ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР
ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА
(ГОССТРОЙ СССР)

# УКАЗАНИЯ

## ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ РОДИЛЬНЫХ ДОМОВ, ЖЕНСКИХ КОНСУЛЬТАЦИЙ И АКУШЕРСКИХ ОТДЕЛЕНИЙ БОЛЬНИЦ

СН 367-67

Москва — 1967

*Издание официальное*

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР
ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА
(ГОССТРОЙ СССР)

# УКАЗАНИЯ

## ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ РОДИЛЬНЫХ ДОМОВ, ЖЕНСКИХ КОНСУЛЬТАЦИЙ И АКУШЕРСКИХ ОТДЕЛЕНИЙ БОЛЬНИЦ

СН 367-67

*УТВЕРЖДЕНЫ*
*Государственным комитетом Совета Министров СССР*
*по делам строительства 12 апреля 1967 г.*
*по представлению Государственного комитета*
*по гражданскому строительству*
*и архитектуре при Госстрое СССР*

ИЗДАТЕЛЬСТВО ЛИТЕРАТУРЫ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ
Москва — 1967

УДК 69(083.74)+725.51 : 618

Указания по проектированию родильных домов, женских консультаций и акушерских отделений больниц разработаны ЦНИИЭП лечебно-курортных зданий Государственного комитета по гражданскому строительству и архитектуре при Госстрое СССР при участии ВНИИ акушерства и гинекологии и Гипроздрава Министерства здравоохранения СССР.

*С введением в действие настоящих Указаний* утрачивают силу требования § 3, главы II СНиП, изд. 1958 г. (в части родильных домов и отделений в женских консультаций).

Редакторы — инж. *В. П. Смирнов* (Госстрой СССР), арх. *Д. В. Кумаков* (Государственный комитет по гражданскому строительству и архитектуре при Госстрое СССР), арх. *Я. Б. Горфаин* (ЦНИИЭП лечебно-курортных зданий) и канд. медицинских наук *Н. Н. Волова* (ВНИИ акушерства и гинекологии Министерства здравоохранения СССР)

3—2—4

Плани III кв. 1967 г., № 5

| Государственный комитет Совета Министров СССР по делам строительства (Госстрой СССР) | Строительные нормы<br>Указания по проектированию родильных домов, женских консультаций и акушерских отделений больниц | СН 367—67<br>Взамен требований § 3, главы II-В.11 СНиП, изд. 1958 г. (в части родильных домов и отделений и женских консультаций) |
|---|---|---|

## 1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

**1.1.** Настоящие указания распространяются на проектирование вновь сооружаемых и реконструируемых зданий родильных домов, женских консультаций и акушерских отделений больниц.

Примечания: 1. При проектировании реконструкции зданий родильных домов, женских консультаций и акушерских отделений больниц допускаются отступления от настоящих Указаний при надлежащем технико-экономическом обосновании и по согласованию с органами санитарно-эпидемиологической службы и государственного пожарного надзора.

2. При проектировании родильных домов, женских консультаций и акушерских отделений больниц следует учитывать также требования соответствующих глав СНиП и нормативных документов, утвержденных или согласованных Госстроем СССР или его органами в установленном порядке.

3. Настоящие Указания не распространяются на проектирование специализированных родильных домов, а также являющихся клиническими базами учебных или научно-исследовательских институтов и учреждений.

**1.2.** Здания родильных домов, женских консультаций и акушерских отделений больниц должны быть, как правило, II класса.


| Внесены Государственным комитетом по гражданскому строительству и архитектуре при Госстрое СССР | Утверждены Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства 12 апреля 1967 г. | Срок введения 1 октября 1967 г. |
|---|---|---|

## 2. ТРЕБОВАНИЯ К ЗЕМЕЛЬНЫМ УЧАСТКАМ

**2.1.** Размещение зданий родильных домов, женских консультаций и акушерских отделений больниц в населенных местах, а также санитарные и противопожарные разрывы между этими зданиями и жилыми, общественными и производственными зданиями должны соответствовать требованиям главы СНиП II-К.2-62 «Планировка и застройка населенных мест. Нормы проектирования».

**2.2.** Здания родильных домов должны размещаться на отдельных земельных участках. Женские консультации, как правило, следует предусматривать при родильных домах или в поликлиниках, а акушерские отделения больниц — в составе больниц.

Женские консультации допускается размещать в отдельно стоящих зданиях или в жилых домах.

2.3. Площади земельных участков родильных домов и женских консультаций следует принимать согласно табл. 1.

Таблица 1

**Площади земельных участков родильных домов и женских консультаций**

| № п/п | Наименование зданий | Единица измерения | Площади земельных участков в м² на единицу измерения |
|---|---|---|---|
| 1 | Родильные дома расчетной вместимостью: | | |
| | до 60 коек | 1 койка | 300 |
| | » 100 » | то же | 200 |
| | » 150 » | » | 175 |
| | » 200 » | » | 150 |
| | 300 и более коек | » | 125 |
| 2 | Женские консультации, обслуживающие: | | |
| | а) до 6 акушерско-гинекологических участков | 1 женская консультация | 3000 |
| | б) 10—12 акушерско-гинекологических участков | то же | 4000 |

Примечания: 1. Расчетная вместимость родильного дома равна сумме коек, указанных в п. 1, 3 «а» и 4 «в» табл. 3 настоящих Указаний, и коек в палатах для больных гинекологического отделения.

2. Акушерско-гинекологическим участком является микрорайон или часть его с населением 8000 жителей.

2.4. Земельные участки для родильных домов и женских консультаций рекомендуется выбирать вблизи улиц и дорог с движением общественного пассажирского транспорта.

2.5. К зданиям, в которых размещаются родильные дома, женские консультации и акушерские отделения, следует предусматривать подъезды для автомобильного транспорта.

2.6. Открытые стоянки автомобильного пассажирского транспорта следует предусматривать на расстоянии от участка не более 150 *м* и не ближе 40 *м* до здания родильного дома.

Площадь открытых стоянок определяется из расчета 25 $м^2$ на 10—15 коек в родильном доме и на 50—75 посещений в день женской консультации.

2.7. Здания родильных домов следует размещать с отступом от красных линий не менее 30 *м*, а здания или помещения женской консультации и стены зданий, не имеющие оконных проемов из палат родильных домов и акушерских отделений, — не менее 15 *м*.

2.8. Перед входами в родильные дома и в акушерские отделения рекомендуется предусматривать площадки площадью не менее 50 $м^2$ для отдыха и ожидания посетителей.

2.9. Строительство на земельных участках родильных домов зданий иного назначения (жилых и др.) не допускается.

2.10. Плотность застройки земельного участка родильного дома не должна превышать 15%.

2.11. Санитарные разрывы от зданий родильных домов и женских консультаций до зданий хозяйственного назначения должны быть не менее 30 *м*.

2.12. Земельные участки родильных домов и женских консультаций должны быть благоустроены, при этом следует предусматривать устройство:

а) защитной зеленой полосы шириной не менее 15 *м* по периметру участков родильных домов и не менее 10 *м* по периметру участков женских консультаций;

б) садов площадью из расчета не менее 25 $м^2$ на одну койку (на участках родильных домов).

2.13. Участки родильных домов должны быть ограждены. В качестве оград, как правило, рекомендуются посадки по периметру защитных зеленых полос колючих кустарников.

## 3. ТРЕБОВАНИЯ К ОРИЕНТАЦИИ ОКОН ПОМЕЩЕНИЙ И К ЕСТЕСТВЕННОМУ ОСВЕЩЕНИЮ ПОМЕЩЕНИЙ

**3.1.** Ориентацию окон помещений родильных домов, женских консультаций и акушерских отделений больниц следует принимать согласно табл. 2.

**3.2.** Помещения родильных домов, акушерских отделений и женских консультаций должны иметь естественное освещение.

Освещение вторым или искусственным светом допускается в предоперационных, клизменных, санитарных узлах при палатах, в складских помещениях и в фотолабораториях.

В отдельных случаях допускается устройство операционных с искусственным освещением.

**3.3.** Естественное освещение помещений должно удовлетворять требованиям главы СНиП II-А.8-62 «Естественное освещение. Нормы проектирования».

**3.4.** Площадь оконных проемов следует определять исходя из следующих отношений площади оконных проемов к площади пола помещений:

| | |
|---|---|
| а) в операционных, родовых палатах, перевязочных, лабораториях, ассистентских в аптеках . . . . . | 1:4—1:5 |
| б) в палатах (кроме родовых), в кабинетах врачей, манипуляционных, стерилизационных . . . . . | 1:5—1:6 |
| в) в помещениях дневного пребывания родильниц и больных, буфетных, ожидальных, рентгеновских и физиотерапевтических кабинетах . . . . . | 1:6—1:7 |
| г) в остальных помещениях . . . . . | 1:7—1:8 |

Примечания: 1. В районах, расположенных южнее 45° с. ш., площади оконных проемов допускается уменьшать не более чем на 20%, а в районах, расположенных севернее 65° с. ш., — не более чем на 30%.

2. В III и IV строительно-климатической зоне у окон помещений с долговременным пребыванием больных, кабинетов врачей и помещений медицинского персонала следует предусматривать солнцезащитные приспособления и устройства.

**3.5.** Устройство оконных проемов общей площадью более определенной расчетом согласно п. 3.4 настоящих Указаний не допускается.

**3.6.** В помещениях с естественным освещением следует предусматривать оконные переплеты с открывающи-

## Ориентация окон помещений

Таблица 2

| № п/п | Наименование помещений | Географическая широта | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | южнее 45° | | 46—55° | | севернее 55° | |
| | | оптимальная | допустимая | оптимальная | допустимая | оптимальная | допустимая |
| 1 | Родовые, операционные, перевязочные | С | СЗ, СВ | С | СВ, СЗ | С, СЗ, СВ | В, З |
| 2 | Палаты: | | | | | | |
| | предродовые | В | С—не более 20% коек в предродовых палатах | В | ЮВ, С—не более 10% коек в предродовых палатах | ЮВ, Ю | ЮЗ, В |
| | послеродовые и патологии беременности | Ю | ЮВ, В и С—не более 16% количества коек послеродового физиологического отделения и отделения патологии беременности | Ю, ЮВ | В—не более 50%. С—не более 16% количества коек послеродового физиологического отделения и отделения патологии беременности | ЮВ, В | ЮЗ, Ю, В и З—не более 20% севернее 60° и С—не более 16% количества коек послеродового физиологического отделения и отделения патологии беременности |
| | новорожденных | Ю | — | Ю | ЮВ, В | ЮВ, В | |
| 3 | Кабинеты физиотерапии | Любая, кроме Ю и ЮЗ | — | Любая, кроме Ю и ЮЗ | ЮЗ, З | Не регламентируется | |
| 4 | Остальные помещения | Не регламентируется | | | | | |

Примечание. Севернее 65° с. ш. ориентация окон помещений устанавливается в зависимости от господствующего направления ветров.

мися створками, фрамугами или форточками для проветривания помещений.

**3.7.** Оконные переплеты в операционных должны быть без горизонтальных горбыльков.

**3.8.** Длина коридоров, освещаемых только с торцов, при двустороннем расположении помещений не должна превышать при освещении с одного торца 15 *м*, а при освещении с двух торцов 30 *м*. При большей длине коридора необходимо предусматривать устройство световых разрывов.

При устройстве световых разрывов длина коридора не ограничивается. Расстояние между двумя световыми разрывами должно быть не более 15 *м*, а между световым разрывом и окном в торце коридора — не более 22 *м*. Ширина светового разрыва должна быть не менее половины его глубины.

## 4. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНЫМ РЕШЕНИЯМ ЗДАНИЙ

**4.1.** Состав и количество помещений, расчетная вместимость родильных домов и акушерских отделений больниц, а также состав и количество помещений женских консультаций устанавливаются в заданиях на проектирование.

**4.2.** Архитектурно-композиционное решение зданий и их этажность следует принимать в зависимости от расчетной вместимости родильных домов или количества посещений в день женских консультаций с учетом градостроительных факторов и местных условий при соответствующих технико-экономических обоснованиях.

**4.3.** Архитектурно-планировочные решения зданий должны предусматривать обособленность размещения акушерских и гинекологических отделений и женской консультации, причем планировка их должна исключать возможность прохода больных и посетителей из одного отделения в другое и из любого отделения в женскую консультацию.

Внутренние переходы для персонала в каждое акушерское отделение и в женскую консультацию следует осуществлять через шлюзы.

При проектировании акушерских и гинекологических отделений и женских консультаций следует также учитывать требования к их планировке, приведенные в соответствующих подразделах настоящих Указаний.

4.4. Помещения родильного дома разделяются на следующие группы:

а) женская консультация;

б) акушерские отделения:

приемно-смотровые помещения;

помещения выписки родильниц;

отделение патологии беременности;

отделения физиологические: родовое, послеродовое (первое) для родильниц, новорожденных;

отделение обсервационное (второе) для рожениц, родильниц и новорожденных;

в) гинекологическое отделение;

г) лечебно-диагностические помещения (рентгенодиагностические и физиотерапевтические кабинеты, лаборатория), центральная стерилизационная и аптека;

д) административно-хозяйственные помещения.

Примечание. В родильных домах и в акушерских отделениях больниц расчетной вместимостью до 40 коек вместо перечисленных в пункте акушерских отделений допускается предусматривать соответствующие помещения в одном общем акушерском отделении.

4.5. Количество коек в акушерских отделениях родильного дома следует принимать согласно табл. 3.

4.6. Отдельные наружные входы должны предусматриваться: в женскую консультацию, в приемно-смотровые помещения акушерских отделений, в приемно-смотровые помещения гинекологического отделения, в помещения для посетителей и выписки, в группу административно-хозяйственных помещений, в пищевой блок, в аптеку.

Примечания: 1. Допускается устройство дополнительного наружного входа в обсервационное (второе) отделение. В этом случае должен быть предусмотрен вестибюль площадью 10—12 м².

2. Входы в административно-хозяйственные помещения и для персонала допускается совмещать с входом в помещения для посетителей и с входом в женскую консультацию.

4.7. Ширина помещений в отделениях родильных домов должна быть не менее:

а) палат для взрослых, кабинетов врачей (кроме указанных в подпункте «б»), кабинетов физиотерапии, электрокардиографии и грязелечения — 2,4 м;

б) малых операционных, перевязочных, процедурных с гинекологическим креслом, кабинетов гинекологических, урологических, офтальмологических и оториноларингологических — 3,2 м;

Таблица 3

**Количество коек в акушерских отделениях родильного дома**

| Наименование отделений | Количество коек |
|---|---|
| 1. Отделение патологии беременности | 25—30% расчетного количества коек акушерских отделений родильного дома |
| 2. Родовое физиологическое отделение: | |
| а) предродовые палаты | 12% расчетного количества коек послеродового физиологического отделения, но не менее 2 коек |
| б) родовые палаты | 8% расчетного количества коек послеродового физиологического отделения, но не менее 2 коек |
| в) палата для эклампсии | 1 койка |
| г) послеоперационные палаты | 1 койка в родильных домах расчетной вместимостью до 100 коек включительно, 2 койки при расчетной вместимости более 100 коек |
| 3. Послеродовое физиологическое отделение (первое) для родильниц и новорожденных: | |
| а) послеродовые палаты | 50—55% расчетного количества коек акушерских отделений родильного дома |
| б) послеродовые палаты, резервные | 10% расчетного количества коек в послеродовых палатах отделения |
| в) палаты для новорожденных | 110% расчетного количества коек в послеродовых палатах отделения |
| 4. Обсервационное отделение (второе): | |
| а) родовая палата | 2 койки |
| б) родовой бокс | 1 койка |
| в) послеродовые палаты | 20—25% расчетного количества коек акушерских отделений родильного дома |
| г) послеродовые палаты, резервные | 5—7% расчетного количества коек в послеродовых палатах отделения |
| д) палаты для новорожденных | 105—107% расчетного количества коек в послеродовых палатах отделения |

Примечания: 1. Расчетное количество коек акушерских отделений равно сумме коек, указанных в п. 1, 3 «а» и 4 «а» табл. 3.

2. При количестве в палатах для новорожденных 60 и более коек в родильном доме следует предусматривать отделение новорожденных.

в) операционных — 5 *м*;

г) родовых, процедурных рентгено-диагностических кабинетов — 4 *м*;

д) коридоров женской консультации — 2 *м*; коридоров, используемых под ожидальные, при двустороннем расположении кабинетов — 3,2 *м*, при одностороннем расположении кабинетов — 2,8 *м*;

е) коридоров гинекологического и акушерских отделений — 2,4 *м*;

ж) коридоров административно-хозяйственных помещений — 1,5 *м*, а при длине коридора не более 5 *м* — 1,25 *м*.

**4.8.** Глубину палат (кроме родовых) и лечебно-диагностических помещений при освещении с одной стороны следует принимать не более 6 *м*.

Минимальная глубина гинекологических, урологических, онкологических, оториноларингологических, процедурных рентгеновских кабинетов и перевязочных — 4 *м*, операционных — 5 *м*, родовых палат — 4,5 *м*.

В указанных помещениях отношение глубины к ширине должно быть не более 2.

**4.9.** Ширина дверей в палатах, кабинетах, ванных комнатах, процедурных, перевязочных, операционных, родовых должна быть не менее 1,1 *м*, а на путях эвакуации больных — не менее 1,202 *м*.

**4.10.** Помещения родильных домов, акушерских отделений больниц и женских консультаций следует размещать в надземных этажах.

В подвальном и цокольном этаже допускается размещать: складские и технические помещения (вентиляционные камеры, аккумуляторные, щитовые, узлы управления тепловые и водомерные), бытовые помещения пищевых блоков, стерилизационные для суден и клеенок, помещения для хранения вещей больных, санитарные пропускники, гардеробные для персонала, а в случае естественного освещения помещений также кабинеты физиотерапии и кабинеты грязелечения для гинекологических процедур.

В цокольном этаже, пол которого расположен ниже планировочной отметки тротуара или отмостки не более чем на 0,5 *м*, допускается размещать все помещения, кроме палат.

Примечание. Размещение складских помещений и столярных мастерских под помещениями с длительным пребыванием больных не допускается.

**4.11.** Вентиляционные камеры, охлаждаемые камеры с машинными отделениями, бойлерные с насосными установками, кухни и заготовочные пищевого блока, ремонтные мастерские и помещения для временного хранения трупов не допускается размещать смежно, а также над и под помещениями с длительным пребыванием больных.

**4.12.** Высоту надземных этажей родильного дома следует принимать 3,3 *м*, а подвальных — не менее 2,7 *м*. Высоту складских помещений допускается принимать (от пола до потолка или до низа выступающих конструкций) не менее 2,4 *м*.

Примечание. Допускается увеличение высоты операционной за счет высоты цокольной части здания при размещении операционной в первом этаже, а при размещении операционной на верхнем этаже — за счет высоты чердака, при этом расстояние от пола операционной до низа бестеневой лампы должно приниматься 2,4 *м*.

**4.13.** В родильных домах следует предусматривать устройство лифтов:

а) больничных — для акушерских и гинекологических отделений, размещаемых на втором этаже или выше:

для подъема рожениц из приемно-смотровых помещений в родовое отделение при размещении его на вышерасположенном этаже;

для транспортирования больных из родового и послеродового отделений, а также из отделения патологии беременности в обсервационное отделение;

б) пассажирских — для персонала родильных домов и акушерских отделений в зданиях высотой 3 этажа и выше; для посетителей женской консультации при размещении ее на третьем этаже и выше.

Примечания: 1. Необходимость устройства грузовых подъемников устанавливается в задании на проектирование.

2. Лифт для подъема рожениц из приемно-смотровых помещений в родовое отделение допускается назначать также и для транспортирования: а) родильниц из родового отделения в послеродовое отделение; б) беременных, поступающих в отделение патологии беременности; в) из отделения патологии беременности в родовое отделение.

**4.14.** В акушерских и гинекологических отделениях следует предусматривать встроенные шкафы для чистого белья и медикаментов из расчета не менее 1,5 $м^2$ на каждый пост дежурной медицинской сестры.

Допускается вместо шкафов предусматривать устройство бельевых из расчета 6 $м^2$ на каждую секцию не менее чем на 30 коек.

**4.15.** Ширина лестничных площадок основных лестниц, служащих для эвакуации, должна быть не менее 1,5 *м*, при ширине марша до 1,5 *м* и не менее ширины марша при ширине марша более 1,5 *м*.

**4.16.** Наименьшую степень огнестойкости зданий в зависимости от количества этажей следует принимать:

а) здания родильных домов расчетной вместимостью до 60 коек, одноэтажные — V степени огнестойкости;

б) здания родильных домов расчетной вместимостью более 60 коек, высотой до четырех этажей — III степени огнестойкости; высотой пять и более этажей — II степени огнестойкости.

*Примечание.* Допускается проектировать двухэтажные здания родильных домов расчетной вместимостью до 60 коек включительно деревянными (рубленными или брусчатыми).

## А. Помещения женской консультации

**4.17.** Количество посещений женской консультации в день следует принимать 45—50 (в том числе 25 — на 1 врача акушера-гинеколога) на один акушерско-гинекологический участок.

При определении количества посещений женской консультации следует принимать ее работу в две смены при 60% посещений в день в наиболее многочисленной смене.

**4.18.** Площади помещений женской консультации следует принимать по табл. 4.

Таблица 4

**Площади помещений женской консультации**

| № п/п | Наименование помещений | Площади в $м^2$ | Примечания |
|---|---|---|---|
| 1 | Вестибюль-гардеробная | 2 на каждое помещение, в котором осуществляется прием больных, но не менее 16 | Количество крючков в гардеробной следует принимать из расчета 5 крючков на каждое помещение, в котором осуществляется прием больных |

*Продолжение табл. 4*

| № п/п | Наименование помещений | Площади в м² | Примечания |
|---|---|---|---|
| 2 | Гардеробная для персонала женской консультации | 0,08 на 1 крючок в гардеробной | Количество крючков в гардеробной следует принимать равным количеству работающих в наиболее многочисленной смене |
| 3 | Регистратура | 12 | Допускается размещать в вестибюле-гардеробной |
| 4 | Ожидальная при регистратуре | 12 | То же |
| 5 | Ожидальные при помещениях, в которых осуществляется прием больных и беременных | 1,2 на 1 место в ожидальных | Количество мест в ожидальных следует принимать из расчета 4 места на каждое помещение, в котором осуществляется прием больных и беременных. Ожидальные допускается размещать в световых разрывах коридора |
| 6 | Место для показа приемов ухода за новорожденным | 10 | |
| 7 | Кабинет акушера-гинеколога | 18 | |
| 8 | Манипуляционная | 18 | |
| 9 | Процедурная | 18+2 | |
| 10 | Зубоврачебный кабинет на 1 кресло | 14 | |
| 11 | Кабинеты врачей: | | |
| | а) терапевта | 12 | |
| | б) офтальмолога | 18+6 | |
| | в) отоларинголога | 15+6 | |
| | г) уролога | 18+6 | |
| 12 | Операционная малая | 24 | |
| 13 | Стерилизационная — предоперационная | 10 | |
| 14 | Комната временного пребывания больных после операции | 15 | |
| 15 | Кабинет для психопрофилактической и физической подготовки беременных к родам: | | |
| | а) вместимостью до 4 кушеток | 18 | |
| | б) на 8 кушеток | 30 | |

*Продолжение табл. 4*

| № п/п | Наименование помещений | Площади в м² | Примечания |
|---|---|---|---|
| 16 | Кабинет юрисконсульта | 10 | |
| 17 | Кольпоскопная | 18 | |
| 18 | Помещение взятия проб для лабораторных анализов | 6 | |
| 19 | Кабинет заведующего консультацией | 12 | |
| 20 | Кабинет старшей медицинской сестры | 10 | |
| 21 | Уборные с умывальниками в шлюзах | См. п. 4.25 Указаний | Уборная для посетителей на 2 унитаза, для персонала на 1 унитаз |
| 22 | Кабина с биде | 3 | Количество кабин определяется из расчета 1 кабина на 3—4 акушерско-гинекологических участка |

При размещении женской консультации в родильном доме или в поликлинике помещения, указанные в п. 1, 2, 3 и 4 таблицы, допускается совмещать с аналогичными помещениями родильного дома или поликлиники.

**4.19.** При размещении женской консультации в родильном доме планировка ее должна допускать возможность транспортирования больных на каталках из женской консультации в другие отделения родильного дома.

## Б. Акушерские отделения

**4.20.** Расчетное количество поступающих в акушерские отделения родильного дома в течение суток следует принимать 10—12% расчетного количества коек в этих отделениях.

### *Приемно-смотровые помещения*

**4.21.** Площади приемно-смотровых помещений следует принимать согласно табл. 5.

Таблица 5

**Площади приемно-смотровых помещений**

| № п/п | Наименование помещений | Площади в м² | Примечания |
|---|---|---|---|
| 1 | Вестибюль-ожидальная: | | |
| | а) при расчетном количестве коек в акушерских отделениях до 100 включительно | 0,25 на 1 койку всех акушерских отделений, но не менее 12 | При расчетном количестве коек 10 и менее, размещаемых в больницах, вестибюль-ожидальную допускается не предусматривать |
| | б) при расчетном количестве коек в акушерском отделении более 100 | 0,2 на 1 койку всех акушерских отделений, но не менее 25 | |
| 2 | Фильтр | 14 | |
| 3 | Помещение взятия проб | 6 | |
| 4 | Смотровая (первая) для поступающих в родовое отделение (физиологическое) и в отделение патологии беременности | 18 | |
| 5 | Смотровая для поступающих в обсервационное отделение | 18 | |
| 6 | Комната санитарной обработки поступающих (с душевой кабиной, уборной на 1 унитаз и установкой для мытья суден) | 2×14 | Устраиваются при помещениях, указанных в пп. 4 и 5 настоящей таблицы |
| 7 | Смотровая (вторая) для поступающих в родовое отделение (физиологическое) | 12 | Допускается размещать в родовом отделении, в этом случае площадь смотровой принимается 18 м² |

В том случае когда отдельный вестибюль-ожидальная не предусматривается при приемном отделении корпуса больницы, в котором размещено акушерское отделение, должна быть предусмотрена комната для осмотра и санитарной обработки рожениц с душевой кабиной и уборной на один унитаз.

### *Помещения выписки*

**4.22.** Площади помещений для выписки следует принимать согласно табл. 6.

Таблица 6

**Площади помещений для выписки**

| № п/п | Наименование помещений | Площади в м² |
|---|---|---|
| 1 | Помещение для выписки родильниц из послеродового физиологического отделения и беременных из отделения патологии: | |
| | а) при расчетном количестве коек в отделении 100 и менее . . . . . | 12 |
| | б) при расчетном количестве коек в отделении более 100 . . . . . | 16 |
| 2 | Помещение для выписки родильниц из обсервационного отделения . . . . . | 12 |
| 3 | Комната для встреч выписывающихся родильниц и новорожденных: | |
| | а) при расчетном количестве коек в отделении 100 и менее . . . . . | 12 |
| | б) при расчетном количестве коек в отделении более 100 . . . . . | 16 |
| 4 | Помещение для посетителей акушерских отделений: | |
| | а) в родильном доме расчетной вместимостью до 100 коек . . . . . | 0,6 на 1 койку в родильном доме, но не менее 10 |
| | б) в родильном доме расчетной вместимостью 100 и более коек . . . | 0,5 на 1 койку в родильном доме, но не менее 60 |
| 5 | Справочная . . . . . | 6 |

Примечание. Комнату встреч выписывающихся родильниц и новорожденных следует размещать смежно с помещением для посетителей. Эти помещения должны иметь непосредственное сообщение между собой.

### *Отделение патологии беременности*

**4.23.** Отделение патологии беременности должно быть не менее чем на 25 коек. При количестве расчетных коек менее 25 вместо отделения патологии беременности следует предусматривать соответствующие палаты, размещаемые смежно с послеродовым физиологическим отделением.

При расчетном количестве коек 90 и более допускается предусматривать два отделения патологии беременности.

Площади помещений отделения патологии беременности следует принимать согласно табл. 7.

Таблица 7

**Площади помещений отделения патологии беременности**

| № п/п | Наименование помещений | Площади в м² | Примечания |
|---|---|---|---|
| 1 | Палаты: | | |
| | а) на 1 койку без шлюза | 9 | |
| | б) то же, со шлюзом | 12 | |
| | в) на 2 койки без шлюза | 14 | |
| | г) то же, на 3 койки | 21 | |
| | д) то же, на 4 койки | 28 | |
| 2 | Манипуляционная | 18 | |
| 3 | Процедурная | 18 | |
| 4 | Кабинет заведующего отделением | 12 | |
| 5 | Кабинет врача | 10 | |
| 6 | Комната персонала | 10 | |
| 7 | Столовая | 1,2 на 1 посадочное место в столовой | Количество посадочных мест в столовой следует принимать равным 70% расчетного количества коек в отделении |
| 8 | Буфетная, обслуживающая: | | |
| | до 30 беременных | 14 | |
| | от 31 до 60 » | 18 | |
| 9 | Помещения дневного пребывания | 0,5 на 1 койку в отделении | Допускается размещать в световых разрывах коридоров |
| 10 | Посты дежурных медицинских сестер | 4 на 1 пост | |
| 11 | Клизменная | 6 | |
| 12 | Помещение для: | | |
| | а) мытья и стерилизации суден | 20 | |
| | б) мытья и сушки клеенок | | |
| | в) сортировки и временного хранения грязного белья | | |
| | г) хранения предметов уборки помещений | | |

*Продолжение табл. 7*

| № п/п | Наименование помещений | Площади в м² | Примечания |
|---|---|---|---|
| 13 | **Санитарные узлы для беременных:** | | |
| | а) уборная со шлюзом | См. п. 4. 25 Указаний. Количество унитазов определяется из расчета 1 унитаз на 10 коек в отделении | При уборной и кабине с бидэ допускается устройство общего шлюза |
| | б) кабина с бидэ со шлюзом . . . . . | 3 | |
| | в) ванная на 1 ванну с душем . . . . . | 10 | Предусматривается на каждые 25—30 коек в отделении |
| | г) совмещенный санитарный узел (унитаз, душ и умывальник) со шлюзом, для палат, указанных в пп. 1«а», 1«в», 1«г», 1«д» настоящей таблицы . | 4 | |
| 14 | Санитарные узлы для персонала: | | |
| | а) уборная на 1 унитаз<br>б) душевая на 1 душевую сетку . . . . | См. п. 4. 25 Указаний | |
| 15 | *Веранда* . . . . . | 3 на 1 койку на веранде | Количество коек на веранде следует принимать из расчета 50% коек в отделении (в IV строительно-климатической зоне 70% коек) |
| 16 | Помещение при веранде для хранения теплых вещей | 0,3 на 1 койку на веранде, но не менее 6 | |
| 17 | Помещение для одежды и обуви беременных, выходящих на прогулки . . . . | 10 | |
| 18 | Помещение для хранения переносной аппаратуры . . | 10 | |

**4.24.** Количество палат на 1—2 койки должно предусматриваться на 25—30% расчетного количества коек отделения патологии. Количество палат со шлюзами должно предусматриваться для 7—8% расчетного количества коек отделения патологии.

**4.25.** Размеры (в осях) кабин уборных при открывании дверей наружу должны быть 1×1,2 *м* (для персонала 0,8×1,2 *м*), а при открывании дверей внутрь — 1×1,5 *м* (для персонала 0,8×1,5 *м*).

Размеры душевых кабин должны быть 1×1 *м* (для персонала 0,9×0,9 *м*).

**4.26.** Планировка отделения патологии беременности должна предусматривать возможность транспортирования беременных в родовое и в обсервационное отделение, минуя другие отделения родильного дома, а также выход для беременных из отделения на участок.

*Родовое физиологическое отделение*

**4.27.** Площади помещений родового физиологического отделения следует принимать согласно табл. 8.

**4.28.** Родовое физиологическое отделение допускается проектировать без предродовых палат, малой операционной и манипуляционных туалетных для новорожденных.

В этом случае необходимо предусматривать:

а) родовые палаты только на одну кровать, причем расчетное количество коек в родовых палатах родового физиологического отделения вместо указанного в п. 2 «б», табл. 3 принимать равным 15% расчетного количества коек послеродового физиологического отделения;

б) одну палату для беременных, нуждающихся в особом наблюдении до родов; количество коек в этой палате принимается равным 4% количества коек послеродового физиологического отделения;

в) помещение реанимационной площадью 15 $м^2$ для новорожденных.

*Послеродовое физиологическое отделение*

**4.29.** Послеродовое физиологическое отделение следует предусматривать в родильных домах расчетной вместимостью 60 коек и более при расчетном количестве коек в послеродовых палатах не менее 45.

При меньшем количестве коек в послеродовых палатах вместо послеродового физиологического отделения следует предусматривать необходимые помещения в общем акушерском отделении.

Таблица 8

**Площади помещений родового физиологического отделения**

| № п/п | Наименование помещений | Площади в м² | Примечания |
|---|---|---|---|
| 1 | Предродовые палаты: | | |
| | на 1 койку . . . . | 9 | Предродовые палаты должны быть не более чем на 4 койки |
| | » 2 койки . . . . | 14 | |
| | » 3 » . . . . | 21 | |
| | » 4 » . . . . | 28 | |
| 2 | Родовые палаты: | | |
| | на 1 кровать . . . | 24 | Родовые палаты должны быть не более чем на 2 кровати |
| | » 2 кровати . . . | 36 | |
| 3 | Манипуляционные-туалетные для новорожденных при родовых палатах: | | |
| | на 1 кроватку . . . | 10 | |
| | » 2 кроватки . . . | 12 | |
| 4 | Родовая палата на 1 кровать с туалетом для новорожденного . . . . | 30 | Допускается предусматривать взамен родовой палаты на 1 кровать и манипуляционной-туалетной для новорожденного на 1 кроватку |
| 5 | Палата для эклампсии со шлюзом . . . . . | 18 | |
| 6 | Операционная малая . | 24 | |
| 7 | Операционная большая с предоперационной . . | 36 + 12 | Допускается не предусматривать при 30 и менее коек в акушерском отделении больницы при условии удобного сообщения акушерского отделения с операционным блоком асептического хирургического отделения больницы |
| 8 | Стерилизационная . . | 12 | |
| 9 | Наркозная . . . . . | 15 | |

*Продолжение табл. 8*

| № п/п | Наименование помещений | Площади в $м^2$ | Примечания |
|---|---|---|---|
| 10 | Аппаратная | Площадь устанавливается в задании на проектирование | |
| 11 | Помещение для хранения крови | 8 | |
| 12 | Помещение для хранения переносной аппаратуры | 10 | |
| 13 | Кабинет заведующего отделением | 12 | Предусматривается в родильных домах расчетной вместимостью 120 и более коек |
| 14 | Кабинет врача | 10 | |
| 15 | Кабинет для дежурного врача | 10 | Для 2 и более врачей площадь кабинета увеличивается на 5 $м^2$ на каждого врача |
| 16 | Комната персонала | 10 | |
| 17 | Буфетная | 14 | |
| 18 | Место для хранения каталок | 2,5 на 1 каталку, но не менее 4 | |
| 19 | Помещение для:<br>а) мытья и стерилизации суден<br>б) мытья и сушки клеенок<br>в) сортировки и временного хранения грязного белья<br>г) хранения предметов уборки помещений<br>д) временного хранения последов и льда | 20 | |
| 20 | Санитарные узлы для персонала:<br>а) уборная на 1 унитаз с умывальником в шлюзе<br>б) душевая на 1 душевую сетку | См. п. 4. 25 Указаний | Душевую для персонала рекомендуется размещать смежно с кабинетом врача |

22

При расчетном количестве коек в послеродовых палатах 120 и более допускается предусматривать два послеродовых физиологических отделения.

**4.30.** Площади помещений послеродового отделения следует принимать согласно табл. 9.

Таблица 9

**Площади помещений послеродового отделения**

| № п/п | Наименование помещений | Площади в м² | Примечания |
|---|---|---|---|
| 1 | Послеродовые палаты (для родильниц) . . . | 7 на 1 койку, но не менее 9 | Послеродовые палаты должны быть не более чем на 4 койки. Количество палат на 1 койку следует принимать, как правило, равным 6% коек послеродового отделения |
| 2 | Манипуляционная . . | 18 | |
| 3 | Комната для сцеживания грудного молока . | 10 | Комнаты должны быть смежными и сообщающимися между собой и с коридором |
| 4 | Комната для стерилизации и хранения грудного молока . . . . . | 10—12 | |
| 5 | Столовая для родильниц . . . . . | 1,2 на 1 посадочное место | Предусматривается из расчета 70% коек в послеродовом отделении |
| 6 | Буфетная, обслуживающая: | | |
| | до 30 родильниц . | 14 | |
| | от 31 до 60 » | 18 | |
| | более 60 » . | 24 | |
| 7 | Комната сестры-хозяйки . . . . . | 10 | |
| 8 | Кабинет заведующего отделением . . . . . | 12 | Предусматриваются в родильных домах расчетной вместимостью 60 коек и более, при количестве коек в отделении не менее 45 |
| 9 | Комната старшей медицинской сестры . . . | 10 | |
| 10 | Кабинет врача . . . | 10 | |

*Продолжение табл. 9*

| № п/п | Наименование помещений | Площади в м² | Примечания |
|---|---|---|---|
| 11 | Помещения для дневного пребывания . . . | 0,5 на 1 койку в отделении | |
| 12 | Посты дежурных медицинских сестер . . . | 4 на 1 пост | Допускается размещать в световых разрывах коридоров |
| 13 | Клизменная . . . . | 6 | |
| 14 | Помещение для: | | |
| | а) мытья и стерилизации суден | 20 | |
| | б) мытья и сушки клеенок . . . . | | |
| | в) сортировки и временного хранения грязного белья . | | |
| | г) хранения предметов уборки помещений . . . . . | | |
| 15 | Санитарные узлы для родильниц: | | |
| | а) уборная со шлюзом . . . . . | См. п. 4, 25 Указаний. Количество унитазов определяется из расчета 1 унитаз на 10 коек в отделении | Шлюз для уборной и кабины с бидэ допускается устраивать общим |
| | б) душевая . . . . | См. п. 4, 25 Указаний. Количество душевых сеток определяется из расчета 1 душевая сетка на 15 коек в отделении | |
| | в) кабина с бидэ, со шлюзом . . . . | 3 | |

*Продолжение табл. 9*

| № п/п | Наименование помещений | Площади в м² | Примечания |
|---|---|---|---|
| | г) совмещенный санитарный узел (унитаз, душ и умывальник) со шлюзом для палат, указанных в п. 1 настоящей таблицы . . . . | 4 | |
| 16 | Санитарные узлы для персонала: | | |
| | а) уборная на 1 унитаз с умывальником в шлюзе . | См. п. 4. 25 Указаний | |
| | б) душевая на 1 душевую сетку . . | | |
| 17 | Веранда . . . | 3 на 1 койку на веранде | Предусматривается в IV строительно-климатической зоне на 50% коек отделения |
| 18 | Помещение для хранения переносной аппаратуры . . . . . | 10 | |

**4.31.** Послеродовые отделения в родильных домах расчетной вместимостью 120 коек и более допускается размещать на двух и более этажах с учетом требования п. 4.3. В этом случае помещения, указанные в пп. 1—6, 10—15 и 17 табл. 9, должны предусматриваться на каждом этаже, где размещаются помещения послеродового отделения.

*Обсервационное отделение*

**4.32.** Обсервационное отделение должно быть не менее чем на 25 коек. При количестве расчетных коек менее 25 вместо обсервационного отделения следует предусматривать соответствующие помещения в общем акушерском отделении, причем эти помещения должны быть изолированы от других помещений акушерского отделения с устройством шлюза для прохода персонала.

**4.33.** Планировку помещений обсервационного отделения допускается осуществлять также с учетом возмож-

ности поступления беременных, рожениц и родильниц с новорожденными, минуя фильтр приемно-смотровой группы помещений.

**4.34.** Площади помещений обсервационного отделения следует принимать согласно табл. 10.

Таблица 10

**Площади помещений обсервационного отделения**

| № п/п | Наименование помещений | Площади в м² | Примечания |
|---|---|---|---|
| 1 | Родовые палаты на 1 койку . . . . . | 24 | В обсервационном отделении должно быть не менее двух родовых палат |
| 2 | Родовой бокс на одну койку с наружным входом . . . . . | 45 | Предусматривается для изоляции беременных, рожениц и родильниц с новорожденными |
| 3 | Послеродовые палаты: | | Послеродовые палаты должны быть не более чем на 2 койки. Количество палат на одну койку следует принимать, как правило, 15% (в том числе 10% со шлюзами) количества коек в отделении |
| | а) на 1 койку (со шлюзом) . . . | 12 | |
| | б) на 1 койку (без шлюза) . . . | 9 | |
| | в) на 2 койки (без шлюза) . . . . | 14 | |
| 4 | Операционная малая | 24 | |
| 5 | Стерилизационная . . | 12 | |
| 6 | Кабинет заведующего отделением . . . . . | 12 | |
| 7 | Кабинет врача . . . | 10 | |
| 8 | Манипуляционная . . | 18 | |
| 9 | Комната медицинского персонала . . . . . | 10 | |
| 10 | Посты дежурных медицинских сестер . . . | 4 на 1 пост | См. примечание к пп. 12 табл. 9. |
| 11 | Буфетная, обслуживающая: | | |
| | до 30 родильниц | 14 | |
| | от 31 до 60 » . . | 18 | |
| 12 | Клизменная . . . . | 6 | |
| 13 | Помещение для: | | |

*Продолжение табл. 10*

| № п/п | Наименование помещений | Площади в м² | Примечания |
|---|---|---|---|
| | а) мытья и стерилизации суден . . | 20 | |
| | б) мытья и сушки клеенок рожениц и родильниц . . | | |
| | в) сортировки и временного хранения грязного белья . | | |
| | г) хранения предметов уборки помещений . . . . | | |
| 14 | Санитарные узлы для родильниц: | | |
| | а) уборная со шлюзом . . . . . | См. п. 4. 25 Указаний. Количество унитазов определяется из расчета 1 унитаз на 10 коек в отделении | Шлюз для уборной и кабины с биде допускается устраивать общим |
| | б) душевая . . . . | См. п. 4. 25 Указаний. Количество душевых сеток определяется из расчета 1 душевая сетка на 15 коек в отделении | |
| | в) кабина с биде, со шлюзом . . . . | 3 | |
| | г) совмещенный санитарный узел (унитаз, душ и умывальник) со шлюзом для палат, указанных в пп. 3 «б» и 3 «в» настоящей таблицы . . . . . | 4 | |
| 15 | Санитарные узлы для персонала: | | |

*Продолжение табл. 10*

| № п/п | Наименование помещений | Площади в м² | Примечания |
|---|---|---|---|
| | а) уборная на 1 унитаз с умывальником в шлюзе . . | См. п. 4. 25 Указаний | |
| | б) душевая на 1 душевую сетку . . | | |
| 16 | Помещение для хранения переносной аппаратуры . . . . . | 10 | |

**4.35.** В обсервационном отделении рекомендуется устройство лоджий или навесов, примыкающих к отделению, площадью из расчета 3 м² на одну койку в лоджии или под навесом.

Количество коек в лоджии или под навесом принимается равным 50% количества коек в отделении.

### *Отделение для новорожденных*

**4.36.** Отделение для новорожденных должно быть не менее чем на 60 коек. При количестве коек менее 60 вместо отделения новорожденных следует предусматривать соответствующие помещения в послеродовом физиологическом и в обсервационном отделениях, а именно: палаты для новорожденных, изолятор, шлюз на группу палат, посты дежурных медицинских сестер, кабинет врача и помещения с кабинами: для мытья и сушки клеенок, для сортировки и хранения грязного белья, для хранения предметов уборки помещений.

**4.37.** Палаты отделения новорожденных следует размещать смежно или вблизи с послеродовым физиологическим и обсервационным отделениями, причем количество кроваток в каждой палате отделения новорожденных должно соответствовать количеству коек в каждой палате для родильниц послеродового физиологического и обсервационного отделений.

Для недоношенных и травмированных детей следует предусматривать отдельные палаты вместимостью, как

правило, равной 10% количества коек в отделении новорожденных.

**4.38.** Площади помещений отделения новорожденных следует принимать согласно табл. 11.

Таблица 11

**Площади помещений отделения новорожденных**

| № п/п | Наименование помещений | Площади в м² | Примечания |
|---|---|---|---|
| 1 | Палаты для новорожденных: | | |
| | а) на 1 кроватку | 6 | |
| | б) на 2 кроватки | 8 | |
| | в) на 3 » | 9 | |
| | г) на 4 » | 10 | |
| 2 | Шлюз перед палатами для новорожденных | Ширина шлюза не менее 1,5 м, длина—фронт палат, входящих в группу | |
| 3 | Изолятор на 1 кроватку со шлюзом | 9 | |
| 4 | Пост дежурной медицинской сестры | 6 на 1 пост | Допускается размещать в шлюзе перед палатами |
| 5 | Кабинет заведующего отделением | 12 | |
| 6 | Комната старшей медицинской сестры | 10 | |
| 7 | Комната сестры-хозяйки | 10 | |
| 8 | Кабинет врача | 10 | |
| 9 | Помещение для: | | |
| | а) мытья и сушки клеенок | 2×6 | Устраивается по одному помещению смежно или вблизи с послеродовым физиологическим и обсервационным отделениями |
| | б) сортировки и временного хранения грязного белья | | |
| | в) хранения предметов уборки помещений | | |

**4.39.** Количество кроваток в палатах для новорожденных должно быть не более 4 — при палатах послеродового физиологического отделения и не более 2 — при палатах обсервационного отделения.

**4.40.** Перед палатами для новорожденных должны быть шлюзы.

Шлюз следует предусматривать, как правило, на группу палат. Количество кроваток в группе палат должно быть не более 20.

4.41. В шлюзе для группы палат новорожденных, обслуживаемых одним постом медицинской сестры, следует предусматривать место для хранения переносной аппаратуры и инвентаря для ухода за новорожденными данной группы палат.

4.42. Перегородки, разделяющие палаты для новорожденных друг от друга в группе палат и палаты от шлюза, должны быть остекленными так, чтобы было обеспечено удобство наблюдения дежурной медицинской сестрой за новорожденными в группе палат.

4.43. При размещении отделения новорожденных на двух и более этажах помещения, указанные в пп. 1—4, 8 и 9 табл. 11, должны предусматриваться на каждом этаже.

### В. Гинекологическое отделение

4.44. Количество коек в гинекологическом отделении устанавливается в задании на проектирование.

4.45. В гинекологических отделениях следует предусматривать палатные секции на 30 коек каждая.

В каждой палатной секции должно быть не менее двух палат на одну койку и не менее двух палат на две койки.

4.46. Площади помещений гинекологического отделения следует принимать согласно табл. 12.

Таблица 12

**Площади помещений гинекологического отделения**

| № п/п | Наименование помещений | Площади в м² | Примечания |
|---|---|---|---|
| 1 | Вестибюль-гардеробная для посетителей . . | 0,4 на 1 место в гардеробной, но не менее 12 м² | Количество мест в гардеробной следует принимать равным 60% количества коек гинекологического отделения.<br>Вестибюль-гардеробную допускается объединять с помещением для посетителей акушерского отделения |

*Продолжение табл. 12*

| № п/п | Наименование помещений | Площади в м² | Примечания |
|---|---|---|---|
| 2 | Уборная на 1 унитаз с умывальником в шлюзе при вестибюле-гардеробной для посетителей . . | См. п. 4.25 Указаний | |
| 3 | Вестибюль-ожидальная для больных . . . . . | 1,2 на каждую больную, поступающую в течение суток в отделение, но не менее 12 м² | Количество больных, поступающих в сутки, следует принимать, как правило, 10% от вместимости отделения |
| 4 | Уборная на 1 унитаз с умывальником в шлюзе при вестибюле-ожидальной для больных . . . | См. п. 4.25 Указаний | |
| 5 | Смотровая . . . . . | 18 | |
| 6 | Раздевальная . . . . | 7 | |
| 7 | Комната для санитарной обработки больных с душевой кабиной и уборной на 1 унитаз . | 14 | |
| 8 | Помещение для выписки больных . . . . . | 10 | |
| 9 | Палаты: | | |
| | а) на 1 койку (со шлюзом) . . . | 12 | |
| | б) то же (без шлюза) . . . . . | 9 | |
| | в) то же, на 2—4 койки (без шлюза) . . . . . | 7 на 1 койку | Палаты должны быть не более чем на 4 койки |
| 10 | Перевязочная . . . . | 22 | |
| 11 | Манипуляционная . . | 18 | |
| 12 | Кабинет заведующего отделением . . . . . | 12 | Предусматриваются при количестве коек в отделении не менее 40 |
| 13 | Комната сестры-хозяйки . . . . . | 10 | |
| 14 | Комната старшей медицинской сестры . . . | 10 | |
| 15 | Кабинет врача . . . | 10 | |

*Продолжение табл. 12*

| № п/п | Наименование помещений | Площади в м² | Примечания |
|---|---|---|---|
| 16 | Комната медицинского персонала . . . . . | 10 | |
| 17 | Посты дежурных медицинских сестер . . . | 4 на 1 пост | |
| 18 | Столовая . . . . . | 1,2 на 1 посадочное место | Количество посадочных мест в столовой следует принимать равным 70% количества коек в отделении |
| 19 | Буфетная, обслуживающая: | | |
| | до 30 больных | 14 | |
| | от 31 до 60 » | 18 | |
| 20 | Помещения для дневного пребывания больных . . . . . | 0,5 на 1 койку в отделении | Допускается размещать в световых разрывах коридоров |
| 21 | Бельевая . . . . . | 6 | |
| 22 | Помещение для: | | |
| | а) мытья суден . . | 20 | |
| | б) мытья и сушки клеенок . . . . | | |
| | в) сортировки и временного хранения грязного белья . | | |
| | г) хранения предметов уборки . . . | | |
| 23 | Санитарные узлы для больных: | | |
| | а) уборная со шлюзом . . . . . | См. п. 4.25 Указаний. Количество унитазов определяется из расчета 1 унитаз на 10 коек в отделении | |
| | б) кабина личной гигиены женщин . | 6 | |
| | в) ванная на 1 ванну с душем . . | 10 (1 ванна на 1 палатную секцию) | |

*Продолжение табл. 12*

| № п/п | Наименование помещений | Площади в м² | Примечания |
|---|---|---|---|
| | г) душевая . . . . | См. п. 4.25 Указаний. Количество душевых сеток определяется из расчета 1 душевая сетка на 15 коек в отделении | |
| | д) совмещенный санитарный узел (унитаз, душ и умывальник) со шлюзом для палат, указанных в п. 9 «в» настоящей таблицы . . | 4 | |
| 24 | Уборная для персонала на 1 унитаз, с умывальником в шлюзе . . | См. п. 4.25 Указаний | |
| 25 | Веранда . . . . . | 3 на 1 койку на веранде | Количество коек на веранде принимается равным 30% (в IV строительно-климатической зоне 60%) коек гинекологического отделения |
| 26 | Помещение при веранде для хранения теплых вещей . . . . . | 0,3 на 1 койку на веранде, но не менее 6 м² | |
| 27 | Помещение для хранения переносной аппаратуры . . . . . | 10 | |
| 28 | Место для каталок и передвижных кресел . | 4 | |
| 29 | Помещение для одежды и обуви больных, выходящих на прогулку . | 10 | |
| 30 | Операционная большая | 36 | |
| 31 | Предоперационная . . | 12 | |
| 32 | Стерилизационная . . | 12 | |
| 33 | Наркозная . . . . . | 15 | |
| 34 | Операционная малая | 24 | |
| 35 | Аппаратная . . . . | Площадь устанавливается в задании на проектирование | |

*Продолжение табл. 12*

| № п/п | Наименование помещений | Площади в м² | Примечания |
|---|---|---|---|
| 36 | Послеоперационная палата с помещением для мытья и стерилизации суден . . . . . | 14+6 | |
| 37 | Комната хирурга (протокольная) . . . . . | 12 | |
| 38 | Комната медицинской сестры при операционной | 10 | Предусматривается по заданию на проектирование |

## Г. Лечебно-диагностические помещения (лаборатория, рентгено-диагностические и физиотерапевтические кабинеты), центральная стерилизационная и аптека

**4.47.** В родильных домах расчетной вместимостью 100 и более коек следует предусматривать рентгено-диагностические и физиотерапевтические кабинеты, площади помещений которых надлежит принимать согласно табл. 13.

Таблица 13

**Площади рентгено-диагностических и физиотерапевтических кабинетов**

| № п/п | Наименование помещений | Площади в м² | Примечания |
|---|---|---|---|
| 1 | Кабинет рентгено-диагностический: | | |
| | а) процедурная . . | 24 | |
| | б) фотолаборатория | 6 | |
| | в) кабинет врача . | 10 | |
| | г) ожидальная . . | 8 | |
| 2 | Кабинет физиотерапевтический: | | |
| | а) кабинеты электросветолечения . | 6 на 1 кушетку, но не менее 12 м² | Количество кушеток устанавливается в задании на проектирование |
| | б) кабинет лечебной физической культуры . . . . . | 5 на 1 место, но не менее 15 м² | Количество мест устанавливается в задании на проектирование |

*Продолжение табл. 13*

| № п/п | Наименование помещений | Площади в м² | Примечания |
|---|---|---|---|
| 3 | Кабинет электрокардиографии . . . . . | 24+4 | По нормам проектирования больниц, поликлиник и диспансеров |
| 4 | Кабинет грязелечения | 24 | |
| 5 | Грязехранилище . . . | 8 | |
| 6 | Кабинет функциональной диагностики . . . | | |
| 7 | Кабинет лечения ультразвуком . . . . . | | |

**4.48.** Хранилище для рентгеновских пленок следует размещать вне здания родильного дома.

**4.49.** Рентгено-диагностический и физиотерапевтические кабинеты следует размещать вблизи гинекологического отделения и женской консультации.

**4.50.** Лаборатория и центральная стерилизационная должны предусматриваться в каждом родильном доме независимо от его вместимости.

Площади помещений лаборатории и центральной стерилизационной следует принимать согласно табл. 14.

Таблица 14

**Площади помещений лаборатории и центральной стерилизационной**

| № п/п | Наименование помещений | Площади в м² при расчетной вместимости родильного дома | | | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|
| | | до 60 коек включительно | 100—150 | 200—300 | |
| | **Лаборатория** | | | | |
| 1 | Помещения для приема анализов от посетителей женской консультации с ожидальной . | 2×6 | 2×6 | 2×6 | |
| 2 | Помещения для приема анализов от больных акушерских и гинекологического отделений | | 6 | 6 | |

*Продолжение табл. 14*

| № п/п | Наименование помещений | Площади в м² при расчетной вместимости родильного дома | | | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|
| | | до 60 коек включительно | 100—150 | 200—300 | |
| 3 | Комната взятия крови для анализов . . . . | 10—20 | 10 | 10 | Предусматривается в родильных домах расчетной вместимостью 80 коек и более |
| 4 | Помещения для производства анализов крови, мочи, биохимических исследований и т. д. . . | | 24—36 | 50—75 | |
| 5 | Кабинет заведующего лабораторией . . . . | — | 12 | 12 | |
| 6 | Комната персонала . | 6 | 6 | 6 | |
| 7 | Материально-аппаратная . . . . . | 4 | 6 | 6 | |
| 8 | Моечная . . . . . | 6 | 6 | 6 | |
| 9 | Автоклавная . . . . | 10 | 10 | 10 | |
| 10 | Уборная для персонала на 1 унитаз с умывальником в шлюзе . . . . | См. п. 4. 25 Указаний | | | |
| | **Центральная стерилизационная** | | | | |
| 11 | Помещение для хранения нестерильных материалов . . . . . | 6 | 10 | 12 | |
| 12 | Помещение для подготовки перевязочных и операционных материалов . . . . . | 8 | 12 | 12 | |
| 13 | Автоклавная . . . . | 10 | 10 | 18 | |
| 14 | Помещение для хранения и выдачи стерильных материалов . . . | 6—8 | 10—12 | 12—14 | |

**Примечание.** В отдельных случаях в заданиях на проектирование вместо центральной стерилизационной и стерилизационных в отделениях допускается предусматривать стерилизационное отделение.

**4.51.** Аптеки следует предусматривать в родильных домах расчетной вместимостью 100 и более коек.

Площади помещений аптек следует принимать согласно табл. 15.

Таблица 15

**Площади помещений аптек**

| № п/п | Наименование помещений | Площади в м² |
|---|---|---|
| 1 | Ожидальная | 6 |
| 2 | Рецептурная | 20 |
| 3 | Ассистентская | |
| 4 | Стерилизационная-кубовая | 10 |
| 5 | Моечная | 6 |
| 6 | Материальная для хранения лекарственных и перевязочных средств | 8 |
| 7 | Канцелярия | 8 |
| 8 | Уборная на 1 унитаз с умывальником в шлюзе | См. п. 4.25 Указаний |
| 9 | Кладовая для хранения лекарственных средств, кислот и дезинфекционных средств | 8 |
| 10 | Кладовая для хранения легковоспламеняющихся материалов | 5 |
| 11 | Кладовая для хранения тары | 8 |

Примечание. В родильных домах расчетной вместимостью менее 100 коек вместо помещений, приведенных в табл. 15, надлежит предусматривать одну комнату для хранения медикаментов площадью 10 м².

## Д. Административно-хозяйственные помещения

**4.52.** Площади административно-хозяйственных помещений следует принимать согласно табл. 16.

Таблица 16

**Площади административно-хозяйственных помещений**

| № п/п | Наименование помещений | Площади в м² при расчетной вместимости родильного дома | | Примечания |
|---|---|---|---|---|
| | | до 100 коек | более 100 коек | |
| 1 | Кабинет главного врача | 15 | 20 | |
| 2 | Приемная главного врача | 10 | 12 | |

*Продолжение табл. 16*

| № п/п | Наименование помещений | Площади в м² при расчетной вместимости родильного дома | | Примечания |
|---|---|---|---|---|
| | | до 100 коек | более 100 коек | |
| 3 | Кабинет заместителя главного врача по лечебной части . . . . . | 10 | 12 | |
| 4 | Кабинет магнитофонного машинописного центра . . . . . | 16 | 24 | Рекомендуется размещать в двух комнатах |
| 5 | Канцелярия, бухгалтерия, касса . . . . . | 10 | 16 | |
| 6 | Медицинская канцелярия . . . . . | 8 | 12 | |
| 7 | Кабинет заместителя главного врача по административно-хозяйственной части . . . . . | 10 | 12 | |
| 8 | Медицинский архив . | 0,3 на 1 койку в родильном доме | | |
| 9 | Комната для общественных организаций . . | 10 | 12 | В родильных домах расчетной вместимостью 200 и более коек допускается предусматривать 2 комнаты по 10 м² каждая |
| 10 | Гардеробная для хранения уличной одежды персонала . . . . . | 0,08 на 1 место вешалки | | Количество мест вешалки принимается равным 60 % штатного состава персонала |
| 11 | Гардеробная для хранения рабочей и домашней одежды персонала, оборудованная индивидуальными шкафами: а) одинарными при обслуживании . | 0,23 на 1 шкаф | | Количество шкафов принимается равным 100 % штатного состава персонала |

*Продолжение табл. 16*

| № п/п | Наименование помещений | Площади в м² при расчетной вместимости родильного дома | | Примечания |
|---|---|---|---|---|
| | | до 100 коек | более 100 коек | |
| | б) одинарными при самообслуживании . . . . . | 0,29 на 1 шкаф | | |
| | в) двойными при обслуживании . . | 0,31 на 1 » | | |
| | г) двойными при самообслуживании . | 0,38 на 1 » | | |
| 12 | Душевая для персонала . . . . . | 6,5 на 1 душевую сетку | | Количество душевых сеток принимается из расчета 1 душевая сетка на 10 человек работающих в наиболее многочисленной смене |
| 13 | Обеденный зал для персонала . . . . . | 1,2 на 1 посадочное место в зале | | Количество посадочных мест принимается равным 25% работающих в наиболее многочисленной смене |
| 14 | Подсобная комната при обеденном зале . . | 6 | 12 | |
| 15 | Конференц-зал . . . | 1,2 на 1 место | | Количество мест принимается равным штатному количеству врачебного и среднего медицинского персонала |
| 16 | Кладовая вещей больных и гладильная . . | 0,18 на 1 место | | |
| 17 | Помещение для временного хранения трупов | 10 | | |
| 18 | Помещение для грязного белья, поступающего из отделений . . . | 20 | 30 | |
| 19 | Дезинфекционная камера . . . . . | Состав и площади помещений принимаются по нормам проектирования больниц, поликлиник и диспансеров | | |
| 20 | Центральная бельевая | 12 | 20 | |

**4.53.** Площади помещений пищевого блока следует принимать согласно табл. 17.

Таблица 17

**Площади помещений пищевого блока**

| № п/п | Наименование помещений | Площади в м² при расчетной вместимости родильного дома | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | до 60 коек | 60 | 100 | 150 | 200 | 300 |
| | **Складские помещения** | | | | | | |
| 1 | Охлаждаемые камеры: | | | | | | |
| | а) для мяса и рыбы | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 |
| | б) для молочных продуктов | | | | | | |
| | в) для фруктов и зелени | | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | г) для отходов | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | Место для фреоновой установки | — | — | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 3 | Кладовая для сухих продуктов и хлеба | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 |
| 4 | Кладовая овощей | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
| 5 | Кладовая белья и инвентаря | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 |
| 6 | Загрузочная | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 7 | Тарная | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 |
| 8 | Контора кладовщика | — | — | — | 6 | 6 | 6 |
| | **Производственные помещения** | | | | | | |
| 9 | Цех заготовки овощей | 10 | 12 | 16 | 16 | 20 | 20 |
| 10 | Цех заготовки мяса и птицы | | | | | | 16 |
| 11 | Цех заготовки рыбы | | | | | | 8 |
| 12 | Варочный зал | 16 | 18 | 22 | 35 | 50 | 55 |
| 13 | Холодная заготовочная | 6 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| 14 | Кондитерский цех | | | | 14 | 16 | 18 |
| 15 | Моечная кухонной посуды | 5 | 5 | 7 | 10 | 12 | 12 |
| 16 | Кладовая для суточного запаса продуктов | — | — | — | 4 | 4 | 6 |
| 17 | Экспедиция | 6 | 6 | 7 | 10 | 12 | 15 |
| | **Административно-бытовые помещения** | | | | | | |
| 18 | Комната заведующего производством | — | — | — | 6 | 8 | 8 |
| 19 | Комната медицинской сестры диетического питания | — | — | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 20 | Гардеробная для персонала | 8 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| 21 | Душевая для персонала | | | | | | |
| 22 | Уборная для персонала | | | | | | |

*Продолжение табл.*

| № п/п | Наименование помещений | Площади в м² при расчетной вместимости родильного дома | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | до 60 коек | 60 | 100 | 150 | 200 | 300 |
| 23 | Помещение для уборочного инвентаря . . . . . | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 24 | Помещение для хранения и мойки мармитных тележек . . | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 |
| | Всего . . . . . | 84 | 93 | 127 | 203 | 240 | 278 |

Примечание. Состав и площади помещений пищевого блока допускается изменять в зависимости от оборудования, но без изменения суммарной площади помещений, приведенной в таблице.

**4.54.** При нецелесообразности вывоза отходов и отбросов, в том числе и отходов операционных, к централизованным местам сжигания или захоронения, устанавливаемых местными органами санитарного надзора, на участке родильного дома следует устраивать специальную печь для сжигания отходов и отбросов, расположенную на расстоянии не менее 30 *м* от родильного дома.

## 5. ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ

**5.1.** Поверхности стен, перегородок и потолков должны быть гладкими, допускающими легкую очистку их от пыли и «мокрую» уборку помещений.

**5.2.** В родовых палатах, операционных и перевязочных поверхности стен, перегородок и потолков должны быть матовыми.

**5.3.** Стены и перегородки, на которых устанавливаются санитарно-технические приборы и оборудование, вызывающие при эксплуатации постоянное или периодическое увлажнение стен и перегородок, должны быть облицованы стеклянными или глазурованными керамическими плитками на высоту 1,6 *м*, шириной, равной ширине устанавливаемого прибора или оборудования, плюс по 15—20 *см* с каждой их боковой стороны.

Стены и перегородки в моечных и в уборных должны быть облицованы на высоту 1,6 *м*; в кабинетах грязелечения и в душевых — на высоту 2,5 *м*; а в дезинфекционных камерах на высоту помещения.

5.4. Цвета отделочных материалов и изделий, применяемых для облицовки или окраски стен и перегородок, следует выбирать в зависимости от назначения помещений:

а) в палатах (кроме предродовых и родовых) всех отделений рекомендуются желто-зеленые и зелено-голубые цвета;

б) в предродовых и родовых палатах, операционных, манипуляционных, перевязочных, процедурных, кабинетах врачей, помещениях медицинских сестер, в помещениях производства анализов, рецептурных и ассистентских аптек рекомендуются серо-зеленые и серо-голубые цвета;

в) в помещениях дневного пребывания, приема и выписки больных, вестибюлей для посетителей, клизменных, наркозных и аппаратных рекомендуются желто-красные, желто-зеленые, зелено-голубые и сине-зеленые цвета.

5.5. Потолки всех помещений, как правило, следует окрашивать белыми красками.

5.6. Проектирование полов должно осуществляться в соответствии с требованиями «Указаний по проектированию полов производственных, жилых, общественных и вспомогательных зданий» (СН 300-65).

## 6. ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫЕ ПОДВОДКИ ЛЕЧЕБНЫХ ГАЗОВ И ВАКУУМНОЙ СЕТИ

6.1. Централизованную подводку кислорода следует предусматривать:

а) в родовом отделении — в родовые и предродовые палаты, а также в палаты эклампсии;

б) в отделении патологии беременности — в часть палат на 40—50% коек отделения;

в) в послеродовом физиологическом отделении — в часть послеродовых палат на 10—15% коек отделения и во все палаты новорожденных;

г) в обсервационном отделении — в часть послеродовых палат на 10—20% коек отделения, а также во все родовые палаты и палаты новорожденных;

д) в гинекологическом отделении — в часть палат на 10—15% коек отделения;

е) в операционные, наркозные и послеоперационные;

ж) к постам дежурных медицинских сестер.

6.2. Централизованную подводку закиси азота следу-

ет предусматривать в операционные, в палаты родовые, предродовые, эклампсии, послеоперационные и новорожденных.

**6.3.** Подводку сети от вакуум-установки следует предусматривать в палаты родовые, послеоперационные, новорожденных и гинекологического отделения, а также в операционные.

**6.4.** Центральный пункт распределения лечебных газов при хранении кислорода до 10 баллонов следует размещать в специальных шкафах, установленных вне здания или в одноэтажных пристройках к зданиям с непосредственным выходом наружу.

Центральный пункт распределения лечебных газов при хранении кислорода более 10 баллонов следует размещать в отдельно стоящем одноэтажном здании, расположенном на расстоянии не менее 20 *м* от родильного дома.

**6.5.** Размещение центрального пункта распределения лечебных газов в подвальных этажах не допускается.

## 7. ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ, КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА, ВОДОСНАБЖЕНИЕ, КАНАЛИЗАЦИЯ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

**7.1.** Здания родильных домов должны быть оборудованы хозяйственно-питьевым водопроводом, канализацией, горячим водоснабжением, центральным отоплением, вентиляцией, кондиционированием воздуха, электрическим освещением, радио- и телефонной связью и, в зависимости от местных условий, газоснабжением.

**7.2.** Отопление, вентиляцию и кондиционирование воздуха следует проектировать согласно главе СНиП II-Г.7-62 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Нормы проектирования».

Расчетные температуры воздуха и нормы воздухообмена в помещениях, а также специфические указания по устройству отопления и вентиляции следует принимать по нормам проектирования больниц, поликлиник и диспансеров.

**7.3.** Нормы расхода холодной и горячей воды следует принимать согласно главам СНиП II-Г.1-62 «Внутренний водопровод жилых и общественных зданий. Нормы проектирования» и II-Г.8-62 «Горячее водоснабжение. Нормы проектирования».

**7.4.** Прокладка водопроводных и канализационных труб должна быть скрытой.

Открытая прокладка труб допускается в административно-хозяйственных помещениях, в административно-бытовых помещениях пищевых блоков, в помещениях санитарных узлов, уборных, в помещениях с кабинами для мойки и стерилизации суден, мытья и сушки клеенок, для сортировки и временного хранения грязного белья, для хранения предметов уборки.

**7.5.** Виды санитарно-технических приборов, устанавливаемых в помещениях родильных домов, следует принимать согласно технологической части проекта.

**7.6.** Нормы водоотведения сточных вод следует принимать согласно главе СНиП II-Г.4-62 «Внутренняя канализация жилых и общественных зданий. Нормы проектирования».

**7.7.** Электрооборудование надлежит проектировать с учетом требований «Правил устройства электроустановок».

**7.8.** Освещение помещений надлежит проектировать с учетом требований главы II-В.6 «Искусственное освещение» (изд. 1958 г.) СНиП.

**7.9.** Телефонные аппараты следует предусматривать в кабинетах главных врачей и их заместителей, заведующих отделениями, врачей, лечебно-диагностических, а также в помещениях справочных, лабораторий, рецептурных аптек, смотровых, выписки родильниц и больных, на постах дежурных медицинских сестер.

**7.10.** В палатах у каждой койки следует предусматривать радионаушники и телефонные аппараты для связи с постами дежурных медицинских сестер, а в помещениях с долговременным пребыванием персонала — громкоговорители.

**7.11.** Родильные дома должны быть оборудованы электрическими часами.

## СОДЕРЖАНИЕ


| | Стр. |
|---|---|
| 1. Общие указания | 3 |
| 2. Требования к земельным участкам | 4 |
| 3. Требования к ориентации окон помещений и к естественному освещению помещений | 6 |
| 4. Требования к объемно-планировочным решениям зданий | 8 |
| А. Помещения женской консультации | 13 |
| Б. Акушерские отделения | 15 |
| Приемно-смотровые помещения | — |
| Помещения выписки | 16 |
| Отделение патологии беременности | 17 |
| Родовое физиологическое отделение | 20 |
| Послеродовое физиологическое отделение | — |
| Обсервационное отделение | 25 |
| Отделение для новорожденных | 28 |
| В. Гинекологическое отделение | 30 |
| Г. Лечебно-диагностические помещения (лаборатория, рентгено-диагностические и физиотерапевтические кабинеты), центральная стерилизационная и аптека | 34 |
| Д. Административно-хозяйственные помещения | 37 |
| 5. Отделка помещений | 41 |
| 6. Централизованные подводки лечебных газов и вакуумной сети | 42 |
| 7. Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха, водоснабжение, канализация и электрооборудование | 43 |



Госстрой СССР

**УКАЗАНИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ РОДИЛЬНЫХ ДОМОВ, ЖЕНСКИХ КОНСУЛЬТАЦИЙ И АКУШЕРСКИХ ОТДЕЛЕНИЙ БОЛЬНИЦ**

Редактор издательства Г. А. Ифтиника
Технический редактор В. Д. Павлова
Корректор Е. Н. Кудрявцева

Сдано в набор 7/VI 1967 г. Подписано к печати 2/XI 1967 г
Бумага 84×108¹/₃₂—0,887 бум. л. 2,31 усл. печ. л. (2,51 уч.-изд. л.)
Тираж 12.000 экз. Изд. № XII-1066. Зак. 956. Цена 13 коп.

Владимирская типография Главполиграфпрома
Комитета по печати при Совете Министров СССР
Гор. Владимир, ул. Победы, д. 18-б

## ОПЕЧАТКИ

| Страница | Строка | Напечатано | Следует читать |
|---|---|---|---|
| 7 | Табл. 2, 1-я графа справа, 2-я строка снизу | | Ю3, 3 |
| 7 | Табл. 2, 3-я графа справа, 2-я строка снизу | Ю3, 3 | |
| 41 | Головка табл. 3-я графа справа | 100 | 150 |

## ПОПРАВКА

На стр. 40, в графах 2—3 справа табл. 17 фигурная скобка относится только к п. 10 и 11.

Зак. 966