

**Система региональных документов регулирования
градостроительной деятельности в Санкт-Петербурге**

Региональные методические документы

Р У К О В О Д С Т В О
**ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ СПЕЦИАЛЬНЫХ
(КОРРЕКЦИОННЫХ) ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ,
ВОСПИТАНИКОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ**

РМД 31-15-2012 Санкт-Петербург

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

**Правительство Санкт-Петербурга
Санкт-Петербург
2012**

Предисловие

- 1 Разработано** Научно-исследовательским и проектным институтом по жилищно-гражданскому строительству (ОАО «ЛЕНИИИПРОЕКТ»)
- 2 Внесено** Отделом мониторинга и стандартизации Управления перспективного развития Комитета по строительству Санкт-Петербурга
- 3 Согласовано** с Комитетами Санкт-Петербурга: по образованию, по градостроительству и архитектуре, по социальной политике, по здравоохранению; Службой государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга, Управлением Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу
- 4 Одобрено и рекомендовано к применению** в строительстве на территории Санкт-Петербурга распоряжением Комитета по строительству от 14.05.2012 г. № 49
- 5 Подготовлено** к изданию ЗАО «Инженерная ассоциация «Ленстройинжсервис»
- 6 Актуализированная редакция ТСН 31-325-2002 Санкт-Петербург в части школ-интернатов для детей-инвалидов**

Содержание

Введение.....	IV
1 Область применения.....	1
2 Нормативные ссылки.....	1
3 Общие положения.....	1
4 Виды коррекционных общеобразовательных учреждений.....	3
5 Градостроительные требования к размещению.....	4
6 Требования к планировочной организации земельного участка.....	5
7 Требования к функционально-планировочным и объемно-планировочным решениям.....	7
8 Требования к внутренней среде зданий.....	10
8.1 Естественное и искусственное освещение.....	10
8.2 Отделка и оборудование помещений.....	10
9 Системы инженерно-технического оборудования.....	11
9.1 Водопровод и канализация.....	11
9.2 Отопление и вентиляция.....	11
9.3 Электроснабжение.....	11
9.4 Связь, сигнализация и информатизация.....	11
9.5 Автоматизация инженерного оборудования.....	12
10 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.....	12
11 Безопасность, долговечность, ремонтопригодность.....	14
12 Мероприятия по обеспечению энергосбережения и энергетической эффективности.....	15
Приложение А (ссылочное) Нормативные ссылки.....	16
Приложение Б (рекомендуемое) Номенклатура видов коррекционных общеобразовательных учреждений.....	19
Приложение В (рекомендуемое) Особые положения задания на проектирование коррекционных образовательных учреждений.....	21
Приложение Г (рекомендуемое) Состав и площади помещений проживания в коррекционных школах-интернатах.....	22
Приложение Д (рекомендуемое) Состав и площади помещений учебной и профессиональной подготовки в коррекционных школах-интернатах.....	24
Приложение Е (рекомендуемое) Состав и площади помещений культурно-массового обслуживания в коррекционных школах-интернатах.....	27
Приложение Ж (рекомендуемое) Состав и площади помещений медицинского обслуживания в коррекционных школах-интернатах на 140-160 мест.....	29
Приложение И (рекомендуемое) Состав и площади помещений пищеблока в коррекционных школах-интернатах на 140-160 мест.....	32
Приложение К (рекомендуемое) Состав и площади помещений административно-бытового обслуживания в коррекционных школах-интернатах.....	33

Введение

Настоящее Руководство содержит рекомендации по проектированию специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с требованиями Закона Российской Федерации от 10.07.1992 года № 3266-1 «Об образовании» (в редакции от 03.12.20011 года) и Типового положения о специальном (коррекционном) образовательном учреждении для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 12.03.1997 года № 288 (в редакции от 10.03.2009).

Руководство устанавливает рекомендации к проектированию вновь строящихся и реконструируемых специальных (коррекционных) образовательных учреждений, к организации земельного участка, объемно-планировочным и технологическим решениям, инженерному оборудованию с учетом требований технических регламентов, национальных стандартов, сводов правил и других нормативных документов, а также санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.

При подготовке данного Руководства использованы материалы МГСН 4.05-95 «Школы-интернаты для детей-инвалидов».

Работа выполнена авторским коллективом:

архитектор: Ю.П.Груздев, инженер: Т.Л.Соколова;

с участием инженеров: С.А.Архиповой, В.А.Асиновской, Л.Л. Щигорец, В.И.Непомнящего, А.К.Тарабарова, Л.А.Лаврентьевой, А.Т. Тосури.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Р У К О В О Д С Т В О

ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ СПЕЦИАЛЬНЫХ (КОРРЕКЦИОННЫХ) ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ВОСПИТАННИКОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

1 Область применения

Руководство предназначено для использования при разработке и экспертизе проектной документации для нового строительства и реконструкции специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья (далее коррекционные образовательные учреждения).

Положения настоящего методического документа являются обязательными для выполнения всеми участниками градостроительной деятельности при включении требования руководствоваться данным документом в договоры (контракты), задания на проектирование, нормативные документы (стандарты) организаций, в том числе саморегулируемых организаций.

Руководство не распространяется на проектирование образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

2 Нормативные ссылки

В настоящем Руководстве использованы ссылки на нормативные правовые акты, нормативные и другие документы, перечень которых приведен в Приложении А.

3 Общие положения

3.1 Проектирование, строительство и реконструкция коррекционных образовательных учреждений осуществляется в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации «Об образовании», техническими регламентами, нормативными техническими документами, действующими в соответствии с законодательством, сани-

тарно-эпидемиологическими правилами и нормативами.

3.2 В соответствии с «Типовым положением о специальном (коррекционном) образовательном учреждении для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12 марта 1997 года № 288 (в редакции от 10 марта 2009 года) (далее – Типовое положение) к коррекционным образовательным учреждениям относятся следующие учреждения:

а) специальная (коррекционная) начальная школа – детский сад (далее коррекционная начальная школа-детский сад);

б) специальная (коррекционная) общеобразовательная школа (далее коррекционная школа);

в) специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат (далее коррекционная школа-интернат).

3.3 Коррекционные образовательные учреждения создаются для глухих, слабослышащих и позднооглохших детей, слабовидящих и поздноослепших детей, детей с тяжелыми нарушениями речи, нарушением опорно-двигательного аппарата, с задержкой психического развития, для умственно отсталых и других детей с ограниченными возможностями здоровья.

Формирование и развитие сети коррекционных образовательных учреждений Санкт-Петербурга осуществляется Комитетом по образованию Санкт-Петербурга в соответствии с фактической потребностью населения в различных видах этих учреждений. Коррекционные образовательные учреждения относятся к объектам социального назначения районного и городского уровня обслуживания населения.

3.4 Коррекционные образовательные учреждения для обучающихся, воспитанников с ог-

раниченными возможностями здоровья реализуют образовательные программы дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего и начального профессионального образования в зависимости от вида учреждения.

Специфика образовательного процесса, направление деятельности по реабилитации обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии, а также уровень реализуемых образовательных программ, которые определяются Министерством образования Российской Федерации по согласованию с Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации в зависимости от вида коррекционного образовательного учреждения, должны быть отражены в задании на проектирование по технологическому заданию Комитета по образованию Санкт-Петербурга, согласованному с Комитетами Санкт-Петербурга по здравоохранению и по социальной политике.

При подготовке задания на проектирование рекомендуется руководствоваться «Учебными планами специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии», утвержденными приказом Министерства образования Российской Федерации от 10 апреля 2002 года № 29/2005-п.

3.5 Коррекционные образовательные учреждения должны обеспечивать воспитанникам условия для обучения, воспитания, лечения, социальной адаптации и интеграции в общество.

Коррекционные школы-интернаты рассчитаны на круглосуточное пребывание обучающихся, воспитанников, допускается также пребывание детей на продленном дне.

В коррекционных школах-интернатах предусматриваются следующие виды обслуживания: проживание, питание, санитарно-гигиеническое обслуживание, воспитание, обучение, культурно-массовое обслуживание, медицинское обслуживание и физическую реабилитацию, социальную адаптацию и профессиональную подготовку, административно-бытовое обслуживание.

3.6 В соответствии с Типовым положением предельная наполняемость классов, групп (в том числе специальных классов (групп) для детей со сложными дефектами) и групп продленного дня в коррекционных образовательных учреждениях устанавливается в зависимости от вида учреждения:

- для глухих – 6 человек;

— для слабослышащих и позднооглохших с легким недоразвитием речи, обусловленным нарушением слуха – 10 человек;

— для слабослышащих и позднооглохших с глубоким недоразвитием речи, обусловленным нарушением слуха – 6 человек;

— для слепых – 8 человек;

— для слабовидящих и позднослепых – 12 человек;

— для имеющих тяжелые нарушения речи – 12 человек;

— для имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата – 10 человек;

— для имеющих задержку психического развития – 12 человек;

— для умственно отсталых – 12 человек;

— для глубоко умственно отсталых – 10 человек;

— для имеющих сложные дефекты – 5 человек.

Виды коррекционных образовательных учреждений приведены в разделе 4 Руководства.

3.7 В коррекционных начальных школах – детских садах предельную наполняемость групп детского сада рекомендуется принимать в соответствии с требованиями для групп компенсирующей направленности, установленными положениями 1.11 СанПиН 2.4.1.2660-10.

3.8 Все виды коррекционных образовательных учреждений должны быть рассчитаны на пребывание обучающихся, воспитанников, передвигающихся с помощью кресел-колясок. Расчетное число колясочников устанавливается заданием на проектирование и ориентировочно может приниматься для учреждений VI вида 20-30 %, для учреждений иных видов – 2-3 % от общей вместимости.

3.9 Вместимость проектируемых коррекционных образовательных учреждений определяется заданием на проектирование.

Номенклатура коррекционных образовательных учреждений с учетом их видов и вместимости приведены в Приложении Б.

3.10 При проведении занятий по трудовому обучению, социально-бытовой ориентировке, факультативных занятий класс (группа) в коррекционных образовательных учреждениях делится на две подгруппы. При делении класса (группы) на подгруппы необходимо учитывать профиль трудового обучения для девочек и мальчиков, а также вид коррекционного учреждения.

При организации трудового обучения следует руководствоваться «Методическими рекомендациями о деятельности 10-12 классов в

специальных (коррекционных) образовательных учреждениях VIII вида с углубленной трудовой подготовкой», приведенными в письме Министерства образования Российской Федерации от 19 июня 2003 года № 27/2932-6, в случае, если это предусмотрено заданием на проектирование.

3.11 Особые положения, которые должны быть отражены при подготовке задания на проектирование коррекционных образовательных учреждений, приведены в Приложении В.

4 Виды коррекционных образовательных учреждений

4.1 Виды коррекционных образовательных учреждений (I – VIII) и специфика их деятельности установлены инструктивным письмом Министерства общего и профессионального образования Российской Федерации от 04.09.1997 года № 48.

4.2 Коррекционное образовательное учреждение I вида создается для обучения и воспитания неслышащих детей.

Процесс образования в коррекционных образовательных учреждениях I вида осуществляется в соответствии с уровнем общеобразовательных программ трех ступеней:

— 1 ступень – начальное общее образование (нормативный срок освоения – 5-6 лет (в зависимости от учебных предметов) или 6-7 лет (с учетом подготовительного класса);

— 2 ступень – основное общее образование (нормативный срок освоения – 5-6 лет);

— 3 ступень – среднее (полное) общее образование (нормативный срок освоения – 2 года).

В составе коррекционного образовательного учреждения I вида могут организовываться классы (группы) для детей со сложной структурой дефекта (умственной отсталостью, задержкой психического развития и др.), работа в которых осуществляется по специальным учебным планам и программам.

4.3 Коррекционное образовательное учреждение II вида создается для обучения и воспитания слабослышащих детей (имеющих частичную потерю слуха и различную степень недоразвития речи) и позднооглохших детей (оглохших в дошкольном и школьном возрасте, но сохранивших самостоятельную речь).

Для обеспечения дифференцированного подхода в обучении слабослышащих и позднооглохших детей в коррекционных образовательных учреждениях II вида создаются два отделения:

— 1 отделение – для детей с легким недоразвитием речи, обусловленным нарушением слуха;

— 2 отделение – для детей с глубоким недоразвитием речи, обусловленным нарушением слуха.

Процесс образования в коррекционных образовательных учреждениях II вида осуществляется в соответствии с уровнями общеобразовательных программ трех ступеней:

— 1 ступень – начальное общее образование (1 отделение – нормативный срок освоения – 4-5 лет, 2 отделение – 5-6 или 6-7 лет);

— 2 ступень – основное общее образование (1 и 2 отделения – нормативный срок освоения – 6 лет);

— 3 ступень – среднее (полное) образование (1 отделение – нормативный срок освоения – 2 года).

Для детей 6-7 летнего возраста, не посещавших дошкольные образовательные учреждения, во 2 отделении коррекционных образовательных учреждениях II вида может быть организован подготовительный класс.

4.4 Коррекционные образовательные учреждения III и IV видов создаются для обучения и воспитания детей с нарушением зрения:

а) III вида – для незрячих детей, а также детей с остаточным зрением при наличии сложных сочетаний нарушений зрительных функций, с прогрессирующими глазными заболеваниями, ведущими к слепоте;

б) IV вида – для слабовидящих детей.

Процесс образования в коррекционных образовательных учреждениях III и IV видов осуществляется в соответствии с уровнями общеобразовательных программ трех ступеней:

— 1 ступень – начальное общее образование (III вида – нормативный срок освоения – 4-5 лет; IV вида – 4 года);

— 2 ступень – основное общее образование (III вида – нормативный срок освоения – 5-6 лет; IV вида – 6 лет);

— 3 ступень – среднее (полное) общее образование (III вида – нормативный срок освоения – 2 года; IV вида – 2 года).

Для детей 5-7 лет в коррекционных образовательных учреждениях IV вида могут быть организованы дошкольные группы или подготовительные классы.

При необходимости может быть организовано совместное обучение (в одном учреждении) незрячих и слабовидящих детей, детей с иными нарушениями зрения.

4.5 Коррекционное образовательное учреждение V вида создается для обучения и воспитания детей с тяжелой речевой патологией, которое может иметь в своем составе два отделения:

— 1 отделение — для детей, имеющих общее недоразвитие речи тяжелой степени, и детей, страдающих общим недоразвитием речи, сопровождающимся заиканием;

— 2 отделение — для детей с тяжелой формой заикания при нормальном развитии речи.

Процесс образования в коррекционных образовательных учреждениях V вида осуществляется в соответствии с уровнями общеобразовательных программ двух ступеней:

— 1 ступень — начальное общее образование (1 отделение — нормативный срок обучения — 4-5 лет; 2 отделение — 4 года);

— 2 ступень — основное общее образование (1 и 2 отделения — нормативный срок освоения — 6 лет).

В составе 1 и 2 отделений должны комплектоваться классы (группы) детей, имеющих однородные дефекты речи, с обязательным учетом уровня их речевого развития.

В случае устранения речевого дефекта воспитанники коррекционного образовательного учреждения на основании заключения специальной комиссии переводятся в образовательное учреждение общего типа.

4.6 Коррекционное образовательное учреждение VI вида создается для обучения и воспитания детей с нарушением опорно-двигательного аппарата.

Процесс образования в коррекционных образовательных учреждениях VI вида осуществляется в соответствии с уровнями общеобразовательных программ трех ступеней:

— 1 ступень — начальное общее образование (нормативный срок освоения — 4-5 лет);

— 2 ступень — основное общее образование (нормативный срок освоения — 6 лет);

— 3 ступень — среднее (полное) общее образование (нормативный срок освоения — 2 года).

Для детей, не посещавших дошкольное общеобразовательное учреждение, в коррекционных образовательных учреждениях VI вида может предусматриваться подготовительный класс.

4.7 Коррекционное образовательное учреждение VII вида создается для обучения детей с задержкой психического развития.

Процесс образования в коррекционных образовательных учреждениях VII вида осуществляется в соответствии с уровнями общеобразовательных программ двух ступеней:

— 1 ступень — начальное общее образование (нормативный срок освоения — 3-5 лет);

— 2 ступень — основное общее образование (нормативный срок освоения — 5 лет).

4.8 Коррекционное образовательное учреждение VIII вида создается для обучения и воспитания детей с умственной отсталостью с целью коррекции отклонений в их развитии средствами образования и трудовой подготовки, а также социально-психологической реабилитации для последующей интеграции в общество, со сроками обучения 9-11 лет.

Трудовое обучение в 10-11 классах должно носить характер углубленной трудовой подготовки обучающихся.

Дополнительные требования к организации коррекционных образовательных учреждений VIII вида с классами (группами) и группами прошенного дня для детей с глубокой умственной отсталостью предусмотрены письмом Министерства образования Российской Федерации от 26.12.2000 года № 3 «О дополнении инструктивного письма Министерства общего и среднего образования Российской Федерации от 04.09.1997 № 48».

5 Градостроительные требования к размещению

5.1 Размещение коррекционных образовательных учреждений осуществляется на территориях жилой и общественно-деловой застройки в соответствии с градостроительными регламентами Правил землепользования и застройки Санкт-Петербурга, региональными нормативами градостроительного проектирования, применяемыми на территории Санкт-Петербурга, и санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами.

5.2 Радиус доступности коррекционных образовательных учреждений не нормируется. Доступность коррекционных образовательных учреждений должна быть обеспечена общественным пассажирским транспортом с размещением остановок транспорта в пределах пешеходной доступности не более 5 минут.

5.3 Коррекционные образовательные учреждения должны располагаться на самостоятельных земельных участках, на территориях, наиболее благоприятных по санитарно-гигиеническим условиям, с учетом требований СП 4076-86, СанПиН 2.4.2.2821-10, СанПиН 2.4.1.2660-10, СН 2.4/2.1.8.562-96, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

5.4 Площади земельных участков коррекционных образовательных учреждений должны быть не менее минимальной площади земельных участков в границах соответствующих территориальных зон, установленной в составе градостроительных регламентов Правил землепользования и застройки Санкт-Петербурга, которые мо-

гут быть определены из расчета:

— для коррекционной начальной школы-детского сада – 65 м² на одного обучающегося в начальной школе и на одно место в детском саду;

— для коррекционной школы – по нормам СП 42.13330 (Приложение Ж) для общеобразовательных школ, с коэффициентами 1,2 для учреждений I, II, V, VII, VIII видов и 1,4 для учреждений III, IV, VI видов;

— для коррекционной школы-интерната – при общем количестве обучающихся, воспитанников до 160:

а) 140 м² на одного обучающегося, воспитанника для учреждений I, II, V, VII, VIII видов;

б) 160 м² на обучающегося, воспитанника для учреждений III, IV, VI видов;

при общем количестве обучающихся, воспитанников более 160:

а) 120 м² на одного обучающегося, воспитанника для учреждений I, II, V, VII, VIII видов;

б) 140 м² на обучающегося, воспитанника для учреждений III, IV, VI видов.

При этом, в соответствии с требованиями СП 4076-86, площадь земельного участка коррекционной школы – интерната должна быть не менее 2,2-2,5 га.

5.5 При реконструкции коррекционных образовательных учреждений расположенных на застроенных территориях Санкт-Петербурга и невозможности увеличения земельного участка в соответствии с расчетными показателями, указанными в 5.4 настоящего раздела, количество обучающихся, воспитанников в них может быть сохранено для обеспечения потребности населения в необходимом количестве мест при условии соблюдения требований градостроительных регламентов Правил землепользования и застройки Санкт-Петербурга и требований санитарно-эпидемиологических правил и нормативов к составу и площадям помещений.

5.6 Земельные участки коррекционных образовательных учреждений не должны примыкать к красным линиям магистральных улиц. Расстояние от зданий коррекционных образовательных учреждений, располагающихся на земельных участках в непосредственной близости от улиц местного значения, рекомендуется принимать не менее 25 м от красных линий улиц местного значения, при условии обеспечения уровней шума и загрязнения атмосферного воздуха требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.

5.7 Расстояния от зданий коррекционных образовательных учреждений до жилых и общественных зданий определяются по нормам инсоляции и естественной освещенности: СП 52.13330,

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01, СП 23-102, ТСН 23-359-2006 Санкт-Петербург.

При размещении зданий коррекционных образовательных учреждений на земельном участке должна быть предусмотрена возможность инсоляции площадок различного функционального назначения в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01.

6 Требования к планировочной организации земельного участка

6.1 Планировочная организация земельных участков коррекционных образовательных учреждений осуществляется в соответствии с градостроительными планами земельного участков при соблюдении требований СП 4076-86, СП 59.13330, статей 69, 71, 72 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности, с учетом общих требований разделов III СанПиН 2.4.2.2821-10 и СанПиН 2.4.1.2660-10.

6.2 Основными функциональными зонами земельного участка коррекционных образовательных учреждений (за исключением коррекционных школ-интернатов) являются:

- физкультурно-спортивная зона;
- учебно-опытная зона (при необходимости, по заданию на проектирование);
- зона отдыха;
- хозяйственная зона.

Кроме того, в структуру земельного участка входят озеленение, площадь застройки, проезды и пешеходные связи.

6.3 Состав и площади основных функциональных зон земельных участков определяются:

— для коррекционных начальных школ – детских садов – с учетом требований СанПиН 2.4.2.2821-10 и СП 4076-86 для территории, предназначенной для начальной школы, и СанПиН 2.4.1.2660-10 для территории, предназначенной для детского сада;

— для коррекционных школ – с учетом требований СП 4076-86 и СанПиН 2.4.2.2821-10.

При разработке планировочной организации территорий земельных участков коррекционных начальных школ – детских садов и коррекционных школ рекомендуется использование РМД 31-07-2009 Санкт-Петербург и РМД 31-10-2011 Санкт-Петербург в части не противоречащей специфике и особенностям планировочной организации территорий коррекционных образовательных учреждений.

Особенности организации физкультурно-спортивной зоны, в том числе требования к оборудованию площадок, с учетом специфики обу-

чающихся, воспитанников различных видов коррекционных образовательных учреждений, устанавливаются заданием на проектирование (технологическим заданием), согласованным с Комитетами Санкт-Петербурга по образованию, здравоохранению, социальной политике.

6.4 Для коррекционных школ-интернатов основными функциональными зонами являются:

— зона проживания и обучения с расположеными на ней игровыми и спортивными площадками, площадками отдыха;

— зона изолятора (приемного и карантинного отделения);

— зона огорода, ягодника, живого уголка;

— хозяйственная зона, в которой в зависимости от конкретных условий могут располагаться гараж, котельная, прачечная, складские помещения, мастерские, овощехранилище и т.д.

На территории коррекционных школ-интернатов должны быть предусмотрены площадки для встреч родителей с детьми.

6.5 Состав и площади основных функциональных зон коррекционных школ-интернатов должны соответствовать требованиям СП 4076-86.

6.6 Основные требования к составу и организации основных функциональных зон коррекционных образовательных учреждений, в том числе требования к оборудованию площадок различного функционального назначения, определяются заданием на проектирование (технологическим заданием), согласованным с Комитетами Санкт-Петербурга по образованию, здравоохранению, социальной политике.

6.7 В соответствии со статьей 67 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности, подъезд пожарных автомобилей к зданиям коррекционных образовательных учреждений должен быть предусмотрен со всех сторон.

Ширина проездов для пожарной техники должна составлять не менее 6,0 м. В общую ширину противопожарного проезда допускается включать тротуар, примыкающий к проезду.

6.8 Вертикальная планировка территории земельных участков коррекционных образовательных учреждений (продольные и поперечные уклоны путей движения, высота бортового камня в местах пересечения с проезжей частью и пр.); оборудование площадок любого функционального назначения; организация пешеходного движения и движения транспорта должны предусматриваться с учетом специфики и особенностей обучающихся и воспитанников в соответствии с требованиями СП 59.13330, СП 4076-86, СП 35-101.

При проектировании планировочной организации земельных участков коррекционных об-

разовательных учреждений необходимо учитывать требования доступности, безопасности, информативности и комфортности обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья ко всем элементам участка: ограждениям, входам и въездам, пешеходным путям движения, озеленению, малым формам архитектуры, площадкам различного функционального назначения.

В качестве информационных средств обеспечения безопасности передвижения слепых и слабовидящих детей следует использовать рельефные, фактурные и иные виды тактильных поверхностей пешеходных путей, ограждения опасных зон, выступающих элементов.

6.9 На территории коррекционных образовательных учреждений должно быть предусмотрено не менее двух въездов, один из них - в хозяйственную зону.

6.10 Для коррекционных школ-интернатов въезды должны быть оборудованы проходной, изолятор (приемно-карантинное отделение) должен иметь подъезд, обеспечивающий проезд пожарных машин и специального медицинского транспорта.

6.11 Территория участков коррекционных образовательных учреждений по условиям эксплуатации должна иметь ограждение в соответствии с СН 441 высотой не менее 2,0 м.

Вдоль ограждения рекомендуется предусматривать живую изгородь из 1-3 рядов деревьев и кустарников.

6.12 Площадь озелененной территории должна составлять не менее 50 % площади земельного участка коррекционного образовательного учреждения.

В площадь озелененной территории включаются площади занятые зелеными насаждениями, в том числе газоны, травяное покрытие учебно-опытной, физкультурно-спортивной зоны и зоны отдыха, а также площади защитных полос, в том числе зеленых изгородей вдоль ограждения участка.

Использование в качестве озеленения деревьев и кустарников с ядовитыми плодами и ягодами, а также колючих кустарников не допускается.

6.13 Земельный участок коррекционного образовательного учреждения должен быть освещен и обустроен малыми формами архитектуры с учетом специфики и особенностей воспитанников, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

6.14 Пересечение территорий земельных участков коррекционных образовательных учреждений транзитными сетями всех видов инженерно-технического обеспечения не допускается.

7 Требования к функционально-планировочным и объемно-планировочным решениям

7.1 Общие требования

7.1.1 Функционально-планировочные решения зданий коррекционных образовательных учреждений должны отвечать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам:

а) для коррекционных начальных школ – детских садов – с учетом требований СанПиН 2.4.1.2660-10 для детского сада и СП 4076-86 и СанПиН 2.4.2.2821-10 для начальной школы;

б) для коррекционных школ – с учетом требований СП 4076-86 и СанПиН 2.4.2.2821-10;

в) для коррекционных школ-интернатов – СП 4076-86 и с учетом требований СанПиН 2.4.2.2821-10.

В случаях не соответствия нормативных расчетных показателей площадей помещений различного функционального назначения и иных требований, указанных в санитарно-эпидемиологических правилах и нормативах (с учетом значительного временного разрыва между вводами в действие вышеуказанных документов), при проектировании следует принимать большие расчетные показатели и более жесткие нормативные требования.

7.1.2 При разработке функционально-планировочных решений зданий коррекционных образовательных учреждений, помимо санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, указанных в 7.1.1 настоящего подраздела, следует руководствоваться СанПиН 2.1.7.2790-10, СанПиН 2.4.5.2409-08, СНиП 31-06, СП 59.13330 (в том числе СП 35-101, СП 35-102, СП 35-103, СП 35-104), СП 31-112, СП 31-113.

7.1.3 Здания коррекционных образовательных учреждений должны быть не выше двух этажей. Допускается строительство новых и реконструкция существующих трехэтажных зданий, при условии размещения помещений, посещаемых обучающимися, воспитанниками с ограниченными возможностями здоровья не выше второго этажа. На третьем этаже могут размещаться административные, хозяйственные и тому подобные помещения.

Наличие лифтов в зданиях коррекционных образовательных учреждений является обязательным. Лифты должны отвечать требованиям Технического регламента о безопасности лифтов и ГОСТ Р 51631.

7.1.4 Высота помещений коррекционных образовательных учреждений должна соответствовать требованиям СНиП 31-06.

7.1.5 При проектировании зданий коррекционных образовательных учреждений в соответствии с требованиями СП 35-101 должны быть обеспечены условия доступности, безопасности, информативности и комфортности для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья всех коммуникационных путей и пространств зданий: входных узлов, вестибюлей, отдельных помещений и групп помещений различного функционального назначения, лестниц и пандусов, вертикальных средств передвижения.

Необходимо учитывать также специфику функциональной организации детей с ограниченными возможностями здоровья и эргономические требования к функционально-планировочным решениям зданий.

7.1.6 Эргономические требования (ширина проходов, коридоров, дверных проемов, лестниц, пандусов, необходимые размеры разворотов, поворотов и т.п.), обуславливающие размеры пространства, необходимого для функционирования обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, в том числе колясочников, и основные габариты помещений, рекомендуется принимать в соответствии с Пособием к МГСН 4.05.

7.2 Коррекционные начальные школы – детские сады

7.2.1 Подготовка проектной документации коррекционных начальных школ – детских садов может осуществляться на основании требований и рекомендаций к функциональным и объемно-планировочным решениям, установленных РМД 31-07-2009 Санкт-Петербург и РМД 31-10-2011 Санкт-Петербург, в части не противоречащей специфике и особенностям обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья.

7.2.2 Объемно-планировочные решения зданий коррекционных начальных школ-детских садов должны предусматривать изоляцию основных функциональных групп помещений для детей дошкольного и школьного отделений. Административные помещения и помещения пищебло-ка могут предусматриваться общими.

При проектировании дошкольного отделения рекомендуется использовать положения раздела 9 «Специальные требования к проектированию»

нию дошкольных образовательных учреждений для детей с нарушением развития» МГСН 4.07.

7.2.3 Состав и количество учебных помещений, помещений для занятий физкультурой (в том числе лечебной), медицинского обслуживания коррекционных начальных школ – детских садов определяются заданием на проектирование с учетом вида учреждения.

7.2.4 Площади учебных помещений, помещений для занятий физкультурой (в том числе лечебной), медицинского обслуживания коррекционных начальных школ – детских садов должны соответствовать требованиям, установленным для соответствующих помещений коррекционных школ-интернатов в подразделе 7.4 Руководства.

7.3 Коррекционные школы

7.3.1 Разработка функциональных и объемно-планировочных решений зданий коррекционных школ может осуществляться на основании требований и рекомендаций, установленных РМД 31-10-2011 Санкт-Петербург, в части не противоречащей специфике и особенностям обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья.

7.3.2 Состав и количество учебных помещений, помещений для занятий физкультурой (в том числе лечебной), медицинского обслуживания коррекционных школ определяются заданием на проектирование с учетом вида учреждения.

7.3.3 Площади учебных помещений, помещений для занятий физкультурой (в том числе лечебной), медицинского обслуживания коррекционных школ должны соответствовать требованиям, установленным для соответствующих помещений коррекционных школ-интернатов в подразделе 7.4 настоящего документа.

7.4 Коррекционные школы-интернаты

7.4.1 Для коррекционных школ-интернатов предусматриваются следующие группы помещений:

- помещения проживания обучающихся, воспитанников;
- учебные помещения (в том числе помещения профессиональной подготовки);
- помещения обслуживания (для культурно-массовых занятий, в том числе занятий физкультурой, административно-хозяйственные помещения, помещения медицинского обслуживания и помещения, обеспечивающие питание обучающихся, воспитанников и персонала);
- изолятор (приемно-карантинное отделение);
- хозяйствственные помещения.

7.4.2 Помещения проживания обучающихся, воспитанников в коррекционных школах-интернатах, учебные помещения и помещения обслуживания следует размещать в отдельных блоках, непосредственно примыкающих друг к другу или в отдельных корпусах, соединенных отапливаемыми переходами.

Изолятор (приемно-карантинное отделение), должен быть расположен в отдельном корпусе или в отдельном блоке, примыкающим к корпусу помещений обслуживания, с отдельным входом.

Хозяйственные помещения (котельная, гараж, прачечная и др.) следует размещать в отдельном корпусе на территории хозяйственной зоны, обеспеченной отдельным въездом.

Помещения административно-бытового и медицинского обслуживания, изолятор, пищеблок и хозяйственные помещения предусматриваются общими для всего учреждения, независимо от количества обучающихся, воспитанников, структуры и вида специальной (коррекционной) школы-интерната.

7.4.3 Помещения проживания в коррекционных школах-интернатах рекомендуется размещать в виде изолированных групп помещений двух основных типов в зависимости от вида учреждения и возраста обучающихся, воспитанников:

— по типу детского сада, когда в составе групповой ячейки предусматриваются раздельная, групповая, спальная, буфетная и туалетные комнаты;

— по типу коридорной системы, когда спальные комнаты с другими помещениями жилой ячейки связаны через коридор.

7.4.4 Состав и расчетные показатели площади помещений проживания в коррекционных школах-интернатах приведены в Приложении Г.

7.4.5 Помещения проживания могут образовывать секции: для обучающихся, воспитанников дошкольного возраста – на 2-4 группы; школьного возраста – на 4-8 групп-классов.

В каждую секцию для обучающихся, воспитанников дошкольного возраста следует предусматривать отдельный вход.

Входы в помещения проживания для обучающихся, воспитанников школьного возраста могут быть предусмотрены через отдельный вестибюль для каждой секции или через главный вестибюль.

7.4.6 Входы в помещения проживания жилых групп должны быть организованы через раздельные.

В составе оборудования раздельных не-

обходится предусматривать сушильные шкафы для одежды и обуви, а также секционные шкафы для хранения детской одежды.

7.4.7 В коррекционных школах-интернатах VI вида все спальные комнаты должны быть рассчитаны на проживание вместе с другими обучающимися, воспитанниками одного ребенка, передвигающегося на кресле-коляске.

В коррекционных школах-интернатах иных видов 10-15 % спальных комнат для каждой возрастной группы должны быть рассчитаны на проживание вместе с другими обучающимися, воспитанниками одного ребенка, передвигающегося на кресле-коляске.

7.4.8 Санитарные узлы в жилых группах, проектируемых по принципу детского сада, размещают в помещении, смежном с групповой.

Санитарные узлы в жилых группах при коридорной системе предусматриваются при каждой

спальной комнате.

7.4.9 В коррекционных школах-интернатах питание организуется, как правило:

- для обучающихся, воспитанников дошкольного возраста на площади групповой комнаты (по типу детского сада);

- для обучающихся, воспитанников школьного возраста в общих залах столовых на секцию или на все учреждение.

7.4.10 Организация учебного процесса в коррекционных школах-интернатах и соответствующий состав, площадь и размещение учебных помещений определяются заданием на проектирование.

Рекомендуемый состав и площади учебных помещений и помещений профессиональной подготовки приведены в Приложении Д.

Рекомендуемые варианты организации и размещения учебных помещений в коррекционных школах-интернатах приведены в таблице 1.

Таблица 1- Рекомендуемые варианты организации и размещения учебных помещений

Варианты размещения учебных помещений	Рекомендуемое применение
1 В составе групповых помещений, проектируемых по принципу детского сада, предусматривается учебная и/или учебно-игровая комната	Для дошкольников и детей младшего школьного возраста коррекционных школ-интернатов всех видов
2 В составе жилых помещений предусматриваются учебно-игровые комнаты или учебные, предусмотренные также для приготовления уроков, и игровые комнаты. Специализированные кабинеты по отдельным предметам располагаются в общем блоке учебных помещений	Для детей младшего и среднего школьного возраста коррекционных школ-интернатов всех видов; для детей старшего школьного возраста коррекционных школ-интернатов III, IV, VI, VII, VIII видов
3 Все учебные помещения располагаются в общем блоке учебных помещений	Для детей среднего и старшего школьного возраста коррекционных школ-интернатов I, II, V видов

7.4.11 В классах и учебно-игровых комнатах коррекционных школ-интернатов всех видов, за исключением предназначенных для детей страдающих сколиозом, следует предусматривать зону психологической разгрузки из расчета 10-15 % от общей площади класса, в которой располагается кушетка, кресло, шведская стенка. Зону психологической разгрузки следует отгораживать мебелью или экраном.

7.4.12 Планировка и оборудование классов, классов-игровых, учебных комнат, кабинетов, учебно-производственных мастерских должны быть рассчитаны на возможность пребывания в них обучающихся, воспитанников, передвигающихся на креслах-колясках.

7.4.13 Планировка учебных помещений для детей, страдающих сколиозом, должна быть рассчитана на то, что во время учебного процесса дети могут находиться в лежачем положении.

7.4.14 В составе коррекционных школ-интернатов следует предусматривать помещения для занятий физкультурой и спортом, а также для физкультурно-оздоровительных занятий, рекомендуемый состав и площади помещений которых приведены в 17-29 таблицы Е.1 Приложения Е.

Спортивные залы должны быть оборудованы с учетом возможности проведения занятий лечебной физкультурой. Требования к номенклатуре применяемого оборудования для занятий лечебной физкультурой устанавливается заданием на проектирование.

По заданию на проектирование, при необходимости, площади спортивных залов и ванн бассейнов могут быть увеличены на основании положений СП 31-112 и СП 31-113.

7.4.15 Состав и площади основных помещений культурно-массового обслуживания в коррекционных школах-интернатах, в том числе актового зала, кружковых помещений, устанавливается заданием на проектирование с учетом вида учреждения.

Рекомендуемый состав и площади помещений культурно-массового обслуживания в коррекционных школах-интернатах приведены в таблице Е.1 Приложения Е.

7.4.16 Состав помещений медицинского обслуживания в коррекционных школах-интернатах определяется заданием на проектирование с учетом вида учреждения.

Рекомендуемый состав и площади помещений медицинского обслуживания в коррекционных школах-интернатах приведены в таблице Ж. Приложения Ж.

Расчет числа мест по видам процедур в кабинетах физиотерапии блока медицинского обслуживания в коррекционных школах-интернатах осуществляется на основании данных таблицы Ж.2 Приложения Ж.

7.4.17 Изолятор в коррекционных школах-интернатах должен включать помещения приема (приемно-смотровые боксы) и изоляционно-диагностические (мельцеровские) боксы из расчета 3-4 % от числа мест для обучающихся, воспитанников школьного возраста и 5-6 % от числа мест для обучающихся, воспитанников дошкольного возраста.

Мельцеровские боксы, представляющие собой одно-двухместные палаты с санитарным узлом (унитаз, умывальник, ванная) должны иметь наружный вход через тамбур, оборудованный пандусом с уклоном не более 1:12.

Состав и площади помещений изолятора следует принимать согласно данным таблицы Ж..3 Приложения Ж.

7.4.18 Изолятор размещается в отдельном блоке, который может быть полностью изолирован от остальных помещений, или связан с остальными помещениями учреждения (кроме помещений проживания) через специальный тамбур-шлюз. Изолятор свыше 10 мест рекомендуется размещать в отдельно стоящем корпусе.

7.4.19 Производственные помещения пищеблока во всех видах коррекционных школ-интернатов следует рассчитывать на работу на сырье. Питание обучающихся, воспитанников организуется в одну смену. Кроме питания детей, должно обеспечиваться питание персонала.

7.4.20 Рекомендуемый состав и площади помещений пищеблока в коррекционных школах-интернатах приведены в Приложении И.

7.4.21 Рекомендуемый состав и площади помещений административно-бытового обслуживания в коррекционных школах-интернатах приведены в Приложении К.

8 Требования к внутренней среде зданий

8.1 Естественное и искусственное освещение

8.1.1 При проектировании коррекционных образовательных учреждений необходимо учитывать требования к естественному и искусственному освещению, продолжительности инсоляции в помещениях различного функционального назначения, установленные СП 52.13330, СП 59.13330, СП 4076-86, СанПиН 2.4.2.2821-10, СанПиН 2.4.1.2660-10.

8.1.2 Особые условия к естественному и искусственному освещению помещений в учреждениях I - IV видов с учетом специфики и особенностей обучающихся, воспитанников с нарушением слуха и зрения следует принимать в соответствии с требованиями раздела IV СП 4076-86.

8.2 Отделка и оборудование помещений

8.2.1 При отделке и оборудовании помещений коррекционных образовательных учреждений должны выполняться требования СП 4076-86, СанПиН 2.4.2.2821-10, СанПиН 2.4.1.2660-10.

Отделка и оборудование помещений коррекционных образовательных учреждений осуществляется на основании технологического задания, учитывающего специфику и особенности обучающихся, воспитанников по видам учреждений с учетом требований СП 59-13330, СП 35-101, СП 35-103.

8.2.2 Здания коррекционных образовательных учреждений должны быть оборудованы специальными устройствами и приспособлениями, предназначенными для обеспечения возможности детям с ограниченными возможностями здоровья передвигаться в пространстве, а также пользоваться приборами и оборудованием в соответствии с рекомендациями, предусмотренными Пособием к МГСН 4.05.

Для слепых и слабовидящих детей необходимо предусматривать пространственные ориентиры, фиксирующие участки измененной поверхности пола у входов в помещения проживания, учебно-профессиональной подготовки, в лест-

ничные клетки, кабинеты, залы. Такая же измененная поверхность пола должна быть предусмотрена при устройстве лестниц – окантовка ступеней, площадок.

Помещения проживания, учебно-профессиональной подготовки и иные помещения для слепых и слабовидящих детей, в которых дети могут оставаться одни, должны быть обустроены смотровыми окнами со стороны коридора для возможности постоянного наблюдения персонала за детьми.

8.2.3 Требования, установленные к отделочным материалам для обеспечения пожарной безопасности, приведены в разделе 11 РМД 31-10-2011 Санкт-Петербург.

8.2.4 Материалы, используемые при строительстве для отделки помещений должны быть высокого качества, иметь соответствующие гигиенические сертификаты и сертификаты пожарной безопасности и отвечать современным эстетическим требованиям.

9 Системы инженерно-технического оборудования

9.1 Водопровод и канализация

9.1.1 В коррекционных образовательных учреждениях предусматриваются следующие системы водопровода и канализации:

- водопровод хозяйственно-питьевой;
- водопровод противопожарный;
- водопровод горячей воды с температурой 60° С и 37° С;
- рециркуляционная система бассейна;
- внутренний водосток, оборудованный воронками с электрообогревом;
- канализация бытовая;
- канализация производственная пищеблока;
- канализация производственная напорная для отвода стоков из приемников, расположенных в помещениях подвального этажа, в том числе водомерного узла, ИТП, электробойлерной, установки водоподготовки бассейна.

9.1.2 Проектирование систем водопровода и канализации зданий коррекционных образовательных учреждений осуществляется в соответствии с требованиями СП 30.13330, СанПиН 2.4.2.2821-10, СанПиН 2.4.5.2409-08, СП 4076-86, СП 2.3.6.1079-01 и требованиями пожарной безопасности (статьи 68, 86 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности, СП 8.13130, СП 10.13130), а также с

учетом положений подраздела 10.1 РМД 31-10-2011 Санкт-Петербург.

9.1.3 Умывальники в санитарных узлах для обучающихся, воспитанников должны устанавливаться на подстольях или усиленных кронштейнах.

9.1.4 Ванна бассейна должна быть выполнена с учетом специфики и особенностей обучающихся, воспитанников.

9.1.5 Все трубные прокладки в зданиях коррекционных образовательных учреждений должны выполняться скрыто с обеспечением доступа обслуживающего персонала к арматуре и соединениям.

9.1.6 В помещениях пищеблока и помещениях медицинского обслуживания должны устанавливаться бесконтактные смесители для умывальников.

9.2 Отопление и вентиляция

Системы отопления и вентиляции зданий коррекционных образовательных учреждений следует проектировать в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10, СП 4076-86, СП 60.13330, СП 31-113 и требованиями пожарной безопасности (статья 82 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности, СП 7.13130), а также с учетом положений 10.2 РМД 31-10-2011 Санкт-Петербург.

9.3 Электроснабжение

9.3.1 В зданиях коррекционных образовательных учреждений следует предусматривать электрооборудование, электрическое освещение, а также наружное освещение территории.

9.3.2 Проектирование электроустановок осуществляется в соответствии с требованиями: ПУЭ (7 издание), СП 52.13330, СП 60.13330, СП 31-110, СП 6.13130, СанПиН 2.4.2.2821-10, а также с учетом положений 10.3 РМД 31-10-2011 Санкт-Петербург.

9.4 Связь, сигнализация и информатизация

9.4.1 В зданиях коррекционных образовательных учреждений проектирование систем связи, сигнализации и информатизации осуществляется в соответствии с требованиями статьй 83, 84 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности, СП 3.13130, СП 5.13130, НПБ 88, НПБ 104, НПБ 110, СНиП 31-06, СП 31-110, ГОСТ Р 52023, РД 78.36.003 МВД России, СН 512, ВСН 60, а также с учетом положений подраздела 10.4 РМД 31-10-2011 Санкт-Петербург.

9.4.2 При проектировании систем сигнализации в коррекционных образовательных учреждениях необходимо учитывать особенности и специфику обучающихся, воспитанников в соответствии с требованиями СП 59.13330.

9.5 Автоматизация инженерного оборудования

При проектировании инженерно-технических систем коррекционных образовательных учреждений следует предусматривать автоматизацию инженерного оборудования, общий объем требований к которой установлен в 10.5 РМД 31-10-2011 Санкт-Петербург.

10 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

10.1 При разработке проектной документации коррекционных образовательных учреждений обеспечение пожарной безопасности осуществляется в соответствии с Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности и Сводами правил систем противопожарной защиты, иных нормативных технических документов, действующих в соответствии с законодательством, в том числе СП 59.13330, учитывающим особенности и специфику обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья.

10.2 Пожарно-техническую классификацию зданий, размеры зданий и пожарных отсеков, высотность следует принимать в зависимости от степени огнестойкости, класса конструктивной и функциональной опасности, в соответствии с Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности.

Здания коррекционных образовательных учреждений с точки зрения обеспечения пожарной безопасности должны быть не выше трех этажей.

10.3 При сочетании показателей, указанных в 10.2, настоящего раздела, не предусмотренных Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности, площадь пожарного отсека и высота принимаются по наиболее жесткому из этих показателей для проектируемого здания соответствующего класса функциональной пожарной опасности или должны быть разработаны и утверждены в установленном порядке специальные технические условия пожарной безопасности.

Классы функциональной пожарной опасности зданий различного функционального назначения следует принимать в соответствии с Техническим регламентом о требованиях пожарной

безопасности с учетом данных, приведенных в Приложении А СНиП 31-06.

10.4 Пределы огнестойкости строительных конструкций зданий коррекционных образовательных учреждений должны быть предусмотрены в соответствии с I степенью огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности С0, на основании требований Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (статьи 30, 31, 58, 87, 88 и таблицы 21, 22, 23) и СТО 365544501-006 (таблица 4.1).

Классы пожарной опасности строительных конструкций принимаются в соответствии с требованиями Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (статья 36 и таблица 22).

10.5 Для обеспечения требуемого предела огнестойкости более R-60 несущих элементов зданий допускается применять только конструктивную защиту (облицовку, обетонирование, штукатурку и т. п.)

Огнестойкость противопожарных преград определяется огнестойкостью ее элементов: ограждающей части конструкций, обеспечивающих устойчивость преграды, конструкций, на которые они опираются, узлов крепления между ними.

Пределы огнестойкости конструкций, обеспечивающих устойчивость преграды, на которые они опираются и узлов крепления между ними по признаку R должны быть не менее требуемого предела огнестойкости ограждающей части противопожарной преграды.

Узлы пересечения инженерными коммуникациями ограждающих конструкций с нормированными пределами огнестойкости и пожарной опасности не должны снижать требований пожарно-технических показателей конструкций.

Заполнения проемов в противопожарных преградах, противопожарные двери, ворота, люки, клапаны, окна, занавесы должны отвечать требованиям Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (таблицы 23 – 25).

Ограждающие конструкции переходов между зданиями должны иметь пределы огнестойкости, равные пределам огнестойкости ограждающих конструкций основного здания.

10.6 Переходы между зданиями должны иметь класс пожарной опасности К0.

Стены зданий в местах примыкания к ним переходов следует предусматривать класса пожарной опасности К0 с пределом огнестойкости REI 45. Двери в проёмах этих стен, ведущие в переходы, должны быть противопожарными 2-го типа.

При разных степенях огнестойкости зданий (корпусов), соединяемых переходом, ограж-

дающие конструкции переходов должны соответствовать требованиям, предъявляемым к конструкциям зданий более высокой степени огнестойкости.

10.7 В каждом отсеке подвальных и цокольных этажей (заглублённых более чем на 0,5 м) должно быть не менее двух луков шириной не менее 0,6 м и высотой не менее 0,8 м или окон шириной 0,75 м и высотой 1,5 м, кроме случаев, предусмотренных заданием на проектирование инженерно-технических мероприятий гражданской обороны. Площадь такого отсека должна быть не более 700 м².

10.8 Спальные помещения объектов класса функциональной пожарной опасности Ф 1.1 должны быть размещены в блоках или частях здания, отделённых противопожарными перекрытиями и стенами 1-го типа.

10.9 Предусматриваемые в составе объектов Ф 1.1 пищеблоки следует отделять от основного здания противопожарными перекрытиями и стенами 2-го типа. При этом для указанных помещений, размещаемых в пределах одного этажа, допускается вместо стен 2-го типа устройство противопожарных перегородок 1-го типа.

10.10 Предусматриваемые в составе объектов Ф 1.1 спортивные залы и физкультурно-оздоровительные помещения, а также актовые залы и другие помещения, с расчетным числом мест более 50, необходимо выделять противопожарными перегородками 1-го типа и перекрытиями 3-го типа.

10.11 Не допускается размещение в корпусах с палатами для больных помещений, не связанных с лечебным процессом (кроме специально оговорённых случаев) и размещение в подвальных и цокольных этажах помещений производственного и складского назначения (мастерские, склады, кладовые).

10.12 Своевременная и беспрепятственная эвакуация из зданий коррекционных образовательных учреждений должна осуществляться в соответствии с требованиями Технического регламента о требованиях пожарной безопасности, СП 1.13130, СНиП 31-06, СП 59.13330 обучающихся, воспитанников, с учётом всех возрастных категорий и особенностей, и персонала.

10.13 Ширина (в свету) участков эвакуационных путей должна быть не менее:

- дверей из помещений, с числом находящихся в них не более 15 человек – 0,9 м;
- проёмов и дверей в остальных случаях, проходов внутри помещений – 1,2 м;
- переходных лоджий и балконов – 1,5 м;
- коридоров, пандусов, используемых для эвакуации – 1,8 м.

Не допускается предусматривать пути эвакуации по открытым металлическим наружным лестницам.

При необходимости устройства пандуса при реконструкции зданий, служащего путём эвакуации с вышележащих этажей, пандус должен быть непосредственно связан через тамбур с выходом наружу.

10.14 Конструкции эвакуационных путей должны быть класса К0, предел их огнестойкости должен соответствовать требованиям таблицы 4* СНиП 21-01, а материалы их отделки и покрытия полов – требованиям 6.25* СНиП 21-01.

10.15 При невозможности обеспечить эвакуацию в течении нормативно установленного времени должны предусматриваться пожаробезопасные зоны.

Предельно допустимое расстояние от наиболее удаленной точки помещения в пожаробезопасную зону должно быть в пределах досягаемости в течении нормативно установленного времени эвакуации.

10.16 Площадь пожаробезопасной зоны должна быть рассчитана на обучающихся, воспитанников, оставшихся на этаже, исходя из удельной площади, приходящейся на одного спасаемого:

- в кресле-коляске – 2,40 м²/чел;
- в кресле-коляске с сопровождением – 2,65 м²/чел;
- перемещающегося самостоятельно – 0,75 м²/чел;
- перемещающегося с сопровождением – 1 м²/чел.

В состав пожаробезопасной зоны может входить примыкающей лоджии или балкона, отделённых противопожарными преградами от остальных помещений этажа.

10.17 Пожаробезопасные зоны следует предусматривать вблизи вертикальных коммуникаций или проектировать их как единый узел с выходом на нездымляемую лестничную клетку типа Н1 или в помещение для пандуса с аналогичными ограждающими конструкциями.

Пожаробезопасная зона должна быть отделена от других помещений и примыкающих коридоров противопожарными преградами, имеющими пределы огнестойкости: стены – REI 90, перекрытия – REI 60, двери и окна – 1-го типа.

Конструкции противопожарных зон должны быть класса К0, материалы отделки и покрытий должны соответствовать требованиям 6.25* СНиП 21-01.

Двери в пожаробезопасную зону должны быть противопожарными самозакрывающимися с уплотнениями в притворах.

Пожаробезопасная зона должна быть незадымляемой. При пожаре в ней должно создаваться избыточное давление 20 Па при одной открытой двери эвакуационного выхода.

В шахтах лифтов, имеющих выходы в пожаробезопасную зону, должен быть создан подпор воздуха, соответствующий требованиям СП 60.13330.

10.18 В зданиях коррекционных образовательных учреждений следует предусматривать систему противопожарного водоснабжения в соответствии с требованиями СП 30.13330.

10.19 Системы пожарной сигнализации и оповещения о пожаре должны предусматриваться в соответствии с требованиями СП 3.13130, СП 5.13130 и СП 59.13330. Здания коррекционных образовательных учреждений должны быть оборудованы каналом передачи информации автоматической пожарной сигнализации в пожарную часть.

11 Безопасность, долговечность, ремонтопригодность

11.1 Обеспечение безопасности зданий коррекционных образовательных учреждений должно осуществляться в соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений, с учетом требований СП 59.13330.

11.2 В коррекционных образовательных учреждениях ширина лестничных маршей и пандусов должна быть не менее 1,8 м, пандусы должны иметь уклон не более 1: 12.

Лестничные марши должны быть оборудованы поручнями с двух сторон.

Во всех помещениях необходимо предусматривать устройства и приспособления для облегчения физических усилий детей с ограниченными двигательными функциями, в том числе передвигающихся на креслах-колясках.

11.3 В учреждениях III, IV видов следует предусматривать предупреждающую информацию о приближении к препятствиям изменением качества поверхностного слоя покрытия пола, дорожек рельефными полосами, защитными ограждениями и пр. для обеспечения безопасности детей с нарушением зрения.

11.4 При проектировании зданий и сооружений коррекционных образовательных учреждений необходимо предусматривать мероприятия, обеспечивающие безопасность при эксплуатации и предупреждающие возможность получения травм обучающимися, воспитанниками (с учетом их специфики и особенностей по видам учреждений), посетителями и преподавателями внутри и около здания, при входе и выходе из здания, а

также при пользовании подвижными элементами и инженерным оборудованием.

11.5 Наружные входы (выходы), в том числе пандусы, должны быть оборудованы подогревом в зимнее время.

11.6 Общие требования к безопасности, долговечности и ремонтопригодности зданий коррекционных образовательных учреждений следует принимать с учетом положений раздела 12 РМД 31-10-2011 Санкт-Петербург.

12 Мероприятия по обеспечению энергосбережения и энергетической эффективности

12.1 Обеспечение энергосбережения в зданиях коррекционных образовательных учреждений должно осуществляться в соответствии с федеральным законодательством об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и другими федеральными нормативными правовыми актами и нормативными правовыми актами и техническими документами Санкт-Петербурга в области энергосбережения.

12.2 В целях достижения опимальных технико-экономических характеристик и сокращения энергопотребления на отопление зданий коррекционных образовательных учреждений рекомендуется предусматривать их максимально компактные объемно-планировочные решения.

12.3 Определение теплозащитных показателей ограждающих строительных конструкций здания следует осуществлять в соответствии с требованиями СП 50.13330 по нормам приведенных сопротивлений теплопередаче ограждающих конструкций.

12.4 Класс энергетической эффективности по отоплению и вентиляции зданий коррекционных образовательных учреждений должен быть не ниже класса В (высокий).

12.5 Системы инженерного оборудования зданий должны иметь автоматическое и (или) ручное регулирование температуры воздуха в помещениях.

Системы отопления должны быть оснащены приборами для регулирования теплового потока во внеучебное время при отсутствии обучающихся, воспитанников в помещениях учреждения, при этом температура воздуха в учебных помещениях должна быть не ниже 15 °C, в соответствии с 6.3 СанПиН 2.4.2.2821-10.

12.5 Проектирование индивидуальных тепловых пунктов должно осуществляться с учетом погодного регулирования теплоносителя по температуре наружного воздуха и коррекцией расходов тепла в системе отопления с установкой дат-

чиков в наиболее характерных помещениях для доводки температуры теплоносителя.

12.6 При оборудовании индивидуальных тепловых пунктов следует применять:

- пластинчатые теплообменники при независимой схеме присоединения, предусмотренной техническими условиями на присоединение тепловых сетей;
- насосы с частотным регулированием числа оборотов при зависимой схеме присоединения, предусмотренной техническими условиями на присоединение тепловых сетей;
- насосы с частотным регулированием числа оборотов для системы горячего водоснабжения;
- регулирующие клапаны со скоростными

электроприводами, с возвратными пружинами (в случае аварийного отключения электроэнергии).

Для закрытых систем горячего водоснабжения необходимо предусматривать мероприятия по уничтожению аэробных бактерий с применением установок с ультрафиолетовым излучением.

12.7 Техноизоляция всех трубопроводов, оборудования и арматуры в целях экономии энергоресурсов должна осуществляться по нормам, установленным для неотапливаемых помещений.

12.8 В целях экономии электрической энергии, необходимой для обеспечения работы резервных источников горячего водоснабжения, отопления помещений и водоподготовки бассейна в коррекционных образовательных учреждениях рекомендуется использование тепловых насосов.

Приложение А
(ссыльное)

Нормативные ссылки

- 1 Закон Российской Федерации от 10 июля 1992 года № 3266-1 «Об образовании» (в редакции от 28.02.2012)
- 2 Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
- 3 Федеральный закон от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»
- 4 Федеральный закон от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в редакции от 12.12.2011)
- 5 Закон Санкт-Петербурга от 16 февраля 2009 года № 29-10 «О Правилах землепользования и застройки Санкт-Петербурга» (в редакции от 28.06.2010, с изм. от 13.07.2011)
- 6 Постановление Правительства РФ от 12 марта 1997 года № 288 «Об утверждении Типового положения о специальном (коррекционном) образовательном учреждении для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья» (в редакции от 10.03.2009)
- 7 Письмо Министерства общего и профессионального образования Российской Федерации от 4 сентября 1997 года № 48 «О специфике деятельности специальных (коррекционных) образовательных учреждений I – VIII видов»
- 8 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 10 апреля 2002 года № 29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии»
- 9 Письмо Министерства образования Российской Федерации от 19 июня 2003 года № 27/2932-6 «Методические рекомендации о деятельности 10-12 классов в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях VIII вида с углубленной трудовой подготовкой»
- 10 Письмо Министерства образования Российской Федерации от 26.12.2000 года № 3 «О дополнении инструктивного письма Министерства общего и среднего образования Российской Федерации от 04.09.1997 № 48»
- 11 СП 30.13330.2012 «СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий»
- 12 СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»
- 13 СП 50.13330.2010 «СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий»
- 14 СП 51.13330.2011 «СНиП 23-03-2003 Защита от шума»
- 15 СП 52.13330.2011 «СНиП 23-05-95* Естественное и искусственное освещение»
- 16 СП 59.13330.2012 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»
- 17 СП 60.13330.2010 «СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция, кондиционирование»
- 18 СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений
- 19 СНиП 31-06-2009 Общественные здания и сооружения
- 20 СН 441-72* Указания по проектированию ограждений площадок и участков предприятий, зданий и сооружений
- 21 СП 23-102-2003 Естественное освещение жилых и общественных зданий
- 22 СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий
- 23 СП 31-112-2004 Физкультурно-спортивные залы. Часть I
- 24 СП 31-113-2004 Бассейны для плавания
- 25 СП 31-115-2006 Открытые физкультурно-спортивные сооружения
- 26 СП 35-101-2001 Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения
- 27 СП 35-103-2001 Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным посетителям
- 28 СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы (с изм. № 1 от 09.12.2010)

- 29 СП 2.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты
- 30 СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре
- 31 СП 4.13130.2009 Системы противопожарной безопасности. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям (с изм. № 1 от 27.05.2011)
- 32 СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования (с изм. № 1 от 01.06.2011)
- 33 СП 6.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности
- 34 СП 7.13130.2009 Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования
- 35 СП 8.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности (с изм. № 1 от 09.12.2010)
- 36 СП 10.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности (с изменением № 1 от 09.12. 2010)
- 37 СТО 36554501-006-2006 Правила по обеспечению огнестойкости и огнезащиты железобетонных конструкций
- 38 СанПиН 2.1.2.1188-03 Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества
- 39 СанПиН 2.1.3.2630-10 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность
- 40 СанПиН 2.1.4.2496-09 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения
- 41 СанПиН 2.1.7.2790-10 Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами
- 42 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов (в редакции от 09.09.2010)
- 43 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий
- 44 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 Гигиенические требования к естественному, искусственному и совместному освещению жилых и общественных зданий (в редакции от 15.03.2010)
- 45 СанПиН 2.2.2/2.4.1.1340-03 Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы (в редакции от 03.09.2010)
- 46 СанПиН 2.4.1.2660-10 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях (в редакции от 20.12.2010)
- 47 СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях (в редакции от 29.06.2011)
- 48 СанПиН 2.4.5.2409-08 Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования
- 49 СН 2.4/2.1.8.562-96 Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки
- 50 СП 4076-86 Санитарные правила устройства, оборудования, содержания и режима специальных общеобразовательных школ-интернатов для детей, имеющих недостатки в физическом и умственном развитии
- 51 СП 2.3.6.1079-01 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья (в редакции от 31.03.2011)
- 52 ГОСТ Р 51 631-2008 Лифты пассажирские. Технические требования доступности, включая доступность для инвалидов и других маломобильных групп населения
- 53 ГОСТ Р 51732-2001 Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия
- 54 ГОСТ Р 52023-2003 Сети распределительные систем кабельного телевидения. Основные параметры. Технические требования. Методы измерений и испытаний

- 55 ГОСТ Р 53491.1-2009 Бассейны. Подготовка воды. Часть 1. Общие требования
- 56 ВСН 60-89 Устройства связи, сигнализации и диспетчеризации инженерного оборудования жилых и общественных зданий. Нормы проектирования
- 57 НПБ 88-2001* Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования
- 58 НПБ 104-03 Системы оповещения и управления людей при пожаре в зданиях и сооружениях
- 59 НПБ 110-03 Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией
- 60 НПБ 250-97 Лифты для транспортирования пожарных подразделений в зданиях и сооружениях. Общие технические требования
- 61 ПУЭ Правила устройства электроустановок. 7 издание
- 62 РД 78.36.003-2002 МВД России Инженерно-техническая укрепленность. Технические средства охраны. Требования и нормы проектирования по защите объектов от преступных посягательств
- 63 СН 512-78 Инструкция по проектированию зданий и помещений для электронно-вычислительных машин (в редакции от 24.01.2000)
- 64 РМД 31-07-2009 Санкт-Петербург Руководство по проектированию дошкольных образовательных учреждений в Санкт-Петербурге
- 65 РМД 31-10-2011 Санкт-Петербург Руководство по проектированию общеобразовательных учреждений в Санкт-Петербурге (в том числе с классами компенсирующего обучения)
- 66 ТСН 23-359-2006 Санкт-Петербург Инсоляция и солнцезащита помещений жилых и общественных зданий в Санкт-Петербурге
- 67 МГСН 4.05-95 Школы-интернаты для детей-инвалидов
- 68 Пособие к МГСН 4.05-95 Школы-интернаты для детей-инвалидов
- 69 МГСН 4.07-05 Дошкольные образовательные учреждения

Примечания

1 При использовании Руководством необходимо проверять действие ссылочных документов по ежегодному Указателю «Нормативные документы по строительству, действующие на территории Российской Федерации» и руководствоваться измененными или документами, введенными взамен отмененных.

2 Обязательными к применению являются нормативные технические документы, входящие в Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», утвержденный Распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 года № 1047-р.

Приложение Б
(рекомендуемое)

Номенклатура видов коррекционных образовательных учреждений

Таблица Б.1

Вид	Назначение с учетом особенностей обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья	Срок обучения, лет		Предельная наполняемость классов (групп), человек				
		По ступеням общего образования	Всего	Общего образования	Дошкольного образования			
					до 3 лет	старше 3 лет		
I	Для неслышащих (глухих)	1 ступень – 5-6 (6-7)	12	6	6	6		
		2 ступень – 5-6						
		3 ступень – 2						
II	Для слабослышащих и позднооглохших детей: 1 отделение – с легким недоразвитием речи; 2 отделение – с глубоким недоразвитием речи	1 ступень – 4-5	12	10	6	8		
		2 ступень – 6						
		3 ступень – 2						
		1 ступень – 5-6 (6-7)	13	6				
		2 ступень – 6						
		3 ступень – 2						
III	Для детей с нарушением зрения (слепых)	1 ступень – 4-5	12	8	6	6		
		2 ступень – 5-6						
		3 ступень – 2						
IV	Для слабовидящих детей	1 ступень – 4	12	12	6	10		
		2 ступень – 6						
		3 ступень – 2						
V	Для детей с тяжелой речевой патологией: 1 отделение – с общим недоразвитием речи; 2 отделение – с тяжелой формой заикания	1 ступень – 4-5	10	12	6	10		
		2 ступень – 6						
		1 ступень – 4	10					
		2 ступень – 6						
VI	Для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата	1 ступень – 4-5	12	10	6	8		
		2 ступень – 6						
		3 ступень – 2						
VII	Для детей с задержкой психического развития	1 ступень – 3-5	9-10	12	6	10		
		2 ступень – 5						
VIII	Для детей с умственной отсталостью*	–	9-11	10	6	10 (8)**		

*) для всех учреждений для детей со сложными дефектами наполняемость классов (групп) – не более 5 человек

**) для детей с умеренной и тяжелой умственной отсталостью (в детских садах группы детей до 3 лет с умеренной и тяжелой умственной отсталостью не предусматриваются)

Вместимость коррекционных образовательных учреждений

Таблица Б.2

Вид	Назначение с учетом особенностей обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья	Наименование коррекционных образовательных учреждений	Рекомендуемая вместимость учреждения (общее количество обучающихся, воспитанников)*
I	Для неслышащих (глухих)	Начальная школа-детский сад	$6 \times (6+6) \times 3 = 216$
		Общеобразовательная школа	$6 \times 12 \times 3 = 216$
		Школа-интернат	$6 \times 12 \times 2 = 144$
II	Для слабослышащих и позднооглохших детей: 1 отделение – с легким недоразвитием речи; 2 отделение – с глубоким недоразвитием речи	Начальная школа-детский сад	$(6 \times 3 + 8 \times 3 + 10 \times 4) \times 3 = 246$
		Общеобразовательная школа	$10 \times 12 \times 3 = 360$
		Школа-интернат	$10 \times 12 \times 2 = 240$
III	Для детей с нарушением зрения (слепых)	Начальная школа-детский сад	$(6 \times 6 + 8 \times 4) \times 3 = 204$
		Общеобразовательная школа	$8 \times 12 \times 3 = 288$
		Школа-интернат	$8 \times 12 \times 2 = 192$
IV	Для слабовидящих детей	Начальная школа-детский сад	$(6 \times 3 + 10 \times 3 + 12 \times 4) \times 3 = 288$
		Общеобразовательная школа	$12 \times 12 \times 3 = 432$
V	Для детей с тяжелой речевой патологией: 1 отделение – с общим недоразвитием речи; 2 отделение – с тяжелой формой заикания	Начальная школа-детский сад	$(6 \times 3 + 10 \times 3 + 12 \times 4) \times 3 = 288$
		Общеобразовательная школа	$12 \times 10 \times 3 = 360$
		Школа-интернат	$12 \times 10 \times 2 = 240$
VI	Для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата	Начальная школа-детский сад	$(6 \times 3 + 8 \times 3 + 10 \times 4) \times 3 = 246$
		Общеобразовательная школа	$10 \times 12 \times 3 = 360$
		Школа-интернат	$10 \times 12 \times 2 = 240$
VII	Для детей с задержкой психического развития	Начальная школа-детский сад	$(6 \times 3 + 10 \times 3 + 12 \times 4) \times 3 = 288$
		Общеобразовательная школа	$12 \times 8 \times 3 = 288$
		Школа-интернат	$12 \times 8 \times 2 = 192$
VIII	Для детей с умственной отсталостью	Начальная школа-детский сад	$(6 \times 3 + 10 \times 3 + 10 \times 4) \times 3 = 264$
		Общеобразовательная школа	$10 \times 9 \times 3 = 270$
		Школа-интернат	$10 \times 9 \times 2 = 180$

*) общее количество обучающихся, воспитанников определяется исходя из предельной наполняемости классов, нормативного срока обучения и количества параллелей классов.

Приложение В
(рекомендуемое)

**Особые положения
задания на проектирование коррекционных образовательных учреждений**

- 1 Вид коррекционного образовательного учреждения
- 2 Вместимость коррекционного образовательного учреждения
- 3 Количество классов, групп (подготовительных классов)
- 4 Программа обучения, профессиональной подготовки (или ссылка на положение «Базисных учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений I-VIII видов», утвержденных приказом Министерства образования РФ от 10.04.2002 г. № 29/2065-п)
- 5 Расчетное количество обучающихся, воспитанников, передвигающихся с помощью кресел-колясок
- 6 Требования к отделке и оборудованию учебных и иных помещений, при необходимости, в зависимости от вида учреждения
- 7 Особенности организации физкультурно-спортивной зоны, в том числе требования к оборудованию спортивных площадок
- 8 Состав помещений медицинского обслуживания, в том числе связанных с адаптацией обучающихся, воспитанников
- 9 Требования к оборудованию спортивных залов, в том числе для занятий лечебной физкультурой
- 10 Необходимость устройства бассейна (бассейнов) с указанием размеров ванн
- 11 Состав и площади основных помещений культурно-массового обслуживания (актовый зал, кружковые помещения, студии)
- 12 Иные требования, отражающие специфику деятельности учреждения с учетом его вида

Приложение Г
(рекомендуемое)

Состав и площади помещений проживания в коррекционных школах-интернатах

Таблица Г.1

Наименование помещений	Площадь помещений, м ²		Примечания	
	на 1 место	всего		
1 Для помещений, проектируемых по типу дошкольных образовательных учреждений				
На группу				
1.1 Раздевальная	—	14-16		
1.2 Групповая: – для учреждений VI вида	4,2	—	Площадь помещения определяется расчетом исходя из предельной наполняемости групп (по максимальному значению показателя для каждого вида учреждения)	
– для учреждений иных видов	3,6	—		
1.3 Спальня	3,6	—	При необходимости, может состоять из двух помещений: для мальчиков и девочек	
1.4 Туалетная	—	16		
1.5 Буфетная		5-6	Не предусматривается, если в составе секции есть общий зал столовой с буфетной	
1.6 Комната индивидуальной работы	—	12-14	Для учреждений I, II вида	
1.7 Кабинет логопеда	—	18-20	Для учреждений V, VI вида	
1.8 Кладовая	—	6-8		
1.9 Санитарный узел с душевой и умывальником	—	5	Для персонала	
1.10 Комната хранения уборочного инвентаря	—	4	Предусматривается зона хранения дезинфекционных средств	
Общие помещения на секцию				
1.11 Гостиная	—	30-36		
1.12 Зал столовой	2,3	—	По заданию на проектирование	
1.13 Буфетная	—	14-16	По заданию на проектирование	
1.14 Зал универсального назначения	—	54-72		
1.15 Кладовая инвентаря при за-ле	—	14-16		
1.16 Кабинет врача	—	16-18		
1.17 Комната дежурных воспитателей с санузлом	—	20	Предусматривается душ, унитаз, умывальник	
1.18 Кабинет тифлопедагога	—	14-17	Для учреждений III, IV видов	
1.19 Кабинет логопеда	—	16-18	Для учреждений III, IV, VIII видов	
1.20 Бытовая комната	—	10-14		
1.21 Кладовая чистого белья	—	8-10		
1.22 Комната хранения уборочного инвентаря	—	6-8	Предусматривается зона хранения дезинфекционных средств и зона временного хранения грязного белья	
1.23 Помещение хранения колясок	—	10	Для учреждений VI вида	

Окончание таблицы Г.1

Наименование помещений	Площадь помещений, м ²		Примечания	
	на 1 место	всего		
2 Для помещений, проектируемых по типу коридорной системы				
На группу помещений				
2.1 Спальные комнаты на 3-4 места: – для учреждений III, IV видов	5	–	Для иных учреждений принято из условий возможности пребывания одного ребенка, передвигающегося на кресле-коляске	
– для учреждений иных видов	6	–		
2.2 Санитарные узлы при спальнях	–	6		
2.3 Учебно-игровая комната, комната приготовления уроков	5,2	–	Предусматривается зона психологической разгрузки	
2.4 Инвентарная	–	6-8		
2.5 Комната хранения уборочного инвентаря	–	6-8	Предусматривается зона хранения дезинфекционных средств и зона временного хранения грязного белья	
Общие помещения на секцию				
2.6 Зал столовой	2,3	–	В случаях, когда питание предусматривается в общем зале на секцию	
2.7 Буфетная	–	14-16	В случаях, когда питание предусматривается в общем зале на секцию	
2.8 Гостиная	–	34-36		
2.9 Комната воспитателей с санитарным узлом	–	20	В санитарном узле предусматривается душ, унитаз, умывальник	
2.10 Раздевальная с сушильным шкафом	1,4	–	В случаях, когда входы предусматриваются в жилые группы	
2.11 Комната индивидуальной работы	–	12-14	В учреждениях I, II видов одна комната на 2-3 группы класса	
2.12 Бытовая комната	–	14-16		
2.13 Кладовая чистого белья	–	6-8		
2.14 Комната персонала	–	12		
2.15 Санитарный узел персонала с душевой и умывальником	–	5		
2.16 Комната хранения уборочного инвентаря	–	6-8	Предусматривается зона хранения дезинфекционных средств и зона временного хранения грязного белья	
2.17 Помещение хранения колясок	–	10-12	Для учреждений VI вида	

Приложение Д
(рекомендуемое)

**Состав и площади помещений учебной и профессиональной подготовки
в коррекционных школах-интернатах**

Таблица Д.1

Наименование по-мещений	Площадь помещений по видам учреждений, м ²				Примечания	
	На 1 место		Всего			
	VI вид	иные виды	VI вид	иные виды		
1 Классы	5,2	4,2	—	—	Площадь классов определяется расчетом, исходя из предельной наполняемости классов (по максимальному значению показателя для каждого вида учреждения). Количество классов определяется заданием на проектирование в зависимости от принятого варианта размещения учебных помещений	
2 Лаборантские для классов	—	—	18	18	Одна на 2-3 класса	
3 Кабинеты физики, химии, биологии	6	4,6	—	—	Необходимость в специализированных кабинетах и их количество определяется заданием на проектирование с учетом вида учреждения.	
4 Лаборатории-практикумы при кабинетах	—	—	36	36	Допускается специализированные кабинеты не предусматривать, а занятия по предмету проводить в классе	
5 Кабинеты математики, русского языка и литературы, истории, обществоведения, географии	5,2	4,2	—	—		
6 Кабинеты иностранных языков:						
— лингафонные	6	4,6	—	—		
— лингафонные мультимедийные	6	5,4	—	—		
— подсобное помещение	—	—	14	14		
7 Кабинет информатики	6	5,4	—	—		
8 Лаборантская при кабинете информатики	—	—	16	16		
9 Кабинет черчения	—	—	54	36	По заданию на проектирование	

Продолжение таблицы Д.1

Наименование помещений	Площадь помещений по видам учреждений, м ²				Примечания	
	На 1 место		Всего			
	VI вид	иные виды	VI вид	иные виды		
10 Комнаты индивидуальной работы	—	—	—	12	Для учреждений I, II видов 1 комната на 2-3 класса или кабинета	
11 Кабинеты тифлографики с подсобным помещением	—	—	—	54+18	Для учреждений III, IV видов	
12 Кабинет социальной адаптации	—	—	—	50+70	В виде квартиры	
13 Класс рисования (изостудия) с лаборантской	—	—	—	54+18	За исключением учреждений III, IV видов	
14 Комната музыкальных занятий с подсобным помещением	—	—	—	54+18	За исключением учреждений I, II видов. Подсобное помещение -для хранения инструментов	
15 Кулинарный класс с комнатой приема гостей и подсобным помещением	—	—	—	80		
16 Рекреационные помещения	2	2	—	—		
17 Комнаты учителей, мастеров	—	—	54	54	Могут быть предусмотрены 2-3 комнаты площадью 18-24 м ²	
18 Кабинет заместителя директора по педагогической работе	—	—	18	18		
19 Кабинет заведующего учебной частью	—	—	18	18		
20 Методический кабинет	—	—	36	36		
21 Библиотека с книгохранилищем и читальным залом для учреждений:						
— III, IV видов	—	—	—	300		
— VIII вида	—	—	—	60		
— иных видов	—	—	120	120		
22 Кладовая мебели, инвентаря	—	—	24	24		

Окончание таблицы Д.1

Наименование помещений	Площадь помещений по видам учреждений, м ²				Примечания	
	На 1 место		Всего			
	VI вид	иные виды	VI вид	иные виды		
23 Санузлы для мальчиков и девочек	4	4	По расчету		Распределяются поэтажно	
24 Учебно-производственные мастерские с инвентарными и подсобными помещениями:						
– швейная	–	–	–	36+12+10		
– картонажно-переплетная	–	–	–	72+18+10		
– столярная	–	–	–	54+18+10		
– ткацкая	–	–	–	54+18+10		
– механической сборки	–	–	–	36+18		
– электро-монтажная	–	–	–	36+18		
– токарно-фрезерная	–	–	–	72+18		
– гончарная	–	–	–	54+18+10		
– обувная	–	–	–	36+12+10		
– ручных ремесел (вязания, лозоплетения и др.)	–	–	–	36+12+10		
– ремонт аппаратуры и бытовой техники	–	–	–	36+18+10		
25 Класс подготовки персонала с кладовой учебных пособий	–	–	36+10	36+10		
26 Комнаты хранения уборочного инвентаря	–	–	4×3	4×3	Распределяются поэтажно	

Номенклатура учебно-производственных мастерских определяется заданием на проектирование с учетом видов учреждений.

Площадь производственного помещения учебно-производственных мастерских для учреждений VI вида должна быть увеличена на 15-20 %.

Приложение Е
(рекомендуемое)

**Состав и площади помещений
культурно-массового обслуживания в коррекционных школах-интернатах**

Таблица Е.1

Наименование помещений	Площадь, м ²		Примечания
	На 1 место	Всего	
1 Актовый зал:			
– для учреждений VI вида	1,8	–	Площадь зала определяется из расчета на 120 % обучающихся воспитанников школьного возраста
– для иных учреждений	1,2	–	
2 Эстрада при зале	–	54	
3 Фойе	1,2 на 1 место в зале	–	Используется для танцев и игр
4 Артистическая с санузлом	–	15×2+3	
5 Фильмовидеотека	–	18	
6 Помещение пожарного поста	–	15	
7 Студия кабельного телевидения	–	18	
8 Кладовая мебели и реквизита	–	24	
9 Кладовая аппаратуры	–	10	
10 Музей	–	54	
11 Комната художника	–	12	
12 Кружковые помещения:			
– кружок кукольного театра с подсобным помещением	–	54+18	Для учреждений III, IV видов не предусматривается
– театральный кружок с кладовой	–	30+16	
– танцевальная студия с помещением для переодевания и санитарным узлом	–	72+18+3	
– кружок лепки с кладовыми инвентаря и готовых изделий	–	36+8+10	
– кружок вязания, вышивки, макраме с подсобным помещением	–	36+10	
– шахматно-шашечный кружок с кладовой	–	36+10	
13 Санитарные узлы с умывальниками в шлюзах	–	18×2	
14 Уборные персонала	–	3×2	
15 Комнаты личной гигиены	–	4×2	Размещаются при женских уборных
16 Спортивные залы (12×24)	–	228×2	Один из них используется для занятий лечебной физкультурой
17 Помещение для хранения спортивного инвентаря	–	16	

Окончание таблицы Е.1

Наименование помещений	Площадь, м ²		Примечания
	На 1 место	Всего	
18 Раздевальные для мальчиков и девочек с санитарными узлами и душевыми:			
– для учреждений VI вида	–	42×2	
– для остальных видов	–	36×2	
19 Комната инструктора-методиста с санитарным узлом	–	9+6	Санитарный узел оборудуется унитазом, умывальником, душем
20 Бассейн (лечебно-оздоровительный) с ванной 6×12,5	–	160	Не менее 6-7 м ² зеркала воды на одного занимающегося
21 Комната инструктора-методиста с санитарным узлом	–	9+6	Санитарный узел оборудуется унитазом, умывальником, душем
22 Раздевальные для мальчиков и девочек с санитарными узлами и душевыми:			
– для учреждений VI вида	–	42×2	
– для остальных видов	–	36×2	
23 Комната хранения уборочного инвентаря	–	4	Предусматривается зона хранения дезинфекционных средств
24 Узел управления	–	6	
25 Лаборатория анализа воды	–	8	
26 Комната медсестры	–	9	
27 Кладовая спортивного инвентаря	–	8	С выходом к ванне бассейна
28 Блок бани сухого жара:			
– камера сухого жара	–	–	
– предбанник с душем	–	–	
– уборная с умывальником в шлюзее	–	3	Может располагаться в составе помещений медицинского обслуживания.
– раздевальная	–	10	В учреждениях VIII вида не предусматривается
– комната отдыха	–	12	
– кладовая инвентаря	–	4	

Приложение Ж
(рекомендуемое)

**Состав и площади помещений медицинского обслуживания
в коррекционных школах-интернатах на 140-160 мест**

Таблица Ж.1

Наименование помещений	Площадь помещений по видам учреждений, м ²				
	I-II	III-IV	V	VI	VI-VII
1 Кабинет заместителя директора по медицинской работе	18	18	18	18	18
2 Кабинет педиатра	15	15	15	15	15
3 Кабинет консультативного приема с темной комнатой	20+8	20	20+8	20+8	20+8
4 Кабинет медицинской сестры	14	14	14	14	14
5 Процедурная	18	18	18	18	18
6 Аптечная комната	10+4	10+6	10+6	10+6	10+4
7 Стерилизационная – автоклавная*:					
– помещения приема и подготовки материалов	10	10	10	10	10
– стерилизационная	12	12	12	12	12
– хранение и выдача стерильных материалов	6	6	6	6	6
8 Стоматологический кабинет	16	16	16	16	16
9 Кабинет психоневролога	15	15	15	15	15
10 Кабинет логопеда	18	18	18×4	18×4	18
11 Кабинет гинеколога, уролога	15+18	15+18	15+18	15+18	15+18
12 Кабинет офтальмолога	–	80	–	–	–
13 Кабинет развития остаточного зрения с подсобным помещением	–	36+16	–	–	–
14 Зал для развития пространственной ориентации с кладовой	–	60+10	–	–	–
15 Кабинет массажа	18	18	18	24	18
16 Кабинет индивидуального массажа	–	–	–	18×2	–
17 Ингаляторий со стерилизационной (4 м ² на 1 процедурное место)	24	24	24	24	24
18 Кабинет гидропатии	28	28	28	28	28
19 Раздевальная	14	14	14	14	14
20 Водолечение:					
– ванный зал	18	18	18	30	18
– раздевальная	14	14	14	18	14
– кабинет подводного массажа	–	–	–	18	–

Окончание таблицы Ж.1

Наименование помещений	Площадь помещений по видам учреждений, м ²				
	I-II	III-IV	V	VI	VI-VII
21 Кабинет светолечения (6 м ² на 1 процедурное место)	12	12	12	12	12
22 Кабинет электролечения (6 м ² на 1 процедурное место)	-	-	-	24	-
23 Подсобная комната при кабинете	-	-	-	10	-
24 Аминазиновый кабинет с подсобным помещением	-	-	-	18+6	-
25 Кабинет озокерито-парафинолечения с подсобным помещением	-	-	-	18+10	-
26 Кабинет горячего укутывания с подсобным помещением	-	-	-	18+10	-
27 Кабинет электро-грязелечения с грязевой кухней, подсобным помещением и раздевальной с душевой кабиной	-	-	-	36+10+ 16+12	-
28 Гипсовальная с подсобным помещением	-	-	-	18+8	-
29 Кабинет механотерапии	54	54	54	72	-
30 Кабинет электросна со шлюзом и аппаратной	12+2+6	12+2+6	12+2+6	12+2+6	12+2+6
31 Кабинет психолога (социолога) с подсобным помещением	16+10	16+10	16+10	16+10	16+10
32 Кабинет оксигенотерапии	14	14	14	14	14
33 Кабинет психологической разгрузки	18	18	18	18	18 (для VII)
34 Инвентарная	24	24	24	24	24
35 Комната персонала	12	12	12	12	12
36 Санитарные узлы для мальчиков и девочек с умывальниками в шлюзах	16×2	16×2	16×2	16×2	16×2
37 Комната хранения предметов уборки	4×2	4×2	4×2	4×2	4×2
38 Санузлы персонала с умывальниками в шлюзе	3	3	3	3	3

* Площадь помещений уточняется при расстановке оборудования.

Примечание - В учреждениях VI вида в соответствии с заданием на проектирование может быть предусмотрена мастерская для изготовления корсетов, которую можно располагать в составе помещений административного или хозяйственного обслуживания.

**Расчет числа мест в кабинетах физиотерапии по видам процедур
блока медицинского обслуживания**

Таблица Ж.2

Виды процедур	Расчетное число детей на одно процедурное место, по видам учреждений		
	I - IV	VII	V, VII, VIII
1 Электролечение	30-40	30-40	-
2 Светолечение	75-80	75-80	75-80
3 Водолечение	40-50	40-50	40-50
4 Подводный массаж	-	100-160	-
5 Ингаляторий	30-40	30-40	30-40
6 Массаж:			
– в отдельном кабинете	-	100-120	-
– в общем зале	75-80	50-60	75-80
7 Электросон	50-60	75-100	75-100

Состав и площади помещений изолятора

Таблица Ж.3

Наименование помещений	Площади помещений, м ²		Примечания	
	при количестве мест в изоляторе			
	до 10	свыше 10		
1 Приемно-смотровой бокс: – кабинет врача – уборная с умывальником – два шлюза (от внутреннего коридора и наружного входа)	15 3 2×2	15 3 2×2	Количество приемно-смотровых боксов определяется расчетом (2 % от количества обучающихся, воспитанников), но не менее 2	
2 Мельцеровский бокс на 1 место	24	24	Количество боксов определяется расчетом. Площадь боксов уточняется по норме площади на 1 койку	
3 Мельцеровский бокс на 2 места	30	30		
4 Санитарная комната с зоной уборочного инвентаря, грязного белья, временного хранения медицинских отходов	8	8		
5 Процедурная	18	18		
6 Кабинет врача, пост медицинской сестры	15 6	15 6	Может располагаться в расширении коридора	
7 Комната персонала с раздевальной и душем	10	12		
8 Буфетная с оборудованием для мытья столовой посуды	15	15		
9 Комната хранения переносной аппаратуры	-	12		
10 Инвентарная	8	12		
11 Уборная с умывальником в шлюзе	3	3	Располагается рядом с комнатой персонала	
12 Шлюз при входе в отделение	3	3		

Приложение И
(рекомендуемое)

**Состав и площади помещений пищеблока
в коррекционных школах-интернатах на 140-160 мест**

Таблица И. 1

Наименование помещений	Площадь помещений, м ²	Примечания
1 Обеденный зал:		
– для учреждений VI вида	2,4 на 1 место	Число мест определяется в зависимости от установленного заданием на проектирование способа питания
– для учреждений других видов	1,6 на 1 место	
2 Умывальные	–	1 умывальник на каждые 10-15 мест
3 Раздаточная	24	
4 Сервизная	8	
5 Моечная столовой посуды	20	
6 Горячий цех	70	
7 Хлеборезка, хранение хлеба	8	
8 Моечная кухонной посуды	10	
9 Холодный цех	14	
10 Цех мучных изделий	14	
11 Мясо-рыбный цех	24	
12 Овощной цех	18	
13 Комната заведующего производством	8	
14 Кладовая суточного запаса продуктов	10	
15 Кладовая сухих продуктов	14	
16 Охлаждаемые камеры:		
– продуктов	32	Площадь помещений уточняется при расстановке оборудования
– отходов	4	
17 Помещение первичной обработки овощей	16	
18 Загрузочная, кладовая тары	18	Площадь помещений уточняется планировочными решениями
19 Кладовые белья:		
– чистого	8	
– грязного	6	
20 Кладовая и моечная тары	16	
21 Комната персонала с душевой и санитарным узлом	24	
22 Комната кладовщика	6	
23 Кладовая овощей	16	Площадь уточняется в зависимости от времени хранения овощей
24 Комната хранения уборочного инвентаря	4	
25 Раздаточная для дошкольного отделения	20	Площадь помещений уточняется при расстановке оборудования
26 Столовая (буфет) персонала с подсобным помещением	18+8	По заданию на проектирование

Приложение К
(рекомендуемое)

**Состав и площади помещений административно-бытового обслуживания
в коррекционных школах-интернатах**

Таблица К.1

Наименование помещений	Площадь помещений, м ²	Примечания
1 Вестибюль с гардеробом	90	Если входы в помещения проживания предусмотрены через общий вестибюль, его площадь увеличивается за счет раздевальной для обучающихся из расчета 1,2 м ² на 1 место
2 Санитарные узлы мужские и женские с умывальником в шлюзе	5×2	
3 Санитарный узел для передвигающихся на креслах-колясках	4	
4 Помещение охраны	10	
5 Помещение для кресел-колясок	12	В учреждениях VI вида в случаях, когда входы в помещения проживания предусматриваются через вестибюль
6 Парикмахерская с подсобным помещением	16+8	
7 Кабинет директора	24	
8 Канцелярия – приемная	14	
9 Кабинет заместителя директора по хозяйственной части	14	
10 Помещение дежурного персонала технического обслуживания	14	
11 Бухгалтерия с кассой	18+4	
12 Комната отдыха персонала	36	
13 Комната сестры-хозяйки	12+8	
14 Кладовая грязного белья	8	
15 Кладовая чистого белья с прачечной	30	
16 Компьютерный центр	36	
17 Архив	16	
18 Гардероб персонала с душевой и санитарным узлом	36	
19 Кладовые, инвентарные	40	
20 Помещение ремонта электроаппаратуры с подсобным помещением	14+6	
21 Комната хранения уборочного инвентаря	4×2	
22 Постирочная с помещением для разборки белья и кладовой	10+22+8	В случае, если прачечная не предусматривается заданием на проектирование
23 Дезинфекционная камера	По расчету	Может размещаться в подвале или в хозяйственной зоне прачечной – по заданию на проектирование

УДК 69

Ключевые слова: общеобразовательное учреждение, организация общеобразовательных учреждений, специальные (коррекционные) образовательные учреждения; обучающиеся, воспитанники с ограниченными возможностями здоровья; эргономические требования; виды коррекционных образовательных учреждений, градостроительные требования к размещению, функционально-планировочная структура, объемно-пространственные решения, требования к планировочной организации участка, освещение, инженерное оборудование, пожарная безопасность, энергосбережение.

Настоящий документ издан и распространяется
ЗАО «Инженерная ассоциация «Ленстройинжсервис»
по поручению Правительства Санкт-Петербурга
(Соглашение от 27.06.2012)

Издание официальное

Правительство Санкт-Петербурга

РМД 31-15-2012 Санкт-Петербург

Р у к о в о д с т в о

по проектированию специальных (коррекционных) образовательных
учреждений для обучающихся, воспитанников с ограниченными
возможностями здоровья

Подписано в печать 27.06.2012 Формат 60x90 1/8 Усл.-печ.л. 4,5 Тираж 50 экз. Заказ № 14
