



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА» НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ  
ИНСТИТУТ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ»  
(ФГУ ВНИИПО МЧС России)**

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903

Телефон: (495) 521-23-33. Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99

E-mail: [vniipo@mail.ru](mailto:vniipo@mail.ru); <http://www.vniipo.ru>

19.05.2011 № 1.3-4-03-25329  
на № 52 от 03.05.2011

Директору  
ООО «АСО»  
С.Г. Светушенко

Разъяснение требований СП 4

Факс 8(4922) 31-71-69, 40-01-12

На Ваш запрос сообщаю, что п. 4.16 СП 4.13 130.2009 устанавливает минимально допустимые расстояния до площадок хранения тары и мусора, исходя из целей предотвращения распространения возможного пожара на соседние здания, сооружения, строения всех классов функциональной пожарной опасности. Указанное требование соответственно распространяется на все виды тары и мусора из горючих материалов. Следует также отметить, что требования по размещению мусора (в том числе и в контейнерах для бытовых отходов возле жилых и общественных зданий), помимо противопожарных, регламентируются и другими нормами (санитарными, экологическими и т.д.).

Заместитель начальника

И.Р. Хасанов