ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ НА АТОМНЫХ СТАНЦИЯХ С ВОДО-ВОДЯНЫМИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИМИ РЕАКТОРАМИ ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ТРЕБОВАНИЯ К СПЕЦИФИКАЦИИ ПРИБОРОВ, МАТЕРИАЛОВ И ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ

ОСТ 34-37-801-85

Издание официальное

МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ СССР
Москва

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ ПРИКАЗОМ
Министерства энергетики и электрификации СССР от 23 декабря 1985 г. № 144а

ИСПОЛНИТЕЛИ
Производственное предприятие "Нововоронежатомэнергоналадка"
А.С.Муравьев, В.Н.Романенко, П.П.Рекуц, В.А.Гальцев, В.К.Желонкин, М.И.Прокопенко

СОИСПОЛНИТЕЛИ
Всесоюзный научно-исследовательский институт по эксплуатации атомных электростанций
А.А.Абагян, Е.П.Ларин, В.А.Казаков, С.В.Белов, Н.Н.Белов, А. А. Панова
Производственное объединение "Атомэнергоналадка"
Э.С.Сааков, О.В.Варичев

СОГЛАСОВАН Министерством энергетики и электрификации СССР:
Союзатомэнерго
Е.И.Игнатенко, В.А.Белецкий
Главным производственно-техническим управлением по строительству
В.Г.Чумаченко, В.П.Панфилов

УДК 621.311.2:621.039 Группа Ф60

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ НА АТОМНЫХ СТАНЦИЯХ С ВОДО-ВОДЯНЫМИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИМИ РЕАКТОРАМИ

ОСТ 34-37-801-85

Техническая документация.
Требования к спецификации приборов, материалов и оборудования для пусконаладочных работ

ОКСТУ 6902 Введен впервые

Приказом Министерства энергетики и электрификации СССР от 23.12.85 № 144а срок введения установлен с 01.06.86

до 01.06.91

Настоящий стандарт распространяется на требования к технической документации, разрабатываемой для производства пусконаладочных работ на атомных ставших (АС) с водо-водяными энергетическими реакторами (ВВЭР).

Стандарт устанавливает правила выполнения, форму и содержание спецификации приборов, материалов и оборудования для пусконаладочных работ (далее спецификации).

Стандарт разработан в развитие ГОСТ 21.110-82 и на основе рекомендаций свода положений Международного агентства по атомной анергия "Безопасность атомных электростанции-эксплуатация, ввод в эксплуатацию и снятие с эксплуатации АЭС" № 50-С-О.

I. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

I.I. Спецификацию выпускает генеральный проектировщик на стадии разработки технического проекта.

Издание официальное Перепечатка воспрещена

На основании спецификации в установленном порядке производится заказ оборудования, материалов в средств измерения для пусконаладочных работ.

1.2. Спецификация определяет номенклатуру в количество оборудования, материалов и средств измерения, необходимых для проведения всего комплекса пусконаладочных работ на АС, включая работы по экспериментальному контролю.

7.2. В спецификацию не вносят запасные части для оборудования, а также материалы и оборудование, необходимые для нормальной эксплуатации энергетического блока АС.

2. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ СПЕЦИФИКАЦИИ

Спецификация состоит из следующих разделов:
абразивный материал;
горюче-смазочные материалы;
кабельные изделия;

комплектные испытательные установки (передвижная злектротехническая лаборатория, установки идя контроля металла и сварных швов и пр.);

мерительный инструмент;

металлорежущий инструмент;

металлы и металлоизделия;

оборудование для сварки и резки металлов;

оборудование и арматура, детали трубопроводов и материала для временных пусконаладочных схем, предусмотренных проектом;

пневмо - и электроинструмент;

предметы производственно-бытового назначения, мебель и канцтовары для пусконаладочных организаций;

противопожарный инвентарь, средства техники безопасности и индивидуальной защиты, спецодежда;

радиоизотопная продукция;

резиновые, асбестовые, текстильные, древесные, бумажно-целлюлозные и стеклянные технические изделия;

слесарно-монтажный инструмент;

средства измерения ионизирующих излучений;

средства измерения неэлектрических величин (температура, давления, расхода, влажности и пр.);

средства измерения электрических величин;

средства регистрации параметров, вычислительная техника;

средства связи;

транспорт;

химическая продукция;

электрооборудование и источники света;

энергоресурсы (электроэнергия, тепло, вода).

3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ СПЕЦИФИКАЦИИ

Спецификацию выполняют в соответствия с ГОСТ 21.110-82.

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ ОТРАСЛЕВОГО СТАНДАРТА

Изм.	Номера листов (страниц)				Номер документа	Подпись	Дата	Срок введения изменения
	измененных	замененных	новых	аннулированных				

Подписано в печать 29.10.86. Формат 60x84[1]/16
Печать офсетная Усл.печ.л. 0,46
Уч.-изд.л. 0,25 Тираж 300 Заказ 1206 Цена 4 коп.

Центр научно-технической информации по энергетике и электрификации Минэнерго СССР, Москва, проспект Мира, д. 68

Типография Информэнерго, Москва, 1-й Переяславский пер., д. 5