



МЧС РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА “ЗНАК ПОЧЕТА” НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ИНСТИТУТ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ»

(ФГУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903
Телефон (495) 521-23-33. Факс (495) 529-82-52, 524-98-99
E-mail vniipo@mail.ru; <http://www.vniipo.ru>

С.1.09.ЗНЧ № 12-4.6.3 Уб.77.06
на № 01-03/413 от 22.07.2010

О разъяснении требований
нормативных документов

Исполняющему обязанности
руководителя
ГАУ КК «Краснодаркрайгосэкспертиза»
Татаринову В.А.

ул. Северная, д. 324, литер К,
г. Краснодар, 350000
тел. (861) 262-62-21
факс. (861) 262-32-69

На Ваш запрос №01-03/413 от 22.07.2010 сообщаю, что

1) Оговорка «как правило» применяется в тех случаях, когда предполагается возможность отступления от какого-либо требования. При этом, обычно, приводятся условия при которых допускаются отступления. Например, в соответствии с п. 4.4.2 СП 1.13130.2009 лестницы 3-го типа, как правило, следует размещать у глухих частей стен зданий. При этом, допускается размещать данные лестницы возле стен с проемами при соблюдении расстояний до проемов, регламентируемых данным пунктом;

2) Размещение лестниц на расстоянии меньшем, чем указано в п. 4.4.2 СП 1.13130.2009 является отступлением от требований данного нормативного документа. Наличие указанного отступления может быть допущено при одном из следующих условий:

- оборудование здания еще одним выходом, отвечающим требованиям нормативных документов, прельзываемых к эвакуационным выходам;
- проведение расчета пожарного риска (ст. 6 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»). При расчете должна быть рассмотрена вероятность воздействия опасных факторов пожара на эвакуирующихся по рассматриваемой лестнице людей при пожаре в одном из помещений, окна которого размещены на неизолированном расстоянии от лестницы.

Кроме того, обращаю Ваше внимание, что в соответствии с Изменением № 1 к СП 1.13130.2009 рассматриваемый абзац п. 4.4.2 изложен в следующей редакции: «Лестницы 3-го типа следует выполнять из негорючих материалов и размещать, как правило, у глухих (без световых проемов) частей стен класса

пожарной опасности не ниже К1 с пределом огнестойкости не ниже REI(EI) 30. Эти лестницы должны иметь площадки на уровне эвакуационных выходов, ограждаемые высотой не менее 1,2 м и располагаться на расстоянии не менее 1 м от ширины оконных проемов»

С уважением,
начальник

Н.П. Копылов

А.С. Барановский
тел. 524-87-35