



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО  
СТРОИТЕЛЬСТВУ И ЖИЛИЩНО-  
КОММУНАЛЬНОМУ КОМПЛЕКСУ

ГОССТРОЙ РОССИИ

ул. Строителей, дом. 8, корп. 2, Москва, ГСП, 119991

17.03.2004 № 9-24/829

На № 15/04 от 09.03.2004

Президенту корпорации  
ДЕВЕЛОПМЕНТ-ЮГ

С.П.Иванову

ул.Зиповская, 3, г. Краснодар,  
350010

Управление технормирования рассмотрело Ваше письмо и сообщает,  
что размещение офисных помещений в 3-ем этаже жилого дома, возводимого  
в крупном городе, соответствует правилам, установленным в п. 4.10  
СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные».

Заместитель начальника  
Управления технормирования

С.Ю.Сопоцько

Викторова  
930-53-92