



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО  
СТРОИТЕЛЬСТВУ И ЖИЛИЩНО-  
КОММУНАЛЬНОМУ КОМПЛЕКСУ

ГОССТРОЙ РОССИИ

ул. Строгановская, дом. 8, корп. 2, Москва, ГСП, 119991

27.11.2003 № 9-24/935

На № 1810 от 17.10.2003

Главному инженеру института  
«Краснодаргражданпроект»

Н.М.Редину

ул. Орджоникидзе, 41,  
г. Краснодар, 350000

Управление технормирования рассмотрело Ваше письмо и разъясняет.

В секции жилого дома расстояние от двери наиболее удаленной квартиры до выхода в тамбур, ведущий к наружной воздушной зоне, при наличии дымоудаления в коридоре допускается принимать как для тупикового коридора по табл. 2\* СНиП 2.08.01-89\*.

Заместитель начальника  
Управления технормирования

Иванов

В.И.Иванов

Викторова  
930-53-92