



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО
СТРОИТЕЛЬСТВУ И ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОМУ КОМПЛЕКСУ

ГОССТРОЙ РОССИИ

Управление технормирования
117987, г.СП-1, Москва, ул. Строителей, 8, корп.2

16.05.00 № 9-18/215
На № 303/5 от 27.03.2000

Главному инженеру института
Краснодаргражданпроект
Редину Н.М.

350000, г.Краснодар
ул.Орджоникидзе, 41

Управление технормирования совместно с Нормативно-техническим отделом
Главного управления Государственной противопожарной службы МВД России
рассмотрело вопрос об устройстве окон в лестничных клетках и разъясняет.

Пункт 6.35 СНиП 21-01-97 и пункт 1.6 СНиП 2.08.01-89* об устройстве в
лестничных клетках световых проемов площадью не менее 1,2 кв. м. относится к
наружным стенам обычных лестничных клеток 1-го типа.

В незадымляемых лестничных клетках 1-го типа (с переходом через
воздушную зону) такие проемы в указанной площади предусматривать не требуется.
Необходимость устройства естественного освещения в них и способ его
 осуществления определяется проектом с учетом выполнения требований
 СНиП 23-05-95 "Естественное и искусственное освещение".

Заместитель начальника
Управления

Н.Н.Поляков