



Открытое акционерное общество
Центральный научно-исследовательский
и проектно-экспериментальный институт
промышленных зданий и сооружений

ОАО «ЦНИИПРОМЗДАНИЙ»

127238, Москва, Дмитровское шоссе, д. 46, корп. 2
+7(492)4506; ф. 482-4306; e-mail: znlpz@znlpz.dol.ru

18.06.04 № 3-7/848

На Ваш запрос по МДС 31-1.98 сообщаем, что в соответствии со СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия» п. 4.2 «Грунтовое основание под полы должно быть уплотнено в соответствии со СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты». Растительный грунт, ил, торф, а также насыпные грунты с примесью строительного мусора под грунтовое основание не допускаются». Согласно СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты» табл. 7 «Содержание в грунте древесины, волокнистых материалов, гниющего и легкосжимаемого строительного мусора не допускается». Несмотря на то, что в указанных нормативных документах нет критериев отнесения грунтов к растительным, исходя из вышеизложенного мы считаем, что растительным является грунт, содержащий в своём составе способные гнить растительные останки.

Считаем также необходимым отметить, что МДС 3-1.98 является устаревшим материалом. В настоящее время сектором полов ОАО ЦНИИПромзданий разработаны и изданы «Полы. Технические требования и правила проектирования, устройства, приёмки, эксплуатации и ремонта» - М, 2004 год, 201 с., значительно более полно отражающие вопросы проектирования полов в производственных, жилых, общественных, административных и бытовых зданиях, а также в спортивных, животноводческих, птицеводческих и звероводческих зданиях, которые отсутствуют в МДС 31.1-98. Технические требования и правила могут быть приобретены в ОАО ЦНИИПромзданий.

Зам. Генерального директора
ОАО ЦНИИПромзданий

С.М.Гликин

Исп. Чекулаев А.П.
482-37-27