



О Т К Р Y Т O E А K C I O N E R N O E O B C H E C T V O
Ц E N T R A L N Y I H A U C H N O - I S C S P L E D O V A T E L S K Y I
I P R O E K T N Y I I N S T I T U T J I L Y I C H I S H Y I O B C H E C T V O Z D A N I Y I

TSNIIER ZHILISCHA

JOINT STOCK COMPANY
CENTRAL RESEARCH AND DESIGN INSTITUTE
FOR RESIDENTIAL AND PUBLIC BUILDINGS

127434, г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 96
тнн.: 976-28-19, факс: 976-35-93

Russia, 127434, Moscow, Dmitrovskoe shausse, 96
tel.: 976-28-19, fax: 976-35-93

16.04.04 № 044-2852
На № _____ от _____

ЗАО «Краснодарагропромпроект»
Гл. инженеру института Кирячёк И.М.

350720, г. Краснодар,
ул. Красная, д.124

По вопросу разъяснения СНиП 31-01-2003

По сути Вашего вопроса разъясняем, что при назначении высот ограждения лестниц, балконов, крыш и других элементов здания можно руководствоваться ГОСТ 25772-83 «Ограждения лестниц, балконов, крыш стальные. Общие технические условия».

Директор по научной
деятельности

Ю.Г. Граник

Исполнитель: Магай А.А.
тел.служ. 976-48-08