



О Т Р А С Л Е В Н Е С Т А Н Д А Р Т Ы

Детали и элементы
пылегазовоздухопроводов
тепловых электростанций

БЛОКИ - КОРОБА
С ПОВОРОТНОЙ ЗАСЛОНКОЙ
Типы и основные размеры

ОСТ 34.42.407-78+ОСТ 34.42.414-78

Издание официальное

РАЗРАБОТАНЫ Ленинградским филиалом проектно-технологического института "Энергомонтажпроект"

Директор Г.М.ГОВЯДКО

Начальник отдела Н.И.ВАСИЛЬЕВ

Гл.специалист Б.Д.КУЗЬМИН

Руководитель темы Р.М.БАРКАН

Исполнитель Л.Д.СОБОЛЕВА

ВНЕСЕНЫ Проектно-технологическим институтом "Энергомонтажпроект"

Директор Ю.С.МЕДВЕДЕВ

ПОДГОТОВЛЕНЫ К УТВЕРЖДЕНИЮ

Главным управлением по монтажу теплосилового оборудования электростанций при Министерстве энергетики и электрификации СССР.

Главный инженер В.П.БАННИК

Начальник тех.отдела Е.Е.КАСЬЯНОВ

Ст.инженер Б.И.РЕЗНИКОВ

Главным производственно-техническим управлением по строительству Минэнерго СССР.

Главный инженер Ф.И.СЛОБОВСКИЙ

СОГЛАСОВАНЫ Всесоюзным государственным проектным институтом "Теплоэлектропроект"

Главный инженер В.Н.ОХОТИН

Научно-производственным объединением по исследованию и проектированию энергетического оборудования (ЦКТИ)

Зам.генерального директора по научной работе В.В.МИТОР

УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ ПРИКАЗОМ

Министерства энергетики и электрификации СССР
от 11 апреля 1978г. № 154

О Т Р А С Л Е В О Й С Т А Н Д А Р Т

Детали и элементы
пылегазовоздухопроводов
тепловых электростанций

О С Т

БЛОКИ-КОРОБА
С ПОВОРОТНОЙ ЗАСЛОНКОЙ С
ОСЕВЫМ И БОКОВЫМ ПОДВОДОМ
ВОЗДУХА УСЛОВНЫМ ПРОХОДОМ
1200+3500x3200+5600 мм

34.42.408-78

Типы и основные размеры.

Вводится впервые

Приказом Министерства энергетики и электрификации СССР

от 11.04.1978г. № 154


срок введения установлен

с 01.06.1978г.

НЕСОБЛЮДЕНИЕ СТАНДАРТА ПРЕСЛЕДУЕТСЯ ПО ЗАКОНУ

1. Настоящий стандарт распространяется на блоки - корпуса с поворотной заслонкой с осевым и боковым подводом воздуха условным проходом 1200+3500 x 3200+5600 мм, предназначенные для установки во всасывающих шахтах забора холодного воздуха котельных установок тепловых электростанций.

2. Типы и основные размеры блоков - корпусов с поворотной заслонкой должны соответствовать чертежу и таблице.



Обозначение блок-короба с заслонкой	А	В	Б	Б _I	Б ₂	Н
01 ОСТ 34.42.408-78	I206	3206	II73	IC16	673	2020
02		3606				
03		4006				
04		4406				
05		4806				
06		5206				
07		5606				
08	I406	3206	I346	II66	773	
09		3606				
10		4006				
11		4406				
12		4806				
13		5206				
14		5606				
15	I606	3206	I520	I316	873	
16		3606				
17		4006				
18		4406				
19		4806				
20		5206				
21		5606				
22	2006	5206	I866	I616	I073	
23		5606				
24	2406	5206	2212	I916	I273	
25		5606				
26	3506	5206	3I65	274I	I923	
27 ОСТ 34.42.408-78		5606				
						3220
						4520

мм

Продолжение

Обозначение блок-короба с заслонкой	H ₁	H ₂	H ₃	L	M	K
01 ОСТ 54.42.408-78	1595	1500	1580	3190	803	1600
02				3590	903	1800
03				3990	1003	2000
04				4390	1103	2200
05				4790	1203	2400
06				5190	1303	2600
07				5590	1403	2800
08	1308	1500	1820	3190	803	1600
09				3590	903	1800
10				3990	1003	2000
11				4390	1103	2200
12				4790	1203	2400
13				5190	1303	2600
14				5590	1403	2800
15	1952	1900	2050	3190	803	1600
16				3590	903	1800
17				3990	1003	2000
18				4390	1103	2200
19				4790	1203	2400
20				5190	1303	2600
21				5590	1403	2800
22	1778	1900	2510	5190	1303	2600
23				5590	1403	2800
24	2075	2100	2970	5190	1303	2600
25				5590	1403	2800
26	2899	2800	4240	5190	1303	2600
27 ОСТ 54.42.408-78				5590	1403	2800

Стр. 5 ОСТ 34.42.408-78

Пример условного обозначения блок-короба с
поворотной заслонкой с осевым и боковым подводом
воздуха сечением I406 x 4006 мм

БЛОК - КОРОБ С ЗАСЛОНКОЙ

Ю ОСТ 34.42.408-78

СО Д Е Р Ж А Н И Е

Стр.

ОСТ 34.42.407-78	Блоки-короба с поворотной заслонкой с осевым и боковым подводом воздуха условным проходом 1200 ÷ 3500 х х 1200 ÷ 2800 мм	3
ОСТ 34.42.408-78	Блоки-короба с поворотной заслонкой с осевым и боковым подводом воздуха условным проходом 1200 ÷ 3500 х х 3200 ÷ 5600 мм	8
ОСТ 34.42.409-78	Блоки-короба с поворотной заслонкой с осевым и боковым подводом воздуха условным проходом 2000 ÷ 3500 х 7800 и 8400 мм	13
ОСТ 34.42.410-78	Блоки-короба с поворотной заслонкой с осевым и боковым подводом воздуха условным проходом 2000 ÷ 3500 х х 10400 и 11200 мм	16
ОСТ 34.42.411-78	Блоки-короба с поворотной заслонкой с симметричным подводом воздуха условным проходом 1200 ÷ 3500 х х 1200 ÷ 2800 мм	19
ОСТ 34.42.412-78	Блоки-короба с поворотной заслонкой с симметричным подводом воздуха условным проходом 1200 ÷ 3500 х х 3200 ÷ 5600 мм	23

ОСТ 34.42.4I3-78	Блоки-короба с поворотной заслонкой с симметричным подводом воздуха условным проходом 2000 + 3500 х х 7800 и 8400 мм	28
ОСТ 34.42.4I4-78	Блоки-короба с поворотной заслонкой с симметричным подводом воздуха условным проходом 2000 + 3500 х х 10400 и 11200 мм	31

Подписано в печать 28.06.78 Формат 60x84^I/16
Ротапринт Печ.л. 2,25 (Усл.печ.л. 2,09) Уч.-изд.л. I,4
Тираж 700 экз. Заказ № 582 Цена 2I коп.

Центр научно-технической информации по энергетике и элек-
трификации Минэнерго СССР, I2904I, Москва, проспект Мира, д.68
Типография Информэнерго, Москва, I-й Переяславский пер., д.5