

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4			7	8	9	10
	I. Оборудование, поставляемое заказчиком								
	I. Нестандартизированное оборудование								
	I.1. Илосос ИВР-40	4И463	шт.	796				4	20500
	I.2. Затвор плоский поверхностный с ручным приводом 2200x1100	ИФ.664	шт.	796				4	45I
	I.3. Затвор плоский регулирующий с водосливом шириной 1300мм	ИФ.663	шт.	796				4	430
	I.4. Установка сигнализатора уровня ила с фотоспротивлением	ЗР.78	шт.	796				4	20
	I.5. Патрубок 3030x10	6С.70.30	шт.	796				1	1900
	I.6. Тройник ковой 45°-820x10-1020x10	6С.53.129	шт.	796				2	720

Изм. №		Привязан	
		т.п. 902-2-377.83	ТХ.СО
Н.контр. Калинин	Рук.бр. Королева	Отстойники канализационные радиальные вторичные из сборного ж/б диаметром 40м	
ТИП Казанов	Нач.отк. Исаев	Спецификация оборудования	
		Стадия	Лист
		Р	1
			2
		МосводоканалНИИ-проект	

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4			7	8	9	10
Ш. Оборудование, поставляемое заказчиком									
I. Электрооборудование									
I.1. Шкафы силовые распределительные									
		РТ30-69	компл.	671		3433440000		I	390
		ТУ.16.536.							
		I24-69							
		Альбом У							
		черт. ЭМ-22							
I.2. Ящики ИЯ (2Я, 3Я, 4Я) 1000x600x360									
		ЯУЭ-7063	шт.	796				4	
		ОСТ160.684.							
		И16-74							
		Альбом У							
		черт. ЭМ-200В							
I.3. Звонок переменного тока									
		ЗВП-220	шт.	796				I	
I.4. Устройство регулирующее многоточечное с четырьмя датчиками									
		СУ-101	шт.	796				I	
I.5. Переносный светильник									
		ПЛ-64	шт.	796		346160		4	

			Привязан		
Имв. №					
			т.п. 902-2-377.83		
			ЭМ.СО		
Н. контр. Фешин			Отстойники канализационные радиальные вторичные из сборного ж/б диаметром 40м		
Вед. инж. Рязанова			Спецификация оборудования		
Рук. бр. Гасумянц			Стадия		
Инж. Фешин			Р		
Гл. спец. Рецникин			Лист		
Нач. отд. Болотов			I		
			Листов		
			4		
			МосводоканалНИИ-проект		

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
У. Материалы, поставляемые заказчиком									
I. Кабели и провода									
I.1. Кабель силовой с алюминиевыми жилами без защитного покрова		АВВГ							
	2x2,5	ГОСТ16442-80	км	008		352222II09			
	2x6		км	008		352222IIII		0.36	
I.2. Кабель контрольный с алюминиевыми жилами без защитного покрова		АКВВГ							
	4x2,5	ГОСТ1508-78	км	008		3563440I3I		0.17	
I.3. Кабель контрольный с алюминиевыми жилами с защитным покровом		АКВВЕ							
	4x2,5	ГОСТ1508-78	км	008		356344033I		0.13	
	7x2,5		км	008		3563440333			
	27x2,5		км	008		3563440337			
I.4. Кабель контрольный с медными жилами с защитным покровом		КВВЕ							
	4xI	ГОСТ1508-78	км	008		3563I4I0II			
	10xI		км	008		3563I4I0I4		0.13	

Привязан			
Имя №			

Т.П. 902-2-377.83

ЭМ.СО

Лист

3

ЦЕНТРАЛЬНИЙ ИНСТИТУТ ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ГОССТРОЙ СССР

Москва, А-445, Савицкий ул., 22

Сделано в печать X/1983 г.

Листов № 13697 Тираж 550 экз.