

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ  
902-2-428.87

БЛОКИ АЭРОТЕНКОВ --  
ОТСТОЙНИКОВ ВТОРИЧНЫХ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ

АЛЬБОМ I  
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

21943 -01  
ЦЕНА 0-72

					Приложен	
Иис №						

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ  
ГОССТРОЯ СССР

Москва, А-445, Смоленская ул. 22

Сдано в печать VII 1982 года

Заказ № 6160 № 480 жжз

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

902-2-42А.97

Блоки аэрофенков-отстойников вторичных горизонтальных

Альбом I

Состав проекта

- Альбом I Пояснительная записка
- Альбом II Технологическая и электротехническая части
- Альбом III Конструкции железобетонные
- Альбом IV Исполнения
- Альбом V Нестандартизированное оборудование
- Альбом VI Заказные спецификации
- Альбом VII Сметы
- Альбом VIII Ведомости потребности в материалах

Примененные типовые проекты

- Серия 3.901-12 Выпуск I Затвор плоский глубокий 400х500
- Серия 3.901-12 Выпуск 2 Затвор плоский глубокий 600х600

Разработан институтом  
"Совхозоканализпроект"

Главный инженер института  
*Н. Н. Михайлов* Н.Н. Михайлов

Главный инженер проекта  
*В. А. Цветков* В.А. Цветков

Утвержден Госстроем СССР  
протокол МАЧ-42 от 18 июля  
1986г. и введен в действие  
В/О Совхозоканализпроект

Приказ №339 от 29.12.1986г.

Принято

Изм. №

## Содержание:

	Стр.
I. Технологическая часть	5
I.1 Общая часть	5
I.2 Описание работы сооружения	10
I.3 Расчет блока азрогенков-отстойников вторичных горизонтальных	14
2. Строительная часть	19
2.1 Общие сведения	19
2.2 Основные расчетные положения	19
2.3 Конструктивные решения	21
2.4 Материалы конструкций	22
2.5 Мероприятия по защите от коррозии	23
3. Основные положения по производству работ	24
3.1 Общие сведения	24
3.2 Подготовительные работы	24
3.3 Земляные работы	25
3.4 Бетонные и железобетонные работы (бетонная подготовка, дешире, монолитные участки стоек)	25
3.5 Монтаж оборных железобетонных элементов	26
3.6 Гидравлические испытания	26
3.7 Особенности производства работ в зимнее время	27
3.8 Техника безопасности	28
4. Электроснабжение, автоматизация и технологический контроль	28
4.1 Общие положения	28
4.2 Электроснабжение	28

		902-2-428,87			
Вед. Инж. Кривеня	<i>Кривеня</i>			Состав	Лист
Рук. Об. Мельнико	<i>Мельнико</i>	Блоки азрогенков-отстойников вторичных горизонтальных		Р	32
Инж. Цветков	<i>Цветков</i>				
Н. Кондр. Миронова	<i>Миронова</i>				
Г.А. Степ. Миронова	<i>Миронова</i>				
Ва. Ст. Харина	<i>Харина</i>			Госстрин 1-14 Р СОЮЗВОДОКАНАЛПРОЕКТ Москва	

	Стр.
4.3 Силовое электрооборудование	29
4.4 Управление двигателем механизма движения тележки и лососа отстойника	29
4.5 Технологический контроль	29
4.6 Электрическое освещение	32
4.7 Зануление	32
4.8 Молниезащита	33
5. Указания по привязке проекта	33

902-2-428,37

Лист

2

Ответственные исполнители по частям проекта:

Технологической

*Мельцер*

Мельцер

Строительной

*Чирков*

Чирков

Электротехнической

*Капитульский*

Капитульский

Организации строительства

*Тагер*

Тагер

A. I



902-2-428.87

Лист

3

21943-0.5

## I. Технологическая часть

## I.I Общая часть

Блок аэротенков-отстойников вторичных горизонтальных предназначен для очистки невзрывоопасных производственных сточных вод, содержащих биологически окисляемые органические вещества, а также бытовых сточных вод или их смеси с производственными.

Состав блока: аэротенк двухкоридорный с размерами коридора: ширина - 6 м, глубина воды - 4,6 м, длина - 42 м.

Отстойник - шириной 12 м, длиной 24 м и глубиной проточной части 3,3 м.

Количество секций в блоке - 3.

Впуск сточных вод в аэротенк - рассредоточенный, выпуск циркулирующего активного ила - сосредоточенный.

Аэрация - пневматическая. В качестве аэраторов приняты пористые керамические трубы или пористые керамические пластины.

Основные технико-экономические показатели приведены в таблице № 1.

Данный типовый проект входит в серию разрабатываемых проектов блоков, названия которых и их типоразмеры приведены в таблице № 2.

Примерный подбор типовых проектов блоков в зависимости от производительности показан в таблице № 3.

## Технико-экономические показатели

Таблица № 1

№ п/п	Наименование показателей	Ед.изм.	Показатели		
			Типового проекта	с пористыми керамическими пластинами	с пористыми керамическими трубами
1	2	3	4	5	6
I. Натуральные показатели					
I.I.	Производительность	тис.м <sup>3</sup> /сут.	25	25	25

902-2-428.87

Лист

4

I	2	3	4	5	6
I.2.	Списочная численность работающих,	чел.	4	4	4
	в т.ч. рабочих	чел.	4	4	4
I.3.	Режим работы объекта				
	- продолжительность смены	ч	8	8	8
	- рабочие смены в сутки	смен	3	3	3
II. Стоимостные показатели					
2.1.	Сметная стоимость	тыс.руб.	263,92	267,80	311,9
	в том числе:				
	строительно-монтажные работы	"	229,77	233,65	293,53
	оборудование	"	34,15	34,15	18,37
	на расчетную единицу	руб	10556	10712	12476
2.2.	Приведенные затраты	тыс.руб	62,84	63,42	72,89
2.3.	Себестоимость очистки 1м <sup>3</sup> сточных вод	Коп.	0,25	0,25	0,28
III. Показатели, характеризующие объемно-планировочные решения					
3.1.	Строительный объем сооружения	м3	13760	13760	14150
	на расчетную единицу	"	550,4	550,4	566
3.2.	Площадь застройки сооружения	м2	2532,7	2532,7	2830
	на расчетную единицу	"	101,3	101,3	113,2
IV. Показатели трудоемкости и расхода строительных материалов					
4.1.	Затраты труда по возведению объекта	чел.-дн.	2794	2956	5088
	на 1 м3 сооружения	чел.-дн.	0,203	0,22	0,39
	на расчетную единицу	"	111,8	118,2	203,5
4.2.	Цемент, приведенный к М-400				

902-2 - 428.87

Лист

5

А.1

Выпуск №

Подпись и дата

Имя № подл.



I	2	3	4	5	6
	общий расход	т	414,6	414,6	443,7
	на расчетную единицу	"	16,6	16,6	17,7
4 3	Сталь				
	общий расход	т	183,4	178,8	184,2
	приведенная к стали Ст.3	"	265,4	258,8	266,7
	на расчетную единицу	"	10,6	10,35	10,7
4 4.	Бетон и железобетон				
	общий расход	м3	1955,6	1955,6	1989,9
	в т.ч. оборный	"	543,4	543,4	422,9
	моноклитный	"	1412,2	1412,2	1567
	на расчетную единицу	"	78,22	78,22	79,60

#### У. Эксплуатационные показатели

5 1	Расход электроэнергии				
	потребная электри- ческая мощность	кВт	2,25	2,25	4,4
	годовой расход актив- ной электроэнергии	кВт ч	19,71	19,71	38,5
5 2	Расход тепла	тыс ккал/год	не требуется		
5 3	Расход газа	тыс м3/год	не требуется		

Примечание За расчетную единицу приняты 1000 м3/сут  
суточной производительности блока (коли-  
чество расчетных единиц 25)

Таблица № 2

Наименование типовых проектов	К-во секций	Длина аэротенка ( $l_a$ ), м	Длина отстойника ( $l_o$ ), м	Полезный объем аэротенка, м <sup>3</sup>	№ типовых проектов
1	2	3	4	5	6
Блоки аэротенков-отстойников вторичных горизонтальных	3	42	24	6954	902-2-428.87
Блок двухкоридорных аэротенков с размерами коридора 6x4, 6x36 м и вторичных отстойников (3 секции)	3	36	24	5962	902-2-
Блок двухкоридорных аэротенков с размерами коридора 6x4, 6x36 м и вторичных отстойников (2 секции)	2	36	24	3974	902-2-
Блок двухкоридорных аэротенков с размерами коридора 6x4, 6x42 м и вторичных отстойников (2 секции)	2	42	24	4636	902-2

Таблица 3

Примерный подбор типовых проектов блоков в зависимости от производительности

I	II	Производительность, м <sup>3</sup> /сут.	Применяемые блоки с длиной аэротенка ( $l_a$ ) и длиной ( $l_o$ ) в зависимости от времени очистки сточных вод в аэротенке (в часах)		
			4	5	6
I	2		3	4	5
I	17000		Двухсекционный блок $l_a=36$ м $l_o=24$ м	Двухсекционный блок $l_a=42$ м $l_o=24$ м	Трехсекционный блок $l_a=36$ м $l_o=24$ м

902-2-428.87

Лист

7

A. I

Имя № серии  
 Проверено и дата  
 Экземпляр №

I 2

2	25000	Трехсекционный блок $l_{\sigma}=36$ м $l_0=24$ м	Трехсекционный блок $l_{\sigma}=42$ м $l_0=24$ м	Два двухсекционных блока $l_{\sigma}=42$ м $l_0=24$ м
3	32000	Два двухсекционных блока $l_{\sigma}=36$ м $l_0=24$ м	Два двухсекционных блока $l_{\sigma}=42$ м $l_0=24$ м	Двухсекционный и трехсекционный блоки $l_{\sigma}=42$ м $l_0=24$ м
4	40000	Двухсекционный и трехсекционный блоки $l_{\sigma}=36$ м $l_0=24$ м	Двухсекционный и трехсекционный блоки $l_{\sigma}=42$ м $l_0=24$ м	Два трехсекционных блока $l_{\sigma}=42$ м $l_0=24$ м
5	50000	Двухсекционный и трехсекционный блоки $l_{\sigma}=42$ м $l_0=24$ м	Два трехсекционных блока $l_{\sigma}=42$ м $l_0=24$ м	

## 1.2. Описание работы сооружения

А. 1  
 Схема блока двухкоридорных аэротенков и вторичных отстойников дана на стр. 13. Осветленная вода по подводным трубопроводам подается в верхний канал аэротенков, откуда поступает в распределительные лотки сечением 600x900 мм, расположенные на перегородках. Для возможности отключения одной из секций аэротенков в начале распределительного лотка устанавливается щитовой затвор. Вода из лотков переливается в аэротенк через отверстия размером 900x500 мм, располагаемые через 9 м и регулируемые щитовыми затворами-водосливами. Размеры отверстий рассчитаны на пропуск 50% расхода воды, поступающей в одну секцию. В конце лотка для его опорожнения имеется отверстие 300x250 мм с щитовым затвором.

Аэротенк рассчитан на различные схемы работы, в частности, как аэротенк-вытеснитель с выпуском сточных вод сосредоточено через два близрасположенных отверстия, как аэротенк с рассредоточенным выпуском сточных вод через все отверстия в любых соотношениях, регулируемых степенью открытия щитовых затворов-водосливов. Схемы предусматривают возможность выделения до 50% объема аэротенка под регенератор.

Циркулирующий активный ил из вторичных отстойников через камеру распределения ила подается по трубопроводу в первый коридор каждой секции аэротенков и затем смешивается с поступающей из распределительного лотка сточной водой.

Смесь очищенных сточных вод и активного ила через водосливы, расположенные в конце второго коридора <sup>каждой</sup> секции аэротенка, направляется в нижний канал аэротенка, откуда через отверстия 500x600 поступает в распределительные лотки 600x600 мм вторичных горизонтальных отстойников.

Через зубчатые водосливы распределительных лотков смесь сточных вод и активного ила поступает в отстойники. После осветления очищенные сточные воды сборными лотками 300x450 мм отстойников отводятся за их пределы.

Гидравлическая нагрузка определяется по СНиПу 2.04.03-85: для производительности 25000 м<sup>3</sup>/сут равен 1,65 м<sup>3</sup>/м<sup>2</sup>.ч, а для 17000 м<sup>3</sup>/сут - 1.30 м<sup>3</sup>/м<sup>2</sup>.ч.

902-2-428.87

Лист

9

Оседающий в отстойниках активный ил собирается со дна илососами (конструкцию илососов см. альбом У), расположенными на движущихся в возвратно-поступательном направлении тележках, и перекачивается в иловые лотки, размерами 300x600 мм, установленные на стеновых панелях отстойников.

Из этих лотков активный ил по трубопроводам направляется в распределительную камеру, в которой подкачивается на необходимую высоту эрлифтом, отбирается избыточный активный ил, а весь расход возвратного активного ила делится на три секции аэротенка.

Для подачи сжатого воздуха предусмотрена система воздухопроводов, состоящая из магистрального и распределительных трубопроводов, от которых отходят ответвления к аэраторам и эрлифтам илососов.

Воздуховоды в секциях аэротенка укладываются на неподвижные и скользящие опоры. Для компенсации температурного изменения длины воздухопроводов применены линзовые компенсаторы.

Аэраторы приняты в 2-х вариантах: из пористых керамических труб или пористых керамических пластин. Количество рядов аэраторов - 6. Удельный расход воздуха 80-120 л/мин на одну пластину или 270-400 л/мин на один погонный метр фильтросных труб.

Для предотвращения выпадения взвешенных веществ в верхнем и нижнем каналах аэротенков предусмотрены аэраторы, выполненные в виде труб-стояков с открытыми нижними концами. Интенсивность барбстирования 1,5 м<sup>3</sup>/ч на 1 пог.м канала.

К эрлифтам илососов сжатый воздух подается от магистрального воздухопровода по гибким плавающим шлангам. Расход воздуха, подаваемого на илососы одной секции отстойника, составляет 1,8-2 м<sup>3</sup> на 1 м<sup>3</sup> активного ила; давление у илососов не менее 5,0 м вод.ст.


Расход воздуха, подаваемого на эрлифт камеры распределения активного ила, 1,8-2,0 м<sup>3</sup> на 1 м<sup>3</sup> активного ила; давление у камеры не менее 5,2 м вод.ст.

Опорожнение блока осуществляется передвижными насосами (типа ГНОМ, НПС и др.), предусмотренными в эксплуатационном оборудовании очистных сооружений.

При необходимости в аэротенках надлежит предусматривать мероприятия по локомотии пены: орошение водой через брызгала или применение химических антипенователей. Интенсивность разбрызгивания при орошении надлежит принимать по экспериментальным данным.

Применение химических антипенователей должно быть согласовано с органами санитарно-эпидемиологической службы и охраны рыбных запасов.

## Схема блока аэрогенков - отстойников.



- K13 -- Трубопровод осветленной воды
- K15 -- Трубопровод циркулирующего ила
- K16 -- Трубопровод избыточного активного ила
- K17 -- Трубопровод сточной воды после вторичных отстойников
- T91 -- Воздуховод

902-2-428.87

Лист

12

### 1.3. Расчет блока аэротенков-отстойников вторичных горизонтальных

#### Гидравлический расчет аэротенка

Общие гидравлические потери в аэротенке (см. рис.1) определяются по формуле:

$$\text{Нобщ.} = H_1 + H_2 + H_3 \quad (1)$$




Рис.1

$H_1$  - потери напора на входе из верхнего канала в распределительный лоток, в м

$$H_1 = \zeta \frac{V_1^2}{2g} \quad (2); \text{ где}$$

$\zeta$  - коэффициент местного сопротивления,  $\zeta = 0,5$ ;

$V_1$  - скорость в распределительном лотке, в м/с;

$H_2$  - разность уровней воды в распределительном лотке и в аэротенке (см. рис.1,2), в м  $H_2 = H' + a$  (3), где

$a$  - расстояние от порога водослива до уровня воды в аэротенке в м  $a_{\text{мин}} = 0,1$  м

$H'$  - напор на водосливе при выходе сточной воды в секции аэротенка, в м (см. рис.2)

Определяется по формуле незатопленного бокового водослива

$$H' = \left( \frac{Q_0}{mL\sqrt{2g}} \right)^{2/3} \quad (4)$$



- $Q_0$  - расход сточной жидкости через отверстие, в м<sup>3</sup>/с;  
 $m$  - коэффициент расхода,  $m = 0,42$ ;  
 $L$  - длина водослива,  $L = 0,9$  м




Рис. 2

- $H_3$  - разность уровней воды в аэротанке и в нижнем канале, в м  
 $B$  - расстояние от порога незатопленного водослива до уровня воды в аэротанке и в нижнем канале, в м;

$$H_3 = H + B \quad (\text{см. рис. I}) \quad (5), \text{ где}$$

- $B$  - расстояние от порога незатопленного водослива до уровня воды в нижнем канале, в м,  $B = 0,1$  м;  
 $H$  - напор на водосливе в м при выходе смеси из 2-го коридора секции аэротанка в нижний канал

$$H = \left( \frac{Q_{\text{см}}}{m b \sqrt{2g}} \right)^{2/3}, \text{ м} \quad (6)$$

где:

- $m$  - коэффициент расхода  $m = 0,42$   
 $b$  - ширина водослива  
 $Q_{\text{см}}$  - суммарный расход сточной воды и активного ила, в м<sup>3</sup>/с

## Гидравлический расчет камеры распределения ила

А. I.

Потери напора при входе из подводящего трубопровода в распределительную чашу (см. рис. 4) определяются по формуле:

$$h = \sum \zeta \frac{V^2}{2g} \quad , \text{ м} \quad (7)$$

$\sum \zeta$  - сумма коэффициентов местных сопротивлений, принята равной 2,2;

$V$  - скорость в подводящем трубопроводе, м/с

Напоры на кольцевых водосливах распределительных чаш  $H_4$  и водосливах на выходе  $H_5$  (см. рис. 3) определяются по формуле незаполненного водослива с тонкой стенкой.

$$H_{4,5} = \left( \frac{q_{4,5}}{m b_2 \sqrt{2g}} \right)^{2/3} \quad , \text{ м} \quad (7^I)$$

где:

$q_{4,5}$  - расход на один водослив на выходе (на одну распределительную чашу) в м<sup>3</sup>/с;

$m$  - коэффициент расхода  $m = 0,42$

$B_2$  - длина водослива в м (для распределительной чаши длина водослива равна  $\Pi D$ ),  $B_2 = 3,14$

Потери напора на истечение под уровень успокоительной ступеньки ( $Z$ ) определяются по формуле затопленного отверстия.

$$Z = \left[ \left( \frac{q_5}{\mu \omega_0} \right)^2 - V_0^2 \right] \frac{1}{2g} \quad (8)$$

где:

$\mu$  - коэффициент расхода,  $\mu = 0,7$ ;

$\omega_0$  - площадь отверстия м<sup>2</sup>,  $\omega_0 = a \times b$

$V_0$  - скорость в успокоительной части

Выпуск №

Подпись и дата

Имя № пола

### Гидравлический расчет вторичного отстойника

Общие гидравлические потери во вторичных отстойниках (см. рис.3) определяются по формуле:

$$H_{\text{отст.}} = H_4 + H_5 + H_6 \quad (7)$$




Рис.3

$H_4$  - потери напора на входе из нижнего канала аэротенков в распределительный лоток отстойника

$$H_4 = H_7 + H_8 + H_9 \quad (8)$$

$H_7$  - потери напора на внезапное сужение при входе в отверстие 600x600

$$H_7 = \zeta \frac{V_2^2}{2g} \quad (9)$$

где

$V_2$  - скорость в соединяющей трубе, м/с

$H_8$  - потери напора на внезапное расширение при выходе в лоток

$$H_8 = \zeta \frac{V_2^2 - V_3^2}{2g} \quad (10)$$

где:

$V_3$  - скорость в распределительном лотке, м/с

$\zeta$  - коэффициент местного сопротивления, равный 0,5

$H_9$  - потери напора в распределительном лотке на разделение потока в две стороны, м/с

$$H_9 = \frac{V_3^2 - V_4^2}{2g} \quad (11)$$

где:

$V_4$  - скорость при разделении потока на два в распределительном лотке, м/с

$H_5$  - разность уровней воды в распределительном лотке и во вторичном отстойнике (см. рис. I)

$$H_5 = H_{10} + C \quad (12)$$

где  $C$  - расстояние от нижнего порога незатопленного водослива до уровня воды во вторичном отстойнике,  $C = 0,05$  м




Рис.

$H_{10}$  - напор на водосливе при  $\alpha = 90^\circ$  определяется по формуле:

$$q_{10} = 1343 \times \frac{H_{10}^{2.47}}{10} \quad (13)$$

где  $q_{10} = \frac{q_p}{L n} \quad (14)$

$L$  - длина водослива,  $L = 5,8$  м

$n$  - число треугольных вырезов на I п.м водослива,  $n = 3$  шт.

$q_p$  - расход иловой смеси, поступающей в I секцию отстойника

$H_6$  - разность уровней воды во вторичном отстойнике и сборном лотке

$$H_6 = H_{II} + d \quad (15)$$

где  $d$  - расстояния от нижнего порога незатопленного водослива до уровня воды во вторичном отстойнике,  $d = 0,08$  м

$H_{II}$  - напор на водосливе сборного лотка определяется по формулам 13 и 14

где  $L$  - длина водослива, равная 43,6 м

## 2. Строительная часть

### 2.1. Общие сведения

2.1.1 Рабочие чертежи типового проекта "Блоки аэротенков-отстойников вторичных горизонтальных" разработаны в соответствии с инструкцией по типовому проектированию для промышленного строительства Сп 227-82 и серий 3.900-3 для районов со следующими условиями строительства.

Сейсмичность района не выше 6 баллов, расчетная зимняя температура воздуха  $-20^{\circ}\text{C}$ ,  $-30^{\circ}\text{C}$ ,  $-40^{\circ}\text{C}$ , территория без подработки горными выработками, рельеф территории спокойный, грунтовые воды отсутствуют, грунты в основании непучинистые, непросадочные, неагрессивные к бетону и имеют следующие нормативные характеристики. Угол внутреннего трения  $\varphi^H = 0,40$  рад ( $23^{\circ}$ )

Модуль деформации  $E-I4,7\text{МПа}$  ( $150$  кгс/см<sup>2</sup>)

Объемный вес  $\gamma = 1,8$  тс/м<sup>3</sup>

Удельное сцепление  $C^H = 0,00$

2.1.2 В проекте разработаны блоки аэротенков-отстойников вторичных горизонтальных: аэротенк двухкоридорный трехсекционный с размерами коридора  $6 \times 4,6$  (h) длиной 42 метра, отстойник вторичный горизонтальный трехсекционный с размерами секций  $12 \times 4,1$  (h) длиной 24 м. Общие размеры в плане  $36 \times 69$  метров.


### 2.2 Основные расчетные положения:

2.2.1 Конструкции аэротенка и отстойника рассчитаны на прочность и трещиностойкость согласно требованиям главы СНиП 2.03.01-84 "Бетонные и железобетонные конструкции".


2.2.2 Конструкции аэротенка отнесены к 3-ей категории по трещиностойкости.

## Схема расчетных нагрузок

а) для аэротенка



б) для отстойника



Нормативная нагрузка на поверхности грунта принята  $10,0 \text{ кПа}$   
 $/1,0 \text{ тс/м}^2/$ .

Ветровая нагрузка принята по III ветровому району СССР (СНиП П-6-74).

Днище аэротенка и отстойника рассчитано как плита на упругом основании с учетом усилий, передающихся на днище от стен и перегородок.

Стены рассчитаны как консоли на 2-х стороннюю нагрузку при следующих условиях загрузки:

- стена воспринимает давление воды и вертикальной нагрузки для отстойника при отсутствии нагрузки с другой стороны;
- стена воспринимает давление грунта и вертикальной нагрузки для отстойника при отсутствии нагрузки с другой стороны.

Перегородки аэротенка рассчитаны как внецентренно-сжатые элементы, заделанные в днище, на вертикальную нагрузку от лотков, заполненных водой и горизонтальную нагрузку от ветра, действующую на всю высоту перегородки при опорожненном аэротенке.

Лотки в продольном направлении рассчитаны как балка на двух опорах на нагрузки от воды, заполняющей лоток, плит перекрытия и временной нагрузки. Кроме того лотки рассчитаны на монтажную нагрузку. В поперечном направлении лотки рассчитаны как элементы корытного сечения на давление воды заполняющей лоток.

Обслуживающие площадки рассчитаны на временную нагрузку  $2,0 \text{ кПа}$  ( $200 \text{ кгс/м}^2$ ) с коэффициентом перегрузки  $K=1,3$ .

Перила рассчитаны на сосредоточенную нагрузку  $0,30 \text{ кН}$  ( $3 \text{ кг}$ ) с коэффициентом перегрузки  $K=1,2$ .

302-2-428.87

Лист

13

### 2.3. Конструктивные решения

Днище аэротенка и отстойника запроектировано из монолитного железобетона толщиной 160 мм.

Стены - из сборных железобетонных панелей консольного типа по серии 3.200-3 выпуск 3/82 "Сборные железобетонные конструкции емкостных сооружений для водоснабжения и канализации".

Угловые участки стен по 1,5 м в каждую сторону от угла запроектированы из монолитного железобетона, далее устанавливаются по две стеновые панели, имеющие усиленное горизонтальное армирование.

Перегородки из сборных железобетонных панелей по серии 3.900-3 выпуск 6.

Лотки, плиты перекрытий - из сборных железобетонных элементов по серии 3.900-3 выпуск 6.

Опорные балки и плиты индивидуального изготовления из сборных железобетонных элементов запроектированы в соответствии с серией 3.900-3.

Лотки привариваются к закладным деталям опорных балок.

Балки и плиты устанавливаются на панели, расклиниваются и замоноличиваются бетоном В 22,5.

Ходовые поверхности плит перекрытий покрываются асфальтом толщиной 20 мм.

В блоке аэротенков-отстойников вторичных горизонтальных устраняется деформационный шов. Устройство деформационного шва стен и днища осуществляется с применением резиновой трехкулачковой шпунки.

В целях снижения деформаций от температурных воздействий, при бетонировании днища предусматривается устройство строительных швов бетонирования шириной 1,0 м, располагаемых по обе стороны от деформационного шва на расстоянии 15 м. Заполнение швов бетоном должно производиться при минимально возможных положительных температурах.

Металлические площадки, ограждения запроектированы в соответствии с серией 1.450,3-3 выпуск I "Стальные лестницы, площадки, стремянки и ограждения".

Камера распределения ила запроектирована из монолитного железобетона.

## 2.4 Материалы конструкций

Для сборных и монолитных железобетонных конструкций марка бетона по прочности на сжатие В-15, по водонепроницаемости W 6 для днища и W 4 для остальных конструкций, по морозостойкости принимается по таблице 2 в зависимости от расчетной средней температуры наиболее холодной пятидневки в районе строительства.

Таблица 2

Расчетная температура	Наименование конструкций	Проектная марка по морозостойкости
1	2	3
-20°C	Днище	-
	Стены, перегородки, камера яла	F 100
	Лотки, балки, плиты	F 200
-30°C	Днище	F 50
	Стены, перегородки, камера яла	F 150
	Лотки, балки, плиты	F 300
-40°C	Днище	F 50
	Стены, перегородки, камера яла	F 150
	Лотки, балки, плиты	F 300

Арматура для железобетонных конструкций принята:

а) Рабочая - сталь горячекатанная периодического профиля класса АIII ГОСТ 5781-82.

б) Распределительная и монтажная - сталь горячекатанная стержневая, гладкая класса АI ГОСТ 5781-82, горячекатанная периодического профиля класса АIII ГОСТ 5781-82, обыкновенная арматурная проволока периодического профиля класса Вр-I ГОСТ 6727-80.

Конструкция металлических ограждений принята из стали марки ВСтЗкп2-I по ТУ 14-I-3023-80.

Вяжущие и инертные материалы и арматура, идущие на изготовление бетонных и железобетонных конструкций, должны отвечать требованиям СНиП III-Г5-76 и действующих ГОСТов.

902-2-428.87

Лист

2I



## 2.5. Мероприятия по защите от коррозии

Все стальные закладные и накладные детали должны быть защищены от коррозии слоем алюминия толщиной 100 мкм, наносимого методом металлизации в соответствии СНиП 2.03.11-85.

Металлизация закладных и накладных деталей выполняется в заводских условиях на стационарных установках.

Анкерные стержни закладных деталей должны иметь алюминиевое покрытие на длине 40-50 мм от тыльной плоскости пластины.

При выполнении сварочных работ на стройплощадке, монтажные сварные швы не позже трех дней после их выполнения должны быть защищены слоем алюминия толщиной 150 мкм с помощью передвижной металлизационной установки. После этого лицевые поверхности закладных деталей и монтажные сварные швы покрыть тремя слоями ЭП-00 10.

Все металлоконструкции окрасить эмалью ПФ-115 за три раза по одному слою грунтовки ГФ-021.

### 3. Основные положения по производству работ

#### 3.1. Общие сведения

В основных положениях приведены рекомендации по организации и производству основных строительных и монтажных работ, на основании которых осуществляется привязка настоящего типового проекта к условиям конкретной стройплощадки и разработка строительной организацией проекта производства работ (ППР).

При сооружении аэротенков-отстойников выполняются следующие работы:

- подготовительные,
- земляные,
- монолитные бетонные и железобетонные,
- монтаж сборных железобетонных элементов,
- испытание.

Общая схема возведения сооружения предусматривает выполнение всех строительных и монтажных работ в две очереди:

I очередь - весь комплекс работ (с учетом выполнения подготовительных, земляных, бетонных и железобетонных, а также монтажных работ) выполняется в центральной части сооружения между осями В+Д. Движение механизмов при этом выполняется по бровке котлована I очереди;

II очередь - весь комплекс работ выполняется между осями А+В и Д+Ж.

Движение механизмов и транспортных средств осуществляется по бровке котлована II очереди.

#### 3.2. Подготовительные работы

С учетом принятой очередности в ходе подготовительных работ выполняется следующий комплекс мероприятий:

- прокладка временной подъездной и приобъектной дороги;
- размещение площадок для складирования строительных материалов и изделий;
- размещение временных зданий и сооружений;
- размещение сетей временного электроснабжения, водоснабжения, канализации и теплоснабжения.

Вып. № \_\_\_\_\_  
 Подпись и дата \_\_\_\_\_  
 Инв. № \_\_\_\_\_

902-2-428.87

Лист

23

### 3.3. Земляные работы

1. Растительный грунт снимается бульдозером типа Д-271 А и перемещается в валы, откуда экскаватором - прямая лопата грузится на автосамосвалы и отвозится во временный отвал на расстояние 1 км.

2. Разработка минерального грунта в котловане производится экскаватором - драглайн на проектную глубину с оставлением недобора 20 см, который дорабатывается бульдозером. Грунт экскаватором подается на автосамосвалы и отвозится на расстояние 1 км во временный отвал.

3. Для обратной засыпки пазух котлована и обвалования грунт доставляется из временных отвалов с погрузкой на автосамосвалы и отвозкой к местам засыпки. Грунт обратной засыпки подается бульдозером типа Д-271 А, послойно разравнивается и уплотняется до получения  $K=0,95$ . При устройстве обвалования грунт подается вначале бульдозером, а затем экскаватором, оснащенным грейферным ковшом, после чего он послойно разравнивается и планируется.

### 3.4. Бетонные и железобетонные работы

1. Укладка бетонной смеси в бетонную подготовку производится бацями емкостью  $0,4 \times 0,6$  м<sup>3</sup> при помощи автомобильного крана типа КЕ-4561А. Бетонная смесь на площадку доставляется автосамосвалами и разгружается в опрокидные бацьи. Укладка бетонной смеси в бетонную подготовку производится в один слой параллельно цифровым осям сооружения, ширина которых должна соответствовать мощности бетонного завода.

2. После набора прочности бетонной подготовкой не менее 15 кгс/см<sup>2</sup> производится установка арматуры, опалубки и закладных частей при помощи того же монтажного крана. Укладка бетонной смеси в монолитное железобетонное днище производится аналогично устройству бетонной подготовки.

3. Аналогичным образом, с соблюдением соответствующей очередности бетонируются монолитные участки стен.

### 3.5. Монтаж сборных железобетонных элементов

1. Монтаж всей номенклатуры сборных железобетонных элементов (стенные панели, лотки и др.), рекомендуется производить "с колес" при помощи монтажного крана МКГ-25БР грузоподъемностью 25 т после того, как бетон дна наберет прочность не менее 70% от проектной. При этом перемещение крана и автотранспорта производится аналогично устройству железобетонного дна.

2. В соответствии с общей схемой производства работ монтаж сборных элементов ведется в две очереди с технологическим перерывом во время которого ведутся бетонные и железобетонные работы в котловане II очереди.

3. Вертикальные стыки между стенными панелями (безарматурные, шпунцового типа) рекомендуется замоноличивать расширяющимися высокопрочными водонепроницаемыми быстротвердеющими цементнопесчаными растворами. В серии 3.900-3 приведены указания по монтажу сборных железобетонных конструкций емкостных сооружений.

### 3.6. Гидравлическое испытание

1. Гидравлическое испытание разрешается производить только после достижения бетоном монолитных участков стен и бетоном замоноличивания ответственных стыков проектной прочности в соответствии с СНиП 3.05.04-85.

2. К началу испытания обсыпку грунтов рекомендуется производить на высоту, не превышающую отметку верха пазовых конструкций.

3. Для проведения гидравлического испытания сооружение следует наполнять в два этапа:

первый - наполнение на высоту I м с выдержкой в течение суток (проверка герметичности дна);

второй - наполнение до проектной отметки.

Наполнение до проектной отметки сооружения следует выдерживать не менее трех суток.

4. Сооружение признается выдержавшим гидравлическое испытание, если убыль воды в нем за сутки не превышает 3 л на I м<sup>2</sup> смоченной

поверхности стен и дна, в швах и стенках не обнаружено признаков трещин и не установлено увлажнение грунта в материале обсыпки.

### 3.7. Особенности производства работ в зимнее время

1. Строительные и монтажные работы в зимних условиях должны выполняться по специальному проекту производства работ и обосновываться технико-экономическим расчетом.

2. При наличии в основании пучинистых грунтов необходимо организовать защиту их от промерзания путем укрытия поверхности грунта (или дна) теплоизоляционным материалом.

3. Способы производства бетонных работ в зимних условиях должны обеспечивать приобретение бетоном дна и монолитных участков стен в требуемые сроки заданных показателей прочности, морозостойкости, водонепроницаемости и монолитности, не допускается замерзание бетона до приобретения им проектной прочности. Исключение составляет подготовка, критическая прочность которой составляет 50% проектной прочности.

Основание, на которое укладывают бетонную смесь, необходимо до укладки отогреть до положительных температур. Опалубку и арматуру перед бетонированием следует очистить от снега и наледи.

В процессе бетонирования и твердения бетонной смеси рекомендуется использовать следующие способы, позволяющие сохранить тепло, внесенное при приготовлении и образующееся за счет экзотермии цемента:

- утепление опалубки (метод термоса);
- электронагрев бетона;
- инфракрасный обогрев, индукционный нагрев;
- паронагрев, бетонирование в тепляках и шатрах.

4. Работы по замоноличиванию стыков допускается производить при температуре воздуха не ниже минус 25°C.

Стыкуемые поверхности перед началом работ по замоноличиванию прогреваются до положительной температуры с помощью электронагревателей или воздушных калориферов.

### 3.8. Техника безопасности

При строительстве аэротенков следует руководствоваться требованиями СНиП III-4-80 "Техника безопасности в строительстве".

Если строительная площадка расположена в освоенном районе, то перед началом работ следует изучить расположение коммуникаций и получить разрешение на производство работ.

## 4. Электрооборудование, автоматизация и технологический контроль

### 4.1. Общие положения

В объем электротехнической части проекта входит разработка силового электрооборудования, автоматизации и технологического контроля.

Для нормального протекания технологического процесса во вторичных горизонтальных отстойниках необходимо поддерживать уровень ила в определенных пределах.

Оседавший избыточный ил удаляется из отстойника при помощи илососов установленных на передвигающейся тележке. Забор ила из отстойника регулируется при помощи вентиля на подаче воздуха в эрлифты илососов. Предусматривается постоянная работа тележки илососов с реверсом.

В каждой секции отстойника установлена своя тележка илососа

### 4.2. Электроснабжение

Питание электроэнергией электродвигателей тележек илососов должно предусматриваться со шита низкого напряжения ближайшего сооружения (воздухоулавной станции или иловой насосной станции).

На линии электропитания приборов технологического контроля кислородомеров должен быть установлен автоматический выключатель с расцепителем IOA.

По степени надежности и бесперебойности электроснабжения электроприемники отстойников отнесены к III категории по ПУЭ-85.

Напряжение силовых электроприемников принято 380В цепей управления 220 В.

902-2-428 87

Лист

с 7

### 4.3. Силовое электрооборудование

Для механизмов передвижения тележек кроссов приняты асинхронные электродвигатели с короткозамкнутым ротором типа 4А80А6У3 мощностью 0,75 кВт, напряжение 380 В, номинальный ток 2,2 А,  $t_{90} - 0,909$ .

В качестве пусковой аппаратуры применяются блоки управления Б5430-2474 УХЛ4В и реле управления которые должны быть установлены на шите низкого напряжения.

Ключи выбора режима работы тележек кроссов должны быть установлены на шите управления.

Шит низкого напряжения и шит управления устанавливаются в ближайшем сооружении.

Кнопка местного управления механизмом передвижения тележки кроссов устанавливается у механизма на посту местного управления

В связи с незначительной мощностью электродвигателя для силовых цепей используется жила контрольного кабеля, который прокладывается к посту местного управления.

### 4.4. Управление двигателем механизма движения тележки кросса отстойника

Схема управления механизмом предусматривает следующие режимы управления.

а) автоматический - постоянное движение "Вперед" "Назад" с реверсом,

б) местный - в ремонтно-наладочный период, кнопочным постом управления ПКУТ 5-2Г.131-54У2, расположенным у механизма.

При аварийном отключении механизма движения тележки кроссов отстойника подается сигнал в схему сигнализации.

Безопасность при проведении ремонтных работ обеспечивается фиксацией кнопки "Стоп"

### 4.5 Технологический контроль

При определении объемов технологического контроля, выборе системы приборов учтены рекомендации ВНИИ ВОДТЕО.

В проекте предусмотрено следующее:

I. Измерение (индикация) расхода воздуха, поступающего в секции азотенка, в трубопроводах Ду=350 мм с помощью трубки ПИТО полного напора (первичный преобразователь) и мембранного дифманометра.

- тягонапомера ДТНМІ-100 (индикатор расхода)

Способ измерения соответствует ГОСТ В.36І-79.

Методика выполнения измерения по скорости в одной точке сечения трубы.

Чертежи на трубку ПИТО и детали ее установки даны в разделе нестандартизированного оборудования (см. альбом ).

При монтаже трубка ПИТО устанавливается отверстием в центре трубы точно навстречу потоку.

Статическое давление отбирается от стенки трубы.

Соединительные линии от трубки к дифманометру прокладываются в пределах азотенка по трубе, подающей воздух.

Расчет перепада давления получаемого при помощи трубки ПИТО, для выбора верхнего предела измерения дифманометра Рн производится по формуле:

$$P = K \frac{v^2 S}{2} \quad \text{кгс/м}^2$$

$$S = 1,025 \text{ кг/м}^3, \quad K=1$$

$$g = 9,81 \text{ м/сек}^2$$

где: P - перепад давления, измеряемый дифманометром

V - скорость потока

S - плотность воздуха

K - градуировочный коэффициент трубки ПИТО

Скорость потока в экстремальной точке определяется по формуле:

$$V = \frac{Q}{Kv \omega} \quad \text{м}^3/\text{сек}$$

где Q - расход воздуха

$\omega$  - площадь сечения труб,

K - отношение средней скорости потока в данном сечении к скорости потока в точке измерения

A. I

Взам. инв. № \_\_\_\_\_  
 Изд. № \_\_\_\_\_  
 Подпись и дата \_\_\_\_\_  
 М. № \_\_\_\_\_



По таблице I ГОСТ 8.361-79

$K_u = 0,857$  (при коэффициенте гидравлического трения  $\lambda = 0,015$ )  
Площадь сечения трубы определяется по формуле:  $\omega = \frac{\pi D^2}{4} \text{ (м}^2\text{)}$

где  $D$  - действительный внутренний диаметр трубопровода

Ниже приводятся результаты расчетов перепада давлений, измеряемых дифманометром.

$D_u$	м	0,350
$D$	м	0,369
$\omega$	м <sup>2</sup>	0,106
$Q$	м <sup>3</sup> /сек	1,133
$v$	м/сек	1247
$P$	кгс/м <sup>2</sup>	8
$P_m$	кгс/м <sup>2</sup>	20

Для градуировки и проверки дифманометров ДТНМ1-100 в заказной спецификации проекта (см. альбом ) предусмотрен один лабораторный микроманометр ММН-240.

Дифманометры ДТНМ1-100 устанавливаются в шкафах КПО.

2. Измерение концентрации растворенного кислорода (КРК) в сточной воде в первой секции аэротенка и нижнем канале аэротенка с помощью кислородмера К-215.

Проектом предусмотрена возможность переноса датчика на расстояние до 30 м от шкафа КПО.

Датчик должен быть заглублен в иловую смесь на 0,5 м.

Измерительный преобразователь кислородмера К-215 и блок управления работой двигателя мешалки БУ-1 устанавливаются в утепленном шкафу КПО.

Вторичные приборы КСП-4 кислородмеров устанавливаются на ште диспетчера.

Для контрольных измерений КРК предусмотрен также один лабораторный прибор К-115Л.

3. Измерение расхода иловой смеси на водосливе с тонкой стенкой, установленном на выходе из секции во втором коридоре каждой

секции аэротенка.

4. Измерение расхода циркулирующего активного ила на каждую секцию на водосливах в камере распределения активного ила.

Измерение расходов на водосливах осуществляется барботажным методом.

Расход сточных вод, очищаемых на одной секции, определяется косвенным образом, как разность расходов иловой смеси и циркулирующего активного ила, поступающих на секцию.

Дифманометры ДМЭУ-МИ, контролирующие расход иловой смеси и циркулирующего активного ила, устанавливаются в шкафах КШО, а вторичные самопишущие приборы РИ 160-08 - на щите диспетчера.

5 Контроль нижнего и верхнего уровней активного ила в отстойниках. Контроль уровней осуществляется с помощью прибора СУ-102. Блок сигнализации прибора СУ-102 устанавливается на щите диспетчера. Обогреваемые шкафы типа КШО, принятые в проекте, выпускаются серийно заводами Главмонтажавтоматики.

Отопление шкафов КШО - воздушное.

Поступление воздуха осуществляется от магистрального воздуховода секции аэротенка.

Дооборудование шкафов выполняется силами монтажных организаций по чертежам настоящего проекта (альбом II, лист НК-8).

#### 4.6. Электрическое освещение

Электрическое освещение блоков аэротенков-отстойников должно быть предусмотрено в проекте наружного электроосвещения площадки очистных сооружений канализации.

#### 4.7. Зануление

В соответствии с ПУЭ-85 занулению подлежат все металлические части электрооборудования, нормально не находящиеся под напряжением, но могущие оказаться под ним вследствие пробоя изоляции.

В качестве нулевых защитных проводников используются нулевые жилы питающих кабелей, а для двигателей механизмов отстойников в контрольном кабеле принимается одна из жил для целей зануления.

В качестве нулевых защитных проводников используются также

902-2-428 87

Лист

31

металлические перила, переходов и площадок, имеющие надежное электрическое соединение с глухозаземленной нейтралью источника питания.

4.8. Молниезащита

Молниезащита блоков аэротенков-отстойников согласно инструкции СН 305-77 не требуется.

5. Указания по привязке проекта

До привязки типового проекта при применении для аэрации трубо-воздухоуловка марки ТВ необходимо получение предварительного соглашения их поставки.

1. Определяется расчетом необходимый объем аэротенков и отстойников.

2. Устанавливается расчетом потребный расход воздуха и выбирается тип аэратора в аэротенках.

Выполняется проверочный расчет воздухопроводов *и в зависимости от технических условий аэротенка указывается количество рядов аэраторов в каждом блоке*

3. Определяется абсолютная отметка, соответствующая относительной 0.000.

4. Уточняются вострое и плановое расположение камер распределения ила, подводящих и отводящих трубопроводов и всех обязательных коммуникаций в соответствии с общеплощадочными сетями.

5. Уточняется в зависимости от привязки схемы работы аэротенка (способа распределения сточной воды по длине аэротенка и объема регенератора ила) количество щитовых затворов-водосливов в распределительном лотке.

Неужные затворы не устанавливаются, отверстия заглушаются стандартными щитами.

6. Предусматривается в проекте коммуникаций очистных сооружений подвод трубопровода технической воды с поливочным краном для промывки блока аэротенков-отстойников вторичных горизонтальных перед ремонтными работами.

7. Заполняется таблица основных расчетных параметров аэротенков.

Расходы м3/ч

Расходы м3/ч	Воздуха				БПКполн. мг/л		Взвешенные вещества, мг/л		Продолжительность аэрации, ч	Нагрузка на I м2 м3/м2.ч
Поступающих сточных вод	Циркулирующего или активного	на аэрацию	на эр-лифты	на эр-лифты	рас-пределе-ния ак-тивного	поступающих сточных вод	выходящих сточных вод	поступающих сточных вод	выходящих сточных вод	

I                      2                      3                      4                      5                      6                      7                      8                      9                      10                      11

902-2-428 87

21943-01 35

Формат А4

Лист 33

34

8. Назначаются марки бетона по морозостойкости в зависимости от расчетной температуры наружного воздуха согласно таблице 2.2.

9. При необходимости применения типового проекта на площадке с грунтовыми водами, привязка может быть осуществлена при условии, что расчетный уровень грунтовых вод не превышает отметки 0.500 (за условную отметку 0.000 принят верх железобетонного днища).

В этом случае при привязке проекта необходимо предусмотреть по бетонной подготовке цементную стяжку из цементного раствора, толщиной 20 мм состава 1:2.

10. Предусматриваются мероприятия по контролю за движением уровня грунтовых вод, для этого рядом с аэротенком устраиваются посты гидрогеологических наблюдений за движением уровня грунтовых вод. При уровне воды в контрольных трубах выше 0,5 м над верхом днища, выполняемого по проекту, опорожнение емкостей не допускать ниже уровня воды в трубах до принятия мер, обеспечивающих проектное положение уровня грунтовых вод.

11. Устанавливаются силовые блоки и аппаратура управления двигателями механизмов движения тележек, илососов отстойников и приборы КИП на щитах ближайшего сооружения - воздуходувной станции или иловой насосной станции, а также подключаются аварийные сигналы к сигнализации указанных сооружений.

12. Даются недостающие маркировки кабелям, идущим по площадке очистных сооружений, от блоков аэротенков-отстойников и они включаются в проект внутриплощадочных кабельных сетей.

13. Предусматривается в проекте очистных сооружений:

а) измерение общего расхода воздуха, подаваемого на аэротенк, на магистральном воздуховоде в проекте воздуходувной станции, с установкой вторичного показывающего и интегрирующего прибора на ДП и передачей диспетчеру сигнала аварийного отклонения от норм расхода воздуха;

б) измерение общего расхода активного ила на напорном трубопроводе и иловой насосной станции с установкой показывающего и интегрирующего прибора на ДП.

в) установка всех вышеперечисленных вторичных приборов КИП, прием сигналов и необходимые кабельные связи.

14. Необходимость установки приборов для измерения содержания растворенного кислорода типа К-215 должна быть решена в увязке с проектом автоматизации сооружений биологической очистки при условии возможности регулирования производительности воздуходувных агрегатов и наличии технико-экономической целесообразности.

15. Возможность получения приборов К-215 должна быть согласована с Гомельским заводом ЗИЛ.

16. При разработке проекта освещения площадки очистных сооружений решаются вопросы общего освещения аэротенков-отстойников.