

ТИПОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

СЕРИЯ 3. 006.1 –2/82

СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КАНАЛЫ И ТОННЕЛИ
ИЗ ЛОТКОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Выпуск 1-1
Лотки
РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ

ТИПОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

СЕРИЯ 3. 006.1 -2/82

СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КАНАЛЫ И ТОННЕЛИ
ИЗ ЛОТКОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

ВЫПУСК 1-1
ЛОТКИ
РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ

РАЗРАБОТАНЫ:

ИНСТИТУТОМ ХАРЬКОВСКИЙ ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ
ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ИНСТИТУТА *Федосов* ДОВГІЙ Н.Ф.
ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА *Монин* МОНИН А.М.

ПРИ УЧАСТИИ НИИЖБ ГОССТРОЯ СССР
ЗАМ.ДИРЕКТОРА ИНСТИТУТА *Коровин* КОРОВИН Н.Н.

УТВЕРЖДЕНЫ ГОССТРОЕМ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 05.02.1984 г № 157.
ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ
С 01.01.1985г

Обозначение	Наименование	Стр.
3.006.1-2/82.1-1-00.0 TO	ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ	7
3.006.1-2/82.1-1-01.0	Лоток Л1-8; Л1-15; Л1г-8; Л1г-15	10
3.006.1-2/82.1-1-01.0 СБ	Лоток Л1-8; Л1-15; Л1г-8; Л1г-15; СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ	10
3.006.1-2/82.1-1-02.0	Лоток Л2-8; Л2-15; Л2г-8; Л2г-15	11
3.006.1-2/82.1-1-02.0 СБ	Лоток Л2-8; Л2-15; Л2г-8; Л2г-15; СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ	11
3.006.1-2/82.1-1-03.0	Лоток Л3-8; Л3-15; Л3г-8; Л3г-15	12
3.006.1-2/82.1-1-03.0 СБ	Лоток Л3-8; Л3-15; Л3г-8; Л3г-15; СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ	13
3.006.1-2/82.1-1-04.0	Лоток Л4-8; Л4-15; Л4г-8; Л4г-15	13
3.006.1-2/82.1-1-04.0 СБ	Лоток Л4-8; Л4-15; Л4г-8; Л4г-15; СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ	14
3.006.1-2/82.1-1-05.0	Лоток Л5-8; Л5-15; Л5г-8; Л5г-15	14
3.006.1-2/82.1-1-05.0 СБ	Лоток Л5-8; Л5-15; Л5г-8; Л5г-15; СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ	15
3.006.1-2/82.1-1-06.0	Лоток Л6-5... Л6-15; Л6г-5... Л6г-15	15
3.006.1-2/82.1-1-06.0 СБ	Лоток Л6-5... Л6-15; Л6г-5... ...Л6г-15; СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ	16
3.006.1-2/82.1-1-07.0	Лоток Л7-5... Л7-15; Л7г-5... Л7г-15	17
3.006.1-2/82.1-1-07.0 СБ	Лоток Л7-5... Л7-15 ;	

Обозначение	Наименование	Стр.
	Л7г-5... Л7г-15	
3.006.1-2/82.1-1-08.0	СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ Лоток Л8-5... Л8-15; Л8г-5... Л8г-15	18
3.006.1-2/82.1-1-08.0 СБ	Лоток Л8-5... Л8-15; Л8г-5... Л8г-15	19
3.006.1-2/82.1-1-09.0	СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ Лоток Л9-5... Л9-15; Л9г-5... Л9г-15	20
3.006.1-2/82.1-1-09.0 СБ	Лоток Л9-5... Л9-15; Л9г-5... Л9г-15	21
3.006.1-2/82.1-1-10.0	СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ Лоток Л10-3... Л10-15; Л10г-3... Л10г-15	22
3.006.1-2/82.1-1-10.0 СБ	Лоток Л10-3... Л10-15; Л10г-3... Л10г-15	23
3.006.1-2/82.1-1-11.0	СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ Лоток Л11-3... Л11-15; Л11г-3... Л11г-15	24
3.006.1-2/82.1-1-11.0 СБ	Лоток Л11-3... Л11-15; Л11г-3... Л11г-15	25
3.006.1-2/82.1-1-12.0	СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ Лоток Л12-3... Л12-15; Л12г-3... Л12г-15	26
		27

ИЗД. ОТД. СБОРОЧНЫЙ	6
И. КОМП. УЧЕТЩИК	1
И. КОМП. УЧЕТЩИК	2
И. КОМП. УЧЕТЩИК	3
И. КОМП. УЧЕТЩИК	4
И. КОМП. УЧЕТЩИК	5
И. КОМП. УЧЕТЩИК	6
И. КОМП. УЧЕТЩИК	7
И. КОМП. УЧЕТЩИК	8
И. КОМП. УЧЕТЩИК	9
И. КОМП. УЧЕТЩИК	10

3.006.1-2/82.1-1-00.0

СОДЕРЖАНИЕ

Лист	Лист	Лист
1	1	5
Госстрой СССР	ХАРЬКОВСКИЙ	ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Обозначение	Наименование	Стр.
3.006.1-2/82.1-1-12.0 СБ	Лоток Л12-З... Л12-15; Л12г-З... Л12г-15 СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ	28
3.006.1-2/82.1-1-13.0	Лоток Л13-З... Л13-15; Л13г-З... Л13г-15	29
3.006.1-2/82.1-1-13.0 СБ	Лоток Л13-З... Л13-15; Л13г-З... Л13г-15 СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ	30
3.006.1-2/82.1-1-14.0	Лоток Л14-З... Л14-15; Л14г-З... Л14г-15	31
3.006.1-2/82.1-1-14.0 СБ	Лоток Л14-З... Л14-15; Л14г-З... Л14г-15 СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ	32
3.006.1-2/82.1-1-15.0	Лоток Л15-З... Л15-15; Л15-За... Л15-15а; Л15г-З... Л15г-15	33
3.006.1-2/82.1-1-15.0 СБ	Лоток Л15-З... Л15-15; Л15-За... Л15-15а; Л15г-З... Л15г-15 СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ	34
3.006.1-2/82.1-1-16.0	Лоток Л16-З... Л16-15; Л16-За... Л16-15а; Л16г-З... Л16г-15	35
3.006.1-2/82.1-1-16.0 СБ	Лоток Л16-З... Л16-15; Л16-За... Л16-15а; Л16г-З... Л16г-15 СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ	37
3.006.1-2/82.1-1-17.0	Лоток Л17-З... Л17-15; Л17-За... Л17-15а; Л17г-З... Л17г-15	38
3.006.1-2/82.1-1-17.0 СБ	Лоток Л17-З... Л17-15; Л17-За... Л17-15а;	

Обозначение	Наименование	Стр.
	Л17г-З... Л17г-15а СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ	39
3.006.1-2/82.1-1-18.0	Лоток Л18-З... Л18-15; Л18-За... Л18-15а; Л18г-З... Л18г-15	40
3.006.1-2/82.1-1-18.0 СБ	Лоток Л18-З... Л18-15; Л18-За... Л18-15а; Л18г-З... Л18г-15 СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ	42
3.006.1-2/82.1-1-19.0	Лоток Л19-З... Л19-15; Л19-За... Л19-15а; Л19г-З... Л19г-15	43
3.006.1-2/82.1-1-19.0 СБ	Лоток Л19-З... Л19-15; Л19-За... Л19а-15; Л19г-З... Л19г-15 СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ	44
3.006.1-2/82.1-1-20.0	Лоток Л20-З... Л20-15; Л20-За... Л20-15а; Л20г-З... Л20г-15	45
3.006.1-2/82.1-1-20.0 СБ	Лоток Л20-З... Л20-15; Л20-За... Л20-15а; Л20г-З... Л20г-15 СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ	46
3.006.1-2/82.1-1-21.0	Лоток Л21-З... Л21-15; Л21-За... Л21-15а; Л21г-З... Л21г-15	47

Обозначение	Наименование	Стор.
3.006.1-2/82.1-1-21.0 СБ	Лоток Л21-3... Л21-15; Л21-3а... Л21-15а; Л21г-3... Л21г-15	
	СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ	49
3.006.1-2/82.1-1-22.0	Лоток Л22-3... Л22-15; Л22-3а... Л22-15а; Л22г-3... Л22г-15	50
3.006.1-2/82.1-1-22.0 СБ	Лоток Л22-3... Л22-15; Л22-3а... Л22-15а; Л22г-3... Л22г-15	
	СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ	51
3.006.1-2/82.1-1-23.0	Лоток Л23-3... Л23-15; Л23-3а... Л23-15а; Л23г-3... Л23г-15;	52
3.006.1-2/82.1-1-23.0 СБ	Лоток Л23-3... Л23-15; Л23-3а... Л23-15а; Л23г-3... Л23г-15	
	СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ	54
3.006.1-2/82.1-1-24.0	Лоток Л24-3... Л24-15; Л24-3а... Л24-15а; Л24г-3... Л24г-15	56
3.006.1-2/82.1-1-24.0 СБ	Лоток Л24-3... Л24-15; Л24-3а... Л24-15а; Л24г-3... Л24г-15	
	СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ	58
3.006.1-2/82.1-1-25.0	Лоток Л25-3... Л25-15; Л25-3а... Л25-15а; Л25г-3... Л25г-15;	59
3.006.1-2/82.1-1-25.0 СБ	Лоток Л25-3... Л25-15; Л25-3а... Л25-15а; Л25г-3... Л25г-15	
	СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ	61

Обозначение	Наименование	Стор.
3.006.1-2/82.1-1-26.0	Лоток Л26-3... Л26-15; Л26-3а... Л26-15а; Л26г-3... Л26г-15	62
3.006.1-2/82.1-1-26.0 СБ	Лоток Л26-3... Л26-15; Л26-3а... Л26-15а; Л26г-3... Л26г-15	
	СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ	64
3.006.1-2/82.1-1-27.0	Лоток Л27-3... Л27-15; Л27-3а... Л27-15а; Л27г-3... Л27г-15	65
3.006.1-2/82.1-1-27.0 СБ	Лоток Л27-3... Л27-15; Л27-3а... Л27-15а; Л27г-3... Л27г-15	
	СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ	67
3.006.1-2/82.1-1-28.0	Лоток Л28-3... Л28-15; Л28-3а... Л28-15а; Л28г-3... Л28г-15	68
3.006.1-2/82.1-1-28.0 СБ	Лоток Л28-3... Л28-15; Л28-3а... Л28-15а; Л28г-3... Л28г-15	
	СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ	70
3.006.1-2/82.1-1-29.0	Лоток Л29-3... Л29-15; Л29-3а... Л29-15а; Л29г-3... Л29г-15	71
3.006.1-2/82.1-1-29.0 СБ	Лоток Л29-3... Л29-15; Л29-3а... Л29-15а; Л29г-3... Л29г-15	
	СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ	73

3.006.1-2/82.1-1-00.0

Лист
3

Обозначение	Наименование	Стр.
3.006.1-2/82.1-1-30.0	Лоток Л30-3... Л30-15;	
	Л30-3а... Л30-15а;	
	Л30г-3... Л30г-15	74
3.006.1-2/82.1-1-30.005	Лоток Л30-3... Л30-15;	
	Л30-3а... Л30-15а;	
	Л30г-3... Л30г-15	
	СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ	76
3.006.1-2/82.1-1-31.0	Лоток Л31-3... Л31-15;	
	Л31-3а... Л31-15а;	
	Л31г-3... Л31г-15	77
3.006.1-2/82.1-1-31.005	Лоток Л31-3... Л31-15;	
	Л31-3а... Л31-15а;	
	Л31г-3... Л31г-15	
	СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ	79
3.006.1-2/82.1-1-32.0	Лоток Л32-3... Л32-15;	
	Л32-3а... Л32-15а;	
	Л32г-3... Л32г-15	80
3.006.1-2/82.1-1-32.005	Лоток Л32-3... Л32-15;	
	Л32-3а... Л32-15а;	
	Л32г-3... Л32г-15	
	СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ	82
3.006.1-2/82.1-1-33.0	Лоток Л33-3... Л33-15;	
	Л33-3а... Л33-15а;	
	Л33г-3... Л33г-15	83
3.006.1-2/82.1-1-33.005	Лоток Л33-3... Л33-15;	
	Л33-3а... Л33-15а;	
	Л33г-3... Л33г-15	
	СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ	85
3.006.1-2/82.1-1-34.0	Лоток Л34-3... Л34-15;	
	Л34-3а... Л34-15а;	
	Л34г-3... Л34г-15	86

Обозначение	Наименование	Стр.
3.006.1-2/82.1-1-34.005	Лоток Л34-3... Л34-15;	
	Л34-3а... Л34-15а;	
	Л34г-3... Л34г-15а	
	СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ	88
3.006.1-2/82.1-1-35.0	Лоток Л35-3... Л35-15;	
	Л35-3а... Л35-15а;	
	Л35г-3... Л35г-15	89
3.006.1-2/82.1-1-35.005	Лоток Л35-3... Л35-15;	
	Л35-3а... Л35-15а;	
	Л35г-3... Л35г-15	
	СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ	91
3.006.1-2/82.1-1-36.0	Лоток Л36-3... Л36-15;	
	Л36-3а... Л36-15а;	
	Л36г-3... Л36г-15	92
3.006.1-2/82.1-1-36.005	Лоток Л36-3... Л36-15	
	Л36-3а... Л36-15а	
	Л36г-3... Л36г-15	
	СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ	94
3.006.1-2/82.1-1-37.0	Лоток Л37-3... Л37-15;	
	Л37-3а... Л37-15а;	
	Л37г-3... Л37г-15	95
3.006.1-2/82.1-1-37.005	Лоток Л37-3... Л37-15;	
	Л37-3а... Л37-15а;	
	Л37г-3... Л37г-15	
	СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ	97

3.006.1-2/82.1-1-00.0

Лист 4

<i>Обозначение</i>	<i>Наименование</i>	<i>Стр.</i>
3.006.1-2/82.1-1-38.0	Лоток ЛЗВ-З... ЛЗВ-15;	
	ЛЗВ-3а... ЛЗВ-15а;	
	ЛЗВ-З... ЛЗВ-15	98
3.006.1-2/82.1-1-38.0	Лоток ЛЗВ-З... ЛЗВ-15;	
	ЛЗВ-3а... ЛЗВ-15а;	
	ЛЗВ-З... ЛЗВ-15	
	СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ	100
3.006.1-2/82.1-1-00.1	Узлы 1... 4	
3.006.1-2/82.1-1-00.2	Схемы раскладки сеток	102
3.006.1-2/82.1-1-00.3	Схема фиксации сеток	105
3.006.1-2/82.1-1-00.0	Ведомость расходя стяли	
	ня элемент	106

2.6. БЕТОНИРОВАНИЕ ЛОТКОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПРОИЗВОДИТЬ В ГОРИЗОНТАЛЬНОМ ПОЛОЖЕНИИ СТЕНКАМИ ВНИЗ. ДЛЯ ВЫЕМКИ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ОПАЛУБКИ В СТЕНКАХ ЛОТКОВ ПРЕДУСМОТРЕНЫ РАСПЯТЫЕ УГЛЫ $\tan \alpha \approx 1/15$. ДЛЯ СТРОПОВКИ ЛОТКОВ ПРИ ВЫЕМКЕ ИЗ ОПАЛУБКИ ПРЕДУСМОТРЕНЫ МОНТАЖНЫЕ ПЕТЛИ.

2.7. ВЫЕМКУ ЛОТКОВ ИЗ ОПАЛУБКИ ПРОИЗВОДИТЬ ПОСЛЕ ДОСТИЖЕНИЯ БЕТОНОМ 70% ПРОЕКТНОЙ ПРОЧНОСТИ.

2.8. ФИКСАЦИЯ ВЕРХНЕЙ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ (В ПОЛОЖЕНИИ БЕТОНИРОВАНИЯ) АРМАТУРЫ ДОЛЖНА ПРОИЗВОДИТЬСЯ В СООТВЕТСТВИИ СО СХЕМАМИ, ПРИВЕДЕННЫМИ В ДОК. - 00.3 НАСТОЯЩЕГО ВЫПУСКА. РАСХОД МЕТАЛЛА НА ФИКСАТОРЫ УЧТЕН В ОБЩЕМ РАСХОДЕ МЕТАЛЛА НА ИЗДЕЛИЕ.

2.9. ПРИ УСТАНОВКЕ МОНТАЖНЫХ ПЕТЕЛЬ И ЗАКЛАДНЫХ ИЗДЕЛИЙ СЛЕДУЕТ РУКОВОДСТВОВАТЬСЯ УЗЛАМИ, ПРИВЕДЕННЫМИ В ДОК. - 00.1.

3. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ И ПРАВИЛА ПРИЁМКИ.

3.1. ИСПЫТАНИЯ ЛОТКОВ НА ПРОЧНОСТЬ ПРОИЗВОДИТЬ В СООТВЕТСТВИИ С ГОСТ 8829-77 "МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЯ И ОЦЕНКИ ПРОЧНОСТИ, ЖЕСТКОСТИ И ТРЕЩИНСТОЙКОСТИ". ПРИ ЭТОМ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРОИЗВОДИТЬ ПРИЁМОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ ЛОТКОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НЕРАЗРУШАЮЩИХ МЕТОДОВ.

3.2. ПРИЁМКУ ЛОТКОВ ПРОИЗВОДИТЬ В СООТВЕТСТВИИ С ГОСТ 13015.0-83 "КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ СБОРНЫЕ. ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ" И ТЕХНИЧЕСКИМИ ТРЕБОВАНИЯМИ, ПРИВЕДЕННЫМИ В НАСТОЯЩИХ ТЕХНИЧЕСКИХ ОПИСАНИЯХ.

ПРИ ПРИЁМКЕ ОБРАЩАТЬ ВНИМАНИЕ НА ПРАВИЛЬНОСТЬ МАРКИРОВКИ ЛОТКОВ.

4. СКЛАДИРОВАНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ЛОТКОВ.


4.1. СКЛАДИРОВАНИЕ ЛОТКОВ ПРОИЗВОДИТЬ В ШТАБЕЛЯХ В СООТВЕТСТВИИ СО СХЕМОЙ НА СТР. 9. ВЫСОТА ШТАБЕЛЯ НАЗНАЧАЕТСЯ ИЗ УСЛОВИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ СОГЛАСНО СНиП III-4-80 "ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ". ПРОКЛАДКИ ДОЛЖНЫ УСТАНАВЛИВАТЬСЯ НА ТЕХ ЖЕ РАССТОЯНИЯХ ОТ ТОРЦОВ ЭЛЕМЕНТОВ, ЧТО И МОНТАЖНЫЕ ПЕТЛИ.

4.2. ПОСТАВКА ЛОТКОВ ПОТРЕБИТЕЛЮ ДОЛЖНА ПРОИЗВОДИТЬСЯ ПО ДОСТИЖЕНИЮ БЕТОНОМ ОПУСКНОЙ ПРОЧНОСТИ, ВЕЛИЧИНА КОТОРОЙ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С п.п. 7.4, 7.6, 7.7 ГОСТ 13015.0-83.

4.3. Погрузку и транспортирование лотков производить в соответствии с „Временными указаниями по перевозке унифицированных сборных железобетонных деталей и конструкций промышленного строительства автомобильным транспортом“ (Стройиздат, 1966г.) и „Руководством по перевозке железнодорожным транспортом сборных крупноразмерных железобетонных конструкций промышленного и жилищного строительства“ (Стройиздат, 1967г.).

При транспортировании лотки должны иметь опоры, расположенные также, как и при складировании.

СХЕМА СКЛАДИРОВАНИЯ ЛОТКОВ




Формат Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примеч.
			Документация		
A3		3.006.1-2/82.1-1-00.0ТО	Техническое описание		
A3		3.006.1-2/82.1-1-01.0СБ	Сборочный чертеж		
A3		3.006.1-2/82.1-1-00.0ВМС	Выборка стали		
A3		3.006.1-2/82.1-1-00.2	Схемы раскладки сеток		

Формат Зона	Для исполнения с порядковым номером *)	Обозначение	Кол.	Примеч.
	Переменные	Данные		
	Сборочные	Единицы		
	Поз. 2. Сетка	С2-1, С2-21		
A4	-0, -1	3.006.1-2/82.1-3-02.0	1	С2-1
A4	-2, -3	3.006.1-2/82.1-3-04.0-08	1	С2-21
	Поз. 3. Сетка СЗ-1, СЗ-1-1, СЗ-11, СЗ-11-1			
A4	-0	3.006.1-2/82.1-3-05.0	1	СЗ-1
A4	-1	-01	1	СЗ-1-1
A4	-2	-16	1	СЗ-11
A4	-3	-17	1	СЗ-11-1
	Поз. 10. Петля	УП1-2		
A4	-0, -1	1.400-9, В. I	4	УП1-2
A4	-2, -3	1.400-9, В. I	2	
	Материал			
	-0, -1	Бетон М200	0,34	м ³
	-2, -3		0,041	м ³

*) Основное исполнение, не имеющее порядкового номера, обозначено 0.

Илч. отд.	Бродский			3.006.1-2/82.1-1-01.0	Лоток Л1-8; Л1-15; Л19-8; Л19-15.	Стальная	Лист	Листов
И. контр.	Уманцева					Р		1
Ил. констр.	Коротецкий					ГОССТРОЙ СССР		
Ст. инж.	Уманцева					ХАРЬКОВСКИЙ		
Исполн.	Ляпун					ПРОМСТРОИНИИПРОЕКТ		
Провер.	Попова							



Обозначение	Марка	Рисунок	Схема раскладки сеток	Масса, т
3.006.1-2/82.1-1-01.0	Л1-8	1	1,2	0,90
-1	Л1-15			
-2	Л19-8	2	13	0,11
-3	Л19-15			

Взята нив. №2

Илч. отд. Подп. и дата

Илч. отд. Подп. и дата

Нач. отд.	Бродский				
Н. контр.	Уманцева				
Ил. констр.	Коротецкий				
Ст. инж.	Уманцева				
Исполн.	Ляпун				
Провер.	Попова				
3.006.1-2/82.1-1-01.ОСБ					
Лоток Л1-8; Л1-15; Л19-8; Л19-15. СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ				Стальная	Лист
				Р	Листов 1
				ГОССТРОЙ СССР ХАРЬКОВСКИЙ ПРОМСТРОИНИИПРОЕКТ	

Копировала: Четяева

20007-01


11

Формат	Этаж	Лист	Обозначение	Наименование	Кол.	Примеч.
				ДОКУМЕНТАЦИЯ		
А3			3.006.1-2/82.1-1-00.010	ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ		
А3			3.006.1-2/82.1-1-02.0С6	СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ		
А3			3.006.1-2/82.1-1-00.0ВМС	ВЫБОРА СТАЛИ		
А3			3.006.1-2/82.1-1-00.2	СХЕМЫ РАСКЛАДКИ БЕТОН		

Формат	Этаж	Для исполнения с порядковым номером *)	Обозначение	Кол.	Примеч.
		ПЕРЕМЕННЫЕ	ДАННЫЕ		
		СБОРОЧНЫЕ	ЕДИНИЦЫ		
		Поз. 2. Сетка	С2-2, С2-22		
А4		-0, -1	3.006.1-2/82.1-3-02.0 -01	1	С2-2
А4		-2, -3	3.006.1-2/82.1-3-04.0 -09	1	С2-22
		Поз. 3. Сетка	С3-2, С3-2-1, С3-12, С3-12-1		
А4		-0	3.006.1-2/82.1-3-05.0 -02	1	С3-2
А4		-1	-03	1	С3-2-1
А4		-2	-18	1	С3-12
А4		-3	-19	1	С3-12-1
		Поз. 10. Петля	УП1-2		
А4		-0, -1	1.400-9, в. I	4	УП1-2
А4		-2, -3	то же	2	
		МАТЕРИАЛ			
		-0	БЕТОН	М200	0,98 м³
		-1		М300	0,98 м³
		-2		М200	0,046 м³
		-3		М300	0,046 м³

*) ОСНОВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ, НЕ ИМЕЮЩЕЕ ПОРЯДКОВОГО НОМЕРА, ОБОЗНАЧЕНО 0.

Нач. отд.	Бродский		3.006.1-2/82.1-1-02.0	Лоток	Стация	Лист	Листов
И.контр.	Ульянцева				Р		1
И.контр.	Нордштейн				ГОСУДАРСТВ. СЭСР		
Сп. инж.	Ульянцева				ХАРЬКОВСКИЙ		
Исполн.	Лягукин				ПРОМСТРОИНИПРОЕКТ		
Провер.	Лопов						



Обозначение	Марка	Рисунок	Схема раскладки бетон	Масса, т
3.006.1-2/82.1-1-02.0	л2-8	1	1, 2	0,90
- 1	л2-15			
- 2	л2г-8			
- 3	л2г-15	2	13	0,11

Всего листов 12
Лист 12 из 12

И.ч. отд.	Бродский	В			
И. контр.	Ульянцева	В			
И. инженер	Нордштейн	В			
Сп. инж.	Ульянцева	В			
Исполн.	Лягукин	В			
Провер.	Лопов	В			
3.006.1-2/82.1-1-02.0С6					
Лоток л2-8 ; л2-15 ; л2г-8 ; л2г-15. СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ			Стальная	Металл	Металл
			Р	ст. металл.	
			Лист	Листов 1	
			ГОСУДАРСТВ. СЭСР ХАРЬКОВСКИЙ ПРОМСТРОИНИПРОЕКТ		

Объем	Зона	№	Обозначение	Наименование	Кол.	Примеч.
				<u>Документация</u>		
3			3.006.1-2/82.1-1-00.070	Техническое описание		
3			3.006.1-2/82.1-1-03.0СБ	Сборочный чертёж		
3			3.006.1-2/82.1-1-00.0ВМС	Выборка стали		
3			3.006.1-2/82.1-1-00.2	Схемы раскладки сеток		

Объем	Зона	Для исполнения с порядковым номером *	Обозначение	Кол.	Примеч.
			<u>Переменные данные</u>		
			<u>Сборочные единицы</u>		
		Поз. 2. Сетка С2-3,	С2-3-1, С2-23, С2-23-1		
3		-0	3.006.1-2/82.1-3-02.0-02	1	С2-3
3		-1		1	С2-3-1
3		-2	3.006.1-2/82.1-3-04.0-10	1	С2-23
3		-3		1	С2-23-1
		Поз. 3. Сетка С3-3,	С3-3-1, С3-13, С3-13-1		
3		-0	3.006.1-2/82.1-3-05.0-04	1	С3-3
3		-1		1	С3-3-1
3		-2		1	С3-13
3		-3		1	С3-13-1

* Основное исполнение, не имеющее порядкового номера, обозначено 0.

Исполн.	БРЕДСКИЙ	3	3.006.1-2/82.1-1-03.0	Листов Р 1 2	ГОСТРОЙ ССР ХАРЬКОВСКИЙ ПРОСТРОИНИИПРОЕКТ
Л.И.И.И.	УШАНЦЕВА	4			
Л.И.И.И.	УШАНЦЕВА	5			
Л.И.И.И.	УШАНЦЕВА	6			
Л.И.И.И.	УШАНЦЕВА	7			
Л.И.И.И.	УШАНЦЕВА	8	Листов	Р 1 2	
Л.И.И.И.	УШАНЦЕВА	9	Листов	Р 1 2	
Л.И.И.И.	УШАНЦЕВА	10	Листов	Р 1 2	
Л.И.И.И.	УШАНЦЕВА	11	Листов	Р 1 2	
Л.И.И.И.	УШАНЦЕВА	12	Листов	Р 1 2	
Л.И.И.И.	УШАНЦЕВА	13	Листов	Р 1 2	
Л.И.И.И.	УШАНЦЕВА	14	Листов	Р 1 2	
Л.И.И.И.	УШАНЦЕВА	15	Листов	Р 1 2	


Объем	Зона	Для исполнения с порядковым номером	Обозначение	Кол.	Примеч.
		Поз. 10. Петля	УП1-2, УП1-4		
		-0, -1	1.400-9, в. I	4	УП1-4
		-2, -3	то же	2	УП1-2
			<u>Материал</u>		
			<u>Бетон</u>		
		-0			
		-1	М200	0,60	м³
		-2	М300	0,60	м³
		-3	М200	0,075	м³
			М300	0,075	м³

Исполн. и дата
Листов и дата
Листов и дата

3.006.1-2/82.1-1-03.0

Лист

2



Обозначение	Марка	Рисунок	Схема раскладки сеток	Масса, т
3.006.1-2/82.1-1-04.0	Л4-8	1	1,2	1,80
-1	Л4-15			
-2	Л4g-8	2	13	0,23
-3	Л4g-15			

Нач. отд.	Бродский	3.006.1-2/82.1-1-04.0СБ ЛОТОК Л4-8; Л4-15; Л4g-8; Л4g-15. СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ	Стальная	Масса	Масштаб
Н. контр.	Утянцев		Р	ст. метал.	
Л. контр.	Короцкий				
Ст. инж.	Утянцев		Лист	Листов 1	
Исполн.	Ляпун				
Провер.	Попова				
			ГОСТРОИ СССР ХАРЬКОВСКИЙ ПРОМСТРОИНИПРОЕКТ		

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примеч.
				<u>Документация</u>		
A3			3.006.1-2/82.1-1-00.0ТО	Техническое описание		
A3			3.006.1-2/82.1-1-05.0СБ	Сборочный чертеж		
A3			3.006.1-2/82.1-1-00.0ВМС	Уборка стали		
A3			3.006.1-2/82.1-1-00.2	Схемы раскладки сеток		

Формат	Зона	Для исполнения с порядковым номером *)	Обозначение	Кол.	Примеч.
			<u>Переменные данные</u>		
			<u>Сборочные единицы</u>		
		Поз. 2. Сетка	С2-3, С2-3-1, С2-23, С2-23-1		
A4	-0		3.006.1-2/82.1-3-02.0 -02	1	С2-3
A4	-1		-03	1	С2-3-1
A4	-2		3.006.1-2/82.1-3-04.0 -10	1	С2-23
A4	-3		-11	1	С2-23-1
		Поз. 3. Сетка	С3-5, С3-15		
A4	-0, -1		3.006.1-2/82.1-3-05.0 -07	1	С3-5
A4	-2, -3		-23	1	С3-15
		Поз. 10. Петля УП-2, УП-6			
A4	-0, -1		1.400-9, 8.1	4	УП-6
A4	-2, -3		то же	2	УП-2
		<u>Материал</u>			
		-0	Бетон	M200	0,88 м³
		-1		M300	0,88 м³
		-2		M 200	0,11 м³
		-3		M300	0,11 м³

*) Основное исполнение, не имеющее порядкового номера, обозначено 0.

Нач. отд.	Бродский			
Н. контр.	Утянцев			
Лт. ком. тр.	Короцкий			
Ст. инж.	Утянцев			
Исполн.	Ляпун			
Провер.	Попова			

3.006.1-2/82.1-1-05.0				
Лоток	Л5-8; Л5-15; Л5g-8; Л5g-15	Стальная	Лист	Листов
		Р		1
		ГОСТРОИ СССР ХАРЬКОВСКИЙ ПРОМСТРОИНИПРОЕКТ		


ПЛА ИСТОЧНИКОВ СВЕ- ДЕНИЯ ИЛИ ИСТОЧНИКОВ		ОБЪЯВЛЕНИЕ	Кол.	ПРИМЕЧ.
Лист 7. Чертеж		С2-20		
3, 4		3.006.1-2/82. 1-3-04. 0-07	1	С2-20
1, 2, 5, 9		отсутствует		
Лист 8. Чертеж		УП1-2, УП1-6		
1, 4		1.400-9, В. I	4	УП1-6
5, 9		то же	2	УП1-2
МАТЕРИАЛ				
		БЕТОН		
1		М 200	0,90	м ³
11		М 300	0,90	м ³
2, 3		М 400	0,90	м ³
4		М 450	0,90	м ³
5		М 200	0,11	м ³
6		М 300	0,11	м ³
7, 8		М 400	0,11	м ³
9		М 450	0,11	м ³

3.006.1-2/82. 1-1-06.0

Лист
2

Рис. 1

2-2



Имя, № докум. Подпись и дата Взам. инв. №

Нач. отд. Бродский
Н. Кондр. Утянцев
Л. Констр. Коротейкин
Ст. инж. Утянцев
Исполн. Ляпкин
Провер. Попов

3.006.1-2/82. 1-1-06.0 СБ

Лоток
Л6-5 ... Л6-15,
Л69-5 ... Л69-15.
Сборочный чертеж


Страна	Масштаб	Масштаб
Р	см. табл.	
Лист 1	Листов 2	

Госстрой СССР
ХАРЬКОВСКИЙ
ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ

20007-01

17

Рис. 2
Остальное смотрите
рис. 1



Обозначение	Марка	Рисунок	Схема раскладки сетки	Масса, т
3.006.1-2/82.1-1-06.0	Л6-5	1	1.2	2,25
-1 Л6-8				
-2 Л6-11				
-3 Л6-12				
-4 Л6-15				
-5 Л6g-5		2	2.3	0,28
-6 Л6g-8				
-7 Л6g-11				
-8 Л6g-12				
-9 Л6g-15				

3.006.1-2/82.1-1-06.ДСБ

Лист
2


Формат 50x70	Лист	Обозначение	Наименование	Код	Примеч.
			Документация		
А3		3.006.1-2/82.1-1-00.0ТО	МЕХАНИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ		
А3		3.006.1-2/82.1-1-07.ДСБ	СБОРНЫЙ ЧЕРТЕЖ		
А3		3.006.1-2/82.1-1-00.ОБНС	ВЫБОР ССЫЛКИ		
		3.006.1-2/82.1-1-00.2	СХЕМА РАСКЛАДКИ СЕТОК		

Формат 50x70	Для исполнения с рядковым номером *)	Обозначение	Код	Примеч.
	ПЕРЕМЕННЫЕ	ДАННЫЕ		
	СБОРНЫЕ	ЕДИНИЦЫ		
	Поз. 2. Сетка С2-4-1, С2-4-2, С2-11, С2-24-1, С2-24-3			
А4	-0	3.006.1-2/82.1-3-05.0	11	С2-4-1
А4	-1, -2	-005	11	С2-4-2
А4	-3, -4	3.006.1-2/82.1-3-03.0	11	С2-11
А4	-5	3.006.1-2/82.1-3-04.0	11	С2-24-1
А4	-6, -7	-11	11	С2-24-2
А4	-8, -9	-15	11	С2-24-3
	Поз. 3. Сетка С3-7, С3-7-1, С3-17, С3-17-1			
А4	-0	3.006.1-2/82.1-3-05.0	11	С3-7
А4	-1...-4	-11	11	С3-7-1
А4	-5	-25	11	С3-17
А4	-6...-9	-29	11	С3-17-1

*) Основное исполнение, не имеющее номера, обозначено 0.


Имя отп.	БРЕДСКАЯ				
И. конст.	УТАНЦЕВА				
Л. конст.	КОРТЕВКИН				
Ст. инж.	УТАНЦЕВА				
Исполн.	ЛАПКИН				
Провер.	ПОПОВА				
3.006.1-2/82.1-1-07.0					
Литок					
Л7-5... Л7-15,					
Л7g-5... Л7g-15.					
Состав	Всего	Листов			
#	1	2	ХАРАКТЕРИСТИКА		

Лист
2



Взам. инв. №	Таблицу исполнений смотрите на листе 2.			
	Исх. №	Лист	Всего листов	Всего листов
Подпись и дата	Нач. отд.	Бродский	Исх. №	3.006.1-2/82.1-1-07.0 СБ
	И. контр.	Ушапцева	Лист	
Исх. №	И. контр.	Боротевский	Исх. №	Листок Л7-5... Л7-15. Л79-5... Л79-15. СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ
	Ст. инж.	Ушапцева	Лист	
	Исполн.	Ляпкун	Исх. №	
	Провер.	Попова	Лист	
Исх. №	Исх. №	Лист	Всего листов	Лист 1
	Исх. №	Лист	Всего листов	
Исх. №	Исх. №	Лист	Всего листов	ГОСТРОЙ СССР ХАРЬКОВСКИЙ ПРОЕКТИНИНГ ЦЕНТР
	Исх. №	Лист	Всего листов	

Рис. 2
ОСТАЛЬНОЕ СМОТРИТЕ
РИС. 1



Обозначение	Марка	Рисунок	Схема раскладки сетки	Масса, т
3.006.1-2/82.1-1-07.0	Л7-5		1,2	2,70
- 1	Л7- 8		2,3	
- 2	Л7- 11			
- 3	Л7- 12			
- 4	Л7- 15			
- 5	Л7г-5		13	0,35
- 6	Л7г- 8			
- 7	Л7г-11			
- 8	Л7г-12			
- 9	Л7г-15			

3.006.1-2/82.1-1-07.0 ССБ

Лист
2

Формат ЗУИЛ	Пос.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примеч.
			<u>Документация</u>		
A3		3.006.1-2/82.1-1-00.0ТО	Техническое описание		
A3		3.006.1-2/82.1-1-08.0СБ	Сборочный чертеж		
A3		3.006.1-2/82.1-1-00.0ВМС	Выборка сталей		
A3		3.006.1-2/82.1-1-00.2	Схемы раскладки сеток		

Формат ЗУИЛ	Для исполнения с порядковым номером *)	Обозначение	Кол.	Примеч.
		<u>Переменные данные</u> <u>Сборочные единицы</u>		
		Поз. 2. Сетка С2-4... С2-4-2, С2-24... С2-24-2		
A4	-0	3.006.1-2/82.1-3-02.0 -04	1	С2-4
A4	-1,2	-05	1	С2-4-1
A4	-3	-06	1	С2-4-2
A4	-4	3.006.1-2/82.1-3-04.0 -12	1	С2-24
A4	-5,6	-13	1	С2-24-1
A4	-7	-14	1	С2-24-2
		Поз. 4. Сетка С4-1, С4-1-1, С4-44, С4-61		
A4	-0	3.006.1-2/82.1-3-06.0 -01	2	С4-1
A4	-1,2	-01	2	С4-1-1
A4	-3	3.006.1-2/82.1-3-07.0-103	4	С4-44
A4	-4	3.006.1-2/82.1-3-08.0-017	2	С4-61

*) Основное исполнение, не имеющее порядкового номера, обозначено 0.

Илч. отд.	Бродский	Илч.			
И. конст.	Утянцев	И. конст.			
И. конст.	Воронцов	И. конст.			
Ст. инж.	Утянцев	Ст. инж.			
Метод.	Липкин	Метод.			
Провер.	Попов	Провер.			
3.006.1-2/82.1-1-08.0					
Лоток					
Л8-5... Л8-15,					
Л8г-5... Л8г-15.					
Стяжка	Лист	Листов			
Р	1	2			
ГОСТРСТ ХАРЬКОВСКИЙ ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ					

Вид	Для исполнения с по- рядковым номером	Обозначение	Кол.	Примеч.
И	5, 6	3.006.1-2/82.1-3-08.0-018	2	С4-61-1
И	7	-019	2	С4-61-2
Пос. 9. Сетка				
	0...2, 4...9	отсутствует		
И	3	3.006.1-2/82.1-3-08.0-011	2	С4-57
Пос. 10. Сетка				
И	0...3	УП1-2, УП1-8		
И	4...7	1.400-9, В.1	4	УП1-8
		то же	2	УП1-2
Материал				
		БЕТОН		
	0...1	М 200	1.56	м ³
	2...3	М 300	1.56	м ³
	4...5	М 200	0.20	м ³
	6...7	М 300	0.20	м ³



3.006.1-2/82.1-1-08.0

Лист

2

Рис. 1

2-2





1-1

Пос.
СИММЕТРИИ

3-3

СХЕМА АРМИРОВАНИЯ



Таблицу исполнений смотрите на листе 2.

Имя, № подл. Подпись и дата

Нач. отд.	Бродский		
Н. контр.	Ульянцев		
П. контр.	Нортецкий		
Ст. инж.	Ульянцев		
Исполн.	Лякун		
Провер.	Попов		

3.006.1-2/82.1-1-08.0СБ

Лоток
Л8-5... Л8-15,
Л8г-5... Л8г-15
СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ

Стандарт

Масштаб

р


Лист 1

Листов 2

ГОСТРОЙ ССБ
ХАРЬКОВСКИЙ
ПРОЕКТИРОВАНИИПРОЕКТ

20007-01 21

Рис. 2
ОСТАЛЬНЫЕ СМОТРИТЕ
РИС. 1



ОБОЗНАЧЕНИЕ	МАРКА	РИСУНОК	СХЕМА РАСПЛАДКИ БЕТОН	МАССА, Т
3.006.1-2/82.1-1-08.0	Л8-5	1	1,5	3,90
-1	Л8-8			
-2	Л8-11			
-3	Л8-15			
-4	Л8g-5	2	1,6	0,50
-5	Л8g-8			
-6	Л8g-11			
-7	Л8g-15			

3.006.1-2/82.1-1-08.0С6


Лист
2

Формат	Зона	Пов.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	Код	Примеч.
				ДОКУМЕНТАЦИЯ		
А3			3.006.1-2/82.1-1-00.0ТО	ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ		
А3			3.006.1-2/82.1-1-09.0С6	СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ		
А3			3.006.1-2/82.1-1-00.0ВМС	ВЫБОРКА СТАЛИ		
А3			3.006.1-2/82.1-1-00.2	СХЕМА РАСПЛАДКИ СЕТОК		


Формат	Зона	Для исполнения с порядковым номером	ОБОЗНАЧЕНИЕ	Код	Примеч.
			ПЕРЕМЕННЫЕ ДАННЫЕ		
			СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ		
		Поз. 2. Сетки С2-4...	С2-4-2, С2-24, С2-24-2		
А4		-0	3.006.1-2/82.1-3-02.0-01	1	С2-4
А4		-1,-2	-05	1	С2-4-1
А4		-3	-06	1	С2-4-2
А4		-4	3.006.1-2/82.1-3-04.0-12	1	С2-24
А4		-5,-6	-13	1	С2-24-1
А4		-7	-14	1	С2-24-2
		Поз. 4. Сетки С4-2,	С4-45, С4-62, С4-62-1		
А4		-0	3.006.1-2/82.1-3-06.0-02	2	С4-2
А4		-1,-2,-3	3.006.1-2/82.1-3-07.0-104	4	С4-45
А4		-4	3.006.1-2/82.1-3-08.0-020	2	С4-62
А4		-5,-6,-7	-021	2	С4-62-1

*) ОСНОВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ, НЕ ИМЕЮЩЕЕ ПОРЯДКОВОГО НОМЕРА, ОБОЗНАЧЕНО 0.

Нач. отд. БРОДСКИЙ	Л8				
Н. конст. УЛЯНЦЕВА	Л8				
П. конст. МОРОТЕЦКИЙ	Л8				
Ст. тех. УЛЯНЦЕВА	Л8				
Исполн. ЛЯПУН	Л8				
Провер. ПЛЮГОВ	Л8				
3.006.1-2/82.1-1-09.0					
Лоток					
Л8-5... Л8-15,					
Л8g-5... Л8g-15					
				Сделан	Лист
				Р	1 2
Госстрой СССР					
ХАРЬКОВСКИЙ					
ПРОЕКТИРОВАТЕЛЬСКИЙ					

[illegible]

1-1



Обозначение	Марка	Рисунок	Схема раскладки сеток	Масса, т
3.006.1-2/82.1-1-09.0	Л9-5	1	1,5	5,10
- 1	Л9-8		1,6	
- 2	Л9-11			
- 3	Л9-15			
- 4	Л9г-5	2	14	0,65
- 5	Л9г-8			
- 6	Л9г-11			
- 7	Л9г-15			

3.006.1-2/82.1-1-09.005

Лист
2

Формат	Экз.	№ п/п	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	Кол.	Примеч.
				<u>ДОКУМЕНТАЦИЯ</u>		
А3			3.006.1-2/82.1-1-00.0ТО	ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ		
А3			3.006.1-2/82.1-1-10.0СБ	СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ		
А3			3.006.1-2/82.1-1-00.0ВМС	ВЫБОРКА СТАЛИ		
А3			3.006.1-2/82.1-1-00.2	СХЕМА РАСКЛАДКИ СЕТОК		
А3			3.006.1-2/82.1-1-00.3	СХЕМА ФИКСАЦИИ СЕТОК		

Код	Знач	Для исполнения с порядковым номером*)	Обозначение	Код	Примеч.
		Переменные данные			
		Сборочные единицы			
		Поз. 2. Сетка С2-5-1, С2-5-2, С2-8-1, С2-8-2, С2-25-1, С2-25-2, С2-25-4, С2-25-5			
АЧ	0		3.006.1-2/82.1-3-02.0-08	1	С2-5-1
АЧ	-1		-09	1	С2-5-2
АЧ	-2; 3		3.006.1-2/82.1-3-03.0-01	2	С2-8-1
АЧ	-4		-02	2	С2-8-2
АЧ	-5		3.006.1-2/82.1-3-04.0-17	1	С2-25-1
АЧ	-6		-18	1	С2-25-2
АЧ	-7; 8		-20	1	С2-25-4
АЧ	-9		-21	1	С2-25-5
		Поз. 3. Сетка С3-8, С3-9, С3-9-1, С3-18...С3-18-2			
АЧ	-0...-2		3.006.1-2/82.1-3-05.0-12	1	С3-8
АЧ	-3		-13	2	С3-9

*) Основное исполнение, не имеющее порядкового номера, обозначено 0.

Людмила Попова

3.006.1-2/82.1-1-10.0

Лоток
Л10-3... Л10-15,
Л10г-3... Л10г-15.


ГОСТИНИЦА БЕР-ХАРЬКОВСКИЙ

ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ

Формат	Зона	Для исполнения с порядковым номером	Обозначение	Кол.	Примеч.
АЧ	-4		3.006.1-2/82.1-3-05.0-14	2	СЗ-9-1
АЧ	-5...-7		-28	1	СЗ-18
АЧ	-8		-29	1	СЗ-18-1
АЧ	-9		-30	1	СЗ-18-2
		Поз.7. Сетка	СЗ-16		
	-0, -1, -5...-9		отсутствует		
АЧ	-2...-4		3.006.1-2/82.1-3-04.0	1	СЗ-16
		Поз.8. Сетка	СЗ-10		
	-0...-2, -5...-9		отсутствует		
АЧ	-3, -4		3.006.1-2/82.1-3-05.0-15	1	СЗ-10
		Поз.10. Петля	УП-2, УП-6		
АЧ	-0...-4		1.400-9, в. I	4	УП-6
АЧ	-5...-9		то же	2	УП-2
		Поз.12. Стержень	арматурный		
АЧ	-0...-4		3.006.1-2/82.1-3-00.2-05	18	Ф-6
АЧ	-5...-9		то же	4	Ф-6
		Материал			
			Бетон		
	-0,-1		м 200	1,32	м³
	-2		м 300	1,32	м³
	-3		м 400	1,32	м³
	-4		м 450	1,32	м³
	-5,-6		м 200	0,17	м³
	-7		м 300	0,17	м³
	-8		м 400	0,17	м³
	-9		м 450	0,17	м³

3.006.1-2/82.1-1-10.0


Лист
2



Таблицу исполнений смотрите на листе 2.

Лист № подл.	Порядок и дата	Имя инв. №	Таблицу исполнения смотрите на листе 2.									
			Нач. отд.	Бродский	Лс	3.006.1-2/82.1-1-10. ОСБ	Литок ЛОД-3... ЛОД-15, ЛОДg-3... ЛОДg-15. СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ	Страница	Масштаб	Листов		
			Н. контр.	Утянцев	Утя							
			Ин. констр.	Хардецкий	Хар							
			Ст. инж.	Утянцев	Утя							
			Исполн.	Лапкин	Лап							
Провер.	Попов	Поп	Р	ст. табл.								
							Лист 1	Листов 2	ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ХАРЬКОВСКИЙ ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ			

Рис. 2
ОСТАЯВНОЕ СМОТРИТЕ
РИС. 1



Обозначение	Марка	Рисунок	СХЕМА РАСПЯДКИ СЕТОК	Масса, т
3.006.1-2/82.1-1-10.0	ЛЮ-3	1	1, 2	3,30
-1	ЛЮ-5		2, 3	
-2	ЛЮ-8		3, 4	
-3	ЛЮ-11			
-4	ЛЮ-15			
-5	ЛЮг-3	2	13	0,43
-6	ЛЮг-5			
-7	ЛЮг-8			
-8	ЛЮг-11			
-9	ЛЮг-15			

3.006.1-2/82.1-1-10.0СБ

Лист
2


Формат Зона	Пов.	Обозначение	Наименование	Код	Примеч.
			Документация		
A3		3.006.1-2/82.1-1-00.0ТО	ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ		
A3		3.006.1-2/82.1-1-11.0СБ	СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ		
A3		3.006.1-2/82.1-1-00.0ВТС	ВЫБОРКА СТАЛИ		
A3		3.006.1-2/82.1-1-00.2	СХЕМА РАСКЛАДКИ СЕТОК		
A3		3.006.1-2/82.1-1-00.3	СХЕМЫ ФИКСАЦИИ СЕТОК		

Формат Зона	Для исполнения с по- рядковым номером *)	Обозначение	Код	Примеч.
		ПЕРЕМЕННЫЕ ДАННЫЕ		
		СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ		
		Пов.2.Сетка	С2-5-1, С2-5-2, С2-8-1, С2-8-2, С2-25-1, С2-25-2, С2-25-4, С2-25-5	
A4	-0	3.006.1-2/82.1-3-02.0-08	1	С2-5-1
A4	-1	-09	1	С2-5-2
A4	-2,-3	3.006.1-2/82.1-3-03.0-01	2	С2-8-1
A4	-4	-02	2	С2-8-2
A4	-5	3.006.1-2/82.1-3-04.0-17	1	С2-25-1
A4	-6	-18	1	С2-25-2
A4	-7,-8	-20	1	С2-25-4
A4	-9	-21	1	С2-25-5
		Пов.4.Сетка	С4-3, С4-16...С4-16-2 С4-63, С4-63-1...С4-63-3	
A4	-0	3.006.1-2/82.1-3-06.0-03	2	С4-3
A4	-1,-2	3.006.1-2/82.1-3-07.0	4	С4-16

*) ОСНОВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ, НЕ ИМЕЮЩЕЕ ПОРЯДКОВОГО
НОМЕРА, ОБОЗНАЧЕНО 0.

ИЗР. ОТД.	БРЕДСКИЙ				
И. КОНСТ.	УЛАНЦЕВА				
ОТ. КОНСТ.	КОРОТЕЦКИЙ				
ОТ. ИНЖ.	УЛАНЦЕВА				
ИСПОЛН.	ЛЯКУШ				
ПРОВ.	ПОПОВА				
3.006.1-2/82.1-1-11.0					
Листок ЛН-3... ЛН-15, ЛНг-3... ЛНг-15.					
Страна			Лист	Листов	
Р			1	2	
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ХАРЬКОВСКИЙ ПРОЕКТИРОВАНИИПРОЕКТ					

Рис. 2
Остальное смотрите
рис. 1



Обозначение	Марка	Рисунок	Схема раскладки сеток	Масса, т
3.006.1-2/82.1-1-11.0	ЛН-3	1	1,5	3,60
-1	ЛН-5		1,6	
-2	ЛН-8		3,6	
-3	ЛН-11			
-4	ЛН-15			
-5	ЛНг-3	2	14	0,45
-6	ЛНг-5			
-7	ЛНг-8			
-8	ЛНг-11			
-9	ЛНг-15			

3.006.1-2/82.1-1-11.0СБ

Лист

2


Формат	Шкала	Пор.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примеч.
				Документация		
А3			3.006.1-2/82.1-1-00.0ТД	Техническое описание		
А3			3.006.1-2/82.1-1-11.0СБ	Сборочный чертеж		
А3			3.006.1-2/82.1-1-00.0ВМС	Выборка стали		
А3			3.006.1-2/82.1-1-00.2	Схема раскладки сеток		
А3			3.006.1-2/82.1-1-00.3	Схемы фиксации арматуры		

Формат	Шкала	Для исполнения с порядковым номером *)	Обозначение	Кол.	Примеч.
		Переменные	Данные		
		Сборочные	Единицы		
		Лист 1. Сетка	С1-1, С1-10		
А4		-00...-05	3.006.1-2/82.1-3-01.0	2	С1-1
А4		-06...-11	-09	2	С1-10
		Лист 2. Сетка С2-5-1, С2-5-2	С2-8, С2-8-1, С2-25-1... С2-25-4		
А4		-00	3.006.1-2/82.1-3-02.0 - 08	1	С2-5-1
А4		-01	-09	1	С2-5-2
А4		-02...-03	3.006.1-2/82.1-3-03.0	2	С2-8
А4		-04...-05	-01	2	С2-8-1
А4		-06	3.006.1-2/82.1-3-04.0-17	1	С2-25-1
А4		-07	-18	1	С2-25-2
А4		-08...-09	-19	1	С2-25-3
А4		-10...-11	-20	1	С2-25-4
		Лист 4. Сетка С4-4, С4-17, С4-17-1, С4-64... С4-64-2			
А4		-00...-01	3.006.1-2/82.1-3-06.0-04	2	С4-4

*) Основное исполнение, не имеющее порядкового номера, обозначено 00.

Исполн. Бродский	Провер. Попов	3.006.1-2/82.1-1-12.0	Листов
Исполн. Уманцева	Провер. Попов	Лоток	Р 1 2
Исполн. Уманцева	Провер. Попов	Л12-3... Л12-15,	ГОСТРОМ СССР
Исполн. Уманцева	Провер. Попов	Л12г-3... Л12г-15.	ХАРЬКОВСКИЙ
Исполн. Уманцева	Провер. Попов		ПРОСТРОИНИИПРОЕКТ

Рис. 2
ОСТАЛЬНЫЕ СМОТРИТЕ
РИС. 1



Обозначение	Марка	Рисунок	Схема раскладки сеток	Масса, т
3.006.1-2/82.1-1-12.0	Л12-3	1	1,5	4,80
-01	Л12-5			
-02	Л12-8			
-03	Л12-11			
-04	Л12-12			
-05	Л12-15	2	3,6	4,80
-06	Л12g-3			
-07	Л12g-5			
-08	Л12g-8			
-09	Л12g-11			
-10	Л12g-12		14	0,60
-11	Л12g-15			

3.006.1-2/82.1-1-12.0СБ

Лист
2

Формат	Зона	Пов.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примеч.
				Документация		
А3			3.006.1-2/82.1-1-00.0ТД	Техническое описание		
А3			3.006.1-2/82.1-1-13.0СБ	Сборочный чертеж		
А3			3.006.1-2/82.1-1-00.0ВМС	Выборка сталей		
А3			3.006.1-2/82.1-1-00.2	Схема раскладки сеток		
А3			3.006.1-2/82.1-1-00.3	Схема фиксации сеток		


Формат	Зона	Для исполнения с порядковым номером*)	Обозначение	Кол.	Примеч.
			Переменные данные		
			Сборочные единицы		
		Пов.1.Сетка	С1-2, С1-Н		
А4		-0...-4	3.006.1-2/82.1-3-01.0 -01	2	С1-2
А4		-5...-9	-10	2	С1-Н
		Пов.2.Сетка	С2-5...С2-5-2, С2-8, С2-25...С2-25-3		
А4		-0	3.006.1-2/82.1-3-02.0-07	1	С2-5
А4		-1	-08	1	С2-5-1
А4		-2,-3	-09	1	С2-5-2
А4		-4	3.006.1-2/82.1-3-03.0	2	С2-8
А4		-5	3.006.1-2/82.1-3-04.0 -16	1	С2-25
А4		-6	-17	1	С2-25-1
А4		-7,-8	-18	1	С2-25-2
А4		-9	-19	1	С2-25-3

*) Основное исполнение, не имеющее порядкового номера, обозначено 0.

Исполн. Бродский	Провер. Попов	3.006.1-2/82.1-1-13.0	Стор. 1	Лист 1	Масштаб 2
Н.контр. Утянцев	Л.контр. Кортецкий	Лоток	Р	1	2
Ст. инж. Утянцев	Исполн. Ляпкин	Л13-3...Л13-15,	ГОСТРМ СССР		
Провер. Попов		Л13g-3...Л13g-15.	ХАРЬКОВСКИЙ ПРОМСТРОЙПРОЕКТ		

Рис. 2

Остальное смотрите
Рис. 1



Обозначение	Марка	Рисунок	Схема раскладки сеток	Масса, т
3.006.1-2/2.1-1-13.0	Л13 - 3	1	1,5	6,30
-1	Л13 - 5		1,6	
-2	Л13 - 8			
-3	Л13 - 11			
-4	Л13 - 15	2	3,6	0,80
-5	Л13g-3		14	
-6	Л13g-5			
-7	Л13g-8			
-8	Л13g-11			
-9	Л13g-15			

Формат	Зона	Лист	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ.	ПРИМЕЧ.
				<u>Документация</u>		
A3			3.006.1-2/82.1-1-00.070	ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ		
A3			3.006.1-2/82.1-1-14.0СБ	СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ		
A3			3.006.1-2/82.1-1-00.08МС	ВЫБОРКА СТАЛИ		
A3			3.006.1-2/82.1-1-00.2	СХЕМА РАСКЛАДКИ СЕТОК		
A3			3.006.1-2/82.1-1-00.3	СХЕМА ФИКСАЦИИ СЕТОК		

Формат	Знач	Для исполнения с порядковым номером *	Обозначение	Нол.	Примеч.
			ПЕРЕМЕННЫЕ ДАННЫЕ		
			СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ		
			Поз. 2. Сетка С2-9... С2-9-2, С2-9-4, С2-26-2... С2-26-4, С2-26-6		
АЧ	-00, -01		3.006.1-2/82.1-3-03.0 -03	2	С2-9
АЧ	-02		-04	2	С2-9-1
АЧ	-03		-05	2	С2-9-2
АЧ	-04, -05		-07	2	С2-9-4
АЧ	-06, -07		3.006.1-2/82.1-3-04.0 -24	1	С2-26-2
АЧ	-08		-25	1	С2-26-3
АЧ	-09		-26	1	С2-26-4
АЧ	-10, -11		-28	1	С2-26-6
			Поз. 4. Сетка С4-6, С4-6-1, С4-19, С4-66... С4-64-2		
АЧ	-00		3.006.1-2/82.1-3-06.0 -07	2	С4-6
АЧ	-01...-03		-08	2	С4-6-1

*) Основное исполнение, не имеющее порядкового номера, обозначено 00.

[illegible]

Код	Знач.	Для исполнения с порядковым номером	Обозначение	Кол.	Примеч.
44		-04,-05	3.006.1-2/82.1-3-07.0-006	4	С4-19
44		-06	3.006.1-2/82.1-3-08.0-032	2	С4-66
44		-07...-09	-033	2	С4-66-1
44		-10,-11	-034	2	С4-66-2
Пос. 7. Сетка С2-17					
44		-00...-05	3.006.1-2/82.1-3-04.0-01	1	С2-17
		-06...-11	отсутствует		
Пос. 9. Сетка С4-49					
		-00...-03,-06...-11	отсутствует		
44		-04,-05	3.006.1-2/82.1-3-08.0-003	2	С4-49
Пос. 10. Сетка УП1-2, УП1-10					
44		-00...-05	1.400-9, в. I	4	УП1-10
44		-06...-11	то же	2	УП1-2
Пос. 12. Стержень арматурный.					
44		-00...-05	3.006.1-2/82.1-3-00.2	18	Ф-1
44		-06...-11	то же	4	Ф-1
Материал					
Бетон					
		-00,-01	М200	1,86	м ³
		-12	М300	1,86	м ³
		-13,-04	М400	1,86	м ³
		-15	М450	1,86	м ³
		-16,-07	М200	0,23	м ³
		-08	М300	0,23	м ³
		-09,-10	М400	0,23	м ³
		-11	М450	0,23	м ³
3.006.1-2/82.1-1.14.0				Лист	2





Рис. 2
Остальное смотрите
рис. 1



Обозначение	Марка	Рисунок	Схема раскладки сеток	Масса, т
3.006.1-2/82.1-1-14.0	ЛН4-3	1	3; 5	4,65
-01	ЛН4-5			
-02	ЛН4-8			
-03	ЛН4-11			
-04	ЛН4-12			
-05	ЛН4-15			
-06	ЛН4g-3	2	14	0,58
-07	ЛН4g-5			
-08	ЛН4g-8			
-09	ЛН4g-11			
-10	ЛН4g-12			
-11	ЛН4g-15			

3.006.1-2/82.1-1-14.0СБ

Лист


2

Формат	Экз	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примеч.
Документация						
А3			3.006.1-2/82.1-1-00.0ТО	Техническое описание		
А3			3.006.1-2/82.1-1-15.0СБ	Сборочный чертеж		
А3			3.006.1-2/82.1-1-00.08МС	Выборка стали		
А3			3.006.1-2/82.1-1-00.2	Схема раскладки сеток		
А3			3.006.1-2/82.1-1-00.3	Схема фиксации сеток		

Формат	Экз	Для исполнения с порядковым номером *)	Обозначение	Кол.	Примеч.
Переменные данные					
Сборочные единицы					
Поз. 2. Сетка С2-9...С2-9-3, С2-26-2...С2-26-5					
А4		-00, -01, -06, -07	3.006.1-2/82.1-3-03.0-03	2	С2-9
А4		-02, -08	-04	2	С2-9-1
А4		-03, -09	-05	2	С2-9-2
А4		-04, -05, -10, -11	-06	2	С2-9-3
А4		-12, -13	3.006.1-2/82.1-3-04.0-24	1	С2-26-2
А4		-14	-25	1	С2-26-3
А4		-15	-26	1	С2-26-4
А4		-16, -17	-27	1	С2-26-5
Поз. 4. Сетка С4-7, С4-20...С4-20-2, С4-67...С4-67-3					
А4		-00, -06	3.006.1-2/82.1-3-06.0-09	2	С4-7
А4		-01, -02, -07, -08	3.006.1-2/82.1-3-07.0-007	4	С4-20
А4		-03, -09	-008	4	С4-20-1
А4		-04, -05, -11, -12	-009	4	С4-20-2

*) Основное исполнение, не имеющее порядкового номера, обозначено 00.

Исполн. Бродский	Провер. Попов	3.006.1-2/82.1-1-15.0	
Н. контр. Уманцева	Исполн. Лякух	Лоток	
Д. констр. Коротецкий	Провер. Попов	Л15-3... Л15-15; Л15-32... Л15-15а; Л15g-3... Л15g-15.	
		Старый лист	Листов
		Р	1 2
		ГОСТРОН СССР ХАРЬКОВСКИЙ ПРОЕКТИРОВАНИИПРОЕКТ	



Обозначение	Марка	Рисунок	Схема раскладки сеток	Масса, т
Э 006.1-2/02.1-1-15.0	Л15 - 3	1	3; 5	4,95
-01	Л15 - 5		3; 6	
-02	Л15 - 8			
-03	Л15 - 11			
-04	Л15 - 12			
-05	Л15 - 15			
-06	Л15 - 3а	2	3; 5	
-07	Л15 - 5а		3; 6	
-08	Л15 - 8а			
-09	Л15 - 11а			
-10	Л15 - 12а			
-11	Л15 - 15а			
-12	Л15g - 3	3	14	0,63
-13	Л15g - 5			
-14	Л15g - 8			
-15	Л15g - 11			
-16	Л15g - 12			
-17	Л15g - 15			

Лист
2

Формат	Экз.	Лист	Обозначение	Наименование	Кол.	Примеч.
				<u>Документация</u>		
A3			3.006.1-2/82.1-1-00. ОТО	Техническое описание		
A3			3.006.1-2/82.1-1-16. ОСБ	Сборочный чертеж		
A3			3.006.1-2/82.1-1-00.ОБМС	Выборка стали		
A3			3.006.1-2/82.1-1-00. 2	Схема раскладки сеток		
A3			3.006.1-2/82.1-1-00.3	Схема фиксации сеток		

Формат Зона	Для исполнения с по- рядковым номером *)	Обозначение	Кол.	Примеч.
	Переменные данные			
	Сборочные единицы			
	Поз. 1. Сетка	C1-1, C1-10		
АЧ	-00... -11	3.006.1-2/82.1-3-01.0	2	C1-1
АЧ	-12... -17	-09	2	C1-10
	Поз. 2. Сетка	C2-6, C2-9, C2-9-1,		
	C2-9-3, C2-26,	C2-26-3, C2-26-5		
АЧ	-00, -06	3.006.1-2/82.1-3-02.0-10	1	C2-6
АЧ	-01, -07	3.006.1-2/82.1-3-03.0-03	2	C2-9
АЧ	-02-03, -08, -09	-04	2	C2-9-1
АЧ	-04, -05, -10, -11	-06	2	C2-9-3
АЧ	-12	3.006.1-2/82.1-3-04.0-22	1	C2-26
АЧ	-13	-24	1	C2-26-2
АЧ	-14, -15	-25	1	C2-26-3
АЧ	-16-17	-27	1	C2-26-5

*) Основное исполнение, не имеющее порядкового номера, обозначено 00.

3.006.1-2/82.1-1-16.0

Лоток
ЛН6-3... ЛН6-15,
ЛН6-3а... ЛН6-15а,
ЛН6г-3 ... ЛН6г-15.

Страница	Лист	Листов
Р	1	3
ГОССТРОЙ СССР ХАРЬКОВСКИЙ ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ		





Имя, № докум.	Подпись и дата	Взят, инв. №
---------------	----------------	--------------

Формат	Зона	Для исполнения с порядковым номером	Обозначение	Кол.	Примеч.
		Пов. 4. Сетка С4-8,	С4-21...С4-21-2,		
			С4-68...С4-68-3		
Ч		-00, -06	3.006.1-2/82.1-3-06.0-10	2	С4-8
Ч		-01, -07	3.006.1-2/82.1-3-07.0-010	4	С4-21
Ч		-02, -03, -08, -09	-011	4	С4-21-1
Ч		-04, -05, -10, -11	-012	4	С4-21-2
Ч		-12	3.006.1-2/82.1-3-08.0-039	2	С4-68
Ч		-13	-040	2	С4-68-1
Ч		-14, -15	-041	2	С4-68-2
Ч		-16, -17	-042	2	С4-68-3
		Пов. 7. Сетка	С2-17, С2-17-1		
Ч		-01...-03, -07...-09	3.006.1-2/82.1-3-04.0-01	1	С2-17
Ч		-04, -05, -10, -11	-02	1	С2-17-1
		-00, -06, -12...-17	отсутствует		
		Пов. 9. Сетка	С4-51		
Ч		-01...-05, -07...-11	3.006.1-2/82.1-3-08.0-005	2	С4-51
		-00, -06, -12...-17	отсутствует		
		Пов. 10. Петля	УП-4, УП-12		
Ч		-00...-11	1.400-9, 8. I	4	УП-12
Ч		-12...-17	то же	2	УП-4
		Пов. 11. Стержень	арматурный		
Ч		-00...-11	3.006.1-2/82.1-3-00.2-06	48	
Ч		-12...-17	то же	6	
		Пов. 12. Стержень	арматурный		
Ч		-00...-11	3.006.1-2/82.1-3-00.2-01	18	Ф-1
Ч		-12...-17	то же	4	Ф-1
3.006.1-2/82.1-1-16.0				Лист	2


Име. из подп. Подписи и дата Взята из №

Формат	Зона	Для исполнения с порядковым номером	Обозначение	Кол.	Примеч.
		Пов. 13. Изделие	закладное М-1		
Ч		-06...-11	3.006.1-2/82.1-3-11.0	4	М-1
		-00...-05, -12...17	отсутствует		
		Материал			
			Бетон		
		-00...-02, -06...-08	М200	2,52	м³
		-03, -04, -09, -10	М300	2,52	м³
		-05, -11	М450	2,52	м³
		-12...-14	М200	0,32	м³
		-15, -16	М300	0,32	м³
		-17	М450	0,32	м³
3.006.1-2/82.1-1-16.0				Лист	3


Рис. 1

Рис. 2
Остальное смотрите
рис. 1


2-2



3-3

Рис. 2
Остальное смотрите
рис. 1Рис. 3
Остальное смотрите
рис. 1

1-1



Обозначение	Марка	Рисунок	Схема раскладки сеток	Масса, т
006.1-2/82.1-1-16.0	Л16-3	1	1; 5	6,30
-01	Л16-5		3; 6	
-02	Л16-8			
-03	Л16-11			
-04	Л16-12			
-05	Л16-15			
-06	Л16-3а	2	1; 5	6,30
-07	Л16-5а		3; 6	
-08	Л16-8а			
-09	Л16-11а			
-10	Л16-12а			
-11	Л16-15а			
-12	Л16г-3	3	14	0,80
-13	Л16г-5			
-14	Л16г-8			
-15	Л16г-11			
-16	Л16г-12			
-17	Л16г-15			

Таблицу исполнений смотрите на листе 2.

Нач. отд.	Бродский	Тз	3.006.1-2/82.1-1-16.0СБ		
Н. контр.	Ульянцев	Л.Р.	Лотак		
П. констр.	Коротецкий		Л16-3... Л16-15,		
Ст. инж.	Ульянцев		Л16-3а... Л16-15а,		
Исполн.	Ляпкин		Л16г-3... Л16г-15.		
Провер.	Попов		Сборочный чертеж.		
			Стандия	Масштаб	Масштаб
			Р	Ст. табл.	-
			Лист 1	Листов 2	
			ГОСТРОЙ СССР		
			ХАРЬКОВСКИЙ		
			ПРОМСТРОИНИПРОЕКТ		

Взял инв. №
Получил инв. №
Получил инв. №

3.006.1-2/82.1-1-16.0СБ

2

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примеч.
				<u>Документация</u>		
A3			3.006.1-2/82.1-1-00.0ТО	Техническое описание		
A3			3.006.1-2/82.1-1-17.0СБ	Сборочный чертеж		
A3			3.006.1-2/82.1-1-00.0ВМС	Выборка стали		
A3			3.006.1-2/82.1-1-00.2	Схема раскладки сеток		
A3			3.006.1-2/82.1-1-00.3	Схема фиксации сеток		

Формат Зоны	Для исполнения с по- рядковым номером *)	Обозначение	Кол.	Литтер.
	<u>Переменные</u>	<u>Данные</u>		
	<u>Сборочные</u>	<u>Единицы</u>		
	<u>Поз. 1. Сетка</u>	<u>С1-2, С1-11</u>		
АЧ	-00... -11	3.006.1-2/82.1-3-01.0 - 01	2	С1-2
АЧ	-12... -17	- 10	2	С1-11
	<u>Поз. 2. Сетка</u>	<u>С2-6, С2-6-1, С2-9-1,</u>		
	<u>С2-9-2, С2-26,</u>	<u>С2-26-1, С2-26-3, С2-26-4</u>		
АЧ	-00, -06,	3.006.1-2/82.1-3-02.0 - 10	1	С2-6
АЧ	-01, -07	- 11	1	С2-6-1
АЧ	-02, -03, -08, -09	3.006.1-2/82.1-3-03.0 - 04	2	С2-9-1
АЧ	-04, -05, -10, -11	- 05	2	С2-9-2
АЧ	-12	3.006.1-2/82.1-3-04.0 - 22	1	С2-26
АЧ	-13	- 23	1	С2-26-1
АЧ	-14, -15	- 25	1	С2-26-3
АЧ	-16, -17	- 26	1	С2-26-4


*) Основное исполнение, не имеющее порядкового номера, обозначено 00.

Нач. отд.	Бродякин	Б	3.006.1-2/82.1-1-17.0	Лоток ЛН7-3... ЛН7-15, ЛН7-3а... ЛН7-15а, ЛН7г-3... ЛН7г-15.	Станция	Лист	Листов
Н. контр.	Утянцева	У			Р	1	3
Н. контр.	Коротецкий	К		ГОССТРОЙ ССР ХАРЬКОВСКИЙ ПРОСТРОЙНИИПРОЕКТ			
Ст. н.к.с.	Утянцева	У					
Исполн.	Лялун	Л					
Проверил	Полова	П					

Диагностическая зона	Для исполнения с порядковым номером	Обозначение	Кол.	Примеч.
	Поз. 4. Сетка	С4-9, С4-22, С4-22-1, С4-69... С4-69-2		
АЧ	-00, -04, -06, -07	3.006.1-2/82.1-3-06.0 - 11	2	С4-9
АЧ	-02, -03, -08, -09	3.006.1-2/82.1-3-07.0 - 013	4	С4-22
АЧ	-04, -05, -10, -11	-014	4	С4-22-1
АЧ	-12, -13	3.006.1-2/82.1-3-08.0 - 043	2	С4-69
АЧ	-14, -15	-044	2	С4-69-1
АЧ	-16, -17	-045	2	С4-69-2
	Поз. 7. Сетка	С2-17		
АЧ	-02... -05, -08... -11	3.006.1-2/82.1-3-04.0 - 01	1	С2-17
	-00, -01, -06, -07, -12... -17	отсутствует		
	Поз. 9. Сетка	С4-52		
АЧ	-02... -05, -08... -11	3.006.1-2/82.1-3-08.0 - 006	2	С4-52
	-00, -01, -06, -07, -12... -17	отсутствует		
	Поз. 10. Петля	УП1-4, УП1-12		
АЧ	-00... -11	1.400-9, 8. I	4	УП1-12
АЧ	-12... -17	то же	2	УП1-4
	Поз. 11. Стержень	арматурный		
АЧ	-00... -11	3.006.1-2/82.1-3-00.2-06	60	
АЧ	-12... -17	то же	8	
	Поз. 12. Стержень	арматурный		
АЧ	-00... -11	3.006.1-2/82.1-3-00.2-01	18	Ф-1
АЧ	-12... -17	то же	4	Ф-1

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взят. инв. №
--------------	----------------	--------------

3.006.1-2/82.1-1-17.0	Лист
	2



Обозначение	Марка	Рисунок	Схема раскладки сеток	Марка, Т
3.006.1-2/82.1-1-17.0	ЛН7-3	1	1; 5	7,50
-01	ЛН7-5			
-02	ЛН7-8			
-03	ЛН7-11		3; 6	
-04	ЛН7-12			
-05	ЛН7-15			
-06	ЛН7-3а	2	1; 5	7,50
-07	ЛН7-5а			
-08	ЛН7-8а			
-09	ЛН7-11а		3, 6	
-10	ЛН7-12а			
-11	ЛН7-15а			
-12	ЛН7g-3	3	14	0,95
-13	ЛН7g-5			
-14	ЛН7g-8			
-15	ЛН7g-11			
-16	ЛН7g-12			
-17	ЛН7g-15			

3.006.1-2/82.1-1-17.0С6

2

Формат	Зона	Лист	Обозначение	Наименование	Кол.	Примеч.
				Документация		
А3			3.006.1-2/82.1-1-00.0ТО	Техническое описание		
А3			3.006.1-2/82.1-1-17.0С6	Сборочный чертеж		
А3			3.006.1-2/82.1-1-00.0ВМС	Выборка стали		
А3			3.006.1-2/82.1-1-00.2	Схема раскладки сеток		
А3			3.006.1-2/82.1-1-00.3	Схема фиксации сеток		

Формат	Зона	Для исполнения с порядковым номером*)	Обозначение	Кол.	Примеч.
		Переменные данные			
		Сборочные единицы			
		Поз.1. Сетка	С1-3, С1-15		
А4		-00...-11	3.006.1-2/82.1-3-01.0-02	2	С1-3
А4		-12...-17	-14	2	С1-15
		Поз.2. Сетка	С2-6, С2-6-1, С2-9,		
			С2-26... С2-26-3		
А4		-00, -06	3.006.1-2/82.1-3-02.0-10	1	С2-6
А4		-01, -07	-11	1	С2-6-1
А4		-02, -03, -08, -09	3.006.1-2/82.1-3-03.0-03	2	С2-9
А4		-04, -05, -10, -11	-04	2	С2-9-1
А4		-12	3.006.1-2/82.1-3-04.0-22	1	С2-26
А4		-13	-23	1	С2-26-1
А4		-14, -15	-24	1	С2-26-2
А4		-16, -17	-25	1	С2-26-3

*) Основное исполнение, не имеющее порядкового номера, обозначено 00.

Исполн. Бродский
Н. Кондр. Уманцев
П. Кондр. Коротченко

Ст. инж. Уманцев
Инж. Пилипчук
Проект. Попов

3.006.1-2/82.1-1-18.0

Листок
ЛН8-3... ЛН8-15,
ЛН8-3а... ЛН8-15а,
ЛН8g-3... ЛН8g-15.

Листов
1 1 3

Государственный
Харьковский
Промышленный Проект

Копировали: Четверин

20007-01

41

Изм. и введ. Подпись и дата Вст. инв. №

Формат	Элемент	Для исполнения с порядковым номером	Обозначение	Кол.	Примеч.
		Поз. 4. Сетки С4-10, С4-23, С4-70-1, С4-70-2, С4-70-3	С4-23-1, С4-23-2, С4-70, С4-70-2, С4-70-3		
А4		-00, -06	3.006.1-2/82.1-3-06.0 - 12	2	С4-10
А4		-01, -07	3.006.1-2/82.1-3-07.0 - 015	4	С4-23
А4		-02, -03, -08, -09	-016	4	С4-23-1
А4		-04, -05, -10, -11	-017	4	С4-23-2
А4		-12	3.006.1-2/82.1-3-08.0 - 046	2	С4-70
А4		-13	-047	2	С4-70-1
А4		-14, -15	-048	2	С4-70-2
А4		-16, -17	-049	2	С4-70-3
		Поз. 7. Сетка С2-17	С2-17		
А4		-00, -01-06, -07, -12...-17	отсутствует		
		-02...-05, -08...-11	3.006.1-2/82.1-3-04.0 - 01	1	С2-17
		Поз. 9. Сетка С4-53	С4-53		
А4		-00, -01, -06, -07, -12...-17	отсутствует		
		-01...-05, -08...-11	3.006.1-2/82.1-3-08.0 - 007	2	С4-53
		Поз. 10. Петля НУП1, УП1-4	НУП1, УП1-4		
А4		-00...-11	3.006.1-2/82.1-3-17.0	4	НУП1
А4		-12...-17	1.400-9, В.Т	2	УП1-4
		Поз. 11. Стержень арматурный	арматурный		
А4		-00...-11	3.006.1-2/82.1-3-00.2-06	72	
А4		-12...-17	то же	10	
3.006.1-2/82.1-1-18.0				2	

Изм. и введ. Подпись и дата Вст. инв. №

Формат	Элемент	Для исполнения с порядковым номером	Обозначение	Кол.	Примеч.
		Поз. 12. Стержень арматурный	арматурный		
А4		-00...-11	3.006.1-2/82.1-3-00.2-01	18	С-2
А4		-12...-17	то же	4	С-2
		Поз. 13. Изделие закладное М-1	закладное М-1		
А4		-06...-11	3.006.1-2/82.1-3-Н.0	4	М-1
		-00...-05, -12...-17	отсутствует		
		Материал бетон	бетон		
		-00...-02, -06...-08	М200	3,72	м³
		-03, -04, -09, -10	М300	3,72	м³
		-05, -11	М450	3,72	м³
		-12...-14	М200	0,47	м³
		-15, -16	М300	0,47	м³
		-17	М450	0,47	м³
3.006.1-2/82.1-1-18.0				3	

Копировала: Четяева

20007-01 42

Формат	Зона	Пов.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примеч.
				<u>Документация</u>		
A3			3.006.1-2/82.1-1-00.0 ТО	Техническое описание		
A3			3.006.1-2/82.1-1-19.0 СБ	Сборочный чертеж		
A3			3.006.1-2/82.1-1-08.0 ВТО	Выборка стали		
A3			3.006.1-2/82.1-1-00.2	Схема раскладки сеток		
A3			3.006.1-2/82.1-1-00.3	Схема фиксации сеток		

Формат	Зона	Для исполнения с порядковым номером *)	Обозначение	Кол.	Примеч.
			<u>Переменные данные</u>		
			<u>Сборочные единицы</u>		
		Поз.2. Сетка	С2-10-2... С2-10-6		
A4		-00, -06	3.006.1-2/82.1-3-03.0-10	2	С2-10-2
A4		-01, -07	-11	2	С2-10-3
A4		-02, -08	-12	2	С2-10-4
A4		-03, -09	-13	2	С2-10-5
A4		-04, -05, 10, 11	-14	2	С2-10-6
		-12... -17	отсутствует		
		Поз.4. Сетка	С4-11, С4-24... С4-24-2		
A4		-00, -06	3.006.1-2/82.1-3-06.0-13	2	С4-11
A4		-01, -07	3.006.1-2/82.1-3-07.0-013	4	С4-24
A4		-02, -03, -08, -09	-013	4	С4-24-1
A4		-04, -05, -10, -11	-020	4	С4-24-2
		-12... -17	отсутствует		

*) Основное исполнение, не имеющее порядкового номера, обозначено 00.

Изм. от:	Бродский				
И. контр.	Сидоренко				
И. контр.	Копелевич				
Ст. инж.	Сидоренко				
Механик	Литвин				
Проверил	Попов				
3.006.1-2/82.1-1-19.0					
Лотман					
Л19-3... Л19-15,					
Л19-3а... Л19-15а,					
Л19г-3... Л19г-15.					
			Страница	Лист	Листов
			Р	1	2
ГОСТРОЙ СССР					
ХАРЬКОВСКИЙ					
ПРОМСТРОИНИИПРОЕКТ					

Формат	Зона	Для исполнения с порядковым номером	Обозначение	Кол.	Примеч.
		Поз.7. Сетка	С2-19, С2-19-1		
A4		-00... -02, -06... -08	3.006.1-2/82.1-3-04.0-05	1	С2-19
A4		-03... -05, -09... 11	-06	1	С2-19-1
		-12... -17	отсутствует		
		Поз.9. Сетка	С4-54		
A4		-01... -11	3.006.1-2/82.1-3-08.0-008	2	С4-54
		-12... -17	отсутствует		
		Поз.10. Петля	УП1-4, УП1-12		
A4		-00... -11	1.400-9, в. I	4	УП1-12
A4		-12... -17	то же	2	УП1-4
		Поз.12. Стержень	арматурный		
A4		-00... -11	3.006.1-2/82.1-3-00.2-01	18	Ф-2
A4		-12... -17	то же	4	Ф-2
		Поз.13. Изделие	закладное М-1		
A4		-06... -11	3.006.1-2/82.1-3-11.0	4	М-1
		-00... -05, -12... -17	отсутствует		
		Материал	бетон		
		-00, -01, -06, -07	М200	2,52	м³
		-02, -08	М300	2,52	м³
		-03, -04, -09, -10	М400	2,52	м³
		-05, -11	М450	2,52	м³
		-12, -13	М200	0,32	м³
		-14	М300	0,32	м³
		-15, -16	М400	0,32	м³
		-17	М450	0,32	м³

3.006.1-2/82.1-1-19.0

Лист

2

Копировала: Четверя

2000-01

44

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примеч.
				<u>Документация</u>		
A3			3.006.1-2/82.1-1-00.0 ТО	ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ		
A3			3.006.1-2/82.1-1-20.0 СБ	СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ		
A3			3.006.1-2/82.1-1-00.0 ВМС	ВЫБОРКА СТАЛИ		
A3			3.006.1-2/82.1-1-00.2	СХЕМА РАСКЛАДКИ СЕТОК		
A3			3.006.1-2/82.1-1-00.3	СХЕМА ФИКСАЦИИ СЕТОК		

Формат	Зона	Для исполнения с порядковым номером *)	Обозначение	Кол.	Примеч.
			<u>Переменные данные</u>		
			<u>Сборочные единицы</u>		
			Поз. 1. Сетка	C1-1, C1-10	
A4		-00...-09	3.006.1-2/82.1-3-01.0	2	C1-1
A4		-10...-14	-09	2	C1-10
			Поз. 2. Сетка	C2-10-2... C2-10-4, C2-10-6, C2-27-2... C2-27-4, C2-27-6	
A4		-00...-05	3.006.1-2/82.1-3-03.0-10	2	C2-10-2
A4		-01...-06	-11	2	C2-10-3
A4		-02...-07	-12	2	C2-10-4
A4		-03...-04, -08, -09	-14	2	C2-10-6
A4		-10	3.006.1-2/82.1-3-04.0-31	2	C2-27-2
A4		-11	-32	2	C2-27-3
A4		-12	-33	2	C2-27-4

*) Основное исполнение, не имеющее порядкового номера, обозначено 00.

Илч. отд.	Бродский				
Илч. контр.	Ульянцева				
Илч. контр.	Коротченко				
Ст. м.ж.	Ульянцева				
Исполн.	Лякуш				
Проект.	Попов				
3.006.1-2/82.1-1-20.0					
Лоток				Стация	Лист
Л20-3... Л20-15,				Р	1
Л20-3а... Л20-15а,					3
Л20г-3... Л20г-15.				ГОССТРОЙ СССР. ХАРЬКОВСКИЙ ПРОМСТРОИНИПРОЕКТ	

Формат	Зона	Для исполнения с порядковым номером	Обозначение	Кол.	Примеч.
A4		-13, -14	3.006.1-2/82.1-3-04.0-35	2	C2-27-6
			Поз. 4. Сетка	C4-25, C4-25-1, C4-72... C4-72-2	
A4		-00...-01, -05, -06	3.006.1-2/82.1-3-06.0-14	2	C4-12
A4		-02...-07	3.006.1-2/82.1-3-07.0-021	4	C4-25
A4		-03...-04, -08, -09	-022	4	C4-25-1
A4		-10...-11	3.006.1-2/82.1-3-08.0-051	2	C4-72
A4		-12	-055	2	C4-72-1
A4		-13, -14	-056	2	C4-72-2
			Поз. 7. Сетка	C2-19, C2-19-1	
A4		-00...-02, -05...-07	3.006.1-2/82.1-3-04.0-05	1	C2-19
A4		-03...-04, -08, -09	-06	1	C2-19-1
		-10...-14			
			Поз. 9. Сетка	C4-55	
A4		-02...-04, -07...-09	3.006.1-2/82.1-3-08.0-009	2	C4-55
		-00...-01, -05, -06...-10...-14	отсутствует		
			Поз. 10. Петля	УП1-4, УП1-12	
A4		-00...-09	1.400-9, в. I	4	УП1-12
A4		-10...-14	то же	2	УП1-4
			Поз. 11. Стержень арматурный		
A4		-00...-09	3.006.1-2/82.1-3-00.2-06	48	
A4		-10...-14	то же	6	
			Поз. 12. Стержень арматурный		
A4		-00...-09	3.006.1-2/82.1-3-00.2-01	18	ф-2
A4		-10...-14	то же	4	ф-2


3.006.1-2/82.1-1-20.0

Лист
2

Шкала	Вопрос	Для исполнения с порядковым номером	Обозначение	Кол.	Примеч.
		Поз. 13. Изделие	закладное М-1		
АЧ		-05... -09	3.006.1-2/82.1-3-11.0	4	М-1
		-00... -04, -10... -14	отсутствует		
		Материал			
			бетон		
		-00, -04, -05, -06	М200	3,00	м³
		-02, -03, -07, -08	М400	3,00	м³
		-04, -09	М450	3,00	м³
		-10, -11	М200	0,38	м³
		-12, -13	М400	0,38	м³
		-14	М450	0,38	м³

3.006.1-2/82.1-1-20.0

3



Таблицу исполнений смотрите на листе 2

Имя, фамилия, отчество

Подпись и дата

Выполнено

Имя, отчество
И. Кондратьев
И. Кондратьев
С. Кондратьев
И. Кондратьев
И. Кондратьев

3.006.1-2/82.1-1-20.0СБ

Лоток
Л20-3... Л20-15,
Л20-3а... Л20-15а,
Л20г-3... Л20г-15.
СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ

Сварка Масса Масштаб

Р см. табл.

Лист 1 Листов 2

ГОСТРОИ СССР
ХАРЬКОВСКИЙ
ПРОЕКТНО-ПРОЕКТИРОВАТЕЛЬСКИЙ

Копировала: Четяева

2007-01

47

3.006.1-2/82.1-1-20.0 CB

Страница	Лист	Листов
Р	1	3
ГОДОПРОМ СССР ХАРЬКОВСКИЙ ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЙ		

Формат	Зона	Для исполнения с порядковым номером	Обозначение	Кол.	Примеч.
АЧ		-16, -17	3.006.1-2/82.1-3-04.0-34	1	С2-27-5
		Поз. 4. Сетка СГ-13,	С4-26, С4-26-1		
			С4-73... С4-73-2		
АЧ		-00, -01, -06, -07	3.006.1-2/82.1-3-06.0-15	2	С4-13
АЧ		-02, -03, -08, -09	3.006.1-2/82.1-3-07.0-023	4	С4-26
АЧ		-04, -05, -10, -11	-024	4	С4-26-1
АЧ		-12, -13	3.006.1-2/82.1-3-08.0-057	2	С4-13
АЧ		-14, -15	-058	2	С4-73-1
АЧ		-16, -17	-059	2	С4-73-2
		Поз. 7. Сетка	С2-19, С2-19-1		
АЧ		-01... -03, -07... -09	3.006.1-2/82.1-3-04.0-05	1	С2-19
АЧ		-04, -05, -10, -11	-06	1	С2-19-1
		-00, -06, -12... -17	отсутствует		
		Поз. 9. Сетка	С4-56		
АЧ		-02... -05, -08... -11	3.006.1-2/82.1-3-08.0-010	2	С4-56
		-00, -04, -06, -07, -12... -17	отсутствует		
		Поз. 10. Петля	УП1-4, НУП1		
АЧ		-00... -11	3.006.1-2/82.1-3-17.0	4	НУП1
АЧ		-12... -17	1.400-9, В. I	2	УП1-4
		Поз. 11. Стержень арматурный			
АЧ		-00... -11	3.006.1-2/82.1-3-00.2-06	60	
АЧ		-12... -17	то же	8	
3.006.1-2/82.1-1-21.0					
					Лист 2

Формат	Зона	Для исполнения с порядковым номером	Обозначение	Кол.	Примеч.
		Поз. 12. Стержень арматурный			
АЧ		-00... -11	3.006.1-2/82.1-3-00.2-01	18	Ф-2
АЧ		-12... -17	то же	4	Ф-2
		Поз. 13. Изделие	закладное М-1		
АЧ		-06... -11	3.006.1-2/82.1-3-11.0	4	М-1
		-00... -05, -12... -17	отсутствует		
		Материал			
		Бетон			
		-00, -01, -06, -07	М200	3,54	м³
		-02, -08	М300	3,54	м³
		-03, -04, -09, -10	М400	3,54	м³
		-05, -11	М450	3,54	м³
		-12, -13	М200	0,44	м³
		-14	М300	0,44	м³
		-15, -16	М400	0,44	м³
		-17	М450	0,44	м³
3.006.1-2/82.1-1-21.0					
					Лист 3

Имя, № докум. Подпись и дата

Формат	Всего	Лист	Обозначение	Наименование	Кол.	Примеч.
				<u>Документация</u>		
A3			3.006.1-2/82.1-1-00.0 ТО	Техническое описание		
A3			3.006.1-2/82.1-1-22.0 СБ	Сборочный чертеж		
A3			3.006.1-2/82.1-1-00.0 ВМС	Выборка стали		
A3			3.006.1-2/82.1-1-00.2	Схема раскладки сеток		
A3			3.006.1-2/82.1-1-00.3	Схема фиксации сеток		

Формат	Всего	Для исполнения с порядковым номером *)	Обозначение	Кол.	Примеч.
			<u>Переменные данные</u>		
			<u>Сборочные единицы</u>		
			Поз.1. Сетка	С1-7, С1-15	
A4		-00...-11	3.006.1-2/82.1-3-01.0-06	2	С1-7
A4		-12...-17	-14	2	С1-15
			Поз.2. Сетка	С2-10, С2-10-1, С2-10-3, С2-10-4, С2-27, С2-27-1, С2-27-3, С2-27-4	
A4		-00, -06	3.006.1-2/82.1-3-03.0-08	1	С2-10
A4		-01, -07	-09	1	С2-10-1
A4		-02, -03, -08, -09	-11	1	С2-10-3
A4		-04, -05, -10, -11	-12	1	С2-10-4
A4		-12	3.006.1-2/82.1-3-04.0-29	1	С2-27
A4		-13	-30	1	С2-27-1
A4		-14, -15	-32	1	С2-27-3

*) Основное исполнение, не имеющее порядкового номера, обозначено 00.


Исполн.	Борискин					3.006.1-2/82.1-1-22.0		
Лектор	Ульянцева					Латок		
Одобр.	Народецки					П22-3... П22-15,		
Соглас.	Ульянцева					П22-3а... П22-15а,		
Исполн.	Ляпукин					П22g-3... П22g-15.		
Пробер.	Попова					Сверлен	Лист	Листов
						Р	1	3
						ГОСТРОМ СССР ХАРЬКОВСКИЙ ПРОЕКТИННИПРОЕКТ		

Формат	Всего	Для исполнения с порядковым номером	Обозначение	Кол.	Примеч.
A4		-16, -17	3.006.1-2/82.1-3-04.0-33	1	С2-27-4
			Поз.4. Сетка	С4-27... С4-27-3, С4-74... С4-74-3	
A4		-00, -06	3.006.1-2/82.1-3-07.0-028	2	С4-27
A4		-01, -02, -07, -08	-026	2	С4-27-1
A4		-03, -09	-027	2	С4-27-2
A4		-04, -05, -10, -11	-028	2	С4-27-3
A4		-12	3.006.1-2/82.1-3-08.0-060	2	С4-74
A4		-13, -14	-061	2	С4-74-1
A4		-15	-062	2	С4-74-2
A4		-16, -17	-063	2	С4-74-3
			Поз.10. Петля	УП1-4, УП1-10	
A4		-00...-11	1.400-9, в. I	4	УП1-10
A4		-12...-17	то же	2	УП1-4
			Поз.11. Стержень арматурный		
A4		-00...-11	3.006.1-2/82.1-3-00.2-07	45	
A4		-12...-17	то же	10	
			Поз.12. Стержень арматурный		
A4		-00...-11	3.006.1-2/82.1-3-00.2-01	10	Ф-2
A4		-12...-17	то же	4	Ф-2
3.006.1-2/82.1-1-22.0					
Копировала: Четяева					Лист 2

Формат	Знач	Для исполнения с порядковым номером	Обозначение	Кол.	Листов
		Поз. 13. Изделие	Экспликация М-1		
АЧ		-00...-11	3.006.1-2/82.1-3-11.0	4	М-1
		-12...-17	отсутствует		
		Материалы			
		Бетон			
		-00, -01, -06, -07	М200	2,07	м³
		-02, -08	М300	2,07	м³
		-03, 04, 09, -10	М400	2,07	м³
		-05, -11	М450	2,07	м³
		-12, -13	М200	0,52	м³
		-14	М300	0,52	м³
		-15, -16	М400	0,52	м³
		-17	М450	0,52	м³

3.006.1-2/82.1-1-22.0

3



Таблицу исполнений смотрите на листе 2.

Имя, № подл. Подпись и дата Взам. инв. №

Нач. отд.	Бродский	Л.С.
Н. контр.	Уманцева	Л.С.
Л. контр.	Коротецкий	Л.С.
Ст. инж.	Уманцева	Л.С.
Исполн.	Ляпкин	Л.С.
Провер.	Попов	Л.С.


3.006.1-2/82.1-1-22.0СБ

Литом
Л22-3... Л22-15,
Л22-3а... Л22-15а,
Л22г-3... Л22г-15.
Сборочный чертеж

Страна	Масштаб	Масштаб
Р	ст.	масштаб
Лист 1	Листов 2	
ГОССТРОИ СССР ХАРЬКОВСКИЙ ПРОЕКТИРОВАНИИ ПРОЕКТ		

Копировала: Четяева

20007-01 52



Обозначение	Марка	Рисунок	Схема раскладки сеток	Масса, т
3.006.1-2/82.1-1-22.0	Л22-3	1	10	5,18
-01	Л22-5			
-02	Л22-8			
-03	Л22-11			
-04	Л22-12			
-05	Л22-15			
-06	Л22-3а			
-07	Л22-5а	2	10	5,18
-08	Л22-8а			
-09	Л22-11а			
-10	Л22-12а			
-11	Л22-15а			
-12	Л22-3			
-13	Л22-5			
-14	Л22-8	3	14	1,30
-15	Л22-11			
-16	Л22-12			
-17	Л22-15			

3.006.1-2/82.1-1-22.0СБ

Лист
2

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примеч.
Документация						
А3			3.006.1-2/82.1-1-00. ОТО	Техническое описание		
А3			3.006.1-2/82.1-1-23. ОСБ	Сборочный чертеж		
А3			3.006.1-2/82.1-1-00. ОВМС	Выборка стали		
А3			3.006.1-2/82.1-1-00. 2	Схема раскладки сеток		
А3			3.006.1-2/82.1-1-00. 3	Схема фиксации сеток		

Формат	Зона	Для исполнения с порядковым номером *)	Обозначение	Кол.	Примеч.
Перетяжные даяные					
Сборочные единицы					
Поз.1. Сетка С1-4, С1-12					
А4		-00...-11	3.006.1-2/82.1-3-01.0-03	2	С1-4
А4		-12...-17	-11	2	С1-12
Поз.2. Сетка С2-9-1...С2-9-3, С2-12-1					
С2-12-3, С2-12-4, С2-26-3... С2-26-5					
С2-28-1, С2-28-3, С2-28-4					
А4		-00, -06	3.006.1-2/82.1-3-03.0-18	2	С2-12-1
А4		-01, -07	-20	2	С2-12-3
А4		-02, -08	-21	2	С2-12-4
А4		-03, -09	-04	2	С2-9-1
А4		-04, -05, -10, -11	-06	2	С2-9-3
А4		-12	-38	1	С2-28-1

*) Основное исполнение, не имеющее порядкового номера, обозначено 00.

И.к. Бродский	И.к. Утянцев	И.к. Хоротецкий	И.к. Утянцев	И.к. Липкин	И.к. Попов
Н.к. Утянцев	Н.к. Хоротецкий	Н.к. Утянцев	Н.к. Липкин	Н.к. Попов	
Ст. н.к. Утянцев	Ст. н.к. Хоротецкий	Ст. н.к. Утянцев	Ст. н.к. Липкин	Ст. н.к. Попов	
Исп. Липкин	Исп. Попов				
Провер. Попов					

3.006.1-2/82.1-1-23.0

Лоток
Л23-3... Л23-15,
Л23-3а... Л23-15а,
Л23-3... Л23-15.

Лист
Р 1 4
ГОСТРОИ СССР
ХАРЬКОВСКИЙ
ПРОМСТРОИПРОЕКТ

Формат	Зона	Для исполнения с порядковым номером	Обозначение	Кол.	Примеч.
А4		-13	3.006.1-2/82.1-3-04.0 - 40	1	С2-28-3
А4		-14	- 41	1	С2-28-4
А4		-15	- 25	1	С2-26-3
А4		-16, -17	- 27	1	С2-26-5
		Поз. 4. Сетка С4-14,	С4-28... С4-28-3		
		С4-75...	С4-75-4		
А4		-00, -06	3.006.1-2/82.1-3-06.0-16	2	С4-14
А4		-01, -07	3.006.1-2/82.1-3-07.0-029	4	С4-28
А4		-02, -08	- 030	4	С4-28-1
А4		-03, -04, -09-10	- 031	4	С4-28-2
А4		-05, -11	- 032	4	С4-28-3
А4		-12	3.006.1-2/82.1-3-08.0-064	2	С4-75
А4		-13	- 065	2	С4-75-1
А4		-14	- 066	2	С4-75-2
А4		-15, -16	- 067	2	С4-75-3
А4		-17	- 068	2	С4-75-4
		Поз. 5. Сетка	С5-1, С5-6		
А4		-00...-02, -06...-08	3.006.1-2/82.1-3-09.0	1	С5-1
А4		-12...-14	- 5	1	С5-6
		-03...-05, -09...-11, -15...-17	отсутствует		
		Поз. 6. Наклад плоский Кр1, Кр1-1			
		-00...-02, -06...-08, -12...-15	отсутствует		
А4		-03, -09	3.006.1-2/82.2-3-10.0-01	80	Кр1-1
А4		-04, -05, -10, -11	3.006.1-2/82.1-3-10.0	30	Кр1
А4		-15,	- 01	4	Кр1-1
А4		-16, -17	3.006.1-2/82.1-3-10.0	4	Кр1
3.006.1-2/82.1-1-23.0				Лист	2

Формат	Зона	Для исполнения с порядковым номером	Обозначение	Кол.	Примеч.
		Поз. 7. Сетка	С2-17, С2-17-1		
А4		-00, -01, -06, -07	3.006.1-2/82.1-3-04.0-03	1	С2-18
А4		-02, -08	- 04	1	С2-18-1
А4		-03, -09	- 01	1	С2-17
А4		-0.4, -05, -10, -11	- 02	1	С2-17-1
		-12...-17	отсутствует		
		Поз. 9. Сетка	С4-59, С4-59-1		
А4		-01, -02, -07, -08	3.006.1-2/82.1-3-08.0-013	2	С4-59
А4		-03...-05, -09...-11	- 014	2	С4-59-1
		-00, -06, -12...-17	отсутствует		
		Поз. 10. Петля	УП1-4, УП1-12		
А4		-00...-11	1.400-9.В.1	4	УП1-12
А4		-12...-17	то же	2	УП1-4
		Поз. 11. Стержень	арматурный		
А4		-00...-11	3.006.1-2/82.1-3-00.2-06	40	
А4		-12...-17	то же	5	
		Поз. 12. Стержень	арматурный		
А4		-00...-02, -06...-08	3.006.1-2/82.1-3-00.2-01	18	Ф-2
А4		-12...-14	то же	5	Ф-2
		-04, -05, -09...-11, -15...-17	отсутствует		
		Поз. 14. Стержень	арматурный		
А4		-03...-05, -09...-11	3.006.1-2/82.1-3-00.2-09	5	
А4		-15...-17	- 11	5	
		-00...-02, -06...-08, -12...-14	отсутствует		
3.006.1-2/82.1-1-23.0				Лист	3

3.006.1-2/82.1-1-23.0	Лист 4
-----------------------	-----------




Рис. 2
Остальное смотрите Рис. 1





Рис. 3
Остальное смотрите Рис. 1



Таблицу исполнений смотрите на листе 3.

3.006.1-2/82.1-1-23.ОСБ

Лист
2

Обозначение	Марка	Рисунок	Схема арматур.	Схема раскладки сеток	Масса, т
3.006.1-2/82.1-1-23.0	Л23-3	1	1	3; 7	7,10
-01	Л23-5			3; 8	
-02	Л23-8				
-03	Л23-11				
-04	Л23-12				
-05	Л23-15	2	2	17; 18	7,10
-06	Л23-3а				
-07	Л23-5а			3; 7	
-08	Л23-8а			3; 8	
-09	Л23-11а				
-10	Л23-12а	3	3	17; 18	0,90
-11	Л23-15а				
-12	Л23g-3				
-13	Л23g-5			15; 20	
-14	Л23g-8				
-15	Л23g-11				0,90
-16	Л23g-12				
-17	Л23g-15				

Имя и фамилия
Подпись и дата

3.006.1-2/82.1-1-23.ОСБ

Лист
3

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примеч.
				Документация		
A3			3.006.1-2/82.1-1-00.00	ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ		
A3			3.006.1-2/82.1-1-24.0	СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ		
A3			3.006.1-2/82.1-1-00.0	ВЫБОРКА СТАЛИ		
A3			3.006.1-2/82.1-1-00.2	СХЕМА РАСКЛАДКИ СЕТОК		
A3			3.006.1-2/82.1-1-00.3	СХЕМА ФИКСАЦИИ СЕТОК		

Формат	Зона	Для исполнения с порядковым номером	Обозначение	Кол.	Примеч.
			ПЕРЕМЕННЫЕ ДАННЫЕ		
			СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ		
			Поз. 1. Сетка	С1-5, С1-13	
A4		-00...-11	3.006.1-2/82.1-3-01.0-04	2	С1-5
A4		-12...-17	-12	2	С1-13
			Поз. 2. Сетка	С2-12-1, С2-12-2, С2-12-4, С2-9-1, С2-9-2, С2-28-1, С2-28-2, С2-28-4, С2-26-3, С2-26-4	
A4		-00...-06	3.006.1-2/82.1-3-03.0-18	2	С2-12-1
A4		-01...-07	-19	2	С2-12-2
A4		-02...-08	-21	2	С2-12-4
A4		-03...-09	-04	2	С2-9-1
A4		-04...-05...-10...-11	-05	2	С2-9-2
A4		-12	3.006.1-2/82.1-3-04.0-38	1	С2-28-1
A4		-13	-39	1	С2-28-2

*) ОСНОВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ, НЕ ИМЕЮЩЕЕ ПОРЯДКОВОГО НОМЕРА, ОБОЗНАЧЕНО 00

И.о.д. Бродский	3.006.1-2/82.1-1-24.0	Листок	Лист	Листов
И.контр. Утянцев		Л24-3... Л24-15,	Р	1
Ст. контр. Кортецкий		Л24-3а... Л24-15а,	ГОССТРОЙ СССР	4
Ст. инж. Утянцев		Л249-3... Л249-15.	ХАРЬКОВСКИЙ	
Исполн. Ляпун			ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ	
Проект. Попов				

И.о.д. Ляпун
И.контр. Попов
И.контр. Утянцев
И.контр. Кортецкий
И.контр. Бродский

Формат	Зона	Для исполнения с порядковым номером	Обозначение	Кол.	Примеч.
A4		-14	3.006.1-2/82.1-3-04.0-41	1	С2-28-4
A4		-15	-25	1	С2-26-3
A4		-16...-17	-26	1	С2-26-4
			Поз. 4. Сетка	С4-15, С4-29... С4-29-3, С4-76... С4-76-4	
A4		-00...-06	3.006.1-2/82.1-3-06.0-17	2	С4-15
A4		-01...-07	3-07.0-033	4	С4-29
A4		-02...-08	-034	4	С4-29-1
A4		-03...-04...-09...-10	-035	4	С4-29-2
A4		-05...-11	-036	4	С4-29-3
A4		-12	3.006.1-2/82.1-3-08.0-069	2	С4-76
A4		-13	-070	2	С4-76-1
A4		-14	-071	2	С4-76-2
A4		-15...-16	-072	2	С4-76-3
A4		-17	-073	2	С4-76-4
			Поз. 5. Сетка	С5-1, С5-6	
A4		-00...-02...-06...-08	3.006.1-2/82.1-3-09.0-0	1	С5-1
A4		-12...-14	-5	1	С5-6
		-03...-05...-9...-11...-13...-17	отсутствует		
			Поз. 6. Наряд	плоский Кр 1-1, Кр 1-2	
A4		-03...-09	3.006.1-2/82.1-3-10.0-02	30	Кр 1-2
A4		-04...-05...-10...-11	-01	30	Кр 1-1
A4		-15	-02	4	Кр 1-2
A4		-16...-17	-01	4	Кр 1-1

Копировала: Четаева

20007-01 57

Формат	Зона	Для исполнения с порядковым номером	Обозначение	Кол.	Примеч.
		Поз. 7. Сетка	С2-17, С2-18, С2-18-1		
А4		-00, -01, -06, -07	3.006.1-2/82.1-3-04.0-03	1	С2-18
А4		-02, -08	-04	1	С2-18-1
А4		-03...-05, -09...-11	-01	1	С2-17
		-12...-17	отсутствует		
		Поз. 9. Сетка	С4-60, С4-60-1		
А4		-01, -02, -07, -08	3.006.1-2/82.1-3-08.0-015	2	С4-60
А4		-03...-05, -09...-11	-016	2	С4-60-1
		-00, -06, -12...-17			
		Поз. 10. Петля	УП1-4, НУП1		
А4		-00...-11	3.006.1-2/82.1-3-17.0	4	НУП1
А4		-12...-17	1.400-9, В. I	2	УП1-4
		Поз. 11. Стержень	арматурный		
А4		-00...-11	3.006.1-2/82.1-3-00.2-06	50	
А4		-12...-17	то же	6	
		Поз. 12. Стержень	арматурный		
А4		-00...-02, -06...-08	3.006.1-2/82.1-3-00.2-01	18	Ф-2
А4		-12...-14	то же	4	Ф-2
		-03...-05, -9...-11, -15...-17	отсутствует		
		Поз. 13. Изделие	закладное М-1		
А4		-06...-11	3.006.1-2/82.1-3-11.0	4	М-1
		-00...-05, -12...-17	отсутствует		

3.006.1-2/82.1-1-24.0

Лист
3

Формат	Зона	Для исполнения с порядковым номером	Обозначение	Кол.	Примеч.
		Поз. 14. Стержень	арматурный		
А4		-03...-05, -09...-11	3.006.1-2/82.1-3-00.2-09	5	
А4		-15...-17	-11	5	
		-00...-02, -06...-08, -12...-14	отсутствует		
		Поз. 15. Стержень	арматурный		
А4		-03...-05, -09...-11	3.006.1-2/82.1-3-00.2-12	24	
		-00...-02, -06...-08, -12...-17	отсутствует		
		Материал			
		Бетон			
		-00, -01, -06, -07	М200	3,24	м³
		-02, -08	М300	3,24	м³
		-03...-05, -09...-11	М400	3,24	м³
		-12, -13	М200	0,41	м³
		-14	М300	0,41	м³
		-15...-17	М400	0,41	м³

3.006.1-2/82.1-1-24.0

Лист
4

Рис. 1




СХЕМА АРМИРОВАНИЯ №1





СХЕМА АРМИРОВАНИЯ №2



К.уч.отд.	Бродский	
И.конст.	Ульянцев	
И.инж.	Коротецкий	
Ст.инж.	Ульянцев	
Исполн.	Липкун	
Провер.	Попов	

3.006.1-2/82.1-1-24.ОСБ

Лоток
Л24-3... Л24-15,
Л24-3а... Л24-15а,
Л24г-3... Л24г-15.
СВОБОДНЫЙ ЧЕРТЕЖ

Стадия	Масштаб	Листов
Р	ст.	Лист 1
	табл.	Листов 3
ГОСТРОЙ ССР ХАРЬКОВСКИЙ ПРОМСТРОИНИИПРОЕКТ		

Рис. 2

ОСТАЛЬНОЕ СМОТРИТЕ РИС.1





Рис. 3

ОСТАЛЬНОЕ СМОТРИТЕ РИС.1



Таблицу исполнения смотрите на листе 3.

3.006.1-2/82.1-1-24.ОСБ

Копирован: Четверг.

20007-01 59

Лист 2

Обозначение	Марка	Рисунок	Схема притирочная	Схема расклад- ки сеток	Мас- с, т
3.006.1-2/82.1-1-240	Л24-3	1	1	3; 7	8,10
-01	Л24-5			3; 8	
-02	Л24-8				
-03	Л24-11				
-04	Л24-12				
-05	Л24-15				
-06	Л24-30	2	1	3; 7	
-07	Л24-50			3; 8	
-08	Л24-80				
-09	Л24-110				
-10	Л24-120				
-11	Л24-150	3	2	17; 18	1,03
-12	Л249-3				
-13	Л249-5			15; 20	
-14	Л249-8				
-15	Л249-11				
-16	Л249-12				
-17	Л249-15			16	

3.006.1-2/82.1-1-24.0СБ

3

Лист 14 из 14. Подпись и дата. Взята из

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примеч.
				<u>Документация</u>		
А3			3.006.1-2/82.1-1-00.070	Техническое описание		
А3			3.006.1-2/82.1-1-25.0СБ	Сборочный чертеж		
А3			3.006.1-2/82.1-1-00.08МС	Выборка стали		
А3			3.006.1-2/82.1-1-00.2	Схема раскладки сеток		
А3			3.006.1-2/82.1-1-00.3	Схема фиксации сеток		

Формат	Зона	Для исполнения с порядковым номером	Обозначение	Кол.	Примеч.
			<u>Переменные данные</u>		
			<u>Сборочные единицы</u>		
		Поз. 1. Сетка	С1-6, С14		
А4		-00... -11	3.006.1-2/82.1-3-01.0-05	2	С1-6
А4		-12... -17	-13	2	С1-14
		Поз. 2. Сетка	С2-12, С2-12-2, С2-12-3, С2-9... С2-9-2, С2-28, С2-28-2, С2-26-2... С2-26-4		
А4		-00, -06	3.006.1-2/82.1-3-03.0-17	1	С2-12
А4		-01, -07	-19	1	С2-12-2
А4		-02, -08	-20	1	С2-12-3
А4		-03, -09	-03	1	С2-9
А4		-04, -10	-04	1	С2-9-1
А4		-05, -11	-05	1	С2-9-2

*) Основное исполнение, не имеющее порядкового номера, обозначено 00.

Лист 14 из 14. Подпись и дата. Взята из

3.006.1-2/82.1-1-25.0

Листок
Л25-3... Л25-15
Л25-30... Л25-15а,
Л259-3... Л259-15.

Лист Листов
Р 1 3
ГОССТРОЙ СССР
ХАРЬКОВСКИЙ
ПРОМСТРОЙНИПРОЕКТ

Копировала: Четаева

20007-01 60

Формат	Зона	Для исполнения с порядковым номером	Обозначение	Кол.	Примеч.
АЧ		-12	3.006.1-2/82.1-3-04.0-37	1	С2-28
АЧ		-13	-39	1	С2-28-2
АЧ		-14	-40	1	С2-28-3
АЧ		-15	-24	1	С2-26-2
АЧ		-16	-25	1	С2-26-3
АЧ		-17	-26	1	С2-26-4
		П.4. Сетка С4-30...	С4-30-3		
		С4-77...	С4-77-3		
АЧ		-00, -06	3.006.1-2/82.1-3-07.0-037	2	С4-30
АЧ		-01, -02, -07, -08	-038	2	С4-30-1
АЧ		-03, -09	-039	2	С4-30-2
АЧ		-04, -05, -10, -11	-040	2	С4-30-3
АЧ		-12	3.006.1-2/82.1-3-08.0-074	2	С4-77
АЧ		-13, -14	-075	2	С4-77-1
АЧ		-15	-076	2	С4-77-2
АЧ		-16, -17	-077	2	С4-77-3
		Поз. 5. Сетка	С5-2, С5-6		
АЧ		-00...-02, -06...-08	3.006.1-2/82.1-3-09.0-1	1	С5-2
АЧ		-12...-14	-5	1	С5-6
		-03...-05, -09...-11, -15...-17	отсутствует		
		Поз. 6. КАРКАС	плоский Кр1-1, Кр1-2		
АЧ		-03, -09	3.006.1-2/82.1-3-10.0-02	16	Кр1-2
АЧ		-04, -05, -10, -11	-01	4	Кр1-1
АЧ		-15	-02	4	Кр1-2
АЧ		-16, -17	-01	4	Кр1-1
		-00...-02, -06...-08, -12...-14	отсутствует		
					Итого
3.006.1-2/82.1-1-25.0					2

Формат	Зона	Для исполнения с порядковым номером	Обозначение	Кол.	Примеч.
		Поз. 10. Петля	УП1-4, УП1-10		
АЧ		-00...-11	1.400-9, В. I	4	УП1-10
АЧ		-12...-17	то же	2	УП1-4
		Поз. 11. Стержень	арматурный		
АЧ		-00...-11	3.006.1-2/82.1-3-00.2-06	40	
АЧ		-12...-17	то же	8	
		Поз. 12. Стержень	арматурный		
АЧ		-00...-02, -06...-08	3.006.1-2/82.1-3-00.2-01	10	Ф-2
АЧ		-12...-14	то же	4	Ф-2
		-03...-05, -09...-11, -15...-17	отсутствует		
		Поз. 13. Изделие	закладное М-1		
АЧ		-06...-11	3.006.1-2/82.1-3-11.0	4	М-1
		-00...-05, -12...-17	отсутствует		
		Поз. 14. Стержень	арматурный		
АЧ		-03...-05, -09...-11	3.006.1-2/82.1-3-00.2-10	5	
АЧ		-15...-17	-11	5	
		-00...-02, -06...-08, -12...-14	отсутствует		
		Материал			
		Бетон			
		-00, -01, -06, -07	М-200	1,89	м³
		-02, -08	М-300	1,89	м³
		-03...-05, -09...-11	М-400	1,89	м³
		-12, -13	М-200	0,47	м³
		-14	М-300	0,47	м³
		-15...-17	М-400	0,47	м³
					Итого
3.006.1-2/82.1-1-25.0					3

Рис. 1




Схема армирования №1





Схема армирования №2



3.006.1-2/82.1-1-25.ОСБ

Лотки
Л25-3... Л25-15,
Л25-3а... Л25-15а,
Л25г-3... Л25г-15.
СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ

Стальная масса Масштаб

Р см. табл.

Лист 1 Листов 3

ГОСТРОЙ ССР
ХАРЬКОВСКИЙ
ПРОЕКТИРОВАНИИПРОЕКТ

Рис. 2
Остальное смотрите Рис. 1





Рис. 3
Остальное смотрите Рис. 1



Таблицу исполнений смотрите на листе 3.

3.006.1-2/82.1-1-25.ОСБ

Обозначение	Марка	Рисунок	Схема армирования	Схема раскладки сеток	Масса, т
3.006.1-2/82.1-1-25.0	Л25-3	1	1	9; 11	4,75
-01	Л25-5				
-02	Л25-8				
-03	Л25-11				
-04	Л25-12				
-05	Л25-15				
-06	Л25-3а	2	1	9; 11	4,75
-07	Л25-5а				
-08	Л25-8а				
-09	Л25-11а				
-10	Л25-12а				
-11	Л25-15а				
-12	Л25г-3	3	1	15; 19	1,18
-13	Л25г-5				
-14	Л25г-8				
-15	Л25г-11				
-16	Л25г-12				
-17	Л25г-15				

3.006.1-2/82.1-1-25.0СБ	3
-------------------------	---

Лист 3

104

Формат Зона	Пов.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примеч.
			<u>Документация</u>		
А3		3.006.1-2/82.1-1-00.0ТО	Техническое описание		
А3		3.006.1-2/82.1-1-26.0СБ	Сборочный чертеж		
А3		3.006.1-2/82.1-1-00.08ТО	Выборка стали		
А3		3.006.1-2/82.1-1-00.2	Схема раскладки сеток		
А3		3.006.1-2/82.1-1-00.3	Схема фиксации сеток		

Формат Зона	Для исполнения с по- рядковым номером*)		Обозначение	Кол.	Примеч.
			<u>Переменные данные</u>		
			<u>Сборочные единицы</u>		
		Пов. 1. Сетка	С1-7, С1-15		
А4		-00... -11	3.006.1-2/82.1-3-01.0-06	2	С1-7
А4		-12... -17		-14 2	С1-15
		Пов. 2. Сетка	С2-12, С2-12-1, С2-12-3,		
			С2-9, С2-9-1, С2-28, С2-28-1,		
			С2-28-3, С2-28-2, С2-28-3		
А4		-00... -06	3.006.1-2/82.1-3-03.0-17	1	С2-12
А4		-01... -07		-18 1	С2-12-1
А4		-02... -08		-20 1	С2-12-3
А4		-03... -04, -09, -10		-03 1	С2-9
А4		-05... -11		-04 1	С2-9-1
А4		-12	3.006.1-2/82.1-3-04.0-37	1	С2-28

*) Основное изделие, не имеющее порядкового номера, обозначено 00.

3.006.1-2/82.1-1-26.0

Исполн.	С.С.С.С.	Лист	1	Листов	3
Провер.	Л.П.К.У.Н.	Лист	1	Листов	3
Деталь	Л.П.К.У.Н.	Лист	1	Листов	3
Сборка	Л.П.К.У.Н.	Лист	1	Листов	3
Эксперт	Л.П.К.У.Н.	Лист	1	Листов	3




Листок
Л26-3... Л26-15,
Л26-3а... Л26-15а,
Л26г-3... Л26г-15.

Стандия
Р
госстрой СССР
ХАРЬКОВСКИЙ
ПРОМСТРОИНИИПРОЕКТ

Имя, № докум. Подпись и дата (вместо имени)

Артикул	Знач	Для исполнения с порядковым номером	Обозначение	Кол.	Примеч.
АУ	-13		3.006.1-2/82.1-3-04.0-38	1	С2-28-1
	-14		-40	1	С2-28-3
	-15, -16		-24	1	С2-28-2
	-17		-25	1	С2-28-3
		Поз. 4. СЕТКА С4-31...	С4-31-3, С4-78,		
		С4-78-1...	С4-78-3		
АУ	-00, -06		3.006.1-2/82.1-3-070-041	2	С4-31
	-01, -02, -07, -08		-042	2	С4-31-1
	-03, -09		-043	2	С4-31-2
	-04, -05, -10, -11		-044	2	С4-31-3
АУ	-12		3.006.1-2/82.1-3-08.0-078	2	С4-78
	-13, -14		-079	2	С4-78-1
	-15		-080	2	С4-78-2
	-16, -17		-081	2	С4-78-3
		Поз. 5. СЕТКА С5-2, С5-6			
АУ	-00...-02, -06...-08		3.006.1-2/82.1-3-09.0-1	1	С5-2
	-12...-14		-5	1	С5-6
	-03...-05, -09...-11, -15...-17		ОТСУТСТВУЕТ		
		Поз. 6. КАРКАС	плоский Кр1-2, Кр1-3		
АУ	-03, -09		3.006.1-2/82.1-3-10.0-03	16	Кр1-3
	-04, -05, -10, -11		-02	16	Кр1-2
	-15		-03	4	Кр1-3
	-16, -17		-02	4	Кр1-2
	-00...-02, -06...-08, -12...-14		ОТСУТСТВУЕТ		
3.006.1-2/82.1-1-26.0				2	Лист

Артикул	Знач	Для исполнения с порядковым номером	Обозначение	Кол.	Примеч.
		Поз. 10. ПЕТЛИ	УП1-4, УП1-10		
АУ	-00...-11		1.400-9, В.И	4	УП1-10
	-12...-17		ТО ЖЕ	2	УП1-4
		Поз. 11. СТЕРЖЕНЬ	АРМАТУРНЫЙ		
АУ	-00...-11		3.006.1-2/82.1-3-00.2-06	45	
	-12...-17		ТО ЖЕ	10	
		Поз. 12. СТЕРЖЕНЬ	АРМАТУРНЫЙ		
АУ	-00...-02, -06...-08		3.006.1-2/82.1-3-00.2-01	10	Ф-2
	-12...-14		ТО ЖЕ	4	Ф-2
	-03...-05, -09...-11, -15...-17		ОТСУТСТВУЕТ		
		Поз. 13. ИЗДЕЛИЕ	ЗАКЛАДНОЕ М-1		
АУ	-06...-11		3.006.1-2/82.1-3-11.0	4	М-1
	-00...-05, -12...-17		ОТСУТСТВУЕТ		
		Поз. 14. СТЕРЖЕНЬ	АРМАТУРНЫЙ		
АУ	-03...-05, -09...-11		3.006.1-2/82.1-3-00.2-10	5	
	-15...-17		-11	5	
	-00...-02, -06...-08, -12...-14		ОТСУТСТВУЕТ		
		МАТЕРИАЛ			
		БЕТОН			
	-00, -01, -06, -07		М-200	2,19	м³
	-02, -08		М-300	2,19	м³
	-03...-05, -09...-11		М-400	2,19	м³
	-12, -13		М-200	0,55	м³
	-14		М-300	0,55	м³
	-15...-17		М-400	0,55	м³
3.006.1-2/82.1-1-26.0				3	Лист



ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ПРОЕКТИРОВАНИЕ	3.006.1-2/82.1-1-26.0СБ
В. КОТЛ. УТАНЦЕВА	П. КОТЛ. КОРОТЕЦКИЙ	ЛОТКИ
СТ. НИЖ. УТАНЦЕВА	ИСПОЛН. ЛЯХОВ	Л26-3... Л26-15,
ПРОВЕР. ПОПОВА		Л26-3а... Л26-15а,
		Л269-3... Л269-15.
		СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ.
		СТАДНА
		МАССА
		МАССА
		Р
		СТ. ТАБЛ.
		Лист 1
		Листов 3
		ГОССТРОЙ СССР
		ХАРЬКОВСКИЙ
		ПРОМСТРОИНИИПРОЕКТ





Рис. 3

ОСТАЛЬНЫЕ СТОПРИТЕ РИС. 1



ТАБЛИЦУ ИСПОЛНЕНИЙ СМОТРИТЕ НА ЛИСТЕ 3.

ИМЯ, № ПОДП.	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗНП, ИМЯ, №

Обозначение	Марка	Рисунок	Схема армиров.	Схема раскладки сеток	Масса, т
3.006.1-2/82.1-1-26.0	Л26-3	1	1	9; 11	5,48
-01	Л26-5				
-02	Л26-8				
-03	Л26-11				
-04	Л26-12				
-05	Л26-15	2	2	12	1,38
-06	Л26-3а				
-07	Л26-5а				
-08	Л26-8а				
-09	Л26-11а				
-10	Л26-12а	3	1	15; 19	1,38
-11	Л26-15а				
-12	Л26г-3				
-13	Л26г-5				
-14	Л26г-8				
-15	Л26г-11	2	2	16	
-16	Л26г-12				
-17	Л26г-15				

3.006.1-2/82.1-1-26.0СБ

Лист

3

Формат	Зона	Лист	Обозначение	Наименование	Кол.	Примеч.
				Документация		
А3			3.006.1-2/82.1-1-00.0ТО	Техническое описание		
А3			3.006.1-2/82.1-1-27.0СБ	Сборочный чертеж		
А3			3.006.1-2/82.1-1-00.0ВМС	Выборка стали		
А3			3.006.1-2/82.1-1-00.2	Схема раскладки сеток		
А3			3.006.1-2/82.1-1-00.3	Схема фиксации сеток		

Формат	Зона	Для исполнения с порядковым номером *)	Обозначение	Кол.	Примеч.
		Переменные данные			
		Сборочные единицы.			
		Лист 1. Сетка	С1-8, С1-12		
А4		-00...-11	3.006.1-2/82.1-3-01.0-07	2	С1-8
А4		-12...-17	-11	2	С1-12
		Лист 2. Сетка	С2-13-2, С2-13-3, С2-13-5		
			С2-10-4, С2-10-5, С2-29-2, С2-29-3,		
			С2-29-5, С2-27-4, С2-27-5		
А4		-00, -06	3.006.1-2/82.1-3-03.0-24	1	С2-13-2
А4		-01, -07	-25	1	С2-13-3
А4		-02, -08	-27	1	С2-13-5
А4		-03, -09	-12	1	С2-10-4
А4		-04, -05, -10, -11	-13	1	С2-10-5
А4		-12	3.006.1-2/82.1-3-04.0-44	1	С2-29-2

*) Основное исполнение, не имеющее порядкового номера, обозначено 00.

Нач. отд.	Будаский				
Н. контр.	Ульянцев				
Гл. констр.	Коротецкий				
Ст. инж.	Ульянцев				
Исполн.	Папкин				
Провер.	Попов				
3.006.1-2/82.1-1-27.0					
Листов					
Л27-3... Л27-15.					
Л27-3а... Л27-15а.					
Л27г-3... Л27г-15.					
Листов					
Р 1 3					
Госстрой СССР					
ХАРЬКОВСКИЙ					
ПРОМСТРОИНИИПРОЕКТ					

Копировала: Четнева

28007-01 66

Формат	Зона	Для исполнения с порядковым номером	Позначение	Код	Примеч.
АЧ		-13	3.006.1-2/82.1-3-04.0-45	1	С2-23-3
АЧ		-14		-47	1 С2-23-5
АЧ		-15		-33	1 С2-27-4
АЧ		-16, -17		-34	1 С2-27-5
		Поз. 4. Сетка	С4-32...С4-32-4		
		С4-79...	С4-79-4		
АЧ		-00, -06	3.006.1-2/82.1-3-07.0-045	2	С4-32
АЧ		-01, -07		-046	2 С4-32-1
		-02, -08		-047	2 С4-32-2
		-03, -04, -09, -10		-048	2 С4-32-3
		-05, -11		-049	2 С4-32-4
АЧ		-12	3.006.1-2/82.1-3-08.0-082	2	С4-79
		-13		-083	2 С4-79-1
		-14		-084	2 С4-79-2
		-15, -16		-085	2 С4-79-3
		-17		-086	2 С4-79-4
		Поз. 5. Сетка	С5-3, С5-7		
АЧ		-00...-02, -06...-08	3.006.1-2/82.1-3-09.0-2	1	С5-3
		-12...-14		-6	1 С5-7
		-03...-05, -09...-11, -15...-17			отсутствует
		Поз. 6. Наркас	плоский Кр2, Кр2-1		
АЧ		-01, -09	3.006.1-2/82.1-3-10.0-05	16	Кр2-1
		-04, -05, -10, -11		-04	16 Кр2
		-15		-05	4 Кр2-1
		-16, -17		-04	4 Кр2
		-00...-02, -06...-08, -12...-14			отсутствует
3.006.1-2/82.1-1-27.0					Лист 2


Имя, № подл. Подпись и дата взыскания

Формат	Зона	Для исполнения с порядковым номером	Позначение	Код	Примеч.
		Поз. 10. Петля	УП1-4, УП1-8		
АЧ		-00...-11	1.400-9, 8.Г	4	УП1-8
		-12...-17	то же	2	УП1-4
		Поз. 11. Стержень	арматурный		
АЧ		-00...-11	3.006.1-2/82.1-3-00.2-06	18	
		-12...-17	то же	6	
		Поз. 12. Стержень	арматурный		
АЧ		-00...-02, -06...-08	3.006.1-2/82.1-3-00.2-02	10	Ф-3
		-12...-14	то же	4	Ф-3
		-03...-05, -09...-11, -15...-17	отсутствует		
		Поз. 13. Изделие	закладное М2		
АЧ		-06...-11	3.006.1-2/82.1-3-11.0-1	4	М-2
		-00...-05, -12...-17	отсутствует		
		Поз. 14. Стержень	арматурный		
АЧ		-03...-05, -09...-11	3.006.1-2/82.1-3-00.2-10	5	
		-15...-17	-11	5	
		-00...-02, -06...-08, -12...-14	отсутствует		
		Материал			
			бетон		
		-00, -01, -06, -07	М200	1.77	м³
		-02, -08	М300	1.77	м³
		-03...-05, -09...-11	М400	1.77	м³
		-12, -13	М200	0.44	м³
		-14	М300	0.44	м³
		-15...-17	М400	0.44	м³
3.006.1-2/82.1-1-27.0					Лист 3


Копировала: Четяева

20007-01 67

Рис. 1




1-1




3-3


Схема армирования №1



2-2




4-4



3-3

СХЕМА АРМИРОВАНИЯ № 2



Нач. отд.	Бродский	
Н. контр.	Утанцева	
Бл. констр.	Норотецкий	
Стп. инж.	Утанцева	
Исполн.	Ляпкун	
Провер.	Потпова	

3.006.1-2/82.1-1-27.0СБ

Лотак
Л27-3 ... Л27-15,
Л27-3а ... Л27-15а,
Л27г-3 ... Л27г-15.
ОБОРОТНЫЙ ЧЕРТЕЖ.


Стадия	Масса	Масштаб
ρ	ст. табл.	
Лист 1	Листов 3	

ГОССТРОЙ СССР
ХАРЬКОВСКИЙ
ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ


Рис. 2

1 ил. 2
Остальное смотрите рис. 1

1-1



1-1



Таблицу исполнений смотрите на листе 3.

3.006.1-2/82.1-1-27.006

Лист
2

Обозначение	Марка	Рисунок	Схема армиров.	Схема раскладки сеток	Масса, т	
3.006.1-2/82.1-1-27.0	Л27-3	1	1	9; 11	4,43	
-01	Л27-5					
-02	Л27-8					
-03	Л27-11					
-04	Л27-12					
-05	Л27-15	2	2	12		
-06	Л27-3а					
-07	Л27-5а					
-08	Л27-8а					
-09	Л27-11а					
-10	Л27-12а	3	2	12	1,10	
-11	Л27-15а					
-12	Л27г-3		1	15; 19		
-13	Л27г-5					
-14	Л27г-8					
-15	Л27г-11		2	16		
-16	Л27г-12					
-17	Л27г-15					
3.006.1-2/82.1-1-27.0СБ					Лист 3	

Формат	Зона	Пор.	Обозначение	Наименование	Код	Примеч.
Документация						
A3			3.006.1-2/82.1-1-00.0 TO	Техническое описание		
A3			3.006.1-2/82.1-1-28.0СБ	Сборочный чертеж		
A3			3.006.1-2/82.1-1-00.0ВМС	Выборка стали		
A3			3.006.1-2/82.1-1-00.2	Схема раскладки сеток		
A3			3.006.1-2/82.1-1-00.3	Схема фиксации сеток		
Для исполнения с порядковым номером *)						
Переменные данные						
Сборочные единицы						
Поз. 1. Сетка С1-9, С1-13						
A4			-00...-11	3.006.1-2/82.1-3-01.0-08	2	С1-9
			-12...-17	-12	2	С1-13
Поз. 2. Сетка С2-13-1, С2-13-3, С2-13-4						
С2-10-3, С2-10-4, С2-29-1, С2-29-3, С2-29-4, С2-27-3, С2-27-4						
A4			-00, -06	3.006.1-2/82.1-3-03.0-23	1	С2-13-1
			-01, -07	-25	1	С2-13-3
			-02, -08	-26	1	С2-13-4
			-03, -09	-11	1	С2-10-3
			-04, -05, -10, -11	-12	1	С2-10-4
A4			-12	3.006.1-2/82.1-3-04.0-43	1	С2-29-1
*) Основное исполнение, не имеющее порядкового номера, обозначено 00.						
3.006.1-2/82.1-1-28.0						
Литок Л28-3... Л28-15, Л28-3а... Л28-15а, Л28г-3... Л28г-15.						
ХАРЬКОВСКИЙ ПРОЕКТОР БИНИПРОЕКТ						

Копировала: Четяева

20007-01 69

Формат Зона	Для исполнения с порядковым номером	Обозначение	Кол.	Примеч.
АЧ	-13	3.006.1-2/82.1-3-04.0-45	1	С2-29-3
	-14	-46	1	С2-29-4
	-15	-32	1	С2-27-3
	-16, -17	-33	1	С2-27-4
	Поз. 4. Сетка	С4-33... С4-33-4		
		С4-80... С4-80-4		
АЧ	-00, -06	3.006.1-2/82.1-3-07.0-050	2	С4-33
	-01, -07	-051	2	С4-33-1
	-02, -08	-052	2	С4-33-2
	-03, -04, -09, -10	-053	2	С4-33-3
	-05, -11	-054	2	С4-33-4
АЧ	-12	3.006.1-2/82.1-3-08.0-087	2	С4-80
	-13	-088	2	С4-80-1
	-14	-089	2	С4-80-2
	-15, -16	-090	2	С4-80-3
	-17	-091	2	С4-80-4
	Поз. 5. Сетка	С5-3, С5-7		
АЧ	-00...-02, -06...-08	3.006.1-2/82.1-3-09.0-2	1	С5-3
	-12...-14	-6	1	С5-7
	-03...-05, -09...-11, -15...-17	отсутствует		
	Поз. 6. Киркас	плоский Кр2, Кр2-1		
АЧ	-03, -04, -09, -10	3.006.1-2/82.1-3-10.0-05	16	Кр2-1
	-05, -11	-04	16	Кр2
	-15, -16	-05	4	Кр2-1
	-17	-04	4	Кр2
	-00, -02, -06...-08, -12...-14	отсутствует		
3.006.1-2/82.1-1-28.0				Лист 2

Формат Зона	Для исполнения с порядковым номером	Обозначение	Кол.	Примеч.
	Кв. 10. Пелля	УП1-4, УП1-10		
АЧ	-00...-11	1.400-9, В.Т	4	УП1-10
	-12...-17	то же	2	УП1-4
	Поз. 11. Стержень	арматурный		
АЧ	-00...-11	3.006.1-2/82.1-3-00.2-06	30	
	-12...-17	то же	6	
	Поз. 12. Стержень	арматурный		
АЧ	-00...-02, -06...-08	3.006.1-2/82.1-3-00.2-02	10	Ф-3
	-12...-14	то же	4	Ф-3
	-03...-05, -09...-11, -15...-17	отсутствует		
	Поз. 13. Узел	закладное М-2		
АЧ	-06...-11	3.006.1-2/82.1-3-10.0-1	4	М-2
	-00...-05, -12...-17	отсутствует		
	Поз. 14. Стержень	арматурный		
АЧ	-03...-05, -09...-11	3.006.1-2/82.1-3-00.2-10	5	
	-15...-17	-11	5	
	-00...-02, -06...-08, -12...-14	отсутствует		
	Материал	Бетон		
	-00, -01, -06, -07	М200	1,98	м³
	-02, -08	М300	1,98	м³
	-03...-05, -09...-11	М400	1,98	м³
	-12, -13	М200	0,50	м³
	-14	М300	0,50	м³
	-15...-17	М400	0,50	м³
3.006.1-2/82.1-1-28.0				Лист 3

Обозначение	Марка	Рисунок	Схема прямой	Схема раскладки сеток	Масса, г
3.006.1-2/82.1-1-28.0	Л28-3	1	1	9;11	4,95
-01	Л28-5				
-02	Л28-8				
-03	Л28-11				
-04	Л28-12				
-05	Л28-15	2	2	12	4,95
-06	Л28-3а				
-07	Л28-5а				
-08	Л28-8а				
-09	Л28-11а				
-10	Л28-12а	2	2	12	4,95
-11	Л28-15а				
-12	Л28g-3				
-13	Л28g-5				
-14	Л28g-8				
-15	Л28g-11	3	1	15;19	1,25
-16	Л28g-12				
-17	Л28g-15				

3.006.1-2/82.1-1-28.0СБ

Лист
3

Исполн.	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примеч.
<u>Документация</u>						
А3			3.006.1-2/82.1-1-00.0ТО	Техническое описание		
А3			3.006.1-2/82.1-1-29.0СБ	Сборочный чертеж		
А3			3.006.1-2/82.1-1-00.0ВМС	Выборка сталей		
А3			3.006.1-2/82.1-1-00.2	Схема раскладки сеток		
А3			3.006.1-2/82.1-1-00.3	Схема фиксации сеток		
Для исполнения с порядковым номером *)						
<u>Переменные данные</u>						
<u>Сборочные единицы</u>						
Поз.1. Сетка				С1-6, С1-14		
А4			-00...-11	3.006.1-2/82.1-3-01.0-05	2	С1-6
			-12...-17	-13	2	С1-14
Поз.2. Сетка				С2-13-1, С2-13-2, С2-13-4,		
				С2-10-3, С2-10-4, С2-29-1, С2-29-2,		
				С2-29-4, С2-27-3, С2-27-4		
А4			-00, -06	3.006.1-2/82.1-3-03.0-23	1	С2-13-1
			-01, -07	-24	1	С2-13-2
			-02, -08	-26	1	С2-13-4
			-03, -09	-11	1	С2-10-3
			-04, -05, -10, -11	-12	1	С2-10-4
А4			-12	3.006.1-2/82.1-3-04.0-43	1	С2-29-1
*) Основное исполнение, не имеющее порядкового номера, обозначено 00.						
3.006.1-2/82.1-1-29.0						
Лоток				Стандарт	Лист	Листов
Л29-3... Л29-15,				Р	1	3
Л29-3а... Л29-15а,				Госстандарт СССР		
Л29g-3... Л29g-15.				ХАРЬКОВСКИЙ		
				ПРОМСТРОИПРОЕКТ		

Формат Элемент	Для исполнения с по- рядковым номером	Обозначение	Кол.	Примеч.
АЧ	-13	3.006.1-2/82.1-3-04.0-41	1	С2-29-2
	-14	-46	1	С2-29-4
	-15	-32	1	С2-27-3
	-16, -17	-33	1	С2-27-4
	Поз. 4. Сетка	С4-34... С4-34-3		
		С4-81... С4-81-3		
АЧ	-00, -06	3.006.1-2/82.1-3-07.0-053	2	С4-34
	-01, -02, -07, -08	-056	2	С4-34-1
	-03, -04, -09, -10	-057	2	С4-34-2
	-05, -11	-058	2	С4-34-3
АЧ	-12	3.006.1-2/82.1-3-08.0-092	2	С4-81
	-13, -14	-093	2	С4-81-1
	-15, -16	-094	2	С4-81-2
	-17	-095	2	С4-81-3
	Поз. 5. Сетка	С5-3, С5-7		
АЧ	-00...-02, -06...-08	3.006.1-2/82.1-3-09.0-2	1	С5-3
	-12...-14	-6	1	С5-7
	-03...-05, -09...-10, -15...-17	отсутствует		
	Поз. 6. Кирпич	плоский Кр2-1, Кр2-2		
АЧ	-08, -09	3.006.1-2/82.1-3-10.0-06	16	Кр2-2
	-04, -05, -10, -11	-05	16	Кр2-1
	-15	-06	4	Кр2-2
	-16, -17	-05	4	Кр2-1
	-00...-02, -06...-08, -12...-14	отсутствует		

3.006.1-2/82.1-1-29.0

Лист
2

Формат Элемент	Для исполнения с по- рядковым номером	Обозначение	Кол.	Примеч.
	Поз. 10. Петля	УП1-6, УП1-10		
АЧ	-00...-11	1.400-9, 8.1	4	УП1-10
	-12...-17	то же	2	УП1-6
	Поз. 11. Стержень	арматурный		
АЧ	-00...-11	3.006.1-2/82.1-3-00.2-06	40	
	-12...-17	то же	8	
	Поз. 12. Стержень	арматурный		
АЧ	-00...-02, -06...-08	3.006.1-2/82.1-3-00.2-02	10	ф-3
	-12...-14	то же	4	ф-3
	-03...-05, -09...-11, -15...-17	отсутствует		
	Поз. 13. Изделие	закладное М-2		
АЧ	-06...-11	3.006.1-2/82.1-3-11.0-1	4	М-2
	-00...-05, -12...-17	отсутствует		
	Поз. 14. Стержень	арматурный		
АЧ	-03...-05, -09...-11	3.006.1-2/82.1-3-00.2-10	5	
	-15...-17	-11	5	
	-00...-02, -06...-08, -12...-14	отсутствует		
	Материал			
		бетон		
	-00, -01, -06, -07	М 200	2,28	м³
	-02, -08	М 300	2,28	м³
	-03...-05, -09...-11	М 400	2,28	м³
	-12, -13	М 200	0,57	м³
	-14	М 300	0,57	м³
	-15...-17	М 400	0,57	м³




3.006.1-2/82.1-1-29.0

Лист
3

Копировала: Четраева

20007-01

73

[illegible]

Таблицу исполнений смотрите на листе 3

3. 006.1-2/82.1-1-29.0СБ	Лист 2
--------------------------	-----------

Обозначение	Марка	Рисунок	Схема артиров.	Схема раскладки сеток	Масса, т
3.006.1-2/82.1-1- 29.0	Л29-3	1	1	9;11	5,70
-01	Л29-5				
-02	Л29-8				
-03	Л29-11				
-04	Л29-12				
-05	Л29-15	2	2	12	
-06	Л29-3а				
-07	Л29-5а				
-08	Л29-8а				
-09	Л29-11а				
-10	Л29-12а				
-11	Л29-15а				
-12	Л29-3	3	1	15, 19	1,43
-13	Л29-5				
-14	Л29-8				
-15	Л29-11				
-16	Л29-12				
-17	Л29-15				

3.006.1-2/82.1-1-29.0СБ	Лист 3
-------------------------	-----------


Диагн. Зона	Пов.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примеч.
Документация					
А3		3.006.1-2/82.1-1-00.0ТО	МЕХАНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ		
А3		3.006.1-2/82.1-1-30.0СБ	СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ		
А3		3.006.1-2/82.1-1-00.0ВМС	ВЫБОРКА СТАЛИ		
А3		3.006.1-2/82.1-1-00.2	СХЕМА РАСКЛАДКИ СЕТОК		
А3		3.006.1-2/82.1-1-00.3	СХЕМА ФИКСАЦИИ СЕТОК		
Для исполнения с порядковым номером *)					
Переменные данные					
Сборочные единицы					
Поз.1. Сетка		С1-7, С1-15			
А4		-00... -11	3.006.1-2/82.1-3-01.0 -06	2	С1-7
		-12... -17	-14	2	С1-15
Поз.2. Сетка		С2-13, С2-13-2, С2-13-3, С2-10-2, С2-10-3, С2-29, С2-29-2, С2-29-3, С2-27-2, С2-27-3			
А4		-00, -06	3.006.1-2/82.1-3-03.0 -22	1	С2-13
		-01, -07	-24	1	С2-13-2
		-02, -08	-25	1	С2-13-3
		-03, -09	-10	1	С2-10-2
		-04, -05, -10, -11	-11	1	С2-10-3
А4		-12	3.006.1-2/82.1-3-04.0 -42	1	С2-29
*) Основное исполнение, не имеющее порядкового номера, обозначено 00.					
Исп. отв. И. констр. И. констр. Испол. Провер.	Бродский Ульянцева Норотецкий Ульянцева Ляпун Лопов	З Л Л Л Л	3.006.1-2/82.1-1-30.0		
Листок Л30-3... Л30-15, Л30-3а... Л30-15а, Л30-3... Л30-15.			Стандарт Р	Лист 1	Листов 3
			ГОСТРОМ СССР ХАРЬКОВСКИЙ ПРОЕКТНО-ИЗЫПРОЕКТ		

Копировать: Четяева

20007-01 75

Формат	Зона	Для исполнения с порядковым номером	Обозначение	Код	Примеч.
А4		-13	3.006.1-2/82.1-3-04.0-44	1	С2-29-2
		-14	-45	1	С2-29-3
		-15	-31	1	С2-29-2
		-16, -17	-32	1	С2-29-3
		Поз.4. Сетка	С4-35... С4-35-4 С4-82... С4-82-4		
А4		-00, -06	3.006.1-2/82.1-3-07.0-059	2	С4-35
		-01, -07	-060	2	С4-35-1
		-02, -08	-061	2	С4-35-2
		-03, -04, -09, -10	-062	2	С4-35-3
		-05, -11	-063	2	С4-35-4
А4		-12	3.006.1-2/82.1-3-08.0-096	2	С4-82
		-13	-097	2	С4-82-1
		-14	-098	2	С4-82-2
		-15, -16	-099	2	С4-82-3
		-17	-100	2	С4-82-4
		Поз.5. Сетка	С5-3, С5-7		
А4		-00...-02, -06...-08	3.006.1-2/82.1-3-09.0-2	1	С5-3
		-12...-14	-6	1	С5-7
		-03...-05, -09...-11, -15...-17	отсутствует		
		Поз.6. Наряд	плоский Кр2-1, Кр2-2		
А4		-03, -09	3.006.1-2/82.1-3-10.0-06	16	Кр2-2
		-04, -05, -10, -11	-05	16	Кр2-1
		-15	-06	4	Кр2-2
		-16, -17	-05	4	Кр2-1
		-00...-02, -06...-08, -12...-14	отсутствует		
3.006.1-2/82.1-1-30.0					Лист 2

Формат	Зона	Для исполнения с порядковым номером	Обозначение	Код	Примеч.
		Поз.10. Петля	УП1-6, УП1-12		
А4		-00...-11	1.400-9, В.І	4	УП1-12
		-12...-17	то же	2	УП1-6
		Поз.11. Стержень	арматурный		
А4		-00...-11	3.006.1-2/82.1-3-00.2-06	45	
		-12...-17	то же	10	
		Поз.12. Стержень	арматурный		
А4		-00...-02, -06...-08	3.006.1-2/82.1-3-00.2-02	10	Ф-3
		-12...-14	то же	4	Ф-3
		-03...-05, -09...-11, -15...-17	отсутствует		
		Поз.13. Изделие	закладные М-2		
А4		-06...-11	3.006.1-2/82.1-3-11.0-1	4	М-2
		-00...-05, -12...-17	отсутствует		
		Поз.14. Стержень	арматурный		
А4		-03...-05, -09...-11	3.006.1-2/82.1-3-00.2-10	5	
		-15...-17	-11	5	
		-00...-02, -06...-08, -12...-14	отсутствует		
		Материал			
		Бетон			
		-00, -01, -06, -07	М 200	2,58	м³
		-02, -08	М 300	2,58	м³
		-03...-05, -09...-11	М 400	2,58	м³
		-12, -13	М 200	0,65	м³
		-14	М 300	0,65	м³
		-15...-17	М 400	0,65	м³
3.006.1-2/82.1-1-30.0					Лист 3



Обозначение	Марка	Рисунок	Схема артиров.	Схема раскладки сеток	Масса, т
3.006.1-2/82.1-1-30.0	Л30-3	1	1	9; 11	6,45
- 01	Л30-5				
- 02	Л30-8				
- 03	Л30-11				
- 04	Л30-12				
- 05	Л30-15	2	1	9; 11	
- 06	Л30-3а				
- 07	Л30-5а				
- 08	Л30-8а		2	12	
- 09	Л30-11а				
- 10	Л30-12а				
- 11	Л30-15а	3	1	15; 19	1,63
- 12	Л30г-3				
- 13	Л30г-5		2	16	
- 14	Л30г-8				
- 15	Л30г-11				
- 16	Л30г-12				
- 17	Л30г-15				

3.006.1-2/82.1-1-30.0СБ

Лист
3

Формат Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примеч.
			Документация		
A3		3.006.1-2/82.1-1-00.0 Т О	Техническое описание		
A3		3.006.1-2/82.1-1-31.0 СБ	Сборочный чертеж		
A3		3.006.1-2/82.1-1-00.0 ВМС	Выборка сталей		
A3		3.006.1-2/82.1-1-00.2	Схема раскладки сеток		
A3		3.006.1-2/82.1-1-00.3	Схема фиксации сеток		

Формат Зона	Для исполнения с порядковым номером*)	Обозначение	Кол.	Примеч.
		Переменные данные		
		Сборочные единицы		
	Поз. 1. Сетка	С1-8, С1-12		
A4	-00...-11	3.006.1-2/82.1-3-01.0-07	2	С1-8
	-12...-17	-11	2	С1-12
	Поз. 2. Сетка	С2-14-2, С2-14-4, С2-14-5, С2-13-4 ... С2-13-6, С2-30-2, С2-30-4, С2-30-5, С2-27-5... С2-27-7		
A4	-00, -06	3.006.1-2/82.1-3-03.0-31	1	С2-14-2
	-01, -07	-33	1	С2-14-4
	-02, -08	-34	1	С2-14-5
	-03, -09	-26	1	С2-13-4
	-04, -10	-27	1	С2-13-5
	-05, -11	-28	1	С2-13-6

*) Основное исполнение, не имеющее порядкового номера, обозначено 00.

Исполн. Бродский	Лист	Листов
Н. контр. Утянцев	1	3
Л. контр. Урятецкий		
Ст. наж. Утянцев		
Исполн. Лапкин		
Провер. Попов		
3.006.1-2/82.1-1-31.0		
Лоток Л31-3... Л31-15, Л31-3а... Л31-15а, Л31г-3... Л31г-15.		
ГОСТРОИ СССР ХАРЬКОВСКИЙ ПРОЕКТИРОВАЛЬНИКПРОЕКТ		

Копировала: Четяева

20007-01 78

Формат	Этаж	Для исполнения с порядковым номером	Обозначение	Код	Примеч.
АЧ		- 12	3.006.1-2/82.1-3-04.0-51	1	С2-30-2
		- 13	-53	1	С2-30-4
		- 14	-54	1	С2-30-5
		- 15	-34	1	С2-27-5
		- 16	-35	1	С2-27-6
		- 17	-36	1	С2-27-7
		Поз. 4. СЕТКА	С4-36... С4-36-4		
			С4-83... С4-83-4		
АЧ		- 00, - 06	3.006.1-2/82.1-3-07.0-064	2	С4-36
		- 01, - 07	-065	2	С4-36-1
		- 02, - 08	-066	2	С4-36-2
		- 03, - 04, - 09, - 10	-067	2	С4-36-3
		- 05, - 11	-068	2	С4-36-4
АЧ		- 12	3.006.1-2/82.1-3-08.0-104	2	С4-83
		- 13	-102	2	С4-83-1
		- 14	-103	2	С4-83-2
		- 15, - 16	-104	2	С4-83-3
		- 17	-105	2	С4-83-4
		Поз. 5. СЕТКА	С5-4, С5-8		
АЧ		- 00...-02, -06...-08	3.006.1-2/82.1-3-09.0-3	1	С5-4
		- 12...-14	-7	1	С5-8
		-03...-05, -03...-14, -15...-17	отсутствует		
		Поз. 6. КИРКА	плоский КрЗ, КрЗ-1, КрЗ-2		
АЧ		- 03, - 09	3.006.1-2/82.1-3-10.0-07	16	КрЗ
		- 04, - 10	-08	16	КрЗ-1
		- 05, - 11	-09	16	КрЗ-2

3.006.1-2/82.1-1-31.0

Лист
2

Формат	Этаж	Для исполнения с порядковым номером	Обозначение	Код	Примеч.
АЧ		- 15	3.006.1-2/82.1-3-10.0-07	4	КрЗ
		- 16	-08	4	КрЗ-1
		- 17	-09	4	КрЗ-2
		Поз.10. Пятка	УП1-4, УП1-10		
АЧ		- 00...-11	1.400-9, В.І	4	УП1-10
		- 12...-17	то же	2	УП1-4
		Поз.11. Стержень	арматурный		
АЧ		- 00...-11	3.006.1-2/82.1-3-00.2-06	20	
		- 12...-17	то же	6	
		Поз.12. Стержень	арматурный		
АЧ		- 00...-02, -06...-08	3.006.1-2/82.1-3-00.2-09	10	Ф-4
		- 12...-14	то же	4	Ф-4
		- 03...-05, -09...-11, -15...-16	отсутствует		
		Поз.13. Неделне	закладное М-2		
АЧ		- 06...-11	3.006.1-2/82.1-3-11.0-1	4	М-2
		- 00...-05, -12...-17	отсутствует		
		Поз.14. Стержень	арматурный		
АЧ		- 03...-05, -09...-11	3.006.1-2/82.1-3-00.2-10	5	
		- 15...-17	-11	5	
		- 00...-02, -06...-08, -10...-14	отсутствует		
		МАТЕРИАЛ			
			БЕТОН		
		- 00, - 01, - 06, - 07	М200	2,25	м³
		- 02...-05, -08...-11	М400	2,25	м³
		- 12, - 13	М200	0,56	м³
		- 14...-17	М400	0,56	м³

Имя, № докум. Удостоверение и дата выдачи

Рис. 1




Схема армирования №1





Схема армирования №2



Нач. отд.	Бродский
Н. контр.	Уманцева
гл. констр.	Норотецкий
Ст. инж.	Уманцева
Исполн.	Лялун
Провер.	Полова

3.006.1-2/82.1-1-31.005

Литок
ЛЗ1-З... ЛЗ1-15,
ЛЗ1-За... ЛЗ1-15а,
ЛЗ1г-З... ЛЗ1г-1б.
Сборочный чертеж

СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ

Стария	Мяся	Мяст.
Р	ст. тябл.	

Лист 1 Листов 3
ГЭССТРОЙ СССР
ХАРЬКОВСКИЙ
ПРОСТРОЙНИИПРОЕКТ

Рис. 2

1 кв. 2
Остальное смотрите рис.1





Рис. 3

ОСТАЛЬНОЕ СМОТРИТЕ РИС. 1



Таблицу исполнений смотрите на листе 3.

3.006.1-2/82.1-1-31.006

2

Обозначение	Марка	Рисунок	Схема артиров.	Схема раскладки сеток	Масса, т
3.006.1-2/82.1-1-31.0	ЛЗ1-3	1	1	9; 11	5,63
-01	ЛЗ1-5				
-02	ЛЗ1-8				
-03	ЛЗ1-11				
-04	ЛЗ1-12				
-05	ЛЗ1-15	2	2	12	
-06	ЛЗ1-3а				
-07	ЛЗ1-5а				
-08	ЛЗ1-8а				
-09	ЛЗ1-11а				
-10	ЛЗ1-12а				
-11	ЛЗ1-15а				
-12	ЛЗ1g-3	3	1	15; 19	1,40
-13	ЛЗ1g-5				
-14	ЛЗ1g-8				
-15	ЛЗ1g-11				
-16	ЛЗ1g-12				
-17	ЛЗ1g-15				

3.006.1-2/82.1-1-31.0СБ					Лист 3
-------------------------	--	--	--	--	-----------

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Код	Примеч.
				Документация		
A3			3.006.1-2/82.1-1-00.0ТО	Техническое описание		
A3			3.006.1-2/82.1-1-32.0СБ	Сборочный чертеж		
A3			3.006.1-2/82.1-1-00.0ВМС	Выборка стали		
A3			3.006.1-2/82.1-1-00.2	Схема раскладки сеток		
A3			3.006.1-2/82.1-1-00.3	Схема фиксации сеток		

Формат	Зона	Для исполнения с порядковым номером *)	Обозначение	Код	Примеч.
			Переменные данные		
			Сборочные единицы		
		Поз.1. Сетка	С1-9, С1-13		
A4		-00...-11	3.006.1-2/82.1-3-01.0-08	2	С1-9
		-12...-17	-12	2	С1-13
		Поз.2. Сетка	С2-14-1, С2-14-3, С2-14-5, С2-13-4, С2-13-5, С2-30-1, С2-30-3, С2-30-5, С2-29-4, С2-29-5		
A4		-00,-06	3.006.1-2/82.1-3-03.0-30	1	С2-14-1
		-01,-07	-32	1	С2-14-3
		-02,-08	-34	1	С2-14-5
		-03,-04,-09,-10	-26	1	С2-14-4
		-05,-11	-27	1	С2-13-5
A4		-12	3.006.1-2/82.1-3-04.0-50	1	С2-30-1

*) Основное исполнение, не имеющее порядкового номера, обозначено 00.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Нач. отд.	Бродский		3.006.1-2/82.1-1-32.0	Листок ЛЗ2-3... ЛЗ2-15, ЛЗ2-3а... ЛЗ2-15а, ЛЗ2g-3... ЛЗ2g-15.	Рядовая книга Лист 1	Листов 3	Госстандарт СССР ХАРЬКОВСКИЙ ПРОМСТРОЙНИКПРОДКТ
			И. контр.	Уланцева						
			Л. констр.	Норомецкий						
			Ст. инж.	Уланцева						
			Исполн.	Ляпкин						
			Провер.	Попова						

Имя и фамилия
Подпись и дата
Место

Формат	Зона	Для исполнения с порядковым номером	Обозначение	Кол.	Примеч.
А4		-13	3.006.1-2/82.1-3-04.0-52	1	С2-30-3
		-14	-54	1	С2-30-5
		-15, -16	-46	1	С2-29-4
		-17	-47	1	С2-29-5
		Поз. 4. Сетка	С4-37... С4-37-4		
			С4-84... С4-84-4		
А4		-00, -06	3.006.1-2/82.1-3-07.0-069	2	С4-37
		-01, -07	-070	2	С4-37-1
		-02, -08	-071	2	С4-37-2
		-03, -09	-072	2	С4-37-3
		-04, -05, -10, -11	-073	2	С4-37-4
А4		-12	3.006.1-2/82.1-3-08.0-106	2	С4-84
		-13	-107	2	С4-84-1
		-14	-108	2	С4-84-2
		-15	-109	2	С4-84-3
		-16, -17	-110	2	С4-84-4
		Поз. 5. Сетка	С5-4, С5-8		
А4		-00...-02, -06...-08	3.006.1-2/82.1-3-09.0-3	1	С5-4
		-12...-14	-7	1	С5-8
		-03...-05, -09...-11, -15...-17	отсутствует		
		Поз. 6. Кирпич	плоский Кр.3, Кр.3-1		
А4		-03, -04, -09, -10	3.006.1-2/82.1-3-10.0-07	16	Кр.3
		-05, -11	-08	16	Кр.3-1
		-15, -16	-07	4	Кр.3
		-17	-08	4	Кр.3-1
		-00...-02, -06...-08, -12...-14	отсутствует		
3.006.1-2/82.1-1-32.0					Лист 2

Имя и фамилия
Подпись и дата
Место

Формат	Зона	Для исполнения с порядковым номером	Обозначение	Кол.	Примеч.
		Поз. 10. Петля	УП1-6, УП1-12		
А4		-00...-11	1.400-9, В, I	4	УП1-12
		-12...-17	то же	2	УП1-6
		Поз. 11. Стержень	арматурный		
А4		-00...-11	3.006.1-2/82.1-3-00.2-06	30	
		-12...-17	то же	6	
		Поз. 12. Стержень	арматурный		
А4		-00...-02, -06...-08	3.006.1-2/82.1-3-00.2-03	10	Ф-4
		-12...-14	то же	4	Ф-4
		-03...-05, -09...-11, -15...-17	отсутствует		
		Поз. 13. Изделие	закладное М-2		
А4		-06...-11	3.006.1-2/82.1-3-11.0-1	4	М-2
		-00...-05, -12...-17	отсутствует		
		Поз. 14. Стержень	арматурный		
А4		-03...-05, -09...-11	3.006.1-2/82.1-3-00.2-10	5	
		-15...-17	-11	5	
		-00...-02, -06...-08, -12...-14	отсутствует		
		Материал	БЕТОН		
		-00, -01, -06, -07	М 200	2,46	мз
		-02...-05, -08...-11	М 400	2,46	мз
		-12, -13	М 200	0,62	мз
		-14...-17	М 400	0,62	мз
3.006.1-2/82.1-1-32.0					Лист 3





Схема армирования №1

Схема армирования №2



3.006.1-2/82.1-1-32.ОСБ

Лотки
Л32-3... Л32-15,
Л32-3а... Л32-15а,
Л32г-3... Л32г-15.
Свободный цвет.

Страна Материал Метод.

Р ст. табл.

Лист 1 Листов 3

ГОССТРОИ СССР
ХАРЬКОВСКИЙ
ПРОЕКТНО-ПРОЕКТО

Рис. 2
ОСТАЛЬНОЕ СМОТРИТЕ РИС. 1





Рис. 3
ОСТАЛЬНОЕ СМОТРИТЕ РИС. 1



Таблицу исполнений смотрите на листе 3.

3.006.1-2/82.1-1-32.ОСБ

Лист
2

Обозначение	Марка	Рисунк	Схема вспомог.	Схема присоедин. сеток	Масса, т
3.006.1-2/82.1-1-32.0	Л32-3	1			6,15
- 01	Л32-5		1	9; 11	
- 02	Л32-8				
- 03	Л32-11				
- 04	Л32-12		2	12	
- 05	Л32-15	2			6,15
- 06	Л32-3а		1	9; 11	
- 07	Л32-5а				
- 08	Л32-8а				
- 09	Л32-11а		2	12	
- 10	Л32-12а	3			1,55
- 11	Л32-15а				
- 12	Л32г-3		1	15; 19	
- 13	Л32г-5				
- 14	Л32г-8				
- 15	Л32г-11		2	16	
- 16	Л32г-12				
- 17	Л32г-15				

Формат	Зона	Пов.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примеч.
				<u>Документация</u>		
А3			3.006.1-2/82.1-1-00.0 ТО	Техническое описание		
А3			3.006.1-2/82.1-1-33.0 ССБ	Сборочный чертёж		
А3			3.006.1-2/82.1-1-00.08 МС	Выборка стали		
А3			3.006.1-2/82.1-1-00.2	Схема раскладки сеток		
А3			3.006.1-2/82.1-1-00.3	Схема фиксации сеток		

Формат	Зона	Для исполнения с порядковым номером*)	Обозначение	Кол.	Примеч.
			<u>Переменные данные</u>		
			<u>Сборочные единицы</u>		
		Поз. 1. Сетка	С1-6, С1-14.		
А4		-00... -11	3.006.1-2/82.1-3-0.10-05	2	С1-6
		-12... -17	-13	2	С1-14
		Поз. 2. Сетка	С2-14-1, С2-14-3, С2-14-4,		
		С2-13-3...	С2-13-5, С2-30-1,		
		С2-30-3,	С2-30-4, С2-29-3... С2-29-5		
А4		-00, -06	3.006.1-2/82.1-3-03.0-30	1	С2-14-1
		-01, -07	-32	1	С2-14-3
		-02, -08	-33	1	С2-14-4
		-03, -09	-25	1	С2-13-3
		-04, -10	-26	1	С2-13-4
		-05, -11	-27	1	С2-13-5

*) Основное исполнение, не имеющее порядкового номера, обозначено 00.

Нач. отд.	Бродский		3.006.1-2/82.1-1-33.0	Листок ЛЗЗ-3... ЛЗЗ-15, ЛЗЗ-3а... ЛЗЗ-15а, ЛЗЗг-3... ЛЗЗг-15	Стандия	Лист	Листов
Н. контр.	Утанцева						
Д. контр.	Норомечия						
Ст. инж.	Утанцева						
Исполн.	Ляпкин						
Провер.	Полова						


Р	1	3
ГОССТРОИ СССР ХАРЬКОВСКИЙ ПРОЕКТИРОВАНИИПРОЕКТ		

Идентификация	Знак	Для исполнения с порядковым номером	Позначение	Кол.	Примеч.
АЧ		-12	3.006.1-2/82.1-3-04.0-50	1	С2-30-1
		-13	-52	1	С2-30-3
		-14	-53	1	С2-30-4
		-15	-45	1	С2-29-3
		-16	-46	1	С2-29-4
		-17	-47	1	С2-29-5
		Поз.4. Сетка			
			С4-38...С4-38-4		
			С4-85...С4-85-4		
АЧ		-00,-06	3.006.1-2/82.1-3-07.0-04	2	С4-38
		-01,-07	-075	2	С4-38-1
		-02,-08	-076	2	С4-38-2
		-03,-09	-077	2	С4-38-3
		-04,-05,-10,-11	-078	2	С4-38-4
АЧ		-12	3.006.1-2/82.1-3-08.0-11	2	С4-85
		-13	-112	2	С4-85-1
		-14	-113	2	С4-85-2
		-15	-114	2	С4-85-3
		-16,-17	-115	2	С4-85-4
		Поз.5. Сетка			
			С5-4, С5-8		
АЧ		-00...-02,-06...-08	3.006.1-2/82.1-3-09.0-3	1	С5-4
		-12,-13,-14	-7	1	С5-8
		Поз.6. Наркис			
			плоский Кр3, Кр3-1, Кр3-3		
АЧ		-03,-09	3.006.1-2/82.1-3-10.0-10	16	Кр3-3
		-04,-10	-07	16	Кр3
		-05,-11	-08	16	Кр3-1
3.006.1-2/82.1-1-33.0				Итого	2

Идентификация	Знак	Для исполнения с порядковым номером	Позначение	Кол.	Примеч.
АЧ		-15	3.006.1-2/82.1-3-10.0-10	4	Кр3-3
		-16	-07	4	Кр3
		-17	-08	4	Кр3-1
		Поз.10. Пятна			
			УП1-6, УП1-12		
АЧ		-00...-11	1.400-9, В. I	4	УП1-12
		-12...-17	то же	2	УП1-6
		Поз.11. Стержень			
			арматурный		
АЧ		-00...-11	3.006.1-2/82.1-3-00.2-07	40	
		-12...-17	то же	8	
		Поз.12. Стержень			
			арматурный		
АЧ		-00...-02,-06...-08	3.006.1-2/82.1-3-00.2-03	10	Ф-4
		-12...-14	-03	4	Ф-4
		-03...-05,-09...-11,-15...-17	отсутствует		
		Поз.13. Изделие			
			закладное М-2		
АЧ		-06...-11	3.006.1-2/82.1-3-11.0-1	4	М-2
		-00...-05,-12...-17	отсутствует		
		Поз.14. Стержень			
			арматурный		
АЧ		-03...-05,-09...-11	3.006.1-2/82.1-3-00.2-10	5	
		-15...-17	-11	5	
		-00...-02,-06...-08,-12...-14	отсутствует		
		Материал			
			бетон		
		-00,-01,-06,-07	М200	2,76	м³
		-02...-05,-08...-11	М400	2,76	м³
		-12,-13	М200	0,69	м³
		-14...-17	М400	0,69	м³
3.006.1-2/82.1-1-33.0				Итого	3

Имя, Фамилия, Подпись и дата

Взят, нв. л.з.



Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №
--------------	----------------	--------------

Остальное смотрите рис. 1



Остальное смотрите Рис. 1



3.006.1-2/82.1-1-33.DCB

Обозначение	Марка	Рисунок	Схема артиров.	Схема раскладки сеток	Масса, г	
3.006.1-2/82.1-1-33.0	Л33-3	1		1	9; 11	
-01	Л33-5					
-02	Л33-8					
-03	Л33-11					
-04	Л33-12					
-05	Л33-15	2		2	12	
-06	Л33-3а					
-07	Л33-5а					
-08	Л33-8а					
-09	Л33-11а					
-10	Л33-12а	2		1	9; 11	
-11	Л33-15а					
-12	Л33g-3					
-13	Л33g-5					
-14	Л33g-8					
-15	Л33g-11	3		1	15; 19	
-16	Л33g-12					
-17	Л33g-15					
				2	16	1,73

3.006.1-2/82.1-1-33.006

лист
3

Формат	Экз.	№/з.	Обозначение	Наименование	Код	Примеч.
				<u>Документация</u>		
A3			3.006.1-2/82.1-1-00.0 ТО	МЕХАНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ		
A3			3.006.1-2/82.1-1-34.005	СБОРНЫЙ ЧЕРТЕЖ		
A3			3.006.1-2/82.1-1-00.0 ВМС	ВЫБОРКА СТАЛИ		
A3			3.006.1-2/82.1-1-00.2	СХЕМА РАСКЛАДКИ СЕТОК		
A3			3.006.1-2/82.1-1-00.3	СХЕМА ФИКСАЦИИ СЕТОК		

Формат Звук	Для исполнения с по- рядковым номером *)	Объяснение	Кол.	Примеч.
	<u>Перечисленные данные</u>			
	<u>Сборочные единицы</u>			
	<u>Поз. 1. Сетя</u>	<u>С1-7, С1-15</u>		
АУ	-00... - 11	3.006.1-2/82.1-3-0.10- 06	2	С1-7
	-12... - 17	-14	2	С1-15
	<u>Поз. 2. Сетя</u>	<u>С2-14, С2-14-2, С2-14-4</u>		
	<u>С2-13-3,</u>	<u>С2-13-4, С2-30, С2-30-2,</u>		
	<u>С2-30-4,</u>	<u>С2-29-3, С2-29-4</u>		
АУ	-00,-06	3.006.1-2/82.1-3-03.0- 29	1	С2-14
	-01,-07	-31	1	С2-14-2
	-02,-08	-33	1	С2-14-4
	-03,-09	-25	1	С2-13-3
	-04,-05,-10,-11	-26	1	С2-13-4
АУ	-12	3.006.1-2/82.1-3-04.0-49	1	С2-30

**) Основное исполнение, не имеющее порядкового номера, обозначено 00.*

Нач. отд.	Борисский	Р	3.006.1-2/82.1-1-34.0 Лотак ЛЗ4-3... ЛЗ4-15, ЛЗ4-3а... ЛЗ4-15а, ЛЗ4г-3... ЛЗ4г-15.	Старш.	Лист	Листов
Н. Ковалева	Ушницев	1		Р	1	3
В. Ковалева	Коротченко	2		Госстрой СССР		
С. М. М. М.	Ушницев	3		Харьковский		
А. М. М. М.	Литвин	4		Пространственный проект		
П. М. М. М.	Попов	5				

Копировала: ЧЕТЯРЕВА

20007-01 87

Формат Элемент	Для исполнения с порядковым номером	Обозначение	Кол.	Примеч.
АЧ	-13	3.006.1-2/82.1-3-04.0-51	1	С2-30-2
	-14	-53	1	С2-30-4
	-15	-45	1	С2-29-3
	-16, -17	-46	1	С2-29-4
	Поз.4. Сетка	С4-43... С4-43-4		
		С4-90... С4-90-4		
АЧ	-00, -06	3.006.1-2/82.1-3-07.0-098	2	С4-43
	-01, -07	-099	2	С4-43-1
	-02, -08	-100	2	С4-43-2
	-03, -09	-101	2	С4-43-3
	-04, -05, -10, -11	-102	2	С4-43-4
АЧ	-12	3.006.1-2/82.1-3-08.0-135	2	С4-90
	-13	-136	2	С4-90-1
	-14	-137	2	С4-90-2
	-15	-138	2	С4-90-3
	-16, -17	-139	2	С4-90-4
	Поз.5. Сетка	С5-4, С5-8		
АЧ	-00...-02, -06...-08	3.006.1-2/82.1-3-09.0-3	1	С5-4
	-12...-14	-7	1	С5-8
	-03...-05, -09...-11, -15...-17	отсутствует		
	Поз.6. Кирпич	плоский Кр3, Кр3-1, Кр3-3		
АЧ	-03, -09	3.006.1-2/82.1-3-10.0-10	16	Кр3-3
	-04, -10	-07	16	Кр3
	-05, -11	-08	16	Кр3-1
	-15	-10	4	Кр3-3
	-16	-07	4	Кр3

3.006.1-2/82.1-1-34.0

Лист
2

Формат Элемент	Для исполнения с порядковым номером	Обозначение	Кол.	Примеч.
АЧ	-17	3.006.1-2/82.1-3-10.0-08	4	Кр3-1
	-00...-02, -06...-10, -12...-14	отсутствует		
	Поз.10. Петля	УП1-6, НУП1		
АЧ	-00...-11	3.006.1-2/82.1-3-17.0	4	НУП1
	-12...-17	1.400-9, 8. I	2	УП1-6
	Поз.11. Стержень	арматурный		
АЧ	-00...-11	3.006.1-2/82.1-3-00.2-07	45	
	-12...-17	то же	10	
	Поз.12. Стержень	арматурный		
АЧ	-00...-02, -06...-08	3.006.1-2/82.1-3-00.2-03	10	Ф-4
	-12...-14	то же	4	Ф-4
	-03...-05, -09...-11, -15...-17			
	Поз.13. Наделке	закладное М-2		
АЧ	-06...-11	3.006.1-2/82.1-3-11.0-1	4	М-2
	-00...-05, -12...-17	отсутствует		
	Поз.14. Стержень	арматурный		
АЧ	-03...-05, -09...-11	3.006.1-2/82.1-3-00.2-10	5	
	-15...-17	-11	5	
	-00...-02, -06...-08, -12...-14	отсутствует		
	Материал	Бетон		
	-00, -01, -06, -07	М 200	3,09	м³
	-02...-05, -08...-11	М 400	3,09	м³
	-12, -13	М 200	0,77	м³
	-14...-17	М 400	0,77	м³

3.006.1-2/82.1-1-34.0

Лист
3

Рис. 1





СХЕМА АРМИРОВАНИЯ №1

СХЕМА АРМИРОВАНИЯ №2



3.006.1-2/82.1-1-34.ОСБ

ЛОТКИ
ЛЗ4-З... ЛЗ4-15.
ЛЗ4-3а... ЛЗ4-15а.
ЛЗ4г-З... ЛЗ4г-15.
СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ.

СТАНДА. МАСШ. МАСШТАБ
СТ. ТАБЛ.

Лист 1 Листов 3

ГОССТРОЙ СССР
ХАРЬКОВСКИЙ
ПРОЕКТНО-ПРОЕКТИРОВАТЕЛЬСКИЙ

Рис. 2

ОСТАЛЬНОЕ СМОТРИТЕ РИС. 1





Рис. 3

ОСТАЛЬНОЕ СМОТРИТЕ РИС. 1



ТАБЛИЦУ ИСПОЛНЕНИЙ СМОТРИТЕ НА ЛИСТЕ 3.

3.006.1-2/82.1-1-34.ОСБ

КОПИРОВАЛА: ЧЕТАЕВА.

20007-01 89

Лист
2

Имя и Ф.И.О. проекти. Ведущий и дата

Обозначение	Марка	Рисунок	Схема армиров.	Схема раскладки сеток	Масса, т	
3.006.1-2/82.1-1-34.0	ЛЗ4-3	1	1	9; 11	7,73	
-01	ЛЗ4-5					
-02	ЛЗ4-8					
-03	ЛЗ4-11					
-04	ЛЗ4-12					
-05	ЛЗ4-15	2	2	12		
-06	ЛЗ4-3а					
-07	ЛЗ4-5а					
-08	ЛЗ4-8а					
-09	ЛЗ4-11а					
-10	ЛЗ4-12а	2	2	12		
-11	ЛЗ4-15а					
-12	ЛЗ4г-3					
-13	ЛЗ4г-5	3	1	15; 19	1,93	
-14	ЛЗ4г-8					
-15	ЛЗ4г-11					
-16	ЛЗ4г-12					
-17	ЛЗ4г-15					

3.006.1-2/82.1-1-34.0СБ

Лист
3

Формат	Этаж	Пол	Обозначение	Наименование	Кол.	Примеч.
				Документация		
A3			3.006.1-2/82.1-1-00.0ТО	Техническое описание		
A3			3.006.1-2/82.1-1-35.0СБ	Сборочный чертеж		
A3			3.006.1-2/82.1-1-00.0 ВМС	Выборка стали		
A3			3.006.1-2/82.1-1-00.2	Схема раскладки сеток		
A3			3.006.1-2/82.1-1-00.3	Схема фиксации сеток		
Формат	Этаж	Для исполнения с порядковым номером*)		Обозначение	Кол.	Примеч.
				Переменные данные		
				Сборочные единицы		
		Поз.1. Сетка		С1-8, С1-12		
A4		-00...-11		3.006.1-2/82.1-3-01.0-07	2	С1-8
		-12...-17		-11	2	С1-12
		Поз.2. Сетка		С2-15-1, С2-15-4, С2-14-4... С2-14-6, С2-31-3, С2-31-4, С2-30-4... С2-30-6		
A4		-00, -06		3.006.1-2/82.1-3-03.0-37	1	С2-15-1
		-01, -07		-40	1	С2-15-4
		-02, -08		-33	1	С2-14-4
		-03, -04, -09, -10		-34	1	С2-14-5
		-05, -11		-35	1	С2-14-6
A4		-12		3.006.1-2/82.1-3-04.0-59	1	С2-31-3
*) Основное исполнение, не имеющее порядкового номера, обозначено 00.						
Имя отп.	Бродский			3.006.1-2/82.1-1-35.0		
И. контр.	Ульянцева			Листок ЛЗ5-3... ЛЗ5-15, ЛЗ5-3а... ЛЗ5-15а, ЛЗ5г-3... ЛЗ5г-15		
И. контр.	Коротецкий					
От. инж.	Ульянцева					
Исполн.	Лопухин					
Провер.	Лопухин			Лист 1 3		
Имя и Ф.И.О. проекти. Ведущий и дата				ГОССТРОЙ СССР ХАРЬКОВСКИЙ ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ		

Формат Зона	Для исполнения с по- рядковым номером	Обозначение	Кол.	Примеч.
АЧ	-13	3.006.1-2/82.1-3-04.0 - 60	1	С2-31-4
	-14	-53	1	С2-30-4
	-15, -16	-54	1	С2-30-5
	-17	-55	1	С2-30-6
	Поз.4.Сетка	С4-39... С4-39-4		
		С4-86... С4-86-4		
АЧ	-00, -06	3.006.1-2/82.1-3-07.0 - 079	2	С4-39
	-01, -07	-080	2	С4-39-1
	-02, -08	-081	2	С4-39-2
	-03, -04, -09, -10	-082	2	С4-39-3
	-05, -11	-083	2	С4-39-4
АЧ	-12	3.006.1-2/82.1-3-08.0 - 116	2	С4-86
	-13	-117	2	С4-86-1
	-14	-118	2	С4-86-2
	-15, -16	-119	2	С4-86-3
	-17	-120	2	С4-86-4
	Поз.5.Сетка	С5-5, С5-9		
АЧ	-00, -01, -06, -07	3.006.1-2/82.1-3-09.0 - 4	1	С5-5
	-12, -13	-8	1	С5-9
	-02...-05, -08...-11, -14...-17	отсутствует		
	Поз.6.Наряд	плоский Кр4, Кр5, Кр5-1		
АЧ	-02, -08	3.006.1-2/82.1-3-10.0 - 11	16	Кр4
	-03, -09	-12	16	Кр5
	-04, -05, -10, -11	-13	16	Кр5-1
	-14	-11	4	Кр4
	-15	-12	4	Кр5

3.006.1-2/82.1-1-35.0


Лист
2

Формат Зона	Для исполнения с по- рядковым номером	Обозначение	Кол.	Примеч.
АЧ	-16, -17	3.006.1-2/82.1-3-10.0 - 13	4	Кр5-1
		Поз.7.Плетня		
		УП1-6, УП1-12		
АЧ	-00...-11	1.400-9, В.І	4	УП1-12
	-12...-17	то же	2	УП1-6
	Поз.11.Стержень арматурный			
АЧ	-00...-11	3.006.1-2/82.1-3-00.2 - 06	20	
	-12...-17	то же	6	
	Поз.12.Стержень арматурный			
АЧ	-00, -01, -06, -07	3.006.1-2/82.1-3-00.2 - 04	10	Щ-5
	-12, -13	то же	4	Щ-5
	-02...-05, -08...-11, -14...-17	отсутствует		
	Поз.13.Изделие	закладное М-2		
АЧ	-06...-11	3.006.1-2/82.1-3-11.0 - 1	4	М2
	-00...-05, -12...-17	отсутствует		
	Поз.14.Стержень арматурный			
АЧ	-02...-05, -08...-11	3.006.1-2/82.1-3-00.2 - 10	5	
	-14...-17	-11	5	
	-00, -01, -06, -07, -12, -13	отсутствует		
	Материал			
		бетон		
	-00, -06	М200	2,88	м3
	-01, -07	М300	2,88	м3
	-02...-05, -08...-11	М400	2,88	м3
	-12	М200	0,72	м3
	-13	М300	0,72	м3
	-14...-17	М400	0,72	м3


3.006.1-2/82.1-1-35.0

Лист
3


Рис. 1




2-2



1-1



4-4




3-3

3-3

Схема армирования №1

Схема армирования №2



3.006.1-2/82.1-1-35. ОСБ

Листок
Л35-3... Л35-15,
Л35-3а... Л35-15а,
Л35г-3... Л35г-15.
Сборочный чертеж.

Страна: Р
Материал: ст.
Таблица: табл.


Лист 1 Листов 3

Госстрой СССР
ХАРЬКОВСКИЙ
ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЙ
ПРОЕКТИРОВАТЕЛЬСКИЙ
ИНСТИТУТ

Исполн.	Бродский	Провер.	Попов
Н. контр.	Уланцева	Исполн.	Попов
Дл. контр.	Коротецкий	Исполн.	Попов
Ст. инж.	Уланцева	Исполн.	Попов
Исполн.	Лалкина	Исполн.	Попов
Провер.	Попов	Исполн.	Попов

Рис. 2

Остальное смотрите рис. 1



1-1






Рис. 3

Остальное смотрите рис. 1.

1-1



Таблицу исполнений смотрите на листе 3.

3.006.1-2/82.1-1-35. ОСБ

Лист 2

Копировала: Четяева.

20007-01 92

Обозначение	Марка	Рисунок	Схема армиров.	Схема раскладки сеток	Масса, т			
3.006.1-2/82.1-1-35.0	Л35-3	1	1	9; 11	7,20			
-01	Л35-5							
-02	Л35-8							
-03	Л35-11							
-04	Л35-12							
-05	Л35-15	2	1	9; 11	7,20			
-06	Л35-3а							
-07	Л35-5а							
-08	Л35-8а							
-09	Л35-11а							
-10	Л35-12а	3	2	12	1,80			
-11	Л35-15а							
-12	Л35g-3							
-13	Л35g-5							
-14	Л35g-8							
-15	Л35g-11							
-16	Л35g-12							
-17	Л35g-15							
3.006.1-2/82.1-1-35.0СБ								
					Лист 3			

Формат	Экз	Лист	Обозначение	Наименование	Кол.	Примеч.
				Документация		
А3			3.006.1-2/82.1-1-00.070	Техническое описание		
А3			3.006.1-2/82.1-1-36.0СБ	Сборочный чертеж		
А3			3.006.1-2/82.1-1-00.08ТС	Выборка стали		
А3			3.006.1-2/82.1-1-00.2	Схема раскладки сеток		
А3			3.006.1-2/82.1-1-00.3	Схема фиксации сеток		
Формат	Экз	Лист	Для исполнения с порядковым номером *)	Обозначение	Кол.	Примеч.
			Переменные данные			
			Сборочные единицы			
			Поз.1. Сетка	С1-9, С1-13		
А4			-00... -11	3.006.1-2/82.1-3-01.0-08	2	С1-9
			-12... -17	-12	2	С1-13
			Поз.2. Сетка	С2-15-2, С2-15-3, С2-15-5,		
			С2-14-4...	С2-14-6, С2-31-1, С2-31-2,		
			С2-31-5,	С2-30-4... С2-30-6		
А4			-00, -06	3.006.1-2/82.1-3-03.0 - 38	1	С2-15-2
			-01, -07	-39	1	С2-15-3
			-02, -08	-41	1	С2-15-5
			-03, -09	-33	1	С2-14-4
			-04, -10	-34	1	С2-14-5
			-05, -11	-35	1	С2-14-6
*) Основное исполнение, не имеющее порядкового номера, обозначено 00.						
Исполн.	Бродский			3.006.1-2/82.1-1-36.0		
И.контр.	Уланцева			Листок		
И.контр.	Норотецкий			Л36-3... Л36-15,		
Исполн.	Уланцева			Л36-3а... Л36-15а,		
Исполн.	Ляпкин			Л36g-3... Л36g-15		
Провер.	Погова			Страница 1 Листов 3		
				ГОСТРОИ СССР		
				ХАРЬКОВСКИЙ		
				ПРОМСТРОИНИПРОЕКТ		


Нопировала: Четяева

20007-01 93


Формат	Зона	Для исполнения с порядковым номером	Обозначение	Кол.	Примеч.
АЧ		-12	3.006.1-2/82.1-3-04.0-57	1	С2-31-1
		-13	-58	1	С2-31-2
		-14	-61	1	С2-31
		-15	-53	1	С2-30-4
		-16	-54	1	С2-30-5
		-17	-55	1	С2-30-6
		Поз.4. Сетка	С4-40...С4-40-3		
			С4-87...С4-87-3		
АЧ		-00, -01, -06, -07	3.006.1-2/82.1-3-07.0-084	2	С4-40
		-02, -08	-085	2	С4-40-1
		-03, -09	-086	2	С4-40-2
		-04, -05, -10, -11	-087	2	С4-40-3
АЧ		-12, -13	3.006.1-2/82.1-3-08.0-121	2	С4-87
		-14	-122	2	С4-87-1
		-15	-123	2	С4-87-2
		-16, -17	-124	2	С4-87-3
		Поз.5. Сетка	С5-5, С5-9		
АЧ		-00...-02, -06...-08	3.006.1-2/82.1-3-09.0-4	1	С5-5
		-12...-14	-8	1	С5-9
		-03...-05, -09...-11, -15...-17	отсутствует		
		Поз.6. Клякс	плоский Кр5, Кр5-1, Кр5-2		
АЧ		-03, -09	3.006.1-2/82.1-3-10.0-14	16	Кр5-2
		-04, -10	-12	16	Кр5
		-05, -11	-13	16	Кр5-1
		-15	-14	4	Кр5-2
		-16	-12	4	Кр5
3.006.1-2/82.1-1-36.0				Лист	2

Формат	Зона	Для исполнения с порядковым номером	Обозначение	Кол.	Примеч.
АЧ		-17	3.006.1-2/82.1-3-10.0-13	4	Кр5-1
		-00...-02, -06...-08, -12...-14	отсутствует		
		Поз.10. Петля	УП1-6, НУП1		
АЧ		-00...-11	3.006.1-2/82.1-3-17.0	4	НУП1
		-12...-17	1.400-9, 8.1	2	УП1-6
		Поз.11. Стержень	арматурный		
АЧ		-00...-11	3.006.1-2/82.1-3-00.2-06	30	
		-12...-17	то же	6	
		Поз.12. Стержень	арматурный		
АЧ		-00...-02, -06...-08	3.006.1-2/82.1-3-00.2-04	10	Щ-5
		-12...-14	то же	4	Щ-5
		-03...-05, -09...-11, -15...-17	отсутствует		
		Поз.13. Изделие	закладное М-2		
АЧ		-06...-11	3.006.1-2/82.1-3-11.0-1	4	М-2
		-00...-05, -12...-17	отсутствует		
		Поз.14. Стержень	арматурный		
АЧ		-03...-05, -09...-11	3.006.1-2/82.1-3-00.2-10	5	
		-15...-17	-11	5	
		-00...-02, -06...-08, -12...-14	отсутствует		
		Материал			
			бетон		
		-00, -06	М200	3,09	м3
		-01, -07	М300	3,09	м3
		-02...-05, -08...-011	М400	3,09	м3
		-12	М200	0,77	м3
		-13	М300	0,77	м3
		-14...-17	М400	0,77	м3
3.006.1-2/82.1-1-36.0				Лист	3


Рис. 1




2-2



1-1



4-4




3-3

3-3

Схема армирования №1

Схема армирования №2



3.006.1-2/82.1-1-36.ОСБ

Полтава
ЛЗБ-З... ЛЗБ-15,
ЛЗБ-З... ЛЗБ-15а,
ЛЗБ-З... ЛЗБ-15,
СБОРНЫЙ ЧЕРТЕЖ.

Страна Маса Маса
Р ст. табл.
Лист 1 Листов 3

ГОСТРОЙ ССР
ХАРЬОВСКИЙ
ПРОМСТРОИПРОЕКТ

Рис. 2

ОСТАЛЬНОЕ СМОТРИТЕ РИС. 1





Рис. 3

ОСТАЛЬНОЕ СМОТРИТЕ РИС. 1



Таблицу исполнений смотрите на листе 3.

3.006.1-2/82.1-1-36.ОСБ

Лист
2

КОПИРОВАЛА: ЧЕТАЕВА

20007-01 95

Обозначение	Марка	Рисунок	Схема арматур.	Схема раскладки сеток	Масса, т
3.006.1-2/82.1-1-36.0	Л36-3	1	1	9; 11	7,73
-01	Л36-5				
-02	Л36-8				
-03	Л36-11				
-04	Л36-12				
-05	Л36-15				
-06	Л36-3а	2	1	9; 11	7,73
-07	Л36-5а				
-08	Л36-8а				
-09	Л36-11а				
-10	Л36-12а				
-11	Л36-15а				
-12	Л36g-3	3	2	12	1,93
-13	Л36g-5				
-14	Л36g-8				
-15	Л36g-11				
-16	Л36g-12				
-17	Л36g-15				

3.006.1-2/82.1-1-36.0СБ

Лист
3

Формат	Экз.	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примеч.
				Документация		
А3			3.006.1-2/82.1-1-00.0 ТД	Техническое описание		
А3			3.006.1-2/82.1-1-37.0СБ	Сборочный чертеж		
А3			3.006.1-2/82.1-1-00.0ВМС	Выборка стали		
А3			3.006.1-2/82.1-1-00.2	Схема раскладки сеток		
А3			3.006.1-2/82.1-1-00.3	Схема фиксации сеток		

Формат	Экз.	Для исполнения с порядковым номером*)	Обозначение	Кол.	Примеч.
			Переменные данные		
			Сборочные единицы		
		Поз.1. Сетка	С1-6, С1-14		
А4		-00...-11	3.006.1-2/82.1-3-01.0-05	2	С1-6
		-12...-17	-В	2	С1-14
		Поз.2. Сетка	С2-15-2, С2-15-3, С2-15-5, С2-14-3... С2-14-5, С2-31-1, С2-31-2, С2-31-5, С2-30-3... С2-30-5		
А4		-00, -06	3.006.1-2/82.1-3-03.0-38	1	С2-15-2
		-01, -07	-39	1	С2-15-3
		-02, -08	-41	1	С2-15-5
		-03, -09	-32	1	С2-14-3
		-04, -10	-33	1	С2-14-4
		-05, -11	-34	1	С2-14-5

*) Основное исполнение, не имеющее порядкового номера, обозначено 00.

Исполн. Бродский					
Контр. Утянцев					
Ин. констр. Ковалецкий					
Ст. инж. Утянцев					
Исполн. Ляпкин					
Провер. Попова					
3.006.1-2/82.1-1-37.0					
Лоток Л37-3... Л37-15, Л37-3а... Л37-15а, Л37g-3... Л37g-15.				Стандарт	Листов
				Р	1 3
ГОСТРОЙ СССР ХАРЬКОВСКИЙ ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ					

Исполнитель: Четверть

20007-01 96

Формат Зона	Для исполнения с порядковым номером	Обозначение	Нол.	Примеч.
АЧ	- 12	3.006.1-2/82.1-3-04.0-57	1	С2-31-1
	- 13	-58	1	С2-31-2
	- 14	-61	1	С2-31-5
	- 15	-52	1	С2-30-3
	- 16	-53	1	С2-30-4
	- 17	-54	1	С2-30-5
	Поз.4.Сетка	С4-41...С4-41-4		
		С4-88...С4-88-4		
АЧ	-00, -06	3.006.1-2/82.1-3-07.0-088	2	С4-41
	-01, -07	-089	2	С4-41-1
	-02, -08	-090	2	С4-41-2
	-03, -04, -09, -10	-091	2	С4-41-3
	-05, -11	-092	2	С4-41-4
АЧ	- 12	3.006.1-2/82.1-3-08.0-125	2	С4-88
	- 13	-126	2	С4-88-1
	- 14	-127	2	С4-88-2
	- 15, -16	-128	2	С4-88-3
	- 17	-129	2	С4-88-4
	Поз.5.Сетка	С5-5, С5-9		
АЧ	-00...-02, -06...-08	3.006.1-2/82.1-3-09.0-4	1	С5-5
	- 12... - 14	-8	1	С5-9
	-13...-05, -09...-11, -15...-17	отсутствует		
	Поз.6.Крыш	плоский Кр5, Кр5-2		
АЧ	-03, -09	3.006.1-2/82.1-3-10.0-14	16	Кр5-2
	-04, -05, -10, -11	-12	16	Кр5
	-15	-14	4	Кр5-2
				Итого
3.006.1-2/82.1-3-37.0				2

Формат Зона	Для исполнения с порядковым номером	Обозначение	Нол.	Примеч.
АЧ	-16, -17	3.006.1-2/82.1-3-10.0-12	4	Кр5
	-00...-02, -06...-08, -12...-14	отсутствует		
	Поз.10.Пемля	УП1-6, НУП1		
АЧ	-00...-11	3.006.1-2/82.1-3-12.0	4	НУП1
	-12...-17	1.400-6, 8. I	2	УП1-6
	Поз.11.Стержень арматурный			
АЧ	-00...-11	3.006.1-2/82.1-3-00.2-07	40	
	-12...-17	то же	8	
	Поз.12.Стержень арматурный			
АЧ	-00...-02, -06...-08	3.006.1-2/82.1-3-00.2-04	10	Ф-5
	-12...-14	-04	4	Ф-5
	-03...-05, -09...-11, -15...-17	отсутствует		
	Поз.13.Изделие	закладное М-2		
АЧ	-06...-11	3.006.1-2/82.1-3-11.0-1	4	М-2
	-00...-05, -12...-17	отсутствует		
	Поз.14.Стержень арматурный			
АЧ	-03...-05, -09...-11	3.006.1-2/82.1-3-00.2-10	5	
	-15...-17	-11	5	
	-00...-02, -06...-08, -12...-14	отсутствует		
	Материал			
		Бетон		
	-00, -06	М200	3,42	м³
	-01, -07	М300	3,42	м³
	-02...-05, 08...-011	М400	3,42	м³
	-12	М200	0,86	м³
	-13	М300	0,86	м³
	-14...-17	М400	0,86	м³
				Итого
3.006.1-2/82.1-3-37.0				3

Копировала: Четяева

20007-01 97

Рис. 1





СХЕМА АРМИРОВАНИЯ №1

СХЕМА АРМИРОВАНИЯ №2



3.006.1-2/82.1-1-37.0СБ

Лотак
ЛЗ7-3... ЛЗ7-15,
ЛЗ7-3а... ЛЗ7-15а,
ЛЗ7г-3... ЛЗ7г-15.
СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ

Стация	Масля	Масшт.
Р	ст.	табл.
Лист 1	Листов 3	
ГОСТРОЙ СССР ХАРЬКОВСКИЙ ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ		

Рис. 2

ОСТАЛЬНОЕ СМОТРИТЕ РИС. 1





Рис. 3

ОСТАЛЬНОЕ СМОТРИТЕ РИС. 1




ТАБЛИЦУ ИСПОЛНЕНИЙ СМОТРИТЕ НА ЛИСТЕ 3.

3.006.1-2/82.1-1-37.0СБ

Лист 2

Формат	Знач	Для исполнения с порядковым номером.	Обозначение	Кол.	Примеч.
А4		- 12	3.006.1-2/82.1-3-04.0-56	1	С2-31
		- 13	-58	1	С2-31-2
		- 14	-60	1	С2-31-4
		- 15	-52	1	С2-30-3
		- 16	-53	1	С2-30-4
		- 17	-54	1	С2-30-5
		Поз.4. Сетка	С4-42... С4-42-4		
			С4-89... С4-89-4		
А4		-00, -06	3.006.1-2/82.1-3-07.0-093	2	С4-42
		-01, -07	-094	2	С4-42-1
		-02, -08	-095	2	С4-42-2
		-03, -04, -09, -10	-096	2	С4-42-3
		-05, -11	-097	2	С4-42-4
А4		- 12	3.006.1-2/82.1-3-08.0-130	2	С4-89
		- 13	- 131	2	С4-89-1
		- 14	- 132	2	С4-89-2
		- 15, - 16	- 133	2	С4-89-3
		- 17	- 134	2	С4-89-4
		Поз.5. Сетка	С5-5, С5-9		
А4		-00...-02,-06...-08	3.006.1-2/82.1-3-09.0-4	1	С5-5
		- 12... - 14	-8	1	С5-9
		-03...-05,-09...-11,-15...-17	отсутствует		
		Поз.6. Кирпась	плоский Кр5, Кр5-3		
А4		-03, -09	3.006.1-2/82.1-3-10.0-15	16	Кр5-3
		-04, -05, -10, -11	-12	16	Кр5
		-15	-15	4	Кр5-3
3.006.1-2/82.1-1-38.0				Лист	2

Формат	Знач	Для исполнения с порядковым номером	Обозначение	Кол.	Примеч.
А4		- 16, -17	3.006.1-2/82.1-3-10.0-12	4	Кр5
		-00...-02,-06...-08,-12...-14	отсутствует		
		Поз.10. Пелля	УП1-8, НУП1		
А4		-00... -11	3.006.1-2/82.1-3-17.0	4	НУП1
		-12... -17	1.400-6, В. I	2	УП1-8
		Поз.11. Стержень	арматурный		
А4		-00...-11	3.006.1-2/82.1-3-00.2-88	45	
		-12...-17	то же	10	
		Поз.12. Стержень	арматурный		
А4		-00...-02,-06...-08	3.006.1-2/82.1-3-00.2-04	10	Ф-5
		-12...-14	то же	4	Ф-5
		-03...-05,-09...-11,-15...-17	отсутствует		
		Поз.13. Кладене	эпильное М-2		
А4		-06...-11	3.006.1-2/82.1-3-11.0-1	4	М-2
		-00...-05,-12...-17	отсутствует		
		Поз.14. Стержень	арматурный		
А4		-03...-05,-09...-11	3.006.1-2/82.1-3-00.2-10	5	
		-15...-17	-11	5	
		-00...-02,-06...-08,-12...-14	отсутствует		
		Материал	Бетон		
		-00,-06	М200	3,75	м³
		-01,-07	М300	3,75	м³
		-02...-03,-08...-011	М400	3,75	м³
		-12	М200	0,94	м³
		-13	М300	0,94	м³
		-14...-17	М400	0,94	м³
3.006.1-2/82.1-1-38.0				Лист	3



Таблицу исполнений смотрите на листе 3.


3. 006.1-2/82.1-1-38.006

2

Обозначение	Марка	Рисунок	Схема армирования	Схема раскладки сеток	Масса, т
3.006.1-2/82.1-1-38.0	ЛЗ8-3	1	1	9; 11	9,38
-01	ЛЗ8-5				
-02	ЛЗ8-8				
-03	ЛЗ8-11				
-04	ЛЗ8-12				
-05	ЛЗ8-15	2	2	12	
-06	ЛЗ8-3а				
-07	ЛЗ8-5а				
-08	ЛЗ8-8а				
-09	ЛЗ8-11а				
-10	ЛЗ8-12а	2	2	12	
-11	ЛЗ8-15а				
-12	ЛЗ8г-3				
-13	ЛЗ8г-5	3	1	15; 19	2,35
-14	ЛЗ8г-8				
-15	ЛЗ8г-11				
-16	ЛЗ8г-12				
-17	ЛЗ8г-15				

3.006.1-2/82.1-1-38.0СБ

Лист
3



Исполн. Бродский
Проект. Углицев
Спр. Моск. Углицев
Исполн. Ладун
Проект. Попов

3.006.1-2/82.1-1-00.1

Узлы 1... 4

Страна Лист Листов
Р 1
Госстрой СССР
Харьковский
Промстройинститут

20807-01

СХЕМА 1

План раскладки верхних сеток длиной 6 м при отсутствии стыков.




СХЕМА 2

План раскладки угловых сеток длиной 6 м при отсутствии стыков




СХЕМА 3

План раскладки верхних сеток длиной 3 м при стыке в продольном направлении.




СХЕМА 4

План раскладки угловых сеток длиной 3 м при стыке в продольном направлении.




СХЕМА 5

План раскладки угловых сеток длиной 6 м при стыке в поперечном направлении.




СХЕМА 6

План раскладки угловых сеток длиной 3 м при стыках в продольном и поперечном направлениях.





СХЕМА 7

План раскладки угловых сеток длиной 6 м при стыке в поперечном направлении.



Ил. отд.	Ирджский	
И. комп.	Уланцева	
И. констр.	Коротецкий	
Ст. инж.	Уланцева	
Исполн.	Ляпкин	
Проверил	Лопова	


3.006.1 - 2/82.1-1-00.2

Схемы
раскладки
сеток


Студия	Лист	Листов
Р	1	3
Госстрой СССР ХАРЬКОВСКИЙ ПРОЕКТНО-ПРОЕКТИРОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ		

СХЕМА 8


План раскладки угловых сеток длиной 3 м при стыках в продольном и поперечном направлениях.

**СХЕМА 9**


План раскладки верхних сеток длиной 3 м при отсутствии стыков.

**СХЕМА 10**


План раскладки верхних и угловых сеток длиной 3 м при стыке в поперечном направлении.

**СХЕМА 11**


План раскладки угловых сеток длиной 3 м при стыке в поперечном направлении.

**СХЕМА 12**


План раскладки верхних и угловых сеток длиной 3 м при отсутствии стыков.

**СХЕМА 13**

План раскладки верхних и угловых сеток длиной 0,75 м при отсутствии стыков.

**СХЕМА 14**

План раскладки верхних и угловых сеток длиной 0,75 м при стыке в поперечном направлении.



3.006.1-2/82.1-1-00.2

Лист

2

СХЕМА 15
План раскладки угловых сеток
длиной 0,75 м при стыке в по-
перечном направлении




СХЕМА 16
План раскладки верхних и
угловых сеток длиной 0,75 м
при отсутствии стыков





СХЕМА 19
План раскладки верхних
сеток длиной 0,75 м при
отсутствии стыка



2-2
(при армировании сетками)




СХЕМА 17
План раскладки верхних сеток
длиной 3 м при стыке в продоль-
ном направлении.







СХЕМА 18
План раскладки угловых сеток
длиной 3 м при стыке в про-
дольном направлении.




2-2
(при армировании сетками и каркасами)




а-а




б-б



δ-δ



г-г



3.006.1-2/82.1-1-00.2

Лист
3

Схема фиксации сеток в лотках
шириной 2400...3600 мм






Схема фиксации сеток в лотках
шириной 1200...2400 мм



1-1



Марка лотка	Размеры, мм		л
	а	б	
Л10... Л21 Л23, Л24	650	750	6
Л22 Л25... Л38	650	750	2
Л40... Л38g	—	550	1

В лотках, армированных каркасами, фиксаторы (поз. 12) не устанавливаются.

Нач. отд.	Бродский	
Н. комп.	Утанцева	
Ю. комп.	Коропецкий	
С. комп.	Утанцева	
С. комп.	Лалкин	
Р. комп.	Попов	

3.006.1-2/82-1-00.3

СХЕМА
ФИКСАЦИИ СЕТОК

Старая	Лист	Листов
Р	1	1
ГОБСТРОЙ СССР ХАРЬКОВСКИЙ ПРОСТРОЙНИИПРОЕКТ		

Копировала: Четрвея

Марка элемента	Изделия арматурные, кг															Изделия закладные, кг													Общий расход, кг			
	Арматура класса															Арматура класса																
	А-III										А-I					А-III										А-I						
	ГОСТ 5781-82										ГОСТ 5781-82					ГОСТ 5781-82										ГОСТ 5781-82						
	6	8	10	12	14	16	18	20	22	25	Итого	6	8	10	Итого	3	4	Итого	Всего	8	Итого	8	10	12	14	16	18	20	Итого	Всего		
Л1 - 8	9,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5	—	—	—	—	2,4	—	2,4	11,9	—	—	1,3	—	—	—	—	—	—	1,3	—	1,3	13,2
Л1 - 15	2,7	12,1	—	—	—	—	—	—	—	—	14,8	—	—	—	—	2,4	—	2,4	17,2	—	—	1,3	—	—	—	—	—	—	1,3	—	1,3	18,5
Л2 - 8	11,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,5	—	—	—	—	2,4	—	2,4	13,9	—	—	1,3	—	—	—	—	—	—	1,3	—	1,3	15,2
Л2 - 15	3,7	13,9	—	—	—	—	—	—	—	—	17,6	—	—	—	—	2,4	—	2,4	20,0	—	—	1,3	—	—	—	—	—	—	1,3	—	1,3	21,3
Л3 - 8	11,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,5	—	—	—	—	1,2	3,2	4,4	18,9	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	2,4	—	2,4	21,3
Л3 - 15	—	25,7	—	—	—	—	—	—	—	—	25,7	—	—	—	—	1,2	3,2	4,4	30,1	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	2,4	—	2,4	32,3
Л4 - 8	5,0	20,4	—	—	—	—	—	—	—	—	25,4	—	—	—	—	1,2	3,7	4,9	30,3	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	2,4	—	2,4	32,7
Л4 - 15	5,0	22,4	—	—	—	—	—	—	—	—	27,4	—	—	—	—	1,2	4,3	5,5	32,9	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	2,4	—	2,4	35,3
Л5 - 8	5,0	23,9	—	—	—	—	—	—	—	—	28,9	—	—	—	—	1,2	4,3	5,5	34,4	—	—	—	—	3,9	—	—	—	—	3,9	—	3,9	38,3
Л5 - 15	—	32,8	—	—	—	—	—	—	—	—	32,8	—	—	—	—	1,2	4,3	5,5	38,3	—	—	—	—	3,9	—	—	—	—	3,9	—	3,9	42,2
Л6 - 5	—	38,4	—	—	—	—	—	—	—	—	38,4	—	—	—	—	1,2	4,2	5,4	43,8	—	—	—	—	3,9	—	—	—	—	3,9	—	3,9	47,7
Л6 - 8	—	—	59,9	—	—	—	—	—	—	—	59,9	—	—	—	—	6,3	—	6,3	66,2	—	—	—	—	3,9	—	—	—	—	3,9	—	3,9	70,1
Л6 - 11	—	—	59,9	—	—	—	—	—	—	—	59,9	—	—	—	—	6,3	—	6,3	66,2	—	—	—	—	3,9	—	—	—	—	3,9	—	3,9	70,1
Л6 - 12	—	—	38,8	30,4	—	—	—	—	—	—	69,2	5,8	—	—	5,8	0,3	4,2	4,5	79,5	—	—	—	—	3,9	—	—	—	—	3,9	—	3,9	83,4
Л6 - 15	—	—	38,8	30,4	—	—	—	—	—	—	69,2	5,8	—	—	5,8	0,3	4,2	4,5	79,5	—	—	—	—	3,9	—	—	—	—	3,9	—	3,9	83,4
Л7 - 5	—	41,9	—	—	—	—	—	—	—	—	41,9	—	—	—	—	1,2	4,8	6,0	47,9	—	—	—	—	3,9	—	—	—	—	3,9	—	3,9	51,8
Л7 - 8	—	—	65,5	—	—	—	—	—	—	—	65,5	—	—	—	—	—	6,9	6,9	72,4	—	—	—	—	3,9	—	—	—	—	3,9	—	3,9	76,3
Л7 - 11	—	—	65,5	—	—	—	—	—	—	—	65,5	—	—	—	—	—	6,9	6,9	72,4	—	—	—	—	3,9	—	—	—	—	3,9	—	3,9	76,3
Л7 - 12	—	—	44,4	30,4	—	—	—	—	—	—	74,8	5,8	—	—	5,8	0,3	4,8	5,1	85,7	—	—	—	—	3,9	—	—	—	—	3,9	—	3,9	89,6

Нач. отд.	Бродский	
Н.контр.	Уланцева	
Гл. констр.	Коротецкий	
Ст. инж.	Уланцева	
Неспол.	Ляпкун	
Провер.	Гурович	

3.006.1-2/82.1-1-00.0 ВМС

Ведомость
расхода стали на
элемент

Страница	Лист	Листов
Р	1	23
ГОССТРОИ СССР ХАРЬКОВСКИЙ ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ		

Копировала: Четнева

20007-01 107

Марка элемента	Изделия арматурные, кг																			Изделия закладные, кг																			Общий расход, кг
	Арматура класса																			Арматура класса																			
	А-III										А-I									А-I									Прямой отряд										
	Гост 5781-82										Гост 5781-82									Гост 5781-82									Гост 3 кл 2										
	Гост 5781-82										Гост 5781-82									Гост 5781-82									Гост 360-71 *										
	6	8	10	12	14	16	18	20	22	25	Итого	6	8	10	Итого	3	4	Итого	Всего	8	Итого	8	10	12	14	16	18	20	Итого	8-6	Итого	Всего							
Л7 - 15	—	—	41,4	30,4	—	—	—	—	—	74,8	5,8	—	—	5,8	0,3	4,8	5,1	85,7	—	—	—	—	3,9	—	—	—	3,9	—	—	3,9	89,6								
Л8 - 5	7,6	30,2	—	—	—	—	—	—	—	46,8	—	—	—	—	4,8	—	4,8	51,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,9	89,6							
Л8 - 8	—	13,5	61,0	—	—	—	—	—	—	74,5	—	—	—	—	1,2	6,4	7,6	82,1	—	—	—	—	—	6,1	—	—	—	6,1	—	—	6,1	57,7							
Л8 - 11	—	13,5	61,0	—	—	—	—	—	—	74,5	—	—	—	—	1,2	6,4	7,6	82,1	—	—	—	—	—	6,1	—	—	—	6,1	—	—	6,1	88,2							
Л8 - 15	—	—	21,1	88,0	—	—	—	—	—	109,1	17,4	—	—	17,4	0,8	2,1	2,9	129,4	—	—	—	—	—	6,1	—	—	—	6,1	—	—	6,1	88,2							
Л9 - 5	7,6	—	72,0	—	—	—	—	—	—	79,6	—	—	—	—	1,2	7,4	8,6	88,2	—	—	—	—	—	—	8,8	—	—	8,8	—	—	8,8	135,5							
Л9 - 8	—	13,5	—	104,0	—	—	—	—	—	117,5	20,2	—	—	20,2	2,2	—	2,2	139,9	—	—	—	—	—	—	8,8	—	—	8,8	—	—	8,8	97,0							
Л9 - 11	—	13,5	—	104,0	—	—	—	—	—	117,5	20,2	—	—	20,2	2,2	—	2,2	139,9	—	—	—	—	—	—	8,8	—	—	8,8	—	—	8,8	148,7							
Л9 - 15	—	—	21,1	104,0	—	—	—	—	—	125,1	20,2	—	—	20,2	1,0	2,1	3,1	148,4	—	—	—	—	—	—	8,8	—	—	8,8	—	—	8,8	148,7							
Л10 - 3	—	17,2	45,3	—	—	—	—	—	—	62,5	1,8	—	—	1,8	1,5	4,8	6,3	70,6	—	—	—	—	3,9	—	—	—	3,9	—	—	3,9	157,2								
Л10 - 5	—	—	72,1	—	—	—	—	—	—	72,1	1,8	—	—	1,8	—	7,5	7,5	81,4	—	—	—	—	3,9	—	—	—	3,9	—	—	3,9	74,5								
Л10 - 8	—	—	45,3	—	52,8	—	—	—	—	98,1	9,2	—	—	9,2	0,4	4,8	5,2	112,5	—	—	—	—	3,9	—	—	—	3,9	—	—	3,9	85,3								
Л10 - 11	—	—	—	65,2	52,8	—	—	—	—	118,0	22,3	—	—	22,3	1,0	—	1,0	141,3	—	—	—	—	3,9	—	—	—	3,9	—	—	3,9	116,4								
Л10 - 15	—	—	—	—	88,8	68,8	—	—	—	157,6	22,3	—	—	22,3	1,0	—	1,0	180,9	—	—	—	—	3,9	—	—	—	3,9	—	—	3,9	145,2								
Л11 - 3	—	17,2	55,4	—	—	—	—	—	—	72,6	1,8	—	—	1,8	1,5	5,4	6,9	81,3	—	—	—	—	6,1	—	—	—	6,1	—	—	6,1	184,8								
Л11 - 5	—	—	26,8	80,0	—	—	—	—	—	106,8	16,6	—	—	16,6	0,8	2,7	3,5	126,9	—	—	—	—	6,1	—	—	—	6,1	—	—	6,1	87,4								
Л11 - 8	—	—	—	80,0	52,8	—	—	—	—	132,8	24,0	—	—	24,0	1,2	—	1,2	158,0	—	—	—	—	6,1	—	—	—	6,1	—	—	6,1	133,0								
Л11 - 11	—	—	—	—	101,6	—	—	—	—	161,6	24,0	—	—	24,0	1,2	—	1,2	186,8	—	—	—	—	6,1	—	—	—	6,1	—	—	6,1	164,1								
Л11 - 15	—	—	—	—	—	200,8	—	—	—	210,8	24,0	—	—	24,0	1,2	—	1,2	236,0	—	—	—	—	6,1	—	—	—	6,1	—	—	6,1	192,9								
Л12 - 3	—	10,4	66,6	—	—	—	—	—	—	107,0	1,8	—	—	1,8	10,3	1,0	11,3	120,1	—	—	—	—	—	—	8,8	—	—	8,8	—	—	8,8	242,1							
Л12 - 5	—	88,8	26,8	—	—	—	—	—	—	116,6	1,8	—	—	1,8	8,8	3,7	12,5	130,9	—	—	—	—	—	—	8,8	—	—	8,8	—	—	8,8	128,9							
Л12 - 8	—	23,2	—	86,8	—	—	—	—	—	110,0	19,0	—	—	19,0	3,8	1,0	4,8	133,8	—	—	—	—	—	—	8,8	—	—	8,8	—	—	8,8	139,7							
Л12 - 11	—	23,2	—	131,8	—	—	—	—	—	158,0	19,0	—	—	19,0	3,8	1,0	4,8	181,8	—	—	—	—	—	—	8,8	—	—	8,8	—	—	8,8	142,6							
Л12 - 12	—	23,2	—	—	—	—	—	—	—	206,8	26,6	—	—	26,6	3,8	1,0	4,8	238,2	—	—	—	—	—	—	8,8	—	—	8,8	—	—	8,8	198,2							

3.006.1-2/82.1-1-00.0 ВМС

2

108

3.006.1-2/82.1-1-00.0 ВМС

Лист

2

Марка ЭЛЕМЕНТА	Изделия арматурные, кг																	Всего	Изделия закладные, кг																	Всего	Общий расход, кг
	Арматура класса																		Арматура класса																		
	А-III										А-I								А-I							Прямые стыки											
	ГОСТ 5781-82										ГОСТ 5781-82								ГОСТ 5781-82							Вст. 3 кл. 2											
	ГОСТ 5781-82										ГОСТ 5781-82								ГОСТ 5781-82							ГОСТ 380-71 *											
	6	8	10	12	14	16	18	20	22	25	Итого	6	8	10	Итого	3	4		Итого	6	Итого	8	10	12	14	16	18	20	Итого	6-6	Итого						
ЛН2-15	—	23,2	—	—	—	—	—	—	—	206,8	26,6	—	—	26,6	3,8	1,0	4,8	238,2	—	—	—	—	—	—	8,8	—	—	8,8	—	—	8,8	247,0					
ЛН3-3	9,7	80,6	—	—	—	—	—	—	—	90,3	2,0	—	—	2,0	8,7	1,2	9,9	102,2	—	—	—	—	—	—	—	12,2	—	12,2	—	—	12,2	114,4					
ЛН3-5	—	48,0	77,6	—	—	—	—	—	—	125,6	2,0	—	—	2,0	4,5	8,6	13,1	140,1	—	—	—	—	—	—	—	12,2	—	12,2	—	—	12,2	152,9					
ЛН3-8	—	30,8	26,8	112,8	—	—	—	—	—	170,4	22,2	—	—	22,2	4,0	3,9	7,9	200,6	—	—	—	—	—	—	—	12,2	—	12,2	—	—	12,2	212,7					
ЛН3-11	—	30,8	26,8	112,8	—	—	—	—	—	170,4	22,2	—	—	22,2	4,0	3,9	7,9	200,6	—	—	—	—	—	—	—	12,2	—	12,2	—	—	12,2	212,7					
ЛН3-15	—	30,8	—	151,6	—	—	—	—	—	182,4	29,6	—	—	29,6	4,4	1,2	5,6	217,6	—	—	—	—	—	—	—	12,2	—	12,2	—	—	12,2	229,8					
ЛН4-3	—	36,8	—	48,0	—	—	—	—	—	84,8	10,7	—	—	10,7	4,1	—	4,1	99,6	—	—	—	—	—	—	—	8,8	—	8,8	—	—	8,8	108,4					
ЛН4-5	—	—	57,2	48,0	—	—	—	—	—	105,2	10,7	—	—	10,7	0,5	6,4	6,9	122,8	—	—	—	—	—	—	—	8,8	—	8,8	—	—	8,8	131,6					
ЛН4-8	—	—	57,2	65,4	—	—	—	—	—	122,6	10,7	—	—	10,7	0,5	6,4	6,9	140,2	—	—	—	—	—	—	—	8,8	—	8,8	—	—	8,8	149,0					
ЛН4-11	—	—	57,2	—	—	85,4	—	—	—	142,6	10,7	—	—	10,7	0,5	6,4	6,9	160,2	—	—	—	—	—	—	—	8,8	—	8,8	—	—	8,8	169,0					
ЛН4-12	—	—	—	82,4	—	—	—	132,4	—	215,8	19,4	15,6	—	35,0	1,3	—	1,3	252,1	—	—	—	—	—	—	—	8,8	—	8,8	—	—	8,8	260,9					
ЛН4-15	—	—	—	82,4	—	—	—	132,4	—	215,8	19,4	15,6	—	35,0	1,3	—	1,3	252,1	—	—	—	—	—	—	—	8,8	—	8,8	—	—	8,8	260,9					
ЛН5-3	—	—	62,8	48,0	—	—	—	—	—	110,8	10,7	—	—	10,7	0,5	6,4	6,9	128,4	—	—	—	—	—	—	—	8,8	—	8,8	—	—	8,8	137,2					
ЛН5-3а	—	—	62,8	48,0	—	—	—	—	—	110,8	10,7	—	—	10,7	0,5	6,4	6,9	128,4	0,8	0,8	—	—	—	—	—	8,8	—	8,8	2,4	2,4	12,0	140,4					
ЛН5-5	—	—	—	138,4	—	—	—	—	—	138,4	28,1	—	—	28,1	1,3	—	1,3	167,8	—	—	—	—	—	—	—	8,8	—	8,8	—	—	8,8	176,6					
ЛН5-5а	—	—	—	138,4	—	—	—	—	—	138,4	28,1	—	—	28,1	1,3	—	1,3	167,8	0,8	0,8	—	—	—	—	—	8,8	—	8,8	2,4	2,4	12,0	179,8					
ЛН5-8	—	—	—	90,4	65,4	—	—	—	—	155,8	28,1	—	—	28,1	1,3	—	1,3	185,2	—	—	—	—	—	—	—	8,8	—	8,8	—	—	8,8	194,0					
ЛН5-8а	—	—	—	90,4	65,4	—	—	—	—	155,8	28,1	—	—	28,1	1,3	—	1,3	185,2	0,8	0,8	—	—	—	—	—	8,8	—	8,8	2,4	2,4	12,0	197,2					
ЛН5-11	—	—	—	—	123,6	85,4	—	—	—	209,0	28,1	—	—	28,1	1,3	—	1,3	238,4	—	—	—	—	—	—	—	8,8	—	8,8	—	—	8,8	247,2					
ЛН5-11а	—	—	—	—	123,6	85,4	—	—	—	209,0	28,1	—	—	28,1	1,3	—	1,3	238,4	0,8	0,8	—	—	—	—	—	8,8	—	8,8	2,4	2,4	12,0	250,4					
ЛН5-12	—	—	—	—	—	161,2	108,0	—	—	269,2	19,4	15,6	—	35,0	1,3	—	1,3	305,5	—	—	—	—	—	—	—	8,8	—	8,8	—	—	8,8	314,3					
ЛН5-12а	—	—	—	—	—	161,2	108,0	—	—	269,2	19,4	15,6	—	35,0	1,3	—	1,3	305,5	0,8	0,8	—	—	—	—	—	8,8	—	8,8	2,4	2,4	12,0	317,5					
ЛН5-15	—	—	—	—	—	161,2	108,0	—	—	269,2	19,4	15,6	—	35,0	1,3	—	1,3	305,5	—	—	—	—	—	—	—	8,8	—	8,8	—	—	8,8	314,3					
ЛН5-15а	—	—	—	—	—	161,2	108,0	—	—	269,2	19,4	15,6	—	35,0	1,3	—	1,3	305,5	0,8	0,8	—	—	—	—	—	8,8	—	8,8	2,4	2,4	12,0	317,5					

3.006.1-2/821-1-00.0 ВМС

Лист
3

Мно. и Единиц. Показ. и дата

Марка элемента	Изделия арматурные, кг																	Изделия закладные, кг																	Объем расход, кг				
	Арматура класса																	Арматура класса																		Всего			
	А-III										А-I							Всего	А-III										А-I								Всего		
	ГОСТ 5781-82										ГОСТ 5781-82								ГОСТ 5781-82	ГОСТ 5781-82										ГОСТ 5781-82									
	6	8	10	12	14	16	18	20	22	25	Итого	6	8	10	Итого	3	4			Итого	8	Итого	8	10	12	14	16	18	20	Итого	6-6	Итого							
Л16-3	—	44,5	74,0	—	—	—	—	—	—	—	118,5	2,0	—	—	2,0	4,2	8,4	12,6	133,1	—	—	—	—	—	—	12,2	—	12,2	—	—	12,2	145,3							
Л16-3а	—	44,5	74,0	—	—	—	—	—	—	—	118,5	2,0	—	—	2,0	4,2	8,4	12,6	133,1	0,8	0,8	—	—	—	—	12,2	—	12,2	2,4	2,4	15,4	148,5							
Л16-5	—	23,2	—	101,2	—	—	—	—	—	—	124,4	22,1	—	—	22,1	4,1	1,0	5,1	151,6	—	—	—	—	—	—	12,2	—	12,2	—	—	12,2	163,8							
Л16-5а	—	23,2	—	101,2	—	—	—	—	—	—	124,4	22,1	—	—	22,1	4,1	1,0	5,1	151,6	0,8	0,8	—	—	—	—	12,2	—	12,2	2,4	2,4	15,4	167,0							
Л16-8	—	23,2	—	—	210,6	—	—	—	—	—	233,8	30,9	—	—	30,9	3,9	1,0	4,9	269,6	—	—	—	—	—	—	12,2	—	12,2	—	—	12,2	281,8							
Л16-8а	—	23,2	—	—	210,6	—	—	—	—	—	233,8	30,9	—	—	30,9	3,9	1,0	4,9	269,6	0,8	0,8	—	—	—	—	12,2	—	12,2	2,4	2,4	15,4	285,0							
Л16-11	—	23,2	—	—	210,6	—	—	—	—	—	233,8	30,9	—	—	30,9	3,9	1,0	4,9	269,6	—	—	—	—	—	—	12,2	—	12,2	—	—	12,2	281,8							
Л16-11а	—	23,2	—	—	210,6	—	—	—	—	—	233,8	30,9	—	—	30,9	3,9	1,0	4,9	269,6	0,8	0,8	—	—	—	—	12,2	—	12,2	2,4	2,4	15,4	285,0							
Л16-12	—	23,2	—	—	—	189,6	108,0	—	—	—	320,8	22,2	15,6	—	37,8	3,9	1,0	4,9	363,5	—	—	—	—	—	—	12,2	—	12,2	—	—	12,2	375,7							
Л16-12а	—	23,2	—	—	—	189,6	108,0	—	—	—	320,8	22,2	15,6	—	37,8	3,9	1,0	4,9	363,5	0,8	0,8	—	—	—	—	12,2	—	12,2	2,4	2,4	15,4	378,9							
Л16-15	—	23,2	—	—	—	189,6	108,0	—	—	—	320,8	22,2	15,6	—	37,8	3,9	1,0	4,9	363,5	—	—	—	—	—	—	12,2	—	12,2	—	—	12,2	375,7							
Л16-15а	—	23,2	—	—	—	189,6	108,0	—	—	—	320,8	22,2	15,6	—	37,8	3,9	1,0	4,9	363,5	0,8	0,8	—	—	—	—	12,2	—	12,2	2,4	2,4	15,4	378,9							
Л17-3	—	52,1	85,0	—	—	—	—	—	—	—	137,1	2,0	—	—	2,0	4,8	9,6	14,4	153,5	—	—	—	—	—	—	12,2	—	12,2	—	—	12,2	165,7							
Л17-3а	—	52,1	85,0	—	—	—	—	—	—	—	137,1	2,0	—	—	2,0	4,8	9,6	14,4	153,5	0,8	0,8	—	—	—	—	12,2	—	12,2	2,4	2,4	15,4	168,9							
Л17-5	—	30,8	118,3	—	—	—	—	—	—	—	149,1	2,0	—	—	2,0	3,0	12,8	15,8	166,9	—	—	—	—	—	—	12,2	—	12,2	—	—	12,2	178,1							
Л17-5а	—	30,8	118,3	—	—	—	—	—	—	—	149,1	2,0	—	—	2,0	3,0	12,8	15,8	166,9	0,8	0,8	—	—	—	—	12,2	—	12,2	2,4	2,4	15,4	182,3							
Л17-8	—	30,8	—	122,4	65,4	—	—	—	—	—	218,6	34,1	—	—	34,1	4,7	1,2	5,9	258,6	—	—	—	—	—	—	12,2	—	12,2	—	—	12,2	270,8							
Л17-8а	—	30,8	—	122,4	65,4	—	—	—	—	—	218,6	34,1	—	—	34,1	4,7	1,2	5,9	258,6	0,8	0,8	—	—	—	—	12,2	—	12,2	2,4	2,4	15,4	274,0							
Л17-11	—	30,8	—	122,4	65,4	—	—	—	—	—	218,6	34,1	—	—	34,1	4,7	1,2	5,9	258,6	—	—	—	—	—	—	12,2	—	12,2	—	—	12,2	270,8							
Л17-11а	—	30,8	—	122,4	65,4	—	—	—	—	—	218,6	34,1	—	—	34,1	4,7	1,2	5,9	258,6	0,8	0,8	—	—	—	—	12,2	—	12,2	2,4	2,4	15,4	274,0							
Л17-12	—	30,8	—	—	166,8	85,4	—	—	—	—	283,0	34,1	—	—	34,1	4,7	1,2	5,9	323,0	—	—	—	—	—	—	12,2	—	12,2	—	—	12,2	335,2							
Л17-12а	—	30,8	—	—	166,8	85,4	—	—	—	—	283,0	34,1	—	—	34,1	4,7	1,2	5,9	323,0	0,8	0,8	—	—	—	—	12,2	—	12,2	2,4	2,4	15,4	338,4							
Л17-15	—	30,8	—	—	166,8	85,4	—	—	—	—	283,0	34,1	—	—	34,1	4,7	1,2	5,9	323,0	—	—	—	—	—	—	12,2	—	12,2	—	—	12,2	335,2							
Л17-15а	—	30,8	—	—	166,8	85,4	—	—	—	—	283,0	34,1	—	—	34,1	4,7	1,2	5,9	323,0	0,8	0,8	—	—	—	—	12,2	—	12,2	2,4	2,4	15,4	338,4							

3.006.1-2/82.1-1-00.0 ВМС

Марка элемента	Изделия арматурные, кг																	Изделия закладные, кг																	Общий расход, кг
	Арматура класса																	Арматура класса																	
	А-III											А-III			Вр-Т			Всего	А-III											А-III			Всего	Общий расход, кг	
	ГОСТ 5781-82											ГОСТ 5781-82			ГОСТ 6727-80				А-III											А-III					
	ГОСТ 5781-82											ГОСТ 5781-82			ГОСТ 6727-80				А-III											А-III					
	6	8	10	12	14	16	18	20	22	25	Итого	6	8	10	Итого	3	4		Итого	8	Итого	8	10	12	14	16	18	20	Итого	6-6	Итого				
Л18-3	—	59,7	96,0	—	—	—	—	—	—	155,7	—	3,8	—	3,8	5,4	11,0	16,4		175,9	—	—	—	—	—	—	—	—	17,2	17,2	—	—	17,2			193,1
Л18-3а	—	59,7	96,0	—	—	—	—	—	—	155,7	—	3,8	—	3,8	5,4	11,0	16,4	175,9	0,8	0,8	—	—	—	—	—	—	17,2	17,2	2,4	2,4	20,4	196,3			
Л18-5	—	38,4	33,3	138,4	—	—	—	—	—	210,1	24,5	3,8	—	28,3	4,3	4,6	8,9	247,3	—	—	—	—	—	—	—	—	17,2	17,2	—	—	17,2	264,5			
Л18-5а	—	38,4	33,3	138,4	—	—	—	—	—	210,1	24,5	3,8	—	28,3	4,3	4,6	8,9	247,3	0,8	0,8	—	—	—	—	—	—	17,2	17,2	2,4	2,4	20,4	267,7			
Л18-8	—	38,4	—	48,0	188,8	—	—	—	—	275,2	34,9	3,8	—	38,7	5,5	1,4	6,9	320,8	—	—	—	—	—	—	—	—	17,2	17,2	—	—	17,2	338,0			
Л18-8а	—	38,4	—	48,0	188,8	—	—	—	—	275,2	34,9	3,8	—	38,7	5,5	1,4	6,9	320,8	0,8	0,8	—	—	—	—	—	—	17,2	17,2	2,4	2,4	20,4	341,2			
Л18-11	—	38,4	—	48,0	188,8	—	—	—	—	275,2	34,9	3,8	—	38,7	5,5	1,4	6,9	320,8	—	—	—	—	—	—	—	—	17,2	17,2	—	—	17,2	338,0			
Л18-11а	—	38,4	—	48,0	188,8	—	—	—	—	275,2	34,9	3,8	—	38,7	5,5	1,4	6,9	320,8	0,8	0,8	—	—	—	—	—	—	17,2	17,2	2,4	2,4	20,4	341,2			
Л18-12	—	38,4	—	—	65,4	246,4	—	—	—	350,2	34,9	3,8	—	38,7	5,5	1,4	6,9	395,8	—	—	—	—	—	—	—	—	17,2	17,2	—	—	17,2	413,0			
Л18-12а	—	38,4	—	—	65,4	246,4	—	—	—	350,2	34,9	3,8	—	38,7	5,5	1,4	6,9	395,8	0,8	0,8	—	—	—	—	—	—	17,2	17,2	2,4	2,4	20,4	416,2			
Л18-15	—	38,4	—	—	65,4	246,4	—	—	—	350,2	34,9	3,8	—	38,7	5,5	1,4	6,9	395,8	—	—	—	—	—	—	—	—	17,2	17,2	—	—	17,2	413,0			
Л18-15а	—	38,4	—	—	65,4	246,4	—	—	—	350,2	34,9	3,8	—	38,7	5,5	1,4	6,9	395,8	0,8	0,8	—	—	—	—	—	—	17,2	17,2	2,4	2,4	20,4	416,2			
Л19-3	—	—	68,4	56,4	—	—	—	—	—	124,8	10,1	3,8	—	13,9	0,5	7,4	7,9	146,6	—	—	—	—	—	—	—	—	12,2	—	12,2	—	—	12,2	158,8		
Л19-3а	—	—	68,4	56,4	—	—	—	—	—	124,8	10,1	3,8	—	13,9	0,5	7,4	7,9	146,6	0,8	0,8	—	—	—	—	—	—	12,2	—	12,2	2,4	2,4	20,4	162,0		
Л19-5	—	—	—	99,8	77,0	—	—	—	—	176,8	30,3	3,8	—	34,1	1,5	—	1,5	212,4	—	—	—	—	—	—	—	—	12,2	—	12,2	—	—	12,2	224,6		
Л19-5а	—	—	—	99,8	77,0	—	—	—	—	176,8	30,3	3,8	—	34,1	1,5	—	1,5	212,4	0,8	0,8	—	—	—	—	—	—	12,2	—	12,2	2,4	2,4	20,4	227,8		
Л19-8	—	—	—	—	134,4	100,4	—	—	—	234,8	30,3	3,8	—	34,1	1,5	—	1,5	270,4	—	—	—	—	—	—	—	—	12,2	—	12,2	—	—	12,2	282,6		
Л19-8а	—	—	—	—	134,4	100,4	—	—	—	234,8	30,3	3,8	—	34,1	1,5	—	1,5	270,4	0,8	0,8	—	—	—	—	—	—	12,2	—	12,2	2,4	2,4	20,4	285,8		
Л19-11	—	—	—	—	134,4	—	127,2	—	—	261,6	20,2	22,0	—	42,2	1,5	—	1,5	305,3	—	—	—	—	—	—	—	—	12,2	—	12,2	—	—	12,2	317,5		
Л19-11а	—	—	—	—	134,4	—	127,2	—	—	261,6	20,2	22,0	—	42,2	1,5	—	1,5	305,3	0,8	0,8	—	—	—	—	—	—	12,2	—	12,2	2,4	2,4	20,4	320,7		
Л19-12	—	—	—	—	—	175,6	—	157,0	—	332,6	20,2	22,0	—	42,2	1,5	—	1,5	376,3	—	—	—	—	—	—	—	—	12,2	—	12,2	—	—	12,2	388,5		
Л19-12а	—	—	—	—	—	175,6	—	157,0	—	332,6	20,2	22,0	—	42,2	1,5	—	1,5	376,3	0,8	0,8	—	—	—	—	—	—	12,2	—	12,2	2,4	2,4	20,4	391,7		
Л19-15	—	—	—	—	—	175,6	—	157,0	—	332,6	20,2	22,0	—	42,2	1,5	—	1,5	376,3	—	—	—	—	—	—	—	—	12,2	—	12,2	—	—	12,2	388,5		
Л19-15а	—	—	—	—	—	175,6	—	157,0	—	332,6	20,2	22,0	—	42,2	1,5	—	1,5	376,3	0,8	0,8	—	—	—	—	—	—	12,2	—	12,2	2,4	2,4	20,4	391,7		

3.006.1-2/82.1-1-00.0 ВМС

Лист
5

МАРКА ЭЛЕМЕНТА	ИЗДЕЛИЯ АРМАТУРНЫЕ, кг																	ИЗДЕЛИЯ ЗАКЛАДНЫЕ, кг																	Общий расход, кг			
	Арматура класса																	Арматура класса																				
	А-III										А-I							Всего	А-III										А-I							Всего	Площадь сварки Вместе с 380-11 *	
	ГОСТ 5781-82										ГОСТ 5781-82								ГОСТ 5781-82	ГОСТ 5781-82										ГОСТ 5781-82								
	6	8	10	12	14	16	18	20	22	25	Итого	6	8	10	Итого	3	4			Итого	6	8	10	12	14	16	18	20	Итого		6-6	Итого						
Л20-3	—	23,2	79,4	56,4	—	—	—	—	—	—	159,0	10,1	3,8	—	13,9	2,9	9,4			12,3	185,2	—	—	—	—	—	—	—	12,2		—	12,2	—	—	12,2			197,4
Л20-3а	—	23,2	79,4	56,4	—	—	—	—	—	—	159,0	10,1	3,8	—	13,9	2,9	9,4	12,3	185,2	0,8	0,8	—	—	—	—	—	12,2	—	12,2	2,4	2,4	15,4	200,6					
Л20-5	—	23,2	79,4	77,0	—	—	—	—	—	—	179,6	10,1	3,8	—	13,9	2,9	9,4	12,3	205,8	—	—	—	—	—	—	—	12,2	—	12,2	—	—	12,2	218,0					
Л20-5а	—	23,2	79,4	77,0	—	—	—	—	—	—	179,6	10,1	3,8	—	13,9	2,9	9,4	12,3	205,8	0,8	0,8	—	—	—	—	—	12,2	—	12,2	2,4	2,4	15,4	221,2					
Л20-11	—	23,2	—	114,8	—	100,4	—	—	—	—	238,4	33,5	3,8	—	37,3	4,1	1,0	5,1	280,8	—	—	—	—	—	—	—	12,2	—	12,2	—	—	12,2	293,0					
Л20-11а	—	23,2	—	114,8	—	100,4	—	—	—	—	238,4	33,5	3,8	—	37,3	4,1	1,0	5,1	280,8	0,8	0,8	—	—	—	—	—	12,2	—	12,2	2,4	2,4	15,4	296,2					
Л20-12	—	23,2	—	—	156,4	—	—	157,0	—	—	336,6	23,4	22,0	—	45,4	4,1	1,0	5,1	387,1	—	—	—	—	—	—	—	12,2	—	12,2	—	—	12,2	399,3					
Л20-12а	—	23,2	—	—	156,4	—	—	157,0	—	—	336,6	23,4	22,0	—	45,4	4,1	1,0	5,1	387,1	0,8	0,8	—	—	—	—	—	12,2	—	12,2	2,4	2,4	15,4	402,5					
Л20-15	—	23,2	—	—	156,4	—	—	157,0	—	—	336,6	23,4	22,0	—	45,4	4,1	1,0	5,1	387,1	—	—	—	—	—	—	—	12,2	—	12,2	—	—	12,2	399,3					
Л20-15а	—	23,2	—	—	156,4	—	—	157,0	—	—	336,6	23,4	22,0	—	45,4	4,1	1,0	5,1	387,1	0,8	0,8	—	—	—	—	—	12,2	—	12,2	2,4	2,4	15,4	402,5					
Л21-3	—	30,8	129,8	—	—	—	—	—	—	—	160,6	—	3,8	—	3,8	4,2	13,3	17,5	181,9	—	—	—	—	—	—	—	17,2	17,2	—	—	17,2	199,1						
Л21-3а	—	30,8	129,8	—	—	—	—	—	—	—	160,6	—	3,8	—	3,8	4,2	13,3	17,5	181,9	0,8	0,8	—	—	—	—	—	17,2	17,2	2,4	2,4	20,4	202,3						
Л21-5	—	30,8	90,6	56,4	—	—	—	—	—	—	177,8	10,1	3,8	—	13,9	4,7	9,6	14,3	206,0	—	—	—	—	—	—	—	17,2	17,2	—	—	17,2	223,2						
Л21-5а	—	30,8	90,6	56,4	—	—	—	—	—	—	177,8	10,1	3,8	—	13,9	4,7	9,6	14,3	206,0	0,8	0,8	—	—	—	—	—	17,2	17,2	2,4	2,4	20,4	226,4						
Л21-8	—	30,8	—	130,8	—	—	—	—	—	—	262,0	36,3	3,8	—	40,1	4,7	1,2	5,9	308,0	—	—	—	—	—	—	—	17,2	17,2	—	—	17,2	325,2						
Л21-8а	—	30,8	—	130,8	—	—	—	—	—	—	262,0	36,3	3,8	—	40,1	4,7	1,2	5,9	308,0	0,8	0,8	—	—	—	—	—	17,2	17,2	2,4	2,4	20,4	328,4						
Л21-11	—	30,8	—	130,8	—	—	—	—	—	—	262,0	36,3	3,8	—	40,1	4,7	1,2	5,9	308,0	—	—	—	—	—	—	—	17,2	17,2	—	—	17,2	325,2						
Л21-11а	—	30,8	—	130,8	—	—	—	—	—	—	262,0	36,3	3,8	—	40,1	4,7	1,2	5,9	308,0	0,8	0,8	—	—	—	—	—	17,2	17,2	2,4	2,4	20,4	328,4						
Л21-12	—	30,8	—	—	178,0	—	127,2	—	—	—	336,0	26,2	22,0	—	48,2	4,7	1,2	5,9	390,1	—	—	—	—	—	—	—	17,2	17,2	—	—	17,2	407,3						
Л21-12а	—	30,8	—	—	178,0	—	127,2	—	—	—	336,0	26,2	22,0	—	48,2	4,7	1,2	5,9	390,1	0,8	0,8	—	—	—	—	—	17,2	17,2	2,4	2,4	20,4	410,5						
Л21-15	—	30,8	—	—	178,0	—	127,2	—	—	—	336,0	26,2	22,0	—	48,2	4,7	1,2	5,9	390,1	—	—	—	—	—	—	—	17,2	17,2	—	—	17,2	407,3						
Л21-15а	—	30,8	—	—	178,0	—	127,2	—	—	—	336,0	26,2	22,0	—	48,2	4,7	1,2	5,9	390,1	0,8	0,8	—	—	—	—	—	17,2	17,2	2,4	2,4	20,4	410,5						
Л22-3	—	31,8	50,8	—	—	—	—	—	—	—	82,6	—	2,1	—	2,1	2,8	6,1	8,9	93,6	—	—	—	—	—	—	—	8,8	—	8,8	—	—	8,8	102,4					
Л22-3а	—	31,8	50,8	—	—	—	—	—	—	—	82,6	—	2,1	—	2,1	2,8	6,1	8,9	93,6	0,8	0,8	—	—	—	—	—	8,8	—	8,8	2,4	2,4	12,0	105,6					

3.006.1-2/82.1-1-00.0 ВМС

Лист

6

Марка ЭЛЕМЕНТА	ИЗДЕЛИЯ АРМАТУРНЫЕ, кг																	ИЗДЕЛИЯ ЗАКЛАДНЫЕ, кг													Всего	ПЕШИЙ АРСХОД, кг
	Арматура класса																	Арматура класса														
	А-III											А-I						А-I											Покр.стали			
	ГОСТ 5781-82											ГОСТ 5781-82						ГОСТ 5781-82						ГОСТ 5781-82					Всего кл 2			
	6	8	10	12	14	16	18	20	22	25	Итого	6	8	10	Итого	3	4	Итого	6	8	10	12	14	16	18	20	Итого	ГОСТ 380-71 *	Всего			
Л22-5	—	19,2	19,6	73,4	—	—	—	—	—	—	112,2	12,6	2,1	—	14,7	1,8	2,7	4,5	131,4	—	—	—	—	—	8,8	—	—	8,8	—	—	8,8	140,2
Л22-5а	—	19,2	19,6	73,4	—	—	—	—	—	—	112,2	12,6	2,1	—	14,7	1,8	2,7	4,5	131,4	0,8	0,8	—	—	—	8,8	—	—	8,8	2,4	2,4	12,0	143,4
Л22-8	—	19,2	—	73,4	38,5	—	—	—	—	—	131,1	17,0	2,1	—	19,1	1,8	0,9	2,7	152,9	—	—	—	—	—	8,8	—	—	8,8	—	—	8,8	161,7
Л22-8а	—	19,2	—	73,4	38,5	—	—	—	—	—	131,1	17,0	2,1	—	19,1	1,8	0,9	2,7	152,9	0,8	0,8	—	—	—	8,8	—	—	8,8	2,4	2,4	12,0	161,9
Л22-11	—	19,2	—	—	198,5	—	—	—	—	—	157,7	17,0	2,1	—	19,1	1,8	0,9	2,7	179,5	—	—	—	—	—	8,8	—	—	8,8	—	—	8,8	188,3
Л22-11а	—	19,2	—	—	198,5	—	—	—	—	—	157,7	17,0	2,1	—	19,1	1,8	0,9	2,7	179,5	0,8	0,8	—	—	—	8,8	—	—	8,8	2,4	2,4	12,0	191,5
Л22-12	—	19,2	—	—	—	180,8	—	—	—	—	200,0	17,0	2,1	—	19,1	1,8	0,9	2,7	221,8	—	—	—	—	—	8,8	—	—	8,8	—	—	8,8	230,6
Л22-12а	—	19,2	—	—	—	180,8	—	—	—	—	200,0	17,0	2,1	—	19,1	1,8	0,9	2,7	221,8	0,8	0,8	—	—	—	8,8	—	—	8,8	2,4	2,4	12,0	233,8
Л22-15	—	19,2	—	—	—	180,8	—	—	—	—	200,0	17,0	2,1	—	19,1	1,8	0,9	2,7	221,8	—	—	—	—	—	8,8	—	—	8,8	—	—	8,8	230,6
Л22-15а	—	19,2	—	—	—	180,8	—	—	—	—	200,0	17,0	2,1	—	19,1	1,8	0,9	2,7	221,8	0,8	0,8	—	—	—	8,8	—	—	8,8	2,4	2,4	12,0	233,8
Л23-3	9,6	15,4	57,2	64,4	—	—	—	—	—	—	146,6	11,7	3,8	—	15,5	3,6	7,2	10,8	172,9	—	—	—	—	—	12,2	—	12,2	—	—	12,2	185,1	
Л23-3а	9,6	15,4	57,2	64,4	—	—	—	—	—	—	146,6	11,7	3,8	—	15,5	3,6	7,2	10,8	172,9	0,8	0,8	—	—	—	12,2	—	12,2	2,4	2,4	15,4	188,3	
Л23-5	9,6	15,4	—	82,4	—	114,8	—	—	—	—	222,2	29,1	3,8	—	32,9	4,4	0,8	5,2	260,3	—	—	—	—	—	12,2	—	12,2	—	—	12,2	272,5	
Л23-5а	9,6	15,4	—	82,4	—	114,8	—	—	—	—	222,2	29,1	3,8	—	32,9	4,4	0,8	5,2	260,3	0,8	0,8	—	—	—	12,2	—	12,2	2,4	2,4	15,4	275,7	
Л23-8	9,6	15,4	—	—	112,4	—	145,2	—	—	—	282,6	17,4	24,5	—	41,9	4,4	0,8	5,2	329,7	—	—	—	—	—	12,2	—	12,2	—	—	12,2	341,9	
Л23-8а	9,6	15,4	—	—	112,4	—	145,2	—	—	—	282,6	17,4	24,5	—	41,9	4,4	0,8	5,2	329,7	0,8	0,8	—	—	—	12,2	—	12,2	2,4	2,4	15,4	345,1	
Л23-11	9,6	—	—	—	177,8	114,0	—	—	—	—	301,4	47,6	33,7	—	81,3	3,1	0,8	3,9	386,6	—	—	—	—	—	12,2	—	12,2	—	—	12,2	398,8	
Л23-11а	9,6	—	—	—	177,8	114,0	—	—	—	—	301,4	47,6	33,7	—	81,3	3,1	0,8	3,9	386,6	0,8	0,8	—	—	—	12,2	—	12,2	2,4	2,4	15,4	402,0	
Л23-12	9,6	—	—	—	112,4	—	252,0	—	—	—	374,0	38,9	49,3	—	88,2	3,1	0,8	3,9	466,1	—	—	—	—	—	12,2	—	12,2	—	—	12,2	478,3	
Л23-12а	9,6	—	—	—	112,4	—	252,0	—	—	—	374,0	38,9	49,3	—	88,2	3,1	0,8	3,9	466,1	0,8	0,8	—	—	—	12,2	—	12,2	2,4	2,4	15,4	481,5	
Л23-15	9,6	—	—	—	—	146,8	252,0	—	—	—	408,4	38,9	49,3	—	88,2	3,1	0,8	3,9	500,5	—	—	—	—	—	12,2	—	12,2	—	—	12,2	512,7	
Л23-15а	9,6	—	—	—	—	146,8	252,0	—	—	—	408,4	38,9	49,3	—	88,2	3,1	0,8	3,9	500,5	0,8	0,8	—	—	—	12,2	—	12,2	2,4	2,4	15,4	515,9	
Л24-3	—	39,6	68,4	61,4	—	—	—	—	—	—	172,4	11,7	3,8	—	15,5	4,2	8,4	12,6	200,5	—	—	—	—	—	—	17,2	17,2	—	—	17,2	217,7	
Л24-3а	—	39,6	68,4	61,4	—	—	—	—	—	—	172,4	11,7	3,8	—	15,5	4,2	8,4	12,6	200,5	0,8	0,8	—	—	—	—	17,2	17,2	2,4	2,4	20,4	220,9	

3.006.1-2/82.1-1-00.0 ВМС

Лист

7

Марка ЭЛЕМЕНТА	Изделия арматурные, кг																	Изделия закладные, кг																	Общий расход, кг	
	Арматура класса																	Арматура класса																		
	А-III										А-I							Вр-I			Всего	А-III					А-I							Прокат стали		
	ГОСТ 5781-82										ГОСТ 5781-82							ГОСТ 5781-82				ГОСТ 5781-82	ГОСТ 5781-82							Всего	Всего	Всего				
	6	8	10	12	14	16	18	20	22	25	Итого	6	8	10	Итого	3	4	Итого	8	Итого			8	10	12	14	16	18	20				Итого	5-6		Итого
Л24-5	—	39,6	—	98,8	87,8	—	—	—	—	—	226,2	31,9	3,8	—	35,7	5,2	1,0	6,2	268,1	—	—	—	—	—	—	—	—	17,2	17,2	—	—	17,2	285,3			
Л24-5а	—	39,6	—	98,8	87,8	—	—	—	—	—	226,2	31,9	3,8	—	35,7	5,2	1,0	6,2	268,1	0,8	0,8	—	—	—	—	—	—	17,2	17,2	2,4	2,4	20,4	288,5			
Л24-8	—	39,6	—	—	134,4	—	145,2	—	—	—	319,2	20,2	24,5	—	44,7	5,2	1,0	6,2	370,1	—	—	—	—	—	—	—	—	17,2	17,2	—	—	17,2	387,3			
Л24-8а	—	39,6	—	—	134,4	—	145,2	—	—	—	319,2	20,2	24,5	—	44,7	5,2	1,0	6,2	370,1	0,8	0,8	—	—	—	—	—	—	17,2	17,2	2,4	2,4	20,4	390,5			
Л24-11	—	24,2	—	—	286,8	—	—	—	—	—	344,0	50,4	33,7	—	84,1	3,9	1,0	4,9	400,0	—	—	—	—	—	—	—	—	17,2	17,2	—	—	17,2	417,2			
Л24-11а	—	24,2	—	—	286,8	—	—	—	—	—	344,0	50,4	33,7	—	84,1	3,9	1,0	4,9	400,0	0,8	0,8	—	—	—	—	—	—	17,2	17,2	2,4	2,4	20,4	420,4			
Л24-12	—	24,2	—	—	134,4	199,4	—	—	—	—	358,0	50,4	33,7	—	84,1	3,9	1,0	4,9	447,0	—	—	—	—	—	—	—	—	17,2	17,2	—	—	17,2	464,2			
Л24-12а	—	24,2	—	—	134,4	199,4	—	—	—	—	358,0	50,4	33,7	—	84,1	3,9	1,0	4,9	447,0	0,8	0,8	—	—	—	—	—	—	17,2	17,2	2,4	2,4	20,4	467,4			
Л24-15	—	24,2	—	—	—	375,0	—	—	—	—	399,2	50,4	33,7	—	84,1	3,9	1,0	4,9	488,2	—	—	—	—	—	—	—	—	17,2	17,2	—	—	17,2	505,4			
Л24-15а	—	24,2	—	—	—	375,0	—	—	—	—	399,2	50,4	33,7	—	84,1	3,9	1,0	4,9	488,2	0,8	0,8	—	—	—	—	—	—	17,2	17,2	2,4	2,4	20,4	508,6			
Л25-3	—	23,3	22,4	57,2	—	—	—	—	—	—	102,9	10,2	2,1	—	12,3	2,0	2,9	4,9	120,1	—	—	—	—	—	—	8,8	—	—	8,8	—	—	8,8	128,9			
Л25-3а	—	23,3	22,4	57,2	—	—	—	—	—	—	102,9	10,2	2,1	—	12,3	2,0	2,9	4,9	120,1	0,8	0,8	—	—	—	—	8,8	—	—	8,8	2,4	2,4	12,0	132,1			
Л25-5	—	23,3	—	—	124,9	—	—	—	—	—	145,2	15,3	2,1	—	17,4	2,0	0,8	2,8	165,4	—	—	—	—	—	—	8,8	—	—	8,8	—	—	8,8	174,2			
Л25-5а	—	23,3	—	—	124,9	—	—	—	—	—	145,2	15,3	2,1	—	17,4	2,0	0,8	2,8	165,4	0,8	0,8	—	—	—	—	8,8	—	—	8,8	2,4	2,4	12,0	177,4			
Л25-8	—	23,3	—	—	78,0	57,4	—	—	—	—	158,7	15,3	2,1	—	17,4	2,0	0,8	2,8	178,9	—	—	—	—	—	—	8,8	—	—	8,8	—	—	8,8	187,7			
Л25-8а	—	23,3	—	—	78,0	57,4	—	—	—	—	158,7	15,3	2,1	—	17,4	2,0	0,8	2,8	178,9	0,8	0,8	—	—	—	—	8,8	—	—	8,8	2,4	2,4	12,0	190,9			
Л25-11	—	15,6	—	24,0	46,4	101,8	—	—	—	—	187,8	25,5	14,4	—	39,9	1,4	0,8	2,2	229,9	—	—	—	—	—	—	8,8	—	—	8,8	—	—	8,8	238,7			
Л25-11а	—	15,6	—	24,0	46,4	101,8	—	—	—	—	187,8	25,5	14,4	—	39,9	1,4	0,8	2,2	229,9	0,8	0,8	—	—	—	—	8,8	—	—	8,8	2,4	2,4	12,0	241,9			
Л25-12	—	15,6	—	—	32,7	60,8	128,8	—	—	—	237,9	15,3	32,4	—	47,7	1,4	0,8	2,2	287,8	—	—	—	—	—	—	8,8	—	—	8,8	—	—	8,8	296,6			
Л25-12а	—	15,6	—	—	32,7	60,8	128,8	—	—	—	237,9	15,3	32,4	—	47,7	1,4	0,8	2,2	287,8	0,8	0,8	—	—	—	—	8,8	—	—	8,8	2,4	2,4	12,0	299,8			
Л25-15	—	15,6	—	—	—	103,5	128,8	—	—	—	247,9	15,3	32,4	—	47,7	1,4	0,8	2,2	297,8	—	—	—	—	—	—	8,8	—	—	8,8	—	—	8,8	306,6			
Л25-15а	—	15,6	—	—	—	103,5	128,8	—	—	—	247,9	15,3	32,4	—	47,7	1,4	0,8	2,2	297,8	0,8	0,8	—	—	—	—	8,8	—	—	8,8	2,4	2,4	12,0	309,8			
Л26-3	—	26,9	22,4	65,4	—	—	—	—	—	—	114,7	11,4	2,1	—	13,5	2,4	3,0	5,4	133,6	—	—	—	—	—	—	8,8	—	—	8,8	—	—	8,8	142,4			
Л28-3а	—	26,9	22,4	65,4	—	—	—	—	—	—	114,7	11,4	2,1	—	13,5	2,4	3,0	5,4	133,6	0,8	0,8	—	—	—	—	8,8	—	—	8,8	2,4	2,4	12,0	145,6			

3.006.1-2/82+1-00.0 ВМС

8

Итого по маркам, типам и диаметрам

Марка ЭЛЕМЕНТА	Изделия арматурные, кг																		Изделия закладные, кг														Общий расход, кг
	Арматура класса																		Арматура класса												Прокат стали		
	А-III										А-I								Всего				Всего		Всего								
	ГОСТ 5781-82										ГОСТ 5781-82								ГОСТ 5781-82				ГОСТ 5781-82										
	ГОСТ 5781-82										ГОСТ 5781-82								ГОСТ 5781-82				ГОСТ 5781-82										
	6	8	10	12	14	16	18	20	22	25	Итого	6	8	10	Итого	3	4	Итого	8	Итого	8	10	12	14		16	18	20	Итого	6-8	Итого		
Л26-5	—	26,9	—	32,2	83,0	—	—	—	—	—	148,1	16,5	2,1	—	18,6	2,4	0,9	3,3	170,0	—	—	—	—	—		8,8	—	—	8,8	—	—	8,8	178,8
Л26-5а	—	26,9	—	32,2	88,0	—	—	—	—	—	148,1	16,5	2,1	—	18,6	2,4	0,9	3,3	170,0	0,8	0,8	—	—	—	8,8	—	—	8,8	2,4	2,4	12,0	182,0	
Л26-8	—	26,9	—	—	83,0	51,4	—	—	—	—	173,3	16,5	2,1	—	18,6	2,4	0,9	3,3	195,2	—	—	—	—	—	8,8	—	—	8,8	—	—	8,8	204,0	
Л26-8а	—	26,9	—	—	83,0	51,4	—	—	—	—	173,3	16,5	2,1	—	18,6	2,4	0,9	3,3	195,2	0,8	0,8	—	—	—	8,8	—	—	8,8	2,4	2,4	12,0	207,2	
Л26-11	—	19,2	—	51,6	—	—	—	—	—	—	193,0	26,7	14,4	—	41,1	1,8	0,9	2,7	236,8	—	—	—	—	—	8,8	—	—	8,8	—	—	8,8	245,6	
Л26-11а	—	19,2	—	51,6	—	—	—	—	—	—	193,0	26,7	14,4	—	41,1	1,8	0,9	2,7	236,8	0,8	0,8	—	—	—	8,8	—	—	8,8	2,4	2,4	12,0	248,8	
Л26-12	—	19,2	—	24,0	46,1	—	11,2	—	—	—	236,8	15,3	34,8	—	50,1	1,8	0,9	2,7	289,6	—	—	—	—	—	8,8	—	—	8,8	—	—	8,8	298,4	
Л26-12а	—	19,2	—	24,0	46,1	—	11,2	—	—	—	236,8	15,3	34,8	—	50,1	1,8	0,9	2,7	289,6	0,8	0,8	—	—	—	8,8	—	—	8,8	2,4	2,4	12,0	301,6	
Л26-15	—	19,2	—	—	79,1	—	11,2	—	—	—	245,5	15,3	34,8	—	50,1	1,8	0,9	2,7	298,3	—	—	—	—	—	8,8	—	—	8,8	—	—	8,8	307,1	
Л26-15а	—	19,2	—	—	79,1	—	11,2	—	—	—	245,5	15,3	34,8	—	50,1	1,8	0,9	2,7	298,3	0,8	0,8	—	—	—	8,8	—	—	8,8	2,4	2,4	12,0	310,3	
Л27-3	5,0	8,6	30,6	—	49,7	—	—	—	—	—	93,9	5,7	2,3	—	8,0	1,4	3,4	4,8	106,7	—	—	—	—	—	6,1	—	—	6,1	—	—	6,1	112,8	
Л27-3а	5,0	8,6	30,6	—	49,7	—	—	—	—	—	93,9	5,7	2,3	—	8,0	1,4	3,4	4,8	106,7	0,8	0,8	—	—	—	6,1	—	—	6,1	3,2	3,2	10,1	116,8	
Л27-5	5,0	8,6	—	44,0	—	64,9	—	—	—	—	122,5	13,3	2,3	—	15,6	1,4	0,4	1,6	139,9	—	—	—	—	—	6,1	—	—	6,1	—	—	6,1	146,0	
Л27-5а	5,0	8,6	—	44,0	—	64,9	—	—	—	—	122,5	13,3	2,3	—	15,6	1,4	0,4	1,6	139,9	0,8	0,8	—	—	—	6,1	—	—	6,1	3,2	3,2	10,1	150,0	
Л27-8	5,0	8,6	—	—	60,0	—	—	101,5	—	—	175,1	7,6	12,5	—	20,1	1,4	1,0	2,4	197,6	—	—	—	—	—	6,1	—	—	6,1	—	—	6,1	203,7	
Л27-8а	5,0	8,6	—	—	60,0	—	—	101,5	—	—	175,1	7,6	12,5	—	20,1	1,4	1,0	2,4	197,6	0,8	0,8	—	—	—	6,1	—	—	6,1	3,2	3,2	10,1	207,7	
Л27-11	5,0	—	—	—	60,0	119,0	—	—	—	—	184,0	25,1	17,6	—	42,7	0,8	0,4	1,2	227,9	—	—	—	—	—	6,1	—	—	6,1	—	—	6,1	234,0	
Л27-11а	5,0	—	—	—	60,0	119,0	—	—	—	—	184,0	25,1	17,6	—	42,7	0,8	0,4	1,2	227,9	0,8	0,8	—	—	—	6,1	—	—	6,1	3,2	3,2	10,1	238,0	
Л27-12	5,0	—	—	—	60,0	—	150,0	—	—	—	215,0	20,7	25,5	—	46,2	0,8	0,4	1,2	262,4	—	—	—	—	—	6,1	—	—	6,1	—	—	6,1	268,5	
Л27-12а	5,0	—	—	—	60,0	—	150,0	—	—	—	215,0	20,7	25,5	—	46,2	0,8	0,4	1,2	262,4	0,8	0,8	—	—	—	6,1	—	—	6,1	3,2	3,2	10,1	272,5	
Л27-15	5,0	—	—	—	—	78,1	150,0	—	—	—	233,4	20,7	25,5	—	46,2	0,8	0,4	1,2	280,8	—	—	—	—	—	6,1	—	—	6,1	—	—	6,1	286,9	
Л27-15а	5,0	—	—	—	—	78,1	150,0	—	—	—	233,4	20,7	25,5	—	46,2	0,8	0,4	1,2	280,8	0,8	0,8	—	—	—	6,1	—	—	6,1	3,2	3,2	10,1	290,9	
Л28-3		21,0	30,0	36,5	—	—	—	—	—	—	93,5	5,7	2,3	—	8,0	1,8	4,2	6,0	107,5	—	—	—	—	—	8,8	—	—	8,8	—	—	8,8	116,3	
Л28-3а		21,0	30,0	36,5	—	—	—	—	—	—	93,5	5,7	2,3	—	8,0	1,8	4,2	6,0	107,5	0,8	0,8	—	—	—	8,8	—	—	8,8	3,2	3,2	12,8	120,3	

3.006.1-2/82.1-1-00.0 ВМС

Лист
9

Марка элемента	Изделия арматурные, кг																	Изделия закладные, кг																	Пбщнй расход, кг				
	Арматура класса																	Арматура класса																Пбщнй расход, кг					
	А-III											А-I						Всего	Арматура класса																	Всего			
	ГОСТ 5781-82											ГОСТ 5781-82							ГОСТ 5781-80	А-III											А-I						Всего		
	6	8	10	12	14	16	18	20	22	25	Итого	6	8	10	Итого	3	4			Итого	8	Итого	8	10	12	14	16	18	20	Итого	ГОСТ 380-71 *	ГОСТ 5781-82	8					10	12
Л28 - 5	-	21,0	-	51,8	-	64,9	-	-	-	-	137,7	14,5	2,3	-	16,8	1,8	0,6	2,4	156,9	-	-	-	-	-	-	8,8	-	-	8,8	-	-	8,8	-	-	8,8	-	-	8,8	165,7
Л28 - 5а	-	21,0	-	51,8	-	64,9	-	-	-	-	137,7	14,5	2,3	-	16,8	1,8	0,6	2,4	156,9	0,8	0,8	-	-	-	-	8,8	-	-	8,8	3,2	3,2	12,8	-	-	12,8	169,7			
Л28 - 8	-	21,0	-	-	-	92,2	82,2	-	-	-	195,4	8,8	12,5	-	21,3	1,8	0,6	2,4	219,1	-	-	-	-	-	-	8,8	-	-	8,8	-	-	8,8	-	-	8,8	227,9			
Л28 - 8а	-	21,0	-	-	-	92,2	82,2	-	-	-	195,4	8,8	12,5	-	21,3	1,8	0,6	2,4	219,1	0,8	0,8	-	-	-	-	8,8	-	-	8,8	3,2	3,2	12,8	-	-	12,8	231,9			
Л28 - 11	-	12,4	-	-	38,5	68,8	117,2	-	-	-	236,9	17,5	33,4	-	50,9	1,2	0,6	1,8	289,6	-	-	-	-	-	-	8,8	-	-	8,8	-	-	8,8	-	-	8,8	298,4			
Л28 - 11а	-	12,4	-	-	38,5	68,8	117,2	-	-	-	236,9	17,5	33,4	-	50,9	1,2	0,6	1,8	289,6	0,8	0,8	-	-	-	-	8,8	-	-	8,8	3,2	3,2	12,8	-	-	12,8	302,4			
Л28 - 12	-	12,4	-	-	-	119,0	117,2	-	-	-	248,6	17,5	33,4	-	50,9	1,2	0,6	1,8	304,3	-	-	-	-	-	-	8,8	-	-	8,8	-	-	8,8	-	-	8,8	310,1			
Л28 - 12а	-	12,4	-	-	-	119,0	117,2	-	-	-	248,6	17,5	33,4	-	50,9	1,2	0,6	1,8	304,3	0,8	0,8	-	-	-	-	8,8	-	-	8,8	3,2	3,2	12,8	-	-	12,8	314,1			
Л28 - 15	-	12,4	-	-	-	50,2	86,4	144,8	-	-	293,8	17,5	33,4	-	50,9	1,2	0,6	1,8	346,5	-	-	-	-	-	-	8,8	-	-	8,8	-	-	8,8	-	-	8,8	355,3			
Л28 - 15а	-	12,4	-	-	-	50,2	86,4	144,8	-	-	293,8	17,5	33,4	-	50,9	1,2	0,6	1,8	346,5	0,8	0,8	-	-	-	-	8,8	-	-	8,8	3,2	3,2	12,8	-	-	12,8	359,3			
Л29 - 3	-	21,2	-	96,5	-	-	-	-	-	-	120,7	5,7	2,3	-	8,0	2,0	5,0	7,0	135,7	-	-	-	-	-	-	8,8	-	-	8,8	-	-	8,8	-	-	8,8	144,5			
Л29 - 3а	-	21,2	-	96,5	-	-	-	-	-	-	120,7	5,7	2,3	-	8,0	2,0	5,0	7,0	135,7	0,8	0,8	-	-	-	-	8,8	-	-	8,8	3,2	3,2	12,8	-	-	12,8	148,5			
Л29 - 5	-	21,2	-	-	131,5	-	-	-	-	-	155,7	15,9	2,3	-	18,2	2,0	0,8	2,8	176,7	-	-	-	-	-	-	8,8	-	-	8,8	-	-	8,8	-	-	8,8	185,5			
Л29 - 5а	-	21,2	-	-	131,5	-	-	-	-	-	155,7	15,9	2,3	-	18,2	2,0	0,8	2,8	176,7	0,8	0,8	-	-	-	-	8,8	-	-	8,8	3,2	3,2	12,8	-	-	12,8	189,5			
Л29 - 8	-	21,2	-	-	81,8	-	82,2	-	-	-	188,2	10,2	12,5	-	22,7	2,0	0,8	2,8	213,7	-	-	-	-	-	-	8,8	-	-	8,8	-	-	8,8	-	-	8,8	222,5			
Л29 - 8а	-	21,2	-	-	81,8	-	82,2	-	-	-	188,2	10,2	12,5	-	22,7	2,0	0,8	2,8	213,7	0,8	0,8	-	-	-	-	8,8	-	-	8,8	3,2	3,2	12,8	-	-	12,8	226,5			
Л29 - 11	-	15,6	-	-	91,3	106,8	-	-	-	-	213,7	27,7	17,6	-	45,3	2,0	0,8	2,8	239,2	-	-	-	-	-	-	8,8	-	-	8,8	-	-	8,8	-	-	8,8	270,0			
Л29 - 11а	-	15,6	-	-	91,3	106,8	-	-	-	-	213,7	27,7	17,6	-	45,3	2,0	0,8	2,8	239,2	0,8	0,8	-	-	-	-	8,8	-	-	8,8	3,2	3,2	12,8	-	-	12,8	274,0			
Л29 - 12	-	15,6	-	-	-	225,8	-	-	-	-	241,4	27,7	17,6	-	45,3	1,4	0,8	2,2	288,9	-	-	-	-	-	-	8,8	-	-	8,8	-	-	8,8	-	-	8,8	297,7			
Л29 - 12а	-	15,6	-	-	-	225,8	-	-	-	-	241,4	27,7	17,6	-	45,3	1,4	0,8	2,2	288,9	0,8	0,8	-	-	-	-	8,8	-	-	8,8	3,2	3,2	12,8	-	-	12,8	304,7			
Л29 - 15	-	15,6	-	-	-	119,1	135,2	-	-	-	269,9	17,5	35,6	-	53,1	1,4	0,8	2,2	325,1	-	-	-	-	-	-	8,8	-	-	8,8	-	-	8,8	-	-	8,8	333,9			
Л29 - 15а	-	15,6	-	-	-	119,1	135,2	-	-	-	269,9	17,5	35,6	-	53,1	1,4	0,8	2,2	325,1	0,8	0,8	-	-	-	-	8,8	-	-	8,8	3,2	3,2	12,8	-	-	12,8	337,9			
Л30 - 3	-	27,8	25,3	-	92,6	-	-	-	-	-	145,7	11,4	2,3	-	13,7	2,4	3,2	5,6	165,0	-	-	-	-	-	-	-	12,2	-	12,2	-	-	12,2	-	-	12,2	177,2			
Л30 - 3а	-	27,8	25,3	-	92,6	-	-	-	-	-	145,7	11,4	2,3	-	13,7	2,4	3,2	5,6	165,0	0,8	0,8	-	-	-	-	-	12,2	-	12,2	3,2	3,2	16,2	-	-	16,2	181,2			

Марка ЭЛЕМЕНТА	ИЗДЕЛИЯ АРМАТУРНЫЕ, кг																				ИЗДЕЛИЯ ЗАКЛАДНЫЕ, кг												Общий расход кг																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	Арматура класса																				Арматура класса										Всего																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	А-III										А-I					Вр-I					Всего																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	ГОСТ 5781-82										ГОСТ 5781-82					ГОСТ 6127-80						Всего																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	6	8	10	12	14	16	18	20	22	25	Итого	6	8	10	Итого	3	4	Итого	Всего																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
																				8			Итого	8	10	12	14	16	18	20		Итого		8	Итого																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего		Всего	Всего									Всего		Всего			Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего

3.006.1-2/82.1-1-00.0 ВМС

Лист

41

Марка элемента	Изделия арматурные, кг																				Изделия закладные, кг																Общий расход, кг
	Арматура класса																				Арматура класса																
	А-III										А-I					Вр-I					Всего	Арматура класса												Всего			
	ГОСТ 5781-82										ГОСТ 5781-82					ГОСТ 6727-80						А-III ГОСТ 5781-82	А-I ГОСТ 5781-82														
	6	8	10	12	14	16	18	20	22	25	Итого	6	8	10	Итого	3	4	Итого	8	Итого			8	10	12	14	16	18	20	Итого	6-6	Итого					
Л32 - 5	—	21,9	—	—	79,8	—	100,2	—	—	—	201,9	10,2	12,4	3,8	26,4	1,9	0,6	2,5	230,8	—	—	—	—	—	—	12,2	—	12,2	—	—	12,2	243,0					
Л32 - 5а	—	21,9	—	—	79,8	—	100,2	—	—	—	201,9	10,2	12,4	3,8	26,4	1,9	0,6	2,5	230,8	0,8	0,8	—	—	—	—	12,2	—	12,2	3,2	3,2	16,2	247,0					
Л32 - 8	—	21,9	—	—	—	—	132,0	—	149,3	—	308,2	—	30,4	3,8	34,2	1,9	0,6	2,5	339,9	—	—	—	—	—	—	12,2	—	12,2	—	—	12,2	352,1					
Л32 - 8а	—	21,9	—	—	—	—	132,0	—	149,3	—	308,2	—	30,4	3,8	34,2	1,9	0,6	2,5	339,9	0,8	0,8	—	—	—	—	12,2	—	12,2	3,2	3,2	16,2	356,1					
Л32 - 11	—	12,4	—	—	—	—	191,0	163,0	—	—	366,4	16,3	49,0	—	65,3	1,2	0,6	1,8	433,5	—	—	—	—	—	—	12,2	—	12,2	—	—	12,2	445,7					
Л32 - 11а	—	12,4	—	—	—	—	191,0	163,0	—	—	366,4	16,3	49,0	—	65,3	1,2	0,6	1,8	433,5	0,8	0,8	—	—	—	—	12,2	—	12,2	3,2	3,2	16,2	449,7					
Л32 - 12	—	12,4	—	—	—	—	191,0	—	196,6	—	400,0	16,3	49,0	—	65,3	1,2	0,6	1,8	467,1	—	—	—	—	—	—	12,2	—	12,2	—	—	12,2	479,3					
Л32 - 12а	—	12,4	—	—	—	—	191,0	—	196,6	—	400,0	16,3	49,0	—	65,3	1,2	0,6	1,8	467,1	0,8	0,8	—	—	—	—	12,2	—	12,2	3,2	3,2	16,2	483,3					
Л32 - 15	—	12,4	—	—	—	—	—	235,9	196,6	—	444,9	27,5	49,0	—	76,5	1,2	0,6	1,8	523,2	—	—	—	—	—	—	12,2	—	12,2	—	—	12,2	535,4					
Л32 - 15а	—	12,4	—	—	—	—	—	235,9	196,6	—	444,9	27,5	49,0	—	76,5	1,2	0,6	1,8	523,2	0,8	0,8	—	—	—	—	12,2	—	12,2	3,2	3,2	16,2	539,4					
Л33 - 3	—	25,1	—	66,6	60,6	—	—	—	—	—	152,3	18,4	—	3,8	22,2	2,1	0,8	2,9	171,4	—	—	—	—	—	—	12,2	—	12,2	—	—	12,2	189,6					
Л33 - 3а	—	25,1	—	66,6	60,6	—	—	—	—	—	152,3	18,4	—	3,8	22,2	2,1	0,8	2,9	171,4	0,8	0,8	—	—	—	—	12,2	—	12,2	3,2	3,2	16,2	193,6					
Л33 - 5	—	25,1	—	—	90,8	—	100,2	—	—	—	216,1	11,4	12,4	3,8	27,6	2,1	0,8	2,9	246,6	—	—	—	—	—	—	12,2	—	12,2	—	—	12,2	258,8					
Л33 - 5а	—	25,1	—	—	90,8	—	100,2	—	—	—	216,1	11,4	12,4	3,8	27,6	2,1	0,8	2,9	246,6	0,8	0,8	—	—	—	—	12,2	—	12,2	3,2	3,2	16,2	262,8					
Л33 - 8	—	25,1	—	—	—	118,6	—	123,7	—	—	267,4	11,4	12,4	3,8	27,6	2,1	0,8	2,9	297,9	—	—	—	—	—	—	12,2	—	12,2	—	—	12,2	310,1					
Л33 - 8а	—	25,1	—	—	—	118,6	—	123,7	—	—	267,4	11,4	12,4	3,8	27,6	2,1	0,8	2,9	297,9	0,8	0,8	—	—	—	—	12,2	—	12,2	3,2	3,2	16,2	314,1					
Л33 - 11	—	15,6	—	—	—	151,3	150,0	—	—	—	316,9	22,0	41,2	—	63,2	1,4	0,8	2,2	382,3	—	—	—	—	—	—	12,2	—	12,2	—	—	12,2	394,5					
Л33 - 11а	—	15,6	—	—	—	151,3	150,0	—	—	—	316,9	22,0	41,2	—	63,2	1,4	0,8	2,2	382,3	0,8	0,8	—	—	—	—	12,2	—	12,2	3,2	3,2	16,2	398,5					
Л33 - 12	—	15,6	—	—	—	—	191,0	185,2	—	—	391,8	16,3	51,4	—	67,7	1,4	0,8	2,2	461,7	—	—	—	—	—	—	12,2	—	12,2	—	—	12,2	473,9					
Л33 - 12а	—	15,6	—	—	—	—	191,0	185,2	—	—	391,8	16,3	51,4	—	67,7	1,4	0,8	2,2	461,7	0,8	0,8	—	—	—	—	12,2	—	12,2	3,2	3,2	16,2	477,9					
Л33 - 15	—	15,6	—	—	—	—	—	421,1	—	—	436,7	3,5	75,4	—	78,9	1,4	0,8	2,2	517,8	—	—	—	—	—	—	12,2	—	12,2	—	—	12,2	530,0					
Л33 - 15а	—	15,6	—	—	—	—	—	421,1	—	—	436,7	3,5	75,4	—	78,9	1,4	0,8	2,2	517,8	0,8	0,8	—	—	—	—	12,2	—	12,2	3,2	3,2	16,2	534,0					
Л34 - 3	—	28,7	—	44,5	101,6	—	—	—	—	—	174,8	12,6	—	3,8	16,4	2,5	3,7	6,2	197,4	—	—	—	—	—	—	—	11,2	11,2	—	—	11,2	214,6					
Л34 - 3а	—	28,7	—	44,5	101,6	—	—	—	—	—	174,8	12,6	—	3,8	16,4	2,5	3,7	6,2	197,4	0,8	0,8	—	—	—	—	—	11,2	11,2	3,2	3,2	21,2	218,6					

3.006.1-2/82.1-1-00.0 ВМС

Лист

12

Марка элемента	Изделия арматурные, кг																		Изделия закладные, кг														Общий расход, кг	
	Арматура класса																		Арматура класса															Прямая связь
	А-III										А-I				Вр-I				Всего	А-III				А-I						Всего				
	ГОСТ 5781-82										ГОСТ 5781-82				ГОСТ 5727-80					ГОСТ 5781-82	ГОСТ 5781-82						ГОСТ 380-II *							
	6	8	10	12	14	16	18	20	22	25	Итого	6	8	10	Итого	3	4	Итого			8	Итого	8	10	12	14		16	18		20	Итого		6-8
	ЛЗ4-5	—	28,7	—	—	—	212,0	—	—	—	—	240,7	19,6	—	3,8	23,4	2,5	0,9	3,4	267,5	—	—	—	—	—	—	—	17,2	17,2	—	—	17,2		284,7
ЛЗ4-5а	—	28,7	—	—	—	212,0	—	—	—	—	240,7	19,6	—	3,8	23,4	2,5	0,9	3,4	267,5	0,8	0,8	—	—	—	—	—	17,2	17,2	3,2	3,2	21,2	288,7		
ЛЗ4-8	—	28,7	—	—	—	168,0	—	123,7	—	—	320,4	—	35,0	3,8	38,8	2,5	0,9	3,4	362,6	—	—	—	—	—	—	—	17,2	17,2	—	—	17,2	379,8		
ЛЗ4-8а	—	28,7	—	—	—	168,0	—	123,7	—	—	320,4	—	35,0	3,8	38,8	2,5	0,9	3,4	362,6	0,8	0,8	—	—	—	—	—	17,2	17,2	3,2	3,2	21,2	383,8		
ЛЗ4-11	—	19,2	—	—	—	151,3	—	207,4	—	—	377,9	22,0	43,4	—	65,4	1,8	0,9	2,7	446,0	—	—	—	—	—	—	—	17,2	17,2	—	—	17,2	463,2		
ЛЗ4-11а	—	19,2	—	—	—	151,3	—	207,4	—	—	377,9	22,0	43,4	—	65,4	1,8	0,9	2,7	446,0	0,8	0,8	—	—	—	—	—	17,2	17,2	3,2	3,2	21,2	467,2		
ЛЗ4-12	—	19,2	—	—	—	—	194,0	—	250,4	—	460,6	16,3	53,6	—	69,9	1,8	0,9	2,7	533,2	—	—	—	—	—	—	—	17,2	17,2	—	—	17,2	550,4		
ЛЗ4-12а	—	19,2	—	—	—	—	194,0	—	250,4	—	460,6	16,3	53,6	—	69,9	1,8	0,9	2,7	533,2	0,8	0,8	—	—	—	—	—	17,2	17,2	3,2	3,2	21,2	554,4		
ЛЗ4-15	—	19,2	—	—	—	—	82,2	194,4	250,4	—	486,2	3,5	77,6	—	81,1	1,8	0,9	2,7	570,0	—	—	—	—	—	—	—	17,2	17,2	—	—	17,2	587,2		
ЛЗ4-15а	—	19,2	—	—	—	—	82,2	194,4	250,4	—	486,2	3,5	77,6	—	81,1	1,8	0,9	2,7	570,0	0,8	0,8	—	—	—	—	—	17,2	17,2	3,2	3,2	21,2	591,2		
ЛЗ5-3	5,0	11,0	38,8	—	—	—	93,5	—	—	—	148,3	—	8,2	4,1	12,3	1,5	4,0	5,5	166,1	—	—	—	—	—	—	—	12,2	—	12,2	—	—	12,2	178,3	
ЛЗ5-3а	5,0	11,0	38,8	—	—	—	93,5	—	—	—	148,3	—	8,2	4,1	12,3	1,5	4,0	5,5	166,1	0,8	0,8	—	—	—	—	—	12,2	—	12,2	3,2	3,2	16,2	182,3	
ЛЗ5-5	5,0	11,0	—	56,0	—	—	—	—	176,4	—	248,4	8,8	14,7	4,1	27,6	1,5	0,4	1,9	277,9	—	—	—	—	—	—	—	12,2	—	12,2	—	—	12,2	290,1	
ЛЗ5-5а	5,0	11,0	—	56,0	—	—	—	—	176,4	—	248,4	8,8	14,7	4,1	27,6	1,5	0,4	1,9	277,9	0,8	0,8	—	—	—	—	—	12,2	—	12,2	3,2	3,2	15,2	294,1	
ЛЗ5-8	5,0	—	—	56,0	—	—	—	—	282,1	—	343,1	17,1	38,0	—	55,1	0,8	0,4	1,2	399,4	—	—	—	—	—	—	—	12,2	—	12,2	—	—	12,2	411,6	
ЛЗ5-8а	5,0	—	—	56,0	—	—	—	—	282,1	—	343,1	17,1	38,0	—	55,1	0,8	0,4	1,2	399,4	0,8	0,8	—	—	—	—	—	12,2	—	12,2	3,2	3,2	16,2	415,6	
ЛЗ5-11	5,0	—	—	—	—	99,6	—	—	339,7	—	444,3	12,3	70,0	—	82,3	0,8	0,4	1,2	527,8	—	—	—	—	—	—	—	12,2	—	12,2	—	—	12,2	540,0	
ЛЗ5-11а	5,0	—	—	—	—	99,6	—	—	339,7	—	444,3	12,3	70,0	—	82,3	0,8	0,4	1,2	527,8	0,8	0,8	—	—	—	—	—	12,2	—	12,2	3,2	3,2	16,2	544,0	
ЛЗ5-12	5,0	—	—	—	—	99,6	—	—	449,3	246,4	500,3	12,3	70,0	—	82,3	0,8	0,4	1,2	583,8	—	—	—	—	—	—	—	12,2	—	12,2	—	—	12,2	596,0	
ЛЗ5-12а	5,0	—	—	—	—	99,6	—	—	449,3	246,4	500,3	12,3	70,0	—	82,3	0,8	0,4	1,2	583,8	0,8	0,8	—	—	—	—	—	12,2	—	12,2	3,2	3,2	16,2	600,0	
ЛЗ5-15	5,0	—	—	—	—	—	126,0	—	—	439,3	570,3	3,5	73,4	19,5	96,4	0,8	0,4	1,2	667,9	—	—	—	—	—	—	—	12,2	—	12,2	—	—	12,2	680,1	
ЛЗ5-15а	5,0	—	—	—	—	—	126,0	—	—	439,3	570,3	3,5	73,4	19,5	96,4	0,8	0,4	1,2	667,9	0,8	0,8	—	—	—	—	—	12,2	—	12,2	3,2	3,2	16,2	684,1	
ЛЗ6-3	—	23,4	—	64,0	—	—	118,4	—	—	—	205,8	10,2	14,7	4,1	29,0	1,9	0,6	2,5	237,3	—	—	—	—	—	—	—	17,2	17,2	—	—	17,2	254,5		
ЛЗ6-3а	—	23,4	—	64,0	—	—	118,4	—	—	—	205,8	10,2	14,7	4,1	29,0	1,9	0,6	2,5	237,3	0,8	0,8	—	—	—	—	—	17,2	17,2	3,2	3,2	21,2	259,5		

3.006.1-2/82.1-1-00.0 ВМГ

Лист
13

3.006.1-2/82.1-1-00.0 ВМС

Лист
13

Марка ЭЛЕМЕНТА	Изделия Арматурные, кг																	Всего	Изделия Занладные, кг																	Всего	Общий расход, кг	
	Арматура класса																		Арматура класса																			Прокат стали
	А-III										А-I				Вр-I				А-III										А-I				Всего					
	ГОСТ 5781-82										ГОСТ 5781-82				ГОСТ 6727-80				ГОСТ 5781-82										ГОСТ 5781-82					Всего				
	6	8	10	12	14	16	18	20	22	25	Итого	6	8	10	Итого	3	4		Итого	8	Итого	8	10	12	14	16	18	20	Итого	6-6	Итого							
Л36-5	—	23,4	—	64,0	—	—	—	146,2	—	—	283,6	10,2	14,7	4,1	29,0	1,9	0,6	2,5	265,1	—	—	—	—	—	—	—	—	17,2	17,2	—	—	17,2	282,3					
Л36-5а	—	23,4	—	64,0	—	—	—	146,2	—	—	283,6	10,2	14,7	4,1	29,0	1,9	0,6	2,5	265,1	0,8	0,8	—	—	—	—	—	—	17,2	17,2	3,2	3,2	21,2	286,3					
Л36-8	—	23,4	—	—	—	113,8	—	—	—	227,9	365,1	10,2	—	27,0	37,2	1,9	0,6	2,5	404,8	—	—	—	—	—	—	—	—	17,2	17,2	—	—	17,2	422,0					
Л36-8а	—	23,4	—	—	—	113,8	—	—	—	227,9	365,1	10,2	—	27,0	37,2	1,9	0,6	2,5	404,8	0,8	0,8	—	—	—	—	—	—	17,2	17,2	3,2	3,2	21,2	426,0					
Л36-11	—	12,4	—	—	—	—	141,0	283,7	—	—	440,1	3,5	88,0	—	91,5	1,2	0,6	1,8	533,1	—	—	—	—	—	—	—	—	17,2	17,2	—	—	17,2	550,6					
Л36-11а	—	12,4	—	—	—	—	141,0	283,7	—	—	440,1	3,5	88,0	—	91,5	1,2	0,6	1,8	533,1	0,8	0,8	—	—	—	—	—	—	17,2	17,2	3,2	3,2	21,2	554,6					
Л36-12	—	12,4	—	—	—	—	—	177,8	339,7	—	529,9	3,5	88,0	—	91,5	1,2	0,6	1,8	623,2	—	—	—	—	—	—	—	—	17,2	17,2	—	—	17,2	640,4					
Л36-12а	—	12,4	—	—	—	—	—	177,8	339,7	—	529,9	3,5	88,0	—	91,5	1,2	0,6	1,8	623,2	0,8	0,8	—	—	—	—	—	—	17,2	17,2	3,2	3,2	21,2	644,4					
Л36-15	—	12,4	—	—	—	—	—	177,8	—	439,3	629,5	3,5	75,6	19,5	98,6	1,2	0,6	1,8	729,9	—	—	—	—	—	—	—	—	17,2	17,2	—	—	17,2	747,1					
Л36-15а	—	12,4	—	—	—	—	—	177,8	—	439,3	629,5	3,5	75,6	19,5	98,6	1,2	0,6	1,8	729,9	0,8	0,8	—	—	—	—	—	—	17,2	17,2	3,2	3,2	21,2	751,1					
Л37-3	—	26,6	—	72,0	—	—	118,4	—	—	—	217,0	11,4	14,7	4,1	30,2	2,1	0,8	2,9	250,1	—	—	—	—	—	—	—	—	17,2	17,2	—	—	17,2	267,3					
Л37-3а	—	26,6	—	72,0	—	—	118,4	—	—	—	217,0	11,4	14,7	4,1	30,2	2,1	0,8	2,9	250,1	0,8	0,8	—	—	—	—	—	—	17,2	17,2	3,2	3,2	21,2	271,3					
Л37-5	—	26,6	—	—	98,0	—	—	146,2	—	—	270,8	11,4	14,7	4,1	30,2	2,1	0,8	2,9	303,9	—	—	—	—	—	—	—	—	17,2	17,2	—	—	17,2	324,1					
Л37-5а	—	26,6	—	—	98,0	—	—	146,2	—	—	270,8	11,4	14,7	4,1	30,2	2,1	0,8	2,9	303,9	0,8	0,8	—	—	—	—	—	—	17,2	17,2	3,2	3,2	21,2	325,1					
Л37-8	—	26,6	—	—	—	128,0	—	—	—	227,9	382,5	11,4	—	27,0	38,4	2,1	0,8	2,9	423,8	—	—	—	—	—	—	—	—	17,2	17,2	—	—	17,2	441,0					
Л37-8а	—	26,6	—	—	—	128,0	—	—	—	227,9	382,5	11,4	—	27,0	38,4	2,1	0,8	2,9	423,8	0,8	0,8	—	—	—	—	—	—	17,2	17,2	3,2	3,2	21,2	445,0					
Л37-11	—	15,6	—	—	—	—	262,2	160,0	—	—	437,8	3,5	90,4	—	93,9	1,4	0,8	2,2	533,9	—	—	—	—	—	—	—	—	17,2	17,2	—	—	17,2	551,1					
Л37-11а	—	15,6	—	—	—	—	262,2	160,0	—	—	437,8	3,5	90,4	—	93,9	1,4	0,8	2,2	533,9	0,8	0,8	—	—	—	—	—	—	17,2	17,2	3,2	3,2	21,2	555,1					
Л37-12	—	15,6	—	—	—	—	162,0	123,7	190,4	—	491,7	3,5	90,4	—	93,9	1,4	0,8	2,2	587,8	—	—	—	—	—	—	—	—	17,2	17,2	—	—	17,2	605,0					
Л37-12а	—	15,6	—	—	—	—	162,0	123,7	190,4	—	491,7	3,5	90,4	—	93,9	1,4	0,8	2,2	587,8	0,8	0,8	—	—	—	—	—	—	17,2	17,2	3,2	3,2	21,2	609,0					
Л37-15	—	15,6	—	—	—	—	—	200,0	339,7	—	555,3	3,5	90,4	—	93,9	1,4	0,8	2,2	651,1	—	—	—	—	—	—	—	—	17,2	17,2	—	—	17,2	668,6					
Л37-15а	—	15,6	—	—	—	—	—	200,0	339,7	—	555,3	3,5	90,4	—	93,9	1,4	0,8	2,2	651,1	0,8	0,8	—	—	—	—	—	—	17,2	17,2	3,2	3,2	21,2	672,6					
Л38-3	—	30,2	—	—	—	—	180,6	—	—	—	210,8	20,8	—	4,1	24,9	2,5	1,4	3,9	239,6	—	—	—	—	—	—	—	—	17,2	17,2	—	—	17,2	256,8					
Л38-3а	—	30,2	—	—	—	—	180,6	—	—	—	210,8	20,8	—	4,1	24,9	2,5	1,4	3,9	239,6	0,8	0,8	—	—	—	—	—	—	17,2	17,2	3,2	3,2	21,2	260,8					

3.006.1-2/82.1-1-00.0 BMC

Марка элемента	Изделия арматурные, кг																	Изделия закладные, кг																	Всего	Общий расход, кг
	Арматура класса																	Арматура класса																		
	А-III										А-I							Всего	Прокат стали	Всего																
	ГОСТ 5781-82										ГОСТ 5781-82										ГОСТ 6127-60															
	6	8	10	12	14	16	18	20	22	25	Итого	6	8	10	Итого	3	4	Итого	8	Итого		8	10	12	14	16	18	20	Итого	ГОСТ 880-11*						
	ГОСТ 5781-82	ГОСТ 5781-82	ГОСТ 5781-82	ГОСТ 5781-82	ГОСТ 5781-82	ГОСТ 5781-82	ГОСТ 5781-82	ГОСТ 5781-82	ГОСТ 5781-82	ГОСТ 5781-82	ГОСТ 5781-82	ГОСТ 5781-82	ГОСТ 5781-82	ГОСТ 5781-82	ГОСТ 5781-82	ГОСТ 5781-82	ГОСТ 5781-82	ГОСТ 5781-82	ГОСТ 5781-82	ГОСТ 5781-82	ГОСТ 5781-82	ГОСТ 5781-82	ГОСТ 5781-82	ГОСТ 5781-82	ГОСТ 5781-82	ГОСТ 5781-82	ГОСТ 5781-82	ГОСТ 5781-82	ГОСТ 5781-82							
ЛЗ8-5	—	30,2	—	—	—	71,1	—	146,2	—	—	247,5	6,3	14,7	4,1	25,1	2,5	1,4	3,9	216,5	—	—	—	—	—	—	—	17,2	17,2	—	—	17,2	293,7				
ЛЗ8-5а	—	30,2	—	—	—	71,1	—	146,2	—	—	247,5	6,3	14,7	4,1	25,1	2,5	1,4	3,9	216,5	0,8	0,8	—	—	—	—	—	17,2	17,2	3,2	3,2	21,2	297,7				
ЛЗ8-8	—	30,2	—	—	—	—	180,0	—	176,4	—	386,6	—	37,3	4,1	41,4	2,5	1,4	3,9	431,9	—	—	—	—	—	—	—	17,2	17,2	—	—	17,2	449,1				
ЛЗ8-8а	—	30,2	—	—	—	—	180,0	—	176,4	—	386,6	—	37,3	4,1	41,4	2,5	1,4	3,9	431,9	0,8	0,8	—	—	—	—	—	17,2	17,2	3,2	3,2	21,2	453,1				
ЛЗ8-11	—	19,2	—	—	—	—	228,2	222,4	—	—	469,8	21,1	60,6	—	81,7	1,8	1,4	3,2	554,7	—	—	—	—	—	—	—	17,2	17,2	—	—	17,2	571,9				
ЛЗ8-11а	—	19,2	—	—	—	—	228,2	222,4	—	—	469,8	21,1	60,6	—	81,7	1,8	1,4	3,2	554,7	0,8	0,8	—	—	—	—	—	17,2	17,2	3,2	3,2	21,2	575,9				
ЛЗ8-12	—	19,2	—	—	—	—	—	346,1	190,4	—	555,7	3,5	92,6	—	96,1	1,8	1,4	3,2	655,0	—	—	—	—	—	—	—	17,2	17,2	—	—	17,2	672,2				
ЛЗ8-12а	—	19,2	—	—	—	—	—	346,1	190,4	—	555,7	3,5	92,6	—	96,1	1,8	1,4	3,2	655,0	0,8	0,8	—	—	—	—	—	17,2	17,2	3,2	3,2	21,2	676,2				
ЛЗ8-15	—	19,2	—	—	—	—	—	—	607,9	—	627,1	3,5	92,6	—	96,1	1,8	2,3	4,1	727,9	—	—	—	—	—	—	—	17,2	17,2	—	—	17,2	744,5				
ЛЗ8-15а	—	19,2	—	—	—	—	—	—	607,9	—	627,1	3,5	92,6	—	96,1	1,8	2,3	4,1	727,3	0,8	0,8	—	—	—	—	—	17,2	17,2	3,2	3,2	21,2	748,5				
Л19-8	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	—	—	—	0,3	—	0,3	1,6	—	—	0,7	—	—	—	—	0,7	—	—	0,7	2,3					
Л19-15	0,4	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	0,3	—	0,3	2,3	—	—	0,7	—	—	—	—	0,7	—	—	0,7	3,0					
Л29-8	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	0,3	—	0,3	1,8	—	—	0,7	—	—	—	—	0,7	—	—	0,7	2,5					
Л29-15	0,5	1,9	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	0,3	—	0,3	2,7	—	—	0,7	—	—	—	—	0,7	—	—	0,7	3,4					
Л39-8	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	0,3	—	0,3	2,3	—	—	0,7	—	—	—	—	0,7	—	—	0,7	3,0					
Л39-15	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	0,3	—	0,3	3,8	—	—	0,7	—	—	—	—	0,7	—	—	0,7	4,5					
Л49-8	0,7	2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	—	—	—	—	0,3	—	0,3	3,7	—	—	0,7	—	—	—	—	0,7	—	—	0,7	4,4					
Л49-15	—	3,9	—	—	—	—	—	—	—	—	3,9	—	—	—	—	0,3	—	0,3	4,2	—	—	0,7	—	—	—	—	0,7	—	—	0,7	4,9					
Л59-8	0,7	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	3,9	—	—	—	—	0,4	—	0,4	4,3	—	—	0,7	—	—	—	—	0,7	—	—	0,7	5,0					
Л59-15	—	4,4	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4	—	—	—	—	0,4	—	0,4	4,8	—	—	0,7	—	—	—	—	0,7	—	—	0,7	5,5					
Л19-5	—	5,1	—	—	—	—	—	—	—	—	5,1	—	—	—	—	0,4	—	0,4	5,5	—	—	0,7	—	—	—	—	0,7	—	—	0,7	6,2					
Л69-8	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	0,7	0,7	8,7	—	—	0,7	—	—	—	—	0,7	—	—	0,7	9,4					
Л69-11	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	0,7	0,7	8,7	—	—	0,7	—	—	—	—	0,7	—	—	0,7	9,4					
Л69-12	—	—	5,2	4,1	—	—	—	—	—	—	9,3	—	—	—	—	—	0,7	0,7	10,0	—	—	0,7	—	—	—	—	0,7	—	—	0,7	10,7					

3.006.1-2/82.1-1-00.0 ВМС

Лист

15

Марка элемента	Изделия арматурные, кг																		Изделия закладные, кг													Всего	Плечи, расход, кг
	Арматура класса																		Арматура класса										Прокал стали				
	А-III										А-I								Всп 3 кл 2														
	ГОСТ 5781-82										ГОСТ 5781-82								ГОСТ 580-71*														
	6	8	10	12	14	16	18	20	22	25	Итого	6	8	10	Итого	3	4	Итого	Всего	ГОСТ 5781-82	8	10	12	14	16	18	20	Итого	6-8	Итого			
Л6г-15	—	—	5,2	4,1	—	—	—	—	—	9,3	—	—	—	—	—	0,7	0,7	10,0	—	—	0,7	—	—	—	—	—	0,7	—	—	0,7	10,7		
Л7г-5	—	5,6	—	—	—	—	—	—	—	5,6	—	—	—	—	0,4	—	0,4	6,0	—	—	0,7	—	—	—	—	—	0,7	—	—	0,7	6,7		
Л7г-8	—	—	8,7	—	—	—	—	—	—	8,7	—	—	—	—	—	0,7	0,7	9,4	—	—	0,7	—	—	—	—	—	0,7	—	—	0,7	10,1		
Л7г-11	—	—	8,7	—	—	—	—	—	—	8,7	—	—	—	—	—	0,7	0,7	9,4	—	—	0,7	—	—	—	—	—	0,7	—	—	0,7	10,1		
Л7г-12	—	—	5,9	4,1	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	0,7	0,7	10,7	—	—	0,7	—	—	—	—	—	0,7	—	—	0,7	11,4		
Л7г-15	—	—	5,9	4,1	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	0,7	0,7	10,7	—	—	0,7	—	—	—	—	—	0,7	—	—	0,7	11,4		
Л8г-5	1,0	5,2	—	—	—	—	—	—	—	6,2	—	—	—	—	0,5	—	0,5	6,7	—	—	0,7	—	—	—	—	—	0,7	—	—	0,7	7,4		
Л8г-8	—	1,8	8,2	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	0,1	0,8	0,9	10,9	—	—	0,7	—	—	—	—	—	0,7	—	—	0,7	11,6		
Л8г-11	—	1,8	8,2	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	0,1	0,8	0,9	10,9	—	—	0,7	—	—	—	—	—	0,7	—	—	0,7	11,6		
Л8г-15	—	—	2,8	11,8	—	—	—	—	—	14,6	—	—	—	—	—	1,0	1,0	15,6	—	—	0,7	—	—	—	—	—	0,7	—	—	0,7	16,3		
Л9г-5	1,0	—	9,6	—	—	—	—	—	—	10,6	—	—	—	—	0,1	0,8	0,9	11,5	—	—	—	1,2	—	—	—	—	1,2	—	—	1,2	12,7		
Л9г-8	—	1,8	—	19,8	—	—	—	—	—	15,6	—	—	—	—	0,1	0,8	0,9	16,5	—	—	—	1,2	—	—	—	—	1,2	—	—	1,2	17,7		
Л9г-11	—	1,8	—	19,8	—	—	—	—	—	15,6	—	—	—	—	0,1	0,8	0,9	16,5	—	—	—	1,2	—	—	—	—	1,2	—	—	1,2	17,7		
Л9г-15	—	—	2,8	19,8	—	—	—	—	—	16,6	—	—	—	—	—	1,0	1,0	17,6	—	—	—	1,2	—	—	—	—	1,2	—	—	1,2	18,8		
Л10г-3	—	2,3	6,0	—	—	—	—	—	—	8,3	0,4	—	—	0,4	0,2	0,5	0,7	9,4	—	—	0,7	—	—	—	—	—	0,7	—	—	0,7	10,1		
Л10г-5	—	—	9,6	—	—	—	—	—	—	9,6	0,4	—	—	0,4	—	0,8	0,8	10,8	—	—	0,7	—	—	—	—	—	0,7	—	—	0,7	11,5		
Л10г-8	—	—	6,0	—	7,0	—	—	—	—	13,0	1,1	—	—	1,1	—	0,5	0,5	14,6	—	—	0,7	—	—	—	—	—	0,7	—	—	0,7	15,3		
Л10г-11	—	—	—	8,7	7,0	—	—	—	—	15,7	1,1	—	—	1,1	—	0,5	0,5	17,3	—	—	0,7	—	—	—	—	—	0,7	—	—	0,7	18,0		
Л10г-15	—	—	—	—	11,9	9,2	—	—	—	21,1	2,4	—	—	2,4	—	—	—	23,5	—	—	0,7	—	—	—	—	—	0,7	—	—	0,7	24,2		
Л11г-3	—	2,3	7,4	—	—	—	—	—	—	9,7	0,4	—	—	0,4	0,2	0,6	0,8	10,9	—	—	0,7	—	—	—	—	—	0,7	—	—	0,7	11,6		
Л11г-5	—	—	3,6	10,6	—	—	—	—	—	14,2	0,4	—	—	0,4	—	0,9	0,9	15,5	—	—	0,7	—	—	—	—	—	0,7	—	—	0,7	16,2		
Л11г-8	—	—	—	10,6	7,0	—	—	—	—	17,6	1,1	—	—	1,1	—	0,6	0,6	19,3	—	—	0,7	—	—	—	—	—	0,7	—	—	0,7	20,0		
Л11г-11	—	—	—	—	21,6	—	—	—	—	21,6	2,5	—	—	2,5	—	—	—	24,1	—	—	0,7	—	—	—	—	—	0,7	—	—	0,7	24,8		
Л11г-15	—	—	—	—	—	28,2	—	—	—	28,2	2,5	—	—	2,5	—	—	—	30,7	—	—	0,7	—	—	—	—	—	0,7	—	—	0,7	31,4		

3.006.1-2/82.1-1-00.0 ВМС

Лист

16

Марка элемента	Изделия арматурные, кг																	Всего	Изделия закладные, кг																	Всего	Общий расход, кг						
	Арматура класса																		Арматура класса																								
	А-III										А-I								Всего			А-III																Всего					
	ГОСТ 5781-82										ГОСТ 5781-82								ГОСТ 6127-80			ГОСТ 5781-82			ГОСТ 5781-82														ГОСТ 980-71*				
	6	8	10	12	14	16	18	20	22	25	Итого	6	8	10	Итого	3	4		Итого	8	Итого	8	10	12	14	16	18	20	Итого	6-6	Итого												
Л12г-3	—	5,3	8,8	—	—	—	—	—	—	—	11,1	0,4	—	—	0,4	0,4	0,9	1,3	15,8	—	—	0,7	—	—	—	—	—	0,7	—	—	0,7	16,5											
Л12г-5	—	3,0	12,4	—	—	—	—	—	—	—	15,4	0,4	—	—	0,4	0,2	1,2	1,4	17,2	—	—	0,7	—	—	—	—	—	0,7	—	—	0,7	17,9											
Л12г-8	—	3,0	—	18,0	—	—	—	—	—	—	21,0	0,4	—	—	0,4	0,2	1,2	1,4	22,8	—	—	0,7	—	—	—	—	—	0,7	—	—	0,7	23,5											
Л12г-11	—	3,0	—	18,0	—	—	—	—	—	—	21,0	0,4	—	—	0,4	0,2	1,2	1,4	22,8	—	—	0,7	—	—	—	—	—	0,7	—	—	0,7	23,5											
Л12г-12	—	3,0	—	—	24,4	—	—	—	—	—	27,4	0,9	—	—	2,9	0,2	0,1	0,3	30,6	—	—	0,7	—	—	—	—	—	0,7	—	—	0,7	31,3											
Л12г-15	—	3,0	—	—	24,4	—	—	—	—	—	27,4	2,9	—	—	2,9	0,2	0,1	0,3	30,6	—	—	0,7	—	—	—	—	—	0,7	—	—	0,7	31,3											
Л13г-3	1,3	10,8	—	—	—	—	—	—	—	—	12,1	0,4	—	—	0,4	1,0	0,2	1,2	13,7	—	—	—	1,2	—	—	—	—	1,2	—	—	1,2	14,9											
Л13г-5	—	6,5	10,4	—	—	—	—	—	—	—	16,9	0,4	—	—	0,4	0,6	1,0	1,6	18,9	—	—	—	1,2	—	—	—	—	1,2	—	—	1,2	20,1											
Л13г-8	—	4,2	3,6	15,0	—	—	—	—	—	—	22,8	0,4	—	—	0,4	0,4	1,3	1,7	24,9	—	—	—	1,2	—	—	—	—	1,2	—	—	1,2	26,1											
Л13г-11	—	4,2	3,6	15,0	—	—	—	—	—	—	22,8	0,4	—	—	0,4	0,4	1,3	1,7	24,9	—	—	—	1,2	—	—	—	—	1,2	—	—	1,2	26,1											
Л13г-15	—	4,2	—	20,2	—	—	—	—	—	—	24,4	0,4	—	—	0,4	0,4	1,3	1,7	26,5	—	—	—	1,2	—	—	—	—	1,2	—	—	1,2	27,7											
Л14г-3	—	4,8	—	6,4	—	—	—	—	—	—	11,2	0,4	—	—	0,4	0,4	0,4	0,8	12,4	—	—	0,7	—	—	—	—	—	0,7	—	—	0,7	13,1											
Л14г-5	—	—	7,6	6,4	—	—	—	—	—	—	14,0	—	1,2	—	1,2	—	1,2	1,2	16,4	—	—	0,7	—	—	—	—	—	0,7	—	—	0,7	17,1											
Л14г-8	—	—	7,6	—	8,7	—	—	—	—	—	16,3	0,9	1,2	—	2,1	—	0,8	0,8	19,2	—	—	0,7	—	—	—	—	—	0,7	—	—	0,7	19,9											
Л14г-11	—	—	7,6	—	—	11,1	—	—	—	—	19,0	0,9	1,2	—	2,1	—	0,8	0,8	21,8	—	—	0,7	—	—	—	—	—	0,7	—	—	0,7	22,6											
Л14г-12	—	—	—	11,0	—	—	—	11,8	—	—	28,8	0,9	1,2	—	2,1	—	0,8	0,8	31,7	—	—	0,7	—	—	—	—	—	0,7	—	—	0,7	32,4											
Л14г-15	—	—	—	11,0	—	—	—	11,8	—	—	28,8	0,9	1,2	—	2,1	—	0,8	0,8	31,7	—	—	0,7	—	—	—	—	—	0,7	—	—	0,7	32,4											
Л15г-3	—	—	8,4	6,4	—	—	—	—	—	—	14,8	0,4	—	—	0,4	—	1,2	1,2	16,4	—	—	—	1,2	—	—	—	—	1,2	—	—	1,2	17,6											
Л15г-5	—	—	—	18,4	—	—	—	—	—	—	18,4	0,4	—	—	0,4	—	1,2	1,2	20,0	—	—	—	1,2	—	—	—	—	1,2	—	—	1,2	21,2											
Л15г-8	—	—	—	12,0	8,7	—	—	—	—	—	20,7	1,3	—	—	1,3	—	0,8	0,8	22,8	—	—	—	1,2	—	—	—	—	1,2	—	—	1,2	24,0											
Л15г-11	—	—	—	—	16,4	11,1	—	—	—	—	27,8	3,1	—	—	3,1	—	—	—	30,9	—	—	—	1,2	—	—	—	—	1,2	—	—	1,2	32,1											
Л15г-12	—	—	—	—	—	21,4	11,1	—	—	—	35,8	3,1	—	—	3,1	—	—	—	38,9	—	—	—	1,2	—	—	—	—	1,2	—	—	1,2	40,1											
Л15г-15	—	—	—	—	—	21,4	11,1	—	—	—	35,8	3,1	—	—	3,1	—	—	—	38,9	—	—	—	1,2	—	—	—	—	1,2	—	—	1,2	40,1											
Л16г-3	—	5,8	9,8	—	—	—	—	—	—	—	15,6	0,4	—	—	0,4	0,4	0,9	1,3	17,3	—	—	—	1,2	—	—	—	—	1,2	—	—	1,2	18,5											

3.006.1-2/82.1-1-00.0 ВМС

Лист

17

Марка ЭЛЕМЕНТА	Изделия арматурные, кг																	Изделия закладные, кг																	Общий расход, кг
	Арматура класса																	Арматура класса										Прокат стали		Всего					
	А-III										А-I							Вр-I					Вет3кп 2												
	ГОСТ 5781-82										ГОСТ 5781-82							ГОСТ 6727-80					ГОСТ 5781-82					ГОСТ 380-71*							
	6	8	10	12	14	16	18	20	22	25	Итого	6	8	10	Итого	3	4	Итого	8	Итого	8	10	12	14	16	18	20	Итого	6-6		Итого				
Л16г-5	-	3,0	-	20,6	-	-	-	-	-	23,6	0,4	-	-	0,4	0,2	1,3	1,5	25,5	-	-	-	1,2	-	-	-	-	1,2	-	-	1,2	26,7				
Л16г-8	-	3,0	-	-	28,1	-	-	-	-	31,1	3,3	-	-	3,3	0,2	0,1	0,3	34,7	-	-	-	1,2	-	-	-	-	1,2	-	-	1,2	35,9				
Л16г-11	-	3,0	-	-	28,1	-	-	-	-	31,1	3,3	-	-	3,3	0,2	0,1	0,3	34,7	-	-	-	1,2	-	-	-	-	1,2	-	-	1,2	35,9				
Л16г-12	-	3,0	-	-	-	25,2	14,4	-	-	42,6	3,3	-	-	3,3	0,2	0,1	0,3	46,2	-	-	-	1,2	-	-	-	-	1,2	-	-	1,2	47,4				
Л16г-15	-	3,0	-	-	-	25,2	14,4	-	-	42,6	3,3	-	-	3,3	0,2	0,1	0,3	46,2	-	-	-	1,2	-	-	-	-	1,2	-	-	1,2	47,4				
Л17г-3	-	7,0	11,4	-	-	-	-	-	-	18,4	0,4	-	-	0,4	0,6	1,2	1,8	20,6	-	-	-	1,2	-	-	-	-	1,2	-	-	1,2	21,8				
Л17г-5	-	4,2	15,8	-	-	-	-	-	-	20,0	0,4	-	-	0,4	0,4	1,6	2,0	22,4	-	-	-	1,2	-	-	-	-	1,2	-	-	1,2	23,6				
Л17г-8	-	4,2	-	16,4	8,7	-	-	-	-	29,3	1,3	-	-	1,3	0,4	1,2	1,6	32,2	-	-	-	1,2	-	-	-	-	1,2	-	-	1,2	33,4				
Л17г-11	-	4,2	-	16,4	8,7	-	-	-	-	29,3	1,3	-	-	1,3	0,4	1,2	1,6	32,2	-	-	-	1,2	-	-	-	-	1,2	-	-	1,2	33,4				
Л17г-12	-	4,2	-	-	22,2	11,4	-	-	-	37,8	3,7	-	-	3,7	0,4	0,2	0,6	42,1	-	-	-	1,2	-	-	-	-	1,2	-	-	1,2	43,3				
Л17г-15	-	4,2	-	-	22,2	11,4	-	-	-	37,8	3,7	-	-	3,7	0,4	0,2	0,6	42,1	-	-	-	1,2	-	-	-	-	1,2	-	-	1,2	43,3				
Л18г-3	-	8,0	12,8	-	-	-	-	-	-	20,8	-	0,8	-	0,8	0,6	1,2	1,8	23,4	-	-	-	1,2	-	-	-	-	1,2	-	-	1,2	24,6				
Л18г-5	-	5,2	4,4	18,4	-	-	-	-	-	28,0	-	0,8	-	0,8	0,4	1,6	2,0	31,8	-	-	-	1,2	-	-	-	-	1,2	-	-	1,2	32,0				
Л18г-8	-	5,2	-	6,4	25,2	-	-	-	-	36,8	2,6	0,8	-	3,4	0,4	0,6	1,0	41,2	-	-	-	1,2	-	-	-	-	1,2	-	-	1,2	42,4				
Л18г-11	-	5,2	-	6,4	25,2	-	-	-	-	36,8	2,6	0,8	-	3,4	0,4	0,6	1,0	41,2	-	-	-	1,2	-	-	-	-	1,2	-	-	1,2	42,4				
Л18г-12	-	5,2	-	-	8,7	32,8	-	-	-	46,7	3,5	0,8	-	4,3	0,4	0,2	0,6	51,6	-	-	-	1,2	-	-	-	-	1,2	-	-	1,2	52,8				
Л18г-15	-	5,2	-	-	8,7	32,8	-	-	-	46,7	3,5	0,8	-	4,3	0,4	0,2	0,6	51,6	-	-	-	1,2	-	-	-	-	1,2	-	-	1,2	52,8				
Л19г-3	-	-	9,2	7,5	-	-	-	-	-	16,7	-	0,8	-	0,8	-	1,2	1,2	18,7	-	-	-	1,2	-	-	-	-	1,2	-	-	1,2	19,9				
Л19г-5	-	-	-	13,2	10,3	-	-	-	-	23,5	4,0	0,8	-	4,8	-	0,8	0,8	26,1	-	-	-	1,2	-	-	-	-	1,2	-	-	1,2	27,3				
Л19г-8	-	-	-	-	18,0	13,4	-	-	-	31,4	3,0	0,8	-	3,8	-	-	-	35,2	-	-	-	1,2	-	-	-	-	1,2	-	-	1,2	36,4				
Л19г-11	-	-	-	-	18,0	-	11,0	-	-	35,0	3,0	0,8	-	3,8	-	-	-	38,8	-	-	-	1,2	-	-	-	-	1,2	-	-	1,2	40,0				
Л19г-12	-	-	-	-	-	23,4	-	21,0	-	44,4	3,0	0,8	-	3,8	-	-	-	48,2	-	-	-	1,2	-	-	-	-	1,2	-	-	1,2	49,4				
Л19г-15	-	-	-	-	-	23,4	-	21,0	-	44,4	3,0	0,8	-	3,8	-	-	-	48,2	-	-	-	1,2	-	-	-	-	1,2	-	-	1,2	49,4				
Л20г-3	-	3,0	10,6	7,5	-	-	-	-	-	21,1	-	0,8	-	0,8	0,2	1,5	1,7	23,6	-	-	-	1,2	-	-	-	-	1,2	-	-	1,2	24,8				

3.006.1-2/82.1-1-00.0 ВМС

Лист

18

Марка элемента	Изделия арматурные, кг																	Всего	Изделия закладные, кг																	Всего	Общий расход, кг
	Арматура класса																		Арматура класса														Прокат стали				
	А-III										А-I				Вр-I				А-III		А-I										Всего 3 кл 2						
	ГОСТ 5781-82										ГОСТ 5781-82				ГОСТ 6727-80				ГОСТ 5781-82		ГОСТ 5781-82										ГОСТ 380-11*						
	6	8	10	12	14	16	18	20	22	25	Итого	6	8	10	Итого	3	4		Итого	8	Итого	8	10	12	14	16	18	20	Итого	6-8	Итого						
Л20g-5	—	3,0	10,6	—	10,3	—	—	—	—	—	23,9	1,0	0,8	—	1,8	0,2	1,1	1,3	27,0	—	—	—	1,2	—	—	—	—	1,2	—	—	1,2	28,2					
Л20g-Н	—	3,0	—	15,2	—	13,4	—	—	—	—	31,6	1,0	0,8	—	1,8	0,2	1,1	1,3	34,7	—	—	—	1,2	—	—	—	—	1,2	—	—	1,2	35,9					
Л20g-12	—	3,0	—	—	20,8	—	—	21,0	—	—	44,8	3,4	0,8	—	4,2	0,2	0,1	0,3	49,3	—	—	—	1,2	—	—	—	—	1,2	—	—	1,2	50,5					
Л20g-15	—	3,0	—	—	20,8	—	—	21,0	—	—	44,8	3,4	0,8	—	4,2	0,2	0,1	0,3	49,3	—	—	—	1,2	—	—	—	—	1,2	—	—	1,2	50,5					
Л21g-3	—	3,0	17,2	—	—	—	—	—	—	—	20,2	—	0,8	—	0,8	0,2	1,6	1,8	22,8	—	—	—	1,2	—	—	—	—	1,2	—	—	1,2	24,0					
Л21g-5	—	3,0	12,0	7,5	—	—	—	—	—	—	22,5	—	0,8	—	0,8	0,2	1,6	1,8	25,1	—	—	—	1,2	—	—	—	—	1,2	—	—	1,2	26,3					
Л21g-8	—	3,0	—	17,4	10,3	—	—	—	—	—	30,7	1,0	0,8	—	1,8	0,2	1,2	1,4	33,9	—	—	—	1,2	—	—	—	—	1,2	—	—	1,2	35,1					
Л21g-11	—	3,0	—	17,4	10,3	—	—	—	—	—	30,7	1,0	0,8	—	1,8	0,2	1,2	1,4	33,9	—	—	—	1,2	—	—	—	—	1,2	—	—	1,2	35,1					
Л21g-12	—	3,0	—	—	23,8	—	17,0	—	—	—	43,8	3,6	0,8	—	4,4	0,2	0,2	0,4	48,6	—	—	—	1,2	—	—	—	—	1,2	—	—	1,2	49,8					
Л21g-15	—	3,0	—	—	23,8	—	17,0	—	—	—	43,8	3,6	0,8	—	4,4	0,2	0,2	0,4	48,6	—	—	—	1,2	—	—	—	—	1,2	—	—	1,2	49,8					
Л22g-3	—	8,6	13,6	—	—	—	—	—	—	—	22,2	—	0,8	—	0,8	0,6	1,4	2,0	25,0	—	—	—	1,2	—	—	—	—	1,2	—	—	1,2	26,2					
Л22g-5	—	5,2	5,2	19,6	—	—	—	—	—	—	30,0	—	0,8	—	0,8	0,4	1,8	2,2	39,0	—	—	—	1,2	—	—	—	—	1,2	—	—	1,2	34,2					
Л22g-8	—	5,2	—	19,6	10,3	—	—	—	—	—	35,1	1,0	0,8	—	1,8	0,4	1,4	1,8	38,7	—	—	—	1,2	—	—	—	—	1,2	—	—	1,2	39,9					
Л22g-11	—	5,2	—	—	36,9	—	—	—	—	—	42,1	3,8	0,8	—	4,6	0,4	0,2	0,6	47,3	—	—	—	1,2	—	—	—	—	1,2	—	—	1,2	48,5					
Л22g-12	—	5,2	—	—	—	48,2	—	—	—	—	53,4	3,8	0,8	—	4,6	0,4	0,2	0,6	58,6	—	—	—	1,2	—	—	—	—	1,2	—	—	1,2	59,8					
Л22g-15	—	5,2	—	—	—	48,2	—	—	—	—	53,4	3,8	0,8	—	4,6	0,4	0,2	0,6	58,6	—	—	—	1,2	—	—	—	—	1,2	—	—	1,2	59,8					
Л23g-3	1,2	2,1	7,6	8,6	—	—	—	—	—	—	19,5	—	0,8	—	0,8	0,3	1,4	1,7	22,0	—	—	—	1,2	—	—	—	—	1,2	—	—	1,2	23,2					
Л23g-5	1,2	2,1	—	11,0	—	15,3	—	—	—	—	23,6	1,2	0,8	—	2,0	0,3	0,9	1,2	32,8	—	—	—	1,2	—	—	—	—	1,2	—	—	1,2	34,0					
Л23g-8	1,2	2,1	—	—	15,0	—	13,4	—	—	—	37,7	3,0	0,8	—	3,8	0,3	0,1	0,4	41,9	—	—	—	1,2	—	—	—	—	1,2	—	—	1,2	43,1					
Л23g-11	1,2	—	—	—	23,7	15,2	—	—	—	—	40,1	5,7	3,6	—	9,3	0,2	0,1	0,3	49,7	—	—	—	1,2	—	—	—	—	1,2	—	—	1,2	50,9					
Л23g-12	1,2	—	—	—	15,0	—	33,6	—	—	—	49,8	5,7	3,6	—	9,3	0,2	0,1	0,3	59,4	—	—	—	1,2	—	—	—	—	1,2	—	—	1,2	60,6					
Л23g-15	1,2	—	—	—	—	19,6	33,6	—	—	—	54,4	5,7	3,6	—	9,3	0,2	0,1	0,3	64,0	—	—	—	1,2	—	—	—	—	1,2	—	—	1,2	65,2					
Л24g-3	—	5,3	9,2	8,6	—	—	—	—	—	—	29,1	—	0,8	—	0,8	0,3	1,4	1,7	25,6	—	—	—	1,2	—	—	—	—	1,2	—	—	1,2	26,8					
Л24g-5	—	5,3	—	13,2	11,7	—	—	—	—	—	30,2	1,2	0,8	—	2,0	0,3	0,9	1,2	33,4	—	—	—	1,2	—	—	—	—	1,2	—	—	1,2	34,6					

3.006.1-2/82.1-1-00.0 ВМС

Лист
19

Марка ЭЛЕМЕНТА	Изделия арматурные, кг																	Всего	Изделия закладные, кг																	Всего	Общий расход, кг
	Арматура класса																		Арматура класса																		
	А-III										А-I								А-I							Прокат стали											
	ГОСТ 5781-82										ГОСТ 5781-82								ГОСТ 5781-82							ГОСТ 380-74*											
	6	8	10	12	14	16	18	20	22	25	Итого	6	8	10	Итого	3	4		Итого	8	Итого	8	10	12	14	16	18	20	Итого	6	Итого						
Л24г-8	—	5,3	—	—	18,0	—	19,4	—	—	—	42,7	3,2	0,8	—	4,0	0,3	0,1	0,4	41,1	—	—	—	1,2	—	—	—	—	1,2	—	—	1,2	48,3					
Л24г-11	—	3,2	—	—	38,3	—	—	—	—	—	41,5	5,9	3,6	—	9,5	0,2	0,1	0,3	51,3	—	—	—	1,2	—	—	—	—	1,2	—	—	1,2	52,5					
Л24г-12	—	3,2	—	—	18,0	26,6	—	—	—	—	41,8	5,9	3,6	—	9,5	0,2	0,1	0,3	51,6	—	—	—	1,2	—	—	—	—	1,2	—	—	1,2	58,8					
Л24г-15	—	3,2	—	—	—	50,0	—	—	—	—	53,2	5,9	3,6	—	9,5	0,2	0,1	0,3	63,0	—	—	—	1,2	—	—	—	—	1,2	—	—	1,2	64,2					
Л25г-3	—	6,3	6,0	15,2	—	—	—	—	—	—	21,5	—	0,8	—	0,8	0,5	1,7	2,2	30,5	—	—	—	1,2	—	—	—	—	1,2	—	—	1,2	34,7					
Л25г-5	—	6,3	—	—	32,5	—	—	—	—	—	38,8	3,6	0,8	—	4,4	0,5	0,2	0,7	43,9	—	—	—	1,2	—	—	—	—	1,2	—	—	1,2	45,1					
Л25г-8	—	6,3	—	—	20,8	15,3	—	—	—	—	42,4	3,6	0,8	—	4,4	0,5	0,2	0,7	41,5	—	—	—	1,2	—	—	—	—	1,2	—	—	1,2	48,7					
Л25г-11	—	4,2	—	6,2	11,6	27,2	—	—	—	—	49,4	5,4	3,6	—	9,0	0,4	0,6	1,0	59,4	—	—	—	1,2	—	—	—	—	1,2	—	—	1,2	60,6					
Л25г-12	—	4,2	—	—	8,7	15,2	34,4	—	—	—	62,5	6,3	3,6	—	9,9	0,4	0,2	0,6	73,0	—	—	—	1,2	—	—	—	—	1,2	—	—	1,2	74,2					
Л25г-15	—	4,2	—	—	—	26,6	34,4	—	—	—	65,2	6,3	3,6	—	9,9	0,4	0,2	0,6	75,7	—	—	—	1,2	—	—	—	—	1,2	—	—	1,2	76,9					
Л26г-3	—	7,3	6,0	17,4	—	—	—	—	—	—	30,7	—	0,8	—	0,8	0,5	1,7	2,2	33,7	—	—	—	1,2	—	—	—	—	1,2	—	—	1,2	34,9					
Л26г-5	—	7,3	—	8,6	23,8	—	—	—	—	—	39,7	2,6	0,8	—	3,4	0,5	0,7	1,2	44,3	—	—	—	1,2	—	—	—	—	1,2	—	—	1,2	45,5					
Л26г-8	—	7,3	—	—	23,8	15,3	—	—	—	—	46,4	3,8	0,8	—	4,6	0,5	0,2	0,7	51,7	—	—	—	1,2	—	—	—	—	1,2	—	—	1,2	52,9					
Л26г-11	—	5,2	—	14,8	—	31,0	—	—	—	—	51,0	5,6	3,6	—	9,2	0,4	0,6	1,0	61,2	—	—	—	1,2	—	—	—	—	1,2	—	—	1,2	62,4					
Л26г-12	—	5,2	—	6,4	11,6	—	39,2	—	—	—	62,4	5,6	3,6	—	9,2	0,4	0,6	1,0	72,6	—	—	—	1,2	—	—	—	—	1,2	—	—	1,2	73,8					
Л26г-15	—	5,2	—	—	20,3	—	39,2	—	—	—	64,7	6,5	3,6	—	10,1	0,4	0,2	0,6	75,4	—	—	—	1,2	—	—	—	—	1,2	—	—	1,2	76,6					
Л27г-3	1,2	2,3	8,2	—	13,3	—	—	—	—	—	25,0	1,3	0,9	—	2,2	0,3	0,9	1,2	28,4	—	—	—	1,2	—	—	—	—	1,2	—	—	1,2	29,6					
Л27г-5	1,2	2,3	—	11,8	—	17,4	—	—	—	—	32,7	1,3	0,9	—	2,2	0,3	0,9	1,2	36,1	—	—	—	1,2	—	—	—	—	1,2	—	—	1,2	37,3					
Л27г-8	1,2	2,3	—	—	16,0	—	—	27,2	—	—	46,7	3,1	0,9	—	4,0	0,3	0,1	0,4	51,1	—	—	—	1,2	—	—	—	—	1,2	—	—	1,2	52,3					
Л27г-11	1,2	—	—	—	16,0	30,6	—	—	—	—	47,8	6,2	4,4	—	10,6	0,2	0,1	0,3	58,7	—	—	—	1,2	—	—	—	—	1,2	—	—	1,2	59,9					
Л27г-12	1,2	—	—	—	16,0	—	38,6	—	—	—	55,8	6,2	4,4	—	10,6	0,2	0,1	0,3	66,7	—	—	—	1,2	—	—	—	—	1,2	—	—	1,2	67,9					
Л27г-15	1,2	—	—	—	—	20,8	38,6	—	—	—	60,6	6,2	4,4	—	10,6	0,2	0,1	0,3	74,5	—	—	—	1,2	—	—	—	—	1,2	—	—	1,2	72,7					
Л28г-3	—	5,5	9,6	9,8	—	—	—	—	—	—	24,9	—	0,9	—	0,9	0,3	1,4	1,7	21,5	—	—	—	1,2	—	—	—	—	1,2	—	—	1,2	28,7					
Л28г-5	—	5,5	—	13,8	—	17,4	—	—	—	—	36,7	1,3	0,9	—	2,2	0,3	0,9	1,2	40,1	—	—	—	1,2	—	—	—	—	1,2	—	—	1,2	41,3					

3.006.1-2/82.1-1-00.0 ВМС

Лист
20

Марка ЭЛЕМЕНТА	Изделия арматурные, кг																	Изделия закладные, кг													Общий расход, кг	
	Арматура класса																	Арматура класса											Прокат стали			
	А-III											А-I						Всего	А-III		А-I									Всего		Всего
	ГОСТ 5781-82											ГОСТ 5781-82							ГОСТ 5781-82	ГОСТ 5781-82									Всего			
	6	8	10	12	14	16	18	20	22	25	Итого	6	8	10	Итого	3	4			Итого	8	Итого	8	10	12	14	16	18				
Л28g-8	—	5,5	—	—	—	24,6	22,0	—	—	—	52,1	3,3	0,9	—	4,2	0,3	0,1	0,4	56,7	—	—	—	1,2	—	—	—	—	1,2	—	—	1,2	57,9
Л28g-11	—	3,2	—	—	10,3	17,2	34,2	—	—	—	61,9	6,4	4,4	—	10,8	0,2	0,1	0,3	73,0	—	—	—	1,2	—	—	—	—	1,2	—	—	1,2	74,2
Л28g-12	—	3,2	—	—	—	30,6	34,2	—	—	—	65,0	6,4	4,4	—	10,8	0,2	0,1	0,3	76,1	—	—	—	1,2	—	—	—	—	1,2	—	—	1,2	77,3
Л28g-15	—	3,2	—	—	—	13,4	24,6	38,6	—	—	76,8	6,4	4,4	—	10,8	0,2	0,1	0,3	87,9	—	—	—	1,2	—	—	—	—	1,2	—	—	1,2	89,1
Л29g-3	—	6,5	—	25,8	—	—	—	—	—	—	32,3	—	0,9	—	0,9	0,5	1,7	2,2	35,4	—	—	—	—	2,0	—	—	—	2,0	—	—	2,0	37,4
Л29g-5	—	6,5	—	—	35,1	—	—	—	—	—	41,6	3,7	0,9	—	4,6	0,5	0,2	0,7	46,9	—	—	—	—	2,0	—	—	—	2,0	—	—	2,0	48,9
Л29g-8	—	6,5	—	—	21,8	—	22,0	—	—	—	50,3	3,7	0,9	—	4,6	0,5	0,2	0,7	55,6	—	—	—	—	2,0	—	—	—	2,0	—	—	2,0	57,6
Л29g-11	—	4,2	—	—	23,5	28,4	—	—	—	—	56,1	6,8	4,4	—	11,2	0,4	0,2	0,6	67,9	—	—	—	—	2,0	—	—	—	2,0	—	—	2,0	69,9
Л29g-12	—	4,2	—	—	10,3	45,6	—	—	—	—	60,1	6,8	4,4	—	11,2	0,4	0,2	0,6	74,9	—	—	—	—	2,0	—	—	—	2,0	—	—	2,0	73,9
Л29g-15	—	4,2	—	—	—	30,6	36,0	—	—	—	70,8	6,8	4,4	—	11,2	0,4	0,2	0,6	82,6	—	—	—	—	2,0	—	—	—	2,0	—	—	2,0	84,6
Л30g-3	—	7,5	—	—	24,6	—	—	—	—	—	38,9	2,6	0,9	—	3,5	0,5	0,7	1,2	43,6	—	—	—	—	2,0	—	—	—	2,0	—	—	2,0	45,6
Л30g-5	—	7,5	—	—	13,3	32,2	—	—	—	—	53,0	3,9	0,9	—	4,8	0,5	0,2	0,7	58,5	—	—	—	—	2,0	—	—	—	2,0	—	—	2,0	60,5
Л30g-8	—	7,5	—	—	11,4	40,8	—	—	—	—	65,7	3,9	0,9	—	4,8	0,5	0,2	0,7	71,2	—	—	—	—	2,0	—	—	—	2,0	—	—	2,0	73,2
Л30g-11	—	5,2	—	7,5	13,2	—	—	50,4	—	—	76,3	6,0	4,4	—	10,4	0,4	0,6	1,0	87,7	—	—	—	—	2,0	—	—	—	2,0	—	—	2,0	89,7
Л30g-12	—	5,2	—	—	10,3	17,2	—	50,4	—	—	83,1	7,0	4,4	—	11,4	0,4	0,2	0,6	95,1	—	—	—	—	2,0	—	—	—	2,0	—	—	2,0	97,1
Л30g-15	—	5,2	—	—	10,3	17,2	—	—	60,8	—	93,5	4,4	9,0	—	13,4	0,4	0,2	0,6	107,5	—	—	—	—	2,0	—	—	—	2,0	—	—	2,0	109,5
Л31g-3	1,2	2,5	—	—	—	24,2	—	—	—	—	34,3	1,6	—	1,5	3,1	0,4	0,9	1,3	38,7	—	—	—	1,2	—	—	—	—	1,2	—	—	1,2	39,9
Л31g-5	1,2	2,5	—	13,4	—	—	—	33,1	—	—	50,2	1,6	—	1,5	3,1	0,4	0,9	1,3	54,6	—	—	—	1,2	—	—	—	—	1,2	—	—	1,2	55,8
Л31g-8	1,2	2,5	—	—	18,4	—	—	—	39,9	—	62,0	2,0	2,8	1,5	6,3	0,4	0,1	0,5	68,8	—	—	—	1,2	—	—	—	—	1,2	—	—	1,2	70,0
Л31g-11	1,2	—	—	—	—	24,0	49,2	—	—	—	74,4	7,5	5,2	—	12,7	0,2	0,1	0,3	87,4	—	—	—	1,2	—	—	—	—	1,2	—	—	1,2	88,6
Л31g-12	1,2	—	—	—	—	24,0	—	60,8	—	—	86,0	4,3	11,2	—	15,5	0,2	0,1	0,3	101,8	—	—	—	1,2	—	—	—	—	1,2	—	—	1,2	103,0
Л31g-15	1,2	—	—	—	—	—	30,4	—	73,2	—	104,8	3,0	13,5	—	16,5	0,2	0,1	0,3	124,6	—	—	—	1,2	—	—	—	—	1,2	—	—	1,2	122,8
Л32g-3	—	5,7	—	15,6	16,2	—	—	—	—	—	37,5	1,6	—	1,5	3,1	0,4	1,1	1,5	42,1	—	—	—	—	2,0	—	—	—	2,0	—	—	2,0	44,1
Л32g-5	—	5,7	—	—	24,2	—	26,8	—	—	—	53,7	4,0	—	1,5	5,5	0,4	0,1	0,5	59,7	—	—	—	—	2,0	—	—	—	2,0	—	—	2,0	64,7

3.006.1-2/82.1-1-00.0 ВМС

Лист
24

Марка ЭЛЕМЕНТА	ИЗДЕЛИЯ АР. ТАТУРНЫЕ, кг																	ИЗДЕЛИЯ ЗАКЛАДНЫЕ, кг													Общий расход, кг		
	Арматура класса																	Арматура класса										Прокат стали					
	А-III										А-I							Всего	А-III					А-I					Всего	ВетЗкл2			
	ГОСТ 5781-82										ГОСТ 5781-82								ГОСТ 5781-82	ГОСТ 5781-82												ГОСТ 380-Н*	
	6	8	10	12	14	16	18	20	22	25	Итого	6	8	10	Итого	3	4			Итого	8	Итого	8	10	12	14	16	18					20
Л32g-8	—	5,7	—	—	—	—	35,2	—	39,9	—	80,8	2,4	2,8	1,5	6,7	0,4	0,1	0,5	88,8	—	—	—	—	2,0	—	—	—	2,0	—	—	2,0	90,0	
Л32g-11	—	3,2	—	—	—	—	49,2	49,4	—	—	95,8	4,7	8,4	—	13,1	0,2	0,1	0,3	109,3	—	—	—	—	2,0	—	—	—	2,0	—	—	2,0	111,3	
Л32g-12	—	3,2	—	—	—	—	49,2	—	52,4	—	104,8	2,3	12,6	—	14,9	0,2	0,1	0,3	120,0	—	—	—	—	2,0	—	—	—	2,0	—	—	2,0	122,0	
Л32g-15	—	3,2	—	—	—	—	—	60,8	52,4	—	116,4	2,3	15,4	—	17,7	0,2	0,1	0,3	134,4	—	—	—	—	2,0	—	—	—	2,0	—	—	2,0	136,4	
Л33g-3	—	6,7	—	17,8	16,2	—	—	—	—	—	40,7	1,6	—	1,5	3,1	0,6	1,2	1,8	45,6	—	—	—	—	2,0	—	—	—	2,0	—	—	2,0	47,6	
Л33g-5	—	6,7	—	—	24,2	—	26,8	—	—	—	57,7	4,2	—	1,5	5,7	0,6	0,2	0,8	64,2	—	—	—	—	2,0	—	—	—	2,0	—	—	2,0	66,2	
Л33g-8	—	6,7	—	—	—	31,6	—	39,1	—	—	71,4	4,2	—	1,5	5,7	0,6	0,2	0,8	77,9	—	—	—	—	2,0	—	—	—	2,0	—	—	2,0	79,9	
Л33g-11	—	4,2	—	—	—	39,0	40,0	—	—	—	83,2	8,1	5,2	—	13,3	0,4	0,2	0,6	97,1	—	—	—	—	2,0	—	—	—	2,0	—	—	2,0	99,1	
Л33g-12	—	4,2	—	—	—	—	49,2	49,4	—	—	102,8	8,1	5,2	—	13,3	0,4	0,2	0,6	116,7	—	—	—	—	2,0	—	—	—	2,0	—	—	2,0	118,7	
Л33g-15	—	4,2	—	—	—	—	—	110,2	—	—	114,4	4,9	11,2	—	16,1	0,4	0,2	0,6	131,1	—	—	—	—	2,0	—	—	—	2,0	—	—	2,0	133,1	
Л34g-3	—	7,7	—	11,9	27,2	—	—	—	—	—	46,8	2,8	—	1,5	4,3	0,6	0,8	1,4	52,5	—	—	—	—	2,0	—	—	—	2,0	—	—	2,0	54,5	
Л34g-5	—	7,7	—	—	—	56,6	—	—	—	—	64,3	4,4	—	1,5	5,9	0,6	0,2	0,8	71,0	—	—	—	—	2,0	—	—	—	2,0	—	—	2,0	73,0	
Л34g-8	—	7,7	—	—	—	41,8	33,1	—	—	—	85,6	4,4	—	1,5	5,9	0,6	0,2	0,8	92,3	—	—	—	—	2,0	—	—	—	2,0	—	—	2,0	94,3	
Л34g-11	—	5,2	—	—	—	39,0	—	55,4	—	—	99,6	8,3	5,2	—	13,5	0,4	0,2	0,6	119,7	—	—	—	—	2,0	—	—	—	2,0	—	—	2,0	115,7	
Л34g-12	—	5,2	—	—	—	—	49,2	—	66,8	—	121,2	5,5	10,4	—	15,9	0,4	0,2	0,6	137,7	—	—	—	—	2,0	—	—	—	2,0	—	—	2,0	139,7	
Л34g-15	—	5,2	—	—	—	—	22,0	39,6	66,8	—	127,6	2,3	16,4	—	18,7	0,4	0,2	0,6	145,9	—	—	—	—	2,0	—	—	—	2,0	—	—	2,0	148,9	
Л35g-3	1,2	2,9	10,4	—	—	25,0	—	—	—	—	39,5	1,9	—	1,6	3,5	0,4	0,9	1,3	44,3	—	—	—	—	2,0	—	—	—	2,0	—	—	2,0	46,3	
Л35g-5	1,2	2,9	—	15,0	—	—	—	—	47,1	—	66,2	—	3,5	1,6	5,1	0,4	0,9	1,3	72,6	—	—	—	—	2,0	—	—	—	2,0	—	—	2,0	74,6	
Л35g-8	1,2	—	—	15,0	—	—	—	—	72,7	—	88,9	3,8	6,4	—	10,2	0,2	0,9	1,1	100,2	—	—	—	—	2,0	—	—	—	2,0	—	—	2,0	102,2	
Л35g-11	1,2	—	—	—	—	26,6	—	—	87,5	—	115,3	3,0	17,2	—	20,2	0,2	0,1	0,3	135,8	—	—	—	—	2,0	—	—	—	2,0	—	—	2,0	137,8	
Л35g-12	1,2	—	—	—	—	26,2	—	—	39,9	61,6	129,3	3,0	17,2	—	20,2	0,2	0,1	0,3	149,8	—	—	—	—	2,0	—	—	—	2,0	—	—	2,0	151,8	
Л35g-15	1,2	—	—	—	—	—	39,6	—	—	113,2	148,0	3,0	17,2	—	20,2	0,2	0,1	0,3	168,5	—	—	—	—	2,0	—	—	—	2,0	—	—	2,0	170,5	
Л36g-3	—	6,1	—	17,0	—	—	31,6	—	—	—	54,7	1,9	—	1,6	3,5	0,4	1,1	1,5	59,7	—	—	—	—	2,0	—	—	—	2,0	—	—	2,0	61,7	
Л36g-5	—	6,1	—	17,0	—	—	—	39,0	—	—	62,1	1,9	—	1,6	3,5	0,4	1,1	1,5	67,1	—	—	—	—	2,0	—	—	—	2,0	—	—	2,0	69,1	

3.006.1-2/82.1-1-00.0 ВМС

Лист

22

