

КОПИЯ издания

из фонда
научно-технической библиотеки
Филиала ОАО «Инженерный центр ЕЭС» –
«Фирма ОРГРЭС»

Прейскурант на
экспериментально-
наладочные работы и
работы по
совершенствованию
технологии и эксплуатации
электротрансформаторных и сетей.
Том 5

Москва

Центр производственно-технической информации
энергопредприятий и технического обучения ОРГРЭС



Российское акционерное общество
энергетики и электрификации
"ЕЭС России"

Объединениям, предприятиям,
организациям, акционерным
обществам

103074, Москва, Китайская пр., 7

Од Од 93 № 299-4357

На № _____ от _____

О договорных ценах на
наладочные работы и
работы по совершенство-
ванию технологии и экс-
плуатации электростанций
и сетей

При определении сметной стоимости и формировании договорных цен на наладочные работы и работы по совершенствованию технологии и эксплуатации электростанций и сетей с I квартала 1993 г. рекомендуется применять второе издание Прейскуранта на эти работы, разработанного ОРГРЭС.

Второе издание Прейскуранта рассмотрено отделом экспертизы сметных нормативов на строительно-монтажные работы ЦНИИЭС Минстроя России и рекомендовано к применению протоколом ЦНИИЭС Минстроя России от 8 декабря 1992 г. № 23.

В указанном издании Прейскуранта отражен уровень цен на 01.01.93 г. с учетом Закона Российской Федерации от 13 ноября 1992 г. № 3891-1 "О минимальном размере оплаты труда" и предусмотрен порядок ежеквартальной корректировки сметной стоимости и договорных цен, в связи с пересчетом один раз в три месяца минимального размера оплаты труда на основании статьи 2 указанного Закона.

Президент

А.Ф.Дьяков

Рассыпается по спискам: 2, 3, 1, 6, 9, Электроналадке - 3 экз.,
ОРГРЭС - 5 экз., Протделу - 5 экз.

ПРЕЙСКУРАНТ
НА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-НАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ
И РАБОТЫ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ
ТЕХНОЛОГИИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ
ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ И СЕТЕЙ

Т о м 5

Раздел 15. Основное электротехническое оборудование
электростанций и электрических сетей

Раздел 16. Релейная защита, электроавтоматика
электростанций и энергосистем. Расчеты
режимов энергосистем

Раздел 17. Электрические сети

Раздел 18. Основные и вспомогательные элементы
воздушных линий электропередачи



О Р Г Р Э С
Москва 1992

ПРЕЙСКУРАНТ
НА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-НАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ
И РАБОТЫ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ
ТЕХНОЛОГИЙ И ЭКСПЛУАТАЦИИ
ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ И СЕТЕЙ

ТОМ 5

- Раздел 15. Основное электротехническое оборудование
электростанций и электрических сетей
- Раздел 16. Релейная защита, электроавтоматика
электростанций и энергосистем. Расчеты
режимов энергосистем
- Раздел 17. Электрические сети
- Раздел 18. Основные и вспомогательные элементы
воздушных линий электропередачи

СЛУЖБА ПЕРЕДОВОГО ОПЫТА ОРГРЭС

Москва

1992

УДК 621.3II.2.004.1(085.6)

РАЗРАБОТАН фирмой по наладке, совершенствованию технологии и эксплуатации электростанций и сетей ОРГРЭС

СОГЛАСОВАН И РЕКОМЕНДОВАН К ВНЕДРЕНИЮ Центральным научно-исследовательским институтом экономики и управления строительством (ЦНИИЭУС) Министра России (Протокол № 23 от 8 декабря 1992 г.)

Настоящее издание Прейскуранта ОРГРЭС, утвержденного приказом Минэнерго СССР от 11.09.91 г. № 92а, дополнено и исправлено с учетом прогнозируемого уровня цен в 1993 г.

© СПО ОРГРЭС, 1992.

Подписано к печати 15.12.92

Печать офсетная

154/92

Уч.-изд.л. 13,5

Издат. № 92175

Формат 60x84 1/8

Тир.500 экз.

Производственная служба передового опыта эксплуатации
энергопредприятий ОРГРЭС
105023, Москва, Семеновский пер., д.15
Участок оперативной полиграфии СПО ОРГРЭС
109432, Москва, 2-й Кожуховский проезд, д.29, строение 6

О Г Л А В Л Е Н И Е

ОБЩАЯ ЧАСТЬ	9
Раздел 15. ОСНОВНОЕ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ	22
15.1. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-НАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ	22
15.1.01. Испытания вращающейся электрической машины	22
15.1.02. Определение нагрузочной способности токопровода генератора по тепловому режиму	23
15.1.03. Расчетно-экспериментальная проверка режимов работы основного оборудования электростанций при перерывах питания электроприводов собственных нужд (СН) с их последующим самозапуском	23
15.1.04. Эксплуатационные испытания на отключающую и включающую способность коммутационных аппаратов	25
15.1.05. Эксплуатационные испытания вводов 6-750 кВ	26
15.1.06. Эксплуатационные испытания ограничителей перенапряжения ОПН 110 кВ и выше	26
15.1.07. Эксплуатационные испытания электромагнитных выключателей	27
15.1.08. Наладка и испытания ячеек КРУЭ-IIО с азотной изоляцией	27
15.1.09. Эксплуатационные испытания оборудования щита постоянного тока (ЩП) энергопредприятия	29
15.2. РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ НАДЕЖНОСТИ, СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ТЕХНОЛОГИИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ	30
15.2.01. Разработка методов эксплуатации и организационно-технических мероприятий по эксплуатации энергетического оборудования и вспомогательных устройств энергоустановок	30
15.2.02. Подготовка базы данных для последующей диагностики электрооборудования энергопредприятий	31
15.2.03. Разработка мероприятий по повышению надежности работы высоковольтных аппаратов	31
15.2.04. Определение соответствия коммутационных аппаратов условиям работы в сетях и разработка рекомендаций по повышению их надежности	32
15.2.05. Разработка рекомендаций по оптимизации ремонтных циклов воздушных выключателей	32
15.2.06. Оказание технической помощи персоналу энергосистем при выполнении плановых профилактических проверок электрооборудования	33
15.2.07. Разработка перечня технологического оборудования, организационной оснастки, инструмента и приспособлений для мастерских энергопредприятий	36
15.3. ОЦЕНЬВЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ И ОБОБЩЕНИЕ ОПЫТА ЭКСПЛУАТАЦИИ	36
15.3.01. Обобщение опыта энергопредприятий по техническому обслуживанию и ремонту силового электрооборудования	36
Раздел 16. РЕЛЕЙНАЯ ЗАЩИТА, ЭЛЕКТРОАВТОМАТИКА ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ И ЭНЕРГОСИСТЕМ	37
16.1. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-НАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ	37
16.1.01. Натурные испытания электрооборудования, устройств защиты и автоматики в электрической части энергосистемы	37
16.1.02. Комплекс экспериментально-наладочных работ по общеэлектрической части систем автоматического регулирования параметров режима энергосистемы (частоты, переходов активной и реактивной мощности) для нормальных или аварийных режимов	38

I6.1.03. Оптимальная настройка устройств автоматического регулирования возбуждения синхронных машин	39
I6.1.04. Разработка экспериментально-расчетного метода определения оптимальной настройки системы автоматического регулирования (САР) возбуждения генератора	39
I6.1.05. Внедрение электрической части системы регулирования турбины на основе микро-ЭВМ (ЭЧКР-М) и совместные испытания ее с гидравлической системой регулирования турбины и системой регулирования мощности котла	40
I6.1.06. Эксплуатационные испытания устройств регулирования напряжения на шинах аккумуляторной батареи	42
I6.1.07. Выбор параметров автоматической частотной разгрузки (АЧР)	42
I6.1.08. Режимная наладка и испытания регулируемого электропривода механизмов тягодутьевой группы энергоблока ТЭС	43
I6.1.09. Проверка, снятие электрических характеристик и испытания регулируемого электропривода питательного насоса котла ТЭС после ввода его в пробную эксплуатацию	44
I6.1.10. Внедрение новых устройств защиты и автоматики основного и вспомогательного электрооборудования электростанций и распределительных сетей	45
I6.1.11. Наладка полупроводниковой панели устройства противоаварийной режимной автоматики	46
I6.1.12. Режимная наладка релейной панели противоаварийной автоматики энергосистемы	46
I6.1.13. Экспериментальные работы по измерению параметров сетей постоянного и переменного тока СН	47
I6.1.14. Проведение специальных натурных испытаний по определению параметров линий электропередачи для выполнения расчётов тока КЗ и нормальных режимов	48
I6.1.15. Проверка и испытание вторичных цепей измерительных трансформаторов напряжения до 1150 кВ	48
I6.1.16. Экспериментально-наладочные работы по электронно-полупроводниковой аппаратуре различного назначения, состоящей из функциональных элементов	49
I6.1.17. Комплексная проверка фиксирующего импульсного прибора (индикатора)	51
I6.1.18. Режимная наладка автоматического регулятора напряжения силовых трансформаторов АРТ-ИИ	51
I6.1.19. Режимная наладка отдельных элементов системы бесступенчатого регулирования (СБР) электродвигателей питателей топлива котла	52
I6.1.20. Режимная наладка панелей защиты и автоматики серии ЭПЗ линий напряжением 35-220 кВ	52
I6.1.21. Режимная наладка устройства записи аварийных режимов	53
I6.1.22. Режимная наладка дистанционных защит линий ПЗ-2, ПЗ-3, ПЗ-4, ПЗ-5, ПЭ-2105	53
I6.1.23. Режимная наладка дистанционных защит линий ПДЭ-2001, ПДЭ-503	54
I6.1.24. Режимная наладка панели защиты шин 500 кВ и выше (ПДЭ-2006)	54
I6.1.25. Режимная наладка фильтровых направленных и дифференциально-фазных высокочастотных защит линий (ПДЭ-2802, ПДЭ-2803, ПДЭ-2003)	55
I6.1.26. Режимная наладка устройства резервирования отказа выключателей (ПДЭ-2005, ПА-115-74)	56
I6.1.27. Режимная наладка панелей АПВ линий (ПДЭ-2004)	56
I6.1.28. Проверка комплектного устройства ЯРЭ-2201	57
I6.1.29. Режимная наладка панели токовой защиты линий (ПДЭ-2002)	57
I6.1.30. Режимная наладка шкафов защиты автотрансформатора и реактора	58
I6.1.31. Испытания шкафа дистанционной и токовой защиты (ЩДЭ-2801, ЩДЭ-2802)	59

16.1.32. Режимная наладка шкафа автоматики (ЩД-2601)	59
16.1.33. Режимная наладка аппаратуры телеотключения	60
16.1.34. Режимная наладка полукомплекта высокочастотного канала телеотключения	61
16.1.35. Контрольные испытания высокочастотного приемопередатчика для защиты линий 110-750 кВ	61
16.1.36. Эксплуатационные испытания статического выпрямительного устройства подзаряда аккумуляторной батареи	62
16.2. РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ НАДЕЖНОСТИ, СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ТЕХНОЛОГИЙ И ЭКСПЛУАТАЦИИ	62
16.2.01. Разработка технических решений по совершенствованию структурной схемы системы автоматического регулирования (САР) возбуждения генератора	62
16.2.02. Разработка и внедрение технических решений по оптимальному управлению потоками реактивной мощности и уровнями напряжений в электрических сетях	63
16.2.03. Разработка технических решений по отдельным видам аппаратуры измерения, контроля, регулирования и управления	64
16.2.04. Разработка технических решений по контролю или регулированию параметров режима работы электрооборудования	65
16.2.05. Технический контроль за внедрением новых устройств релейной защиты, электроавтоматики, систем возбуждения и регулируемого электропривода	66
16.2.06. Расчет параметров схем электрических соединений, параметров настройки защит элементов собственных нужд ТЭС	66
16.2.07. Выбор (проверка) устройств противоаварийной автоматики энергосистем и расчет установок	67
16.2.08. Расчетная проверка трансформаторов тока на 10%-ную погрешность, защитных элементов вторичных цепей трансформаторов напряжения и потерь напряжения в этих цепях	68
16.3. ВЫЯВЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ И ОБОБЩЕНИЕ ОПЫТА ЭКСПЛУАТАЦИИ	69
16.3.01. Выявление технического состояния и условий эксплуатации систем автоматического регулирования параметров режима энергосистемы	69
16.3.02. Обобщение опыта эксплуатации отдельных видов аппаратуры устройств защиты, автоматики, регулирования	69
16.4. ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ	70
16.4.01. Лабораторные испытания отдельных видов электрической аппаратуры	70
Р а з д е л 17. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ	71
17.1. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-НАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ	71
17.1.01. Механические испытания железобетонных и деревянных стоек, приставок, одностоечных опор построенных воздушных линий электропередачи на напряжение 0,38-20 кВ	71
17.1.02. Определение влияния внешних условий на работу силовых кабельных линий напряжением до 33 кВ	71
17.1.03. Функциональные тепловые испытания и определение нагрузочной способности кабельных линий на напряжение до 500 кВ	72
17.1.04. Наладка компенсации емкостного тока замыкания на землю в сети напряжением 6-35 кВ	72
17.1.05. Определение вольт-амперной характеристики дугогасящего аппарата на напряжение 6-35 кВ	73
17.1.06. Определение электрической прочности загрязненности изоляции электроустановки во время ее обмыва струей воды	74
17.1.07. Определение электрических параметров струи воды, допускающих ее применение для обмыва изоляции электроустановок под напряжением	75
17.1.08. Определение гидромеханических и гидравлических параметров струи воды, допускающих ее применение для обмыва изоляции электроустановок под напряжением	75

I7.1.09.	Экспериментальные исследования опасного влияния электросети напряжением 110 кВ и выше на электрическую сеть нижнего напряжения	76
I7.1.10.	Экспериментальные исследования коммутационных или феррорезонансных перенапряжений в электрической сети или электроустановке напряжением 110-750 кВ	76
I7.1.11.	Измерение наведенного напряжения и тока на проводах и грозозащитных тросах воздушных линий электропередачи, находящихся в зоне влияния действующих ВЛ 110-1150 кВ	77
I7.1.12.	Проверка эффективности экранирующих сердечек	78
I7.2.	РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ НАДЕЖНОСТИ, СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ТЕХНОЛОГИИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ	79
I7.2.01.	Разработка рекомендаций по обеспечению оптимальных условий для проведения ремонта и технического обслуживания оборудования при проектировании распределительных устройств	79
I7.2.02.	Проведение курсов по обучению монтеров-кабельщиков монтажу кабельных муфт	79
I7.2.03.	Составление карты грозовой интенсивности района электрических сетей	80
I7.2.04.	Оказание технической помощи по внедрению химической расчистки площадок опор и трасс воздушных линий электропередачи от травянистой и древесно-кустарниковой растительности	81
I7.2.05.	Оказание технической помощи по внедрению технологии окраски на воздушных линиях электропередачи	81
I7.2.06.	Оказание технической помощи в проведении профилактических проверок и измерений на воздушных линиях электропередачи	82
I7.2.07.	Оказание технической помощи в приемке в эксплуатацию воздушной линии электропередачи	82
I7.2.08.	Анализ возможности перевода воздушных линий электропередачи в неполифазный нагруженный режим (НФР)	83
I7.2.09.	Разработка технологических карт на техническое обслуживание и капитальный ремонт воздушных линий электропередачи напряжением 6 кВ и выше	84
I7.2.10.	Разработка мероприятий по защите персонала от влияния электрического поля воздушной линии электропередачи	84
I7.2.11.	Измерение напряженности электрического поля в открытых распределительных устройствах (ОРУ) сверхвысокого напряжения и разработка рекомендаций по биозащите персонала	85
I7.2.12.	Расчет напряженности электрического поля в открытых распределительных устройствах сверхвысокого напряжения (действующих)	85
I7.2.13.	Оказание технической помощи при проектировании средств биозащиты для открытых распределительных устройств	86
I7.2.14.	Разработка и внедрение методов обмыва загрязненной изоляции воздушных линий электропередачи или открытых распределительных устройств 35-500 кВ струей воды под напряжением с применением передвижной обмывочной установки	86
I7.2.15.	Разработка и внедрение метода удаления гидрофобного покрытия с изоляторов открытых распределительных устройств 35-330 кВ, находящихся под напряжением, с помощью струи горячей воды	87
I7.2.16.	Контрольные испытания гидрофобной пасты новой марки для защиты изоляторов подстанций от перекрытия вследствие загрязнения	88
I7.2.17.	Разработка способа механизированного нанесения гидрофобного покрытия на изоляторы открытого распределительного устройства и воздушной линии электропередачи	89
I7.2.18.	Внедрение методов и устройств для механизированного нанесения гидрофобного покрытия на изоляторы открытого распределительного устройства и воздушной линии электропередачи напряжением до 220 кВ	89

I7.2.19. Решение задач расчета, анализа и снижения потерь электроэнергии в электрических сетях	90
I7.2.20. Оказание технической помощи по внедрению программных комплексов контроля, планирования и управления режимами работы электрических сетей	91
I7.2.21. Оказание технической помощи по автоматизации на ЭВМ распределения фондов на материально-технические ресурсы для ремонтно-эксплуатационных нужд электрических сетей 0,38-10 кВ	92
I7.2.22. Оказание технической помощи по автоматизации на ЭВМ расчетов показателей схемной, конструктивной и эксплуатационной надежности электрических сетей 0,38-10 кВ	92
I7.2.23. Оказание технической помощи по автоматизации на ЭВМ учета и анализа технического состояния электрических сетей 0,38-10 кВ	93
I7.2.24. Оказание технической помощи по автоматизации на ЭВМ составления смет и спецификаций на капитальный ремонт электрических сетей 0,38-10 кВ	93
I7.2.25. Оказание технической помощи по автоматизации на ЭВМ составления годового плана капитального ремонта электрических сетей 0,38-10 кВ	94
I7.2.26. Оказание технической помощи по автоматизации на ЭВМ учета и анализа паспортных данных электрических сетей 0,38-10 кВ	94
I7.2.27. Оказание технической помощи по автоматизации на ЭВМ учета и анализа нарушений в работе электрических сетей 0,38-10 кВ	95
I7.2.28. Оказание технической помощи по автоматизации на ЭВМ расчета потребности электрических сетей 0,38-10 кВ в материально-технических ресурсах для ремонтно-эксплуатационных нужд	95
I7.2.29. Разработка технологии работ под напряжением на воздушных линиях электропередачи	96
I7.3. ВЫЯВЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ И ОВОБЩЕНИЕ ОПЫТА ЭКСПЛУАТАЦИИ	96
I7.3.01. Экспертиза образцов кабеля на напряжение до 35 кВ ..	96
I7.3.02. Определение пригодности к дальнейшей эксплуатации кабелей на напряжение до 35 кВ	97
I7.3.03. Выявление технического состояния кабельных линий напряжением 6-10 кВ городских электросетей	97
I7.3.04. Выявление технического состояния и условий эксплуатации кабельного хозяйства на электростанции	98
I7.3.05. Выявление технического состояния защиты от грозовых перенапряжений электроустановки (воздушной линии электропередачи) напряжением 110 кВ и выше	98
I7.3.06. Выявление технического состояния защиты от внутренних перенапряжений электрической сети напряжением 110 кВ и выше	99
I7.3.07. Выявление технического состояния опор и порталов действующих воздушных линий электропередачи и открытых распределительных устройств подстанций напряжением 35 кВ и выше	100
I7.3.08. Оценка надежности воздушных электрических сетей 0,38-10 кВ района электрических сетей	100
I7.3.09. Обследование и оценка технического состояния механической части воздушной линии электропередачи на напряжение 0,38-20 кВ	101
I7.3.10. Определение безопасных условий труда при производстве работ под напряжением на воздушных линиях электропередачи	101
I7.4. ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ	102
I7.4.01. Испытания кабелей для уточнения их физико-химических свойств	102
I7.4.02. Проверка прочности новых типов защитных покровов на кабелях с алюминиевыми оболочками	102

I7.4.03. Испытания образцов кабелей или муфт на ускоренное старение	103
Р а з д е л I8. ОСНОВНЫЕ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ	104
I8.I. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-НАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ	104
I8.I.01. Электрические испытания зажимов	104
I8.I.02. Механические испытания монтажных приспособлений для работы на воздушных линиях электропередачи и под напряжением	104
I8.I.03. Механические испытания механизмов и оборудования для работы на воздушных линиях электропередачи	105
I8.I.04. Механические испытания проводов воздушных линий электропередачи высокого напряжения	105
I8.I.05. Механические испытания арматуры воздушных линий электропередачи высокого напряжения статическими нагрузками	106
I8.I.06. Механические испытания элементов арматуры воздушных линий электропередачи динамическими нагрузками	106
I8.I.07. Испытания проводов и арматуры воздушных линий электропередачи на вибрацию	106
I8.I.08. Механические испытания проводов и элементов арматуры воздушных линий электропередачи на воздействие низкочастотных колебаний	107
I8.I.09. Испытания заделки в грунт подножника или свай	108
I8.I.10. Механические испытания фундаментов статическими нагрузками	109
I8.I.11. Механические испытания элементов опор воздушных линий электропередачи	109
I8.I.12. Механические испытания металлических опор воздушных линий электропередачи статическими нагрузками	109
I8.I.13. Механические испытания железобетонных опор воздушных линий электропередачи статическими нагрузками	110
I8.I.14. Механические испытания деревянных опор воздушных линий электропередачи статическими нагрузками	111
I8.I.15. Механические испытания опор воздушных линий электропередачи для распределительных сетей на напряжение 6-10 кВ статическими нагрузками	112
I8.I.16. Тензометрические измерения при испытаниях опор или элементов воздушных линий электропередачи	112

ОБЩАЯ ЧАСТЬ

1. Настоящий Прейскурант предназначен для определения сметной стоимости и формирования договорных цен на выполнение экспериментально-наладочных работ и работ по совершенствованию технологии и эксплуатации электростанций и сетей, и рекомендуется для применения предприятиями и организациями независимо от форм собственности.

2. Прейскурант содержит отпускные стоимости работ, рассчитанные исходя из условия минимального уровня заработной платы, установленного законодательством РФ по состоянию на 1 апреля 1993 г.

При последующих изменениях минимального уровня заработной платы в РФ стоимость работ по Прейскуранту принимается с поправочным коэффициентом (индексом), рассчитанным отношением нового размера минимальной заработной платы к минимальному размеру заработной платы, учтенному в Прейскуранте.

3. Прейскурант содержит отпускные стоимости по следующим видам работ.

- экспериментально-наладочные работы,

- разработка мероприятий по повышению надежности, совершенствованию технологии и эксплуатации;

- выявление технического состояния и обобщение опыта эксплуатации;

- лабораторные работы.

Содержание Прейскуранта.

Том 1.

Раздел 1. Здания, сооружения и строительные конструкции энергопредприятий.

Раздел 2. Гидросооружения, водохранилища и водное хозяйство электростанций.

Раздел 3. Гидротехническое оборудование, системы управления гидроэлектростанций.

Том 2.

Раздел 4. Топливно-транспортное оборудование, системы пылеприготовления.

Раздел 5. Котельные установки.

Раздел 6. Оборудование золошлакоудаления и золоулавливания.

Том 3.

Раздел 7. Паротурбинные установки.

Раздел 8. Газотурбинные установки.

Раздел 9. Насосы.
Раздел 10. Водоподготовка, водный режим и химический контроль.
Раздел II. Газовое и масляное хозяйство.

Том 4

Раздел 12. Трубопроводы и арматура.
Анализ и контроль металла.
Раздел 13. Системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.
Раздел 14. Системы централизованного теплоснабжения.

Том 5.

Раздел 15. Основное электротехническое оборудование электростанций и электрических сетей.

Раздел 16. Релейная защита, электротехника и энергосистем. Расчеты режимов энергосистем.

Раздел 17. Электрические сети.

Раздел 18. Основные и вспомогательные элементы воздушных линий электропередачи.

Том 6.

Раздел 19. Средства диспетчерского и технологического управления.

Раздел 20. Волоконно-оптические системы.

Раздел 21. Автоматизированные системы управления технологическими процессами.

Раздел 22. Измерительная техника и метрология.

Том 7.

Раздел 23. Топливоиспользование.

Раздел 24. Охрана окружающей среды.

Раздел 25. Совершенствование форм и методов организации труда и управления производством.

Раздел 26. Охрана труда.

Раздел 27. Технические средства и методы подготовки эксплуатационного персонала.

Раздел 28. Инфракрасный контроль состояния энергетического оборудования и сооружений.

4. Работы проводятся в соответствии с действующими Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей, Правилами устройства электроустановок, Правилами Госгортехнадзора СССР, Правилами техники безопасности и радиационной безопасности на АЭС, объемами и нормами испытаний электрооборудования и другими действующими руководящими документами государственных органов.

5. Стоимость работ по Прейскуранту определена из условий:

5.1. Проведения экспериментально-наладочных работ и работ по совершенствованию технологий и эксплуатации электростанций и сетей на серийно выпускаемом энергетическом оборудовании, приборах, аппаратуре отечественного производства.

5.2. Выполнения заказчиком к моменту приезда бригады фирмы ОРГРЭС необходимой подготовки объектов и оборудования (технический осмотр, ремонт, внедрение схемы экспериментального контроля и т.д.), обеспечивающей бесперебойное выполнение работ.

5.3. Представления заказчиком до начала работ всей необходимой проектно-технической документации (проектные материалы, протоколы технических осмотров и заводских испытаний оборудования, акты на скрытые работы, акты приемки оборудования в эксплуатацию, принципиальные и монтажные схемы, исполнительные чертежи и паспортные характеристики оборудования, механизмов, аппаратуры и устройств, пояснительные записки и др.).

5.4. Обеспечения заказчиком бригады фирмы ОРГРЭС необходимыми для выполнения работ приспособлениями, измерительными устройствами, материалами и др., перечень и количество которых оговорено в договоре или специальном протоколе.

5.5. Обеспечения за счет заказчика при проведении работ во вредных условиях спецодеждой, спецобувью, спецпитанием.

5.6. Обеспечения заказчиком общих мер по технике безопасности и охране труда.

5.7. Обеспечения заказчиком своевременных остановов, пусков и изменений режимов работы налаживаемых или испытываемых агрегатов (установок), а также внесения необходимых изменений в согласованные сроки.

5.8. Выполнения заказчиком работ по ремонту и устранению дефектов, выявленных при проверке и наладке оборудования и аппаратуры.

5.9. Обеспечения заказчиком отправки с объекта приборов и специальной аппаратуры после окончания наладочных работ.

6. Стоимость работ по Прейскуранту установлена, исходя из трудозатрат, определяемых нормами времени, и стоимости I чел.-дн. производственного персонала фирмы ОРГРЭС (табл. I).

Т а б л и ц а I

Должность или квалификация исполнителя	Стоимость I чел.-дн., руб.
I. Старший бригадный инженер по наладке оборудования	6620
2. Бригадный инженер по наладке оборудования, ведущий инженер-технолог	6370
3. Инженер-технолог I категории	5880
4. Инженер-технолог	4900
5. Ведущий инженер (начальник сектора)	5630
6. Инженер I категории	5370
7. Инженер	4410
8. Старший мастер	5370
9. Мастер	4900
10. Техник I категории	3920
II. Техник	3260
12. Лаборант	3840
Рабочие, занятые наладкой и испытаниями оборудования	
13. 1-го разряда	2360
14. 2-го разряда	2570
15. 3-го разряда	2830
16. 4-го разряда	3170
17. 5-го разряда	3630
18. 6-го разряда	4220

7. Стоимость I чел.-дн. производственного персонала определена для районов с районным коэффициентом, равным I, на основе действующей в фирме ОРГРЭС схемы должностных окладов с учетом накладных расходов к заработной плате основного производственного персонала в размере 110,6% и плановых накоплений 34,8% полной себестоимости, продолжительности рабочей недели 41 ч.

8. Стоимость работ по Прейскуранту учитывает расходы фирмы ОРГРЭС на оснащение, учет, хранение и amortизацию приборов, приспособлений и материалов, находящихся на балансе фирмы ОРГРЭС, а также ремонт и поверку приборов персоналом ОРГРЭС.

9. Затраты, связанные с выездом производственного персонала (командировочные расходы), в стоимость работ фирмы ОРГРЭС и стоимость I чел.-дн. не включены.

При составлении смет на выездные работы командировочные расходы учитываются дополнительно в размере до 40% общей прейскурантной стоимости работ. Окончательные расчеты с заказчиком по командировочным расходам производятся по фактическим затратам.

10. Затраты времени производственного персонала фирмы ОРГРЭС на дорогу к месту работ и обратно (время в пути) в стоимость работ не включены и учитываются при составлении сметы дополнительно по фактически необходимому для этого времени и соответствующей стоимости I чел.-дн.

11. При проведении работ на энергопредприятиях, находящихся в районах, для которых установлены районные коэффициенты к заработной плате, стоимость этапов работ, выполняемых непосредственно на объекте, и стоимость I чел.-дн. определяются с коэффициентами, приведенными в табл.2.

Таблица 2

Районный коэф- фициент к за- работной плате	I,10	I,15	I,20	I,25	I,30
Применяемый ко- эффициент	I,04	I,05	I,07	I,09	I,11
Районный коэф- фициент к за- работной плате	I,40	I,50	I,60	I,70	I,80
Применяемый ко- эффициент	I,14	I,18	I,21	I,25	I,28

12. Затраты предприятий фирмы ОРГРЭС, связанные с выплатой ставкой надбавки, в соответствии с Постановлением Совета Министров СССР и ВЦСПС от 09.01.86 г. № 53, в стоимость работ и стоимость I чел.-дн. не включены и учитываются дополнительно при составлении смет путем применения к стоимости работ и стоимости I чел.-дн. коэффициента I,08.

13. При проведении работ в зимнее время на открытом воздухе или в неотапливаемых помещениях стоимость их для различных температурных зон определяется с коэффициентами, приведенными в табл.3^х.

^хТемпературные зоны на территории СССР представлены в приложении 1.

Таблица 3

Температурная зо- на	I	II	III	IV
Коэффициент	I,07	I,09	I,14	I,20
Температурная зо- на	У,У1	УП,УШ	IX	X
Коэффициент	I,22	I,31	I,41	I,59

14. При выполнении экспериментально-наладочных и других работ на новом (головном), еще не освоенном оборудовании отечественного производства, или на оборудовании импортной поставки стоимость определяется с коэффициентом I,2 к стоимости работ по Прейскуранту.^{жк}

15. При выполнении отдельных этапов экспериментально-наладочных и других работ в условиях, снижающих производительность труда, к стоимости работ по этим этапам применяются следующие коэффициенты:

I,35 - при работе в условиях действующей ядерной паропроизводящей установки и необходимости оформления специальных нарядов-допусков для производства работ;

I,3 - при работе в действующих электрических установках, находящихся под напряжением, с оформлением при этом специальных нарядов-допусков;

I,25 - при температуре воздуха на рабочем месте, вибрации, шуме и т.п., превышающих допустимые нормы, а также при работе в действующих цехах с предельными условиями труда, в которых персоналу предприятия установлен сокращенный рабочий день, а исполнители экспериментально-наладочных и других работ имеют рабочий день нормальной продолжительности;

I,1 - при наличии в зоне производства работ действующего оборудования (установок, кранов, разгрузочных устройств и т.п.) или движении транспорта по внутрицеховым и внутриводским путям.

16. Стоимость отдельных видов работ при разработке нормативно-технических, справочно-информационных и других документов определяется в соответствии с приложением 2.

17. Стоимость работ, не вошедших в настоящий Прейскурант и другие действующие прейскуранты и цинники, определяется на основе трудозатрат, согласованных с заказчиком, и стоимости I чел.-дн.

^{жк}При выполнении работ на импортном оборудовании заказчик предоставляет необходимую проектно-техническую документацию на русском языке.

18. Стоимость работ по Прейскуранту не учитывает:

18.1. Стоимости подготовительных работ, выполняемых заказчиком в соответствии с технической программой и договором.

18.2. Стоимости обслуживания технологического оборудования в период производства на нем работ по договору с фирмой ОРГРЭС.

18.3. Стоимости выполнения заказчиком лабораторных физико-технических и химических анализов.

18.4. Стоимости работ, выполняемых подсобной рабочей силой и лаборантами-наблюдателями, представляемыми заказчиком, а также затрат на транспорт, приобретение приспособлений, измерительных устройств, материалов, документации и др. оговоренных в договоре или специальном протоколе в соответствии с п. 5.4 Общей части настоящего Прейскуранта.

18.5. Стоимости машинописных и множительных работ, выполняемых фирмой ОРГРЭС.

19. Простой производственного персонала фирмы ОРГРЭС из-за неподготовленности оборудования к выполнению работ, предусмотренных договором, из-за невозможности останова или пуска оборудования на параметрах и нагрузках, обусловленных технической программой работ, отсутствия эксплуатационного персонала и по другим причинам, не зависящим от производственного персонала фирмы ОРГРЭС, оплачивается заказчиком, исходя из фактического времени простоя и стоимости 1 чел.-дн., сверх стоимости работ по договору.

20. По согласованию между сторонами заказчик отчисляет фирме ОРГРЭС до 20% прибыли, полученной в результате достижения экономического эффекта от выполненных работ. Стоимость расчета экономического эффекта определяется на основании приложения 2 настоящего Прейскуранта. Данные условия оговариваются и фиксируются в договоре.

Приложение I

ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ЗОНЫ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ

Республика, край, область	Температурная зона	Расчетный зимний период	
		Начало	Конец
РФ			
1. Республика Алтай	у	25.10	20.04
2. Краснодарский край, за исключением побережья Черного моря	I	10.12	28.02
3. Красноярский край:			
а) территория, ограниченная линией Диксон-восточный берег Енисейского залива - Караул - Малышевка - Хантайка - оз.Онека (включительно), 65-й параллелью и западной границей края	УI	10.09	25.05
б) территория, расположенная южнее 65-й параллели, между линией оз.Онека (исключительно) - Учами - Стрелка (включительно) и северо-восточной границей Томской области - Подтесово - Мотыгино - Чунояр (включительно)	УI	01.10	05.05
в) территория южнее северо-восточной границы Томской области - Подтесово - Мотыгино - Чунояр	у	20.10	25.04
г) территория Эвенкийского национального округа, расположенная севернее линии Курейка - оз.Онека - Учами - Стрелка - Чуня - восточная граница округа и территория Таймырского (Долгано-Ненецкого) национального округа, расположенная южнее линии Караул - (исключительно) - оз.Пясино - оз.Аян (включительно)	УIII	25.09	20.05
д) города Норильск, Дудинка, Ессе	УIII	25.09	31.05
е) Таймырский (Долгано-Ненецкий) национальный округ восточнее линии Диксон - восточный берег Енисейского залива - Караул и севернее линии Караул - оз.Пясино - оз.Аян, далее по границе округа и ближайшие острова (архипелаг Северная Земля и др.)	IX	10.09	05.06

П р о д о л ж е н и е п р и л о ж е н и я I

Республика, край, область	Температурная зона	Расчетный зимний период	
		Начало	Конец
4. Приморский край:			
а) территория севернее или западнее линии Спасск-Дальний - Арсеньев - Чугуевка - Кавалерово - Тетюхе (рудник) - Синанча - Ясная Поляна - Агзуз (включительно)	У	01.II	05.04
б) территория севернее линии бухта Находка - Тетюхе - Пристань (включительно)	ІУ	01.II	05.04
в) остальная территория края	ІІІ	10.II	31.03
5. Ставропольский край:			
а) территория севернее линии Ставрополь - Моздок (включительно)	ІІ	05.II	05.03
б) остальная территория края	І	10.II	01.03
6. Хабаровский край:			
а) территория южнее 60-й параллели и севернее линии Баладек-Усолгин-Маго (включительно)	УІ	05.II	30.04
б) территория южнее линии Баладек - Усолгин - Маго и севернее линии Облучье - Комсомольск-на-Амуре - Маринское	У	15.II	20.04
в) территория южнее линии Облучье - Комсомольск-на-Амуре - Маринское	У	25.II	15.04
г) территория севернее 60-й параллели	ІХ	25.09	10.05
7. Амурская область:			
а) территория севернее линии Ерофей Павлович - Невер - Баладек (включительно)	УІ	10.II	30.04
б) территория южнее линии Ерофей Павлович - Невер - Баладек	У	01.II	25.04
8. Архангельская область:			
а) территория восточнее 60-го меридиана	УІ	20.09	15.05
б) территория западнее 60-го меридиана и восточнее линии Мезень - Вокгора	У	01.II	05.05
в) острова Новая Земля	ІІІ	25.09	15.06
г) острова Земля Франца Иосифа	ІІІ	20.08	30.06
д) остальная территория области	ІУ	20.II	20.04
9. Астраханская область	ІІ	25.II	15.03
10. Белгородская область	ІІІ	15.II	25.03
11. Брянская область	ІІІ	15.II	31.03
12. Владимирская область	ІІІ	05.II	05.04
13. Волгоградская область	ІІІ	15.II	25.03
14. Вологодская область	ІУ	01.II	15.04
15. Воронежская область	ІІІ	15.II	31.03
16. Нижегородская область	ІУ	01.II	05.04
17. Ивановская область	ІІІ	05.II	10.04
18. Иркутская область:			
а) территория южнее 62-й параллели и севернее линии Кондратьево - Братск - Баяндай - Коса (включительно)	УІ	05.II	30.04
б) территория южнее линии Кондратьево - Братск - Баяндай - Коса	У	15.II	25.04
в) территория севернее 62-й параллели	ІІІ	01.II	05.05
19. Калининградская область	І	01.II	10.03

П р о д о л ж е н и е п р и л о ж е н и я I

Республика, край, область	Температурная зона	Расчетный зимний период	
		Начало	Конец
20. Калининская область	III	05.II	05.04
21. Калужская область	III	10.II	05.04
22. Камчатская область:			
а) территория севернее линии Тымлат - Лесная	УП	01.II	15.05
б) территория южнее линии Тымлат - Лесная (включительно) и севернее Хайлоля-Аманино (включительно)	УІ	01.II	05.05
в) территория южнее линии Хайлоля - Аманино и севернее линии Белоголовое - Эссо - Еловка (включительно)	У	10.II	30.04
г) территория южнее линии Белоголовое - Эссо - Еловка и севернее линии Кихчик - Пушкино - Среднекамчатск (включительно)	ІV	15.II	25.04
д) территория южнее линии Кихчик - Пушкино - Среднекамчатск	III	20.II	20.04
23. Кемеровская область	У	20.II	20.04
24. Кировская область	ІV	25.II	10.04
25. Костромская область:			
а) вся территория, за исключением г.Костромы	ІV	01.II	10.04
б) г.Кострома	III	05.II	05.04
26. Куйбышевская область	ІV	05.II	10.04
27. Курганская область	ІV	25.II	15.04
28. Курская область	ІV	15.II	31.03
29. Ленинградская область	ІV	05.II	05.04
30. Липецкая область	ІV	10.II	05.04
31. Магаданская область:			
а) территория, ограниченная с юга Охотским морем, с юго-востока заливом Шелихова, с севера - линией Паренъ - Меренга (включительно) - Атка - Мадаун - юго-западная граница области	УП	05.II	10.05
б) территория, расположенная севернее линии Шепетково (включительно) - по р.Олой - до северо-западной границы Камчатской области	УІІІ	25.09	25.05
в) территория, расположенная к северу от линии Паренъ - Меренга (исключительно) - Атка-Мадаун (включительно) - юго-западная граница области и южнее линии Шепетково по р.Олой до границы Камчатской области	ІХ	25.09	10.05
32. Московская область	ІІІ	05.II	05.04
33. Мурманская область:			
а) территория плато Расвумчорр (район строительства апатито-нефелинового рудника "Центральный")	УІ	10.II	25.04
б) остальная территория области	ІV	10.II	25.04
34. Новгородская область	ІІІ	10.II	05.04
35. Новосибирская область	У	20.II	25.04
36. Омская область	У	20.II	25.04
37. Оренбургская область	ІV	05.II	10.04
38. Орловская область	ІІІ	10.II	31.03
39. Пензенская область	ІV	05.II	05.04
40. Пермская область:			
а) территория северо-восточнее линии Карчевский - Чусовая - Йысьва (включительно)	У	20.II	20.04
б) остальная территория области	ІV	25.II	15.04

П р о д о л ж е н и е п р и л о ж е н и я I

Республика, край, область	Температурная зона	Расчетный зимний период	
		Начало	Конец
41. Псковская область	III	10.II	31.03
42. Ростовская область:			
а) территория севернее линии Новошахтинск - Шахты - Константиновский (включительно)	III	20.II	20.03
б) остальная территория области	II	01.II	15.03
43. Рязанская область	III	05.II	05.04
44. Саратовская область	III	05.II	05.04
45. Сахалинская область:			
а) территория острова восточнее линии Игачи - Поронайск (включительно)	У	15.II	25.04
б) территория острова западнее линии Игачи - Поронайск и севернее линии Яблочный - Углезаводск (включительно)	IV	01.II	10.04
в) остальная территория острова	III	05.II	05.04
г) Курильские острова	II	01.II	05.04
46. Свердловская область:			
а) территория севернее линии Шаля-Нижние Серги-Реди - Верхняя Пышма - Невьянск - Верхняя Салда - Сосьва - Туринск - Троицкий - Талица (включительно)	У	20.II	20.04
б) остальная территория области	IV	25.II	15.04
47. Смоленская область	III	10.II	31.03
48. Тамбовская область	III	05.II	05.04
49. Томская область	У	15.II	25.04
50. Тульская область	III	05.II	05.04
51. Тюменская область:			
а) территория севернее 65-й параллели	УI	15.09	25.05
б) территория южнее 65-й параллели и севернее линии Саранпауль - Хангокурт - Ханты-Мансийск - Турово - Ларломкины (включительно)	УI	05.II	05.05
в) остальная территория области	У	15.II	20.04
52. Ульяновская область	IV	05.II	10.04
53. Челябинская область	IV	25.II	15.04
54. Читинская область:			
а) территория севернее линии Мухор - Кондуй - Букачча - Ксеньевка - Амазер (включительно)	IV	10.II	30.04
б) остальная территория области	У	15.II	20.04
55. Ярославская область	III	01.II	10.04
56. Республика Башкортостан	IV	25.II	10.04
57. Республика Бурятия:			
а) территория северо-восточнее Сосновка - Мухор-Кондуй (включительно)	УI	10.II	30.04
б) остальная территория республики	У	15.II	25.04
58. Республика Дагестан	I	10.II	28.02
59. Кабардино-Балкарская Республика	I	10.II	28.02
60. Республика Калмыкия	II	25.II	20.03
61. Республика Карелия:			
а) территория севернее 64-й параллели	IV	20.II	20.04
б) остальная территория республики	III	15.II	30.04

П р о д о л ж е н и е п р и л о ж е н и я I

Республика, край, область	Температурная зона	Расчетный зимний период	
		Начало	Конец
52. Республика Коми:			
а) территория восточнее 60-го меридиана и севернее Полярного круга	VI	05.10	25.05
б) территория восточнее 60-го меридиана и южнее Полярного круга	VI	10.10	30.04
в) территория западнее 60-го меридиана и севернее линии Вожгора - Нижняя Вечь (включительно)	У	10.10	30.04
г) остальная территория республики	IV	20.10	15.04
63. Республика Марий Эл	IV	01.II	10.04
64. Мордовская Советская Социалистическая республика	IV	05.II	05.04
65. Северо-Осетинская Советская Социалистическая республика	I	10.I2	28.02
66. Республика Татарстан	IV	01.II	10.04
67. Республика Тыва	У	10.10	25.04
68. Удмуртская Республика	IV	25.10	15.04
69. Чеченская и Ингушская Республики	I	10.I2	28.02
70. Чувашская Республика	IV	01.II	05.04
71. Республика Саха (Якутия)			
а) Верхоянский, Момский, Оймяконский и Томпонский районы	X	25.09	15.05
б) Ново-Сибирские острова	IX	10.09	15.06
в) Абыйский, Амгинский, Булунский, Верхнеколымский, Жиганский, Оленекский и Усть-Янский районы и г. Якутск	IX	25.09	20.05
г) Алексеевский, Верхневилюйский, Вилейский, Горный, Кобяйский, Ленинский, Мегино-Кангаласский, Мирнинский, Намский, Орхонкызыевский, Сунтарский, Усть-Алданский, Усть-Майский и Чурапчинский районы	IX	01.I0	30.04
д) Алданховский, Анабарский, Нижнеколымский и Среднеколымский районы	УШ	25.09	20.05
е) Алданский, Ленинский и Олекминский районы	VI	05.10	05.05
Республика Украина*			
72. Винницкая область	П	20.II	15.03
73. Волынская область	П	25.II	15.03
74. Ворошиловградская область	П	20.II	20.03
75. Днепропетровская область	П	25.II	15.03
76. Донецкая область:			
а) пункты, расположенные на побережье Азовского моря	I	01.I2	10.03
б) остальная территория области	П	20.II	15.03
77. Житомирская область	П	20.II	15.03
78. Закарпатская область	I	05.I2	05.03
79. Запорожская область:			
а) территория южнее линии Вел.Лепетиха - Мелитополь-Бердянск (включительно)	I	01.I2	10.03
б) остальная территория области	П	25.II	15.03
80. Ивано-Франковская область	I	01.I2	28.02
81. Киевская область	П	20.II	20.03
82. Кировоградская область	П	25.II	15.03

П р о д о л ж е н и е п р и л о ж е н и я I

Республика, край, область	Температурная зона	Расчетный зимний период	
		Начало	Конец
83. Крымская область:			
а) Симферополь и Керчь	I	01.01	15.02
б) Севастополь и Балаклава	I	01.01	31.01
в) остальная территория области, за исключением пунктов, расположенных на побережье Черного моря	I	25.12	20.02
84. Львовская область	I	01.12	10.03
85. Николаевская область	I	01.12	28.02
86. Одесская область	I	01.12	28.02
87. Полтавская область	II	20.II	20.03
88. Ровенская область	II	20.II	20.03
89. Сумская область	II	15.II	25.03
90. Тернопольская область	I	01.12	10.03
91. Харьковская область	II	20.II	20.03
92. Херсонская область	I	01.12	05.03
93. Хмельницкая область	II	25.II	15.03
94. Черкасская область	II	20.II	15.03
95. Черниговская область	II	20.II	20.03
96. Черновицкая область	I	01.12	05.03
Республика Беларусь*			
97. Брестская область	II	20.II	15.03
98. Витебская область	III	10.II	31.03
99. Гомельская область	II	20.II	20.03
100. Гродненская область	II	20.II	15.03
101. Минская область	II	20.II	20.03
102. Могилевская область	III	15.II	25.03
Республика Узбекистан*			
103. Андижанская область	I	15.I2	20.02
104. Бухарская область			
а) территория севернее 41-й параллели	II	05.I2	05.03
б) остальная территория области	I	20.I2	15.02
105. Каракалпакская область	I	05.01	31.01
106. Самаркандская область	I	25.I2	10.02
107. Сырдарьинская область	I	10.I2	05.02
108. Ташкентская область	I	20.I2	20.02
109. Ферганская область	I	15.I2	20.02
110. Хорезмская область	II	01.I2	28.02
111. Каракалпакская АССР	II	01.I2	28.02
Республика Казахстан*			
112. Актюбинская область:			
а) территория севернее линии Уил-Берчогур (включительно)	IV	01.II	10.04
б) остальная территория области	III	15.II	25.03

П р о д о л ж е н и е п р и л о ж е н и я I

Республика, край, область	Температурная зона	Расчетный зимний период	
		Начало	Конец
II3. Алма-Атинская область	III	15.II	25.03
II4 Восточно-Казахстанская область	IV	25.IO	15.04
II5. Гурьевская область:			
а) территория севернее 45-й параллели	III	15.II	25.03
б) остальная территория области	II	01.II	05.03
II6. Джамбулская область:			
а) территория севернее линии Чулак-Тау-Ленинкол (включительно)	III	15.II	25.03
б) остальная территория области	II	25.II	15.03
II7. Карагандинская область	IV	01.II	05.04
II8. Кызыл-Ординская область	III	15.II	25.03
II9. Кокчетавская область	IV	20.IO	15.04
I20. Кустанайская область	IV	01.II	10.04
I21. Павлодарская область	IV	20.IO	15.04
I22. Северо-Казахстанская область	IV	20.IO	20.04
I23. Семипалатинская область:			
а) территория севернее линии Егиндыбулак-Самарское (включительно)	IV	25.IO	15.04
б) остальная территория области	VI	01.II	05.04
I24. Талды-Курганская область	III	01.II	25.03
I25. Уральская область:			
а) территория севернее линии Овинки-Каратобе (включительно)	IV	05.II	05.04
б) остальная территория области	III	15.II	25.03
I26. Целиноградская область	IV	25.IO	15.04
I27. Чимкентская область:			
а) территория севернее 44-й параллели	III	05.II	25.03
б) остальная территория области	II	01.II	10.03
Республика Азербайджан ^х			
I28. Нахичеванская автономная республика	I	20.I2	25.02
I29. Нагорно-Карабахская автономная область	I	20.I2	25.02
I30. Республика Литва ^х			
а) территория западнее линии Мариямполе-Каунас-Мажейкяй (включительно)	I	05.I2	05.03
б) остальная территория республики	II	01.I2	15.03
I31. Республика Молдова	I	05.I2	05.03
I32. Республика Латвия ^х			
а) пункты, расположенные на побережье Балтийского моря, и г.Рига	I	25.II	10.03
б) остальная территория республики	II	20.II	15.03
Республика Кыргызстан			
I33 Ошская область:			
а) Араванский, Кара-Суйский, Ленинский, Ляйлянский, Каукатский, Узгенский и Фрунзенский районы	I	15.I2	20.02
б) Алтайский, Баткенский, Джанги-Джольский и Суздакский районы	II	15.II	20.03
в) Токтогульский район	III	01.I2	10.03

С о к о н ч а н и е п р и л о ж е н и я I

Республика, край, область	Температур- ная зона	Расчетный зимний период	
		Начало	Конец
I34. Районы республиканского подчинения:			
а) Иссык-Кульский, Кантский, Кеминский, Кировский, Московский, Сокулукский, Таласский, Тонский и Чуйский районы	II	20.II	15.03
б) Ак-Талинский и Топольский районы	III	10.II	31.03
в) Атбасинский, Джеты-Огузский, Джалгальский, Калынинский, Кошкорский, Тогуз-Торууский и Тинь-Шаньский районы	IV	20.IO	10.04
Республика Таджикистан ^к			
I35. Горно-Бадахшанская автономная область.			
а) Ванчский и Рушанский районы	II	01.II	10.03
б) Инкашимский и Шугнанский районы	III	20.II	10.03
в) Мургабский район	IV	10.IO	10.04
I36. Районы республиканского подчинения:			
а) Айнинский, Гармский, Джиргатальский, Комсомольабадский, Матчинский, Московский и Ордубекидзе-абадский	II	01.II	10.03
б) Аштский, Ганчинский, Дангаринский, Зафарободский, Исфаринский, Канибадамский, Кулябский, Ленинский (кроме района строительства в пунктах Зидды и Джикиррут), Пенджикентский, Ура-Тюбинский и Ходжентский	I	25.II	10.03
в) район строительства в пунктах Зидды и Джикиррут	IV	10.IO	10.04
г) район строительства в пункте Шахристан	III	25.IO	15.04
I37. Республика Армения ^к			
а) Алавердский, Арагатский, Горисский, Ехегнадзорский, Калининский, Кафанский, Ноемберянский, Степанаванский и Шамшадинский районы	I	05.II	25.02
б) Абовянский, Азизбековский, Арташатский, Аштаракский, Гутарский, Иджеванский, Красносельский, Октябрьянский, Спитакский, Талинский, Эмиацинский районы и города Ереван, Дилижан	II	01.II	10.03
в) Амасийский, Анийский, Апаранский, Артикский, Ахурянский, Бесарбогазарский, Гукасянский, им.Камо, Мартунинский, Разданский, Севанский, Сисианский районы и города Джермук, Каджарян, Ленинакан	III	15.II	30.04
I38. Республика Туркменистан	I	20.II	20.02
I39. Республика Эстония	II	15.II	25.03

^кГеографические наименования территориального деления независимых государств даны по состоянию на 1.01.91 г

Приложение 2

ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАБОТ ПРИ РАЗРАБОТКЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИХ,
СПРАВОЧНО-ИНФОРМАЦИОННЫХ И ДРУГИХ ДОКУМЕНТОВ

Характеристика работы

В зависимости от типа документа работа выполняется по следующим категориям сложности:

1 - правила, инструкции, нормы, методические указания, методики, номенклатуры, положения, циркуляры (предписания), планы, стандарты, руководства, технические зада-

ния, технические условия, комплексные программы и программы специального назначения;

2 - обзоры, методические пособия, информационные письма и листки, экспресс-информации, памятки, перечни, рекомендации, справочники, технические описания, указатели, отзывы, заключения.

Стоимость отдельных видов работ

Наименование и содержание работы	Единица измерения	Категория сложности	Стоимость, руб.
1. Составление сметно-договорной документации. Ознакомление с заданием, составление технической программы работы, сметы	I комплект сметно-договорной документации	Все категории сложности	12350
2. Подбор документов различного вида и их комплектование. Выбор необходимых сведений из документов различного вида. Выбор необходимого графического материала из графической части технической документации различного вида	0,5 авт.л. или 10 форматок А4	То же	4845 3325
3. Ведение фондов документов. Получение, регистрация, классификация, учет, хранение документов, внесение изменений, исключение документов, утративших силу	10 документов	Все категории сложности	2850
4. Ведение банка карт. Получение, регистрация, классификация, учет, заполнение карт	10 карт	То же	5700
5. Обследование функционального узла (состава, купности конструкторских элементов, обеспечивающих выполнение данным узлом определенной технологической функции) оборудования, аппаратуры или конструкций, ознакомление с состоянием, условиями и особенностями эксплуатации в объеме, необходимом для разработки материалов или документов	I функциональный узел	-"-	17100
6. Обработка материалов обследования функционального узла оборудования, аппаратуры или конструкций, необходимых для разработки документов, анализ и обобщение результатов, составление выводов	То же	-"-	9785
7. Обследование предприятия (организации) или его подразделений по программе, в том числе расследование аварии	I тема	-"-	17100
8. Обработка материалов обследования предприятия (организации) или его подразделения	I тема	-"-	13015
9. Подготовка и проведение упрощенных кратковременных испытаний или измерений, необходимых при разработке материала или документа. Подготовка и проведение упрощенных испытаний или измерений с определением одного параметра и обработка результатов	I опыт	-"-	11780

Окончание приложения 2

Наименование и содержание работы	Единица измерения	Категория сложности	Стоимость, руб.
I0. Работа в составе комиссии по приемке или сертификации продукции заводов-изготовителей. Ознакомление с документацией (протоколами испытаний), участие в испытаниях, в составлении акта или других документов. Подготовка к работе и работа в составе комиссий	I вид продукции на одном предприятии	Все категории сложности	29545
II. Составление первой редакции текстовой части документа или материала	0,5 авт л	1 2	67070 55100
I2. Анализ замечаний, предложений, отзывов, их обработка и обобщение, составление сводных замечаний (предложений, отзывов)	До 0,5 авт л.	1 2	16150 13300
I3. Составление второй редакции текстовой части документа или материала	0,5 авт.л	1 2	29070 23275
I4. Составление графического материала (рисунок, график, чертеж, схема, эскиз, расчетная номограмма)	I форматка А4	Все категории сложности	2755
I5. Составление таблиц и проведение расчетов по ним	I форматка А4	То же	2755
I6. Корректировка графического материала (рисунок, график, чертеж, схема, эскиз, расчетная номограмма)	10 форматок А4	-"-	1995
I7. Корректировка табличного материала	10 форматок А4	-"-	II40
I8. Согласование материала в сторонней организации	I организация	-"-	9500
I9. Рассмотрение материала в утверждающей организации (инстанции). Участие в совещании по рассмотрению материала в утверждающей инстанции	Материал в полном объеме	Все категории сложности	4940
20. Подготовка и проведение работы комиссии по рассмотрению материала. Подготовка работы комиссии (технического совета), участие в обсуждении материала, составление протокола и других документов по решению комиссии	Материал в полном объеме	То же	10165
21. Техническая консультация. Предоставление консультации по одному вопросу одного направления производственно-технической или хозяйственной деятельности предприятия (организации)	I вопрос	-"-	4085

П р и м е ч а н и я. I. При выполнении работы в большем или меньшем объеме, чем определено единицей измерения, стоимость ее увеличивается или уменьшается пропорционально принятой единице. -2. Объем текстовой части материала менее 0,5 авт.л. принимается равным 0,5 авт.л. -3. При изменении объема работы стоимость по отдельным видам работ определяется со следующими коэффициентами:

0,8 - при переработке (пересмотре) не менее 50% материалов для составления текстовой или графической части первой редакции материала (пп. II и I4);

0,5 - то же при переработке менее 50% материалов;

0,8 - на второй и каждый последующий функциональный узел (предприятия) при одновременном обследовании нескольких функциональных узлов (п.п. 5, 6, 7 и 8).

Раздел 15. ОСНОВНОЕ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ

15.1. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-НАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ

15.1.01. Испытания вращающейся электрической машины

Характеристика работы

В зависимости от трудоемкости проведения испытаний работа выполняется по следующим категориям сложности:

1 - испытания в нетиповых, нештатных режимах комплекса, состоящего из электрической машины и ее вспомогательных систем; испытание электрической машины в целях определения вероятных причин ее повреждения или причин ее аномальной работы, испытания головных образцов электрических машин, испытания с расширенным определением допустимых режимов работы электрической машины и применением средств вычислительной техники для расчетов режимов; стендовые испытания опытно-промышленных образцов электрических машин;

2 - испытания электрической машины после модернизации; испытания электрической машины, требующие установки дополнительных датчиков (для измерения температуры, перемещения, скорости, ускорения, и т.п.), предварительного расчета режимов работы с применением средств вычислительной техники;

3 - испытания электрической машины в нормальных эксплуатационных режимах в целях определения ее характеристик или расчетных параметров.

Объем работы

15.1.01.01. Ознакомление с запросом заказчика, составление сметно-договорной документации.

15.1.01.02. Подбор, систематизация и анализ нормативно-технических, справочно-информационных и других документов. Составление рабочей программы испытаний, согласование ее с заказчиком.

15.1.01.03. Оказание технической помощи в изготовлении и наладке вспомогательных приспособлений (устройств).

15.1.01.04. Подбор по справочникам и техническим описаниям необходимых контроль-

ных приборов, оформление заявки на получение приборов, градуировка приборов (датчиков) для специальных измерений (вибраций, деформаций, скоростей, ускорений, температур и т.д.).

15.1.01.05. Ознакомление с эксплуатационной документацией.

15.1.01.06. Подготовка данных и выполнение расчетов в целях определения предельных параметров режима (этапа), оценка степени риска и т.д.

15.1.01.07. Техническое руководство установкой контрольных приборов (датчиков) для регистрации предусмотренных проектом и дополнительных параметров.

15.1.01.08. Экспериментальное определение электрических и технологических характеристик в различных режимах работы (холостой ход, короткое замыкание, режим нагрузки, пуск, асинхронный режим, самозапуск и т.п.) и процессах, связанных с изменением состояния машины.

15.1.01.09. Обработка полученных данных по проведенным испытаниям, выполнение расчетов, построение графиков, таблиц.

15.1.01.10. Составление технического отчета.

Стоимость работы

Шифр	Единица измерения	Стоимость (руб.) по категориям сложности		
		1	2	3
15.1.01.01	I испытание	13680	11970	5035
15.1.01.02	"-"	62035	41420	19760
15.1.01.03	I приспособление (устройство)	17385	12730	-
15.1.01.04	10 приборов (датчиков)	28500	19665	8360
15.1.01.05	I испытание	19760	10830	10735
15.1.01.06	I расчет одного режима	129675	75715	-
15.1.01.07	10 приборов (датчиков)	16625	11400	8360
15.1.01.08	I опыт в одном режиме (процессе)	26125	19285	16435

Шифр	Единица измерения	Стоимость (руб.) по категориям сложности		
		1	2	3
15 I 01 09	I опыт в одном режиме (процессе)	174135	132430	135565
15 I 01 10	I испытание	79040	44555	38000
Итого		565960	380000	24250

П р и м е ч а н и я : 1. При испытании нескольких электрических машин на одной электростанции стоимость работы для второй и каждой последующей идентичной электрической машины определяется с коэффициентом 0,8.— 2. При изменении числа приспособлений (устройств), приборов (датчиков), режимов, опытов стоимость работы по соответствующему этапу увеличивается пропорционально изменению их числа.

15 I.02 Определение нагрузочной способности токопровода генератора по тепловому режиму

Характеристика работы

Работа предусматривает определение фактической пропускной способности токопроводов генераторов в трехфазном исполнении.

В зависимости от мощности генератора работа выполняется по следующим категориям сложности:

- 1 - 100I-1200 МВт,
- 2 - 80I-1000 МВт,
- 3 - 50I-800 МВт,
- 4 - до 500 МВт.

Объем работы

15.I.02.01. Ознакомление с запросом заказчика, составление сметно-договорной документации.

15.I.02.02. Подбор и отправка приборов на объект. Ознакомление с проектной документацией и техническим состоянием токопровода, схемой заземления. Разработка эскизов и чертежей оснастки, приспособлений, устройств.

15.I.02.03. Подготовка устройств, приспособлений и приборов к испытаниям, градуировка датчиков.

15.I.02.04. Определение температуры нагрева токоведущих частей оболочек, воздушной среды, элементов строительных конструкций. Измерения наводимых напряжений, давления воздуха в оболочках и т.д.

15.I.02.05. Обработка результатов измерений. Разработка рекомендаций и предложений по обеспечению нагрузочной способности и надежности работы токопровода.

Стоимость работы на один токопровод

Шифр	Стоимость (руб.) по категориям сложности			
	1	2	3	4
15.I.02.01	30565	30565	22775	22775
15.I.02.02	169765	129960	117705	86640
15.I.02.03	55005	43130	35625	31065
15.I.02.04	745370	598310	569620	437000
15.I.02.05	197340	161240	138060	124285
Итого	1198045	963205	883785	701765

П р и м е ч а н и е . При проведении работы на аналогичных токопроводах генераторов на данной электростанции стоимость определяется с коэффициентом 0,8 на каждый последующий токопровод.

15.I.03. Расчетно-экспериментальная проверка режимов работы основного оборудования электростанций при перерывах питания электроприводов собственных нужд (СН) с их последующим самозапуском

Характеристика работы

Работа выполняется на турбоагрегатах мощностью менее 120 МВт и предусматривает проведение одного опыта для одной секции распределительного устройства СН с десятью разнотипными электродвигателями при фиксации до пяти контролируемых параметров и при выполнении расчетов не более чем для десяти режимов.

Работа выполняется по следующим категориям сложности:

I - расчетно-экспериментальная проверка режимов работы комплекса электротехнического и технологического оборудования электростанций при перерывах питания СН с предварительным определением индивидуальных характеристик агрегатов и расчетной проверкой обеспечения устойчивости режимов работы группы электродвигателей на ЗВМ; экспериментальная проверка режимов работы основного оборудования электростанций, требующая повышенного объема измерений и оснащения дополнительными датчиками (частоты вращения, ускорения, давления и т.д.):

2 - расчетно-экспериментальная проверка по типовой программе режимов работы комплекса электротехнического и технологического оборудования электростанций при перерывах питания СН с предварительным экспериментальным определением индивидуальных характеристик агрегатов и расчетной проверкой обеспечения устойчивости режимов работы группы электродвигателей на ЭБМ; экспериментальная проверка режимов работы основного оборудования электростанций, не требующая повышенного объема измерений и оснащения дополнительными датчиками;

3 - расчетная проверка обеспечения устойчивости режимов работы группы электродвигателей одной секции СН электростанции при перерывах питания с предварительным экспериментальным определением индивидуальных характеристик агрегатов.

Объем работы

15.I.03.01. Ознакомление с запросом заказчика, составление сметно-договорной документации.

15.I.03.02. Ознакомление с нормативно-техническими, справочно-информационными документами, необходимыми для выполнения работ.

15.I.03.03. Сбор технических данных.

15.I.03.04. Анализ режимов работы испытываемого оборудования и подготовка данных для расчета их на ЭБМ.

15.I.03.05. Составление и согласование программ испытаний или расчетов.

15.I.03.06. Подготовка и отправка на объект измерительных и регистрирующих приборов, инструмента и приспособлений.

15.I.03.07. Подготовка рабочих мест и сборка испытательных схем и схем измерений. Настройка аппаратуры.

15.I.03.08. Испытание отдельных технологических систем (экспериментальное определение индивидуальных характеристик агрегатов СН).

15.I.03.09. Проведение комплексных испытаний в целях определения изменения технологических и электрических параметров оборудования, проверки правильности действия устройств технологических защит и автоматики, электрических защит и блокировок при перерывах питания СН.

15.I.03.10. Обработка результатов испытаний и составление протокола (обработка результатов расчетов).

15.I.03.11. Разработка мероприятий по улучшению устойчивости технологического режима, повышению надежности электроснабжения потребителей СН, по корректировке уставок защитных устройств, успешности самозапуска электроприводов СН.

15.I.03.12. Составление технического отчета.

Стоимость работы

Шифр	Единица измерения	Стоимость (руб) по категориям сложности		
		1	2	3
15 I 03 01	I опыт	35255	29875	18475
15 I 03 02	—"	106305	53105	31825
15 I 03 03	10 электродвигателей	177555	107730	76285
15 I 03 04	10 режимов	287280	1161785	114475
15 I 03 05	I опыт или 10 режимов	238545	159030	93100
15 I 03 06	I опыт	145445	93005	62890
15 I 03 07	—"	242345	198895	82460
15 I 03 08	—"	242345	198895	82460
15 I 03 09	—"	484690	363470	—
15 I 03 10	I опыт или 10 режимов	744035	484690	188480
15 I 03 11	То же	140740	81370	72155
15 I 03 12	I опыт	436235	319865	265050
Итого		3281775	2241715	1087655

П р и м е ч а н и я : I. При выполнении испытаний на турбогенераторах различной единичной мощности стоимость работы определяется со следующими коэффициентами к этапам 15.I.03.06+15.I.03.10:

I,3 - при единичной мощности турбогенератора электростанции от 1000 МВт и выше;

I,2 - при единичной мощности от 500 до 800 МВт;

I,1 - при единичной мощности от 120 до 300 МВт. - 2. При увеличении числа секций стоимость работы определяется со следующими коэффициентами на каждую последующую секцию:

0,85 - для I-2-й категории сложности;

0,8 - для 3-й категории сложности;

- 3. При выполнении расчетов с использованием обобщенных индивидуальных характеристик агрегатов СН стоимость работы определяется с коэффициентом 0,8. - 4. При увеличении числа контролируемых параметров

стоимость работы по этапам 15.1.03.06+15.1.03.09 определяется с коэффициентом 0,75 на каждые последующие полные или неполные пять контролируемых параметров. - 5. При увеличении числа опытов стоимость работы определяется с коэффициентом 0,5 на каждый последующий опыт.

- 6. При изменении количества электродвигателей на секции СН стоимость работы по этапам 15.1.03.03, 15.1.03.06+15.1.03.08, 15.1.03.10 определяется с коэффициентом 0,1 на каждый дополнительный (исключенный) электродвигатель. - 7. При увеличении числа расчетных режимов стоимость работы по этапам 15.1.03.04, 15.1.03.05 определяется с коэффициентом 0,1 на каждый последующий расчетный режим. - 8. Стоимость работы не учитывает стоимости машинного времени.

15.1.04. Эксплуатационные испытания на отключающую и включающую способность коммутационных аппаратов

Работа выполняется по следующим категориям сложности:

1 - коммутационный аппарат 500-750 кВ, рассчитанный на отключение токов короткого замыкания;

2 - коммутационный аппарат 500-750 кВ, не предназначенный для отключения токов короткого замыкания,

3 - коммутационный аппарат 220-330 кВ, рассчитанный на отключение токов короткого замыкания,

4 - коммутационный аппарат 220-330 кВ, не предназначенный для отключения токов короткого замыкания.

Объем работы

15.1.04.01. Ознакомление с запросом заказчика, составление сметно-договорной документации.

15.1.04.02. Подбор нормативно-технических, справочно-информационных и других документов, необходимых для выполнения работы. Подбор и подготовка к отправке на объект приборов. Составление перечня инструмента, оборудования и приспособлений.

15.1.04.03. Ознакомление с конструктивными особенностями устройства дугогашения испытываемого аппарата и со схемой коммутации, в которой он установлен. Предварительная оценка условий работы аппарата. Сокращенный анализ аварий, выявляющий ненадежные элементы аппаратов, подобных испытываемому

15.1.04.04. Разработка методики испытаний. Составление и согласование рабочих программ и схем испытаний.

15.1.04.05. Испытания, сборка и установка емкостных делителей напряжения. Проверка и наладка приборов, осциллографов, реле и прочей аппаратуры. Прокладывание и раздевливание коаксиальных кабелей от емкостных делителей напряжения. Сборка схемы измерений на осциллографах, подбор шунтов и сопротивлений. Сборка схемы автоматической синхронизации включений и отключений испытываемого аппарата и запуска осциллографов. Оборудование фотолаборатории.

15.1.04.06. Настройка и опробование схем измерений и автоматики. Снятие калибровочных осциллограмм.

15.1.04.07. Испытания коммутационного аппарата в различных режимах работы при различных нагрузках. Измерение токов и напряжений в различных элементах аппарата

15.1.04.08. Предварительная обработка осциллограмм и анализ результатов испытаний. Разработка предварительного заключения по оценке отключающей и включающей способности аппарата

15.1.04.09. Окончательная обработка материалов испытаний, расшифровка и обработка осциллограмм, составление сводных таблиц результатов испытаний, функциональных графиков, схем, анализ обработанных материалов

15.1.04.10. Составление технического отчета

Стоимость работы на один аппарат

Шифр	Стоимость (руб) по категориям сложности			
	1	2	3	4
15.1.04.01	13490	13205	11495	11495
15.1.04.02	81985	68115	73435	61845
15.1.04.03	69920	65550	49400	45030
15.1.04.04	46930	45980	41135	30780
15.1.04.05	464930	420850	209380	209380
15.1.04.06	45030	33345	39615	28880
15.1.04.07	299250	243770	181925	138985
15.1.04.08	78850	77140	62985	43795
15.1.04.09	711455	654170	444505	434720
15.1.04.10	117800	94430	94240	76190
И т о г о	1929640	1716555	1208115	1081100

П р и м е ч а н и е При изменении технических условий или объема работы стоимость определяется со сле-

дующими коэффициентами:

0,8 - при испытании аппарата на напряжение 110 кВ по отношению к работе 3-й категории сложности;

0,5 - при испытании аппарата на напряжение 6-35 кВ по отношению к работе 3-й категории сложности;

0,8 - для второго и каждого последующего аппарата при испытании нескольких однотипных аппаратов на одной электростанции (подстанции).

15.1.05. Эксплуатационные испытания вводов 6-750 кВ

Характеристика работы

Работа предусматривает испытание высоковольтного оборудования. Работы по проприву изоляции ввода, проверке уплотнений, отбору и анализу масла, замене или доливке масла и т.п., а также на баке давления не включаются в состав проводимого испытания.

Работа выполняется по следующим категориям сложности.

1 - маслонаполненные вводы 110-750 кВ,
2 - вводы с твердой изоляцией до 110 кВ;
3 - фарфоровые вводы.

Объем работы

15.1.05.01. Ознакомление с запросом заказчика, составление сметно-договорной документации.

15.1.05.02. Ознакомление с заводской документацией, объемом испытаний, с результатами предыдущих испытаний, с качеством масла, залитого во ввод. Проверка готовности вводов к испытаниям. Подготовка и доставка на объект приборов и приспособлений.

15.1.05.03. Сборка схемы, производство измерений и испытаний (измерение сопротивления изоляции, измерение тангенса угла диэлектрических потерь изоляции и емкости, испытание повышенным напряжением частоты 50 Гц).

15.1.05.04. Обработка результатов испытаний для оценки состояния вводов, составление заключения о пригодности вводов к эксплуатации.

15.1.05.05. Составление протокола испытаний.

Стоимость работы на один ввод

Шифр	Стоимость (руб.) по категориям сложности		
	1	2	3
15.1.05.01	1330	855	475
15.1.05.02	3230	2755	1520
15.1.05.03	9690	6270	5035
15.1.05.04	2565	1520	475
15.1.05.05	1140	950	475
Итого ...	17955	12350	7980

Примечание. Стоимость работы для каждого последующего однотипного ввода, выполняемой на том же рабочем месте, определяется с коэффициентом 0,5.

15.1.06. Эксплуатационные испытания ограничителей перенапряжения ОПН 110 кВ и выше

Характеристика работы

В зависимости от напряжения ограничителей перенапряжения работа выполняется по следующим категориям сложности:

1 - 750 кВ;
2 - 330-500 кВ;
3 - 220 кВ;
4 - 110, 154 кВ.

Объем работы

15.1.06.01. Ознакомление с запросом заказчика, составление сметно-договорной документации.

15.1.06.02. Ознакомление с заводской документацией, объемом испытаний, результатами предыдущих испытаний, подготовка и доставка на объект приборов и приспособлений, обеспечение выполнения требований правил техники безопасности при испытаниях.

15.1.06.03. Сборка схемы и производство измерений (измерение сопротивления и тока проводимости отдельных элементов ограничителя перенапряжений), измерение тока проводимости под рабочим напряжением.

15.1.06.04. Отработка результатов измерений для оценки состояния ограничителя перенапряжений, составление заключения о его пригодности и эксплуатации.

15.I 06 05 Составление протокола испытаний.

Стоимость работы на один ограничитель перенапряжений (3 фазы)

Шифр	Стоимость (руб.) по категориям сложности			
	1	2	3	4
15.I.06.01	3515	3040	2660	855
15.I.06.02	9880	8455	7600	2375
15.I.06.03	52155	39140	32585	19570
15.I.06.04	3420	2850	2470	1995
15.I.06.05	2850	2470	1995	1425
Итого..	71820	55955	47310	26220

15.I 07. Эксплуатационные испытания электромагнитных выключателей

Характеристика работы

Работа предусматривает проведение испытаний выключателей следующих типов.

ВЭМ-3200/40, ВЭ-6(ВЭС-6)-3200/40.

15.I.07.01 Ознакомление с запросом заказчика, составление сметно-договорной документации

15.I.07.02 Ознакомление с заводской документацией, объемом испытаний, результатами предыдущих испытаний. Подбор и подготовка к отправке на объект приборов. Составление перечня необходимого инструмента, оборудования и приспособлений. Проверка готовности оборудования и аппаратуры к наладке. Составление замечаний по технической документации.

15.I.07.03. Сборка схемы, измерение сопротивления изоляции. Испытание изоляции повышенным напряжением частоты 50 Гц. Измерение переходного сопротивления контактов. Снятие скоростных и временных характеристик.

15.I.07.04. Обработка результатов измерений для оценки состояния выключателей, составление заключения о пригодности выключателя к эксплуатации.

15.I.07.05. Составление протокола испытаний.

Стоимость работы на один выключатель

Шифр	Стоимость, руб.
15.I.07.01	3365
15.I.07.02	7745
15.I.07.03	60230
15.I.07.04	4610
15.I.07.05	3565
Итого..	79515

Примечание. Стоимость работы для каждого последующего однотипного выключателя, выполняемой на том же рабочем месте, определяется с коэффициентом 0,7.

15.I.08. Наладка и испытания ячеек КРУЭ-IIО с элегазовой изоляцией

Характеристика работы

Работа предусматривает проведение наладки, испытаний и полного комплекса газотехнологических работ на ячейке ЯЭ-IIО.

Объем работы

15.I.08.01. Ознакомление с запросом заказчика, составление сметно-договорной документации. Подбор и анализ технической документации, необходимой для выполнения работы. Подбор и подготовка приборов к отправке на объект.

15.I.08.02. Организационные мероприятия на объекте и согласование работ с соисполнителями. Подготовка рабочих мест. Проверка и подготовка к работе приборов и газотехнологического оборудования, поставляемого с ячейкой

15.I.08.03. Проверка наличия и измерение избыточного давления азота в газоизолированных объемах ячейки.

15.I.08.04. Контроль герметичности газоизолированных объемов ячейки.

15.I.08.05. Подготовка трехфазной секции сборных шин к монтажу и контроль технологии и качества монтажа.

15.I.08.06. Подготовка линейного контактного соединения к монтажу и контроль технологии и качества монтажа.

15.I.08.07. Подготовка однофазной секции сборных шин к монтажу и контроль технологии и качества монтажа.

15.I.08.08. Ручное опробование полюса выключателя с приводом, разъединителей с приводами и заземлителей.

15.I.08.09. Проверка паспортных данных ячейки.

15.I.08.10. Регенерация сорбента и заполнение фильтров ячейки.

15.I.08.11. Осушка, установка фильтра, вакуумирование и заполнение элегазом выключателя.

15.I.08.12. Осушка, вакуумирование и заполнение элегазом объемов полюса (кроме полюса выключателя).

15.I.08.13. Осушка, установка фильтра, вакуумирование и заполнение элегазом объемов однофазной секции сборных шин или линейного контактного соединения.

15.I.08.14. Осушка, вакуумирование и заполнение элегазом трехфазной секции сборных шин.

15.I.08.15. Поиск места утечки элегаза в газоизолированном объеме.

15.I.08.16. Контроль герметичности шкафа контроля давления элегаза (ШКД), поиск и устранение мест утечек.

15.I.08.17. Работы по приемке и осушке элегазовых магистралей.

15.I.08.18. Поиск мест утечек элегаза на элегазовой ячейке (включая газораспределительные трубы без токопроводов и сборных шин).

15.I.08.19. Проверка герметичности стыков на трехфазной секции сборных шин. Поиск мест утечек элегаза.

15.I.08.20. Проверка герметичности стыков на однофазной секции сборных шин или линейного контактного соединения. Поиск мест утечек элегаза.

15.I.08.21. Анализ влагосодержания элегаза.

15.I.08.22. Контроль герметичности ячейки после проведения газотехнологических работ.

15.I.08.23. Наладка элегазового разъединителя.

15.I.08.24. Наладка элегазового заземлителя.

15.I.08.25. Наладка элегазового выключателя.

15.I.08.26. Испытание измерительного элегазового трансформатора.

15.I.08.27. Подготовка оборудования ячейки к высоковольтным испытаниям.

15.I.08.28. Монтаж и демонтаж высоковольтной испытательной линии и связанные с этим газотехнологические работы.

15.I.08.29. Участие в высоковольтных испытаниях ячейки.

15.I.08.30. Расшифровка осциллограмм и оформление протокола наладки и испытаний элегазовой ячейки.

15.I.08.31. Откачка элегаза из газоизолированного объема и заполнение его азотом до избыточного давления.

15.I.08.32. Демонтаж, проведение ревизии и контроль технологии и качества монтажа однофазной секции сборных шин или линейного контактного соединения.

15.I.08.33. Демонтаж, проведение ревизии и контроль технологии и качества монтажа блока сборных шин.

15.I.08.34. Демонтаж, проведение ревизии и контроль технологии и качества монтажа блока вводов.

15.I.08.35. Демонтаж, проведение ревизии и контроль технологии и качества монтажа трехфазной секции сборных шин.

15.I.08.36. Демонтаж, проведение ревизии и контроль технологии и качества монтажа полюса выключателя.

15.I.08.37. Демонтаж, проведение ревизии и контроль технологии и качества монтажа привода полюса выключателя.

15.I.08.38. Замена или ремонт вентиля.

15.I.08.39. Поиск и устранение мест утечек элегаза на трубке.

Стоимость работы

Шифр	Единица измерения	Стоимость, руб.
15.I.08.01	Ячейка	28215
15.I.08.02	"	56335
15.I.08.03	"	5605
15.I.08.04	Газоизолированный объем	5605
15.I.08.05	Трехфазная секция сборных шин	II305
15.I.08.06	Линейное контактное соединение	5605
15.I.08.07	Секция сборных шин	5605
15.I.08.08	Полюс	2850
15.I.08.09	Ячейка	5605
15.I.08.10	Полюс	5605
15.I.08.11	"	I6910
15.I.08.12	"	I6910
15.I.08.13	Секция сборных шин, линейное контактное соединение	8455
15.I.08.14	Секция сборных шин	II305
15.I.08.15	Газоизолированный объем	5605
15.I.08.16	Шкаф контроля давления	I6910
15.I.08.17	Полюс	5605
15.I.08.18	Ячейка	28215

Шифр	Единица измерения	Стоимость, руб
I5.I.08.19	Секция сборных шин	22515
I5.I.08.20	Секция сборных шин, линейное контактное соединение	11305
I5.I.08.21	Ячейка	28215
I5.I.08.22	-"	16910
I5.I.08.23	Разъединитель	2850
I5.I.08.24	Заземлитель	2850
I5.I.08.25	Полюс выключателя	11305
I5.I.08.26	Полюс	5605
I5.I.08.27	Ячейка	5605
I5.I.08.28	Высоковольтная линия	28215
I5.I.08.29	Ячейка	5605
I5.I.08.30	-"	16910
I5.I.08.31	Газонизолированный объем	5605
I5.I.08.32	Секция сборных шин, линейное контактное соединение	22515
I5.I.08.33	Блок сборных шин	28215
I5.I.08.34	Блок вводов	28215
I5.I.08.35	Трехфазная сборная шина	28215
I5.I.08.36	Полюс выключателя	56335
I5.I.08.37	Привод полюса выключателя	11305
I5.I.08.38	Вентиль	1140
I5.I.08.39	Трубка	2850

П р и м е ч а н и я : I. Объем работы устанавливается по согласованию с заказчиком - 2. При выполнении работы на ячейке напряжением 220 кВ стоимость работы по этапам I5.I.08.03-15.I.08.37 определяется с коэффициентом 1,2.

I5.I.09. Эксплуатационные испытания оборудования шита постоянного тока (ШПТ) энергопредприятия

Характеристика работы

Работа предусматривает выполнение эксплуатационных испытаний оборудования ШПТ на базе панелей ПСН с тремя автоматическими выключателями типа АВМ или А3700.

Объем работы

I5.I.09.01. Ознакомление с запросом заказчика, составление сметно-договорной документации. Подбор руководящих и заводских документов, протоколов проверок.

I5.I.09.02. Подготовка измерительных приборов и оборудования. Организация рабочего места. Осмотр оборудования и аппаратуры.

I5.I.09.03. Проверка функционирования оборудования и аппаратуры, установленных на панелях ШПТ (контроля изоляции, устройств мигающего света и измерения, контроля уровней напряжения, автоматических выключателей, схемы сигнализации).

I5.I.09.04. Эксплуатационные испытания по проверке взаимодействия всех элементов ШПТ.

I5.I.09.05. Обработка полученных данных, анализ результатов, оформление протоколов испытаний, корректировка исполнительных схем.

Стоимость работы на один шит постоянного тока

Шифр	Стоимость, руб.
I5.I.09.01	3705
I5.I.09.02	4655
I5.I.09.03	49685
I5.I.09.04	8080
I5.I.09.05	12255
И т о г о	76380

П р и м е ч а н и е . При количестве автоматических выключателей типа АВМ или А3700 более трех стоимость работы определяется с коэффициентом 0,05 на каждый последующий выключатель сверх указанных.

15.2. РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ НАДЕЖНОСТИ, СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ТЕХНОЛОГИИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

15.2.01. Разработка методов эксплуатации и организационно-технических мероприятий по эксплуатации энергетического оборудования и вспомогательных устройств энергоустановок

Характеристика работы

Работа предусматривает разработку одного метода или до трех организационно-технических мероприятий по эксплуатации одного вида энергетического оборудования и выполняется по следующим категориям сложности:

- 1 - разработка метода эксплуатации или организационно-технических мероприятий по эксплуатации энергооборудования для отрасли или нескольких энергетических систем;
- 2 - то же для энергосистемы или нескольких энергопредприятий;
- 3 - то же для энергопредприятия или нескольких энергоустановок;
- 4 - разработка организационно-технических мероприятий по эксплуатации одного технологического узла энергоустановки;

5 - разработка организационно-технических мероприятий по эксплуатации вспомогательных устройств одного вида энергооборудования энергоустановки.

Объем работы

15.2.01.01. Ознакомление с запросом заказчика, составление сметно-договорной документации.

15.2.01.02. Подбор и анализ нормативно-технических документов по данному виду энергооборудования.

15.2.01.03. Систематизация и анализ эксплуатационных данных, не отраженных в типовых формах отчетности. Систематизация и анализ технической документации по испытаниям или экспериментальным исследованиям данного вида энергооборудования.

15.2.01.04. Расчетное или экспериментальное определение технических параметров энергооборудования. Корректировка заводской документации по техническому обслуживанию и эксплуатации

15.2.01.05. Разработка определяющих положений и принципов метода эксплуатации или организационно-технических мероприятий.

15.2.01.06. Составление описания разрабатываемого метода эксплуатации или организационно-технических мероприятий по эксплуатации энергооборудования.

15.2.01.07. Подготовка рекомендаций и предложений по внедрению разработанного метода эксплуатации или организационно-технических мероприятий.

15.2.01.08. Осуществление контроля за внедрением разработанного метода эксплуатации или организационно-технических мероприятий.

15.2.01.09. Составление технического отчета (заключения) или согласование разработанных организационно-технических мероприятий с заказчиком.

Стоимость работы на один вид энергооборудования

Шифр	Стоимость (руб.) по категориям сложности				
	1	2	3	4	5
15 2 01 01	24130	21375	14630	14630	10925
15 2 01 02	94525	67450	44555	32585	25270
15 2 01 03	112100	69160	56525	41895	19000
15 2 01 04	260870	170145	133760	83885	63270
15 2 01 05	248330	164065	142120	93670	49590
15 2 01 06	219070	155325	142120	87305	49590
15 2 01 07	90630	42465	30970	22325	17005
15 2 01 08	87115	46455	33155	20140	12635
15 2 01 09	50730	35435	31540	19190	13965
И т о г о	1187500	771875	629375	415625	261250

П р и м е ч а н и е . При изменении технических условий или объема работы стоимость определяется со следующими коэффициентами:

0,7 - при разработке организационно-технических мероприятий в форме инструкции по техническому обслуживанию и эксплуатации энергооборудования (для 4-й категории сложности);

0,5 - при разработке каждого последующего метода эксплуатации или организационно-технических мероприятий более трех для одного вида энергооборудования.

15.2.02. Подготовка базы данных для последующей диагностики электрооборудования энергопредприятий

Характеристика работы

Работа предусматривает сбор и подготовку информации для одного вида (типа) оборудования на одном энергопредприятии при количестве диагностических параметров, характеризующих техническое состояние объекта диагностирования, не более четырех.

Объем работы

15.2.02.01 Ознакомление с запросом заказчика, составление сметно-договорной документации

15.2.02.02. Подбор, систематизация и анализ нормативно-технических, справочно-информационных и других документов.

15.2.02.03 Оценка имеющихся систем технического диагностирования. Выбор диагностических параметров, определяющих техническое состояние электрооборудования с требуемой глубиной поиска дефекта.

15.2.02.04. Сбор сведений о количестве установленного и испытываемого оборудования, опыта эксплуатации оборудования. Сбор статистических данных по испытаниям оборудования.

15.2.02.05 Систематизация результатов испытаний и измерений, обработка массива информации, первичный анализ данных

15.2.02.06. Оформление базы данных и установление технического диагноза.

Стоимость работы для одного вида (типа) оборудования на одном энергопредприятии

Шифр	Стоимость, руб.
15.2.02.01	20330
15.2.02.02	28690
15.2.02.03	41610
15.2.02.04	60230
15.2.02.05	71440
15.2.02.06	51680
Итого ...	273980

Примечание. При изменении технических условий или объема работы стоимость определяется со следующими коэффициентами.

0,8 - для второго и каждого последующего вида (типа) оборудования

при сборе информации по нескольким видам (типам) оборудования;
0,7 - для каждого последующих четырех диагностических параметров при их количестве более четырех;

0,7 - для второго и каждого последующего энергопредприятия при одновременном проведении работ на нескольких энергопредприятиях.

15.2.03. Разработка мероприятий по повышению надежности работы высоковольтных аппаратов

Характеристика работы

Работа предусматривает повышение эксплуатационной надежности отдельных узлов высоковольтных аппаратов.

Объем работы

15.2.03.01. Ознакомление с запросом заказчика, составление сметно-договорной документации.

15.2.03.02. Ознакомление с эксплуатационной и технической документацией. Сбор эксплуатационных данных на других энергопредприятиях. Анализ причин неудовлетворительной работы данного оборудования или отдельных его узлов.

15.2.03.03. Выбор основных направлений поиска решения поставленной задачи. Разработка методики экспериментов.

15.2.03.04. Изготовление опытного образца (макета). Проведение комплекса экспериментов и испытаний.

15.2.03.05. Анализ результатов экспериментов.

15.2.03.06. Корректировка принятых решений на основании результатов экспериментов и проведение дополнительных испытаний.

15.2.03.07. Составление заключения и выдача рекомендаций.

15.2.03.08. Внедрение разработанных мероприятий на предприятии заказчика.

Стоимость работы на один узел аппарата

Шифр	Стоимость, руб.
15.2.03.01	34200
15.2.03.02	237690
15.2.03.03	146680
15.2.03.04	567150
15.2.03.05	175560
15.2.03.06	218025

Шифр	Стоимость, руб.
15.2.03.07	123215
15.2.03.08	227335
И т о г о ...	1729855

П р и м е ч а н и е . При проведении работы на нескольких узлах стоимость работы определяется с коэффициентом 0,8 для второго и каждого последующего узла.

15.2.04. Определение соответствия коммутационных аппаратов условиям работы в сетях и разработка рекомендаций по повышению их надежности

Х а р а к т е р и с т и к а р а б о т ы

Работа предусматривает определение соответствия коммутационных аппаратов на напряжение 110-220 кВ условиям работы в сетях и разработку рекомендаций по повышению их надежности.

О б ъ е м р а б о т ы

15.2.04.01. Ознакомление с запросом заказчика, составление сметно-договорной документации.

15.2.04.02. Подбор и анализ нормативно-технических, справочно-информационных документов. Сбор данных по схемам сетей, условиям работы коммутационных аппаратов, перетокам мощности по присоединениям и других, необходимых для проведения расчетов. Подбор, подготовка и отправка на объект приборов. Подготовка рабочих мест на объекте.

15.2.04.03. Расчетное определение параметров, определяющих работу коммутационного аппарата (токов отключения, параметров восстанавливающегося напряжения и т.п.) в существующей сети, а также в сети с учетом развития.

15.2.04.04. Разработка технических и организационных мероприятий по повышению надежности коммутационных аппаратов на основании расчетных данных. Проведение поверочных расчетов.

15.2.04.05. Составление и согласование программы испытаний.

15.2.04.06. Сборка, настройка и опробование схем измерений.

15.2.04.07. Подготовка коммутационного аппарата к испытаниям, проверка его механических и временных характеристик, их регулировка (при необходимости).

15.2.04.08. Испытания коммутационного аппарата в различных режимах работы при различных нагрузках (отключающих токах короткого замыкания).

15.2.04.09. Предварительная обработка экспериментальных данных, разработка предварительного заключения.

15.2.04.10. Повторное проведение экспериментов после внедрения разработанных технических и организационных мероприятий.

15.2.04.11. Обработка и анализ результатов расчетов и испытаний, расшифровка осциллограмм. Составление сводных таблиц, графиков, схем. Разработка рекомендаций по повышению надежности коммутационного аппарата. Составление технического отчета.

Стоимость работы на один коммутационный аппарат

Шифр	Стоимость, руб
15.2.04.01	31895
15.2.04.02	241015
15.2.04.03	208050
15.2.04.04	149720
15.2.04.05	68495
15.2.04.06	137750
15.2.04.07	70015
15.2.04.08	203110
15.2.04.09	114760
15.2.04.10	216315
15.2.04.11	404250
И т о г о ...	1845375

П р и м е ч а н и я . I. При изменении технических условий или объема работы стоимость определяется со следующими коэффициентами:

2,0 - для коммутационных аппаратов на напряжение 1150 кВ;

1,5 - то же на напряжение 330-750 кВ;

0,5 - то же на напряжение 6-35 кВ;

0,8 - для коммутационных аппаратов, установленных в цепях генераторов;

0,75 - для второго и каждого последующего коммутационного аппарата при выполнении работы для нескольких аппаратов одного напряжения. 2. Стоимость работы не учитывает стоимости машинного времени.

15.2.05. Разработка рекомендаций по оптимизации ремонтных циклов воздушных выключателей

Х а р а к т е р и с т и к а р а б о т ы

Работа выполняется на открытых распределительных устройствах (ОРУ) с воздушными выключателями на напряжение 110 кВ.

Объем работы

15.2.05.01. Ознакомление с запросом заказчика, составление сметно-договорной документации.

15.2.05.02. Анализ организации ремонта выключателей.

15.2.05.03. Разработка предложений по оптимизации ремонтных циклов, технологии скоростных ремонтов с определением объемов и видов ремонтов.

15.2.05.04. Оказание технической помощи при внедрении предложений.

Стоимость работы на одно распределительное устройство

Шифр	Стоимость, руб.
15.2.05.01	7125
15.2.05.02	27265
15.2.05.03	79135
15.2.05.04	51585
Итого ...	35510

П р и м е ч а н и е . При изменении технических условий стоимость работы определяется со следующими коэффициентами.

1,4 - для выключателей серии ВНВ всех классов напряжений, а также для выключателей на напряжение 330-500 кВ с воздухонаполненным отделителем;

1,2 - для выключателей на напряжение 220 кВ с воздухонаполненным отделителем, для выключателей на напряжение выше 500 кВ всех типов, а также для выключателей серии ВВВ (ВВД) всех классов напряжений.

15.2.06. Оказание технической помощи персоналу энергосистем при выполнении плановых профилактических проверок электрооборудования

Характеристика работы

Работа выполняется по следующим группам оборудования:

1.1 - воздушный выключатель на напряжение 330 кВ (3 полюса);

1.2 - генератор (синхронный компенсатор) любой мощности с непосредственным охлаждением;

1.3 - силовой масляный трансформатор (автотрансформатор) однофазный трехобмоточный, трехфазный трехобмоточный на напряжение 110-750 кВ;

2.1 - воздушный выключатель на напряжение 110-220 кВ (3 полюса);

2.2 - масляный выключатель на напряжение 110-220 кВ (3 полюса);

2.3 - генератор (синхронный компенсатор) любой мощности с косвенным охлаждением;

3.1 - масляный выключатель на напряжение 35 кВ (3 полюса);

3.2 - вентильный разрядник на напряжение 750 кВ (3 фазы) или разрядник РВМК-600;

3.3 - разъединитель, отключатель, короткозамыкатель на напряжение 330 кВ;

4.1 - измерительный трансформатор напряжения НДЕ любого класса напряжения (3 фазы), трансформатор тока на напряжение 1150 кВ;

4.2 - силовой трансформатор на напряжение 6-35 кВ, заземляющий дугогасящий реактор;

4.3 - масляный выключатель на напряжение до 20 кВ (3 полюса);

5.1 - электродвигатель переменного тока на напряжение 6 кВ и выше (двухскоростной);

5.2 - комплектное распределительное устройство (КРУ или КРУН) 6-10 кВ (10 ячеек без выключателя);

5.3 - кабельная линия в РУ на напряжение 3-35 кВ (2 линии);

5.4 - комплектный экранированный токопровод с воздушным охлаждением (3 фазы).

Объем работы

15.2.06.01. Ознакомление с запросом заказчика, составление сметно-договорной документации.

15.2.06.02. Подбор, систематизация и анализ нормативно-технических, справочно-информационных и других документов. Подбор и подготовка к отправке на объект приборов; составление перечня необходимых инструмента, приспособлений, испытательной аппаратуры и оборудования. Проверка готовности испытательного оборудования и аппаратуры к работе. Подготовка рабочих мест на объекте.

15.2.06.03. Составление замечаний по технической документации. Определение технического состояния оборудования.

15.2.06.04. Проверка соответствия паспортных данных установленного электрооборудования проекту.

15.2.06.05. Измерение сопротивления изоляции обмоток и отдельных конструктивных узлов, определение степени увлажненности изоляции и необходимости ее сушки, измерение токов утечки (проводимости) изоляции при приложении выпрямленного напряжения.

15.2.06.06. Испытание изоляции обмоток и отдельных конструктивных узлов приложением напряжением переменного тока частоты 50 Гц. Измерение пробивного напряжения и тока проводимости элементов.

15.2.06.07. Измерение тангенса угла диэлектрических потерь, емкости.

15.2.06.08. Проверка коэффициента трансформации, группы соединений обмоток, полярности выводов, измерение тока и потерь холостого хода, ЭДС холостого хода, напряжения на концах вала электрической машины.

15.2.06.09. Измерение сопротивления обмоток электрических машин, трансформаторов, реакторов, электромагнитов постоянному и переменному току, измерение переходных сопротивлений контактов.

15.2.06.10. Регулирование коммутационного аппарата до заполнения его резервуара (бака) дугогасящей средой, наладка коммутационного аппарата со снятием необходимых осциллограмм (вibrogramм). Проверка регулировочных и установочных характеристик механизмов. Предварительная обработка результатов испытаний и наладки.

15.2.06.11. Снятие контрольных электрических характеристик (характеристики холостого хода, короткого замыкания, нагрузочные, регулировочные, скоростные и временные характеристики выключателей, разъединителей, короткозамыкателей, характеристики элементов разряда).

15.2.06.12. Обработка материалов по измерениям и испытаниям и анализ полученных результатов.

15.2.06.13. Составление протокола испытаний, таблиц результатов, графиков. Составление рекомендаций по совершенствованию эксплуатации и повышению надежности работы электрооборудования.

Стоимость работы на одну единицу оборудования

Шифр	Стоимость (руб.) по группам оборудования							
	1.1	1.2	1.3	2.1	2.2	2.3	3.1	3.2
15.2.06.01	18595	18595	18595	9405	9405	9405	5130	5130
15.2.06.02	22230	22230	22230	8170	8170	8170	3895	3895
15.2.06.03	12445	12445	12445	4465	4465	4465	2660	2660
15.2.06.04	3515	3515	3515	1995	1995	1995	1995	1995
15.2.06.05	21280	21280	21280	6650	6650	6650	5035	5035
15.2.06.06	-	24700	-	-	-	24700	-	18335
15.2.06.07	24130	-	24130	24035	24035	-	-	-
15.2.06.08	-	34295	34295	-	-	34200	-	-
15.2.06.09	15390	15390	15390	8170	8170	8170	8170	-
15.2.06.10	124450	-	-	40375	40375	-	19095	-
15.2.06.11	33535	33535	-	10070	10070	10070	10070	10070
15.2.06.12	21245	21245	21245	9500	9500	9500	6270	6270
15.2.06.13	21815	21815	21815	12065	12065	12065	5320	5320
И т о г о ...	318630	229045	194940	134900	134900	129390	57640	58710

Окончание таблицы

Шифр	Стоимость (руб.) по группам оборудования							
	3.3	4.1	4.2	4.3	5.1	5.2	5.3	5.4
15.2.06.01	5130	3610	3610	3610	3610	3610	3610	3610
15.2.06.02	3895	3895	3895	3895	3040	3040	3040	3040
15.2.06.03	2660	2660	2660	2660	2470	2470	2470	2470
15.2.06.04	1995	1995	1995	1995	760	760	760	760
15.2.06.05	5035	1520	1520	1520	1995	1995	1995	1995
15.2.06.06	-	4845	4845	-	4560	4560	4560	4560
15.2.06.07	-	18620	-	-	-	-	-	-
15.2.06.08	-	20520	20520	-	5320	-	-	-
15.2.06.09	8170	3895	3895	3895	3800	3800	3800	3800
15.2.06.10	-	-	-	9310	-	-	-	-
15.2.06.11	10070	-	-	4655	-	-	-	-
15.2.06.12	6270	3800	3800	3800	2185	2185	2185	2185
15.2.06.13	5320	4275	4275	4275	3230	3230	3230	3230
И т о г о ..	48545	69635	51015	39615	30970	25650	25650	25650

П р и м е ч а н и е При изменении технических условий стоимость работы определяется со следующими коэффициентами.

1. Воздушные выключатели.

по группе 1.1:

2,3 - для выключателя на напряжение выше 750 кВ;
2,0 - то же на напряжение 750 кВ;

1,5 - то же на напряжение 500 кВ;

по группе 2.1:

2,0 - для выключателя серии ВВУ на напряжение 150-220 кВ;

1,7 - то же на напряжение 110 кВ;

1,3 - то же на напряжение 35 кВ;

0,7 - для выключателя на напряжение 35 кВ.

2. Генераторы по группам 1.2, 2.3:

1,5 - для генератора с двумя электрически не связанными обмотками.

3. Силовые трансформаторы:

по группе 1.3:

1,2 - для однофазного трехобмоточного трансформатора на напряжение выше 750 кВ;

0,9 - для трехфазного двухобмоточного трансформатора;

0,5 - для масляного реактора;

по группе 4.2:

0,7 - для сухого силового трансформатора;

0,2 - для сухого бетонного реактора.

4. Вентильные разрядники по группе 3.2:

1,4 - для вентильного разрядника на напряжение 1150 кВ;

0,8 - то же на напряжение 500 (400) кВ;

0,62 - то же на напряжение 330 кВ;

0,27 - то же на напряжение 60-220 кВ;

0,15 - то же на напряжение до 35 кВ с шунтирующими сопротивлениями;

0,12 - то же на напряжение до 35 кВ без шунтирующих сопротивлений.

5. Разъединители, отключатели, короткозамыкатели по группе 3.3:

2,0 - для разъединителя на напряжение выше 750 кВ;

1,7 - то же на напряжение 750 кВ;

1,15 - то же на напряжение 500 кВ;

0,5 - то же на напряжение 150-220 кВ;

0,3 - то же на напряжение 35-110 кВ;

0,12 - то же на напряжение до 20 кВ;

0,8 - для отключателей, короткозамыкателей на напряжение 220 кВ;

0,45 - то же на напряжение 110 кВ;

0,2 - то же на напряжение 35 кВ.

6. Измерительные трансформаторы по группе 4.1:

0,8 - для трансформатора тока на напряжение 500-750 кВ;

0,5 - то же на напряжение 110-330 кВ;

0,6 - для трансформатора напряжения НКФ-330 (3 фазы);

0,4 - то же НКФ-110 (3 фазы);

0,25 - для трансформаторов тока или напряжения на напряжение до 35 кВ.

7. Электродвигатели по группе 5.1:

0,75 - для асинхронного двухскоростного двигателя на напряжение 3 кВ;

0,55 - то же односкоростного двигателя на напряжение 3 кВ;

0,5 - для машины постоянного тока.

15.2.07. Разработка перечня технологического оборудования, организационной оснастки, инструмента и приспособлений для мастерских энергопредприятий

Характеристика работы

Работа выполняется по следующим категориям сложности

1 - электростанция мощностью от 1001 до 2000 МВт;
2 - подстанция напряжением до 500 кВ

Объем работы

15.2.07.01. Ознакомление с запросом заказчика, составление сметно-договорной документации.

15.2.07.02. Сбор данных по номенклатуре и техническим характеристикам стандартного и нестандартного оборудования, оснастки, приспособлений и инструмента из ГОСТ, каталогов, проспектов, из проектов и чертежей организаций-разработчиков.

15.2.07.03. Обработка собранных материалов.

15.2.07.04. Разработка перечня технологического оборудования, оснастки, приспособлений и инструмента.

15.2.07.05 Составление технической документации.

Стоимость работы
на одну электростанцию, подстанцию

Шифр	Стоимость (руб.) по категориям сложности	
	1	2
15.2.07.01	20140	12445
15.2.07.02	45125	20140
15.2.07.03	89110	45125
15.2.07.04	125590	60420
15.2.07.05	51680	27740
Итого ...	331645	165870

П р и м е ч а н и е . При изменении технических условий стоимость работы определяется со следующими коэффициентами:

1,2 - для электростанции мощностью 2001-4000 МВт,

0,9 - для электростанции мощностью до 1000 МВт;

1,4 - для подстанции напряжением более 750 кВ;

1,2 - для подстанции напряжением 750 кВ.

15.3. ВЫЯВЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ И ОБОБЩЕНИЕ ОПЫТА ЭКСПЛУАТАЦИИ

15.3.01. Обобщение опыта энергопредприятий по техническому обслуживанию и ремонту силового электрооборудования

Характеристика работы

Обобщение опыта по техническому обслуживанию и ремонту выполняется на энергопредприятиях

Объем работы

15.3.01.01. Ознакомление с запросом заказчика, составление сметно-договорной документации.

15.3.01.02. Разработка плана и программы обследования, составление вопросника.

15.3.01.03. Обследование энергопредприятия: изучение технического состояния оборудования и сооружений, условий эксплуатации, форм и методов организации производства, ремонтной базы и технологической оснастки.

15.3.01.04. Систематизация и обработка собранных материалов, анализ результатов обследования

15.3.01.05. Разработка предложений по совершенствованию системы технического обслуживания и ремонта.

15.3.01.06. Графическое оформление работы. Обобщение материалов обследования. Составление технического отчета.

Стоимость работы			Шифр	Единица измерения	Стоимость, руб.
Шифр	Единица измерения	Стоимость, руб.	Шифр	Единица измерения	Стоимость, руб.
15.3.01.01	I комплект документации	15485	15.3.01.06	До 10 энергопредприятий	107065
15.3.01.02	I тема	11685	И т о г о ...		324425
15.3.01.03	I энергопредприятие	41325	П р и м е ч а н и е . При выполнении работы на нескольких энергопредприятиях стоимость работы по этапу 15.3.01.03 увеличивается пропорционально количеству предприятий; стоимость по этапам 15.3.01.04, 15.3.01.05 определяется с коэффициентом 0,2 на второе и каждое последующее предприятие.		
15.3.01.04	То же	69255			
15.3.01.05	—“—	79610			

Р а з д е л 16. РЕЛЕЙНАЯ ЗАЩИТА, ЭЛЕКТРОАВТОМАТИКА ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ И ЭНЕРГОСИСТЕМ.
РАСЧЕТЫ РЕЖИМОВ ЭНЕРГОСИСТЕМ

16.1. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-НАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ

16.1.01. Натурные испытания электрооборудования, устройств защиты и автоматики в электрической части энергосистемы

Х а р а к т е р и с т и к а р а б о т ы

Работа предусматривает проведение испытания в одном режиме, до трех опытов, до пяти статических или двух динамических определяемых параметров.

Работа выполняется по следующим категориям сложности:

1 - системные или межсистемные испытания, в процессе которых предусматривается активное воздействие на изменение режима работы нескольких энергообъектов (электростанций, подстанций);

2 - объектные испытания, в процессе которых предусматривается активное воздействие на изменение режима работы одного или нескольких его агрегатов (энергоблоков, трансформаторов, синхронных компенсаторов) единичной мощностью менее 120 МВт;

3 - испытание комплекса устройств релейной защиты, электроавтоматики и технологического узла энергостановки без изменения режима работы энергостановки;

4 - испытания отдельного агрегата или устройства без изменения режима работы энергостановки.

О б ъ е м р а б о т ы

16.1.01.01. Ознакомление с запросом заказчика, составление сметно-договорной документации.

16.1.01.02. Ознакомление с нормативно-техническими и справочно-информационными документами, необходимыми для выполнения работ. Анализ технических данных и режимов работы испытываемого оборудования. Подготовка и отправка на объекты измерительных и регистрирующих приборов, оборудования, инструментов и приспособлений.

16.1.01.03. Подготовка исходных данных и расчет режимов работы испытываемого оборудования. Анализ результатов расчетов и разработка методики проведения испытаний.

16.1.01.04. Составление и согласование программы испытаний.

16.1.01.05. Подготовка рабочих мест (сбор испытательных схем и настройка аппаратуры) на объектах, проведение тренировок персонала объектов, участвующего в испытаниях.

16.1.01.06. Проведение натурных испытаний в целях определения технических параметров и эксплуатационных характеристик оборудования, устройств защиты и автоматики, необходимых для освоения новых видов оборудования, разработки мероприятий по повышению надежности, экономичности и улучшения эксплуатационных характеристик.

16.1.01.07. Обработка материалов испытаний и составление комплексного протокола.

16.1.01.08. Составление технического отчета.

Стоимость работ на одно испытание

Шифр	Стоимость (руб.) по категориям сложности			
	1	2	3	4
16.1.01.01	38235	30695	19380	8455
16.1.01.02	186770	87780	41420	17860
16.1.01.03	494570	204345	76095	29260
16.1.01.04	226385	125780	64030	39935
16.1.01.05	727320	225340	80370	28215
16.1.01.06	680985	265145	137845	67640
16.1.01.07	695235	339340	143070	41230
16.1.01.08	119510	48355	17765	10735
Итого	3169010	1326770	579975	243390

П р и м е ч а н и е . При изменении технических условий или объема работы стоимость определяется со следующими коэффициентами:

1,2 - для объектных испытаний второй категории сложности при единичной мощности агрегата 1000 МВт и более;

1,15 - то же при единичной мощности агрегата 500-800 МВт;

1,1 - то же при единичной мощности агрегата 120-330 МВт;

0,65 - на второй и каждый последующий режимы при проведении расчетов режимов по различным методикам;

0,55 - то же при проведении расчетов режимов по общей методике;

0,3 - на каждые последующие полные или неполные три опыта;

0,2 - на каждые последующие полные или неполные пять статических или два динамических параметра.

16.1.02. Комплекс экспериментально-наладочных работ по общестанционной части систем автоматического регулирования параметров режима энергосистемы (частоты, перетоков активной и реактивной мощности) для нормальных или аварийных режимов

Х а р а к т е р и с т и к а р а б о т ы

Работа выполняется для общестанционной части аналогового типа, обеспечивающей регулирование по одному регулируемому параметру в одном режиме энергосистемы четырьмя агрегатами с равномерным распределением нагрузки.

Наладка и программирование вычислительной техники работой не предусматриваются.

О б ъ е м р а б о т ы

16.1.02.01. Ознакомление с запросом заказчика, составление сметно-договорной документации.

16.1.02.02. Подбор и анализ проектной и заводской документации, оперативных схем, разработка программы испытаний, схем измерений и регистрации.

16.1.02.03. Ознакомление с условиями работы станции в энергосистеме, системами регулирования мощности агрегатов, технологическими особенностями и ограничениями.

16.1.02.04. Проверка связей, выбор и проверка настроек, снятие характеристик для системной части.

16.1.02.05. Проверка связей, выбор и проверка настроек, снятие характеристик для контура основного задания.

16.1.02.06. Проверка связей, выбор и проверка настроек, снятие характеристик для контура распределения.

16.1.02.07. Проверка связей, выбор и проверка настроек, снятие характеристик для контуров определения регулировочных диапазонов.

16.1.02.08. Проверка связей, выбор и проверка настроек, снятие характеристик для цепей защиты и блокировок.

16.1.02.09. Проверка связей, выбор и проверка настроек, снятие характеристик для цепей контроля и сигнализации.

16.1.02.10. Комплексная проверка и испытания общестанционной части.

16.1.02.11. Испытания общестанционной части при управлении от вышестоящей системы.

16.1.02.12. Корректировка схем и документации, инструктаж персонала, пробная эксплуатация.

16.1.02.13. Составление, оформление и передача отчетной документации.

Стоимость работы на одну общестанционную часть

Шифр	Стоимость, руб.
16.1.02.01	27900
16.1.02.02	114110
16.1.02.03	125415
16.1.02.04	469680

Шифр	Стоимость, руб.
I6.I.02.05	65075
I6.I.02.06	437095
I6.I.02.07	260680
I6.I.02.08	65075
I6.I.02.09	65075
I6.I.02.10	247095
I6.I.02.11	247095
I6.I.02.12	186675
I6.I.02.13	300675
И т о г о ...	2611645

П р и м е ч а н и е . При изменении технических условий или объема работы стоимость определяется со следующими коэффициентами:

I,5 - при наличии в отдельных цепях (контурах) элементов вычислительной техники;

I,1 - при наличии контура распределения, отличного от равномерного;

I,1 - при получении общестанционной частью задания в виде мощности с последующим преобразованием в относительный прирост;

0,5 - при осуществлении общестанционной частью регулирования более одного параметра или для нескольких режимов энергосистемы на каждый последующий параметр (режим);

0,2 - на пятый и каждый последующий агрегат при количестве агрегатов станции, подключаемых в общестанционной части, более четырех.

I6.I.03. Режимная наладка устройств автоматического регулирования возбуждения синхронных машин

Х а р а к т е р и с т и к а р а б о т ы

Работа выполняется для системы возбуждения синхронной машины с регулятором возбуждения сильного действия.

О б ъ е м р а б о т ы

I6.I.03.01. Ознакомление с запросом заказчика, составление сметно-договорной документации.

I6.I.03.02. Подбор и анализ нормативно-технических, справочно-информационных, проектных и эксплуатационных документов.

I6.I.03.03. Подготовка и отправка на объект измерительных и регистрирующих приборов, приспособлений и инструмента.

I6.I.03.04. Организация рабочих мест на объекте.

I6.I.03.05. Анализ режимов работы оборудования устройств регулирования возбуждения, подготовка и согласование программы работ и испытаний.

I6.I.03.06. Снятие и корректировка выходных характеристик функциональных блоков устройств автоматического регулирования возбуждения.

I6.I.03.07. Испытания устройства автоматического регулирования возбуждения синхронной машины в полной схеме при различных режимах работы.

I6.I.03.08. Обработка и анализ полученных результатов, оформление таблиц, графиков, схем. Составление протоколов испытаний.

I6.I.03.09. Подготовка и составление технического отчета или заключения.

Стоимость работы на одно устройство

Шифр	Стоимость, руб.
I6.I.03.01	5890
I6.I.03.02	11970
I6.I.03.03	5035
I6.I.03.04	10070
I6.I.03.05	28405
I6.I.03.06	272555
I6.I.03.07	112765
I6.I.03.08	103930
I6.I.03.09	26980
И т о г о ...	577600

П р и м е ч а н и е . Стоимость работы по оптимальной настройке устройств АРВ синхронных машин с регулятором возбуждения, выполненным на новой элементной базе, определяется с коэффициентом 2.

I6.I.04. Разработка экспериментально-расчетного метода определения оптимальной настройки системы автоматического регулирования (САР) возбуждения генератора

Х а р а к т е р и с т и к а р а б о т ы

Работа выполняется по следующим категориям сложности:

I - для двух САР различного типа, связанных единым режимом одного энергетического объекта;

2 - для двух САР и более одного типа, связанных единим режимом одного энергетического объекта;

3 - для одной САР.

Объем работы

16.I.04.01. Ознакомление с запросом заказчика, составление сметно-договорной документации.

16.I.04.02. Ознакомление с технической документацией и режимами работы САР. Анализ и оценка имеющихся методов определения оптимальной настройки САР.

16.I.04.03. Определение основных положений разрабатываемого метода и алгоритмов расчетов для выбора оптимальной настройки САР.

16.I.04.04. Сбор и предварительная обработка исходных данных, необходимых для проведения расчетов по настройке САР.

16.I.04.05. Подготовка программы расчетов на ЭВМ.

16.I.04.06. Составление и согласование рабочей программы испытаний для экспериментальной проверки метода.

16.I.04.07. Подготовка и градуировка аппаратуры, необходимой для проведения испытаний по экспериментальной проверке метода.

16.I.04.08. Подготовка схемы испытаний для экспериментальной проверки метода.

16.I.04.09. Проведение испытаний для экспериментальной проверки метода.

16.I.04.10. Обработка и анализ результатов испытаний. Проведение расчетов.

16.I.04.11. Оценка результатов расчетов. Корректировка программы расчетов.

16.I.04.12. Составление пояснительной записи к разработанному экспериментально-расчетному методу определения оптимальной настройки САР возбуждения генератора. Составление технического отчета (заключения).

Стоимость работы на один метод

Шифр	Стоимость (руб.) по категориям сложности		
	1	2	3
16.I.04.01	38855	38855	32490
16.I.04.02	355965	305805	254410
16.I.04.03	581875	547105	440040
16.I.04.04	555275	419235	277590
16.I.04.05	672505	549385	467115

Шифр	Стоимость (руб.) по категориям сложности		
	1	2	3
16.I.04.06	100700	94335	66025
16.I.04.07	752970	570285	475190
16.I.04.08	406220	304760	293550
16.I.04.09	589285	416575	203110
16.I.04.10	414960	271510	174990
16.I.04.11	489820	410210	318060
16.I.04.12	374570	343045	304570
И т о г о ...	5333300	4271105	3307140

П р и м е ч а н и я : I. При выполнении работы с использованием известного расчетного метода стоимость определяется с коэффициентом 0,9-2. Стоимость работы не учитывает стоимости машинного времени.

16.I.05. Внедрение электрической части системы регулирования турбины на основе микроЭВМ (ЭЧСР-М) и совместные испытания ее с гидравлической системой регулирования турбины и системой регулирования мощности котла

Характеристика работы

Работа выполняется на одном энергоблоке с турбиной ЛМ3 в зависимости от мощности блока по следующим категориям сложности:

- 1 - 300-1200 МВт;
- 2 - 200 МВт.

Объем работы

16.I.05.01. Ознакомление с запросом заказчика, составление сметно-договорной документации. Разработка и согласование с заказчиком программы работ.

16.I.05.02. Анализ, уточнение и корректировка проектно-конструкторской и эксплуатационной документации. Подбор и анализ нормативно-технических, справочно-информационных и других документов, необходимых для выполнения работы.

16.I.05.03. Анализ алгоритма реализации функциональных возможностей, режимов работы ЭЧСР-М. Уточнение структуры входной и выходной информации, формы ее представления.

16.I.05.04. Проверка и настройка системы питания ЭЧСР-М по переменному и постоянному току в соответствии с техническими требованиями, предъявляемыми заводом-изготовителем и разработчиком системы.

16.I.05.05. Лабораторная настройка субблоков преобразования, обработки и хранения входной информации о состоянии технологического процесса и субблоков выработки команд управления и сигнализации.

16.I.05.06. Проверка и наладка функционирования отдельных программ в соответствии со схемой комплексного алгоритма.

16.I.05.07. Проверка системы ввода, обработки и вычислений входной информации по контрольным значениям в промежуточных и крайних точках.

16.I.05.08. Проверка системы обнаружения, диагностики, локализации ошибок и индикации на пульт.

16.I.05.09. Комплексирование в один управляющий комплекс двух микроДВМ и УСО.

16.I.05.10. Фазировка и проверка правильности прохождения сигналов управления на исполнительные механизмы и устройства.

16.I.05.11. Проверка и настройка быстroredействующих каналов управления на имитирующую нагрузку с проверкой сигнализации их срабатывания.

16.I.05.12. Проверка и комплексная настройка быстroredействующих каналов управления воздействием на гидравлическую систему регулирования при остановленной турбине.

16.I.05.13. Проверка работы элементов системы и комплексная настройка медленно действующего контура управления турбиной с воздействием на МУТ на остановленной турбине с проверкой системы блокировок и сигнализации этого контура.

16.I.05.14. Статические и динамические испытания системы нормального управления мощностью энергоблока и выбор параметров ее настройки.

16.I.05.15. Динамические испытания системы противоаварийного управления мощностью энергоблока в режимах аварийной импульсной разгрузки и послеаварийного ограничения мощности.

16.I.05.16. Проверка и настройка функции диагностики состояния основного оборудования блока и системы регулирования турбины и функции диагностики термонапряженного состояния роторов турбины с формированием сигналов информации на блочный щит управления.

16.I.05.17. Подготовка к включению ЭЧСР-М в работу. Пробное включение и уточнение характеристик объекта, подстройка и

корректировка параметров настройки, проведение инструктажа оперативного персонала БШУ и ЦШУ, составление карты установок параметров настройки.

16.I.05.18. Проведение комплексных испытаний (прогон) ЭЧСР-М совместно с эксплуатационным персоналом. Составление протокола и технического заключения по результатам комплексных испытаний.

16.I.05.19. Корректировка проектной и эксплуатационной документации, программного обеспечения, инструкции по эксплуатации.

16.I.05.20. Обработка полученных данных по наладке и комплексным испытаниям ЭЧСР-М. Анализ результатов. Разработка рекомендаций по совершенствованию в целях увеличения показателей эксплуатационной надежности. Составление технического отчета.

Стоимость работы на один комплект

Шифр	Стоимость (руб.) по категориям сложности	
	1	2
16.I.05.01	321195	217265
16.I.05.02	670225	335065
16.I.05.03	301055	202635
16.I.05.04	186390	115710
16.I.05.05	780615	574560
16.I.05.06	237405	186010
16.I.05.07	237405	186010
16.I.05.08	183445	121125
16.I.05.09	237405	186010
16.I.05.10	193800	120650
16.I.05.11	518415	278255
16.I.05.12	237405	186010
16.I.05.13	827165	433200
16.I.05.14	780710	574560
16.I.05.15	555465	377530
16.I.05.16	997595	616170
16.I.05.17	724280	518225
16.I.05.18	474715	343805
16.I.05.19	264385	220780
16.I.05.20	563185	383040
И т о г о ...	9282260	6176615

П р и м е ч а н и е . При изменении технических условий стоимость определяется со следующими коэффициентами:

1,2 - при изменении или усовершенствовании программного обеспечения;

I.15 - при выполнении структурных схем программного обеспечения в связи с его изменением или усовершенствованием.

I6.1.06. Эксплуатационные испытания устройств регулирования напряжения на шинах аккумуляторной батареи

Характеристика работы

Работа выполняется по следующим категориям сложности:

1 - автоматический регулятор управления элементным коммутатором (АРН-2 и аналогичные);

2 - схема дистанционного управления элементным коммутатором (ЭК-6350 и аналогичные).

Объем работы

I6.1.06.01. Ознакомление с запросом заказчика, составление сметно-договорной документации. Подбор руководящих и проектных документов, протоколов проверки.

I6.1.06.02. Подготовка измерительных приборов и оборудования к испытаниям. Организация рабочего места. Осмотр оборудования и аппаратуры, подлежащих испытаниям, оценка их эксплуатационного состояния.

I6.1.06.03. Проверка и испытания изоляции. Контрольные испытания и настройка автоматического регулятора, элементов системы управления элементным коммутатором.

I6.1.06.04. Комплексные испытания работы автоматического регулятора и элементного коммутатора при различных эксплуатационных режимах работы аккумуляторной батареи.

I6.1.06.05. Обработка полученных данных и анализ результатов.

I6.1.06.06. Составление технического отчета.

Стоимость работы на одно устройство (схему)

Шифр	Стоимость (руб.) по категориям сложности	
	1	2
I6.1.06.01	9595	4370
I6.1.06.02	13300	4370
I6.1.06.03	23655	14820
I6.1.06.04	13300	10735
I6.1.06.05	9880	4655

Шифр	Стоимость (руб.) по категориям сложности	
	1	2
I6.1.06.06	8265	4655
Итого ...	77995	43605

I6.1.07. Выбор параметров автоматической частотной разгрузки (АЧР)

Характеристика работы

В зависимости от мощности энергосистемы работа выполняется по следующим категориям сложности:

1 - более 1000 МВт;

2 - 501-1000 МВт;

3 - 101-500 МВт;

4 - до 100 МВт.

В объем работы входит расчет до 10 режимов и составление рекомендаций по размещению АЧР в энергосистеме.

Объем работы

I6.1.07.01. Ознакомление с запросом заказчика, составление сметно-договорной документации. Ознакомление с технической документацией, с режимом работы энергосистемы, подбор документов для работы.

I6.1.07.02. Изучение режимов энергосистемы для наиболее вероятных дефицитов мощности и режимов работы нагрузки, экспериментальное определение коэффициента статизма энергосистемы и нагрузки.

I6.1.07.03. Изучение режимов работы энергосистемы, определение объемов нагрузки, подключенной к АЧР, необходимых для восстановления частоты при различных дефицитах мощности в энергосистеме. Выбор уставок АЧР. Распределение нагрузки по очередям АЧР. Определение объемов нагрузки, подключенной к ЧАИВ.

I6.1.07.04. Обработка результатов испытаний и полученных материалов, составление технического отчета.

Стоимость работы на одну энергосистему

Шифр	Стоимость (руб.) по категориям сложности			
	1	2	3	4
I6.1.07.01	64220	56715	21565	11685

Шифр	Стоимость (руб.) по категориям сложности			
	1	2	3	4
16.I.07.02	292220	174610	36385	22135
16.I.07.03	219830	134045	52535	27265
16.I.07.04	132525	103170	76095	31825
И т о г о	708795	468540	186580	92910

П р и м е ч а н и е . При изменении технических условий или объема работы стоимость определяется со следующими коэффициентами:

2,0 - при использовании ЭВМ для расчета уставок АЧР (составление программы, проведение расчетов до 10 режимов);
0,2 - на каждый последующий режим при расчете более 10 режимов.

16.I.08. Режимная наладка и испытания регулируемого электропривода механизмов тягодутьевой группы энергоблока ТЭС

Характеристика работы

Работа предусматривает получение экспериментальным путем технических и экономических характеристик привода и доведение их до проектных показателей.

Работа выполняется на приводе мощностью 500 кВт и более, состоящем из:

нерегулируемой части (асинхронный двигатель с фазным ротором, пусковая станция и т.д.);

регулируемой части (тиристорный преобразователь частоты, система регулирования тиристорным преобразователем);

устройства управления, автоматики, защиты и сигнализации электропривода.

Объем работы

16.I.08.01. Ознакомление с запросом заказчика, составление сметно-договорной документации.

16.I.08.02. Подбор, систематизация и анализ нормативно-технических, справочно-информационных и других документов. Подбор и подготовка к отправке на объект приборов, инструмента, приспособлений. Подготовка рабочих мест на объекте.

16.I.08.03. Анализ и составление замечаний по проектной документации (принципиальным схемам, расчетам уставок релейных защит и др.).

16.I.08.04. Составление и согласование рабочих программ.

16.I.08.05. Настройка релейной и коммутационной аппаратуры, проверка первичных и вторичных цепей нерегулируемой части электропривода, включая двигатель и его выключатель.

16.I.08.06. Настройка релейной и коммутационной аппаратуры, проверка первичных и вторичных цепей регулируемой части электропривода.

16.I.08.07. Проверка системы управления тиристорного преобразователя частоты (автоматического регулятора, защиты и сигнализации, системы импульсно-фазового управления тиристорами).

16.I.08.08. Проверка силовых цепей тиристорного преобразователя.

16.I.08.09. Испытания нерегулируемой части электропривода.

16.I.08.10. Испытания регулируемой части электропривода при различных нагрузках и в режимах перехода с нерегулируемого режима работы на регулируемый и наоборот.

16.I.08.11. Экспериментальная проверка экономической эффективности регулируемого электропривода.

16.I.08.12. Составление протоколов настройки, проверки и испытаний, составление рекомендаций по эксплуатации.

Стоимость работы на один регулируемый электропривод

Шифр	Стоимость, руб.
16.I.08.01	33720
16.I.08.02	166155
16.I.08.03	193040
16.I.08.04	68925
16.I.08.05	358245
16.I.08.06	133570
16.I.08.07	537795
16.I.08.08	98945
16.I.08.09	121410
16.I.08.10	124640
16.I.08.11	162165
16.I.08.12	197695
И т о г о ...	2196305

П р и м е ч а н и е . При изменении объема работы стоимость определяется со следующими коэффициентами:

0,9 - на электропривод второго и каждого последующего электродвигателя, механизма, установленного на том же или на таком же участке технологической схемы (котле) электростанции;

0,7 - на электропривод второго и каждого последующего электродвигателя, имеющего общую регулируемую часть с предшествующим электродвигателем.

I6.I.09. Проверка, снятие электрических характеристик и испытания регулируемого электропривода питательного насоса котла ТЭС после ввода его в пробную эксплуатацию

Характеристика работы

Работа предусматривает получение экспериментальным путем технических и экономических характеристик привода и доведение их до проектных показателей.

Работа выполняется по следующим категориям сложности:

1 - привод мощностью 5000 кВт и более, состоящий из:

нерегулируемой части (асинхронный электродвигатель, нерегулируемый источник 6 кВ, 50 Гц для питания электродвигателя и элементы присоединения электродвигателя к нерегулируемому источнику);

регулируемой части (преобразователь частоты, элементы присоединения преобразователя частоты к нерегулируемому источнику и к электродвигателю), используемой поочередно и автономно в нескольких приводах (данного и других) питательных насосов;

устройств управления (пуска и останова, защиты, сигнализации, блокировки, измерения и регулирования параметров) перечисленных частей и элементов привода и всего привода в целом;

2 - то же, что п.1, но с регулируемой частью, используемой только в приводе данного питательного насоса;

3 - то же, что п.1, но мощность менее 5000 кВт;

4 - то же, что п.2, но мощность менее 5000 кВт.

Объем работы

I6.I.09.01. Ознакомление с запросом заказчика, составление сметно-договорной доку-

ментации.

I6.I.09.02. Подбор, систематизация и анализ нормативно-технических, справочно-информационных и других документов. Подбор и подготовка к отправке на объект приборов, инструмента и приспособлений.

I6.I.09.03. Анализ принципиальных схем, заданных уставок релейных защит и заданных характеристик автоматического управления. Составление по ним замечаний.

I6.I.09.04. Составление и согласование рабочих программ.

I6.I.09.05. Проверка соответствия проекту паспортных данных оборудования. Проверка технического состояния и функционирования нерегулируемой части привода (электродвигателя, его выключателя, кабельной линии питания и т.п. и их устройств управления - пуска и останова, защиты, сигнализации, блокировки, измерения и регулирования параметров).

I6.I.09.06. Проверка технического состояния и функционирования регулируемой части привода, кроме преобразователя частоты.

I6.I.09.07. Проверка технического состояния и функционирования преобразователя частоты.

I6.I.09.08. Проверка, наладка и испытания в целях получения характеристик отдельных элементов и частей нерегулируемой части привода.

I6.I.09.09. Проверка, наладка и испытания в целях получения характеристик отдельных элементов и частей регулируемой части привода, кроме преобразователя частоты.

I6.I.09.10. Проверка, наладка и испытания в целях получения характеристик преобразователя частоты.

I6.I.09.11. Проверка, наладка и испытания нерегулируемой части привода при ее автономной работе и различных нагрузках.

I6.I.09.12. Проверка, наладка и испытания регулируемого электропривода при различных нагрузках и в режимах переключения - с регулируемой на нерегулируемую часть и наоборот, с одного электродвигателя на другой и наоборот.

I6.I.09.13. Экспериментальная проверка экономической эффективности регулируемого электропривода.

I6.I.09.14. Составление и передача заказчику технической документации (технического отчета, протоколов проверок и испытаний, исполнительных схем, рекомендаций по эксплуатации и т.п.).

Стоимость работы на один регулируемый привод

Шифр	Стоимость (руб.) по категориям сложности			
	1	2	3	4
I6.I.09.01	35895	29200	13620	10830
I6.I.09.02	329365	302860	275975	249565
I6.I.09.03	305710	272555	239210	205865
I6.I.09.04	285855	259255	232465	205865
I6.I.09.05	364760	322100	281440	232780
I6.I.09.06	364760	322100	281440	232780
I6.I.09.07	364760	364760	281440	281440
I6.I.09.08	685520	604105	522975	442655
I6.I.09.09	685520	604105	522975	442655
I6.I.09.10	685520	685520	514045	514045
I6.I.09.11	192470	192470	192470	192470
I6.I.09.12	364760	322100	364760	320005
I6.I.09.13	384845	384845	384845	384845
I6.I.09.14	364760	320005	279440	232780
И т о г о .	5424595	4985980	4387100	3948580

П р и м е ч а н и е . При изменении объема работы стоимость определяется со следующими коэффициентами. 0,9 - на однотипный привод второго и каждого последующего питательного насоса котла; 0,7 - на привод второго и каждого последующего питательного насоса котла, имеющего общую регулируемую часть с предшествующим насосом.

16.I.10. Внедрение новых устройств защиты и автоматики основного и вспомогательного электрооборудования электростанций и распределительных сетей

Х а р а к т е р и с т и к а р а б о т ы

Работа предусматривает внедрение новых устройств защиты и автоматики основного электрооборудования, не имеющих резервирования, с количеством входных и выходных сигналов до 50 и числом решаемых задач 4-15.

Работа выполняется по следующим категориям сложности:

- 1 - устройство на основе микроЭВМ;
- 2 - устройство на основе интегральных микросхем.

О б ъ е м р а б о т ы

16.I.10.01. Ознакомление с запросом заказчика, составление сметно-договорной документации.

I6.I.10.02. Подбор нормативно-технических документов, проектной и заводской документации, ознакомление с основным и вспомогательным оборудованием, режимами его работы, системами его управления. Подготовка измерительных приборов и инструмента.

I6.I.10.03. Изучение и анализ проектной документации для определения ее соответствия нормативно-техническим документам, типовым решениям и передовому опыту эксплуатации.

I6.I.10.04. Разработка замечаний и рекомендаций по устранению выявленных недостатков проектной документации.

I6.I.10.05. Участие в приемке устройств защиты и автоматики на заводе-изготовителе.

I6.I.10.06. Проверка соответствия выполнения монтажа техническим условиям и проекту. Составление принципально-монтажных схем.

I6.I.10.07. Проверка входных и выходных цепей устройства.

I6.I.10.08. Проверка вторичных цепей преобразования входных и выходных сигналов.

I6.I.10.09. Проверка центральных устройств релейной защиты и автоматики.

I6.I.10.10. Проверка устройств связи центрального устройства с ЭВМ верхнего уровня управления.

I6.I.10.11. Составление программ испытаний и ввода в работу, участие в испытаниях.

I6.I.10.12. Корректировка технической документации по результатам испытаний.

I6.I.10.13. Обучение эксплуатационного персонала.

I6.I.10.14. Участие во временной эксплуатации устройства.

I6.I.10.15. Обработка и анализ полученных данных, составление и выпуск отчетной документации.

Стоимость работы на одно устройство

Шифр	Стоимость (руб.) по категориям сложности	
	1	2
I6.I.10.01	43830	2600
I6.I.10.02	325425	253960
I6.I.10.03	1177050	844550
I6.I.10.04	330460	225365
I6.I.10.05	408835	217765
I6.I.10.06	953990	556700

Шифр	Стоимость (руб.) по категориям сложности	
	1	2
I6.I.I0.07	1253620	155800
I6.I.I0.08	1233860	
I6.I.I0.09	2236775	598880
I6.I.I0.10	1184175	-
I6.I.I0.11	619115	459895
I6.I.I0.12	779095	483360
I6.I.I0.13	344140	234700
I6.I.I0.14	293885	166490
I6.I.I0.15	936320	320245
И т о г о ...	I2120575	4550310

П р и м е ч а н и е . При изменении технических условий или объема работы стоимость определяется со следующими коэффициентами:

1,2 - для устройства с развертыванием по методу дублирования;
1,5 - при количестве входных сигналов более 300;
1,2 - при количестве входных сигналов 51-300;
1,3 - для устройства с числом решаемых задач более 15;
0,5 - для устройства с числом решаемых задач 1-3;
0,5 - при выполнении работы на вспомогательном оборудовании.

I6.I.II. Наладка полупроводниковой панели устройства противоаварийной режимной автоматики

Х а р а к т е р и с т и к а р а б о т ы

Работа предусматривает наладку панели противоаварийной режимной автоматики типа ПЛ-2701 (ПЛ-2702, ПЛ-2703) и проверка ее взаимодействия с другими устройствами энергообъекта.

О б ъ е м р а б о т ы

I6.I.II.01. Ознакомление с запросом заказчика, составление сметно-договорной документации.

I6.I.II.02. Подбор, систематизация и анализ нормативно-технических, справочно-информационных и других документов. Подбор и подготовка к отправке на объект приборов. Подготовка рабочих мест на объекте. Составление перечня необходимого инструмента и приспособлений.

I6.I.II.03. Составление замечаний по проектной документации. Проверка соответствия проекту паспортных данных панели. Анализ уставок.

I6.I.II.04. Проверка изоляции панели.
I6.I.II.05. Проверка и настройка блоков питания.

I6.I.II.06. Проверка и регулировка преобразователей мощности, блоков преобразования и блоков соответствия кодов. Проверка аппаратуры автоматического и ручного контроля, схем цифровой индикации.

I6.I.II.07. Проведение комплексной проверки панели.

I6.I.II.08. Проверка взаимодействия панели с другими устройствами.

I6.I.II.09. Проверка рабочим током и напряжением.

I6.I.II.10. Составление технического отчета.

Стоимость работы на одну панель

Шифр	Стоимость, руб.
I6.I.II.01	22560
I6.I.II.02	63485
I6.I.II.03	68620
I6.I.II.04	14915
I6.I.II.05	22325
I6.I.II.06	203205
I6.I.II.07	29355
I6.I.II.08	19380
I6.I.II.09	11875
I6.I.II.10	47025
И т о г о ...	502645

П р и м е ч а н и е . При изменении технических условий или объема работы стоимость определяется со следующими коэффициентами:

1,15 - при выполнении развернутых принципально-монтажных схем;
0,8 - для второй и каждой последующей однотипной панели при одновременном проведении работы на одном объекте.

I6.I.II. Режимная наладка релейной панели противоаварийной автоматики энергосистемы

Х а р а к т е р и с т и к а р а б о т ы

Работа предусматривает наладку релейной панели противоаварийной автоматики (ПА), являющейся составной частью какого-либо устройства ПА или самостоятельным устройством ПА, предназначенным для сохранения устойчивости энергосистемы в различных режимах работы.

Работа выполняется по следующим категориям сложности:

1 - релейная панель автоматики при перегрузке по активной мощности линии 330-750 кВ или в сечении энергосистемы, автоматики при перегрузке по углу линии 750 кВ, автоматики фиксации отключения линии 330-750 кВ или автотрансформатора 330-750 кВ;

2 - релейная панель автоматики фиксации исходной мощности по линии 330-750 кВ или в сечении энергосистемы, автоматики деления энергосистемы, автоматики балансировки при делении энергосистемы, специальной автоматики отключения нагрузки (САОН), выходных воздействий ПА, управления аппаратурой передачи аварийных и управляющих сигналов ПА типов УСПА, АНКА, формирования сигналов неисправности аппаратуры телемеханики;

3 - релейная панель блокировки устройств ПА при близких КЗ в сети 330-750 кВ, питания и сигнализации аппаратуры типов УСПА, АНКА, АНПА, ИБ.

Объем работы

16.1.I2.01. Ознакомление с запросом заказчика, составление сметно-договорной документации.

16.1.I2.02. Подбор, систематизация и анализ заводской и проектной документации и уставок. Подбор и подготовка к отправке на объект приборов и приспособлений.

16.1.I2.03. Визуальный контроль готовности аппаратуры и коммутации панели к наладке, подготовка рабочего места.

16.1.I2.04. Проверка исправности аппаратуры панели, правильности выполнения электрических цепей панели и внешних связей, проверка изоляции.

16.1.I2.05. Проверка и регулирование промежуточных и указательных реле, реле времени, реле тока и напряжения, фильтровых реле, настройка уставок.

16.1.I2.06. Проверка взаимодействия аппаратуры панели.

16.1.I2.07. Привязка внешних связей к панели, опробование взаимодействия аппаратуры панели с внешними связями, проверка рабочим током и напряжением.

16.1.I2.08. Анализ результатов опробования и проверки рабочим током и напряжением.

16.1.I2.09. Составление протоколов и корректировка исполнительных схем.

Стоимость работы на одну панель

Шифр	Стоимость (руб.) по категориям сложности		
	1	2	3
I6.1.I2.01	7220	7220	7220
I6.1.I2.02	16150	16150	16150
I6.1.I2.03	4940	4940	4940
I6.1.I2.04	33060	25365	7695
I6.1.I2.05	53675	41610	20235
I6.1.I2.06	9310	9310	9310
I6.1.I2.07	33535	24225	14915
I6.1.I2.08	5605	5605	-
I6.1.I2.09	9785	9785	4845
И т о г о ...	173280	144210	85310

16.1.I3. Экспериментальные работы по измерению параметров сетей постоянного и переменного тока СН

Характеристика работы

Работа выполняется для сетей постоянного и переменного тока с количеством присоединений 50 по следующим категориям сложности:

1 - с проведением опытов коротких замыканий;

2 - с применением средств измерительной техники.

Объем работы

16.1.I3.01. Ознакомление с запросом заказчика, составление сметно-договорной документации.

16.1.I3.02. Подбор и анализ необходимых схем, нормативно-технических, справочно-информационных и других документов. Подбор, комплектация и отправка на объект приборов, испытательной установки, регистрирующей аппаратуры. Подготовка рабочих мест на объекте.

16.1.I3.03. Составление и согласование рабочей программы.

16.1.I3.04. Сборка испытательной установки и опробование функционирования схемы управления и регистрирующей аппаратуры в комплексе с испытательной установкой. Проведение опытов КЗ, осциллографирование процессов.

16.1.13.05. Подготовка измерительных средств к работе. Сборка схем измерения. Измерение необходимых параметров.

16.1.13.06. Обработка материалов эксперимента, оформление результатов работы. Составление технического отчета.

Стоимость работы на 50 присоединений.

Шифр	Стоимость (руб.) по категориям сложности	
	1	2
16.1.13.01	35195	28855
16.1.13.02	144875	118940
16.1.13.03	69115	42775
16.1.13.04	667185	-
16.1.13.05	-	368790
16.1.13.06	238830	189335
И т о г о ...	1155200	748695

П р и м е ч а н и е . При изменении объема работы стоимость определяется со следующими коэффициентами:
0,8 - при количестве присоединений от 20 до 49;
0,5 - при количестве присоединений менее 20;
0,15 - на каждые полные или неполные 10 присоединений сверх 50.

16.1.14. Проведение специальных натурных испытаний по определению параметров линий электропередачи для выполнения расчетов тока КЗ и нормальных режимов

Характеристика работы

Работа предусматривает измерение параметров одной воздушной линии между двумя смежными подстанциями.

В зависимости от класса напряжения ВЛ работа выполняется по следующим категориям сложности:

- 1 - 750-1150 кВ;
- 2 - 330-500 кВ;
- 3 - 6-220 кВ.

Объем работы

16.1.14.01. Ознакомление с запросом заказчика, составление сметно-договорной документации.

16.1.14.02. Ознакомление с проектом и схемой ВЛ. Выполнение анализа и расчета параметров ВЛ. Подготовка и отправка на объект приборов и приспособлений.

16.1.14.03. Разработка графика отключения ВЛ. Составление методики измерений, программы испытаний и согласование с руководством энергопредприятия. Подготовка измерительной аппаратуры и рабочего места.

16.1.14.04. Сборка испытательной схемы, подсоединение к испытываемой линии, производство испытаний и измерений.

16.1.14.05. Обработка полученных данных и анализ результатов (расчет токов КЗ, нормальных режимов работы, расчет уставок для устройств РЗА).

16.1.14.06. Составление технического отчета.

Стоимость работы на одну ВЛ

Шифр	Стоимость (руб.) по категориям сложности		
	1	2	3
16.1.14.01	15200	14440	14440
16.1.14.02	47690	41040	35435
16.1.14.03	36860	30970	26600
16.1.14.04	152760	127395	127395
16.1.14.05	268470	220780	196225
16.1.14.06	28025	23370	20995
И т о г о ...	549005	457995	420090

П р и м е ч а н и е . При наличии параллельных линий стоимость работы на линии определяется с коэффициентом 1,3.

16.1.15. Проверка и испытание вторичных цепей измерительных трансформаторов напряжения до 1150 кВ

Характеристика работы

Работа выполняется по следующим категориям сложности:

- 1 - группа из трех однофазных трансформаторов напряжения (или устройства емкостного отбора напряжения) 500-1150 кВ;
- 2 - группа из трех однофазных трансформаторов напряжения 35-330 кВ,
- 3 - трехфазный трансформатор напряжения.

О б ъ е м р а б о т ы

16.1.15.01. Ознакомление с запросом заказчика, составление сметно-договорной документации. Подбор нормативно-технических и справочно-информационных документов.

16.1.15.02. Подготовка приборов и оборудования. Организация рабочего места. Осмотр оборудования и аппаратуры.

16.1.15.03. Проверка аппаратуры, испытание изоляции, определение полярности, проверка вторичных цепей трансформаторов при работе под нагрузкой.

16.1.15.04. Определение пофазной нагрузки и потерю напряжения от трансформатора до нагрузки.

16.1.15.05. Обработка полученных данных. Составление протокола испытаний и корректировка исполнительных схем.

Стоимость работы на один комплект

Шифр	Стоимость (руб.) по категориям сложности		
	1	2	3
16.1.15.01	4560	4560	2375
16.1.15.02	3610	3610	1995
16.1.15.03	6365	6365	6365
16.1.15.04	10070	7125	7125
16.1.15.05	6365	6365	6365
И т о г о ...	30970	28025	24225

П р и м е ч а н и е . При изменении технических условий или объема работы стоимость определяется со следующими коэффициентами:
2,0 - при проверке промежуточного трансформатора напряжения;
0,5 - при проверке вторичных цепей трансформаторов ниже 6 кВ.

16.1.16. Экспериментально-наладочные работы по электронно-полупроводниковой аппаратуре различного назначения, состоящей из функциональных элементов

Х а р а к т е р и с т и к а р а б о т ы

Работа предусматривает проведение до трех имитирующих проверок и до трех проверок в эксплуатационных режимах.

Работа выполняется по следующим категориям сложности:

1 - головной образец устройства;

2 - серийные и разовые образцы устройства при отсутствии типовых отраслевых материалов по проверке и наладке;

3 - серийные и разовые образцы устройств при наличии типовых отраслевых материалов по проверке и наладке.

Работа выполняется по следующим группам функциональных элементов, входящих в состав устройства:

1 - аналоговый преобразователь (усилитель, генератор, вторичный источник питания, активный фильтр, схема задержки, преобразователь частоты и т.п. в одном корпусе микросхемы);

2 - цифровой преобразователь (коммутатор, ключ, триггер, дешифратор, преобразователь уровня и т.п. в одном корпусе микросхемы);

3 - усилитель однотактный однокаскадный;

4 - исполнительный элемент (транзистор в ключевом режиме, тиристор и т.п.);

5 - электромеханический преобразователь функций (малогабаритные реле РЭС-12, РЭС-24, геркон и т.п.);

6 - нелинейный преобразователь функций на одном активном элементе (стабилизатор, ограничитель напряжения, однофазный тиристорный выпрямитель (инвертор) без схемы управления и т.п.);

7 - линейный преобразователь функций на одном активном элементе, согласующий или логический элемент (диодный однофазный выпрямитель, трансформатор, делитель, логическая ячейка "И", "ИЛИ", "НЕ").

О б ъ е м р а б о т ы

16.1.16.01. Ознакомление с запросом заказчика, составление сметно-договорной документации.

16.1.16.02. Подбор и анализ технической документации (заводской, проектной, эксплуатационной). Проверка условий эксплуатации и состояния аппаратуры. Подготовка предложений и замечаний по изменению условий эксплуатации, ведению технической документации и состоянию аппаратуры.

16.1.16.03. Организация рабочих мест. Подготовка приборов и испытательного оборудования. Составление и согласование программы испытаний.

16.1.16.04. Контрольная поузловая проверка устройства.

16.1.16.05. Подстройка характеристик и отработка взаимодействия функциональных элементов в полной схеме в режимах, имитирующих реальные.

16.1.16.06. Испытания устройства в различных эксплуатационных режимах.

16.1.16.07. Обработка материалов контрольных проверок и испытаний. Составление протоколов, подготовка таблиц, схем, графиков.

16.1.16.08. Составление технического отчета (заключения).

Стоимость работы на десять функциональных элементов

Шифр	Категории сложности	Стоимость (руб.) по группам функциональных элементов						
		1	2	3	4	5	6	7
16.1.16.01	1	13015	11305	8265	7600	6175	5415	4370
	2	10830	9596	6270	5700	4845	3230	2470
	3	8740	7885	5795	4750	3420	2470	1330
16.1.16.02	1	30210	28310	22990	22325	21090	13870	8265
	2	21470	18715	13205	11210	9690	5320	2470
	3	15865	14345	9595	8075	7315	3515	1805
16.1.16.03	1	34865	32205	25365	23560	22135	11780	6270
	2	23275	21280	14915	13870	13015	6935	3040
	3	18715	16530	11495	9975	9025	4845	2470
16.1.16.04	1	134330	116280	90535	78375	68400	33440	16910
	2	120080	99465	72485	64410	55575	26125	13015
	3	92055	80750	57570	50730	45600	23180	11685
16.1.16.05	1	176320	147915	111435	102410	84360	38475	18240
	2	110010	95950	65075	55670	50065	25745	12540
	3	85980	76950	52440	45790	40565	18050	9975
16.1.16.06	1	92055	80655	57190	52630	44650	21660	10545
	2	56145	49495	34010	30780	27265	13395	7125
	3	45980	38950	27360	24320	21375	11305	5700
16.1.16.07	1	40375	33535	24700	22515	19855	9785	4940
	2	20045	16625	11115	10260	9310	5510	2375
	3	10450	8550	6365	5795	5320	2850	1330
16.1.16.08	1	27455	22610	16720	15390	13585	8075	4085
	2	18810	15105	9785	8645	7220	3990	2090
	3	11590	9405	6365	5795	5130	2660	1330
И т о г о ...		1	548625	472815	357200	324805	280250	142500
		2	380665	326230	226860	200545	176985	90250
		3	289275	253365	176985	155230	137750	68875
								35625

П р и м е ч а н и я : 1. Стоимость работы по отдельным устройствам определяется суммированием стоимости работ по функциональным элементам, составляющим эти устройства. -2. Стоимость работы для двухтактного или многоакадемного элемента увеличивается пропорционально количеству содержащихся в них однотактных или однокаскадных элементов. - 3. Стоимость работы для многофазного элемента увеличивается пропорционально количеству фаз по отношению к однофазному элементу. -4. При количестве проверок более трех стоимость увеличивается пропорционально увеличению

их количества. -5. При изменении технических условий или объема работы стоимость определяется со следующими коэффициентами:

0,9 - при проверке устройства только по параметрам вход-выход;

0,9 - при проведении работ на втором и последующих устройствах;

0,5 - при проверке функциональных элементов только по параметрам вход-выход.

16.1.17. Комплексная проверка фиксирующего импульсного прибора (индикатора)

Характеристика работы

Работа предусматривает проверку фиксирующего импульсного индикатора типа ЛИИ1.

Объем работы

16.1.17.01. Ознакомление с запросом заказчика, составление сметно-договорной документации. Подбор, систематизация и анализ нормативно-технических, справочно-информационных и других документов, необходимых для выполнения работы. Подбор и подготовка к отправке на объект приборов. Подготовка рабочих мест на объекте. Составление перечня необходимого инструмента и испытательных устройств. Корректировка технической документации и составление замечаний по состоянию оборудования по результатам внешнего осмотра.

16.1.17.02. Определение градуировочной характеристики устройства. Проверка правильности функционирования прибора и корректировка градуировочной характеристики. Устранение неисправностей.

16.1.17.03. Обработка полученных данных и анализ настройки регулировочной характеристики. Оценка диапазона допустимой погрешности.

16.1.17.04. Составление протокола комплексной проверки.

Стоимость работы на один прибор

Шифр	Стоимость, руб.
16.1.17.01	9405
16.1.17.02	15675
16.1.17.03	4560
16.1.17.04	3800
И т о г о ...	33440

Примечание. При изменении технических условий или объема работы стоимость определяется со следующими коэффициентами:

1,8 - для фиксирующих омметров;

1,15 - для индикаторов с фильтрами составляющих обратной последовательности;

0,9 - при проверке второго и каждого последующего однотипного прибора.

16.1.18. Режимная наладка автоматического регулятора напряжения силовых трансформаторов АРТ-ИН

Характеристика работы

Работа предусматривает наладку автоматического регулятора напряжения с воздействием на устройство РНН трансформаторов, обеспечивающих заданный уровень напряжения в данной точке сети.

Объем работы

16.1.18.01. Ознакомление с запросом заказчика, составление сметно-договорной документации. Подбор руководящих и заводских документов, типового протокола проверки регулятора.

16.1.18.02. Подготовка измерительных приборов и оборудования. Организация рабочего места. Осмотр оборудования и аппаратуры.

16.1.18.03. Проверка элементов, настройка уставок и контрольные испытания блоков регулятора АРТ-ИН.

16.1.18.04. Проверка вторичной коммутации по привязке регулятора с электроприводом устройства РНН. Проведение комплексных испытаний регулятора АРТ-ИН совместно с электроприводом РНН.

16.1.18.05. Обработка полученных данных и анализ результатов. Оформление протокола испытаний и исполнительных схем.

16.1.18.06. Составление технического отчета (заключения).

Стоимость работы на один регулятор

Шифр	Стоимость, руб.
16.1.18.01	2850
16.1.18.02	3610
16.1.18.03	38475
16.1.18.04	50635
16.1.18.05	9405
16.1.18.06	4845
И т о г о ...	109820

П р и м е ч а н и е . Для автоматических регуляторов напряжения, выполненных на базе микроЭлектронной техники, стоимость работы определяется с коэффициентом 1,3.

16.1.19. Режимная наладка отдельных элементов системы бесступенчатого регулирования (СБР) электродвигателей питателей топлива котла

Х а р а к т е р и с т и к а р а б о ты

Работа выполняется по следующим категориям сложности:

- 1 - тиристорный преобразователь;
- 2 - блок связи с тепловой автоматикой.

Работа не предусматривает выполнение наладки и испытаний согласующего трансформатора и электродвигателей питателей топлива.

О б ъ е м р а б о ты

16.1.19.01. Ознакомление с запросом заказчика, составление сметно-договорной документации. Подбор руководящих, проектных и заводских документов, типовых протоколов проверки отдельных элементов СБР.

16.1.19.02. Подготовка измерительных приборов и оборудования. Организация рабочего места. Осмотр оборудования и аппаратуры, составление перечня замечаний.

16.1.19.03. Проверка, контрольные испытания и настройка отдельных элементов и функциональных блоков СБР электродвигателя питателей топлива. Проверка электрических характеристик блока управления и тиристорного агрегата.

16.1.19.04. Комплексные испытания СБР совместно с электродвигателями питателей топлива, снятие регулировочных характеристик.

16.1.19.05. Обработка полученных данных и анализ результатов. Оформление протоколов наладки, графиков, корректировка исполнительных схем.

16.1.19.06. Составление технического отчета (заключения).

Стоимость работы на один преобразователь, один блок регулирования

Шифр	Стоимость (руб.) по категориям сложности	
	1	2
16.1.19.01	8360	5225
16.1.19.02	11590	5605
16.1.19.03	53960	42370
16.1.19.04	20520	15485

Шифр	Стоимость (руб.) по категориям сложности	
	1	2
16.1.19.05	17100	8360
16.1.19.06	7220	6080
И т о г о ...	118750	83125

П р и м е ч а н и е . Стоимость работы определяется с коэффициентом 1,15 при составлении развернутых принципально-монтажных схем.

16.1.20. Режимная наладка панелей защиты и автоматики серии ЭПЗ линий напряжением 35-220 кВ

Х а р а к т е р и с т и к а р а б о ты

Работы выполняются по следующим категориям сложности:

1 - продольная дифференциальная защита двух линий напряжением 110-220 кВ типа ЭПЗ 1638-73/2 (ЭПЗ 1639-73/2);

2 - поперечная дифференциальная защита линий напряжением 110-220 кВ типа ЭПЗ 1637-73, продольная дифференциальная защита одной линии 110-220 кВ типа ЭПЗ 1638-73/1 (ЭПЗ 1639-73/1);

3 - трехступенчатая токовая защита двух линий напряжением 35 кВ с двукратным АПВ типа ЭПЗ 1651-73 (ЭПЗ 1652-73);

4 - высокочастотная блокировка дистанционной защиты и направленной защиты нулевой последовательности линий 110-330 кВ типа ЭПЗ 1643А-69 (ЭПЗ 1643Б-69) без приемопередатчика.

О б ъ е м р а б о ты

16.1.20.01. Ознакомление с запросом заказчика, составление сметно-договорной документации. Подбор руководящих, проектных и заводских документов, типовых протоколов проверки отдельных устройств РЗА.

16.1.20.02. Подготовка измерительных приборов и оборудования. Организация рабочего места. Осмотр оборудования и аппаратуры, составление перечня замечаний.

16.1.20.03. Проверка, контрольные испытания и настройка уставок реле, вспомогательной аппаратуры и вторичной коммутации. Комплексная проверка рабочих уставок и взаимодействия элементов и реле в полной схеме защиты линии.

16.1.20.04. Проверка защиты рабочим током и напряжением, подготовка защиты к включению.

16.1.20.05. Обработка полученных данных и анализ результатов.

16.1.20.06. Составление технического отчета (заключения).

Стоимость работы на одну панель

Шифр	Стоимость (руб.) по категориям сложности			
	1	2	3	4
16.1.20.01	6650	5415	3420	3420
16.1.20.02	7125	6175	5700	5700
16.1.20.03	81605	51680	31920	22325
16.1.20.04	9120	8455	8455	5225
16.1.20.05	13395	11115	9500	9500
16.1.20.06	2280	2090	1900	1900
И т о г о ...	120175	84930	60895	48070

П р и м е ч а н и е . Стоимость работы определяется с коэффициентом 1,15 при составлении развернутых принципально-монтажных схем.

16.1.21. Режимная наладка устройства записи аварийных режимов

Х а р а к т е р и с т и к а р а б о т ы

Работа выполняется по следующим категориям сложности.

1 - Н049, Н050 для записи доаварийных и аварийных режимов;

2 - Н-13 с устройством пуска осциллографа ПДЭ-0301;

3 - Н-13 с устройством пуска осциллографа УПО-1.

О б ъ е м р а б о т ы

16.1.21.01. Ознакомление с запросом заказчика, составление сметно-договорной документации. Подбор, систематизация и анализ нормативно-технических, справочно-информационных и других документов, необходимых для выполнения работы. Составление перечня необходимого инструмента и приспособлений.

16.1.21.02. Подготовка рабочих мест на объекте. Проверка готовности аппаратуры к наладке.

16.1.21.03. Проверка функционирования элементов и узлов, проверка электрических характеристик аппаратуры.

16.1.21.04. Снятие контрольных осциллограмм.

16.1.21.05. Проверка правильности взаимодействия всех элементов устройства в сочетании с действием устройства защиты, автоматики и сигнализации.

16.1.21.06. Составление протокола наладки, корректировка исполнительных схем. Составление технического отчета (заключения).

Стоимость работы на одно устройство

Шифр	Стоимость (руб.) по категориям сложности		
	1	2	3
16.1.21.01	14535	13680	12540
16.1.21.02	7220	6840	6270
16.1.21.03	139175	128440	86735
16.1.21.04	14535	13680	12540
16.1.21.05	14535	13680	12540
16.1.21.06	7220	6840	6270
И т о г о ...	197220	183160	136895

16.1.22. Режимная наладка дистанционных защит линий ПЗ-2, ПЗ-3, ПЗ-4, ПЗ-5, ПД-2105

Х а р а к т е р и с т и к а р а б о т ы

В зависимости от типа защиты работа выполняется по следующим категориям сложности:

1 - ПД-2105;

2 - ПЗ-5;

3 - ПЗ-2;

4 - ПЗ-3, ПЗ-4.

О б ъ е м р а б о т ы

16.1.22.01. Ознакомление с запросом заказчика, составление сметно-договорной документации.

16.1.22.02. Анализ заданных уставок устройства защиты и проверка их соответствия режимам работы оборудования присоединений.

Подготовка приборов и устройств. Подготовка рабочих мест на объекте.

16.1.22.03. Проверка соответствия оборудования и аппаратуры проекту. Составление замечаний по технической документации. Проверка изоляционных характеристик и готовности панели и схемы вторичной коммутации и наладке.

16.1.22.04. Подготовка оборудования и сборка испытательных схем. Проверка параметров и снятие характеристик отдельных элементов устройств защиты.

16.1.22.05. Проверка функционирования отдельных элементов и комплектов устройств защиты.

16.I.22.06. Наладка правильности функционирования устройств защиты в соответствии с заданными режимами и уставками при питании от постороннего источника.

16.I.22.07. Проверка взаимодействия устройств защиты, коммутационных устройств и оборудования. Проверка и корректировка работы устройств защиты в различных режимах при подаче рабочих токов и напряжений.

16.I.22.08. Обработка материалов режимной наладки, корректировка исполнительных схем. Составление протокола наладки, заключения и рекомендаций по эксплуатации.

Стоимость работы на одну панель

Шифр	Стоимость (руб.) по категориям сложности			
	1	2	3	4
16.I.22.01	10830	8170	7315	4940
16.I.22.02	14725	12730	9025	5130
16.I.22.03	4180	4180	3705	2375
16.I.22.04	19855	17575	10640	6365
16.I.22.05	26410	22515	12255	7980
16.I.22.06	27170	24510	19000	12065
16.I.22.07	26030	21185	19000	13110
16.I.22.08	23370	18715	16340	10830
И т о г о ...	152570	129580	97280	62795

П р и м е ч а н и е . Стоимость работы на наладку каждой последующей однотипной панели определяется с коэффициентом 0,85.

16.I.23. Режимная наладка дистанционных защит линий ПДЭ-2001, ДЗ-503

Х а р а к т е р и с т и к а р а б о т и

В зависимости от типа защиты работа выполняется по следующим категориям сложности:

- 1 - ПДЭ-2001;
- 2 - ДЗ-503.

О б ъ е м р а б о т

16.I.23.01. Ознакомление с запросом заказчика, составление сметно-договорной документации.

16.I.23.02. Анализ заданных уставок устройств защиты и проверка их соответствия режимам работы присоединений. Подготовка приборов и устройств. Подготовка рабочих мест на объекте.

16.I.23.03. Проверка изоляционных характеристик и готовности панели защиты и схемы вторичной коммутации к наладке. Составление замечаний по технической документации.

16.I.23.04. Подготовка оборудования и сборка испытательных схем. Проверка параметров и снятие характеристик отдельных элементов устройств защиты.

16.I.23.05. Проверка функционирования элементов и комплектов устройств защиты.

16.I.23.06. Наладка правильности функционирования устройств защиты в соответствии с заданными режимами и уставками при питании от постороннего источника.

16.I.23.07. Проверка взаимодействия устройств защиты, коммутационных устройств и оборудования. Проверка и корректировка работы устройств защиты в различных режимах при подаче рабочих токов и напряжений.

16.I.23.08. Обработка материалов режимной наладки. Корректировка исполнительных схем. Составление протокола наладки, заключения и рекомендаций по эксплуатации.

Стоимость работы на одну панель

Шифр	Стоимость (руб.) по категориям сложности	
	1	2
16.I.23.01	20995	5415
16.I.23.02	19570	8360
16.I.23.03	20140	3990
16.I.23.04	66215	17575
16.I.23.05	76950	20710
16.I.23.06	88540	17385
16.I.23.07	79610	21755
16.I.23.08	29070	6365
И т о г о ...	401090	101555

П р и м е ч а н и е . Стоимость работы на каждую последующую однотипную панель определяется с коэффициентом 0,9.

16.I.24. Режимная наладка панели защиты шин 500 кВ и выше (ПДЭ-2006)

Х а р а к т е р и с т и к а р а б о т

Работы выполняются на полупроводниковой панели ПДЭ-2006 для осуществления защиты шин на подстанциях 500-750-II150 кВ.

Объем работы

16.1.24.01. Ознакомление с запросом заказчика, составление сметно-договорной документации.

16.1.24.02. Подбор, систематизация и анализ заводской и проектной документации и уставок. Подбор и подготовка к отправке на объект приборов и приспособлений.

16.1.24.03. Проверка готовности панели и аппаратуры к наладке, подготовка рабочего места. Составление замечаний по технической документации.

16.1.24.04. Проверка исправности элементов панели, проверка изоляции. Наладка блоков питания ПН-180 и ПН-909.

16.1.24.05. Проверка работы промежуточных трансформаторов тока, модуля тестовой проверки, модулей измерительных органов, модуля органа контроля напряжения, модуля логики, настройка уставок, проверка тормозных характеристик, проведение тестового контроля.

16.1.24.06. Проверка взаимодействия элементов панели в полной схеме, снятие выходных характеристик, привязка панели к внешним элементам и опробование внешних связей, проверка панели рабочим током и напряжением.

16.1.24.07. Обработка материалов наладки, анализ поведения элементов панели при проверке рабочим током и напряжением. Составление заключения о работоспособности панели.

16.1.24.08. Составление протокола наладки и схемы внешних присоединений панели.

Стоимость работ на одну панель

Шифр	Стоимость, руб.
16.1.24.01	8930
16.1.24.02	21185
16.1.24.03	7315
16.1.24.04	94810
16.1.24.05	83695
16.1.24.06	79990
16.1.24.07	33915
16.1.24.08	13490
Итого ...	343330

Примечание. Стоимость работы на каждую последующую однотипную панель определяется с коэффициентом 0,9.

16.1.25. Режимная наладка фильтровых направленных и дифференциально-фазных высокочастотных защит линий (ПДЭ-2802, ПДЭ-2803, ПДЭ-2003)

Характеристика работы

Работа предусматривает наладку панелей полупроводниковой комбинированной фильтровой направленной и дифференциально-фазной защиты ПДЭ-2003 и дифференциально-фазных защит ПДЭ-2802, ПДЭ-2803 (без приемопередатчика и высокочастотной части).

Объем работы

16.1.25.01. Ознакомление с запросом заказчика, составление сметно-договорной документации.

16.1.25.02. Подбор, систематизация и анализ заводской и проектной документации и уставок. Подбор и подготовка к отправке на объект приборов и приспособлений.

16.1.25.03. Проверка готовности панели и аппаратуры к наладке, подготовка рабочего места. Составление замечаний по технической документации.

16.1.25.04. Проверка исправности элементов панели, проверка изоляции. Наладка блока питания.

16.1.25.05. Проверка работы логической части защиты, измерительных органов, устройства контроля исправности цепей напряжения, реле направления мощности, органа манипуляции, реле сопротивления; настройка уставок, проведение тестового контроля.

16.1.25.06. Проверка взаимодействия элементов панели в полной схеме, снятие выходных характеристик, привязка панели к внешним элементам и опробование внешних связей; двухсторонняя проверка полукомплектов защиты, проверка панели рабочим током и напряжением.

16.1.25.07. Обработка материалов наладки, анализ поведения элементов панели при проверке рабочим током и напряжением, составление заключения о работоспособности панели.

16.1.25.08. Составление протокола наладки и схемы внешних присоединений панели.

Стоимость работы на одну панель

Шифр	Стоимость, руб.
I6.I.25.01	10830
I6.I.25.02	24130
I6.I.25.03	12255
I6.I.25.04	87590
I6.I.25.05	94715
I6.I.25.06	87305
I6.I.25.07	41230
I6.I.25.08	18385
И т о г о ...	376390

П р и м е ч а н и е . Стоимость работы на каждую последующую однотипную панель определяется с коэффициентом 0,9.

I6.I.26. Режимная наладка устройства резервирования отказа выключателей (ПДЭ-2005, ПА-II5-74)

Х а р а к т е р и с т и к а р а б о т ы

Работа выполняется на полупроводниковых панелях ПДЭ-2005 и панелях ПА-II5-74 для осуществления резервирования отказа выключателей на подстанциях 110-II150 кВ.

О б ъ е м р а б о т ы

I6.I.26.01. Ознакомление с запросом заказчика, составление сметно-договорной документации.

I6.I.26.02. Подбор, систематизация и анализ заводской и проектной документации и уставок. Подбор и подготовка к отправке на объект приборов и приспособлений.

I6.I.26.03. Проверка готовности панели и аппаратуры к наладке, подготовка рабочего места. Составление замечаний по технической документации.

I6.I.26.04. Проверка исправности элементов панели, проверка изоляции. Наладка блоков питания ЕП-180 и МП-904.

I6.I.26.05. Проверка работы модулей ре-ле тока, логики, периодического контроля, операционных усилителей; настройка уставок по току, компенсации, времени; проведение тестового контроля.

I6.I.26.06. Проверка взаимодействия элементов панели в полной схеме, снятие вы-

ходных характеристик, привязка панели к внешним элементам и опробование внешних связей, проверка панели рабочим током и напряжением.

I6.I.26.07. Обработка материалов наладки, анализ поведения элементов при проверке рабочим током и напряжением, составление заключения о работоспособности панели.

I6.I.26.08. Составление протокола наладки и схемы внешних присоединений панели.

Стоимость работы на одну панель

Шифр	Стоимость, руб.
I6.I.26.01	14440
I6.I.26.02	26600
I6.I.26.03	9785
I6.I.26.04	126350
I6.I.26.05	131860
I6.I.26.06	111625
I6.I.26.07	45220
I6.I.26.08	17955
И т о г о ...	483835

П р и м е ч а н и е . Стоимость работы на каждую последующую однотипную панель определяется с коэффициентом 0,9.

I6.I.27. Режимная наладка панелей АПВ линий (ПДЭ-2004)

Х а р а к т е р и с т и к а р а б о т ы

Работа выполняется на полупроводниковых панелях ПДЭ-2004 для осуществления трехфазного (без синхронизма, с улавливанием синхронизма), ускоренного трехфазного и однофазного повторного включения на линиях 500-750-1150 кВ.

О б ъ е м р а б о т ы

I6.I.27.01. Ознакомление с запросом заказчика, составление сметно-договорной документации.

I6.I.27.02. Подбор, систематизация и анализ заводской и проектной документации и уставок. Подбор и подготовка к отправке на объект приборов и приспособлений.

I6.I.27.03. Проверка готовности панели и аппаратуры к наладке, подготовка рабочего места. Составление замечаний по технической документации.

16.1.27.04. Проверка исправности элементов панели, проверка изоляции. Наладка блоков питания БП-180 и МП-904.

16.1.27.05. Проверка работы промежуточных и указательных реле, реле напряжения, органа контроля синхронизма, реле тока нулевой последовательности с быстрым возвратом (РТИП-БВ), комбинированного реле тока и напряжения нулевой последовательности с быстрым срабатыванием (РТИП-БС), пускового органа тока нулевой последовательности, фазных блокирующих реле, избирательных органов, элементов выдержки времени, операционных усилителей, настройка уставок; снятие электрических характеристик, проведение тестового контроля.

16.1.27.06. Проверка взаимодействия элементов панели в полной схеме, снятие выходных характеристик, привязка панели к внешним элементам и опробование внешних связей, проверка панели рабочим током и напряжением.

16.1.27.07. Обработка материалов наладки, анализ поведения элементов при проверке рабочим током и напряжением, составление заключения о работоспособности панели.

16.1.27.08. Составление протокола наладки и схемы внешних присоединений панели.

Стоимость работы на одну панель

Шифр	Стоимость, руб.
16.1.27.01	14440
16.1.27.02	43130
16.1.27.03	9880
16.1.27.04	126350
16.1.27.05	206910
16.1.27.06	116470
16.1.27.07	71345
16.1.27.08	37525
И т о г о ...	626050

П р и м е ч а н и е . Стоимость работы на каждую последующую однотипную панель определяется с коэффициентом 0,9.

16.1.28. Проверка комплектного устройства ЯРЭ-2201

Характеристика работы

Работа проводится в целях уточнения характеристик в соответствии с заданными режимами работы и выполняется по следующим категориям сложности:

I - устройство защиты вводов трансформатора;

2 - устройство автоматической частотной разгрузки;

3 - устройство защиты присоединения.

Объем работы

16.1.28.01. Ознакомление с запросом заказчика, составление сметно-договорной документации. Подбор, систематизация и анализ нормативно-технических, справочно-информационных и других документов. Подбор и подготовка к отправке на объект приборов. Проверка готовности оборудования к испытаниям. Корректировка технической документации.

16.1.28.02. Комплексная проверка устройства в целях определения правильности функционирования. Разработка мероприятий по повышению эксплуатационной надежности и улучшению характеристик.

16.1.28.03. Корректировка исполнительных схем. Составление протокола проверки.

Стоимость работы на одно устройство

Шифр	Стоимость (руб.) по категориям сложности		
	I	2	3
16.1.28.01	14250	11780	9025
16.1.28.02	28405	23750	22800
16.1.28.03	13015	10260	6175
И т о г о ...	55670	45790	38000

П р и м е ч а н и е . Стоимость работы для второго и каждого последующего устройства определяется с коэффициентом 0,7.

16.1.29. Режимная наладка панели токовой защиты линий (ПДЭ-2002)

Характеристика работы

Работа предусматривает наладку панели полупроводниковой защиты линий ПДЭ-2002 от коротких замыканий на землю и между фазами.

Объем работы

16.1.29.01. Ознакомление с запросом заказчика, составление сметно-договорной документации.

16.1.29.02. Подбор, систематизация и анализ заводской и проектной документации и

уставок. Подбор и подготовка к отправке на объект приборов и приспособлений.

16.I.29.03. Проверка готовности панели и аппаратуры к наладке, подготовка рабочего места. Составление замечаний по технической документации.

16.I.29.04. Проверка исправности элементов панели, проверка изоляции. Наладка блока питания.

16.I.29.05. Проверка работы измерительных органов, промежуточных реле, логической части защиты, параметров органов направления мощности; настройка уставок.

16.I.29.06. Проверка взаимодействия элементов панели в полной схеме, снятие выходных характеристик, привязка панели к внешним элементам и опробование внешних связей, проверка панели рабочим током и напряжением.

16.I.29.07. Обработка материалов наладки, анализ поведения элементов панели при проверке рабочим током и напряжением, составление заключения о работоспособности панели.

16.I.29.08. Составление протокола наладки и схемы внешних присоединений панели.

Стоимость работы на одну панель

Шифр	Стоимость, руб.
16.I.29.01	1440
16.I.29.02	26600
16.I.29.03	9785
16.I.29.04	116945
16.I.29.05	125305
16.I.29.06	93955
16.I.29.07	47215
16.I.29.08	24510
И т о г о ...	458755

П р и м е ч а н и е . Стоимость работы на каждую последующую однотипную панель определяется с коэффициентом 0,9.

16.I.30. Режимная наладка шкафов защиты автотрансформатора и реактора

Характеристика работы

Работа выполняется по следующим категориям сложности:

1 - шкаф ІІ-2102;
2 - шкаф ІІ-2103;
3 - шкафы ІІ-2101, ІІ-2104.

О б ъ е м р а б о т ы

16.I.30.01. Ознакомление с запросом заказчика, составление сметно-договорной документации.

16.I.30.02. Подбор нормативно-технических, справочно-информационных и других документов, необходимых для выполнения работ. Составление перечня необходимого инструмента и приспособлений.

16.I.30.03. Проверка готовности аппаратуры к наладке. Подготовка рабочих мест на объекте.

16.I.30.04. Проверка функционирования элементов и узлов, проверка электрических характеристик аппаратуры.

16.I.30.05. Снятие электрических характеристик, выставление заданных уставок.

16.I.30.06. Проверка правильности взаимодействия всех элементов устройства в полной схеме защиты.

16.I.30.07. Проверка защит рабочим током и напряжением.

16.I.30.08. Составление протокола измерений.

16.I.30.09. Составление технического отчета.

Стоимость работы на одно устройство

Шифр	Стоимость (руб.) по категориям сложности		
	1	2	3
16.I.30.01	14915	14915	14915
16.I.30.02	24985	24985	14915
16.I.30.03	34770	34770	25460
16.I.30.04	320910	280250	179075
16.I.30.05	306090	212610	138130
16.I.30.06	59755	44840	29925
16.I.30.07	44840	29925	29925
16.I.30.08	44840	29925	29925
16.I.30.09	54625	49780	45315
И т о г о ...	905730	722000	507585

16.1.31. Испытания шкафа дистанционной и токовой защиты (ЩД-2801, ЩД-2802)

Характеристика работы

Работа выполняется по следующим категориям сложности

1 - испытания шкафа дистанционной и токовой защиты ЩД-2802;

2 - испытания шкафа дистанционной и токовой защиты ЩД-2801.

Объем работы

16.1.31.01. Ознакомление с запросом заказчика, составление сметно-договорной документации.

16.1.31.02. Подбор, систематизация и анализ нормативно-технических, справочно-информационных и других документов. Подготовка приборов и оборудования к испытаниям.

16.1.31.03. Анализ принципиальных схем шкафа с учетом заданных уставок. Расчетная оценка возможности применения шкафа защиты для заданной ВЛ 110-220 кВ.

16.1.31.04. Проверка правильности функционирования шкафа. Проверка взаимодействия в полной схеме защиты. Испытания (в соответствии с заданными режимами) в целях уточнения характеристик шкафа.

16.1.31.05. Разработка мероприятий по повышению надежности и улучшению эксплуатационных характеристик шкафа защиты.

16.1.31.06. Подготовка принципиально-монтажных схем, протокола испытаний (заключения).

Стоимость работы на один шкаф защиты

Шифр	Стоимость (руб.) по категориям сложности	
	1	2
16.1.31.01	21280	14060
16.1.31.02	13965	9310
16.1.31.03	17670	13015
16.1.31.04	87685	53390
16.1.31.05	61560	41990
16.1.31.06	52915	39710
Итого ...	255075	171475

16.1.32. Режимная наладка шкафа автоматики (ЩД-2601)

Характеристика работы

Работа предусматривает режимную наладку шкафа автоматики ЩД-2601, предназначенного для выявления нарушения устойчивости электропередачи по факту увеличения угла разности фаз напряжения по концам электропередачи.

Объем работы

16.1.32.01. Ознакомление с запросом заказчика, составление сметно-договорной документации.

16.1.32.02. Подбор, систематизация и анализ заводской и проектной документации и уставок, выбор рабочих диапазонов уставок блоков шкафа. Подбор и подготовка к отправке на объект приборов и приспособлений.

16.1.32.03. Визуальный контроль состояния шкафа и коммутации, подготовка рабочего места.

16.1.32.04. Проверка внутренних соединений шкафа и блоков. Установка рабочих диапазонов, положений накладок и перемычек в блоках, внесение необходимых изменений в схему шкафа. Проверка правильности выполнения внешних связей. Проверка изоляции.

16.1.32.05. Настройка блока моделирования вектора напряжения противоположного конца электропередачи.

16.1.32.06. Настройка выходных напряжений блока питания и стабилизаторов напряжения.

16.1.32.07. Настройка блоков разности фаз.

16.1.32.08. Настройка блоков измерения частоты и блока скольжения.

16.1.32.09. Настройка ячеек операционных усилителей.

16.1.32.10. Контрольная проверка ячеек реле минимального и максимального напряжения совместно с ячейками выходных реле, настройка уставок срабатывания.

16.1.32.11. Настройка схемы контроля исправности шкафа автоматики.

16.I.32.12. Снятие фазочастотной характеристики тракта телепередачи фазы напряжения противоположного конца электропередачи, настройка схемы коррекции выходной характеристики шкафа автоматики.

16.I.32.13. Привязка внешних связей к шкафу автоматики, проверка рабочим током и напряжением, опробование взаимодействия шкафа автоматики с внешними связями.

16.I.32.14. Корректировка выходной характеристики шкафа автоматики в различных режимах работы электропередачи.

16.I.32.15. Анализ результатов опробования и корректировки выходной характеристики шкафа автоматики.

16.I.32.16. Составление протокола наладки, корректирование заводских и проектных схем.

Стоимость работы на один шкаф автоматики

Шифр	Стоимость, руб.
16.I.32.01	7220
16.I.32.02	16150
16.I.32.03	14250
16.I.32.04	57760
16.I.32.05	46550
16.I.32.06	46550
16.I.32.07	85690
16.I.32.08	100700
16.I.32.09	18620
16.I.32.10	42845
16.I.32.11	52155
16.I.32.12	70585
16.I.32.13	24225
16.I.32.14	52915
16.I.32.15	10545
16.I.32.16	35815
И т о г о ...	682575

П р и м е ч а н и е . При отсутствии аппаратуры телепередачи фазы стоимость работы определяется с коэффициентом 0,9.

16.I.33. Режимная наладка аппаратуры телеотключения

Характеристика работы

Работа выполняется по следующим категориям сложности:

I - передатчик или приемник АНКА-АВПА с инвертором;

2 - передатчик или приемник АНКА, ВЧТО-М с инвертором.

Объем работы

16.I.33.01. Ознакомление с запросом заказчика, составление сметно-договорной документации. Подбор нормативно-технических и других документов.

16.I.33.02. Подбор и подготовка к ставке на объект приборов. Подготовка рабочих мест на объекте. Определение технического состояния оборудования.

16.I.33.03. Установка режимов каскадов, снятие электрических характеристик, проверка работы приемника или передатчика при работе на линии, двусторонняя проверка приемника и передатчика на высокочастотном канале.

16.I.33.04. Составление протокола измерений. Обработка полученных данных и анализ результатов.

16.I.33.05. Составление технического отчета.

Стоимость работы на одно устройство

Шифр	Стоимость (руб.) по категориям сложности	
	1	2
16.I.33.01	37810	21755
16.I.33.02	26220	14345
16.I.33.03	237120	125020
16.I.33.04	18905	11305
16.I.33.05	26410	7125
И т о г о ...	346465	179550

П р и м е ч а н и е . Стоимость работы определяется с коэффициентом 2,0 при наладке аппаратуры ВЧТО-М, в состав которой входит комплект низкочастотной аппаратуры.

16.1.34. Режимная наладка полукомплекта высокочастотного канала телеотключения

Характеристика работы

Работа выполняется по следующим категориям сложности:

1 - каналы телеотключения, оборудованные аппаратурой АИИА-АИИА;

2 - каналы телеотключения, оборудованные аппаратурой ВЧТО-М.

Объем работы

16.1.34.01. Ознакомление с запросом заказчика, составление сметно-договорной документации. Подбор нормативно-технических документов, подготовка приборов и приспособлений. Организация рабочих мест. Осмотр оборудования и аппаратуры.

16.1.34.02. Измерение высокочастотного тракта. Проверка характеристик канала. Проверка прохождения команд.

16.1.34.03. Составление протоколов испытаний.

16.1.34.04. Составление технического отчета.

Стоимость работы на один полуканал

Шифр	Стоимость (руб.) по категориям сложности	
	1	2
16.1.34.01	15105	15105
16.1.34.02	61465	43320
16.1.34.03	7030	7030
16.1.34.04	8455	3990
Итого ...	92055	69445

Примечание. При наличии других ВЧ каналов, организованных по этой же фазе ВЛ, стоимость работы определяется с коэффициентом 1,2.

16.1.35. Контрольные испытания высокочастотного приемопередатчика для защиты линий 110-750 кВ

Характеристика работы

Работа выполняется по следующим категориям сложности:

1 - приемопередатчик с автоконтролем на трехконцевом ВЧ канале;

2 - приемопередатчик с автоконтролем на двухконцевом ВЧ канале;

3 - приемопередатчик без автоконтроля на трехконцевом ВЧ канале;

4 - приемопередатчик без автоконтроля на двухконцевом ВЧ канале.

Объем работы

16.1.35.01. Ознакомление с запросом заказчика, составление сметно-договорной документации.

16.1.35.02. Подбор, систематизация и анализ нормативно-технических, справочно-информационных и других документов.

16.1.35.03. Корректировка технической документации. Подбор и подготовка к отправке на объект приборов.

16.1.35.04. Подготовка рабочих мест на объекте. Проверка правильности установки резисторов каскадов в приемопередатчике и снятие электрических характеристик.

16.1.35.05. Контрольные испытания высокочастотного приемопередатчика при работе на эквивалент линии. Проверка работы приемопередатчика на высокочастотном канале.

16.1.35.06. Составление протоколов испытаний и разработка схемы подключения высокочастотного приемопередатчика. Составление перечня обнаруженных дефектов и способов их устранения.

16.1.35.07. Подготовка рекомендаций по повышению надежности работы во всех режимах.

Стоимость работы на один приемопередатчик

Шифр	Стоимость (руб.) по категориям сложности			
	1	2	3	4
16.1.35.01	25175	21280	13775	11305
16.1.35.02	20140	17670	10070	7885
16.1.35.03	12825	10640	7885	6270
16.1.35.04	74005	64315	37715	17005
16.1.35.05	86640	73055	47025	20235
16.1.35.06	27265	22895	17005	10165
16.1.35.07	20330	17480	10925	8455
Итого ...	266380	227335	144400	81320

Примечание. При изменении технических условий или объема работы стоимость определяется со следующими коэффициентами.

I,8 - при проверке элементов настройки ВЧ заградителя в случае, если ВЧ заградитель установлен на ВЛ;

I,5 - при проверке элементов настройки ВЧ заградителя в случае, если ВЧ заградитель не установлен на ВЛ;

I,5 - при проверке фильтра присоединения ВЧ канала.

I6.1.36. Эксплуатационные испытания статического выпрямительного устройства подзаряда аккумуляторной батареи

Характеристика работы

Работа выполняется по следующим категориям сложности:

1 - основные элементы аккумуляторной батареи (ВАЗП-380/260-40/80 и аналогичные);

2 - добавочные элементы аккумуляторной батареи (АРН-3 и аналогичные).

Объем работы

I6.1.36.01. Ознакомление с запросом заказчика, составление сметно-договорной документации. Подбор руководящих и заводских документов.

I6.1.36.02. Подготовка измерительных приборов и оборудования к испытаниям, организация рабочего места, осмотр оборудования.

I6.1.36.03. Проверка и испытания изоляции. Уточнение характеристик блоков управления, токоограничения, магнитных усилителей и других элементов.

I6.1.36.04. Проведение испытаний выпрямительного устройства в различных режимах.

I6.1.36.05. Обработка полученных данных и анализ результатов.

I6.1.36.06. Составление технического отчета.

Стоимость работы на одно выпрямительное устройство

Шифр	Стоимость (руб.) по категориям сложности	
	1	2
I6.1.36.01	10355	10355
I6.1.36.02	17575	10355
I6.1.36.03	123880	13965
I6.1.36.04	28690	6365
I6.1.36.05	21565	9785
I6.1.36.06	21945	8835
Итого ...	224010	59660

I6.2. РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ НАДЕЖНОСТИ, СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ТЕХНОЛОГИИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

I6.2.01. Разработка технических решений по совершенствованию структурной схемы системы автоматического регулирования (САР) возбуждения генератора

Характеристика работы

Работа предусматривает разработку технических решений по совершенствованию структурной схемы САР возбуждения генератора в целях устранения автоколебаний и других нарушений устойчивой работы системы возбуждения.

Работа выполняется по следующим категориям сложности:

1 - системы автоматического регулирования возбуждения генераторов мощностью 500 МВт и выше;

2 - системы автоматического регулирования возбуждения генераторов мощностью менее 500 МВт.

Объем работы

I6.2.01.01. Ознакомление с запросом заказчика, составление сметно-договорной документации.

I6.2.01.02. Ознакомление с технической документацией, условиями эксплуатации системы возбуждения. Анализ режимов работы генератора в энергосистеме.

I6.2.01.03. Подготовка аппаратуры и схем для проверки САР и проведения испытаний.

I6.2.01.04. Контрольная проверка и корректировка настройки элементов САР на установленном генераторе.

I6.2.01.05. Определение основных характеристик САР и проверка устойчивости регулирования при различных режимах работы генератора.

16.2.01.06. Определение передаточных функций САР при различных режимах работы генератора в энергосистеме.

16.2.01.07. Обработка передаточных функций для расчета на ЭВМ с определением областей устойчивости.

16.2.01.08. Анализ результатов экспериментов и расчетов. Разработка технических решений по совершенствованию структуры САР.

16.2.01.09. Проверка эффективности разработанных технических решений на работающем генераторе в различных эксплуатационных режимах.

16.2.01.10. Обработка и анализ полученных результатов. Составление заключения об эффективности разработанных решений.

16.2.01.11. Составление технического отчета.

Стоимость работы на одну САР возбуждения генератора

Шифр	Стоимость (руб.) по категориям сложности	
	1	2
16.2.01.01	30855	30855
16.2.01.02	362330	264765
16.2.01.03	450870	329935
16.2.01.04	310460	275500
16.2.01.05	187910	142215
16.2.01.06	128250	121885
16.2.01.07	125970	114000
16.2.01.08	338580	317965
16.2.01.09	693710	495445
16.2.01.10	381710	311695
16.2.01.11	353305	295450
И т о г о ...	3363950	2699710

П р и м е ч а н и я : 1. Стоимость работы на вторую и каждую последующую САР возбуждения определяется с коэффициентом 0,5-2. Стоимость работы не учитывает стоимости машинного времени.

16.2.02. Разработка и внедрение технических решений по оптимальному управлению потоками реактивной мощности и уровнями напряжений в электрических сетях

Х а р а к т е р и с т и к а р а б о т ы

Работа предусматривает выявление объектов управления, оценку возможности регулиро-

вания напряжения и реактивной мощности по местным параметрам режима электрической сети, определение законов регулирования и реализация законов регулирования на выбранных объектах.

В зависимости от иерархии управления работа выполняется по следующим категориям сложности:

- 1 - Единая энергосистема СССР;
- 2 - Объединенная энергосистема;
- 3 - энергосистема;
- 4 - предприятие электрических сетей.

О б ъ е м р а б о т ы

16.2.02.01. Ознакомление с запросом заказчика, составление сметно-договорной документации.

16.2.02.02. Сбор данных по схеме, режимам работы и оборудованию, выбор расчетных режимов нагрузок, составление балансов мощностей.

16.2.02.03. Обработка исходной информации для расчетов нормальных и оптимальных режимов на ЭВМ. Составление схемы замещения электрической сети.

16.2.02.04. Определение диапазонов регулирования реактивной мощности ИМ и коэффициентов трансформации трансформаторов РШН.

16.2.02.05. Кодирование информации об электрической сети для расчетов на ЭВМ, поиск и исправление ошибок в исходных данных и установление базового оптимального режима сети.

16.2.02.06. Количественная оценка влияния средств регулирования напряжения и реактивной мощности на потери активной мощности в сети и выбор объектов управления.

16.2.02.07. Выявление факторов, влияющих на оптимальные значения регулируемых параметров режима, расчет серии оптимальных режимов в широком диапазоне изменения влияющих факторов для расчетного периода.

16.2.02.08. Оценка возможности регулирования напряжения и реактивной мощности по местным параметрам режима сети.

16.2.02.09. Выбор параметров регулирования и определение законов оптимального управления для расчетного периода.

16.2.02.10. Анализ возможности реализации законов оптимального управления и их коррекция.

16.2.02.II. Определение рабочих положений регулировочных ответвлений ТП 6-20/0,4 кВ, обеспечивающих при автоматическом регулировании напряжения по выбранному закону допустимое значение отклонений напряжения у потребителей.

16.2.02.I2. Реализация законов оптимального управления на автоматических регуляторах напряжения.

16.2.02.I3. Измерение отклонения напряжения на шинах у потребителей и анализ полученных данных на соответствие требованиям действующих нормативно-технических документов.

16.2.02.I4. Проведение занятий с персоналом энергосистемы по методике решения задач оптимального регулирования напряжения и реактивной мощности.

16.2.02.I5. Обучение персонала энергосистемы методам наладки режима распределительной сети.

16.2.02.I6. Обработка результатов и разработка окончательных рекомендаций по оптимальному регулированию напряжения и реактивной мощности для расчетного периода. Составление технического отчета.

Стоимость работы

Шифр	Единица измерения	Стоимость (руб.) по категориям сложности			
		1	2	3	4
16 2 02 01	I сеть	31825	31825	28120	28120
16.2.02.02	То же	217740	157795	104120	81985
16.2.02.03	—	533140	437760	251845	144400
16.2.02.04	—	217740	185820	125970	76950
16.2.02.05	—	673265	616930	359965	194845
16.2.02.06	—	411065	379240	269230	193325
16.2.02.07	—	726940	696115	611990	441845
16.2.02.08	—	274075	214130	154090	127300
16.2.02.09	—	510340	450300	332975	279300
16.2.02.10	—	329270	275405	225150	165205
16.2.02.11	—	—	—	—	180975
16.2.02.12	I регулятор	—	—	216695	216695
16.2.02.13	10 шт.	—	—	—	233700
16.2.02.14	I сеть	196690	164065	100415	100415
16.2.02.15	—	—	—	—	154090
16.2.02.16	—	285380	225340	171475	171475
И т о г о		4406670	3832725	2962039	2790625

П р и м е ч а н и я : 1. Стоимость работы по этапам 16.2.02.12, 16.2.02.13 изменяется пропорционально изменению единицы измерения. 2. Стоимость работы не учитывает стоимости ввода информации в ЭВМ и машинного времени.

16.2.03. Разработка технических решений по отдельным видам аппаратуры измерения, контроля, регулирования и управления

Х а р а к т е р и с т и к а р а б о т

Работа проводится для одного функционального узла аппаратуры, работающей в нормальных условиях в области звуковых частот при классе точности не выше I,5. Под функциональным узлом понимают часть электрической схемы устройства, выполняющую одну самостоятельную функцию и имеющую не более трех активных (усилительных) или шести вентильных элементов.

При выполнении устройства на интегральных микросхемах (ИМС) под функциональным узлом понимают часть электрической схемы устройства, выполняющую одну самостоятельную функцию и имеющую до восьми входов, один выход и содержащую до трех ИМС и необходимые пассивные элементы.

Работа выполняется по следующим категориям сложности:

I – технические решения, требующие разработки новых устройств (способов);

2 – технические решения с использованием известных способов или устройств, требующие разработки их взаимосвязи или перекомпоновки;

3 – технические решения по модернизации стандартной аппаратуры.

О б ъ е м р а б о т

16.2.03.01. Ознакомление с запросом заказчика, составление сметно-договорной документации.

16.2.03.02. Ознакомление с технической документацией, материалами патентного фонда фирмы ОГРРЭС, с работами других организаций.

16.2.03.03. Формулировка требований и расчет блок-схемы.

16.2.03.04. Конструктивная разработка макета или модернизируемого узла (без выпуска чертежей).

16.2.03.05. Отработка элементов (узла) блок-схемы или наладка устройства.

16.2.03.06. Проведение лабораторных испытаний устройства (модернизируемого узла).

16.2.03.07. Оформление результатов технического решения.

Стоимость работ на один функциональный узел

Шифр	Стоимость (руб.) по категориям сложности		
	1	2	3
16.2.03.01	12635	9785	2945
16.2.03.02	7790	7790	-
16.2.03.03	36385	23655	2945
16.2.03.04	59470	58615	37240
16.2.03.05	51775	46075	37240
16.2.03.06	46075	46075	18145
16.2.03.07	56620	41515	13110
И т о г о ...	270750	233510	III625

П р и м е ч а н и е . При изменении технических условий или объема работы стоимость определяется со следующими коэффициентами:

1,5 - при разработке устройств, работающих в тяжелых условиях (перепад температур более 30°C, наличие сильных магнитных полей и т.п.);
1,5 - при классе точности выше I,5;

1,5 - при работе устройств в инфракрасочастотном или высокочастотном диапазонах;

0,75 - при разработке устройств, измеряющих более одного параметра, или при проработке более одного варианта схемы устройства, для второго и каждого последующего параметра (варианта).

16.2.04. Разработка технических решений по контролю или регулированию параметров режима работы электрооборудования

Х а р а к т е р и с т и к а р а б о т ы

Работа выполняется по следующим категориям сложности:

1 - разработка технических решений, требующих выбора или исследования способа контроля или регулирования;

2 - разработка технических решений на основе конкретного способа контроля или регулирования, применяющегося в смежных областях;

3 - разработка технических решений по совершенствованию известного способа контроля или регулирования.

О б ъ е м р а б о т ы

16.2.04.01. Ознакомление с запросом заказчика, составление сметно-договорной документации.

16.2.04.02. Подбор и ознакомление с технической и эксплуатационной документацией и патентной литературой.

16.2.04.03. Разработка принципиальных решений (физической или математической модели).

16.2.04.04. Разработка методики расчетов или экспериментов.

16.2.04.05. Подготовка экспериментальных работ на лабораторном стенде или отладка программы расчета.

16.2.04.06. Проведение экспериментальной части работы с использованием лабораторных стендов, макетов, математической или физической модели.

16.2.04.07. Сборка схемы для опробования технических решений на объекте.

16.2.04.08. Проведение опытов в эксплуатационных условиях, выявление мешающих факторов

16.2.04.09. Анализ полученных данных, корректировка принятых решений.

16.2.04.10. Оформление технического решения.

Стоимость работы на один вариант технического решения, один способ регулирования (контроля) одного параметра

Шифр	Стоимость (руб.) по категориям сложности		
	1	2	3
16.2.04.01	19285	12065	12065
16.2.04.02	68115	31065	16150
16.2.04.03	134425	104310	72580
16.2.04.04	107160	77710	40090
16.2.04.05	112100	60135	34770
16.2.04.06	419615	232085	113335
16.2.04.07	39900	36860	20235
16.2.04.08	388075	209380	110105
16.2.04.09	210045	104310	57950
16.2.04.10	179455	140885	97090
И т о г о ...	1678175	1008805	5743370

П р и м е ч а н и е . При разработке способа регулирования (контроля) более одного параметра или при проработке

более одного варианта решения стоимость определяется с коэффициентами 0,6 для второго и каждого последующего параметра или варианта.

I6.2.05. Технический контроль за внедрением новых устройств релейной защиты, электроавтоматики, систем возбуждения и регулируемого электропривода

Характеристика работы

Работа выполняется по следующим категориям сложности:

1 - системы автоматического регулирования частоты и перетоков мощности; тиристорные; бесщеточные системы возбуждения генераторов; тиристорные пусковые и разгонные устройства;

2 - сложные устройства релейной защиты линий, устройства противоаварийной автоматики, РЗА блоков генератор-трансформатор, устройства регулируемого электропривода собственных нужд;

3 - устройства релейной защиты линий средней сложности, защиты трансформаторов, систем сборных линий, УРОВ; отдельные элементы систем АРЧМ;

4 - простые устройства релейной защиты линий, трансформаторов, присоединений собственных нужд, устройств автоматики.

Объем работы

I6.2.05.01. Ознакомление с запросом заказчика, составление сметно-договорной документации.

I6.2.05.02. Подбор и анализ технической документации (проектной, заводской, эксплуатационной) и условий эксплуатации вводимых или введенных ранее в работу новых устройств релейной защиты и автоматики.

I6.2.05.03. Организация выполнения требуемых объемов измерений и проверок, участие в дополнительных испытаниях.

I6.2.05.04. Анализ отклонений от заводских или проектных показателей.

I6.2.05.05. Разработка рекомендаций по ликвидации выявленных недостатков в работе новых устройств или организации их эксплуатации.

I6.2.05.06. Корректировка объемов периодических проверок и испытаний, эксплуатационной документации. Составление заключения.

Стоимость работы на одну систему регулирования, одну панель защиты (автоматики) или устройства

Шифр	Стоимость (руб.) по категориям сложности			
	1	2	3	4
I6.2.05.01	16910	16910	13015	6365
I6.2.05.02	93765	30115	13015	6365
I6.2.05.03	97565	40470	22420	6365
I6.2.05.04	110295	40470	19475	12825
I6.2.05.05	136230	44270	19475	7030
I6.2.05.06	91485	41515	19475	13300
И т о г о...	546250	213750	106875	52250

П р и м е ч а н и е . Стоимость работы для каждого последующего аналогичного устройства (панели, системы) определяется со следующими коэффициентами:

0,70 - для категории сложности I;
0,65 - для категории сложности II;
0,6 - для категории сложности, 3,4.

I6.2.06. Расчет параметров схем электрических соединений, параметров настройки защиты элементов собственных нужд ТЭС

Характеристика работы

Работа предусматривает расчет установок для сети, содержащей 50 комплектов защиты.

В зависимости от напряжения сети работа выполняется по следующим категориям сложности:

I - 6 кВ и выше;
2 - ниже 1000 В.

Объем работы

I6.2.06.01. Ознакомление с запросом заказчика, составление сметно-договорной документации.

I6.2.06.02. Подбор и анализ нормативно-технической, проектной и заводской документации, ознакомление с основным и вспомогательным оборудованием, режимами его работы. Выбор устройств РЗА.

I6.2.06.03. Проведение испытаний в целях опытного определения параметров элементов

схемы СН (переходных сопротивлений, токов КЗ и т.п.).

16.2.06.04. Составление схем замещения сети.

16.2.06.05. Обработка данных параметров сети и расчетных режимов для ввода в ЭВМ. Составление рабочих программ для расчета уставок защит и параметров схем электрических соединений.

16.2.06.06. Обработка полученных данных и анализ результатов. Окончательный выбор уставок. Составление технического отчета.

Стоимость работы на 50 комплектов защит

Шифр	Стоимость (руб.) по категориям сложности	
	1	2
16.2.06.01	32580	26215
16.2.06.02	290605	207765
16.2.06.03	407360	364325
16.2.06.04	97375	81320
16.2.06.05	237835	200310
16.2.06.06	355920	327895
И т о г о ...	1421675	1207830

П р и м е ч а н и я : 1. При изменении объема работы стоимость определяется со следующими коэффициентами:
0,8 - при количестве комплектов защит от 20 до 49;
0,5 - при количестве комплектов защит менее 20;
0,1 - на каждые полные или неполные 10 комплектов защит свыше 50.
2. Стоимость работы не учитывает стоимости машинного времени.

16.2.07. Выбор (проверка) устройств противоаварийной автоматики энергосистем и расчет уставок

Х а р а к т е р и с т и к а р а б о т ы

Работа выполняется по следующим категориям сложности:

1 - устройства аварийной разгрузки турбин (АРТ), электрического торможения генераторов (ЭТГ), отключения генераторов (ОГ) электрических станций, выдающих мощность по двум и более опасным с точки зрения нарушения устойчивости сечениям в электрической сети со ступенями напряжения 330 кВ и выше;

2 - устройства АПАХ, ДС, САОН, АВСН со сложными пусковыми органами (импеданс, угол

передачи, скольжение) для линии электропередачи или энергообъектов в электрической сети со ступенями напряжения 330 кВ и выше;

3 - устройства АПАХ, ДС, САОН, АВСН с простыми пусковыми органами (мощность, напряжение, ток, частота) для линии электропередачи или энергообъектов в электрической сети со ступенями напряжения 330 кВ и выше.

О б ъ е м р а б о т ы

16.2.07.01. Ознакомление с запросом заказчика, составление сметно-договорной документации.

16.2.07.02. Подбор и ознакомление с проектной и эксплуатационной документацией по схемам, параметрам и режимам энергосистемы и ее противоаварийной автоматике.

16.2.07.03. Разработка методики расчетов, обработка исходных данных для ввода в ЭВМ, составление математической модели энергосистемы (объединения). Выбор расчетных режимов и согласование их с заказчиком.

16.2.07.04. Расчет щунтов короткого замыкания по остаточным напряжениям в месте КЗ.

16.2.07.05. Расчет установленных доаварийных и послеаварийных режимов и переходных процессов в объеме, необходимом для выбора (проверки) принципов и уставок устройств противоаварийной автоматики.

16.2.07.06. Анализ результатов расчетов и выбор (проверка) принципов, места размещения и уставок устройства противоаварийной автоматики.

16.2.07.07. Разработка структурных и принципиальных схем устройства противоаварийной автоматики.

16.2.07.08. Обработка полученных данных и составление технического отчета или заключения.

Стоимость работы на одно устройство

Шифр	Стоимость (руб.) по категориям сложности		
	1	2	3
16.2.07.01	25555	14725	11305
16.2.07.02	183540	126255	75240
16.2.07.03	327180	275025	163305
16.2.07.04	83980	43130	28880
16.2.07.05	646000	412775	249470
16.2.07.06	418380	213845	113430
16.2.07.07	184015	108585	68780

Шифр	Стоимость (руб.) по категориям сложности		
	1	2	3
16.2.07.08	103360	55195	39710
И т о г о ...	1972010	1249535	750120

П р и м е ч а н и я :

1. При изменении технических условий или объема работы стоимость определяется со следующими коэффициентами:
 - 0,75 - при выборе (проверке) принципов и расчете установок устройств противаварийной автоматики для ВЛ и энергообъектов в сеть с высшей степенью напряжения 110-220 кВ;
 - 0,7 - для устройств АРТ, ЭТГ и ОГ электростанций, выдающих мощность по одному сечению;
 - 0,6 - по этапам 16.2.07.02, 16.2.07.03, 16.2.07.05 для второго и каждого последующего устройства при одновременном выполнении расчетов для двух и более устройств противаварийной автоматики энергообъектов, учитываемых общей расчетной схемой.
2. При наличии в исходных данных пунктов короткого замыкания этап 16.2.07.04 не включается в стоимость работы -3. Стоимость работы не учитывает стоимости ввода информации в ЭВМ и машинного времени.

16.2.08. Расчетная проверка трансформаторов тока на 10%-ную погрешность, защитных элементов вторичных цепей трансформаторов напряжения и потерь напряжения в этих целях

Характеристика работы

Работа выполняется по следующим категориям сложности:

1 - цепи трансформаторов тока, имеющие выше пяти участков (участок: кабель, реле или прибор и т.п.);

2 - цепи трансформаторов тока, имеющие до пяти участков;

3 - цепи трансформаторов напряжения.

Объем работы

16.2.08.01. Ознакомление с запросом заказчика, составление сметно-договорной документации.

16.2.08.02. Подбор и анализ электрических схем защит и автоматики, измерительных цепей.

16.2.08.03. Обработка технических характеристик оборудования, аппаратуры и средств измерения и контроля, необходимых для расчетов.

16.2.08.04. Расчет токов КЗ в первичных цепях трансформатора тока (сеть 6,3-750 кВ).

16.2.08.05. Расчет нагрузки на трансформатор тока.

16.2.08.06. Проверка трансформаторов тока на 10%-ную погрешность по кривым предельной кратности.

16.2.08.07. Расчет нагрузки трансформатора напряжения.

16.2.08.08. Расчет токов КЗ во вторичных цепях трансформаторов напряжения.

16.2.08.09. Расчетная проверка чувствительности защитных элементов во вторичных цепях трансформатора напряжения.

16.2.08.10. Расчет потерь напряжения во вторичных цепях ТН.

16.2.08.11. Составление технического отчета (заключения).

Шифр	Единица измерения	Стоимость работы		
		1	2	3
16.2.08.01	I обмотка измерительного трансформатора	4750	4750	4750
16.2.08.02	То же	12160	9595	9595
16.2.08.03	—"	13680	12825	12825
16.2.08.04	I точка одного вида КЗ	3515	3515	—
16.2.08.05	I обмотка трансформатора тока	5415	5415	—
16.2.08.06	То же	10070	10070	—
16.2.08.07	I обмотка трансформатора напряжения	—	—	10070
16.2.08.08	То же	—	—	855
16.2.08.09	I обмотка трансформатора напряжения	—	—	2280
16.2.08.10	То же	—	—	855
16.2.08.11	I обмотка измерительного трансформатора	3705	3705	3705
И т о г о ...		53295	49875	44935

П р и м е ч а н и е . При изменении объема работы стоимость увеличивается пропорционально принятой единице измерения.

16.3. ВЫЯВЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ И ОБОВИЩЕНИЕ ОПЫТА ЭКСПЛУАТАЦИИ

16.3.01. Выявление технического состояния и условий эксплуатации систем автоматического регулирования параметров режима энергосистемы

Характеристика работы

Работа предусматривает обследование аналоговой системы регулирования одного уровня для одного режима регулирования с числом подчиненных подсистем не более четырех.

Работа выполняется по следующим категориям сложности:

1 - общестанционные системы с экономичным распределением нагрузки; системы на диспетчерских пунктах или в узлах энергосистем;

2 - общестанционные системы без экономичного распределения нагрузки; системы регулирования мощности агрегата.

В объем работы не входит анализ состояния эксплуатации каналов связи и аппаратуры телемеханики.

Объем работы

16.3.01.01. Ознакомление с запросом заказчика, составление сметно-договорной документации.

16.3.01.02. Подбор данных и ознакомление с технической документацией, с технико-экономическими показателями работы системы.

16.3.01.03. Наблюдение за работой системы регулирования, проведение контрольных измерений, испытаний. Составление перечня дефектов и недостатков.

16.3.01.04. Изучение режимов работы оборудования и ограничений, возникающих при эксплуатации системы регулирования.

16.3.01.05. Обработка и анализ результатов обследования.

16.3.01.06. Разработка рекомендаций по организации эксплуатации, ведения режимов, устранению выявленных дефектов и конструктивных недостатков, по повышению надежности и экономичности работы системы. Составление заключения.

Шифр	Стоимость работ на одну систему	
	Стоимость (руб.) по категориям сложности	
	1	2
16.3.01.01	6840	3800
16.3.01.02	13585	7695
16.3.01.03	57285	30875
16.3.01.04	20330	11590
16.3.01.05	53010	24985
16.3.01.06	53010	27455
И т о г о ...	204060	106400

П р и м е ч а н и е . При изменении технических условий или объема работы стоимость определяется со следующими коэффициентами:

2,0 - при обследовании систем регулирования, выполненных с использованием цифровых управляющих или информационных машин;

0,5 - при обследовании системы регулирования с числом режимов регулирования более одного, для каждого дополнительного режима;

0,2 - при обследовании системы регулирования с числом подчиненных подсистем более четырех, для каждой последующей дополнительной подсистемы.

16.3.02. Обобщение опыта эксплуатации отдельных видов аппаратуры устройств защиты, автоматики, регулирования

Характеристика работы

Работа выполняется на одном объекте энергосистемы для аппаратуры, состоящей из функциональных узлов. Под функциональным узлом подразумевается часть электрической схемы устройства, выполняющая самостоятельную функцию и требующая проверки ее характеристики.

Работа выполняется по следующим категориям сложности:

1 - электронные устройства класса точности I,5 и выше, устройства контроля малых величин, устройства с несколькими входными и выходными сигналами;

2 - электронные устройства класса точности ниже 1,5 с одним входным и одним выходным сигналами;

3 - электромеханические устройства.

Объем работы

16.3.02.01. Ознакомление с запросом заказчика, составление сметно-договорной документации.

16.3.02.02. Ознакомление с имеющейся технической документацией на данное устройство.

16.3.02.03. Подбор необходимого графического материала.

16.3.02.04. Подбор материалов по результатам эксплуатации аппаратуры. Подбор и анализ каталогов иностранных фирм.

16.3.02.05. Проведение обследования аппаратуры, составление протокола обследования.

16.3.02.06. Ознакомление с состоянием, условиями и особенностями эксплуатации.

16.3.02.07. Обработка результатов обследования устройства.

16.3.02.08. Составление рекомендаций по усовершенствованию эксплуатации.

16.3.02.09. Составление технического отчета.

Стоимость работы на один функциональный узел

Шифр	Стоимость (руб.) по категориям сложности		
	I	2	3
16.3.02.01	22040	17575	15485
16.3.02.02	9785	8265	7600
16.3.02.03	5890	4465	3990
16.3.02.04	9880	8455	7410
16.3.02.05	12635	10450	9215
16.3.02.06	10355	8360	7220
16.3.02.07	12635	10450	9215
16.3.02.08	65360	51015	45125
16.3.02.09	81605	59375	51585
Итого ...	230185	178410	156845

П р и м е ч а н и е . При изменении технических условий или объема работы стоимость определяется со следующими коэффициентами:

0,6 - при обобщении опыта эксплуатации на нескольких объектах энергосистемы;

0,5 - на второй и каждый последующий однотипный функциональный узел при обобщении опыта эксплуатации аппаратуры с несколькими однотипными функциональными узлами.

16.4. ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ

16.4.01. Лабораторные испытания отдельных видов электрической аппаратуры

Характеристика работы

Работа предусматривает определение качества серийно поставляемой аппаратуры, а также проверку новой аппаратуры на соответствствие техническим условиям в целях ее серийного выпуска.

Проводятся испытания одного функционального узла, представляющего часть электрической схемы устройства, выполняющего самостоятельный функцию и требующего проверки его характеристик.

Работа выполняется по следующим категориям сложности:

I - электронные устройства, класс точности 1,5 и выше, устройства контроля малых величин, устройства с несколькими входными и выходными сигналами;

2 - электронные устройства, класс точности ниже 1,5 с одним входным и одним выходным сигналами;

3 - электромеханические устройства.

Объем работы

16.4.01.01. Ознакомление с запросом заказчика, составление сметно-договорной документации.

16.4.01.02. Составление методики испытаний, подготовка измерительной аппаратуры и оснастки.

16.4.01.03. Проведение необходимых измерений и испытаний, контроль результатов, снятие характеристик.

16.4.01.04. Обработка результатов испытаний, составление протокола и заключения.

Стоимость работы на один функциональный узел

Шифр	Стоимость (руб.) по категориям сложности		
	1	2	3
I6.4.01.01	7315	7315	5225
I6.4.01.02	22610	16435	13585
I6.4.01.03	84075	78850	64600

Шифр	Стоимость (руб.) по категориям сложности		
	1	2	3
I6.4.01.04	58330	35055	35435
И т о г о ...	172330	137655	118845

П р и м е ч а н и е . Стоимость работы определяется с коэффициентом 0,5 на второй и каждый последующий одинаковый функциональный узел при испытании устройства с несколькими одинаковыми функциональными узлами.

Р а з д е л I7. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ

I7.1. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-НАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ

I7.1.01. Механические испытания железобетонных и деревянных

стоеч, приставок, одностоечных опор построенных воздушных линий электропередачи на напряжение 0,38-20 кВ

Х а р а к т е р и с т и к а р а б о т и

Работа предусматривает проведение в летнее время механических испытаний статическими нагрузками железобетонных и деревянных стоеч, приставок, одностоечных опор (объектов) построенных ВЛ 0,38-20 кВ.

О б ъ е м р а б о т и

I7.1.01.01. Ознакомление с запросом заказчика, составление сметно-договорной документации.

I7.1.01.02. Обследование объектов с определением условий их функционирования, в том числе по технической документации ВЛ 0,38-20 кВ и данным метеорологических станций. Разработка требований к генеральной совокупности объектов. Выбор из генеральной совокупности 10 объектов для проведения испытаний.

I7.1.01.03. Разработка методики испытаний объектов. Выбор режимов испытаний. Разработка схем приложения испытательных нагрузок и схем измерений. Подбор и проверка необходимых измерительных приборов и инструмента.

I7.1.01.04. Обследование совокупности объектов перед испытаниями. Составление и согласование рабочей программы. Градуировка приборов. Сборка схем измерений. Испытания объектов до расчетных нагрузок. Испытания

объектов до разрушающих нагрузок. Обследование объектов после испытаний; взятие образцов материала объектов для оценки механических характеристик. Демонтаж схем измерений.

I7.1.01.05. Статистическая обработка результатов испытаний. Составление таблиц, графиков, рисунков. Анализ статистических данных. Расчеты статистических характеристик прочности и деформаций.

I7.1.01.06. Составление технического отчета (технического протокола).

Стоимость работы на 10 объектов

Шифр	Стоимость, руб.
I7.1.01.01	22705
I7.1.01.02	106780
I7.1.01.03	87780
I7.1.01.04	404510
I7.1.01.05	276925
I7.1.01.06	83600
И т о г о ...	982300

П р и м е ч а н и я : I. При увеличении объема работы стоимость определяется с коэффициентом 0,08 на каждый объект сверх 10.-2. Стоимость составления технического протокола определяется с коэффициентом 0,5 от стоимости технического отчета.

I7.1.02. Определение влияния внешних условий на работу силовых кабельных линий напряжением до 35 кВ

Х а р а к т е р и с т и к а р а б о т и

Работа выполняется на одном потоке силовых кабелей (от генератора, трансформатора и др.).

Объем работы

17.1.02.01. Ознакомление с запросом заказчика, составление сметочно-договорной документации. Подбор и анализ нормативно-технических, справочно-информационных и других документов, необходимых для выполнения работы. Сбор сведений по токовым нагрузкам кабелей.

17.1.02.02. Анализ токовых нагрузок кабельных линий, измерение температуры кабельных линий и установление местных перегревов.

17.1.02.03. Обработка результатов измерений. Контрольные расчеты по работе системы вентиляции, разработка мероприятий по улучшению ее работы и охлаждения кабелей. Составление технического отчета.

Стоимость работы на один поток кабелей

Шифр	Стоимость, руб.
17.1.02.01	13965
17.1.02.02	26410
17.1.02.03	20710
Итого ...	61085

П р и м е ч а н и е . При увеличении числа потоков кабелей стоимость работы на каждый последующий поток определяется с коэффициентом 0,65.

17.1.03. Функциональные тепловые испытания и определение нагрузочной способности кабельных линий на напряжение до 500 кВ

Характеристика работы

Испытания проводятся в одном тепловом режиме.

В зависимости от напряжения на кабельной линии работа выполняется по следующим категориям сложности:

- 1 - 110-500 кВ;
- 2 - до 35 кВ.

Объем работы

17.1.03.01. Ознакомление с запросом заказчика, составление сметочно-договорной документации.

17.1.03.02. Подбор и анализ нормативно-технических, справочно-информационных и других документов, необходимых для выполнения работы.

17.1.03.03. Подбор и подготовка к отправке на объект приборов. Подготовка рабочих мест на объекте. Составление перечня необходимого инструмента, оборудования и приспособлений. Проверка готовности оборудования и аппаратуры к испытаниям.

17.1.03.04. Измерение температуры нагрева кабельных линий от диэлектрических потерь под влиянием приложенного напряжения.

17.1.03.05. Длительные испытания кабельной линии нагрузочным током одного неизменного значения.

17.1.03.06. Испытания кабельной линии нагрузочным током по переменному графику нагрузки.

17.1.03.07. Предварительная обработка и анализ полученных экспериментальных данных, разборка схемы, отправка приборов.

17.1.03.08. Тепловые расчеты и определение значений нагрузок, обуславливающих предельно допустимый нагрев каб.

17.1.03.09. Окончательная обработка результатов измерений и испытаний, составление сведных таблиц, графиков.

Стоимость работы на одну кабельную линию

Шифр	Стоимость (руб.) по категориям сложности	
	1	2
17.1.03.01	20115	15555
17.1.03.02	30115	25555
17.1.03.03	37905	32490
17.1.03.04	17575	
17.1.03.05	131005	100415
17.1.03.06	97565	69350
17.1.03.07	57760	30970
17.1.03.08	66120	47405
17.1.03.09	140720	98825
Итого ...	598880	420565

П р и м е ч а н и е . При проведении испытаний в нескольких тепловых режимах стоимость работы на каждый последующий тепловой режим определяется с коэффициентом 0,8.

17.1.04. Наладка компенсации емкостного тока замыкания на землю в сети напряжением 6-35 кВ

Характеристика работы

Работа выполняется по следующим категориям сложности:

1 - наладка компенсации емкостного тока замыкания на землю с выравниванием емкостей фаз сети,

2 - то же без выравнивания емкостей фаз сети.

Объем работы

17.I.04.01. Ознакомление с запросом заказчика, составление сметно-договорной документации. Ознакомление со схемой и особенностями электрической сети.

17.I.04.02. Подбор руководящих документов, подготовка приборов и оборудования и отправка их на объект.

17.I.04.03. Расчеты емкостных токов и напряжений несимметрии по параметрам линий сети.

17.I.04.04. Установка, прокладка цепей вторичной коммутации и наладка системы управления дугогасящим реактором с плавным регулированием тока.

17.I.04.05. Проверка технического состояния, испытания и настройка функциональных узлов автоматического регулятора. Составление протоколов испытаний.

17.I.04.06. Измерение напряжений несимметрии и смещения нейтрали, измерение и осциллографирование емкостных токов всей сети и ее участков, токов замыкания на землю и токов компенсации дугогасящих катушек при различных настройках.

17.I.04.07. Предварительная обработка результатов измерений, расчеты емкостного тока замыкания на землю по результатам измерений напряжения смещения нейтрали. Составление предварительных рекомендаций по эксплуатации сети.

17.I.04.08. Сбор сведений об опыте эксплуатации сети (развитие замыканий на землю в короткие замыкания, затраты на восстановительные работы, выявление наиболее поврежденных элементов сети).

17.I.04.09. Окончательная обработка результатов измерений, расшифровка и обработка осциллограмм, составление сводных таблиц, функциональных графиков. Выбор способов устранения несимметрии емкостей фаз сети в различных режимах ее работы. Расчеты настроек дугогасящих аппаратов.

17.I.04.10. Составление инструкции по эксплуатации дугогасящих реакторов с автоматической настройкой компенсации емкостного тока.

17.I.04.11. Составление технического отчета.

Стоимость работы на одну электрическую сеть

Шифр	Стоимость (руб.) по категориям сложности	
	1	2
17.I.04.01	10165	9405
17.I.04.02	16055	11970
17.I.04.03	9500	9120
17.I.04.04	62225	62225
17.I.04.05	31160	31160
17.I.04.06	98325	74005
17.I.04.07	25555	18145
17.I.04.08	21375	17860
17.I.04.09	119035	35625
17.I.04.10	61750	61750
17.I.04.11	25270	16245
Итого ...	480415	347510

П р и м е ч а н и е . При проведении работы в сети с автоматической настройкой компенсации емкостного тока замыкания на землю стоимость определяется с коэффициентом 1,5.

17.I.05. Определение вольт-амперной характеристики дугогасящего аппарата на напряжение 6-35 кВ

Характеристика работы

Работа предусматривает определение вольт-амперной характеристики одного дугогасящего аппарата 6-35 кВ со ступенчатым регулированием индуктивности.

Объем работы

17.I.05.01. Ознакомление с запросом заказчика, составление сметно-договорной документации.

17.I.05.02. Осмотр аппарата, проверка его готовности к испытаниям. Составление замечаний по технической документации.

17.I.05.03. Составление и согласование программы испытаний.

17.I.05.04. Подготовка рабочих мест, приборов, схемы первичной коммутации для производства измерений. Сборка и настройка схемы измерений.

17.I.05.05. Испытания дугогасящего аппарата. Измерение и осциллографирование тока,

напряжения, активных потерь, температуры масла. Проверка работы систем сигнализации и контроля.

17.1.05.06. Обработка результатов измерений. Расшифровка и обработка осциллограмм. Составление сводных таблиц, графиков и схем.

17.1.05.07. Составление протоколов испытаний и рекомендаций по эксплуатации дугогасящего аппарата.

Стоимость работы на один аппарат

Шифр	Стоимость, руб.
17.1.05.01	3610
17.1.05.02	9690
17.1.05.03	3610
17.1.05.04	16245
17.1.05.05	19855
17.1.05.06	19190
17.1.05.07	7220
И т о г о ...	79420

П р и м е ч а н и е . При изменении технических условий или объема работы стоимость определяется со следующими коэффициентами:

1,5 - для дугогасящего аппарата с плавным регулированием индуктивности;

0,8 - для второго и каждого последующего дугогасящего аппарата одного типа на одной электростанции или подстанции.

17.1.06. Определение электрической прочности загрязненной изоляции электроустановки во время ее обмыва струей воды

Х а р а к т е р и с т и к а р а б о т ы

Предусматривается испытание электрической прочности загрязненной изоляции (или ее фрагмента) электроустановки на напряжение от 10 до 500 кВ во время подачи на нее струи воды (т.е. во время ее обмыва). Работа выполняется при одном значении удельного сопротивления воды, при одном диаметре насадки, при одном значении напора воды, при одной степени загрязненности изолятора, при подаче струи воды одновременно из двух гидростволов.

О б ъ е м р а б о т ы

17.1.06.01. Ознакомление с запросом заказчика, составление сметно-договорной документации.

17.1.06.02. Разработка методики испытаний и измерений, разработка рабочих программ с определением количества изменяемых величин, с определением параметров и режимов обмывочной установки.

17.1.06.03. Подготовка испытательного стенда и оборудования. Подготовка приспособлений и гидравлической схемы. Отладка гидравлической части схемы испытаний. Опробование всего гидравлического комплекса.

17.1.06.04. Проведение испытаний по определению 50%-ного разрядного напряжения фрагмента изолятора или полюса электроустановки при фиксированных, неизменных параметрах.

17.1.06.05. Обработка полученных результатов. Составление таблиц, схем, чертежей, построение функциональных графиков.

17.1.06.06. Составление технического отчета.

Стоимость работы при одном фиксированном значении всех параметров

Шифр	Единица измерения	Стоимость, руб.
17.1.06.01	I комплект до-кументации	17310
17.1.06.02	I программа	91485
17.1.06.03	I стенд	76380
17.1.06.04	5 опытов	15510
17.1.06.05	—	15510
17.1.06.06	—	15510
И т о г о ...		231705

П р и м е ч а н и е . При изменении объема работы стоимость по этапам 17.1.06.04+17.1.06.06 изменяется пропорционально изменению количества опытов.

I7.1.07. Определение электрических параметров струи воды, допускающих ее применение для обмыка изоляции электроустановок под напряжением

Характеристика работы

Работа предусматривает определение электрической прочности струи воды при одном значении напора воды H , длины струи L , диаметре выходного отверстия насадки d_o и удельном сопротивлении воды ρ .

Объем работы

I7.1.07.01. Ознакомление с запросом заказчика, составление сметно-договорной документации.

I7.1.07.02. Разработка и составление рабочей программы и методики определения разрядного (или выдерживаемого) электрического напряжения (или тока утечки) струи воды.

I7.1.07.03. Подготовка испытательного стенда и оборудования. Подготовка приспособлений и гидравлической схемы. Отладка гидравлической схемы и ее опробование. Опробование всего испытательного и измерительного комплекса.

I7.1.07.04. Проведение испытаний по определению разрядного (выдерживаемого) напряжения струи воды (или значения тока утечки по струе воды).

I7.1.07.05. Обработка полученных результатов (составление таблиц, схем, построение функциональных графиков).

I7.1.07.06. Составление технического отчета.

Стоимость работы при одном фиксированном значении всех параметров

Шифр	Единица измерения	Стоимость, руб.
I7.1.07.01	I комплект до-кументации	10135
I7.1.07.02	I программа	35340
I7.1.07.03	I испытатель-ный комплекс	53960
I7.1.07.04	I опыт	6660
I7.1.07.05	-"-	9035
I7.1.07.06	-"-	7990
Итого ...		123120

Примечание. При изменении объема работы стоимость по этапам I7.1.07.04+I7.1.07.06 изменяется пропорционально количеству опытов.

I7.1.08. Определение гидромеханических и гидравлических параметров струи воды, допускающих ее применение для обмыка изоляции электроустановок под напряжением

Характеристика работы

Работа предусматривает разработку методики и программы определения параметров струи воды. Определяется компактность и измеряется активная длина струи воды при разных значениях напора воды H и различных диаметрах насадков d_o .

Объем работы

I7.1.08.01. Ознакомление с запросом заказчика, составление сметно-договорной документации.

I7.1.08.02. Разработка и составление рабочей программы и методики определения гидромеханических и гидравлических параметров струи воды.

I7.1.08.03. Подготовка испытательного оборудования и приспособлений. Отладка гидравлической схемы, опробование испытательной установки.

I7.1.08.04. Проведение испытаний по определению значений гидромеханических и гидравлических параметров струи воды.

I7.1.08.05. Обработка полученных результатов, составление таблиц, схем, построение функциональных графиков.

I7.1.08.06. Составление технического отчета.

Стоимость работы

Шифр	Единица измерения	Стоимость, руб.
I7.1.08.01	I комплект документации	10135
I7.1.08.02	I программа	33725
I7.1.08.03	I установка	30875
I7.1.08.04	I опыт	6185
I7.1.08.05	-"-	6185
I7.1.08.06	-"-	9035
Итого ...		96140

Примечание. При изменении объема работы стоимость по этапам I7.1.08.04+I7.1.08.06 изменяется пропорционально количеству опытов.

I7.1.09. Экспериментальные исследования опасного влияния электросети напряжением 110 кВ и выше на электрическую сеть низшего напряжения

Характеристика работы

Работа предусматривает исследование влияния одной сети или схемы высшего напряжения на одну сеть или схему низшего напряжения при установке измерительных приборов и осциллографов в пределах одного участка электрической сети.

В зависимости от класса напряжения работа выполняется по следующим категориям сложности:

1 - влияние сети напряжением 750-1150 кВ на сеть низшего напряжения;

2 - влияние сети напряжением 110-500 кВ на сеть низшего напряжения.

Объем работы

I7.1.09.01. Ознакомление с запросом заказчика, составление сметно-договорной документации. Анализ режимов работы сети и выявление наиболее опасных режимов влияния сети высшего напряжения на сеть низшего напряжения.

I7.1.09.02. Подбор и анализ нормативно-технических, справочно-информационных и других документов, необходимых для выполнения работы. Подбор, подготовка и отправка на объект приборов. Составление перечня необходимого инструмента, оборудования и приспособлений. Проверка готовности оборудования и аппаратуры к работе.

I7.1.09.03. Составление и согласование рабочих программ и схем измерений перенапряжений.

I7.1.09.04. Сборка схемы измерений на электронно-лучевых осциллографах. Сборка схемы измерений на магнитоэлектрических осциллографах. Подбор щунтов и резисторов. Сборка схемы автоматической синхронизации включения и отключений коммутационной аппаратуры и запуска осциллографов.

I7.1.09.05. Проведение измерений напряжений и токов во влияющей и подверженной влиянию сети (схеме) при наиболее вероятных и наиболее опасных коммутациях во влияющей сети.

I7.1.09.06. Предварительная обработка осциллограмм. Предварительный анализ результатов измерений и сопоставление их с допустимыми значениями. Разработка предварительных рекомендаций.

I7.1.09.07. Окончательная обработка результатов измерений, расшифровка, обработка и составление сводных таблиц результатов измерений, графиков, схем, разработка рекомендаций по повышению надежности сети (схемы) при возникновении влияний со стороны сети высшего напряжения.

I7.1.09.08. Составление технического отчета.

Стоимость работы на одно исследование в одном участке сети

Шифр	Стоимость (руб.) по категориям сложности	
	1	2
I7.1.09.01	19855	18240
I7.1.09.02	60895	55955
I7.1.09.03	31540	20995
I7.1.09.04	289085	173090
I7.1.09.05	216885	133095
I7.1.09.06	58520	41895
I7.1.09.07	353020	226290
I7.1.09.08	83980	72960
Итого ...	1113780	742520

Приимечания: 1. При исследовании влияния электрической сети 6-35 кВ на сеть низшего напряжения стоимость работы определяется с коэффициентом 0,7 по отношению к работе 2-й категории сложности.

2. При одновременном измерении влияний на нескольких участках электрической сети отдельно установленными комплектами приборов стоимость работы увеличивается пропорционально количеству участков измерений.

I7.1.10. Экспериментальные исследования коммутационных или феррорезонансных перенапряжений в электрической сети или электроустановке напряжением 110-750 кВ

Характеристика работы

Работа производится в электрической сети или электроустановке напряжением 110-750 кВ

и предусматривает исследование одного вида перенапряжений при установке измерительных приборов и осциллографов в пределах одного участка электрической сети.

В зависимости от класса напряжения электрической сети или электроустановки работа выполняется по следующим категориям сложности

- 1 - 500-750 кВ,
- 2 - 110-330 кВ.

Объем работы

Г7.1.10.01. Ознакомление с запросом заказчика, составление сметно-договорной документации. Ознакомление со схемой и особенностями электрической сети.

Г7.1.10.02. Подбор нормативно-технических, справочно-информационных и других документов, необходимых для выполнения работы. Проверка осциллографов и оборудования, отправка их на объект. Составление перечня необходимого инструмента, оборудования и приспособлений. Проверка готовности оборудования и аппаратуры к работе.

Г7.1.10.03. Составление и согласование рабочих программ и схем измерений перенапряжений.

Г7.1.10.04. Сборка схемы измерений на электронно-лучевых осциллографах. Испытания, сборка и подключение емкостных делителей напряжения. Прокладывание и разделка коаксиальных кабелей от емкостных делителей напряжения. Сборка схемы измерений на магнитоэлектрических осциллографах. Подбор шунтов и резисторов. Наладка электронно-лучевых и магнитоэлектрических осциллографов. Сборка схемы автоматической синхронизации включений и отключений коммутационной аппаратуры и запуска осциллографов. Организация фотолаборатории.

Г7.1.10.05. Опробование схемы измерений, снятие калибровочных осциллограмм.

Г7.1.10.06. Измерение значений внутренних перенапряжений в различных режимах работы сети.

Г7.1.10.07. Предварительная обработка осциллограмм и других экспериментальных данных, анализ результатов измерений перенапряжений. Разработка предварительных рекомендаций по защите сети от внутренних перенапряжений.

Г7.1.10.08. Окончательная обработка результатов измерений, расшифровка, обработка осциллограмм и составление сводных таблиц результатов измерений, графиков, схем, рекомендаций по защите электрической сети от перенапряжений.

Г7.1.10.09. Составление технического отчета.

Стоимость работы на одно исследование на одном участке сети

Шифр	Стоимость (руб.) по категориям сложности	
	1	2
Г7.1.10.01	20235	15105
Г7.1.10.02	45315	36290
Г7.1.10.03	29545	22325
Г7.1.10.04	119510	84740
Г7.1.10.05	24225	20805
Г7.1.10.06	122740	70680
Г7.1.10.07	72770	44460
Г7.1.10.08	226480	139460
Г7.1.10.09	71345	54245
И т о г о ...	732165	488110

П р и м е ч а н и я : 1. При исследовании перенапряжений в сети напряжением 35 кВ и ниже стоимость работы определяется с коэффициентом 0,8 по отношению к работе 2-й категории сложности. 2. При одновременном измерении перенапряжений на нескольких участках электрической сети или схемы соединения отдельными комплексами приборов стоимость работы увеличивается пропорционально количеству участков измерений.

Г7.1.11. Измерение наведенного напряжения и тока на проводах и грозозащитных тросах воздушных линий электропередачи, находящихся в зоне влияния действующих ВЛ 110-1150 кВ

Характеристика работы

Работа предусматривает измерение наведенных напряжений и токов на проводах и тросах отключенной ВЛ, находящейся в зоне влияния действующих ВЛ 110-1150 кВ, и определение возможности безопасного производства работ на отключенной ВЛ под наведенным напряжением.

В зависимости от класса напряжения ВЛ, находящейся в зоне влияния действующих

ВЛ 110-1150 кВ, работа выполняется по следующим категориям сложности:

- 1 - 330-1150 кВ;
- 2 - 110-220 кВ;
- 3 - ниже 110 кВ

Объем работы

17.1.II.01. Ознакомление с запросом заказчика, составление сметно-договорной документации.

17.1.II.02. Изучение и анализ нормативно-технических, справочно-информационных и других документов, необходимых для выполнения работы. Подбор и подготовка к отправке на объект приборов. Проверка готовности оборудования и аппаратуры.

17.1.II.03. Изготовление приспособлений для измерений, подготовка рабочих мест и измерительных приборов на объекте.

17.1.II.04. Измерение наведенных напряжений и тока на проводах (тросах) на рабочих местах ВЛ.

17.1.II.05. Обработка и анализ результатов измерений, определение возможности безопасного производства работ на отключенной ВЛ.

17.1.II.06. Составление технического отчета (заключения).

Стоимость работы на участок ВЛ длиной до 10 км

Шифр	Стоимость (руб.) по категориям сложности		
	1	2	3
17.1.II.01	10400	8025	8025
17.1.II.02	63745	40945	40945
17.1.II.03	85595	58710	47690
17.1.II.04	239020	181830	111815
17.1.II.05	92055	65265	53960
17.1.II.06	82320	66835	62275
Итого ...	573135	421610	324710

Причесание. При длине участка ВЛ свыше 10 км стоимость работы определяется с коэффициентом 0,25 на каждые дополнительные полные или неполные 10 км.

17.1.II.12. Проверка эффективности экранирующих средств

Характеристика работы

Проверка эффективности экранирующих средств проводится для одного фактора вредного воздействия электромагнитного поля.

Работа выполняется по следующим категориям сложности:

- 1 - экранирующий комплект;
- 2 - стационарное или передвижное экранирующее устройство;
- 3 - инвентарное экранирующее устройство.

Объем работы

17.1.II.12.01. Ознакомление с запросом заказчика, составление сметно-договорной документации.

17.1.II.12.02. Подбор и анализ нормативно-технических, справочно-информационных и других документов, необходимых для выполнения работы. Подбор и подготовка к отправке на объект приборов. Подготовка рабочих мест на объекте. Составление перечня необходимого инструмента, оборудования и приспособлений. Проверка готовности оборудования и аппаратуры.

17.1.II.12.03. Определение защитных характеристик экранирующего средства.

17.1.II.12.04. Обработка результатов исследований (испытаний) и составление протокола с заключениями об эффективности экранирующего средства.

Стоимость работы на одно экранирующее средство

Шифр	Стоимость (руб.) по категориям сложности		
	1	2	3
17.1.II.01	9405	9405	9405
17.1.II.02	62035	52915	34675
17.1.II.03	290130	217170	105165
17.1.II.04	320530	217265	185915
Итого ...	682100	496755	335160

П р и м е ч а н и я : 1. Стоимость работы увеличивается пропорционально количеству факторов вредного воздействия. 2. Стоимость работы по проверке соответствия защитных свойств комплектующих частей экранированного комплекта техническим условиям определяется со следующими коэффициентами к работе по I-й категории сложности:

Часть комплекта	Коэффициент (на один фактор вредного воздействия)	
	Лабораторные условия	Условия реальной ВЛ или подстанции
1. Проводящая обувь	0,01	0,2
2. Экранирующий комбинезон	0,29	0,5
3. Перчатки	0,05	0,2
4. Экранирующая ткань (один образец)	0,05	0,1

17.2. РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ НАДЕЖНОСТИ, СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ТЕХНОЛОГИИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

17.2.01. Разработка рекомендаций по обеспечению оптимальных условий для проведения ремонта и технического обслуживания оборудования при проектировании распределительных устройств

Характеристика работы

Работа предусматривает разработку рекомендаций по обеспечению оптимальных условий для проведения ремонта и технического обслуживания оборудования распределительного устройства напряжением 500 кВ с однотипными ячейками. Работа выполняется на стадии разработки технического проекта.

Объем работы

17.2.01.01. Ознакомление с запросом заказчика, составление сметно-договорной документации.

17.2.01.02. Анализ проектной документации распределительных устройств, электрооборудования и сооружений, необходимой для выполнения работы.

17.2.01.03. Составление рекомендаций по компоновке электрооборудования и сооружений.

17.2.01.04. Составление рекомендаций по методам технического обслуживания и ремонта электрооборудования и сооружений ОРУ (ЗРУ) с применением механизмов и приспособлений.

17.2.01.05. Графическое оформление работы. Составление технического отчета.

Стоимость работы на один тип ячейки ОРУ (ЗРУ)

Шифр	Стоимость, руб.
17.2.01.01	14250
17.2.01.02	37335
17.2.01.03	75810
17.2.01.04	90060
17.2.01.05	54625
И т о г о ...	272080

П р и м е ч а н и е . При изменении технических условий стоимость работы определяется для ОРУ (ЗРУ) различных классов напряжения со следующими коэффициентами:

1,2 - выше 750 кВ;

1,1 - 750 кВ;

0,9 - 330 кВ;

0,6 - 220 кВ;

0,5 - до 110 кВ.

17.2.02. Проведение курсов по обучению монтеров-кабельщиков монтажу кабельных муфт

Характеристика работы

Работа предусматривает обучение монтажу кабельных муфт группы до 10 чел.

Объем работы

17.2.02.01. Ознакомление с запросом заказчика, составление сметно-договорной документации.

17.2.02.02. Подбор и ознакомление со справочно-информационными и руководящими документами, составление спецификации на мате-

риалы, инструмент и приспособления. Ознакомление с состоянием монтажных работ на кабельных линиях, подготовка рабочих мест, подбор и комплектация материалов, инструмента и приспособлений.

17.2.02.03. Теоретические занятия по изучению основных конструкций кабелей и способов их прокладки, монтажных материалов и приспособлений, способов разделки конца кабеля и припайки провода заземления.

17.2.02.04. Теоретическое и практическое обучение работам по техническому обслуживанию и ремонту.

17.2.02.05. Теоретические занятия по изучению технологии монтажа, включая оконцевание жил кабелей, практический показ монтажа кабельной муфты или заделки.

17.2.02.06. Обучение монтажу с отработкой отдельных технологических операций и изготовлением контрольного образца.

17.2.02.07. Проведение итоговых занятий с разбором характерных недостатков и ошибок, допускаемых при опытных монтажах; проведение испытаний контрольных образцов муфт и проверка практических навыков и теоретических знаний для установления возможности допуска к самостоятельной работе, оформление удостоверений.

Стоимость работы на группу до 10 чел.

Шифр	Стоимость, руб.
17.2.02.01	15105
17.2.02.02	29830
17.2.02.03	58615
17.2.02.04	30590
17.2.02.05	31350
17.2.02.06	28025
17.2.02.07	43320
И т о г о ...	236835

П р и м е ч а н и е . При увеличении количественного состава группы стоимость работы определяется с коэффициентом 0,4 на каждые полные или неполные пять человек сверх десяти.

17.2.03. Составление карты грозовой интенсивности района электрических сетей

Х а р а к т е р и с т и к а р а б о т и

Работа предусматривает составление карты грозовой интенсивности по метеоданным одной метеостанции за десятилетний период наблюдений.

О б ъ е м р а б о т ы

17.2.03.01. Ознакомление с запросом заказчика, составление сметно-договорной документации.

17.2.03.02. Подбор и ознакомление со справочно-информационными и руководящими документами.

17.2.03.03. Сбор сведений о грозовой интенсивности в районе электрических сетей.

17.2.03.04. Расчеты среднего количества грозовых часов в году, а также его распределения по годам и месяцам в отдельных зонах района электрических сетей.

17.2.03.05. Обработка результатов расчетов. Составление карты грозовой интенсивности района электрических сетей.

Стоимость составления карты грозовой интенсивности

Шифр	Стоимость, руб.
17.2.03.01	3040
17.2.03.02	4275
17.2.03.03	2755
17.2.03.04	11020
17.2.03.05	12540
И т о г о ...	33630

П р и м е ч а н и е . При изменении технических условий или объема работы стоимость определяется со следующими коэффициентами:

0,9 - при обработке метеоданных за период свыше 10 лет на каждые последующие 10 лет;

0,9 - при обработке метеоданных двух и более метеостанций на каждую последующую метеостанцию.

I7.2.04. Оказание технической помощи по внедрению химической расчистки площадок опор и трасс воздушных линий электропередачи от травянистой и древесно-кустарниковой растительности

Характеристика работы

Работа предусматривает оценку возможности применения химических методов борьбы с древесно-кустарниковой растительностью в районе прохождения ВЛ, обучение персонала и проведение расчистки трассы ВЛ. В зависимости от условий прохождения трассы ВЛ работа выполняется по следующим категориям сложности:

1 - химическая расчистка трасс ВЛ от травянистой и древесно-кустарниковой растительности с применением авиасредств (участок площадью 500 га);

2 - то же с применением наземных самоходных средств (участок площадью 10 га);

3 - химическая расчистка площадок опор ВЛ от травянистой и древесно-кустарниковой растительности с помощью моторных опрыскивателей (100 площадок).

Объем работы

I7.2.04.01. Ознакомление с запросом заказчика, составление сметно-договорной документации.

I7.2.04.02. Осмотр трасс ВЛ, подлежащих химической обработке с учетом рельефа местности, ширины трассы, характера растительности, наличия сельхозугодий и др. Консультация в санэпидстанции о возможности применения химических методов расчистки трасс ВЛ. Составление заключения о возможности выполнения работы.

I7.2.04.03. Проведение теоретических и практических занятий с персоналом по изучению методов производства работ и мер безопасности при использовании химических препаратов. Ознакомление эксплуатационного персонала с конструктивными особенностями применяемой аппаратуры и технических средств. Проведение зачета по курсу обучения.

I7.2.04.04. Составление схемы трассы ВЛ, подлежащей химической обработке, выбор площадки для подготовки рабочего раствора; выполнение расчетов концентрации химикатов в применяемом растворе в зависимости от вида

обрабатываемой растительности. Согласование полученных результатов расчета с санэпидстанцией и авиапредприятием.

I7.2.04.05. Организация приготовления рабочего раствора, установка ограждения и предупредительных плакатов в зоне производства работ.

I7.2.04.06. Участие в проведении химической обработки, снятие ограждения и предупредительных плакатов. Оформление акта о завершении работ с указанием обработанных площадей и дозировки примененного химиката.

I7.2.04.07. Выборочное обследование участков трассы ВЛ после химической обработки. Составление заключения о качестве обработки.

Стоимость работы по химической расчистке участка 500 или 100 га, 100 площадок

Шифр	Стоимость (руб.) по категориям сложности		
	1	2	3
I7.2.04.01	22705	17005	11970
I7.2.04.02	76380	69350	63270
I7.2.04.03	57570	35625	31445
I7.2.04.04	61180	52345	49590
I7.2.04.05	63935	44365	39330
I7.2.04.06	103930	69540	54055
I7.2.04.07	29735	23655	19855
Итого ...	415435	311885	269515

П р и м е ч а н и е . При изменении технических условий или объема работ стоимость определяется со следующими коэффициентами:

0,8 - при выполнении совместной авиа- и наземной обработки;

0,6 - на каждые 100 га или 100 площадок дополнительно обрабатываемой площади сверх предусмотренных единиц измерения.

I7.2.05. Оказание технической помощи по внедрению технологии окраски на воздушных линиях электропередачи

Характеристика работы

Работа предусматривает обучение одной бригады электромонтеров до 5 чел. технологии окраски металлических элементов опор ВЛ всех уровней напряжения.

Объем работы

17.2.05.01. Ознакомление с запросом заказчика, составление сметно-договорной документации. Подбор, комплектация приспособлений и материалов, необходимых для проведения работ, выбор опор для опытной окраски.

17.2.05.02. Теоретические занятия с персоналом по технологии производства работ, правилам техники безопасности и промсанитарии.

17.2.05.03. Практические занятия с персоналом по технологии и безопасным методам производства работ на действующей ВЛ.

17.2.05.04. Составление акта на проведенную работу с указанием объема технической помощи, количества обученных бригад.

Стоимость работы на обучение одной бригады

Шифр	Стоимость, руб.
17.2.05.01	16245
17.2.05.02	15485
17.2.05.03	27075
17.2.05.04	9595
Итого ...	58400

Примечание. При выполнении аналогичной работы по обучению нескольких бригад стоимость работы по этапам 17.2.05.02 и 17.2.05.03 увеличивается пропорционально количеству бригад.

17.2.06. Оказание технической помощи в проведении профилактических проверок и измерений на воздушных линиях электропередачи

Характеристика работы

Работа предусматривает обучение одной бригады электромонтеров до 5 чел. методами верховой и низовой ревизии и контроля состояния элементов воздушных линий электропередачи всех уровней напряжения.

Объем работы

17.2.06.01. Ознакомление с запросом заказчика, составление сметно-договорной документации. Подбор справочно-информационных и руководящих документов, ознакомление с конструкцией ВЛ, подготовка приборов.

17.2.06.02. Ознакомление персонала с приборами и методами измерения и ревизии, проработка справочно-информационных и руководящих документов, выбор опор ВЛ для проверок.

17.2.06.03. Проработка с персоналом на рабочем месте методов верховой и низовой ревизии, контроля состояния элементов ВЛ; проверка знаний персонала безопасных методов и владения практическими навыками при проведении работ.

17.2.06.04. Составление акта на проведенную работу с указанием конкретного объема технической помощи, количества обученных бригад.

Стоимость работы на обучение одной бригады

Шифр	Стоимость, руб.
17.2.06.01	23465
17.2.06.02	23465
17.2.06.03	34200
17.2.06.04	17100
Итого ...	98230

Примечание. При выполнении аналогичной работы по обучению нескольких бригад стоимость работы по этапам 17.2.06.02, 17.2.06.03 увеличивается пропорционально количеству бригад.

17.2.07. Оказание технической помощи в приемке в эксплуатацию воздушной линии электропередачи

Характеристика работы

Работа предусматривает участие в приемке в эксплуатацию одной ВЛ напряжением 0,4-1500 кВ длиной до 60 км. В зависимости от класса напряжения ВЛ работа выполняется по следующим категориям сложности:

- 1 - 1150-1500 кВ;
- 2 - 330-750 кВ;
- 3 - 35-220 кВ;
- 4 - 0,4-20 кВ.

Объем работы

17.2.07.01. Ознакомление с запросом заказчика, составление сметно-договорной документации.

Г7.2.07.02. Изучение и анализ проектной, строительно-монтажной документации по ВЛ, подбор руководящих документов по нормам на приемку ВЛ, подготовка приборов.

Г7.2.07.03. Осмотр ВЛ и ее трассы, проведение контрольных измерений, выявление дефектов и неисправностей.

Г7.2.07.04. Обработка и анализ полученных данных.

Г7.2.07.05. Участие в составлении документов по приемке ВЛ в эксплуатацию.

Стоимость работы на одну ВЛ длиной до 60 км

Шифр	Стоимость (руб.) по категориям сложности			
	1	2	3	4
Г7.2.07.01	26315	22990	13300	6650
Г7.2.07.02	45980	37905	29925	15010
Г7.2.07.03	144685	117610	58900	29355
Г7.2.07.04	54435	33345	18430	9120
Г7.2.07.05	36480	24130	10450	5320
И т о г о ...	307895	235980	131005	65455

П р и м е ч а н и е . При длине ВЛ более 60 км стоимость работы определяется с коэффициентом 1,1 на каждые дополнительные полные или неполные 10 км.

Г7.2.08. Анализ возможности перевода воздушных линий электропередачи в неполнофазный нагружочный режим (НФНР)

Х а р а к т е р и с т и к а р а б о т ы

Работа предусматривает определение предельной передаваемой мощности по ВЛ, работающей в неполнофазном нагружочном режиме, оценку влияния ВЛ на линии связи и железодорожной сигнализации.

В зависимости от класса напряжения ВЛ работа выполняется по следующим категориям сложности:

1 - ВЛ 330-500 кВ;

2 - ВЛ 110-220 кВ с двусторонним питанием;

3 - тупиковые ВЛ 35-220 кВ с отпаечными подстанциями (до 7 отпаек).

О б ъ е м р а б о т ы

Г7.2.08.01. Ознакомление с запросом заказчика, составление сметно-договорной документации.

Г7.2.08.02. Сбор данных по ВЛ и система (характеристики потребителей, оборудования), обработка данных, подбор и анализ нормативно-технических, справочно-информационных документов.

Г7.2.08.03. Составление расчетных схем и подготовка материалов для расчета на ЭВМ значения максимальной мощности, передаваемой по ВЛ, работающей в НФНР.

Г7.2.08.04. Расчет токов короткого замыкания в сети при работе ВЛ в НФНР.

Г7.2.08.05. Анализ работы режимной защиты и расчет уставок.

Г7.2.08.06. Расчет опасных и мешающих влияний на линии связи.

Г7.2.08.07. Составление и согласование программы перевода ВЛ в НФНР.

Г7.2.08.08. Экспериментальный перевод ВЛ в НФНР.

Г7.2.08.09. Анализ результатов испытаний.

Г7.2.08.10. Разработка окончательных рекомендаций. Составление технического отчета.

Стоимость работы на 1 ВЛ.

Шифр	Стоимость (руб.) по категориям сложности		
	1	2	3
Г7.2.08.01	25460	25460	20330
Г7.2.08.02	115615	85880	31825
Г7.2.08.03	236170	119510	67070
Г7.2.08.04	187530	88350	44650
Г7.2.08.05	141075	68400	52155
Г7.2.08.06	150860	56810	47785
Г7.2.08.07	165015	94525	32110
Г7.2.08.08	236075	129770	52155
Г7.2.08.09	148770	68400	36290
Г7.2.08.10	191045	95190	36290
И т о г о ...	1597615	832295	420660

П р и м е ч а н и е . Стоимость работы не учитывает стоимости ввода информации в ЭВМ и машинного времени.

17.2.09. Разработка технологических карт на техническое обслуживание и капитальный ремонт воздушных линий электропередачи напряжением 6 кВ и выше

Характеристика работы

Работа предусматривает разработку одной технологической карты на один вид работы по техническому обслуживанию и капитальному ремонту ВЛ одного уровня напряжения.

В зависимости от класса напряжения ВЛ работа выполняется по следующим категориям сложности:

- 1 - 35-1500 кВ;
2 - 6-20 кВ.

Объем работы

17.2.09.01. Ознакомление с запросом заказчика, составление сметно-договорной документации.

17.2.09.02. Изучение и анализ исходных данных и руководящих документов по техническому обслуживанию и капитальному ремонту ВЛ. Ознакомление с передовыми методами производства работ в энергосистемах.

17.2.09.03. Проведение хронометража работ на действующих ВЛ.

17.2.09.04. Определение необходимых трудозатрат на проведение работ на ВЛ.

17.2.09.05. Систематизация и анализ полученных данных по методам и трудозатратам на проведение работ на ВЛ.

17.2.09.06. Разработка технологической карты.

Стоимость работы на одну технологическую карту

Шифр	Стоимость (руб.) по категориям сложности	
	1	2
17.2.09.01	22515	21945
17.2.09.02	23845	23845
17.2.09.03	19190	15390
17.2.09.04	37620	37620
17.2.09.05	33060	24985
17.2.09.06	29165	26600
Итого ...	165395	150385

Примечание. При разработке более одной технологической карты стоимость работы увеличивается пропорционально числу карт.

17.2.10. Разработка мероприятий по защите персонала от влияния электрического поля воздушной линии электропередачи

Характеристика работы

В зависимости от класса напряжения ВЛ работа выполняется по следующим категориям сложности:

- 1 - 1150 кВ;
2 - 750 кВ;
3 - 330-500 кВ

Объем работы

17.2.10.01. Ознакомление с запросом заказчика, составление сметно-договорной документации.

17.2.10.02. Подбор и ознакомление с нормативно-техническими документами, типом и конструкцией опор, характеристикой ВЛ. Подбор, проверка и подготовка приборов и приспособлений. Выбор места измерений и определение возможности проезда машин и механизмов к опорам и в пролете ВЛ.

17.2.10.03. Измерения напряженности электрического поля на промежуточной опоре.

17.2.10.04. Измерения распределения напряженности электрического поля в одном по-перечном сечении одного промежуточного пролета.

17.2.10.05. Измерения токов и напряжений, наводимых на человека, находящегося на промежуточной опоре, а также измерения факторов вредного воздействия, связанных с коронным разрядом.

17.2.10.06. Измерения токов и напряжений, наводимых на человека, находящегося в промежуточном пролете.

17.2.10.07. Измерения токов и напряжений, наводимых на механизм, находящийся в пролете.

17.2.10.08. Обработка, анализ результатов измерений, составление графиков, таблиц и протоколов.

17.2.10.09. Разработка мероприятий по защите от влияния электрического поля ВЛ. Составление технического отчета.

Стоимость работы на одну ВЛ,
опору или пролет ВЛ

Шифр	Стоимость (руб.) по ка- тегориям сложности		
	1	2	3
I7.2.I0.01	8930	8930	8930
I7.2.I0.02	12445	12445	12445
I7.2.I0.03	38665	22990	14630
I7.2.I0.04	8645	8645	8645
I7.2.I0.05	53390	43605	22515
I7.2.I0.06	8645	8645	8645
I7.2.I0.07	8645	8645	8645
I7.2.I0.08	38190	38190	38190
I7.2.I0.09	72675	55875	49970
И т о г о ...	250230	207670	I72615

П р и м е ч а н и я : 1. При измерении на анкерной опоре стоимость работы по этапам I7.2.I0.03, I7.2.I0.05 определяется со следующими коэффициентами:
1,5 - для опор 750-1150 кВ;
1,3 - для опор 330-500 кВ.
2. При измерениях на большем количестве опор и пролетов или в нескольких сечениях одного пролета стоимость работ по этапам I7.2.I0.03, I7.2.I0.07 определяется с коэффициентом 0,7 на вторую и каждую последующую опору, пролет, поперечное сечение пролета.

I7.2.II. Измерение напряженности электрического поля в открытых распределительных устройствах (ОРУ) сверхвысокого напряжения и разработка рекомендаций по биозащите персонала

Х а р а к т е р и с т и к а р а б о т ы

В зависимости от класса напряжения ОРУ работа выполняется по следующим категориям сложности:

- 1 - II150 кВ;
- 2 - 750 кВ;
- 3 - 330-500 кВ.

О б ъ е м р а б о т ы

I7.2.II.01. Ознакомление с запросом заказчика, составление сметно-договорной документации.

I7.2.II.02. Подбор и анализ нормативно-технических, справочно-информационных и других документов, необходимых для выполнения работы. Подбор и подготовка к отправке на объект приборов. Подготовка рабочих мест на объекте. Составление перечня необходимого инструмента, оборудования и приспособлений. Проверка го-

товности оборудования и аппаратуры.

I7.2.II.03. Измерение напряженности электрического поля в ячейках, находящихся под напряжением, и в отключенных ячейках с подъемом на оборудование; исследование эффективности имеющихся средств защиты. Первичная обработка результатов измерений.

I7.2.II.04. Обработка результатов измерений, составление сводных таблиц, функциональных графиков. Составление протокола измерений.

I7.2.II.05. Разработка мероприятий по биозащите персонала от влияния электрического поля, разработка эскизов средств защиты или по усилению существующих.

Стоимость работы на одно ОРУ

Шифр	Стоимость (руб.) по ка- тегориям сложности		
	1	2	3
I7.2.II.01	9595	9595	9595
I7.2.II.02	34390	31540	28215
I7.2.II.03	183160	I70620	98895
I7.2.II.04	III245	87590	65930
I7.2.II.05	226860	I65870	43700
И т о г о ...	565250	465215	246335

I7.2.I2. Расчет напряженности электрического поля в открытых распределительных устройствах сверхвысокого напряжения (действующих)

Х а р а к т е р и с т и к а р а б о т ы

В зависимости от класса напряжения ОРУ работа выполняется по следующим категориям сложности:

- 1 - II150 кВ;
- 2 - 750 кВ;
- 3 - 330-500 кВ.

О б ъ е м р а б о т ы

I7.2.I2.01. Ознакомление с запросом заказчика, составление сметно-договорной документации.

I7.2.I2.02. Подбор и анализ нормативно-технических, справочно-информационных и других документов, необходимых для выполнения работы.

17.2.12.03. Составление моделей, определение исходных данных для программы ввода информации в ЭВМ, расчет напряженности электрического поля по имеющейся программе для различных согласованных с заказчиком возможных компоновочных решений, расчет требуемых параметров экранирующих устройств, первичная обработка материалов расчета.

17.2.12.04. Обработка результатов расчета, составление сводных таблиц, функциональных графиков. Составление протокола.

Стоимость работы

Шифр	Единица измерения	Стоимость (руб.) по категориям сложности		
		1	2	3
17.2.12.01	I ОРУ	9500	9500	9500
17.2.12.02	—	37335	26885	15960
17.2.12.03	I тип ячейки	235505	163210	107635
17.2.12.04	I ОРУ	118845	92910	69825
И т о г о ...		401185	292505	202920

П р и м е ч а н и я : 1. Стоимость работы по этапу 17.2.12.03 увеличивается пропорционально количеству разных типов ячеек—2. Стоимость работы не учитывает стоимости ввода информации в ЭВМ и машинного времени.

17.2.13. Оказание технической помощи при проектировании средств биозащиты для открытых распределительных устройств

Характеристика работы

Работа выполняется на стадии разработки рабочей документации для ОРУ напряжением 1150 кВ.

Объем работы

17.2.13.01. Ознакомление с запросом заказчика, составление сметно-договорной документации. Подбор справочно-информационных и руководящих документов. Анализ материалов проекта. Оценка различных компоновок, представленных заказчиком, с точки зрения биозащиты.

17.2.13.02. Составление и отработка банка моделей, определение исходных данных для ввода в ЭВМ.

17.2.13.03. Анализ расчетов напряженности электрического поля, корректировка программы и определение оптимальной компоновки ячейки.

17.2.13.04. Разработка необходимого объема экранирования стационарными экранами.

17.2.13.05. Разработка конструкции и эскизов стационарных экранов.

17.2.13.06. Разработка маршрута обхода ОРУ.

17.2.13.07. Разработка рекомендаций по экранированию персонала при выполнении работ по техническому обслуживанию и ремонту. Составление технического отчета.

Стоимость работы

Шифр	Единица измерения	Стоимость, руб.
17.2.13.01	I ОРУ	60990
17.2.13.02	I тип ячейки	225340
17.2.13.03	—	225340
17.2.13.04	—	102410
17.2.13.05	I тип экрана	237595
17.2.13.06	I ОРУ	77615
17.2.13.07	—	326990
И т о г о ...		1256280

П р и м е ч а н и я . 1. При изменении технических условий стоимость работы определяется со следующими коэффициентами:

0,85 - для ОРУ 750 кВ;
0,7 - для ОРУ 500 кВ;

0,6 - для ОРУ 330 кВ.

2. Стоимость работ по этапам:

17.2.13.02-17.2.13.04 увеличивается пропорционально количеству разных типов ячеек—3. Стоимость работы по этапу 17.2.13.05 увеличивается пропорционально количеству типов экранов—4. Стоимость работы не учитывает стоимости ввода информации в ЭВМ и машинного времени.

17.2.14. Разработка и внедрение методов обмыва загрязненной изоляции воздушных линий электропередачи или открытых распределительных устройств 35-500 кВ струей воды под напряжением с применением передвижной обмывочной установки

Характеристика работы

Работа предусматривает разработку и внедрение метода обмыва изоляции на одной ВЛ или в одном ОРУ независимо от класса напряжения при одном виде загрязняющего вещества как природного, так и промышленного происхождения. Предусматривается обучение эксплуатационного персонала численностью до 5 чел.

Объем работы

17.2.14.01. Ознакомление с запросом заказчика, составление сметно-договорной документации.

17.2.14.02. Сбор и рассмотрение сведений об опыте эксплуатации изоляции в условиях загрязненной атмосферы, о свойствах и химическом составе загрязняющего вещества. Ознакомление со схемой и компоновочным решением ОРУ, с типами электрооборудования и высотой фундаментов. Ознакомление с трассой ВЛ и рельефом местности по трассе, с типом изоляторов, длиной гирлянд, высотой подвески проводов и типами опор ВЛ.

17.2.14.03. Определение эффективности применения метода обмыка изоляции, загрязненной одним видом загрязняющего вещества. Выполнение комплекса из 20 опытов - экспресс-испытаний электрической прочности изоляторов, на основании которых дается заключение об эффективности внедрения обмыка изоляции под напряжением.

17.2.14.04. Разработка метода обмыка изоляции электрооборудования одного типа. Разработка режима работы обмывочной установки. Выбор насадков с необходимыми диаметрами. Расчет времени обмыка элемента аппарата или полосы и расхода воды. Установление требований к воде по температуре, по удельному электрическому сопротивлению, по наличию механических примесей. Выполнение эскизов электрических аппаратов, подлежащих обмыку (в двух проекциях). Составление пояснительной записи.

17.2.14.05. Разработка и составление рекомендаций по технологии обмыка изоляции под напряжением. Предварительные расчеты расходов воды, средней производительности труда, затрат времени на отдельные операции при обмыке изоляции и в целом. Выбор мест водозабора. Описание особенностей оценки ветровой обстановки.

17.2.14.06. Составление инструкции по обмыку загрязненной изоляции струей воды под напряжением с исполнением необходимых эскизов, схем, чертежей, функциональных графиков.

17.2.14.07. Теоретическое обучение. Рассмотрение технологии обмыка загрязненной изоляции на ВЛ или ОРУ, специфики работы, требований мер безопасности. Подготовка отдельных учебных наглядных пособий.

17.2.14.08. Проверка работоспособности передвижной обмывочной установки и отдельных ее узлов, проверка комплектности.

17.2.14.09. Практическое обучение методам обмыка изоляции ВЛ или ОРУ, находящихся без напряжения, отработка рабочих приемов обмыка. Работа в составе комиссии по проверке знаний инструкции по обмыку изоляции, оформление допуска каждого обученного работника к спецработам под напряжением. Обучение бригады обмыку изоляции электроустановки, находящейся под напряжением.

17.2.14.10. Составление технического отчета о проделанной работе.

Стоимость работы

Шифр	Единица измерения	Стоимость, руб.
I7.2.14.01	I комплект документации	31440
I7.2.14.02	I ВЛ или I ОРУ	101650
I7.2.14.03	I вид загрязнения	101650
I7.2.14.04	I единица электрооборудования	106115
I7.2.14.05	I ВЛ или I ОРУ	126160
I7.2.14.06	То же	130150
I7.2.14.07	I бригада до 5 чел.	60990
I7.2.14.08	I установка	69825
I7.2.14.09	I бригада до 5 чел.	142310
I7.2.14.10	I ВЛ или I ОРУ	211475
И т о г о ...		1081765

П р и м е ч а н и я : 1. Работа по этапу I7.2.14.03 выполняется при необходимости по заявке заказчика -2. Работа по этапу I7.2.14.04 выполняется только для ОРУ -3. При изменении объема работы стоимость по этапам I7.2.14.02-I7.2.14.10 изменяется пропорционально принятой единице измерения.

17.2.15. Разработка и внедрение метода удаления гидрофобного покрытия с изоляторов открытых распределительных устройств 35-330 кВ, находящихся под напряжением, с помощью струи горячей воды

Характеристика работы

Работа предусматривает разработку и внедрение метода удаления гидрофобного покрытия, отработавшего срок, с изоляции электрооборудования ОРУ одного класса напряжения от 35 до 330 кВ. Предусматривается обучение эксплуатационного персонала численностью до 5 чел. Работа в полном объеме выполняется в случае получения положительного результата по этапу I7.2.15.02.

Объем работы

17.2.15.01. Ознакомление с запросом заказчика, составление сметно-договорной документации.

17.2.15.02. Определение эффективности применения метода удаления гидрофобного покрытия с изоляторов с помощью струи горячей воды. Экспериментальный подбор оптимальных значений температуры и напора воды и насадка определенного диаметра.

17.2.15.03. Сбор сведений об опыте эксплуатации изоляции, обработанной гидрофобным покрытием, сведений о типах покрытий, о сроках службы покрытий, о случаях нарушения электрической прочности изоляторов, обработанных гидрофобным покрытием.

17.2.15.04. Разработка метода удаления гидрофобного покрытия с изоляции одного типа электрооборудования. Определение рабочих приемов удаления покрытия с изоляторов. Определение требований к режиму работы передвижной насосной установки с цистерной. Выбор насадок. Предварительные расчеты времени (продолжительности) удаления покрытия с поверхности одного элемента изоляции и расхода воды. Установление требований к температуре и напору воды. Выполнение эскизов аппарата в двух проекциях. Составление технической записи.

17.2.15.05. Составление инструкции по удалению гидрофобного покрытия с изоляторов струей горячей воды под напряжением с использованием автотрансформатора с насосом.

17.2.15.06. Обучение персонала методу удаления гидрофобных покрытий с изоляции отключенного электрооборудования и находящегося под напряжением.

17.2.15.07. Составление технического отчета о проделанной работе.

Стоимость работы

Шифр	Единица измерения	Стоимость, руб.
17.2.15.01	I комплект документации	31440
17.2.15.02	I комплекс из 15 опытов	49020
17.2.15.03	I ОРУ	101650
17.2.15.04	I единица электрооборудования	106020

Шифр	Единица измерения	Стоимость, руб.
17.2.15.05	I ОРУ	130055
17.2.15.06	I бригада до 5 чел.	162640
17.2.15.07	I ОРУ	284910
И т о г о ...		865735

П р и м е ч а н и е . При изменении объема работы стоимость по этапам 17.2.15.02-17.2.15.07 изменяется пропорционально, принятой единице измерения.

17.2.16. Контрольные испытания гидрофобной пасты новой марки для защиты изоляторов подстанций от перекрытия вследствие загрязнения

Характеристика работы

Работа предусматривает контрольное испытание одного образца гидрофобной пасты новой марки на изоляторах одного аппарата на подстанции напряжением более 220 кВ.

Объем работы

17.2.16.01. Ознакомление с запросом заказчика, составление сметно-договорной документации.

17.2.16.02. Ознакомление с технической документацией (заводской, монтажной), характеристиками применяемой изоляции, условиями ее эксплуатации, источником и химическим составом загрязнений, составление и согласование программы работ с заказчиком.

17.2.16.03. Подготовка образцов пасты и аппаратуры для нанесения пасты на изоляторы, обработка изоляторов гидрофобной пастой. Проведение контрольных испытаний изоляторов с гидрофобными пастами на оборудование и стенде (физико-химические и электрические свойства пасты).

17.2.16.04. Обработка материалов контрольных проверок изоляторов, покрытых гидрофобными пастами, составление заключения с выводами и предложениями.

Стоимость работы на один образец

Шифр	Стоимость, руб.
17.2.16.01	7505
17.2.16.02	19475

Шифр	Стоимость, руб.
I7.2.I6.03	112575
I7.2.I6.04	20330
Итого ...	159885

П р и м е ч а н и е . При изменении технических условий или объема работы стоимость определяется со следующими коэффициентами:

0,8 - на второй и каждый последующий аппарат при одновременном проведении работы на изоляторах нескольких аппаратов;

0,7 - при проведении работы на подстанции напряжением до 220 кВ включительно.

I7.2.I7. Разработка способа механизированного нанесения гидрофобного покрытия на изоляторы открытого распределительного устройства и воздушной линии электропередачи

Х а р а к т е р и с т и к а р а б о т ы

Работа предусматривает разработку одного способа механизированного нанесения одного типа гидрофобного покрытия на изоляцию.

Работа выполняется по следующим категориям сложности:

1 - разработка способа нанесения гидрофобного покрытия под напряжением;
2 - то же без напряжения.

О б ъ е м р а б о т ы

I7.2.I7.01. Ознакомление с запросом заказчика, составление сметно-договорной документации.

I7.2.I7.02. Ознакомление с характеристикой применяемой изоляции, условиями ее эксплуатации, источниками и химическим составом загрязнений. Подбор и анализ нормативно-технических, справочно-информационных документов, необходимых для выполнения работ.

I7.2.I7.03. Выбор основных направлений поиска решения поставленной задачи. Разработка способа механизированного нанесения гидрофобного покрытия.

I7.2.I7.04. Изготовление опытной установки. Проведение экспериментов в целях оценки эффективности данного способа.

I7.2.I7.05. Корректировка технических решений на основании результатов экспериментов.

I7.2.I7.06. Повторное проведение контрольных экспериментов.

I7.2.I7.07. Анализ результатов экспериментов. Оценка эффективности данного способа.

I7.2.I7.08. Составление заключения и рекомендаций по методике нанесения гидрофобного покрытия.

Стоимость работы на один способ механизированного нанесения гидрофобного покрытия

Шифр	Стоимость (руб.) по категориям сложности	
	I	2
I7.2.I7.01	27455	26030
I7.2.I7.02	141835	119605
I7.2.I7.03	387695	266855
I7.2.I7.04	522690	419045
I7.2.I7.05	214890	162260
I7.2.I7.06	224390	175940
I7.2.I7.07	166345	152855
I7.2.I7.08	138130	125970
Итого ...	1823430	1448560

П р и м е ч а н и е . Стоимость работы определяется с коэффициентом 0,75 для второго и каждого последующего типа гидрофобного покрытия.

I7.2.I8. Внедрение методов и устройства для механизированного нанесения гидрофобного покрытия на изоляторы открытого распределительного устройства и воздушной линии электропередачи напряжением до 220 кВ

Х а р а к т е р и с т и к а р а б о т ы

Работа предусматривает внедрение одного метода или устройства для механизированного нанесения гидрофобного покрытия на изоляцию.

Работа выполняется по следующим категориям сложности:

1 - внедрение метода или устройства для нанесения гидрофобного покрытия под напряжением;

2 - то же без напряжения.

О б ъ е м р а б о т ы

I7.2.I8.01. Ознакомление с запросом заказчика, составление сметно-договорной документации.

I7.2.I8.02. Сбор исходных данных. Изучение условий эксплуатации изоляции. Подбор не-

обходимой технической документации.

17.2.18.03. Разработка технологии на-
несения гидрофобного покрытия применительно
ко конкретным условиям.

17.2.18.04. Комплектация и подготовка
опытной установки (макета) к работе.

17.2.18.05. Проведение необходимых ис-
пытаний установки и ее элементов. Наладка
установки.

17.2.18.06. Опробование установки, ме-
тода в работе в различных условиях эксплуатации.

17.2.18.07. Доводка конструкции уста-
новки, корректировка метода применительно
ко конкретным условиям эксплуатации.

17.2.18.08. Обучение персонала.

17.2.18.09. Обработка полученных данных
и анализ результатов.

17.2.18.10. Составление инструкции по
эксплуатации.

Стоимость работы на один метод
или одно устройство

Шифр	Стоимость (руб.) по кат- гориям сложности	
	1	2
17.2.18.01	27455	26030
17.2.18.02	105355	69065
17.2.18.03	120270	83410
17.2.18.04	95665	59470
17.2.18.05	95760	74955
17.2.18.06	136420	99180
17.2.18.07	138795	104215
17.2.18.08	84455	58710
17.2.18.09	116565	88160
17.2.18.10	72485	52915
И т о г о ...	993225	716110

П р и м е ч а н и я : I. При внедрении
методов или устройства на ОГУ или
ВЛ напряжением 330 кВ и выше сто-
имость работы определяется с коэффи-
циентом 1,3-2. При изготовлении
опытного образца (макета) его сто-
имость определяется отдельной каль-
куляцией.

17.2.19. Решение задач расчета, анализа
и снижения потерь электроэнергии
в электрических сетях

Х а р а к т е р и с т и к а р а б о т ы

Работа предусматривает составление и
анализ структуры потерь электроэнергии в
электрической сети, определение нормативных
характеристик электрической сети по потерям
электроэнергии, оценку мероприятий по сниже-
нию потерь электроэнергии и разработку ре-
комендаций по их внедрению.

В зависимости от напряжения и числа уз-
лов схемы замещения работа выполняется по
следующим категориям сложности:

I - сложнозамкнутые электрические сети
напряжением 110 кВ и выше с числом узлов
схемы замещения 100-200;

2 - разомкнутые электрические сети на-
пряженiem 6-35 кВ с числом узлов схемы заме-
щения 1000-2000.

О б ъ е м р а б о т ы

17.2.19.01. Ознакомление с запросом за-
казчика, составление сметно-договорной доку-
ментации.

17.2.19.02. Сбор исходных данных по па-
раметрам схемы электрической сети и режимам
ее работы. Определение состава работавшего
оборудования в зимнее и летнее время. Состав-
ление схемы замещения электрической сети.

17.2.19.03. Анализ исходных данных по
суточным графикам нагрузок. Выбор характер-
ных режимов нагрузок сети. Определение мест
установки дополнительных приборов учета элек-
троэнергии. Разработка программы измерений
параметров режима сети. Постановка базового
режима электрической сети.

17.2.19.04. Подготовка информации для
расчетов потерь электроэнергии на ЭВМ.

17.2.19.05. Составление и анализ струк-
туры потерь. Выявление "очагов" потерь. Раз-
работка мероприятий по снижению потерь элек-
троэнергии. Оценка экономической эффектив-
ности каждого мероприятия. Определение оче-
редности внедрения мероприятий и расчет сум-
марной экономической эффективности.

17.2.19.06. Разработка нормативных характеристик электрической сети по потерям электроэнергии. Расчет серии режимов работы сети при различных сочетаниях параметров нормативных характеристик. Расчет коэффициентов нормативных характеристик сети по потерям электроэнергии, подлежащих согласованию с вышестоящей организацией.

17.2.19.07. Окончательная обработка полученных результатов. Составление технического отчета.

Стоимость работы на одну сеть

Шифр	Стоимость (руб.) по категориям сложности	
	1	2
17.2.19.01	35585	25895
17.2.19.02	437715	399050
17.2.19.03	375870	336635
17.2.19.04	685570	671795
17.2.19.05	418525	343000
17.2.19.06	887350	656215
17.2.19.07	337135	320415
И т о г о ...	3177750	2753005

П р и м е ч а н и я : 1. При проведении работ в электрической сети с другим числом узлов схемы замещения стоимость работы определяется со следующими коэффициентами:

0,6 - при числе узлов схемы замещения менее 100 и менее 1000 соответственно для первой и второй категорий сложности;

0,5 - на каждые последующие 100 и 1000 узлов схемы замещения при числе узлов более 200 и 2000 соответственно.

2. Стоимость работы не учитывает стоимости ввода информации в ЭВМ и машинного времени.

17.2.20. Оказание технической помощи по внедрению программных комплексов контроля, планирования и управления режимами работы электрических сетей

Х а р а к т е р и с т и к а р а б о т ы

Работа предусматривает передачу программного обеспечения, подготовку инструкций, обучение и проведение консультаций по использованию программных комплексов, проведение контрольного расчета.

В зависимости от напряжения и числа узлов схемы замещения работа выполняется по следующим категориям сложности:

1 - сложнозамкнутые электрические сети напряжением 110 кВ и выше с числом узлов схемы замещения 100-200;

2 - разомкнутые электрические сети напряжением 6-35 кВ с числом узлов схемы замещения 1000-2000.

О б ъ е м р а б о т ы

17.2.20.01. Ознакомление с запросом заказчика, составление сметно-договорной документации.

17.2.20.02. Анализ схем и режимов работы сетей.

17.2.20.03. Подготовка инструкций и передача программного обеспечения.

17.2.20.04. Техническая помощь и консультации по подготовке исходной информации для выполнения расчетов.

17.2.20.05. Обучение, консультации и оказание технической помощи персоналу по выполнению и анализу результатов расчетов.

Стоимость работы на один программный комплекс

Шифр	Стоимость (руб.) по категориям сложности	
	1	2
17.2.20.01	18240	18240
17.2.20.02	34200	32775
17.2.20.03	27645	25270
17.2.20.04	45220	43320
17.2.20.05	43320	33725
И т о г о ...	168625	153330

П р и м е ч а н и я : 1. При проведении работ в электрической сети с другим числом узлов схемы замещения стоимость работы определяется со следующими коэффициентами:

0,6 - при числе узлов схемы замещения менее 100 и менее 1000 соответственно для первой и второй категорий сложности;

0,5 - на каждые последующие 100 и 1000 узлов схемы замещения при числе узлов более 200 и 2000 соответственно.

2. Стоимость работы не учитывает стоимости ввода информации в ЭВМ и машинного времени.

I7.2.21. Оказание технической помощи по автоматизации на ЭВМ распределения фондов на материально-технические ресурсы для ремонтно-эксплуатационных нужд электрических сетей 0,38-10 кВ

Характеристика работы

Работа предусматривает внедрение в промышленную эксплуатацию на ЭВМ энергосистемы или предприятия электрических сетей комплекса программ по распределению фондов на материально-технические ресурсы для ремонтно-эксплуатационных нужд электрических сетей 0,38-10 кВ.

Объем работы

I7.2.21.01. Ознакомление с запросом заказчика, составление сметно-договорной документации. Уточнение условий функционирования комплекса программ с учетом местных условий.

I7.2.21.02. Подбор, комплектация и направление заказчику руководства по эксплуатации комплекса программ.

I7.2.21.03. Диагностика программного обеспечения.

I7.2.21.04. Обследование района электрических сетей с проведением консультаций по вопросам эксплуатации комплекса программ.

I7.2.21.05. Генерация программного обеспечения и адаптация информационного обеспечения к местным условиям с решением контрольных примеров.

I7.2.21.06. Сопровождение программного и информационного обеспечения в процессе опытно-промышленной эксплуатации.

Стоимость работы на один район электрических сетей

Шифр	Стоимость, руб.
I7.2.21.01	1995
I7.2.21.02	7030
I7.2.21.03	2185
I7.2.21.04	19475
I7.2.21.05	32205
I7.2.21.06	19380
Итого ...	82270

Примечание. При выполнении работы в нескольких районах электрических сетей стоимость увеличивается пропорционально количеству районов электрических сетей.

I7.2.22. Оказание технической помощи по автоматизации на ЭВМ расчетов показателей схемной, конструктивной и эксплуатационной надежности электрических сетей 0,38-10 кВ

Характеристика работы

Работа предусматривает внедрение в промышленную эксплуатацию на ЭВМ энергосистемы или предприятия электрических сетей комплекса программ по расчету показателей схемной, конструктивной и эксплуатационной надежности электрических сетей 0,38-10 кВ.

Объем работы

I7.2.22.01. Ознакомление с запросом заказчика, составление сметно-договорной документации. Уточнение условий функционирования комплекса программ с учетом местных условий.

I7.2.22.02. Подбор, комплектация и направление заказчику руководства по эксплуатации комплекса программ.

I7.2.22.03. Диагностика программного обеспечения.

I7.2.22.04. Обследование района электрических сетей с проведением консультаций по вопросам эксплуатации комплекса программ.

I7.2.22.05. Генерация программного обеспечения и адаптация информационного обеспечения к местным условиям с решением контрольных примеров.

I7.2.22.06. Сопровождение программного и информационного обеспечения в процессе опытно-промышленной эксплуатации.

Стоимость работы на один район электрических сетей

Шифр	Стоимость, руб.
I7.2.22.01	1995
I7.2.22.02	7030
I7.2.22.03	2185
I7.2.22.04	19380
I7.2.22.05	36100
I7.2.22.06	36385
Итого ...	103075

Примечание. При выполнении работы в нескольких районах электрических сетей стоимость увеличивается пропорционально количеству районов электрических сетей.

I7.2.23. Оказание технической помощи по автоматизации на ЭВМ учета и анализа технического состояния электрических сетей 0,38-10 кВ

Характеристика работы

Работа предусматривает внедрение в промышленную эксплуатацию на ЭВМ энергосистемы или предприятия электрических сетей комплекса программ по учету и анализу технического состояния электрических сетей 0,38-10 кВ.

Объем работы

I7.2.23.01. Ознакомление с запросом заказчика, составление сметно-договорной документации. Уточнение условий функционирования комплекса программ с учетом местных условий.

I7.2.23.02. Подбор, комплектация и направление заказчику руководства по эксплуатации комплекса программ.

I7.2.23.03. Диагностика программного обеспечения.

I7.2.23.04. Обследование района электрических сетей с проведением консультаций по вопросам эксплуатации комплекса программ.

I7.2.23.05. Генерация программного обеспечения и адаптация информационного обеспечения к местным условиям с решением контрольных примеров.

I7.2.23.06. Сопровождение программного и информационного обеспечения в процессе опытно-промышленной эксплуатации.

Стоимость работы на один район электрических сетей

Шифр	Стоимость, руб.
I7.2.23.01	3990
I7.2.23.02	14155
I7.2.23.03	4275
I7.2.23.04	38950
I7.2.23.05	36670
I7.2.23.06	28975
Итого ...	127015

П р и м е ч а н и е . При выполнении работы в нескольких районах электрических сетей стоимость увеличивается пропорционально количеству районов электрических сетей.

I7.2.24. Оказание технической помощи по автоматизации на ЭВМ составления смет и спецификаций на капитальный ремонт электрических сетей 0,38-10 кВ

Характеристика работы

Работа предусматривает внедрение в промышленную эксплуатацию на ЭВМ энергосистемы или предприятия электрических сетей комплекса программ по составлению смет и спецификаций на капитальный ремонт электрических сетей 0,38-10 кВ.

Объем работы

I7.2.24.01. Ознакомление с запросом заказчика, составление сметно-договорной документации. Уточнение условий функционирования комплекса программ с учетом местных условий.

I7.2.24.02. Подбор, комплектация и направление заказчику руководства по эксплуатации комплекса программ.

I7.2.24.03. Диагностика программного обеспечения.

I7.2.24.04. Обследование района электрических сетей с проведением консультаций по вопросам эксплуатации комплекса программ.

I7.2.24.05. Генерация программного обеспечения и адаптация информационного обеспечения к местным условиям с решением контрольных примеров.

I7.2.24.06. Сопровождение программного и информационного обеспечения в процессе опытно-промышленной эксплуатации.

Стоимость работы на один район электрических сетей

Шифр	Стоимость, руб.
I7.2.24.01	6650
I7.2.24.02	14155
I7.2.24.03	4275
I7.2.24.04	38950
I7.2.24.05	72295
I7.2.24.06	42180
Итого ...	178505

П р и м е ч а н и е . При выполнении работы в нескольких районах электрических сетей стоимость увеличивается пропорционально количеству районов электрических сетей.

I7.2.25. Оказание технической помощи по автоматизации на ЭВМ составления годового плана капитального ремонта электрических сетей 0,38-10 кВ

Характеристика работы

Работа предусматривает внедрение в промышленную эксплуатацию на ЭВМ энергосистемы или предприятия электрических сетей комплекса программ по составлению годового плана капитального ремонта электрических сетей 0,38-10 кВ.

Объем работы

I7.2.25.01. Ознакомление с запросом заказчика, составление сметно-договорной документации. Уточнение условий функционирования комплекса программ с учетом местных условий.

I7.2.25.02. Подбор, комплектация и направление заказчику руководства по эксплуатации комплекса программ.

I7.2.25.03. Диагностика программного обеспечения.

I7.2.25.04. Обследование района электрических сетей с проведением консультаций по вопросам эксплуатации комплекса программ.

I7.2.25.05. Генерация программного обеспечения и адаптация информационного обеспечения к местным условиям с решением контрольных примеров.

I7.2.25.06. Сопровождение программного и информационного обеспечения в процессе опытно-промышленной эксплуатации.

Стоимость работы на один район электрических сетей

Шифр	Стоимость, руб.
I7.2.25.01	3990
I7.2.25.02	14155
I7.2.25.03	4275
I7.2.25.04	38950
I7.2.25.05	75240
I7.2.25.06	66405
И т о г о ...	203015

П р и м е ч а н и е . При выполнении работы в нескольких районах электрических сетей стоимость увеличивается пропорционально количеству районов электрических сетей.

I7.2.26. Оказание технической помощи по автоматизации на ЭВМ учета и анализа паспортных данных электрических сетей 0,38-10 кВ

Характеристика работы

Работа предусматривает внедрение в промышленную эксплуатацию на ЭВМ энергосистемы или предприятия электрических сетей комплекса программ по учету и анализу паспортных данных электрических сетей 0,38-10 кВ.

Объем работы

I7.2.26.01. Ознакомление с запросом заказчика, составление сметно-договорной документации. Уточнение условий функционирования комплекса программ с учетом местных условий.

I7.2.26.02. Подбор, комплектация и направление заказчику руководства по эксплуатации комплекса программ.

I7.2.26.03. Диагностика программного обеспечения.

I7.2.26.04. Обследование района электрических сетей с проведением консультаций по вопросам эксплуатации комплекса программ.

I7.2.26.05. Генерация программного обеспечения и адаптация информационного обеспечения к местным условиям с решением контрольных примеров.

I7.2.26.06. Сопровождение программного и информационного обеспечения в процессе опытно-промышленной эксплуатации.

Стоимость работы на один район электрических сетей

Шифр	Стоимость, руб.
I7.2.26.01	3990
I7.2.26.02	14155
I7.2.26.03	4275
I7.2.26.04	38950
I7.2.26.05	72200
I7.2.26.06	53865
И т о г о ...	187435

П р и м е ч а н и е . При выполнении работы в нескольких районах электрических сетей стоимость увеличивается пропорционально количеству районов электрических сетей.

I7.2.27. Оказание технической помощи по автоматизации на ЭВМ учета и анализа нарушений в работе электрических сетей 0,38-10 кВ

Характеристика работы

Работа предусматривает внедрение в промышленную эксплуатацию на ЭВМ энергосистемы или предприятия электрических сетей комплекса программ по учету и анализу нарушений в работе электрических сетей 0,38-10 кВ.

Объем работы

I7.2.27.01. Ознакомление с запросом заказчика, составление сметно-договорной документации. Уточнение условий функционирования комплекса программ с учетом местных условий.

I7.2.27.02. Подбор, комплектация и направление заказчику руководства по эксплуатации комплекса программ.

I7.2.27.03. Диагностика программного обеспечения.

I7.2.27.04. Обследование района электрических сетей с проведением консультаций по вопросам эксплуатации комплекса программ.

I7.2.27.05. Генерация программного обеспечения и адаптация информационного обеспечения к местным условиям с решением контрольных примеров.

I7.2.27.06. Сопровождение программного и информационного обеспечения в процессе опытно-промышленной эксплуатации.

Стоимость работы на один район электрических сетей

Шифр	Стоимость, руб.
I7.2.27.01	1995
I7.2.27.02	7030
I7.2.27.03	2185
I7.2.27.04	19380
I7.2.27.05	36195
I7.2.27.06	26980
Итого ...	93765

Примечание. При выполнении работы в нескольких районах электрических сетей стоимость увеличивается пропорционально количеству районов электрических сетей.

I7.2.28. Оказание технической помощи по автоматизации на ЭВМ расчета потребности электрических сетей 0,38-10 кВ в материально-технических ресурсах для ремонтно-эксплуатационных нужд

Характеристика работы

Работа предусматривает внедрение в промышленную эксплуатацию на ЭВМ энергосистемы или предприятия электрических сетей комплекса программ по расчету потребности электрических сетей 0,38-10 кВ в материально-технических ресурсах для ремонтно-эксплуатационных нужд.

Объем работы

I7.2.28.01. Ознакомление с запросом заказчика, составление сметно-договорной документации. Уточнение условий функционирования комплекса программ с учетом местных условий.

I7.2.28.02. Подбор, комплектация и направление заказчику руководства по эксплуатации комплекса программ.

I7.2.28.03. Диагностика программного обеспечения.

I7.2.28.04. Обследование района электрических сетей с проведением консультаций по вопросам эксплуатации комплекса программ.

I7.2.28.05. Генерация программного обеспечения и адаптация информационного обеспечения к местным условиям с решением контрольных примеров.

I7.2.28.06. Сопровождение программного и информационного обеспечения в процессе опытно-промышленной эксплуатации.

Стоимость работы на один район электрических сетей

Шифр	Стоимость, руб.
I7.2.28.01	1995
I7.2.28.02	7030
I7.2.28.03	2185
I7.2.28.04	19475
I7.2.28.05	32205
I7.2.28.06	19380
Итого ...	82270

Примечание. При выполнении работы в нескольких районах электрических сетей

ских сетей стоимость увеличивается пропорционально количеству районов электрических сетей.

I7.2.29. Разработка технологии работ под напряжением на воздушных линиях электропередачи

Характеристика работы

Работа предусматривает разработку технологии проведения ремонта и технического обслуживания ВЛ без ее отключения.

Объем работы

I7.2.29.01. Ознакомление с запросом заказчика, составление сметно-договорной документации.

I7.2.29.02. Подбор и анализ нормативно-технических, справочно-информационных и других документов. Ознакомление с чертежами спор, изолирующих подвесок и конструкцией фаз воздушной линии.

I7.2.29.03. Разработка способа приближения электромонтера к токоведущим частям ВЛ.

I7.2.29.04. Разработка технологии замены изолирующей подвески с опусканием ее на землю.

I7.2.29.05. Разработка технологии замены отдельных изоляторов в гирлянде без опускания ее на землю.

I7.2.29.06. Разработка технологии замены и ремонта арматуры и зажимов проводов.

I7.2.29.07. Разработка технологической схемы проведения ремонтных работ в пролете на проводе ВЛ.

I7.2.29.08. Составление описания технологических вариантов работ, схем их выполнения, примерного перечня используемых приспособлений и инструмента.

Стоимость работы на один тип опор

Шифр	Стоимость, руб.
I7.2.29.01	24985
I7.2.29.02	89965
I7.2.29.03	266855
I7.2.29.04	245385
I7.2.29.05	245385
I7.2.29.06	251750
I7.2.29.07	262485
I7.2.29.08	133095
Итого ...	1519905

I7.3. ВЫЯВЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ И ОБОЕДИНЕНИЕ ОПЫТА ЭКСПЛУАТАЦИИ

I7.3.01. Экспертиза образцов кабеля на напряжение до 35 кВ

Характеристика работы

В зависимости от напряжения на кабеле работа выполняется по следующим категориям сложности:

1 - 20-35 кВ;
2 - до 10 кВ.

Объем работы

I7.3.01.01. Ознакомление с запросом заказчика, составление сметно-договорной документации. Подбор и анализ нормативно-технических, справочно-информационных документов, необходимых для выполнения работы. Подготовка рабочих мест и инструмента.

I7.3.01.02. Вскрытие и осмотр наружных покровов, защитных оболочек, изоляции и токоведущих кабеля.

I7.3.01.03. Обработка материалов вскрытия. Составление протокола.

Стоимость работы на один образец

Шифр	Стоимость (руб.) по категориям сложности	
	1	2
I7.3.01.01	3705	1330
I7.3.01.02	4275	1140
I7.3.01.03	3230	760
Итого ...	11210	3230

П р и м е ч а н и е . При проведении экспертизы большего количества образцов кабеля стоимость работы увеличивается пропорционально количеству образцов.

I7.3.02. Определение пригодности к дальнейшей эксплуатации кабелей на напряжение до 35 кВ

Характеристика работы

Работа выполняется для одного образца кабеля на напряжение до 35 кВ.

Объем работы

I7.3.02.01. Ознакомление с запросом заказчика, составление сметно-договорной документации. Подбор и анализ нормативно-технических, справочно-информационных и других документов, необходимых для выполнения работы. Подбор и подготовка аппаратуры и приборов к опытам. Подготовка рабочих мест.

I7.3.02.02. Разборка образца, проверка состояния наружных покровов, защитных оболочек, изоляции и токоведущих жил кабеля.

Выборочные измерения $tg\delta$ на отдельных лентах, испытание бумажных лент на электрическую прочность, воскообразование, на остаточную механическую прочность и влажность.

I7.3.02.03. Обработка результатов разборки и измерений, составление сводных таблиц, графиков и заключения.

I7.3.02.04. Составление технического отчета.

Стоимость работы на один образец

Шифр	Стоимость, руб.
I7.3.02.01	11020
I7.3.02.02	19855
I7.3.02.03	11115
I7.3.02.04	5795
Итого ...	47785

Приложение. При увеличении количества образцов кабеля стоимость работы на каждый последующий образец определяется с коэффициентом 0,8.

I7.3.03. Выявление технического состояния кабельных линий напряжением 6-10 кВ городских электросетей

Характеристика работы

Работа выполняется для кабельной сети 6-10 кВ протяженностью до 100 км.

Объем работы

I7.3.03.01. Ознакомление с запросом заказчика, составление сметно-договорной документации.

I7.3.03.02. Ознакомление с технической, проектно-конструкторской, нормативно-технической документацией, паспортными данными, расчетными материалами.

I7.3.03.03. Подбор данных по технико-экономическим и эксплуатационным показателям, в том числе по авариям, отказам, по дефектам кабельных линий, выявленным во время ремонтов.

I7.3.03.04. Осмотр трасс кабельных линий, Ш и РЛ, концевых заделок и муфт, проведение контрольных измерений. Проверка выполнения директивных указаний Минэнерго СССР. Оценка состояния кабельных сетей. Составление перечня дефектов и недостатков.

I7.3.03.05. Сбор и систематизация материалов по режимам работы кабельных линий. Изучение режимов работы кабельных линий. Проверка соответствия фактических режимов работы кабельных линий требованиям инструкций по эксплуатации, ПТД и других руководящих документов.

I7.3.03.06. Разработка рекомендаций по ведению режимов, устранению выявленных дефектов и конструктивных недостатков, повышению надежности работы кабельных сетей.

I7.3.03.07. Обработка результатов обследования. Выполнение расчетов, сводных таблиц, графиков. Анализ материалов по работе кабельных линий. Анализ технико-экономических показателей, оценка уровня эксплуатации.

I7.3.03.08. Составление заключения.

Стоимость работы на кабельную сеть протяженностью до 100 км

Шифр	Стоимость, руб.
I7.3.03.01	16815
I7.3.03.02	17670
I7.3.03.03	22800
I7.3.03.04	31730
I7.3.03.05	29355
I7.3.03.06	12825
I7.3.03.07	35815
I7.3.03.08	18145
Итого ...	185155

Приложение. При протяженности кабельной сети более 100 км стоимость работы определяется с коэффициентом 0,8 на каждые последние полные или неполные 100 км.

17.3.04. Выявление технического состояния и условий эксплуатации кабельного хозяйства на электростанции

Характеристика работы

Работа предусматривает обследование кабельного туннеля (канала) протяженностью до 100 м.

Объем работы

17.3.04.01. Ознакомление с запросом заказчика, составление сметно-договорной документации.

17.3.04.02. Ознакомление с технической документацией. Подбор данных по технико-экономическим и эксплуатационным показателям, в том числе по авариям, отказам, по дефектам кабельных линий, выявленным во время ремонтов.

17.3.04.03. Осмотр прокладок силовых и контрольных кабелей, концевых и соединительных муфт и заделок, строительных сооружений, проверка выполнения противопожарных мероприятий. Проведение контрольных измерений. Проверка выполнения директивных указаний Минэнерго СССР. Оценка состояния кабельного хозяйства электростанции. Составление перечня дефектов и недостатков.

17.3.04.04. Сбор и систематизация материалов по работе кабельных линий и арматуры. Изучение режимов работы кабельных линий и ограничений, снижающих мощность и экономичность электростанции. Проверка соответствия фактических режимов работы кабельных линий требованиям инструкций по эксплуатации, ПТЭ и других руководящих документов.

17.3.04.05. Разработка рекомендаций по организации эксплуатации, ведению режимов, устранению выявленных дефектов и конструктивных недостатков, повышению надежности кабельного хозяйства.

17.3.04.06. Обработка результатов обследования. Выполнение расчетов, сводных таблиц, графиков. Анализ материалов по работе кабельных линий, анализ технико-экономических показателей. Оценка уровня эксплуатации и качества работы кабельных линий.

Составление технического отчета.

Стоимость работы на кабельный туннель протяженностью до 100 м

Шифр	Стоимость, руб.
17.3.04.01	7315
17.3.04.02	4750
17.3.04.03	4750
17.3.04.04	4750
17.3.04.05	4750
17.3.04.06	6335
Итого ...	33250

Приимечание. При протяженности кабельных туннелей (каналов) более 100 м стоимость работы определяется с коэффициентом 0,85 на каждые последующие полные или неполные 100 м.

17.3.05. Выявление технического состояния защиты от грозовых перенапряжений электростанции (воздушной линии электропередачи) напряжением 110 кВ и выше

Характеристика работы

Работа предусматривает обследование одной электростанции распределительного устройства напряжением 110 кВ и выше или воздушной линии электропередачи напряжением 110 кВ и выше протяженностью до 100 км.

Объем работы

17.3.05.01. Ознакомление с запросом заказчика, составление сметно-договорной документации.

17.3.05.02. Ознакомление с технической документацией (проектной, эксплуатационной). Подбор данных по технико-экономическим и эксплуатационным показателям, в том числе по грозовой деятельности в месте нахождения электростанции, авариям электрооборудования от грозовых перенапряжений, дефектам оборудования, выявленным во время ремонтов и т.д.

17.3.05.03. Осмотр электростанции, проверка схемы грозозащиты, проведение контрольных измерений сопротивлений заземляющих устройств; осмотр креплений грозозащитных тросов и заземляющих спусков, искровых промежутков и др. Проверка выполнения директивных указаний Минэнерго СССР. Составление перечня дефектов и недостатков.

17.3.05.04. Сбор и систематизация материалов по режимам работы средств защиты от перенапряжений. Проверка соответствия фактических режимов работы средств защиты от перенапряжений требованиям инструкций по эксплуатации, ПТЭ и других руководящих документов.

17.3.05.05. Обработка результатов обследования. Выполнение расчетов значений вероятных грозовых перенапряжений. Анализ материалов по работе средств защиты от перенапряжений. Оценка уровня эксплуатации и качества защиты электроустановки от грозовых перенапряжений.

17.3.05.06. Разработка рекомендаций по повышению надежности и экономичности работы защиты электроустановки от грозовых перенапряжений.

17.3.05.07. Составление технического отчета.

Стоимость работы на одну электроустановку распределительного устройства или ВЛ протяженностью до 100 км

Шифр	Стоимость, руб.
17.3.05.01	5415
17.3.05.02	8170
17.3.05.03	12065
17.3.05.04	11400
17.3.05.05	23560
17.3.05.06	6650
17.3.05.07	16625
И т о г о ...	83885

П р и м е ч а н и я : I. При изменении технических условий или объема работы стоимость определяется со следующими коэффициентами:

0,8 - при обследовании электроустановки (ВЛ) напряжением 35 кВ и ниже;

0,8 - на каждые последующие полные или неполные 100 км при длине ВЛ более 100 км.

2. При обследовании каждой последующей электроустановки распределительного устройства стоимость работы увеличивается пропорционально количеству электроустановок.

17.3.06. Выявление технического состояния защиты от внутренних перенапряжений электрической сети напряжением 110 кВ и выше

Х а р а к т е р и с т и к а р а б о т ы

Работа предусматривает обследование состояния защиты от внутренних перенапряжений в одной электрической сети напряжением 110 кВ и выше.

О б ъ е м р а б о т ы

17.3.06.01. Ознакомление с запросом заказчика, составление сметно-договорной документации.

17.3.06.02. Ознакомление с технической документацией (проектной, эксплуатационной). Подбор данных по технико-экономическим и эксплуатационным показателям, в том числе по авариям оборудования, вызванным внутренними перенапряжениями в сети, дефектам оборудования, выявленным во время ремонтов и т.д.

17.3.06.03. Обследование электрической сети: анализ состояния изоляции электроснабжения. Проверка выполнения директивных указаний Минэнерго ССР. Составление перечня дефектов и недостатков.

17.3.06.04. Сбор и систематизация материалов по режимам работы электрооборудования. Анализ порядка производства оперативных и автоматических переключений в сети, анализ вероятности возникновения опасных коммутационных перенапряжений, оценка видов возможных феррорезонансных перенапряжений, их уровней, вероятности возникновения и степени опасности для электрической сети. Проверка соответствия фактических режимов работы оборудования, порядка производства оперативных переключений требованиям инструкций по эксплуатации, ПТЭ и других руководящих документов.

17.3.06.05. Обработка материалов обследования. Выполнение расчетов, составление схем, сводных таблиц, графиков. Анализ материалов по защите электрической сети и отдельных ее узлов от внутренних перенапряжений, оценка уровня эксплуатации и качества защиты электрической сети от внутренних перенапряжений.

17.3.06.06. Разработка рекомендаций по эксплуатации электрооборудования сети, ведению режимов работы, устранению выявленных дефектов и конструктивных недостатков, по защите сети от внутренних перенапряжений.

17.3.06.07. Составление технического отчета.

Стоимость работы на одну сеть одного напряжения

Шифр	Стоимость, руб.
17.3.06.01	6745
17.3.06.02	33630
17.3.06.03	30495
17.3.06.04	63080

Шифр	Стоимость, руб.
17.3.06.05	56715
17.3.06.06	11210
17.3.06.07	42655
И т о г о ...	244530

П р и м е ч а н и е . При выполнении работы в электрической сети напряжением 35 кВ и ниже стоимость работы определяется с коэффициентом 0,8.

17.3.07. Выявление технического состояния опор и порталов действующих воздушных линий электропередачи и открытых распределительных устройств подстанций напряжением 35 кВ и выше

Х а р а к т е р и с т и к а р а б о т ы

Работа предусматривает выявление технического состояния 10 опор или 10 порталов на одной ВЛ или в одном ОРУ подстанции.

В зависимости от уровня напряжения ВЛ и ОРУ подстанции работа выполняется по следующим категориям сложности:

- 1 - 1150-1500 кВ;
- 2 - 330-750 кВ;
- 3 - 35-220 кВ.

О б ъ е м р а б о т ы

17.3.07.01. Ознакомление с запросом заказчика, составление сметно-договорной документации.

17.3.07.02. Изучение и анализ технической документации (проектной, эксплуатационной, ремонтной). Ознакомление с типом и конструкцией опор ВЛ и порталов ОРУ. Подготовка приборов.

17.3.07.03. Осмотр наземной части опор ВЛ (порталов ОРУ). Откопка и осмотр подземной части опор (фундаментов) ВЛ, проверка наличия и глубины заложения ригелей, надежности их крепления к стойкам (фундаментам), качества заполнения пазух в местах установки опор. Проведение контрольных измерений. Составление перечня дефектов и неисправностей.

17.3.07.04. Обработка и анализ материалов обследования.

17.3.07.05. Составление технического отчета (заключения).

Стоимость работы на 10 опор одной ВЛ или 10 порталов одного ОРУ подстанции

Шифр	Стоимость (руб.) по категориям сложности		
	1	2	3
17.3.07.01	9025	8740	8170
17.3.07.02	9025	8740	8170
17.3.07.03	25365	24225	21375
17.3.07.04	13205	12825	11780
17.3.07.05	22230	16910	15390
И т о г о ...	78850	71440	64885

П р и м е ч а н и я : 1. При обследовании более 10 опор ВЛ или 10 порталов ОРУ стоимость работы определяется с коэффициентом 0,03 на каждую последующую опору (портал) -2. Осмотр подземной части опор (фундаментов) ВЛ производится по согласованию с заказчиком при налинии наклонов опор, видимых разрушений фундамента.

17.3.08. Оценка надежности воздушных электрических сетей 0,38-10 кВ района электрических сетей

Х а р а к т е р и с т и к а р а б о т ы

Работа предусматривает расчет показателей надежности электроснабжения сельскохозяйственных потребителей с учетом паспортных данных и информации о техническом состоянии электрических сетей 0,38-10 кВ.

О б ъ е м р а б о т ы

17.3.08.01. Ознакомление с запросом заказчика, составление сметно-договорной документации. Уточнение климатических условий эксплуатации электросетей.

17.3.08.02. Обследование района электрических сетей с составлением ведомостей технического состояния, паспортных данных и повреждаемости.

17.3.08.03. Обработка результатов обследования с проведением расчетов оценки технического состояния, показателей надежности и потребности района электрических сетей в материально-технических ресурсах для ремонтно-эксплуатационных нужд.

17.3.08.04. Составление технического отчета с разработкой рекомендаций по повышению надежности.

Стоимость работы на один район
электрических сетей

Шифр	Стоимость, руб.
I7.3.08.01	13205
I7.3.08.02	323000
I7.3.08.03	775865
I7.3.08.04	212800
И т о г о ...	1324870

П р и м е ч а н и е . При выполнении работы в нескольких районах электрических сетей стоимость увеличивается пропорционально количеству районов электрических сетей.

I7.3.09. Обследование и оценка технического состояния механической части воздушной линии электропередачи на напряжение 0,38-20 кВ

Х а р а к т е р и с т и к а р а б о т ы

Работа предусматривает обследование ВЛ 0,38-20 кВ общей протяженностью 10 км одного района электрических сетей.

В зависимости от типа опор ВЛ работа выполняется по следующим категориям сложности:

- 1 - железобетонные опоры;
- 2 - деревянные опоры; деревянные опоры с железобетонными приставками.

О б ъ е м р а б о т ы

I7.3.09.01. Ознакомление с запросом заказчика, составление сметно-договорной документации.

I7.3.09.02. Определение условий эксплуатации по паспортной и технической документации, данным метеостанций. Выбор в процессе обследования ВЛ элементов для испытания (стойки, приставки, опоры, их узлы и элементы). Составление задания на испытания. Разработка силовых и измерительных схем испытаний, подбор измерительных приборов.

I7.3.09.03. Составление и согласование рабочей программы. Подготовка испытательного полигона или установки, тарировка приборов. Испытание отобранных элементов до контрольных нагрузок и до разрушения.

Определение характеристик материалов. Демонтаж измерительных схем.

I7.3.09.04. Обработка полученных данных и анализ результатов обследования и испытаний. Определение параметров технического состояния механической части ВЛ.

I7.3.09.05. Составление технического отчета.

Стоимость работы на 10 км ВЛ

Шифр	Стоимость (руб.) по категориям сложности	
	1	2
I7.3.09.01	24985	24985
I7.3.09.02	132335	120365
I7.3.09.03	161500	139840
I7.3.09.04	143830	134235
I7.3.09.05	252700	231895
И т о г о ...	715350	651320

П р и м е ч а н и е . При выполнении работы в пределах одного РСС на ВЛ протяженностью более 10 км стоимость определяется с коэффициентом 0,08 на каждый последующий участок ВЛ длиной 1 км.

I7.3.10. Определение безопасных условий труда при производстве работ под напряжением на воздушных линиях электропередачи

Х а р а к т е р и с т и к а р а б о т ы

Работа выполняется для различных технологических вариантов и комплектов приспособлений, используемых при работах под напряжением.

О б ъ е м р а б о т ы

I7.3.10.01. Ознакомление с запросом заказчика, составление сметно-договорной документации.

I7.3.10.02. Подбор и анализ нормативно-технических, справочно-информационных и других документов. Ознакомление с технологией выполнения работ под напряжением. Ознакомление со схемой и особенностями электрической сети. Разработка программы и методики испытаний по определению разрядных характеристик изолирующих промежутков.

I7.3.10.03. Расчет значений и вероятности возникновения перенапряжений в период производства работ под напряжением на ВЛ.

I7.3.10.04. Проведение испытаний по определению разрядных характеристик изолирующих промежутков при наличии приспособлений для работ под напряжением.

I7.3.10.05. Определение расчетных значений пятидесятипроцентного разрядного на-

пряжения гирлянд изоляторов и необходимого числа годных изоляторов при работах под напряжением.

Г7.3.10.06. Определение степени безопасности ремонтного персонала при работе под напряжением.

Г7.3.10.07. Анализ результатов расчетов и испытаний. Составление технического отчета с выводами и рекомендациями.

Стоимость работы на одну технологию ремонтных работ

Шифр	Стоимость, руб.
Г7.3.10.01	16195
Г7.3.10.02	185915
Г7.3.10.03	621395
Г7.3.10.04	665950
Г7.3.10.05	701195
Г7.3.10.06	621395
Г7.3.10.07	256075
И т о г о ...	3068120

Г7.4. ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ

Г7.4.01. Испытания кабелей для уточнения их физико-химических свойств

Характеристика работы

Работа выполняется по следующим категориям сложности:

1 - один тип или одна марка кабеля разных типоразмеров;

2 - одна цепь (кабельная линия) или один поток кабелей;

3 - один образец кабеля.

Испытания кабеля проводятся по двум контролируемым параметрам.

Объем работы

Г7.4.01.01. Ознакомление с запросом заказчика, составление сметно-договорной документации.

Г7.4.01.02. Подбор и анализ нормативно-технических, справочно-информационных и других документов, необходимых для выполнения работы. Подбор и подготовка приборов. Подготовка рабочих мест. Составление перечня необходимого инструмента, обрудования и приспособлений. Проверка готовности оборудования и аппаратуры к испытаниям. Составление рабочей программы испытаний.

Г7.4.01.03. Подготовка кабеля к испытаниям, прокладка, установка датчиков, сборка схемы измерений, градуировка датчиков. Наблюдение во время испытаний, регистрация данных. Оценка мешающих факторов и корректировка методики испытаний. Осмотры и вскрытия образцов. Демонтаж кабеля после испытаний.

Г7.4.01.04. Расшифровка показаний приборов (диаграммы, осциллограммы и др.) Составление таблиц и графиков. Статистическая обработка

данных. Анализ результатов, разработка технических решений или организационно-технических мероприятий по прокладке и эксплуатации кабелей.

Г7.4.01.05. Составление технического отчета.

Стоимость работы на один тип, одну марку, одну цепь, один поток или один образец кабеля

Шифр	Стоимость (руб.) по категориям сложности		
	1	2	3
Г7.4.01.01	14820	14820	14820
Г7.4.01.02	89965	41040	16055
Г7.4.01.03	386555	181260	79230
Г7.4.01.04	124735	64980	15580
Г7.4.01.05	39900	21945	9310
И т о г о ...	655975	324045	134995

П р и м е ч а н и е : При изменении технических условий или объема работы стоимость определяется со следующими коэффициентами:

0,8 - для каждого последующих типов, цепей, образцов, марок, линий, потоков кабелей;

0,5 - на каждый последующий контролируемый параметр более двух.

Г7.4.02. Проверка прочности новых типов защитных покровов на кабелях с алюминиевыми оболочками

Характеристика работы

Работа выполняется на образце кабеля на напряжение до 110 кВ с одним типом защитного покрова.

Объем работы

I7.4.02.01. Ознакомление с запросом заказчика, составление сметно-договорной документации.

I7.4.02.02. Подбор и анализ нормативно-технических, справочно-информационных и других документов, необходимых для выполнения работы. Подбор и подготовка приборов. Подготовка рабочих мест. Проверка готовности аппаратуры к испытаниям.

I7.4.02.03. Испытания образца кабеля в соляной ванне в различных режимах (в зависимости от концентрации раствора, напряжение внешнего источника тока и т.п.). Измерение сопротивления защитных покровов.

I7.4.02.04. Разборка и осмотр образца (и после) испытаний.

I7.4.02.05. Обработка результатов испытаний, измерений и обобщение опыта эксплуатации, составление сводных таблиц и графиков.

I7.4.02.06. Составление технического отчета.

Стоимость работы на один образец кабеля

Шифр	Стоимость, руб.
I7.4.02.01	18715
I7.4.02.02	51110
I7.4.02.03	227335
I7.4.02.04	17195
I7.4.02.05	131765
I7.4.02.06	42275
И т о г о ...	488395

П р и м е ч а н и е . При увеличении количества образцов кабеля стоимость работы на каждый последующий образец определяется с коэффициентом 0,85.

I7.4.03. Испытания образцов кабелей или муфт на ускоренное старение

Характеристика работы

Работа предусматривает испытания образцов кабеля или кабельной арматуры на напряжение 6-10 кВ.

Объем работы

I7.4.03.01. Ознакомление с запросом заказчика, составление сметно-договорной документации.

I7.4.03.02. Подбор и анализ нормативно-технических, справочно-информационных и дру-

гих документов, необходимых для выполнения работы. Подбор и подготовка приборов. Подготовка рабочих мест. Составление перечня необходимого инструмента, оборудования и приспособлений.

I7.4.03.03. Предварительное определение значений нагрузочных токов для опытных цепей в соответствии с заданными техническими условиями (пределные, длительно допустимые и аварийные температуры нагрева).

I7.4.03.04. Испытания на ускоренное старение в течение 100 циклов (I этап).

I7.4.03.05. Испытания на ускоренное старение в течение 100 циклов (II этап).

I7.4.03.06. Испытания на ускоренное старение в течение 50 циклов (III этап), проведение испытаний и измерений образцов после I-III этапов испытаний.

I7.4.03.07. Проведение механических испытаний на изгиб, вибрационных испытаний.

I7.4.03.08. Разборка и осмотр образца до (или после) испытаний на старение.

I7.4.03.09. Обработка результатов испытаний и измерений, составление сводных таблиц, графиков, координатных систем (гистограмм).

I7.4.03.10. Составление технического отчета.

Стоимость работы на один образец кабеля или кабельной арматуры

Шифр	Стоимость, руб.
I7.4.03.01	7885
I7.4.03.02	45790
I7.4.03.03	35910
I7.4.03.04	36480
I7.4.03.05	36480
I7.4.03.06	36480
I7.4.03.07	9405
I7.4.03.08	5510
I7.4.03.09	131670
I7.4.03.10	21090
И т о г о ...	366700

П р и м е ч а н и е . При изменении технических условий или объема работы стоимость определяется сб следующими коэффициентами:

1,5 - при испытании образцов кабелей (муфт) на напряжение 20-35 кВ;
0,75 - на второй и каждый последующий образец кабеля (муфты).

Раздел I8. ОСНОВНЫЕ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ

I8.1. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-НАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ

I8.1.01. Электрические испытания зажимов

Характеристика работы

Работа предусматривает электрические испытания одного из типов зажимов (натяжных, соединительных, аппаратных).

Объем работы

I8.1.01.01. Ознакомление с запросом заказчика, составление сметно-договорной документации.

I8.1.01.02. Ознакомление с технической документацией, с техническими параметрами зажима. Составление рабочей программы испытаний, согласование ее с заказчиком.

I8.1.01.03. Сборка электрической схемы испытательных приборов, термопар, сборка схем измерений, изготовление стандартного образца, спрессовка зажима для одного образца.

I8.1.01.04. Испытание зажима, контактов до нагрева током, разборка схемы измерений, предварительная обработка результатов.

I8.1.01.05. Испытание с нагревом номинальным током, нагрев переменным номинальным током до установившейся температуры, охлаждение до температуры окружающей среды, измерение падения напряжения на контактах и проводе при постоянном токе. Предварительная обработка результатов измерений.

I8.1.01.06. Такие же испытания, как на этапе I8.1.01.05, но после нагрева током, равным I_{nom} .

I8.1.01.07. Такие же испытания, как на этапе I8.1.01.05, но после нагрева током термической стойкости (I_{rc}).

I8.1.01.08. Окончательная обработка результатов испытаний, вычерчивание графиков, составление таблиц, анализ результатов испытаний, определение коэффициента дефектности, составление протокола.

Стоимость работы на один зажим одного типа

Шифр	Стоимость, руб.
I8.1.01.01	4085
I8.1.01.02	8360
I8.1.01.03	28500

Шифр	Стоимость, руб.
I8.1.01.04	17005
I8.1.01.05	20805
I8.1.01.06	20805
I8.1.01.07	20805
I8.1.01.08	26790
Итого ...	147155

I8.1.02. Механические испытания монтажных приспособлений для работы на воздушных линиях электропередачи и лод напряжением

Характеристика работы

Работа предусматривает проведение механических испытаний одного приспособления одного типа (когти, лазы, предохранительные пояса и т.п.).

Объем работы

I8.1.02.01. Ознакомление с запросом заказчика, составление сметно-договорной документации.

I8.1.02.02. Разработка схемы испытаний, монтаж испытательного стенда, проверка монтажного приспособления на соответствие проекту, сборка схем испытаний и измерений.

I8.1.02.03. Проведение испытаний приспособлений механическими нагрузками до рабочих нагрузок и до разрушения.

I8.1.02.04. Демонтаж приспособления, испытательного стенда (узлов крепления приспособления), схем испытаний и измерений.

I8.1.02.05. Обработка результатов испытаний, составление таблиц, схем. Составление технического отчета (протокола).

Стоимость работы на одно приспособление одного типа

Шифр	Стоимость, руб.
I8.1.02.01	1710
I8.1.02.02	6080
I8.1.02.03	10545
I8.1.02.04	7220
I8.1.02.05	4465
Итого ...	30020

Примечание. При испытаниях большого количества однотипных приспособлений стоимость работы определяется с коэффициентом 0,8 на второе и каждое последующее приспособление.

I8.I.03. Механические испытания механизмов и оборудования для работы на воздушных линиях электропередачи

Характеристика работы

Работа предусматривает проведение одного ходового цикла испытаний продолжительностью десять часов.

Работа выполняется по следующим категориям сложности:

1 - испытания опытных образцов механизмов для работы на ВЛ (тележки и т.п.);

2 - испытания оборудования для работы на ВЛ (полки, контейнеры, лестницы и т.п.).

Объем работы

I8.I.03.01. Ознакомление с запросом заказчика, составление сметно-договорной документации.

I8.I.03.02. Ознакомление с технической, проектной и монтажной документацией. Анализ технических данных испытываемых конструкций. Подбор и анализ нормативно-технических, справочно-информационных и других документов; составление рабочей программы испытаний. Разработка специального стенда для испытаний, разработка методики проведения испытаний, выбор экспериментальных нагрузок.

I8.I.03.03. Сборка и оборудование испытательного стенда. Подготовка механизма (оборудования) к испытаниям. Проведение испытаний для проверки соответствия образцов проекту, качества изготовления, прочности конструкции, обнаружения конструктивных и заводских дефектов, проверки удобства и безопасности работы с данным механизмом (оборудованием). Проведение испытаний для определения параметров и эксплуатационных характеристик оборудования.

I8.I.03.04. Обработка и анализ результатов испытаний, составление технического отчета.

Стоимость работы на один механизм (оборудование)

Шифр	Стоимость (руб.) по категориям сложности	
	1	2
I8.I.03.01	II400	II400
I8.I.03.02	I43070	75335

Шифр	Стоимость (руб.) по категориям сложности	
	1	2
I8.I.03.03	370785	I78410
I8.I.03.04	I73280	I05830
Итого ...	698535	370975

Примечание. На каждый последующий десятичасовой ходовой цикл испытаний стоимость работы определяется с коэффициентом 0,025.

I8.I.04. Механические испытания проводов воздушных линий электропередачи высокого напряжения

Характеристика работы

Работа предусматривает механические испытания одного из типов проводов ВЛ высокого напряжения.

Объем работы

I8.I.04.01. Ознакомление с запросом заказчика, составление сметно-договорной документации.

I8.I.04.02. Ознакомление с технической документацией, составление рабочей программы со схемами испытаний, согласование ее с заказчиком.

I8.I.04.03.. Подготовка образца для испытаний, сборка схем, снятие геометрических характеристик провода и проволок. Испытания образца провода (проводок) на растяжение.

I8.I.04.04. Испытания провода на вытяжку, нагружение провода по ступеням, длительная временная выдержка, демонтаж схемы.

I8.I.04.05. Обработка и анализ результатов испытаний, составление таблиц, схем, графиков, составление технического отчета (протокола).

Стоимость работы на один образец одного типа провода

Шифр	Стоимость, руб.
I8.I.04.01	4845
I8.I.04.02	22325
I8.I.04.03	I28345
I8.I.04.04	I70145
I8.I.04.05	I06685
Итого ...	432345

18.I.05. Механические испытания арматуры воздушных линий электропередачи высокого напряжения статическими нагрузками

Характеристика работы

Работа предусматривает проведение испытаний до пяти образцов одного типа арматуры ВЛ высокого напряжения.

Объем работы

18.I.05.01. Ознакомление с запросом заказчика, составление сметно-договорной документации.

18.I.05.02. Ознакомление с технической, проектной, монтажной документацией, разработка схем испытаний и измерений, составление и согласование рабочей программы.

18.I.05.03. Проверка арматуры на соответствие проекту, проверка качества ее изготовления, монтаж схем испытаний.

18.I.05.04. Испытания арматуры механическими нагрузками, проверка ее работоспособности и механической прочности, отбор проб материала, предварительная обработка результатов испытаний, демонтаж схем.

18.I.05.05. Окончательная обработка результатов испытаний, оценка рациональности, работоспособности конструкции, составление таблиц, схем, составление протокола (отчета).

Стоимость работы на испытание до пяти образцов арматуры одного типа

Шифр	Стоимость, руб.
18.I.05.01	4655
18.I.05.02	7030
18.I.05.03	24700
18.I.05.04	30685
18.I.05.05	24985
Итого ...	92055

18.I.06. Механические испытания элементов арматуры воздушных линий электропередачи динамическими нагрузками

Характеристика работы

В зависимости от количества проводов в расщепленной фазе работа выполняется по следующим категориям сложности:

I - 8-10 проводов;
2 - 5-7 проводов;
3 - 4 провода;
4 - 2-3 провода;
5 - арматура ВЛ для одного провода.

Объем работы

18.I.06.01. Ознакомление с запросом заказчика, составление сметно-договорной документации.

18.I.06.02. Ознакомление с технической, проектной и монтажной документацией, составление рабочей программы и согласование ее с заказчиком.

18.I.06.03. Подготовка линии, градуировка приборов, сборка схем измерений. Проверка арматуры на соответствие проекту.

18.I.06.04. Обрыв одного из элементов ВЛ (гирлянды, провода, троса), сброс гололеда и т.д. Запись усилий в испытываемых элементах, осмотр элемента после испытаний, демонтаж схем измерений.

18.I.06.05. Обработка результатов испытаний (проявление осциллограмм и кинофотопленок). Анализ работы арматуры, составление таблиц, схем, графиков. Составление технического отчета.

Стоимость работы на один образец одного типа арматуры

Шифр	Стоимость (руб) по категориям сложности				
	1	2	3	4	5
18.I.06.01	11400	11400	11400	11400	11400
18.I.06.02	180975	155135	114855	104690	83220
18.I.06.03	470820	407265	286425	259540	215745
18.I.06.04	298490	269800	203205	166250	127300
18.I.06.05	284810	235980	198360	138225	106210
Итого ...	1246495	1079580	814245	680105	543875

18.I.07. Испытания проводов и арматуры воздушных линий электропередачи на вибрацию

Характеристика работы

Работа предусматривает испытания проводов и арматуры ВЛ в условиях летнего времени.

В зависимости от количества проводов в расщепленной фазе работа выполняется по следующим категориям сложности:

- 1 - 8 проводов;
- 2 - 5 проводов;
- 3 - 3 провода;
- 4 - 2 провода;
- 5 - 1 провод.

Объем работы

18.I.07.01. Ознакомление с запросом заказчика, составление сметно-договорной документации.

18.I.07.02. Ознакомление с технической, проектной и монтажной документацией на провода и арматуру. Составление и согласование рабочей программы. Проверка элементов арматуры на соответствие проекту качества изготавления и монтажа.

18.I.07.03. Подготовка испытательного оборудования, изготовление стандартного образца провода, спрессовка зажимов, градуировка измерительных приборов, монтаж схем испытаний и измерений.

18.I.07.04. Испытания проводов и арматуры. Контроль параметров динамического процесса (амплитуды, частоты, числа циклов колебаний, усилий в элементах арматуры и т.п.), осмотр элементов после испытаний, демонтаж схем испытаний и измерений.

18.I.07.05. Обработка результатов испытаний (подсчет числа циклов нагружения), анализ работы испытываемого образца, составление таблиц, схем, графиков. Составление технического отчета.

Стоимость работы на один образец провода, арматуры

Шифр	Стоимость (руб.) по категориям сложности				
	1	2	3	4	5
18.I.07.01	11400	11400	11400	11400	11400
18.I.07.02	280630	235865	193420	161595	133380
18.I.07.03	926725	753255	574845	433295	281865
18.I.07.04	2728875	2550465	2364550	2152985	1938570
18.I.07.05	579595	522975	466450	410875	360715
Итого	4527225	4073980	3610665	3170150	2725930

18.I.08. Механические испытания проводов и элементов арматуры воздушных линий электропередачи на воздействие низкочастотных колебаний

Характеристика работы

Работа предусматривает механические испытания проводов и элементов арматуры ВЛ в условиях летнего времени. В зависимости от количества проводов в расщепленной фазе работа выполняется по следующим категориям сложности:

- 1 - 8-10 проводов;
- 2 - 5-7 проводов;
- 3 - 4 провода;
- 4 - 2-3 провода;
- 5 - арматура ВЛ для одиночного провода.

Объем работы

18.I.08.01. Ознакомление с запросом заказчика, составление сметно-договорной документации.

18.I.08.02. Ознакомление с проектной и монтажной документацией, составление рабочей программы и согласование ее с заказчиком.

18.I.08.03. Подготовка линии, монтаж арматуры, градуировка приборов, сборка схем измерений, монтаж расцепляющих устройств.

18.I.08.04. Воздействие низкочастотных колебаний (субколебания, плиска проводов, несинхронные качания фаз). Запись параметров динамического процесса в испытываемых элементах, демонтаж схем испытаний и измерений.

18.I.08.05. Обработка результатов испытаний (обработка осциллограмм). Анализ работы арматуры, фазы; составление таблиц, схем, графиков. Составление технического отчета.

Стоимость работы на один образец одного типа арматуры или провода

Шифр	Стоимость (руб.) по категориям сложности				
	1	2	3	4	5
18.I.08.01	11400	11400	11400	11400	11400
18.I.08.02	253840	215080	155895	139270	107160
18.I.08.03	760570	656070	504640	439945	362995

Шифр	Стоимость (руб.) по категориям сложности				
	1	2	3	4	5
18.1.08.04	478230	432725	335255	276260	205485
18.1.08.05	448210	378100	315020	235990	171475
И т о г о ...	1952250	1693375	1322210	1102855	858515

18.1.09. Испытание заделки в грунт подножника или сваи

Характеристика работы

В зависимости от размеров подножников или свай работа выполняется по следующим категориям сложности:

- 1 - подножник размером 250x250 см или свая 40x40x600 см;
- 2 - подножник размером 220x220 см или свая 35x35x600 см;
- 3 - подножник размером 200x200 см или свая 30x30x600 см.

Объем работы

18.1.09.01. Ознакомление с запросом заказчика, составление сметно-договорной документации.

18.1.09.02. Ознакомление с технической документацией, выбор расчетных режимов загружения, составление рабочей программы и согласование ее с заказчиком.

18.1.09.03. Доставка подножника или сваи, выбор площадки для испытаний по инженерно-геологическим данным. Рытье котлована и установка подножника (бурение направляющей скважины, вибронагружение сваи). Сборка схем испытаний и измерений, балки-портала, гидравлического домкрата.

18.1.09.04. Испытание подножника (сваи) на выдергивание до стабилизации деформации при нормативных нагрузках (длительное время). Испытание подножника (сваи) циклическими нагрузками. Демонтаж схем.

18.1.09.05. Обработка результатов испытаний, составление таблиц, схем, графиков. Анализ результатов, оценка конструкции. Составление технического отчета.

Стоимость работы на один подножник (сваю)

Шифр	Стоимость (руб.) по категориям сложности		
	1	2	3
18.1.09.01	5700	5700	5700

Шифр	Стоимость (руб.) по категориям сложности		
	1	2	3
18.1.09.02	59660	44935	23465
18.1.09.03	222490	139460	76665
18.1.09.04	257355	221920	144590
18.1.09.05	103550	77520	42750
И т о г о ...	648755	489535	293170

П р и м е ч а н и е . Стоимость работы по испытаниям подножника или сваи больших размеров определяется с коэффициентом 1,4.

18.1.10. Механические испытания фундаментов статическими нагрузками

Характеристика работы

В зависимости от применения фундаментов работа выполняется по следующим категориям сложности:

- 1 - фундамент для анкерно-угловой опоры;
- 2 - фундамент для промежуточной опоры.

Объем работы

18.1.10.01. Ознакомление с запросом заказчика, составление сметно-договорной документации.

18.1.10.02. Ознакомление с технической, проектной документацией. Разработка схем испытаний и закрепления фундамента, составление рабочей программы, согласование ее с заказчиком.

18.1.10.03. Доставка фундамента, монтаж специального испытательного стенда, установка и закрепление на нем фундамента. Сборка схем испытаний и измерений с установкой гидравлических домкратов и насосной станции.

18.1.10.04. Испытание фундамента с загружением его по ступеням до нормативной, расчетной и предельной нагрузок. Снятие показаний по приборам, измерение ширины раскрытия трещин. Демонтаж схем испытаний, фундаментов, испытательного стенда.

18.1.10.05. Обработка результатов испытаний, составление схем. Анализ полученных данных. Составление технического отчета.

Стоимость работы на один фундамент

Шифр	Стоимость (руб.) по категориям сложности	
	1	2
18.I.I0.01	5700	5700
18.I.I0.02	115045	69920
18.I.I0.03	324140	192660
18.I.I0.04	239875	188955
18.I.I0.05	95665	65835
И т о г о ...	780425	523070

18.I.II. Механические испытания элементов опор воздушных линий электропередачи

Характеристика работы

Работа предусматривает проведение испытаний одного из элементов опоры ВЛ (траверсы, части стойки опоры, узла сопряжения элементов опоры между собой и т.п.). В зависимости от типа опоры работа выполняется по следующим категориям сложности:

- 1 - металлическая опора;
- 2 - железобетонная опора;
- 3 - деревянная опора.

Объем работы

18.I.II.01. Ознакомление с запросом заказчика, составление сметно-договорной документации.

18.I.II.02. Ознакомление с технической, проектной документацией. Анализ проектных данных. Выбор экспериментальных нагрузок, составление и согласование рабочей программы.

18.I.II.03. Подготовка места испытаний, вспомогательных приспособлений для соединения узлов, сборка и установка элемента, схем испытаний и измерений, градуировка приборов.

18.I.II.04. Испытание элемента до расчетных нагрузок, предварительная обработка результатов испытаний. Испытание элемента до предельных нагрузок. Демонтаж конструкции и места ее установки.

18.I.II.05. Окончательная обработка результатов испытаний. Составление таблиц, схем, графиков. Анализ полученных данных. Составление технического отчета (протокола).

Стоимость работы на один элемент

Шифр	Стоимость (руб.) по категориям сложности		
	1	2	3
18.I.II.01	5700	5700	5700
18.I.II.02	15580	7980	5985
18.I.II.03	66880	15010	15675
18.I.II.04	81415	18905	16530
18.I.II.05	42560	15675	13395
И т о г о ...	212135	63270	57285

18.I.II.12. Механические испытания металлических опор воздушных линий электропередачи статическими нагрузками

Характеристика работы

Работа предусматривает проведение испытаний металлических опор ВЛ в восьми основных расчетных режимах. В зависимости от массы опоры работа выполняется по следующим категориям сложности:

- 1 - 40, I т и выше;
- 2 - от 25, I до 40 т;
- 3 - от 15, I до 25 т;
- 4 - от 8, I до 15 т;
- 5 - от 5, I до 8 т;
- 6 - от 3, I до 5 т;
- 7 - 3 т и меньше.

Объем работы

18.I.I2.01. Ознакомление с запросом заказчика, составление сметно-договорной документации.

18.I.I2.02. Ознакомление с технической, проектной и монтажной документацией. Выбор расчетных режимов, пересчет на экспериментальные нагрузки. Составление и согласование рабочей программы.

18.I.I2.03. Выбор места испытаний, вывозка опоры со станции, сборка и установка опоры.

18.I.I2.04. Подборка силовых тросов. Изготовление якорей, установка лебедок, градуировка приборов, монтаж схем испытаний и измерений, проверка их.

18.I.12.05. Проведение испытаний опоры до расчетных нагрузок, предварительная обработка результатов. Испытание опоры до предельных нагрузок, определение прочностных характеристик и деформативности опоры в восьми расчетных режимах. Измерение усилий и деформаций (напряжений) в элементах конструкции с использованием ЭВМ. Демонтаж опоры и схем испытаний.

18.I.12.06. Окончательная обработка результатов испытаний. Анализ полученных данных, составление таблиц, схем, графиков. Составление технического отчета.

Стоимость работы на одну опору

Шифр	Стоимость (руб.) по категориям сложности		
	1	2	3
18.I.12.01	11400	11400	11400
18.I.12.02	254505	215080	150195
18.I.12.03	3400905	3079140	2258815
18.I.12.04	2800980	2536025	1882330
18.I.12.05	5002035	4528840	3388175
18.I.12.06	1300075	1192250	1041580
И т о г о ...	12769900	11562735	8732495

Шифр	Стоимость (руб.) по категориям сложности			
	4	5	6	7
18.I.12.01	11400	11400	11400	11400
18.I.12.02	137560	105070	84455	56525
18.I.12.03	1745245	1277560	1080910	880460
18.I.12.04	1454355	1064665	900695	733780
18.I.12.05	2618010	1916530	1621365	1320785
18.I.12.06	1041580	835810	720195	530955
И т о г о ...	7008150	5211035	4419020	3533905

П р и м е ч а н и я : 1. Стоимость работы при проведении испытаний в более (менее) восьми расчетных режимах увеличивается (уменьшается) на коэффициент 0,05 на каждый дополнительный (исключенный) режим. 2. Стоимость работы не учитывает стоимости ввода информации в ЭВМ и машинного времени.

18.I.13. Механические испытания железобетонных опор воздушных линий электропередачи статическими нагрузками

Х а р а к т е р и с т и к а р а б о т ы

Работа предусматривает проведение испытаний в восьми расчетных режимах.

В зависимости от типа и назначения опоры работа проводится по следующим категориям сложности и группам опор:

1 - анкерно-угловые опоры:

1.1 - специальные;

1.2 - порталные;

1.3 - одностоечные;

2 - промежуточные опоры:

2.1 - специальные;

2.2 - порталные;

2.3 - одностоечные центрифугированные;

2.4 - одностоечные вибрированные.

О б ъ е м р а б о т ы

18.I.13.01. Ознакомление с запросом заказчика, составление сметно-договорной документации.

18.I.13.02. Ознакомление с технической, проектной документацией и расчетом опоры, выбор режимов загружения, составление и согласование рабочей программы.

18.I.13.03. Выбор места испытаний, доставка опоры со станции, разбивка и рывье (бурение) котлованов под опору. Сборка и установка опоры, выверка и закрепление ее.

18.I.13.04. Подбор тросов, сборка схем испытаний. Градуировка приборов, монтаж схем измерений, установка приборов. Проверка всех схем. Составление программы для ЭВМ.

18.I.13.05. Проведение предварительных испытаний опоры. Проведение испытаний до нормативных и расчетных нагрузок. Предварительная обработка результатов испытаний. Проведение испытаний опоры до предельных нагрузок (разрушения). Демонтаж схем измерений, испытаний, конструкции.

18.I.I3.06. Составление таблиц, схем, графиков (деформаций, углов поворота в грунте и т.п.). Обработка и анализ результатов испытаний. Составление технического отчета.

Стоимость работы на одну опору

Шифр	Стоимость (руб.) по категориям сложности		
	1		
	1.1	1.2	1.3
18.I.I3.01	II400	II400	II400
18.I.I3.02	186960	107350	76380
18.I.I3.03	1640555	1078345	687230
18.I.I3.04	1491405	980305	624815
18.I.I3.05	2833660	1862570	1187120
18.I.I3.06	856900	715540	591660
И т о г о ...	7020880	4755510	3178605

Шифр	Стоимость (руб.) по категориям сложности			
	2			
	2.1	2.2	2.3	2.4
18.I.I3.01	II400	II400	5700	5700
18.I.I3.02	125685	96805	70110	52250
18.I.I3.03	1416925	1012985	442890	299725
18.I.I3.04	12688105	920835	402610	329745
18.I.I3.05	2447390	1749615	765035	569620
18.I.I3.06	825930	664715	543020	439280
И т о г о ...	6115435	4456355	2229365	1696320

П р и м е ч а н и я : 1. Стоимость работы при проведении испытаний в более (менее) восьми расчетных режимах на каждый дополнительный (исключенный) режим увеличивается (уменьшается) на коэффициент 0,05-2. Стоимость работы не учитывает стоимости ввода информации в ЭВМ и машинного времени.

18.I.I4. Механические испытания деревянных опор воздушных линий электропередачи статическими нагрузками

Х а р а к т е р и с т и к а р а б о т ы

Работа предусматривает проведение испытаний в восьми расчетных режимах.

В зависимости от объема древесины опоры работа выполняется по следующим категориям сложности:

- 1 - более 8 м³;
- 2 - от 4 до 7,9 м³;
- 3 - до 3,9 м³.

О б ъ е м р а б о т ы

18.I.I4.01. Ознакомление с запросом заказчика, составление сметно-договорной документации.

18.I.I4.02. Ознакомление с проектной и монтажной документацией, анализ конструкции, выбор режимов загружения, расчет схемы подъема, составление и согласование с заказчиком рабочей программы.

18.I.I4.03. Выбор места установки опоры, доставка опоры со станции, изготовление металлических, деревянных деталей и узлов, рытье котлованов для установки опоры. Сборка и установка опоры, засыпка и трамбовка котлованов вручную.

18.I.I4.04. Подбор тросов для испытаний, градуировка динамометров и приборов. Сборка схем испытаний и измерений. Установка приборов. Проверка всех схем.

18.I.I4.05. Проведение предварительных испытаний опоры (обтяжка), проведение испытаний до расчетных нагрузок, предварительная обработка результатов испытаний. Испытание опоры до предельных нагрузок (до разрушения), осмотр и обследование конструкции после испытаний. Демонтаж конструкции и схем испытаний.

18.I.I4.06. Окончательная обработка результатов испытаний (определение усилий в элементах опоры, сравнение экспериментальных данных с расчетными), анализ результатов испытаний, составление таблиц, схем, графиков. Составление технического отчета.

Стоимость работы на одну опору

Шифр	Стоимость (руб.) по категориям сложности		
	1	2	3
18.I.I4.01	II400	II400	5700
18.I.I4.02	73150	54815	39900
18.I.I4.03	876565	697110	484405
18.I.I4.04	796860	633745	440420
18.I.I4.05	1514110	1204125	836855
18.I.I4.06	673170	594510	544920
И т о г о ...	3945255	3195705	2352200

П р и м е ч а н и е . При проведении испытаний более (менее) чем в восьми расчетных режимах стоимость работы на каждый дополнительный (исключенный) режим увеличивается (уменьшается) на коэффициент 0,05.

18.I.15. Механические испытания опор воздушных линий электропередачи для распределительных сетей на напряжение 0,4-10 кВ статическими нагрузками

Характеристика работы

Работа предусматривает проведение испытаний в двух расчетных режимах.

В зависимости от типа опоры работа выполняется по следующим категориям сложности:

- 1 - анкерно-угловые опоры;
- 2 - промежуточные опоры.

Объем работы

18.I.15.01. Ознакомление с запросом заказчика, составление сметно-договорной документации.

18.I.15.02. Ознакомление с технической документацией, выбор расчетных режимов. Составление и согласование рабочей программы с заказчиком.

18.I.15.03. Доставка опоры со станции, погрузка, выгрузка автокраном. Разбивка и рывье (бурение) котлованов под опору. Сборка и установка опоры, обратная засыпка и трамбовка вручную. Подбор тросов, сборка схем испытаний, монтаж схем измерений, установка приборов. Подвеска вертикальных грузов.

18.I.15.04. Испытание опоры до нормативных нагрузок с выдержкой по времени, разгрузка. Предварительная обработка результатов испытаний. Испытание до расчетных нагрузок, до разрушения. Демонтаж схем испытаний.

18.I.15.05. Обработка результатов испытаний, подсчет расчетного и разрушающего моментов от экспериментальных нагрузок, анализ результатов испытаний. Составление технического отчета.

Стоимость работы на одну опору

Шифр	Стоимость (руб.) по категориям сложности	
	1	2
18.I.15.01	5700	5700
18.I.15.02	10925	8360
18.I.15.03	106020	51205
18.I.15.04	159695	88445
18.I.15.05	88350	88350
И т о г о ...	370690	242060

П р и м е ч а н и е . При изменении объема работы стоимость определяется со следующими коэффициентами:
 0,8 - при проведении испытаний в одном расчетном режиме;
 0,6 - на третий и каждый последующий расчетный режим.

18.I.16. Тензометрические измерения при испытаниях опор или элементов воздушных линий электропередачи

Характеристика работы

В зависимости от вида нагрузок работа выполняется по следующим категориям сложности:

- 1 - динамические нагрузки (обрыв проводов фазы), измерение проводится в восьми точках;
- 2 - статические нагрузки (установка 50 тензодатчиков).

Объем работы

18.I.16.01. Ознакомление с запросом заказчика, составление сметно-договорной документации.

18.I.16.02. Разработка схем тензометрических измерений, изготовление тензодатчиков, подготовка и градуировка приборов.

18.I.16.03. Установка на опору тензодатчиков, монтаж схем измерения, их проверка и наладка. Отладка программы для ЭВМ. Проведение измерений при испытаниях с использованием ВК15ВУМС28-025.

18.I.16.04. Обработка полученных результатов измерений, построение графиков, анализ результатов.

Стоимость работы на одну опору или один элемент ВЛ

Шифр	Стоимость (руб.) по категориям сложности	
	1	2
18.I.16.01	3610	3135
18.I.16.02	10450	8645
18.I.16.03	25270	18430
18.I.16.04	15675	10925
И т о г о ...	55005	41135

П р и м е ч а н и е . Стоимость работы не учитывает стоимости ввода информации в ЭВМ и машинного времени.