

**ЖУРНАЛ**  
**ПО ВОДОПОДГОТОВКЕ**  
**В КОТЕЛЬНОЙ**

**ЖУРНАЛ**  
**ПО ВОДОПОДГОТОВКЕ**  
**В КОТЕЛЬНОЙ**

---

(наименование предприятия)

---

Начат \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Окончен \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Дата и время приема и сдачи смен	Номера фильтров, находящихся в работе	Номера котлов, находящихся в работе	Периодическая продувка паровых котлов всех нижних точек		Время отбора проб на анализ	Непрерывная продувка	Питательная вода паровых котлов				Котловая вода паровых котлов			Подпиточная водогрейных				
			начало продувки	конец продувки			Общая жесткость	Содержание растворенного кислорода	Содержание свободной углекислоты	Содержание масла	Щелочность		Солесодержание	Общая жесткость	Карбонатная жесткость	Содержание растворенного кислорода	Содержание взвешенных веществ	
											Общая	Относительная						
																		часы мин.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
12.09.99  08-00 16-00	2—3	1	08-20	08-23	08-00	откр.	20	80	нет	нет	12	20						
					10-00	откр.	20	80	нет	нет	10							
					ОСТАНОВЛЕН													
					14-00													
					16-00													
					08-00	откр.	20	80	нет	нет	10	20						
		3	08-30	08-33	10-00	откр.	20	80	нет	нет	10	20						
					12-00	откр.	20	80	нет	нет	10							
					14-00													
					16-00													
					10-00	закр.	20	80	нет	нет	16	—						
					12-00	закр.	20	80	нет	нет	20	—						
	2	11-15	11-18	14-00	закр.	20	80	нет	нет	20	—							
				16-00														
				10-00	закр.	20	80	нет	нет	20	—							
				12-00	закр.	20	80	нет	нет	20	—							

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ

вода котлов		Регенерация натрий-катионитовых фильтров						Конденсат			Подпись лаборанта-аппаратчика		Примечание
Содержание свободной углекислоты	Показатель pH	Номера фильтров	Взрыхление	Подача раствора соли	Отмывка	Жесткость умягченной воды	Общая жесткость	Щелочность		Общая жесткость	Смену сдал	Смену принял	
								По фенолфталеину	По метилоранжу				
мг / кг	—	—	минут	минут	минут	мкг-экв. / кг	мкг-экв. / кг	мкг-экв. / кг	мкг-экв. / кг	мкг-экв. / кг			
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
		1	15	20	40	20	10	100	50	25	Иванова	Петрова	<p>В данной графе при каждой остановке котла для очистки внутренних поверхностей его элементов должны быть записаны вид и толщина накипи и шлама, наличие коррозии, а также признаки неплотностей (парение, наружные наросты солей) в заклепочных и вальцовочных соединениях.</p> <p>В этой же графе указывать результаты проверки агрессивности котловой воды в случаях, предусмотренных Инструкцией.</p>

[illegible]

[illegible]

Пронумеровано, прошнуровано:

\_\_\_\_\_ листов.

Ответственный за безопасную эксплуатацию:

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(Ф. И. О.)

Тираж 150 экз.