

ОПЕРАТИВНЫЙ ЖУРНАЛ

ОПЕРАТИВНЫЙ ЖУРНАЛ

Предприятие _____

Подразделение _____

Дата начала _____

Дата окончания
ведения журнала _____

**Рекомендации Главгосэнергонадзора России по ведению оперативного журнала
(Письмо №42-6/35-ЭТ от 9.11.95 г.)**

Ведение оперативного журнала на щитах управления или диспетчерских пунктах при эксплуатации и оперативном управлении работой электроустановок ведется в соответствии с требованиями пп. 1.5.26; 1.5.27; 1.8.13 ПЭЭП (5 изд.) и пп. Б.2.1.6; Б.2.2.5; Б.2.2.66; Б.2.2.70; Б.2.3.54 ПТБ при эксплуатации электроустановок потребителей (4 изд.).

1. Журнал должен быть пронумерован, прошнурован и скреплен печатью. На последней странице делается запись о количестве прошнурованных листов и ставится подпись ответственного за электрохозяйство предприятия (цеха, участка и др.) или его заместителя.

На лицевой стороне обложки журнала указываются название «Оперативный журнал» и даты начала и окончания ведения журнала.

2. Журнал должен постоянно находиться на рабочем месте оперативного (оперативно-ремонтного) персонала. Заполненные журналы хранятся в течение 3 лет со дня последней записи.

3. Ответственность за правильность и достоверность записей несет персонал, сделавший запись в оперативном журнале.

В первой графе «Дата и время» ставятся дата и время (число, месяц, год, часы и минуты) начала смены, а по окончании ее — конца смены. Далее (в течение смены) ставится время (часы, минуты) каждого записываемого события (сообщения, распоряжения, указания, выполнения оперативного переключения и т.д.).

Во второй графе «Содержание сообщений...» записываются должность и фамилия лица, с кем ведутся оперативные переговоры, содержание сообщений, распоряжений, указаний, полученных или отданных оперативным персоналом (начальником смены, дежурным диспетчером, дежурным электромонтером) или оперативно-ремонтным персоналом.

В третьей графе «Визы, замечания» не реже двух раз в месяц делаются отметки о правильности ведения журнала ответственным лицом за электрохозяйство (его заместителем) или начальником электроцеха (его заместителем).

4. При записях в оперативном журнале рекомендуется соблюдать следующие правила:

записи ведутся в хронологическом порядке только чернилами или пастой синего, фиолетового или черного цвета и должны быть четкими, ясными, без помарок и подчисток. В случае ошибки неправильная запись берется в скобки и зачеркивается нежирной чертой (так, чтобы ее можно было прочитать), а рядом делается правильная запись. При обнаружении пропущенной записи она выполняется на свободном месте и ставится время, когда произошло фиксируемое событие. Перед записью следует отметить «Пропущенная запись»;

запрещается делать записи на полях и между строк. Пропущенные незаполненные строки прочеркиваются «зигзагом»;

разрешается пользоваться допускаемыми сокращениями слов, указанными в Приложении; а в записи о наложении переносных защитных заземлений (З/З), включении заземляющих ножей (ЗН) красной линией подчеркиваются слова «уст. З/З ...» и «вкл. ЗН, ЗЛР или ЗШР»;

в записи о снятии З/З или отключении ЗН синей линией подчеркиваются слова «снято З/З ...» и «отключены ЗН» и одновременно зачеркивается синей линией красная черта и предыдущая запись о наложении заземления или включении ЗН.

5. При сдаче смены (во второй графе) указываются состояние схемы электроснабжения и электрооборудования предприятия, сведения о наличии документации, инструмента и защитных средств, а также суммарное количество заземлений, установленных в электроустановках, сданных ключей от помещений электроустановок и ставится подпись сдавшего смену. Принявший смену расписывается под подписью сдавшего смену о ее принятии с указанием времени.

**ДОПУСКАЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ
ПРИ ЗАПИСИ В ОПЕРАТИВНОМ ЖУРНАЛЕ**

Полное написание	Допускаемое сокращение	Полное написание	Допускаемое сокращение
Диспетчер системы	ДС	Дизельная электростанция	ДЭС
Диспетчер предприятия электрических сетей	ДПЭС	Питательный турбонасос	ПТН
Начальник смены электростанций	НСС	Питательный электронасос	ПЭН
Начальник смены электроцеха	НСЭ	Циркуляционный электронасос	ЦЭН
Дежурный электромонтер	ДЭМ	Электродвигатель	Д
Дежурный подстанции	ДП	Силовой трансформатор № 4	Т-4
Дежурный оперативно-выездной бригады	ДОВБ	Автотрансформатор	АТ
Бланк переключений	Б/п	Трансформатор собственных нужд	ТСН
Включить	Вкл.	Трансформатор тока	ТТ
Включен	—	Трансформатор напряжения	ТН
Отключить	Откл.	Обходная система шин	ОСШ
Отключен	—	Система сборных шин	СШ
Проверить	Пров.	Выключатель (масляный, воздушный, элегазовый)	В (МВ, ВВ, ЭВ)
Проверено	—	Шинносоединительный выключатель	ШСВ
Установить	Уст.	Секционный выключатель	СВ
Установлено	—	Обходной выключатель	ОВ
Распоряжение	—	Выключатель нагрузки	ВН
Сообщено	—	Шинный разъединитель	ШР
Ремонт	Рем.	Линейный разъединитель	ЛР
Резервный	Рез.	Отделитель	ОД
Напряжение	Напряж. или U	Короткозамыкатель	КЗ
Присоединение	Присоед.	Заземляющие ножи шин	ЗН
Постоянный ток	Пост. ток	Заземляющие линейные или шинные разъединители	ЗЛР, ЗШР
Переменный ток	Перем. ток	Зашитное заземление (переносное)	З/З
Щит управления	ЩУ	Рубильник	руб.
Главный щит управления	ГЩУ	Предохранитель	Пр
Диспетчерский пункт	Д/пункт	Автомат включения резерва	АВР
Щит управления блока	БЩУ	Автомат повторного включения	АПВ
Распределительное устройство	РУ	Автомат включения резервного трансформатора	АВР/Т
Распределительный пункт	РП	Автоматический регулятор напряжения трансформатора	АРН/Т
Открытое (закрытое) распределительное устройство	ОРУ (ЗРУ)	Автомат гашения поля	АГП
Комплектное распределительное устройство (наружной установки)	КРУ (КРУН)	Дифференциальная защита шин	ДЗШ
Комплектное распределительное устройство элегазовое	КРУЭ	Устройство резервирования при отказе выключателей	УРОВ
Главная понизительная подстанция	ГПП	Дифференциально-фазная защита	ДФЗ
Подстанция (трансформаторная, комплектная, мачтовая)	ПС (ТП, КТП, МТП)	Высокочастотная защита	ВЧЗ
Ячейка	Яч.	Автомат частотной разгрузки	АЧР
Кабельная линия	КЛ	Дистанционная защита	Дист/З
Воздушная линия	ВЛ	Максимально-токовая защита	МТЗ
Кабельно-воздушная линия	КВЛ	Максимально-токовая направленная защита	МНЗ
Отпайка от линии	отп.	Телеуправление, телесигнализация, телеметрические	ТУ, ТС, ТИ
Собственные нужды	с. н.	Ввод низкого напряжения	вв.
Генератор № 1	Г-1	Вводное распределительное устройство (низковольтное)	ВРУ
Турбогенератор № 2	ТГ-2	Контакторная станция	КС
Гидрогенератор № 3	ГГ-3		
Дизельгенератор № 4	ДГ-4		

Пронумеровано, прошнуровано:

_____ листов.

Ответственный за электрохозяйство:

_____ (должность)

_____ (Ф. И. О.)

Научно-производственное объединение "ОБТ", являющееся ведущим издателем нормативно-технической, справочной и учебной литературы по вопросам охраны труда и безопасности промышленных производств (имеет 10-летний опыт работы на рынке книгоиздания), предлагает к реализации широкий перечень (более 600 наименований) нормативной, справочной, учебной литературы и учебных пособий. Кроме того, НПО ОБТ предлагает:

- Журналы по организации, учету и анализу безопасного проведения работ и охране труда, действующие в отраслях промышленности и строительства
- Удостоверения о проверке знаний обслуживающего персонала, присвоении квалификации
- Плакаты с описанием приемов безопасного ведения работ и с указанием мер по охране труда
- Знаки по безопасному ведению работ и охране труда (самоклеющиеся):
 - запрещающие;
 - предупреждающие;
 - предписывающие;
 - указательные;
 - вспомогательные;
 - по электробезопасности.

Реквизиты Научно-производственного объединения "ОБТ"

ИНН-7724042061 АБ «Интерпрогрессбанк»

г. Москва, Расч./счет 4070281090000000052

БИК 044525402, Корп./счет 3010181010000000402

Адрес: 115201, Москва, Старокаширское шоссе, дом 2, корп. 7

Проезд: ст. м. "Каширская", выход к Онкологическому Центру, далее любым автобусом (кроме 220) или тролл. 71 до ост. "Библиотека им. Л.Н.Толстого"

Телефоны: (095) 113-25-18; 113-25-28; 113-48-62; 113-39-48.

Факс: (095) 113-56-85.