

**НОРМЫ АВАРИЙНОГО ЗАПАСА  
МАТЕРИАЛОВ И ОБОРУДОВАНИЯ  
ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ  
ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ  
НАПРЯЖЕНИЕМ 0,4 – 35 кВ**

УДК 661.783:621.315.1.004.67(083.74)

Составлено цехом электрических сетей Советтехэнерго  
и лабораторией надежности ВНИИЭ

---

Авторы инженеры И.Г.БАРГ, Т.С.ШАКАЛО, С.В.КОРОБАНОВ,  
(Советтехэнерго), канд.техн.наук Р.Л.ФЕДОСЕНКО, инж. А.А.АШКЕНАЗИ  
(ВНИИЭ).

© СПО Советтехэнерго, 1978.

УТВЕРДЛАО:

Заместитель министра  
энергетики  
и электрификации СССР

Ю.НЕКРАШАС

5 августа 1977г.

## I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Аварийный запас материалов и оборудования, предусмотренный настоящими Нормами, предназначается для аварийно-восстановительных работ на воздушных линиях электропередачи напряжением 0,4-35 кВ, связанных с массовыми повреждениями опор.

1.2. Нормами устанавливается аварийный запас для энергоуправлений и регионов, на территории которых в последние годы проходили гололедно-ветровые аварии с массовым разрушением линий (приложения I и 2). В остальных энергоуправлениях восстановление ВЛ 0,4-35 кВ производится за счет материалов капитального ремонта.

1.3. Использование материалов и оборудования аварийного запаса для планово-предупредительного ремонта, как правило, не допускается.

1.4. Настоящие Нормы выпускаются взамен "Нормативов неснимаемого аварийного запаса голого провода, катанки и железобетонных пристылок для предприятий электрических сетей" (БТИ ОГПЭС, 1967).

## 2. НОРМЫ АВАРИЙНОГО ЗАПАСА

2.1. Аварийный запас, создаваемый в регионе, определяется, исходя из общей протяженности воздушных линий соответствующего класса напряжения и материала опор в энергосистемах в составе региона (см. приложение 2).

2.2. Аварийный запас энергоуправления (см. приложение I) определяется, исходя из общей протяженности воздушных линий сост-

ветствующего класса напряжения и материала опор, находящихся на баланс энергоуправления.

2.3. Расчет объема аварийного запаса производится в соответствии с нормами, приведенными в табл. I, 2 для ВЛ 0,4 кВ, в табл. 3, 4 для ВЛ 6-20 кВ, в табл. 5, 6 для ВЛ 35 кВ.

2.4. При изменении протяженности воздушных линий электропередачи (вводе в эксплуатацию новых линий или приеме линий от других министерств и ведомств) объем аварийного запаса корректируется в соответствии с нормами.

2.5. Объем, номенклатура и схема размещения аварийного запаса региона утверждается руководством соответствующего главного эксплуатационного управления, главного производственного управления энергетики и электрификации или министерства энергетики и электрификации союзной республики; аварийного запаса энергоуправления – его руководством.

2.6. Типы железобетонных опор и приставок, изоляторов, размеры деревянных стоек и приставок, марки проводов, сортамент катушки аварийного запаса, создаваемого в объемах, предусмотренных настоящими Нормами, устанавливаются с учетом номенклатуры наиболее распространенных в регионе (энергоуправления) элементов линий.

### 3. РАЗМЕЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ АВАРИЙНОГО ЗАПАСА

3.1. Место, порядок хранения аварийного запаса региона, лица, ответственные за размещение и хранение, устанавливаются распоряжением руководства главного эксплуатационного управления, главного производственного управления энергетики и электрификации союзной республики; аварийного запаса энергоуправления – его руководством.

3.2. Аварийный запас региона размещается на складах энергоуправления; аварийный запас энергоуправления может размещаться на складах энергоуправлений или энергопредприятий.

3.3. Материалы и оборудование аварийного запаса должны храниться в специально отведенных местах. Запрещается хранение аварийного запаса вместе с материалами и оборудованием, пред назначенным для планово-предупредительных ремонтов. В местах хране-

ния должна иметься номенклатура аварийного запаса с указанием объема по норме и фактического наличия.

3.4. Хранение аварийного запаса должно предусматривать возможность быстрой доставки его на трассы линий электропередачи.

3.5. Хранение аварийного запаса должно обеспечивать его исправное состояние. Древесину следует хранить в штабелях, железобетонные опоры и приставки – в штабелях с прокладками между слоями, провод – из барабанах или в бухтах под навесом.

3.6. Техническое состояние и наличие аварийного запаса должно проверяться периодически, но не реже одного раза в год.

#### 4. СОЗДАНИЕ И ПОПОЛНЕНИЕ АВАРИЙНОГО ЗАПАСА

4.1. Аварийный запас энергоуправления создается и пополняется при его расходовании за счет оборотных средств, а также централизованных средств, выделяемых на строительство воздушных линий электропередачи.

4.2. Запас материалов и оборудования, израсходованных при аварийно-восстановительных работах, подлежит пополнению в кратчайший срок.

Для пополнения запаса должны быть использованы материалы, оборудование, элементы опор, оставшиеся неповрежденными при аварии и демонтированные в процессе ее ликвидации.

4.3. Пополнение аварийного запаса материалов до нормативных значений осуществляется их владельцем.

#### 5. ПОРЯДОК РАСХОДОВАНИЯ АВАРИЙНОГО ЗАПАСА

5.1. При ликвидации аварий, связанных с массовыми повреждениями линий, в первую очередь должен расходоваться аварийный запас энергоуправления, а в случае его нехватки – аварийный запас соответствующего региона.

5.2. При массовых повреждениях, которые не могут быть ликвидированы за счет аварийных запасов энергоуправлений и регионов, поставки недостающего количества материалов должны производиться

строительными организациями или заводами стройиндустрии по указанию руководства Министерства энергетики и электрификации СССР.

5.3. Порядок взаимных расчетов за хранение, перевозку, и содержание аварийного запаса устанавливается:

– между предприятиями электросетей – производственными энергетическими объединениями или районными энергетическими управлениема;

– между производственными энергетическими объединениями или районными энергоуправлениями – главными эксплуатационными управлениями, главными производственными управлениями энергетики и электрификации и министерствами энергетики и электрификации союзных республик.

Таблица I

Нормы стационарного занеса материалов для восстановления НИ 0,4 кВ в энергоснабжении,  
предложены в приложении I

Номенклатура	Протяженность НИ в энергоснабжении, тыс. км											
	1,0-2,0	2,0-4,0	4,0-6,0	6,0-8,0	8,0-12,0	12,0-16,0	16,0-20,0	20,0-24,0	24,0-28,0	28,0-32,0	32,0-36,0	36,0 и более
<u>На деревянных опорах</u>												
Лесоматериалы круглые хвойных пород (проставки) для стоек длиной 6,5 м и для приставок длиной 4,5 м, ст/м <sup>3</sup>	70/21,0	144/44,0	175/53,0	182/55,0	230/70,0	294/90,0	342/104,0	418/127,0	494/151,0	570/174,0	656/212,0	722/220,0
Провод (по массе алюминия), т	0,9	1,8	2,2	2,3	3,0	4,0	4,3	5,0	6,0	7,0	9,0	9,0
Изолитори, шт.	280	580	700	730	920	1180	1370	1670	1980	2280	2780	2880
Катушки, т	0,3	0,7	0,8	0,8	1,0	1,4	1,6	2,0	2,0	2,7	3,3	3,4
<u>На деревянных опорах с железобетонными приставками</u>												
Лесоматериалы круглые хвойных пород (проставки) для стоек длиной 7,5 м, ст/м <sup>3</sup>	60/10,0	75/12,0	85/14,0	91/15,0	100/16,0	112/18,0	126/21,0	154/25,0	182/30,0	210/34,0	238/39,0	266/44,0
Приставки железобетонные длиной 3,25 м, ст/м <sup>3</sup>	60/6,0	75/7,0	85/8,0	91/9,0	100/10,0	112/11,0	126/13,0	154/15,0	182/18,0	210/21,0	238/24,0	266/27,0
Провод (по массе алюминия), т	0,8	1,0	1,0	1,2	1,4	1,5	1,7	2,0	2,5	3,0	3,2	3,6
Изолитори, шт.	240	300	340	360	400	450	500	620	730	840	960	1080
Катушки, т	0,3	0,3	0,4	0,4	0,5	0,5	0,6	0,7	0,8	1,0	1,0	1,0
<u>На железобетонных опорах</u>												
Опоры железобетонные длиной 10 м, ст/м <sup>3</sup>	10/4,0	12/5,0	20/8,0	28/11,0	40/16,0	56/22,0	72/28,0	88/34,0	104/41,0	120/47,0	136/53,0	152/59,0
Провод (по массе алюминия), т	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,7	0,9	1,0	1,4	1,6	1,8	2,0
Изолитори, шт.	0	50	80	110	160	225	290	350	420	480	540	610

Нормы аварийного запаса материалов для приведенных в

Номенклатура	Протяженность		
	<u>На деревянных</u>		
	2,0-4,0	4,0-6,0	6,0-8,0
Лесоматериалы круглые хвойных пород (пропитанные) для стоек длиной 6,5 м и приставок длиной 4,5 м, шт/м <sup>3</sup>	1950/ 595,0	3000/ 915,0	4025/ 1230,0
Провод (* по массе алюминия), т	35,0	55,0	70,0
Изоляторы, тыс.шт.	7,8	12,0	17,0
Катанка, т	9,0	14,0	19,0
<u>На деревянных опорах</u>			
	30,0-40,0	40,0-60,0	60,0-80
Лесоматериалы круглые хвойных пород (пропитанные) для стоек длиной 7,5 м, шт/м <sup>3</sup>	1400/ 230,0	1750/ 290,0	2240/ 370,0
Приставки железобетонные длиной 3,25 м, шт/м <sup>3</sup>	1400/ 140,0	1750/ 175,0	2240/ 225,0
Провод (по массе алюминия), т	27,0	34,0	44,0
Изоляторы, тыс.шт.	6,0	7,0	9,0
Катанка, т	6,0	8,0	10,0
<u>На железобетонных</u>			
	До 10	10,0-20,0	20,0-30,0
Опоры железобетонные длиной 10 м, шт/м <sup>3</sup>	3700/ 1800,0	6000/ 2300,0	6250/ 2400,0
Провод (по массе алюминия), т	68,0	113,0	120,0
Изоляторы, тыс.шт.	12,0	24,0	25,0

Т а б л и ц а 2

восстановления ВИ 0,4 кВ в регионах,  
приложения 2

ВИ в регионе, тыс.км

опорах

8,0-10,0	10,0-12,0	12,0-16,0	16,0-20,0	20,0-28,0	28,0- и более
4950/ 1510,0	6050/ 1850,0	7700/ 2350,0	9350/ 2850,0	13200/ 4030,0	22000/ 6710,0
90,0	110,0	140,0	170,0	240,0	400,0
20,0	24,0	31,0	38,0	53,0	88,0
23,0	28,0	36,0	44,0	62,0	100,0

железобетонными приставками

80,0- 100,0	100,0- 120,0	120,0- 200,0	200,0- 300,0		
2700/ 440,0	3300/ 540,0	4800/ 790,0	7500/ 1380,0		
2700/ 270,0	3300/ 330,0	4800/ 480,0	7500/ 750,0		
53,0	64,0	93,0	145,0		
II,0	I3,0	I9,0	30,0		
I3,0	I5,0	22,0	35,0		

опорах

30,0-40,0	40,0-60,0	60,0-80,0	80,0-100,0		
7000/ 2700,0	7500/ 2900,0	8050/ 3100,0	8550/ 3300,0		
I32,0	I41,0	I51,0	I61,0		
28,0	30,0	32,0	34,0		

Таблица 3

Нормы земельного запаса материалов для восстановления ВЛ 6-20 кВ в энергосуправлениях,  
приведенных в приложении I

Возможность	Протяженность ВЛ в энергосуправлениях, тыс.км												
	1,0-2,0	2,0-4,0	4,0-6,0	6,0-8,0	8,0-12,0	12,0-16,0	16,0-20,0	20,0-24,0	24,0-28,0	28,0-32,0	32,0-36,0	36,0-40,0	40,0 и более
<u>На деревянных опорах</u>													
Лесометралы круглые хвойных пород (пропитанные) для стоек длиной 8,5 м, приставок длиной 4,5 м, шт./м <sup>3</sup>	120/55,0	210/97,0	240/110,0	245/110,0	260/120,0	320/150,0	380/180,0	-	-	-	-	-	-
Провод (по массе алюминия), т	4,0	7,0	8,0	8,0	9,0	II,0	13,0	-	-	-	-	-	-
Изолиторы, шт.	360	630	730	735	780	960	II40	-	-	-	-	-	-
Катанка, т	0,6	1,0	1,0	1,0	1,0	1,5	1,8	-	-	-	-	-	-
<u>На деревянных опорах с железобетонными приставками</u>													
Лесометралы круглые хвойных пород (пропитанные) для стоек длиной 8,5 м, шт./м <sup>3</sup>	100/26,0	130/34,0	135/35,0	145/38,0	170/44,0	180/47,0	180/47,0	200/52,0	200/55,0	210/55,0	-	-	-
Приставки железобетонные длиной 4,5 м, шт./м <sup>3</sup>	100/20,0	130/26,0	135/27,0	145/29,0	170/34,0	180/36,0	180/36,0	200/40,0	200/40,0	210/42,0	-	-	-
Провод (по массе алюминия), т	3,0	4,0	5,0	5,0	6,0	6,0	6,0	7,0	7,0	7,0	-	-	-
Изолиторы, шт.	300	390	405	435	510	540	540	600	600	630	-	-	-
Катанка, т	0,5	0,6	0,6	0,7	0,8	0,8	0,8	0,9	0,9	1,0	-	-	-
<u>На железобетонных опорах</u>													
Опоры железобетонные длиной II м, шт./м <sup>3</sup>	75/35,0	90/40,0	90/40,0	90/40,0	100/45,0	110/50,0	125/60,0	130/60,0	130/60,0	135/60,0	135/60,0	150/70,0	180/80,0
Провод (по массе алюминия), т	3,0	3,0	3,0	3,0	3,4	4,0	4,3	4,5	4,5	4,6	4,6	4,6	6,2
Изолиторы, шт.	225	270	270	270	300	330	375	390	390	405	405	450	560

Таблица 4

Нормы земельного запаса материалов для восстановления ВЛ 6-20 кВ в регионах,  
приведенных в приложении 2

Номенклатура	Протяженность ВЛ в регионе, тыс. км									
	На деревянных опорах									
	До 2,0	2,0-4,0	4,0-6,0	6,0-8,0	8,0-10,0	10,0-12,0	12,0-16,0	16,0-20,0	20,0-28,0	
Баломатериалы круглые хвойных пород (пропитанные) для стоек длиной 8,5 м, приставок длиной 4,5 м, шт./м <sup>3</sup>	2250/ 1037,0	3750/ 1725,0	4500/ 2070,0	5075/ 2350,0	5850/ 2700,0	6875/ 3200,0	8400/ 3900,0	9860/ 4550,0	13680/ 6310,0	
Провод (по массе изоляции), т	81,0	135,0	162,0	183,0	211,0	247,0	302,0	355,0	492,0	
Изоляторы, тыс.шт.	7,0	11,0	13,0	15,0	18,0	21,0	25,0	29,0	41,0	
Катанка, т	10,0	17,5	21,0	24,0	27,0	32,0	39,0	46,0	64,0	
<u>На деревянных опорах с железобетонными приставками</u>										
Баломатериалы круглые хвойных пород (пропитанные) для стоек длиной 8,5 м, шт./м <sup>3</sup>	3375/ 880,0	3675/ 950,0	4000/ 1050,0	4200/ 1100,0	4500/ 1170,0	4620/ 1200,0	5600/ 1450,0			
Железобетонные приставки длиной 4,5 м, шт./м <sup>3</sup>	3375/ 680,0	3675/ 740,0	4000/ 800,0	4200/ 840,0	4500/ 900,0	4620/ 920,0	5600/ 1120,0			
Провод (по массе изоляции), т	121,0	132,0	144,0	151,0	162,0	166,3	202,0			
Изоляторы, тыс.шт.	10,0	11,0	12,0	13,0	13,0	14,0	17,0			
Катанка, т	16,0	17,0	19,0	20,0	21,0	22,0	26,0			
<u>На железобетонных опорах</u>										
Опоры железобетонные длиной 11 м, шт./м <sup>3</sup>	5250/ 2400,0	5625/ 2500,0	5775/ 2600,0	6250/ 2800,0	7000/ 3100,0	7200/ 3200,0	7700/ 3500,0	9600/ 4300,0		
Провод (по массе изоляции), т	212,0	226,7	232,7	252,0	282,0	290,0	310,0	387,0		
Изоляторы, тыс.шт.	16,0	17,0	17,0	19,0	21,0	22,0	23,0	29,0		

Т а б л и ц а 5

Нормы аварийного запаса материалов для восстановления ВЛ 35 кВ  
в энергоуправлениях, приведенных в приложении I

Номенклатура	Протяженность ВЛ в энергоуправлении, тыс. км			
	1,0-2,0	2,0-4,0	4,0-6,0	6,0-10,0
<b>На деревянных опорах с железобетонными приставками</b>				
Лесоматериалы круглые хвой- ных пород (пропитанные) для стоеч длиной 8,5 м, шт/м <sup>3</sup>	40/23,0	45/26,0	50/29,0	56/32,0
Приставки железобетонные, длиной 6 м, шт/м <sup>3</sup>	40/II,0	45/I2,0	50/I4,0	56/I5,0
Провод (по массе стальалюми- ния), т	6,6	7,4	8,3	9,3
Изоляторы, шт.	240,0	270,0	300,0	340,0
Катанка, т	0,5	0,6	0,7	0,8

Таблица 6

Нормы аварийного запаса материалов для восстановления ВЛ 35 кВ в регионах, приведенных в приложении 2

Номенклатура	Протяженность ВЛ в регионе, тыс. км						
	1,0-2,0	2,0-4,0	4,0-6,0	6,0-10,0	10,0-16,0	16,0-24,0	24,0 и более
На деревянных опорах с железобетонными приставками							
Лесоматериалы, круглые хвойных пород (пропитанные), для стоек длиной 8,5 м, шт/м <sup>3</sup>	I40/8I	I65/95,7	I75/I0I	200/I16	260/I5I	300/I74	320/I86
Приставки железобетонные длиной 6 м, шт/м <sup>3</sup>	I40/38	I65/44	I75/47	200/54	260/70	300/8I	320/86
Провод (по массе стальалюминия), т	23,1	27,2	28,9	33,0	42,9	49,5	52,8
Изолаторы, тыс.шт.	4,0	4,0	4,0	5,0	5,0	7,0	10,0
Катушки, т	9,0	10,0	10,0	10,0	12,0	15,0	22,0
На железобетонных опорах							
Опоры железобетонные длиной 16-19 м, шт/м <sup>3</sup>	I40/63,0	I65/75,0	I75/80,0	200/90,0	260/I20,0	300/I35,0	320/I40,0
Провод (по массе стальалюминия), т	26,0	31,0	33,0	37,0	48,0	56,0	60,0
Изолаторы, тыс.шт.	1,0	1,5	1,6	1,8	2,0	2,7	2,9

Приложение I

ПЕРЕЧЕНЬ ЭНЕРГОУПРАВЛЕНИЙ,  
ДЛЯ КОТОРЫХ ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ СОЗДАНИЕ АВАРИЙНОГО ЗАПАСА

Энергоуправление	Энергоуправление
1. Башкирэнерго	25. Львовэнерго
2. Белглавэнерго	26. Молдглавэнерго
3. Белгородэнерго	27. Мосэнерго
4. Воронежэнерго	28. Мордовэнерго
5. Волгоградэнерго	29. Новосибирскэнерго
6. Винницаэнерго	30. Одессаэнерго
7. Горэнерго	31. Оренбургэнерго
8. Дагэнерго	32. Орелэнерго
9. Днепроэнерго	33. Павлодарэнерго
10. Запказэнерго	34. Пензэнерго
II. Иркутскэнерго	35. Пермэнерго
I2. Калининградэнерго	36. Ростовэнерго
I3. Кировэнерго	37. Саратовэнерго
I4. Киргизглавэнерго	38. Ставропольэнерго
I5. Красноярскэнерго	39. Свердловэнерго
I6. Кустанайэнерго	40. Туркменглевэнерго
I7. Киевэнерго	41. Тулэнерго
I8. Куйбышевэнерго	42. Тамбовэнерго
I9. Краснодарэнерго	43. Удмуртанерго
20. Курскэнерго	44. Харьковэнерго
21. Латвглавэнерго	45. Целинэнерго
22. Липецкэнерго	46. Чувашэнерго
23. Литовглавэнерго	47. Читэнерго
24. Ленэнерго	48. Челябинэнерго

Приложение 2

ПЕРЧЕНЬ РЕГИОНОВ,  
ДЛЯ КОТОРЫХ ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ СОЗДАНИЕ АВАРИЙНОГО ЗАПАСА

Регион	Энергоуправление
I. Украинская ССР	Винницяэнерго Днепроэнерго Киевэнерго Львовэнерго Одессаэнерго Харьковэнерго
II. ДР (РСФСР)	Белгородэнерго Краснодарэнерго Курскэнерго Ставропольэнерго
III. Казахская ССР	Запказенерго Кустанайэнерго Целинэнерго
IV. Урал (РСФСР)	Башкирэнерго Оренбургэнерго Удмуртэнерго Челябзенерго
V. Центр (РСФСР)	Горэнерго Куйбышевэнерго Нижненерго Саратовэнерго Липецкэнерго Орланерго
VI. Белоруссия (БССР)	Брестэнерго Витебскэнерго Гомельэнерго Гродноэнерго Могилевэнерго Минскэнерго

Ответственный редактор А.А.Шиканян  
Технический редактор Е.И.Сапожников  
Корректор В.И.Шахнович

---

Л 79200 Подписано к печати 17/1 1978 г. Формат 60x84<sup>1</sup>/16  
П.л. 1,0 Уч.-изд.л.0,7 Тираж 600 экз.  
Заказ № 26/77 Издат. № 337/77 Цена II коп.

---

Ротапринт СПО Советхимлера  
109432, Москва, К-432, 2-й Кожуховский проезд, д.29, корп.6