

Министерство топлива и энергетики Российской Федерации

**ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ
ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ
ДЕАЭРАЦИОННЫХ УСТАНОВОК
ЭНЕРГОБЛОКОВ
МОЩНОСТЬЮ 150-800 МВт КЭС
И 110-250 МВт ТЭЦ**

РД 34.40.502-92



**ОРГРЭС
Москва 1994**

Министерство топлива и энергетики Российской Федерации

**ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ
ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ
ДЕАЭРАЦИОННЫХ УСТАНОВОК
ЭНЕРГОБЛОКОВ
МОЩНОСТЬЮ 150-800 МВт КЭС
И 110-250 МВт ТЭЦ**

РД 34.40.502-92

СЛУЖБА ПЕРЕДОВОГО ОПЫТА ОРГРЭС

Москва

1994

Р А З Р А Б О Т А Н О фирмой по наладке, совершенствованию тех-
нологии и эксплуатации электростанций и сетей ОРГРЭС

И С П О Л Н И Т Е Л И Ю.Н.СМИРНОВ, И.М.ЮДИНА

У Т В Е Р Ж Д Е Н О Управлением научно-технического развития
Корпорации "Росэнерго" 02.04.92 г.

Начальник А.П.БЕРСЕНЕВ

© СПО ОРГРЭС, 1994.

Подписано к печати 13.12.93 Формат 60x84 1/16

Печать офсетная Усл.печ.л.6,7 Уч.-изд.л.6,8 Тираж 600 экз.

Заказ № 15/94

Издат. № 92149

Производственная служба передового опыта эксплуатации
энергопредприятий ОРГРЭС
105023, Москва, Семеновский пер., д.15
Участок оперативной полиграфии СПО ОРГРЭС
109432, Москва, 2-й Кожуховский проезд, д.29, строение 6

УДК 621.186.68-53.001.4

ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ
ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ДЕАЭРАЦИОННЫХ
УСТАНОВОК ЭНЕРГБЛОКОВ
МОЩНОСТЬЮ 150-800 МВт КЭС
И 110-250 МВт ТЭЦ

РД 34.40.502-92

Срок действия установлен
с 01.01.92 г.
по 01.01.98 г.

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1.1. Настоящая Типовая инструкция¹ является руководящим материалом для разработки местных рабочих инструкций по эксплуатации деаэрационных установок с колонками типа² ДП-225, ДП-320, ДП-400, ДП-500, ДП-800, ДП-1000, ДП-1300, ДП-1600, ДП-2000, ДП-2800, установленных в тепловых схемах энергоблоков 150-800 МВт КЭС и 110-250 МВт ТЭЦ (приложения 1, 2)².

Инструкция составлена на основе нормативно-технической документации для деаэрационных установок, опыта их эксплуатации на энергоблоках 110-800 МВт, а также работ, проведенных НПО ЦКТИ, УралВТИ и фирмой ОРГЭС.

С выходом настоящей Инструкции отменяется "Типовая инструкция по обслуживанию деаэрационных установок энергоблоков мощностью 150-800 МВт. ТИ 34-70-020-83" (М.: СПО Союзтехэнерго, 1983).

¹Далее для краткости "Инструкция".

²В соответствии с ГОСТ 16860-88 выпускаемые ПО Сибэнерго маш деаэрационные колонки имеют следующие обозначения: КДП-225, КДП-500, КДП-1000, КДП-2000, КДП-2800.

1.2. Инструкция устанавливает основные требования, обеспечивающие надежную работу деаэрационной установки в процессе пусковых операций, при работе под нагрузкой, при останове, при выводе в ремонт.

Инструкция является основой для составления рабочей инструкции по эксплуатации деаэрационной установки, которая должна учитывать все местные условия, особенности установленного оборудования и тепловой схемы.

При составлении местной инструкции основные положения настоящей инструкции разрешается изменять только после согласования с заводом-изготовителем или генпроектировщиком.

1.3. Инструкция составлена применительно к типовым пусковым схемам и основным технологическим принципам организации режимов пуска и останова энергоблоков IIО-800 МВт, предусмотренным типовыми инструкциями по пуску из различных тепловых состояний, и останову указанных энергоблоков.

Инструкция составлена без учета использования на энергоблоках сверхкритического давления кислородного водного режима (КВР). При работе энергоблоков на режиме КВР в местных инструкциях должны быть учтены требования, изложенные в "Методических указаниях по организации кислородного водного режима на энергоблоках сверхкритического давления. МУ 34-70-120-86" (М.: СПО Союзтехэнерго, 1986) и "Типовой инструкции по ведению водно-химического режима энергоблока сверхкритического давления. ТИ 34-70-050-86 (М.: СПО Союзтехэнерго, 1986).

1.4. Инструкция предусматривает использование в полном объеме контрольно-измерительных приборов, автоматики и защит, предусмотренных соответствующими руководящими указаниями, а также ограничительной шайбы, установленной на трубопроводе выпара деаэратора и рассчитанной на оптимальный расход выпара при номинальной производительности деаэратора.

При эксплуатации деаэрационной установки необходимо использовать следующие руководящие документы:

- инструкцию завода-изготовителя по эксплуатации деаэратора;
- паспорт деаэрационной колонки и деаэраторного бака, сборочные чертежи колонки и бака;

- технические условия на деаэратор;
- расчет на прочность деаэраторного бака;
- схему контроля неразрушающими методами сварных соединений деаэраторного бака;
- материалы института "Теплоэлектропроект" по защите деаэраторов;
- Методические указания по объему технологических измерений, сигнализации, автоматического регулирования на тепловых электростанциях (М.: СПО Союзтехэнерго, 1990);
- Объем и технические условия на выполнение технологических защит теплоэнергетического оборудования блочных установок с барабанными котлами (М.: СПО Союзтехэнерго, 1988);
- Объем и технические условия на выполнение технологических защит теплоэнергетического оборудования моноблочных установок мощностью 250, 300, 500 и 800 МВт (М.: СПО Союзтехэнерго, 1987).

Типовое решение по защите деаэраторов блоков с конденсационными и теплофикационными турбинами тепловых электростанций от переполнения и повышения давления (утвержденное ГТУ и ГПИО "Энергопроект", 21.08.89 г.).

В настоящей Инструкции приняты следующие термины, понятия, сокращения и обозначения:

- деаэратор - аппарат, предназначенный для термической деаэрации воды и состоящий из одной или двух деаэрационных колонок и бака-аккумулятора;

- деаэрационная установка - функциональная группа оборудования, состоящая из:

одного - двух деаэраторов, объединенных по пару и питательной воде;

охлаждителей пара деаэратора;

трубопроводов подвода и отвода среды к деаэраторам с установленной на них запорно-регулирующей арматурой;

систем авторегулирования и защиты;

- производительность деаэратора - суммарный расход всех потоков воды, поступающих в деаэратор, и сконденсированного в нем пара, т.е. расход деаэрационной воды на выходе из деаэратора, при котором обеспечивается требуемое качество деаэрированной воды;

- нагрев воды в деаэраторе - разность между температурой насыщения, соответствующей рабочему давлению в деаэраторе, и средней температурой поступающих в деаэрационную колонку потоков воды;

- полезная вместимость деаэрационного бака - расчетный полезный объем бака, определенный в размере 85% его полного объема;

- ρ_p - рабочее давление в деаэраторе - максимальное избыточное давление, возникающее в деаэраторе при нормальном протекании процесса деаэрации;

- $\rho_{доп}$ - максимальное допустимое давление - максимальное избыточное давление в деаэраторе, допускаемое принятыми нормами, при сбросе из него среды через предохранительные устройства;

- $\rho_{ср}$ - давление срабатывания предохранительных устройств - избыточное давление, которое устанавливается перед предохранительным устройством при полном его открытии¹;

$t'_{вз}$ - температура среды перед встроенной задвижкой котла;

ВЗ - встроенная задвижка котла;

ВС - встроенный сепаратор;

БЗК - бак запаса конденсата;

БШУ - блочный щит управления;

ГПП - горячий промперегрев;

D - диаметр деаэрационного бака;

КСН - коллектор собственных нужд;

КТЦ - котлотурбинный цех;

МЩ - местный щит;

СР - охладитель пара;

ПВД - подогреватель высокого давления;

ПНД - подогреватель низкого давления;

ПСБУ СН - пуско-сбросное устройство собственных нужд;

ПТН - питательный турбонасос;

Р-20 - растопочный расширитель;

РДД - регулятор давления в деаэраторе;

РК - регулирующий клапан;

РКС - регулирующий клапан сброса;

РПК - регулятор питания котла;

¹ $\rho_{ср}$ не должно превышать $\rho_{доп}$

- УП - указатель положения;
- ХПП - холодный промперегрев;
- ЭЛИ - электронно-лучевой индикатор.

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

2.1. Деаэратор повышенного давления должен отвечать требованиям "Правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением" (М.: Энергоатомиздат, 1990), и до пуска в работу должен быть зарегистрирован в органах Госгортехнадзора Российской Федерации.

В соответствии с постановлением Госгортехнадзора СССР от 13.05.87 г. № 13:

деаэратор подлежит внутреннему осмотру на предмет определения технического состояния комиссией, возглавляемой главным инженером электростанции, после каждого капитального ремонта, но не реже одного раза в 6 лет;

деаэратор должен предъявляться инспектору Госгортехнадзора для внутреннего осмотра и гидравлического испытания после двух капитальных ремонтов, но не реже одного раза в 12 лет.

В случае наличия особых требований завода-изготовителя сроки осмотра и испытания деаэратора сокращаются согласно этим требованиям.

2.2. Для защиты от превышения допустимого давления деаэратор должен быть оборудован предохранительными клапанами.

Количество, конструкция, место установки клапанов и направление сброса пара от них должны соответствовать действующим нормативно-техническим материалам, правилам безопасности и определяться проектной организацией и отвечать требованиям ГОСТ 12.2.085-82.

Установку и регулировку предохранительных клапанов, а также порядок и сроки проверки производить в соответствии с "Инструкцией по эксплуатации, порядку и срокам проверки предохранительных устройств сосудов, аппаратов и трубопроводов тепловых электростанций" (М.: СПС Союзтехэнерго, 1981).

На электростанциях должны быть предусмотрены организационные мероприятия, исключающие без разрешения руководства КТП доступ к предохранительным клапанам, изменение их настройки или нарушение их рабочего состояния (обязательное пломбирование грузов ИТУ, установка ограждений, вывешивание предупредительных плакатов и т.п.).

2.3. Для предотвращения развития аварийной ситуации в случае недопустимого повышения уровня воды деаэратор должен быть оборудован защитой от аварийного переполнения бака.

2.4. Эксплуатация деаэраторов при параметрах пара, превышающих указанные в паспортах деаэрационной колонки и деаэраторного бака, не допускается.

2.5. Деаэрационные колонки, баки, трубопроводы, а также их фланцевые соединения и арматура должны иметь тепловую изоляцию. Температура поверхности изоляции при температуре окружающего воздуха 25°C не должна превышать 45°C. Поврежденная изоляция должна своевременно восстанавливаться.

2.6. Предохранительные клапаны, арматура и контрольно-измерительные приборы деаэратора должны быть установлены в местах, доступных для наблюдения и обслуживания в целях обеспечения нормальных и безопасных условий эксплуатации деаэрационной установки. Для этого деаэраторы должны быть оборудованы специальными площадками и лестницами с ограждениями.

Площадки обслуживания деаэрационной установки и лестницы должны быть в исправном состоянии, чистыми, сухими и не должны загромождаться посторонними предметами.

2.7. Деаэрационная установка должна иметь рабочее и аварийное освещение в соответствии с действующими нормами.

2.8. Не допускается производить какие-либо работы на элементах деаэрационной установки, находящихся в работе или под давлением, за исключением отделочных работ по тепловой изоляции.

3. КОНТРОЛЬ, УПРАВЛЕНИЕ, АВТОМАТИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ, ЗАЩИТЫ И БЛОКИРОВКИ

3.1. В соответствии с разд.5.3 "Методических указаний по объему технологических измерений, сигнализации, автоматического регулирования на тепловых электростанциях" (М.: СПО Союзтехэнерго, 1990) деаэраторные колонки и баки деаэрированной воды должны быть оборудованы:

- регистрирующими приборами, устанавливаемыми на БЩУ, для измерения давления пара в надводном пространстве бака; уровня воды в аккумуляторных баках.

П р и м е ч а н и е . "Регистрация" означает автоматическую запись мгновенного значения параметра, его усредненного значения за заданный интервал времени или отклонения параметра от заданного значения на диаграммах аналоговых приборов или бланках печатающих аппаратов ИВН;

- самопишущим прибором на местном щите (МЩ) химического контроля для измерения содержания кислорода в питательной воде после деаэратора;

- показывающими приборами, устанавливаемыми по месту для измерения:

 - давления пара в надводном пространстве бака;

 - температуры воды (конденсата) на каждом подводе к колонке и на выходе из бака;

 - давления пара перед клапаном автоматического регулятора давления в баках деаэраторов;

 - давления воды перед клапаном автоматического регулятора уровня воды в баках деаэраторов.

Кроме того, деаэрационные установки оборудуются:

- водоуказательными приборами по всей высоте бака;

- автоматическими регуляторами давления греющего пара и уровня воды в баках.

3.2. Управление деаэрационной установкой производится с БЩУ. Для этого на БЩУ выводится вся необходимая информация по деаэратору, информация о состоянии тепловой схемы деаэрационной установки (мнемосхема, телеэкраны и др.).

3.2.1. Управление деаэрационной установкой осуществляется при нормальном протекании рабочего процесса в автоматическом ре-

жиме с помощью блокировок и регуляторов давления и уровня. Наряду с этим предусматривается возможность дистанционного управления основными регулирующими и запорными органами:

- регулирующими клапанами на линии подачи греющего пара в деаэрационную колонку;
- регулирующими клапанами на линии добавки воды в конденсатор турбины;
- запорной арматурой на линиях подачи греющего пара от основных и резервных источников.

Основными элементами, на которые воздействует оператор для поддержания деаэрационной установки в рабочем состоянии при нормальной эксплуатации, являются регулятор давления пара в деаэраторе и регулятор нормального уровня воды в деаэраторе.

3.2.2. Регулятор давления (РДД) получает сигнал по давлению в деаэрационной колонке или в паровой уравнивающей линии и может поддерживать давление в деаэраторе от 0,12 МПа (1,2 кгс/см²) до номинального. Необходимое значение давления устанавливается задатчиком регулятора. Регулятор воздействует на один регулируемый клапан (на блоках 110-300 МВт и 500 МВт с одним деаэратором) или на два РК: пусковой - большого сечения и основной - меньшего сечения (на блоках 500 МВт с двумя деаэраторами и блоках 800 МВт). При установке двух РК воздействие РДД вначале производится на основной клапан при закрытом пусковом, а затем после полного открытия основного клапана переключается на пусковой клапан.

3.2.3. Регулятор уровня в деаэраторе на большинстве блоков устанавливается на трубопроводе подвода химически обессоленной воды в конденсатор. На блоках 800 МВт получила распространение схема регулирования уровня в конденсаторе, смешивающих подогревателях и в деаэраторе с регулирующим клапаном, установленным непосредственно на подводе воды в аппарат.

Контроль за положением РК осуществляется по индивидуальным указателям положения (УП); кроме того, информация о положении запорно-регулирующих органов выводится на другие средства представления информации.

3.2.3.1. Регулятор нормального уровня в традиционной схеме поддерживает заданный уровень в баках-аккумуляторах путем измене-

ния количества обессоленной воды, поступающей в конденсаторы турбины. На блоках П10-300 МВт регулятор воздействует на регулирующий клапан нормального добавка, а при полном его открытии - на клапан аварийного (30%) добавка воды в конденсатор; при этом одновременно включается дополнительный насос БЗК. На блоках 500 и 800 МВт предусмотрено два автономных регулятора - нормального уровня в баке, поддерживающие уровень каждый в заданном ему диапазоне и воздействующие на свои клапаны (соответственно нормального и аварийного добавка). От регуляторов нормального и минимального уровней, кроме того, выполнено динамическое (опережающее) воздействие на регулятор уровня в конденсаторе.

Регулятор минимального уровня включается автоматически при снижении уровня в баках-аккумуляторах до $0,62D$ для блоков КЭС и ТЭС мощностью 250 МВт и до $0,72D$ для блоков ТЭС меньшей мощности, при этом включается в работу насос аварийной подпитки энергоблока. После восстановления нормального уровня и полного закрытия клапана аварийной подпитки регулятор минимального уровня отключается.

3.2.3.2. На блоках мощностью 500 и 800 МВт с продольными конденсаторами и двумя смешивающими ПНД применена схема регулирования уровня, в которой регуляторы уровней в деаэраторе и смешивающих ПНД получают сигналы по уровню в соответствующем аппарате и воздействуют на регулирующие клапаны на линиях подачи в эти аппараты основного конденсата, а регулятор подпитки получает сигнал по уровню в конденсаторе.

На блоках 500 и 800 МВт для предотвращения переполнения деаэратора при пусках предусмотрено использование клапана (РК-1), установленного после конденсатных насосов на линии вывода воды из цикла. При повышении уровня в баках-аккумуляторах до заданного значения производится дискретное воздействие на открытие этого клапана.

3.2.4. С целью повышения надежности работы деаэраторов разработан ряд мероприятий, отраженных в Типовом решении по защите деаэраторов от 21.08.89 г.

3.2.4.1. Уровень в деаэраторных баках всех блоков КЭС и ТЭС мощностью 250 МВт (при объеме бака 100 м^3) на номинальной нагрузке поддерживается $(0,65 \pm 0,03)D$, на блоках ТЭС - $(0,75 \pm 0,03)D$.

3.2.4.2. При повышении уровня в деаэрационном баке до 0,62D на КЭС и 0,72D на ТЭЦ закрываются задвижки на линиях аварийного добавка в конденсатор или вакуумный деаэрактор.

3.2.4.3. При достижении уровня в деаэрационном баке 0,7D на КЭС и 0,8D на ТЭЦ закрываются задвижки на линиях нормального добавка.

3.2.4.4. При достижении уровня в деаэраторе 0,9D защитой отключается блок без выдержки времени и с выдержкой времени 3 с отключаются все конденсатные насосы последней ступени, а на блоках ТЭЦ также все насосы, подающие воду в деаэрактор от других источников.

3.2.4.5. На блоках до 300 МВт линия перелива должна быть выполнена в соответствии с требованиями приложения 3 и реализованы следующие мероприятия:

- отметка входного сечения линии перелива должна быть снижена до 0,6D для КЭС и 0,7D для ТЭЦ;

- блокировка, действующая на открытие задвижки на линии перелива должна быть выполнена при повышении уровня в деаэраторе до 0,85D и на закрытие - при снижении до 0,8D,

3.2.4.6. Для тех же блоков без использования линии перелива:

- необходимо, чтобы регулятор уровня в конденсаторе, а на ТЭ и регуляторы расхода воды в деаэрактор от испарителей, бойлеров и других источников имели ограничение с нелинейным воздействием по уровню в деаэраторе (приложение 4);

- при повышении уровня в деаэраторе выше 0,8D в результате действия импульсной команды закрывается последняя по ходу конденсата задвижка перед деаэрактором.

Для блоков 500 и 800 МВт:

3.2.4.7. При использовании линии перелива последняя должна быть приведена в работоспособное состояние (приложение 3). Открытие перелива осуществляется при уровне 0,85D, а закрытие - при 0,8D.

3.2.4.8. На блоках с поперечными конденсаторами регулятор уровня в конденсаторе должен иметь ограничение с нелинейным воздействием по уровню в деаэраторе (приложение 4).

3.2.4.9. На блоках с продольными конденсаторами регулирование уровней в аппаратах осуществляется на подводе конденсата в

аппарат, при этом на регуляторы уровня в смешивающих подогревателях подается дополнительный сигнал по уровню в деаэраторе (приложение 5).

3.2.4.10. При достижении уровня в деаэраторе 0,7D или отключении всех питательных насосов регулирующий клапан последний по ходу на линии основного конденсата перед деаэратором закрывается.

3.2.4.11. При достижении уровня в деаэраторе 0,75D или отключении всех питательных насосов задвижка на линии основного конденсата (последняя по ходу перед деаэратором) закрывается. После закрытия задвижки закрыть РК на подводе пара в деаэратор.

3.2.4.12. При росте давления в деаэраторе выше 0,75 МПа ($7,5 \text{ кгс/см}^2$) или отключении всех питательных насосов регулирующие клапаны на линиях подачи греющего пара в деаэратор закрываются.

3.2.4.13. При отключении всех питательных насосов задвижки на линиях подачи пара в деаэратор от КСН и растопочного расширителя закрываются.

3.2.5. Для блоков 110-800 МВт, в тепловых схемах которых питание деаэраторов паром выполнено от основного и резервного отборов турбины, для поддержания давления пара перед РК деаэратора в требуемых пределах предусматриваются переключения по блокировке источников питания паром деаэратора: при понижении давления в основном отборе турбины деаэратор переводится на питание паром от резервного отбора, а при понижении давления в резервном отборе - на коллектор собственных нужд. При сбросах нагрузки до холостого хода предусмотрен непосредственный перевод по блокировке питания деаэратора паром с основного отбора турбины на резервный источник.

Для блоков 180, 215 МВт питание паром деаэратора в условиях нормальной эксплуатации производится от одного (четвертого) отбора турбины помимо РДД. При сбросе нагрузки пароснабжение деаэратора автоматически переводится на резервный источник через РДД.

На большинстве блоков 500 и 800 МВт питание паром деаэратора при сбросе нагрузки автоматически переводится с отбора турбины на пуско-сбросное устройство собственных нужд.

3.2.6. При отклонениях основных параметров деаэрационной установки от заданных значений оператор энергоблока оповещается светозвуковой сигнализацией, а также другими способами: принудительным выводом информации на черно-белый телеэкран, изменением цвета показаний параметров на цветных ЭЛИ и т.п.

3.2.6.1. Уставка сигнализации по уровню в деаэрационном баке принимается при достижении уровня верхней и нижней допустимых границ $0,62D$ и $0,68D$ на блоках КЭС и $0,72D$ и $0,78D$ на блоках ТЭЦ.

3.2.6.2. Уставка сигнализации по давлению пара в деаэраторе принимается $1,07 p_{раб}$, при этом светозвуковая сигнализация выводится на оперативный контур блочного (группового) щита управления.

Сигнализация должна быть выполнена в соответствии с Циркуляром № Ц-03-86 "Об оснащении деаэраторов сигнализацией при повышении давления пара" (М.: СПО Союзтехэнерго, 1986).

4. ОСНОВНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ РЕЖИМОВ ПУСКА И ОСТАНОВА ДЕАЭРАТОРОВ

4.1. Пуск деаэратора проводится одновременно с пуском энергоблока по единой для всех тепловых состояний технологии, основными особенностями которой являются:

4.1.1. Предпусковая деаэрация питательной воды паром от стороннего источника с выводом деаэратора на атмосферный режим $0,12-0,15$ МПа ($1,2-1,5$ кгс/см²).

Примечание. При пусках энергоблока из горячего состояния с сохранением давления в деаэраторах режим деаэрации устанавливается в соответствии с остаточным давлением среды в деаэраторе, если такой режим обеспечивается по условиям тепловой перегрузки деаэратора. В противном случае давление в деаэраторах снижается до $0,12-0,15$ МПа ($1,2-1,5$ кгс/см²) в процессе подпитки баков-аккумуляторов до нормального уровня.

4.1.2. Максимальное использование выпара из Р-20 для питания паром деаэраторов при работе прямоточного котла на сепараторном режиме.

4.1.3. Перевод питания деаэратора паром от отбора турбины при минимальном давлении в отборе, обеспечивающим режим деаэрации в деаэраторе.

Примечания: 1. На энергоблоках 180 и 215 МВт, где питание паром деаэратора производится от одного отбора без регулирующего клапана, перевод питания на отбор производится при нагрузке энергоблока $50\% N_{ном}$. 2. На энергоблоках 500 МВт, где питание паром деаэратора и ПТН производится от одного отбора турбины, в целях упрощения пусковых операций перевод питания деаэратора на пар отбора турбины производится одновременно с переводом на этот отбор ПТН при нагрузке энергоблока $55-60\% N_{ном}$.

4.2. Для обеспечения предпусковой деаэрации организуется вспомогательный контур рециркуляции питательной воды, в котором в зависимости от схемы энергоблока, используются сливные насосы ПНД бустерные (предвключенные) насосы питательных насосных агрегатов, или конденсатные насосы.

4.3. На энергоблоках с барабанными котлами включение деаэратора в работу для подпитки котлов производится в период их растопки при пусках из холодного состояния (температура барабана котла не более 75°C) и при пусках из горячего состояния (после простоя энергоблока менее 10 ч).

При пусках энергоблока из промежуточных тепловых состояний включение деаэратора в работу производится после исчерпания пропускной способности общестанционного коллектора питательной воды (либо перемычки от соседнего блока). До этого момента в деаэраторе поддерживается атмосферный режим при закрытых подводах воды в деаэрационную колонку.

4.4. При заполнении прямооточного котла водой и последующей прокачке давление в деаэраторах поддерживается на уровне $0,12-0,15$ МПа ($1,2-1,5$ кгс/см²), при этом расход питательной воды не должен превышать значений, указанных в местных инструкциях.

При необходимости во избежание срыва деаэрации прокачку воды следует проводить раздельно по потокам котла.

4.5. Перевод питания деаэраторов на пар от Р-20 в схемах с прямооточными котлами производится:

4.5.1. На энергоблоках 150 и 200 МВт - после подключения пароперегревателя котла и достижения температуры свежего пара перед ППЗ-2 260°C .

4.5.2. На дубль-блоках 250 и 300 МВт:

- при пусках из холодного и неостывшего состояния - после окончания прогрева системы проперегрева;
- при пусках из горячего состояния - после розжига котла и установления растопочного расхода топлива.

4.5.3. На моноблоках 250 и 300 МВт, дубль-блоках 300 МВт, пускаемых по моноблочной схеме, энергоблоках 500 и 800 МВт:

- при пусках из холодного состояния - при температуре $t'_{вз} = 260 \pm 270^\circ\text{C}$;
- при пусках из неостывшего состояния - при температуре $t'_{вз} = 200 \pm 210^\circ\text{C}$;
- при пусках из горячего состояния - после розжига котла и установления растопочного расхода топлива.

П р и м е ч а н и е . При подключении деаэратора к растопочному расширителю давление в расширителе должно составлять 0,4-0,5 МПа (4-5 кгс/см²).

4.6. После перевода деаэратора на питание паром от Р-20 в целях максимальной утилизации тепла выпара расширителя РДД открывается полностью, давление в деаэраторе при этом возрастает пропорционально изменению давления в Р-20, но не выше номинального, что достигается путем выбора уставки задатчиком РДД на уровне номинального значения.

4.7. Перед выводом котла (или его корпуса на дубль-блоке) на прямоточный режим и при снижении давления в Р-20 до 0,3-0,5 МПа (3-5 кгс/см²) питание паром деаэратора отключается от Р-20 и переводится:

- на дубль-блоках 150, 200, 250 и 300 МВт - на пар от резервного источника;
- на дубль-блоках 300 МВт, пускаемых по схеме моноблока, моноблоках 250, 300 и 800 МВт - на основной отбор турбины.

4.8. Последующий перевод питания деаэраторов дубль-блоков 150, 200, 250 и 300 МВт, а также моноблоках 110 и 500 МВт на отборы турбины производится:

- на блоках 110 МВт при нагрузке 30-40 МВт - на основной отбор;
- на блоках 150, 180, 185, 200, 215 МВт при нагрузке 60-70 МВт - на основной отбор;

- на блоках 250 и 300 МВт при нагрузке 60-70 МВт - на третий отбор, а при нагрузке 110-120 МВт - на четвертый отбор турбины;
- на блоках 500 МВт при нагрузке 280-300 МВт - на четвертый отбор турбины одновременно с переводом питания ПТН на этот же отбор

4.9. При работе энергоблоков 110, 150, 200, 250, 300 МВт в регулировочном диапазоне нагрузок давление в деаэраторе поддерживается номинальным за счет последовательного использования основного и резервного отборов турбины.

Кроме того, для деаэраторов энергоблоков 110-800 МВт предусматривается режим работы со скользящим давлением, при этом давление в деаэраторе определяется температурой основного конденсата за последним ПНД и соответствует значениям, приведенным в таблице.

Зависимость давления в деаэраторе
от температуры основного конденсата

Температура основного конденсата перед деаэратором, °С	Давление в деаэраторе, МПа (кгс/см ²)	Температура насыщения в деаэраторе, °С
110-115 (включит.)	0,24 (2,4)	125
Свыше 115 до 120	0,28 (2,8)	130
"- 120-"-125	0,32 (3,2)	135
"- 125-"-130	0,37 (3,7)	140
"- 130-"-135	0,42 (4,2)	145
"- 135-"-140	0,49 (4,9)	150
"- 140-"-145	0,55 (5,5)	155
"- 145-"-150	0,63 (6,3)	160
"- 150-"-155	0,70 (7,0)	164

4.10. При плановых остановках энергоблоков давление в деаэраторах поддерживается постоянным за счет последовательного переключения на другие источники (резервный отбор, коллектор собственных нужд) либо снижается пропорционально снижению давления в основном

отборе турбины. В последнем случае блокировки по переключению источников пара на деаэратор выводятся из работы.

5. ПОДГОТОВКА К ПУСКУ

5.1. Убедиться путем наружного осмотра в том, что все оборудование деаэрационной установки, включая арматуру и ее приводы, находится в исправном состоянии, все ремонтные работы окончены, наряды закрыты, ремонтный персонал удален, инструмент и посторонние предметы убраны, временные заглушки на трубопроводах удалены, обеспечена чистота и освещение оборудования.

5.2. Убедиться в том, что люки на баках-аккумуляторах закрыты, все болты на арматуре и фланцах затянуты. Проверить, что водоуказательные стекла и их ограждения находятся в исправном состоянии, а водомерные краны - в рабочем положении.

5.3. Проверить исправность предохранительных клапанов деаэраторов: убедиться в отсутствии заеданий, в плотности посадки импульсных клапанов, в надежном креплении грузов на рычагах и наличии пломб на них.

5.4. Дать заявку на сборку электрических схем питания приводов запорно-регулирующей арматуры и контрольно-измерительных приборов. Ключи управления арматуры поставить в положение "Дистанционно".

Проверить исправность дистанционного управления арматурой.

Опробовать работу задвижки на линии перелива бака-аккумулятора и последней по ходу среды задвижки на линии основного конденсата перед деаэратором.

Опробовать работу РДД.

5.5. Проверить наличие и исправность контрольно-измерительных приборов, включить их в работу.

5.6. Убедиться в том, что закрыты следующие задвижки:

- на линиях опорожнения и перелива баков-аккумуляторов;
- на линиях подвода пара в деаэрационные колонки от отборов турбин, резервных источников, расширителя Р-20, а также регулирующего клапана деаэратора;
- на линиях подачи пара на уплотнения и эжекторы турбины (для энергоблоков с паровыми эжекторами);

- на линии от узла впрысков котла;
- на линиях дренажа ПВД на деаэраторы;
- на линии отсоса пара от штоков клапанов турбины на деаэратор;
- на подводах добавка химически обессоленной воды в конденсаторы турбины;
- на отводе выпара из деаэрационных колонок на утилизацию тепла этого выпара;
- на линии обвода конденсата помимо охладителей выпара.

5.7. Открыть:

- задвижку на линии основного конденсата последнюю по ходу перед деаэратором;
- задвижки на линиях выпара из деаэрационных колонок в атмосферу;
- задвижки до и после охладителей выпара по основному конденсату, на отводе дренажа после охладителя.

5.8. Подготовить к работе в соответствии с местными инструкциями:

- схему и оборудование регенеративной установки основной турбины;
- схему и оборудование питательной установки;
- схему подпитки энергоблока от БЗК.

5.9. Выполнить проверку защит, блокировок и сигнализации деаэрационной установки, после чего восстановить схему в соответствии с пп.5.6 и 5.7. При заполнении деаэратора водой сверить показания вторичного прибора на БЩУ с уровнем по стеклу бака.

5.10. Прогреть и поставить под давление резервный источник питания паром деаэраторов (общестанционную магистраль, коллектор собственных нужд и т.п.).

6. ПУСК ДЕАЭРАЦИОННОЙ УСТАНОВКИ

6.1. Вывод деаэратора на атмосферный режим

6.1.1. Прогреть систему трубопроводов подачи пара к деаэраторам до РК РДД, для чего:

- собрать схему дренажей для прогрева паропроводов;
- открыть на 1,5-2,0 оборота задвижку на подаче пара к деаэратору от резервного источника и прогреть паропроводы в течение 10-15 минут;

- открыть полностью задвижку на подаче пара к деаэратору.

6.1.2. Заполнить деаэратор обессоленной водой до минимального уровня для проведения предпусковой деаэрации.

Для схем с клапаном регулятора уровня, установленном на трубопроводе нормальной добавка обессоленной воды из БЗК в конденсатор:

- включить в работу насос нормальной добавка и заполнить конденсатор обессоленной водой;

- включить в работу регулятор уровня в конденсаторе;

- включить в работу конденсационные насосы и заполнить деаэратор водой (для схем с поверхностными ПНД);

- включить в работу КЭН-1 и начать заполнение смешивающих подогревателей; по мере заполнения смешивающих подогревателей включить в работу регуляторы уровня в них, сливные насосы и заполнить деаэратор водой.

Для схем с клапаном регулятора уровня в деаэраторе, установленном после конденсатных насосов в схеме основного конденсата:

- включить регулятор уровня в конденсаторе и заполнить конденсатор обессоленной водой из БЗК;

- включить конденсатные насосы, регуляторы уровней смешивающих подогревателей и деаэраторе и заполнить деаэратор водой.

6.1.3. При заполнении бака-аккумулятора проконтролировать заполнение водой питательных насосов до их напорных задвижек.

6.1.4. После заполнения баков-аккумуляторов до минимального уровня (1/2 нижнего водоуказательного стекла) отключить регулятор уровня в деаэраторе, закрыть клапан регулятора уровня и закрыть задвижку на линии добавка воды в конденсатор.

Примечание. При неплотном клапане регулятора уровня после конденсатных насосов дополнительно закрыть задвижку на линии основного конденсата за клапаном регулятора уровня.

6.1.5. Собрать схему вспомогательного контура рециркуляции питательной воды в соответствии с п.4.2.

Включить в работу насос контура рециркуляции.

Примечание. Предпусковая деаэрация воды на блоках 500 МВт, проводимая при использовании бустерных насосов ПТН, совмещается с прогревом ПТН при его работе на промежуточной частоте всасывания. Расход воды по линии рециркуляции бустерных насосов устанавливается равным 500-600 т/ч.

6.1.6. Открыть на 15-20% по УП регулирующий клапан РДД и подать пар в деаэрационную колонку. При установке двух РК использовать сначала клапан малого сечения.

При включении деаэраторов по пару не допускать гидравлических ударов в деаэрационных колонках, при их возникновении уменьшить подачу пара в деаэраторы прикрытием РК РДД.

Прогрев вести таким образом, чтобы скорость повышения температуры питательной воды за деаэраторами составляла не более 1,0 °С/мин

Закрывать дренажи на трубопроводах подвода пара к деаэратору.

6.1.7. После повышения температуры воды в баке-аккумуляторе до 104-110°C включить в работу регулятор давления пара в деаэраторе на поддержание атмосферного режима деаэрации 0,12-0,15 МПа (1,2-1,5 кгс/см²), для деаэраторов ДД-800 - 0,15 МПа (1,5 кгс/см²).

6.1.8. Заполнить бак-аккумулятор водой до нормального уровня в соответствии с п.6.1.2.

В процессе заполнения баков-аккумуляторов колебания давления в деаэраторе не должно быть более 0,01 МПа (0,1 кгс/см²) от уставки регулятора.

Примечание. При заполнении баков-аккумуляторов расход конденсата в каждую колонку не должен превышать:

- для колонок ДД-320, ДД-400 - 100-120 т/ч;
- для колонок ДД-500 (пленочного типа) - 150 т/ч;
- для колонок ДД-500, ДД-800, ДД-1000 и выше - не более 15% ее номинальной производительности.

6.1.9. После заполнения баков-аккумуляторов до нормального эксплуатационного уровня включить регулятор уровня в деаэраторе.

Примечание. Проверить работу регуляторов уровня в конденсаторе и деаэраторе. Если уровень в деаэраторе продолжает повышаться, закрыть задвижку на линии подачи воды из БЗК в конденсаторы турбины и задвижку за последним по ходу конденсата регулятора уровня.

6.1.10. После окончания предпусковой деаэрации при содержании кислорода в питательной воде не более 10 мкг/кг закрыть задвижку на вспомогательном контуре предпусковой деаэрации, а в схемах с использованием сливных насосов ПНД предварительно остановить сливной насос.

6.2. Подъем давления в деаэрационной установке при пуске энергоблоков с барабанными котлами

6.2.1. При пусках из холодного и других тепловых состояний давление в деаэраторе после предпусковой деаэрации поддерживать на уровне 0,12-0,15 МПа (1,2-1,5 кгс/см²) вплоть до перевода деаэратора на питание паром от отбора турбины.

6.2.2. При нагрузке турбины 30-35% номинальной перевести питание деаэратора на основной отбор турбины, для чего:

- убедиться в том, что дренажи на трубопроводе основного отбора открыты и трубопровод прогрет;
- закрыть задвижку на трубопроводе подвода пара к деаэратору от резервного источника; открыть поэтапно задвижку на основном отборе турбины; закрыть дренажи на трубопроводе основного отбора;
- установить регулятору уставку, соответствующую номинальному значению давления в деаэраторе.

6.2.3. При нагружении энергоблока контролировать нагрев воды в деаэраторе, температура воды после деаэратора должна быть на 10-15°C выше температуры конденсата, поступающего в деаэрационные колонки.

6.2.4. При повышении давления в деаэраторе до номинального (при $N = 65\pm 7,5$ МВт для турбин 110 МВт, при $N = 135\pm 140$ МВт для турбин 150 МВт и при $N = 150$ МВт для турбин 200 МВт) убедиться в том, что клапан РДД вступил в работу.

Включить в работу блокировки по понижению давления пара в отборах турбины.

6.2.5. Перевести выпар деаэратора на использование в технологическом цикле энергоблока (на ПНД, эжекторы и т.п.), открыв соответствующие задвижки и закрыв задвижку на выпаре из деаэратора в атмосферу. Подать пар из деаэратора на уплотнения турбины, закрыв подвод пара от коллектора собственных нужд.

6.3. Подъем давления в деаэрационной установке при пуске энергоблоков с прямоточными котлами

6.3.1. Убедиться в том, что давление в деаэраторах соответствует атмосферному режиму деаэрации 0,12-0,15 МПа (1,2-1,5 кгс/см²), температура питательной воды на выходе из деаэратора соответствует температуре насыщения при этом давлении, содержание кислорода в воде не превышает 10 мкг/кг, регуляторы давления и уровня в деаэраторе включены в работу.

6.3.2. Сообщить начальнику смены о готовности деаэрационной установки к проведению операций по заполнению котла водой. После начала подачи воды в котел проверить закрытие линии рециркуляции бустерных насосов в деаэратор.

6.3.3. При заполнении котла водой и прокачке воды через котел поддерживать давление в деаэраторах на уровне 0,12-0,15 МПа (1,2-1,5 кгс/см²). Проконтролировать работу регулятора давления, при исчерпании пропускной способности РК малого сечения должен вступить в работу второй клапан в схеме с двумя установленными РК. Не допускать полного открытия регулирующего клапана (клапанов) РДД, поддерживая номинальное давление пара перед РК и требуемые расходы воды при прокачке. При необходимости перейти на понижочную прокачку воды через котел.

6.3.4. Проследить за уровнем в баках-аккумуляторах, который должен поддерживаться регулятором в пределах ± 100 мм от номинального уровня. Не допускать резких колебаний расхода питательной воды и колебаний уровня в баках-аккумуляторах.

6.3.5. При выполнении условий, указанных в п.4.5, перевести питание деаэратора на пар от Р-20, для чего:

- прогреть трубопровод от Р-20 до запорной задвижки к деаэратору;
- открыть задвижку на подводе пара от Р-20 к деаэратору и закрыть задвижку на подводе пара к деаэратору от резервного источника;
- проверить работу РДД при переключении источников пара. Изменить уставку задатчика РДД на поддержание регулятором номинального давления в деаэраторе;
- проконтролировать работу клапана РКС-2 при достижении в расширителе Р-20 давления, равного значению уставки 16-18 кгс/см².

6.3.6. При снижении давления в Р-20 до 0,3-0,5 МПа (3-5 кгс/см²) деаэратор отключить от Р-20 и перевести его на питание паром от отбора турбины в соответствии с п.4.7, для чего выполнить следующие операции:

- убедиться, что дренажи на трубопроводе открыты и трубопровод прогрет;
- открыть поэтапно запорную задвижку на отборе турбины;
- закрыть задвижку на трубопроводе от Р-20 к деаэратору.

6.3.7. При переводе питания деаэратора на пар от резервного источника выполнить следующие операции:

- изменить уставку РДД на поддержание давления 0,12-0,15 МПа (1,2-1,5 кгс/см²), убедиться, что клапан РДД вступил в работу;
- открыть задвижку на подводе пара к деаэратору от резервного источника, проконтролировать давление пара в деаэраторе;
- закрыть задвижку на трубопроводе от Р-20 к деаэратору.

6.3.8. Для энергоблоков 500 МВт отключение питания деаэратора от Р-20 начинать при снижении давления в Р-20 до 0,9 МПа (9 кгс/см²), для чего выполнить следующие операции:

- открыть задвижку на подводе пара к деаэратору от резервного источника;
- закрыть задвижку на подводе пара к деаэратору от Р-20.

6.3.9. В соответствии с п.4.8 перевести питание деаэраторов, указанных в пункте энергоблоков, на отбор турбины, выполнив операции по п.6.3.6.

6.3.10. При нагружении энергоблока следить за тем, чтобы температура воды после деаэратора была на 10-15°С выше температуры конденсата, поступающего в деаэрационные колонки. Давление в деаэраторах поддерживать по скользящему графику в зависимости от температуры основного конденсата за последним ПНД.

6.3.11. При повышении давления в деаэраторах до номинального убедиться в том, что клапан РДД вступил в работу. Включить в работу блокировки по понижению давления пара в отборах турбины.

6.3.12. Перезести выпар деаэратора на использование в технологическом цикле энергоблока, открыв соответствующие задвижки и закрыв задвижку на выпаре из деаэратора в атмосферу. Подать пар из деаэратора на уплотнения турбины, закрыв подвод пара от коллектора собственных нужд.

7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРИ РАБОТЕ
ДЕАЭРАЦИОННОЙ УСТАНОВКИ В РЕГУЛИРОВОЧНОМ ДИАПАЗОНЕ
НАГРУЗОК ЭНЕРГООБЛОКА

7.1. Управление деаэрационной установкой производится с БЩУ машинистом блока.

7.2. При работе установки должны быть полностью включены авто-регуляторы, защиты, блокировки, сигнализация и КИП. Необходимо внимательно следить за показаниями контрольно-измерительных приборов.

При контроле уровня по уровнемеру обращать внимание на запись диаграммы - прямая линия может свидетельствовать об отказе уровнемера. В этом случае следует потребовать от персонала цеха ТАИ проверки работы прибора.

7.3. При работе деаэрационной установки контролировать давление пара и температуру деаэрированной воды в баке-аккумуляторе. Для контроля соответствия между давлением и температурой у машиниста блока должен быть график (таблица) зависимости температуры насыщения от давления.

7.3.1. В нормальных рабочих условиях давление в деаэраторе должно поддерживаться регулятором на номинальном уровне с отклонениями не более $\pm 0,01$ МПа ($0,1$ кгс/см²) при наличии запаса по регулированию.

При работе в режиме скользящего давления давление в деаэраторе должно поддерживаться в соответствии с указаниями таблицы п.4.9, при этом скорость изменения давления в деаэраторе не должна превышать $0,01$ МПа/мин ($0,1$ кгс/см² мин).

7.3.2. При снижении нагрузки блока проследить за срабатыванием блокировок переключения питания деаэратора паром на источник с более высоким давлением, если деаэратор работает при постоянном давлении пара.

Проконтролировать автоматический перевод конденсата греющего пара ПВД на нижестоящий подогреватель либо конденсатор. При необходимости выполнить этот перевод с БЩУ.

7.3.3. На блоках 500 и 800 МВт, у которых регуляторы давления в деаэраторе снабжены двумя клапанами с разными проходными сечениями, следить, чтобы при нагрузках, близких к номинальной, дав-

ление в деаэраторе поддерживалось клапаном с меньшим проходным сечением, а при низких нагрузках или отключенных ПНД-4 и ПНД-5 - клапаном с большим проходным сечением.

7.4. При работе деаэрационной установки контролировать уровень воды в баках-аккумуляторах.

7.4.1. Уровень воды в баках-аккумуляторах должен поддерживаться регулятором уровня, воздействующим на подачу воды из БЗК в конденсатор либо на подвод конденсата в деаэратор. Колебания уровня при включенном регуляторе не должны превышать ± 100 мм.

7.4.2. При двух баках-аккумуляторах необходимо следить за тем, чтобы разность уровней в баках не превышала 300 мм. В случае превышения указанной разницы, выявить причину и принять меры для восстановления нормального уровня, такие как обеспечение симметричности подводов и отводов потоков в деаэратор, плотность задвижек на линиях перелива и прочие.

7.4.3. Не реже одного раза в смену производить продувку водосказательных стекол и сверять их показания со сниженным уровнем на БЩУ. В случае разницы в показаниях потребовать от персонала цеха ТАИ проверки сниженного уровнемера.

7.5. При отклонениях уровня воды в баке или давления в деаэраторе от нормальных выяснить и устранить причину нарушения в работе деаэратора согласно разд.9.

7.5.1. При быстром повышении уровня в деаэраторе до аварийного из-за нарушения баланса подвода и отвода воды из деаэратора выполнить следующие операции:

- проконтролировать открытие арматуры на линии аварийного слива из бака-аккумулятора. При необходимости выполнить эту операцию с БЩУ;
- одновременно закрыть регулирующий клапан на линии основного конденсата и клапан регулятора давления в деаэраторе до восстановления уровня до номинального;
- при продолжающемся повышении уровня отключить конденсатные насосы и остановить блок.

7.5.2. При быстром (аварийном) повышении давления в деаэраторе выполнить следующие операции:

- отключить РДД и закрыть полностью регулирующий клапан;

- закрыть дроссельные клапаны Др-2 на подводе пара от аппаратов котла к Р-20, если повышение давления в деаэраторе произошло в период пуска блока и Р-20 подключен по пару к деаэратору;

- отключить последние по ходу среды конденсатные насосы, одновременно дать команду на закрытие арматуры на трубопроводах пара и воды, поступающей в деаэратор.

Если, несмотря на принятые меры, произошло срабатывание предохранительных клапанов деаэратора, проконтролировать их своевременное закрытие, проверить уровень в деаэраторе, выяснить и устранить причину повышения давления в деаэраторе, восстановить схему и включить конденсатные насосы в работу, отрегулировать давление в деаэраторе, после чего включить в работу регулятор давления.

7.6. Контролировать нагрев основного конденсата в деаэрационной колонке, значение которого должно быть не менее 10°C по условиям вентиляции колонки.

7.7. Не допускать появления гидравлических ударов в деаэрационной колонке. В случае их возникновения или вибрации деаэратора выполнить мероприятия, указанные в п.9.2.

7.8. Не допускать выброса воды по линии выпара, для чего уменьшить расход выпара, либо снизить при необходимости расход основного конденсата, поступающего в колонку.

7.9. При работе деаэрационной установки не реже двух раз в смену производить отбор проб воды из баков для определения содержания в ней кислорода, которое не должно превышать 10 мкг/кг . Сверять показания прибора, регистрирующего O_2 в питательной воде, с данными химического анализа.

При ухудшении качества деаэрированной воды выяснить и устранить причину неудовлетворительной работы деаэратора согласно п.9.1.

7.10. Периодически по графику (но не реже одного раза в шесть месяцев) производить проверку предохранительных клапанов на линии подачи греющего пара в деаэратор в соответствии с "Инструкцией по эксплуатации, порядку и срокам проверки предохранительных устройств, сосудов, аппаратов и трубопроводов тепловых электростанций" (М.: СПО Союзтехэнерго, 1961). После настройки предохранительные клапаны должны быть опломбированы в рабочем положении.

7.11. Сведения обо всех изменениях в режиме работы деаэрационной установки и обо всех замечаниях записывать в оперативный журнал.

7.12. Эксплуатация деаэрационной установки не допускается в следующих случаях:

- при неисправности предохранительных клапанов;
- при неисправности контрольно-измерительных приборов давления и уровня на БЩУ;
- при появлении трещин, выпучин, утонений стенок, течи в сварных швах;
- при давлении, превышающем допустимое;
- при возникновении пожара, угрожающего деаэратору.

8. ПЛАНОВЫЙ ОСТАНОВ ДЕАЭРАЦИОННОЙ УСТАНОВКИ. ВЫВОД ДЕАЭРАТОРА В РЕМОНТ

Плановый останов деаэрационной установки производится только одновременно с остановом энергоблока.

8.1. Прогреть паропроводы подачи пара от резервного источника к вспомогательному оборудованию, питающемуся паром от деаэратора (уплотнения и эжекторы главной турбины и приводных турбин, эжекторы турбовоздуходувки и т.п.).

8.2. Перевести питание вспомогательного оборудования (п.8.1) на резервный источник пара.

8.3. Перевести выпар деаэратора в атмосферу.

8.4. Проверить работоспособность блокировок, переключающих источники питания паром деаэраторов при снижении нагрузки энергоблока.

8.5. При разгрузке энергоблока поддерживать в деаэраторах постоянное давление регулятором давления, проследить за переводом по блокировке питания деаэратора на вышестоящий отбор турбины или резервный источник.

8.6. Проследить за отключением от деаэратора дренажа греющего пара ПВД, при необходимости перевести дистанционно дренаж ПВД с деаэратора на конденсатор.

8.7. Перед остановом турбины закрыть задвижку на линии пара от штоков клапанов турбины на деаэратор.

8.8. При снижении нагрузки на энергоблоке контролировать работу регулятора уровня в деаэраторе, поддерживать уровень постоянным.

8.9. После отключения котла и останова питательных насосов закрыть регулирующий клапан РДД и запорную задвижку на паропроводе греющего пара к деаэратору.

Если после останова питательных насосов остаются в работе конденсатные насосы турбины, закрыть задвижку на линии основного конденсата после последнего ПНД.

8.10. Отключить регулятор уровня в деаэраторах и прекратить поступление в деаэраторы каких-либо потоков. Уровень в баках-аккумуляторах должен оставаться постоянным. Закрыть выпар деаэратора в атмосферу.

8.11. При работе деаэратора в период разгрузки энергоблока на скользящем давлении с началом снижения нагрузки отключить регулятор давления в деаэраторе, при этом РК регулятора оставить в прежнем положении и в дальнейшем на него не воздействовать. Дальнейшие операции по останову деаэратора выполнить в соответствии с пп.8.1-8.3, 8.6-8.10.

8.12. При кратковременном останове энергоблока деаэрационную установку оставить в работе, поддерживая давление в деаэраторе регулятором на прежнем уровне.

При этом задвижка на линии основного конденсата за последним ПНД должна быть закрыта, задвижка на выпаре из деаэратора в атмосферу открыта на 1-2 оборота.

8.13. При останове энергоблока на длительное время или для проведения ремонтных работ, требующих опорожнения деаэраторов, открыть полностью выпар деаэратора в атмосферу, расхолодить деаэраторы до температуры 100°C и поэтапно слить воду из деаэраторов через линии опорожнения.

8.14. Вывод в ремонт деаэрационной установки производить только на остановленном энергоблоке по оформленному наряду-допуску на проведение ремонтных работ.

8.15. До начала ремонта начальник смены должен выполнить следующие мероприятия, обеспечивающие безопасность выполнения ремонтных работ:

8.15.1. Убедиться в том, что деаэратор освобожден от пара и воды.

8.15.2. Обеспечить надежное отключение деаэратора от всех возможных источников по пару и воде.

Электрические схемы приводов задвижек должны быть разобраны, вся отключающая арматура должна быть заперта на цепи с замком и на ней должны быть вывешены плакаты с надписью "Не открывать - работают люди!". Арматура на выпаре в атмосферу должна быть открыта полностью.

8.15.3. На трубопроводах подвода среды к деаэратору от посторонних источников установить заглушки с хорошо видимыми хвостовиками.

8.16. В зоне ремонта деаэрационной установки должны находиться противопожарные устройства и приспособления согласно нормам и правилам противопожарной безопасности.

8.17. Деаэраторы с ребрами жесткости через 50 тыс.ч эксплуатации должны проходить проверку по состоянию швов приварки ребер жесткости, сварных соединений обечаек и углового шва приварки деаэрационных колонок к баку, который также подлежит проверке и в деаэраторах без ребер жесткости.

9. ХАРАКТЕРНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Неисправность	Причина неисправности	Способ устранения
9.1. Повышение содержания кислорода в деаэрированной воде свыше 10 мкг/кг	9.1.1. Неправильно определена концентрация кислорода в пробе	9.1.1. Выполнить повторный (контрольный) химический анализ. Проверить правильность выполнения химических анализов; правильность отбора пробы, ее температуру, расход воздуха; плотность трубной системы охладителя пробы
	9.1.2. Недостаточный расход выпара	9.1.2. Проверить достаточность открытия вентиля на линии выпара. В случае утилизации тепла выпара в схеме блока направить его в атмосферу. Если содержание кислорода в деаэрированной

Неисправность	Причина неисправности	Способ устранения
	<p>9.1.3. Высокое содержание кислорода в основном конденсате, поступающем в деаэрационную колонку, а также в конденсате и дренажах, направленных в бак-аккумулятор</p> <p>9.1.4. Неудовлетворительная вентиляция деаэрационной колонки при заданном значении давления в деаэраторе:</p> <p>температура основного конденсата за последним ПНД близка к температуре насыщения при номинальном давлении в деаэраторе</p> <p>недостаточный расход пара в колонку при полном открытии РК РДД</p> <p>9.1.5. Тепловая перегрузка деаэратора (большая разность температур насыщения в деаэраторе и поступающего конденсата):</p> <p>в пусковых режимах</p> <p>в регулировочном диапазоне при отключении ПНД</p> <p>9.1.6. Неравномерная подача основного конденсата, вызванная неустойчивой работой</p>	<p>воде соответствует норме, оставить открытым выпар в атмосферу</p> <p>9.1.3. Выявить места присосов, устранить причины неплотностей</p> <p>Снизить температуру основного конденсата открытием байпаса по воде последнего по ходу ПНД либо прикрытием паровой задвижки к нему</p> <p>Повысить давление в источнике греющего пара. При необходимости перейти на питание от более высокого отбора или от коллектора собственных нужд</p> <p>Уменьшить расход питательной воды</p> <p>Повысить температуру поступающего конденсата. Если это невозможно (ПНД в ремонте), то следует разгрузить блок или работать с пониженным давлением в деаэраторе</p> <p>9.1.6. Проверить работу регулятора уровня в конденсаторе или в деаэраторе (в зависимости от схемы регу-</p>

Неисправность	Причина неисправности	Способ устранения
	<p>регулятора уровня в конденсаторе или в деаэраторе (в зависимости от схемы регулирования)</p> <p>9.1.7. Колебания давления в деаэраторе, вызванные неустойчивой работой РДД</p> <p>9.1.8. Большая скорость изменения нагрузки блока в нестационарных процессах при работе деаэратора по скользящему графику давления</p> <p>9.1.9. Неисправность деаэрационной колонки</p>	<p>лирования), при необходимости перейти на работу по байпасу клапана</p> <p>9.1.7. Проверить работу РДД; при необходимости перейти на дистанционное управление клапаном РДД</p> <p>9.1.8. Уменьшить скорость повышения или снижения нагрузки блока или работать с номинальным давлением в деаэраторе</p> <p>9.1.9. Если режимными мероприятиями не удастся снизить содержание кислорода в деаэрированной воде, провести экспресс-испытания деаэратора согласно "Методическим указаниям по испытаниям деаэраторов повышенного давления" (М.: СПО Союзтехэнерго, 1982). По результатам испытаний решить вопрос о необходимости вывода деаэратора в ремонт или его реконструкции</p>
<p>9.2. Гидравлические удары в деаэраторе</p>	<p>9.2.1. Тепловая перегрузка деаэратора вследствие низкой температуры конденсата, поступающего в колонку</p> <p>9.2.2. Гидравлическая перегрузка деаэратора</p> <p>9.2.3. Повреждение внутренних устройств деаэрационной колонки</p>	<p>9.2.1. Проверить температуру конденсата за ПНД. В случае невозможности ее уменьшения снизить расход конденсата путем разгрузки блока. При необходимости снизить давление в деаэраторе</p> <p>9.2.2. Снизить расход основного конденсата путем разгрузки блока</p> <p>9.2.3. При невозможности устранить гидравлические удары режимными мероприятиями остановить блок и вывести деаэратор в ремонт</p>

Неисправность	Причина неисправности	Способ устранения
<p>9.3. Понижение давления в деаэраторе при работе регулятора на поддержание постоянного давления</p> <p>9.4. Повышение давления в деаэраторе</p>	<p>9.2.4. Повышенный расход пара деаэратора</p>	<p>9.2.4. Прикрыть задвижку на линии пара</p>
	<p>9.3.1. Снижение давления греющего пара</p>	<p>9.3.1. Перейти на питание деаэратора паром от отбора с более высоким потенциалом или от резервного источника</p>
	<p>9.3.2. Нарушение в работе РДД:</p> <p>механические повреждения, заедания РК</p> <p>неисправность в цепях автоматики</p>	<p>Расходить клапан. Если клапан заклинен, привести нагрузку блока в соответствие с положением клапана и потребовать останова энергоблока для ремонта РК. Энергоблок должен быть остановлен в период, определяемый главным инженером электростанции</p> <p>Перейти на дистанционное управление регулирующим клапаном. Выяснить и устранить причину неудовлетворительной работы регулятора</p>
	<p>9.3.3. Резкое понижение температуры основного конденсата, поступающего в деаэратор</p>	<p>9.3.3. Проверить работу системы регенерации низкого давления (открытие задвижек на трубопроводах греющего пара, уровень конденсата в подогревателях, открытие обратных клапанов на отборах). Принять меры к восстановлению нормальной работы ПНД</p>
<p>9.3.4. Резкое увеличение расхода основного конденсата из-за неудовлетворительной работы регуляторов уровня в конденсаторе или деаэраторе</p>	<p>9.3.4. Ограничить подачу конденсата в колонку. Перейти на дистанционное управление клапанами регуляторов уровня в конденсаторе или деаэраторе</p>	
<p>9.4.1. Нарушения в работе РДД:</p> <p>увеличенный нерегулируемый пропуск пара через неплотности клапана (клапан закрыт)</p>	<p>Снизить нагрузку блока или температуру основного конденсата</p>	

Неисправность	Причина неисправности	Способ устранения
<p>9.5. Понижение уровня в баке-аккумуляторе</p>	<p>механические повреждения, заедания РК</p>	<p>Снизить давление в деаэраторе до номинального за счет частичного закрытия запорной арматуры на источнике греющего пара. Если устранить причину заедания клапана не удается, энергоблок должен быть остановлен по указанию главного инженера</p>
	<p>неисправность в цепях автоматики</p>	<p>Перейти на дистанционное управление регулирующим клапаном. Выяснить и устранить причину неудовлетворительной работы регулятора</p>
	<p>9.4.2. Попадание в деаэратор "пролетного" пара через трубопровод сброса дренажа из ПВД</p>	<p>9.4.2. Проверить работу регуляторов уровня конденсата в первом по ходу питательной воды ПВД. При необходимости перейти на ручное управление клапаном регулятора уровня в ПВД</p>
	<p>9.4.3. Повышение температуры основного конденсата</p>	<p>9.4.3. Привести в соответствие давление в деаэраторе с температурой поступающего основного конденсата</p>
	<p>9.5.1. Нарушения в работе регулятора уровня в деаэраторе:</p>	<p>9.5.1. Перейти на дистанционное управление клапаном уровня. Выяснить и устранить причину неудовлетворительной работы регулятора</p>
	<p>неисправность в цепях автоматики</p>	<p>Перейти на подпитку блока по линии аварийного добавка</p>
	<p>заклинивание клапана</p>	<p>9.5.2. Включить в работу резервный конденсатный насос, выяснить причину и устранить неполадки в работе насоса. Проверить работу регулятора уровня в конденсаторе; при необходимости перейти на работу по байпасу клапана регулятора уровня в конденсаторе</p>
	<p>9.5.2. Нарушения в работе конденсатных насосов или регулятора уровня в конденсаторе</p>	<p>9.5.3. Включить резервный насос</p>
	<p>9.5.3. Недостаточное давление в линии по-</p>	

Неисправность	Причина неисправности	Способ устранения
	<p>дачи добавочной воды в конденсатор из БЗК</p> <p>9.5.4. Резкое увеличение расхода питательной воды на котел</p> <p>9.5.5. Утечки через неплотности или поврежденную арматуру</p>	<p>9.5.4. Сопоставить показания расходомеров по пару и воде. Выяснить причины утечки воды в котле или трубопроводах и принять соответствующие меры по их устранению</p> <p>9.5.5. Выяснить и устранить неисправность арматуры</p>
<p>9.6. Повышение уровня в баке-аккумуляторе</p>	<p>9.6.1. Нарушения в работе регулятора уровня в деаэраторе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - заклинивание клапана в открытом положении - увеличение неплотности клапана - неисправность в цепях автоматики <p>9.6.2. Неисправность регулятора уровня в конденсаторе</p>	<p>9.6.1. Перейти на управление добавком воды задвижкой до ближайшего останова блока</p> <p>То же</p> <p>Перейти на ручное или дистанционное управление клапаном регулятора уровня в деаэраторе. После устранения причины неисправности включить регулятор в работу</p> <p>9.6.2. Выявить и устранить причину ненормальной работы регулятора. При необходимости перейти на работу по байпасу клапана регулятора уровня в конденсаторе. После устранения причины неисправности восстановить схему и включить регулятор в работу</p>
<p>9.7. Выброс воды из линии выпара деаэрационной колонки</p>	<p>9.7.1. Тепловая перегрузка деаэрационной колонки</p> <p>9.7.2. Гидравлическая перегрузка деаэрационной колонки</p> <p>9.7.3. Чрезмерное открытие вентиля на линии выпара</p>	<p>9.7.1. Снизить нагрузку деаэратора, увеличив температуру основного конденсата, поступавшего в колонку, или уменьшив его расход. При необходимости снизить давление в деаэраторе</p> <p>9.7.2. Снизить расход основного конденсата путем разгрузки блока</p> <p>9.7.3. Уменьшить расход выпара</p>

Приложение I

НАЗНАЧЕНИЕ, УСТРОЙСТВО И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕРМИЧЕСКИХ ДЕАЭРАТОРОВ

I. Назначение и технические требования

Деаэрационная установка предназначена для:

- глубокого удаления из питательной воды коррозионно-агрессивных газов, как находящихся в растворенном состоянии (O_2 , CO_2 и др.), так и образующихся при термическом разложении бикарбонатов и карбонатов ($NaHCO_3$, NH_4HCO_3 , Na_2CO_3 и др.);
- создание рабочего резерва питательной воды в баках-аккумуляторах для компенсации небаланса между расходом питательной воды в котел и основного конденсата турбины с учетом добавочной воды;
- нагрева питательной воды в регенеративной схеме турбоустановки.

Технические требования к термическим деаэраторам питательной воды котлов определяются ГОСТ 16860-88, действующими нормами технологического проектирования тепловых электрических станций и тепловых сетей Минэнерго СССР и ПТЭ.

Деаэраторы указанных типов должны обеспечивать устойчивую деаэрацию воды при работе в диапазоне 30-100% номинальной производительности при изменении нагрева воды в них в пределах 10-40°C.

Для деаэраторов, предназначенных для энергетических блоков, минимальная производительность должна составлять 15% номинальной; при производительности 15-30% номинальной и рабочем давлении 0,12 МПа (1,2 кгс/см²) нагрев воды в деаэраторе должен составлять 70-40°C. Максимальная производительность деаэраторов энергетических блоков должна быть равна их номинальной производительности.

Остаточная массовая доля кислорода в деаэрированной воде для энергоблоков должна быть не более 10 мкг/кг при начальной массовой доле кислорода в конденсате за последним ПНД не более 1,0 мг/кг. Содержание свободной углекислоты в деаэрированной воде не нормируется.

Остаточные массовые доли газов должны обеспечиваться при удельных расходах выпара не более 1,5 кг/т деаэрированной воды. Для обеспечения требуемого расхода выпара на линии до охладителя выпара должна устанавливаться ограничительная шайба, рассчитанная на оптимальный расход выпара (1,5 кг/т) при номинальной производительности деаэратора.

2. Принцип работы

Термическая деаэрация представляет собой сочетание процессов теплообмена (нагрев деаэрируемой воды до температуры насыщения) и массообмена (удаление коррозионно-агрессивных и инертных газов из деаэрируемой воды в паровую среду).

При нагреве воды в деаэрационной колонке до температуры насыщения при данном давлении парциальное давление удельного газа над жидкостью (а следовательно, и его растворимость) снижается до нуля, в результате чего происходит образование и удаление из воды пузырьков газа. Таким путем при рациональной конструкции деаэратора может удаляться до 90-95% растворенных в воде газов.

Удаление оставшихся в воде мельчайших газовых пузырьков, а также процессы разложения бикарбоната натрия, углекислого аммония, карбонатов и нестойких органических веществ происходят в баке-аккумуляторе, что требует определенного времени пребывания воды в баке. Такой процесс характерен для одноступенчатых деаэраторов.

В целях интенсификации процесса удаления остаточного кислорода, а также более глубокого разложения бикарбонатов и карбонатов используется вторая ступень - барботажное устройство, которое размещается в баке-аккумуляторе, либо в деаэрационной колонке.

В современных термических деаэраторах, где процессы дегазации воды совмещены с ее нагревом, основной нагрев воды и частичная ее дегазация осуществляется в пленочной или струйной ступени, а окончательный подогрев воды до температуры насыщения, глубокая и стабильная дегазация воды происходят в барботажном устройстве.

Современный термический деаэратор должен удовлетворять следующим требованиям:

- для обеспечения глубокой дегазации и особенно для эффективного термического разложения бикарбонатов и других термически нестойких соединений температура воды перед последней ступенью деаэрации должна быть близка (равна) температуре насыщения;

- для непрерывного и устойчивого протекания процесса дегазации обрабатываемой воды деаэратор должен вентилироваться необходимым количеством пара, причем парциальное давление удаляемых газов в паровой среде должно быть минимальным, удельный расход выпара не должен превышать 1,5 кг/т деаэрированной воды;

- конструкция деаэратора на всем пути движения воды и пара должна обеспечивать максимальную разность между равновесным давлением газа в воде и его парциальным давлением над водой. Внутри каждой ступени должна отсутствовать циркуляционные токи (которые могут приводить к проскоку необработанной воды), а также застойные зоны как по воде, так и по выпару;

- конструкция деаэратора, особенно на последних ступенях дегазации, должна предусматривать многократную обработку деаэрируемой воды паром и максимальное развитие поверхности контактирование воды с паром.

По способу контактирования деаэрируемой воды с паром деаэрационные колонки подразделяются на пленочные, струйные и комбинированные струйно-барботажные.

3. Деаэрационные колонки пленочного типа

В деаэрационных колонках пленочного типа разделение воды на пленки осуществляется различными насадками. Деаэрируемая вода в виде тонкой пленки стекает по поверхности насадки сверху вниз, а пар движется снизу вверх.

В энергетике получали применение колонки ДП-320 и ДП-500 с омегаобразной насадкой из нержавеющей стали с отверстиями.

Конструкция деаэрационной колонки ДП-320 приведена на рис. I.

Колонка состоит из разъемного корпуса 3 и крышки 9, водораспределительного устройства 7, слоя омегаобразной насадки 4 с отверстиями и коллектора 2 ввода пара. В колонке предусмотрены штуцеры: для ввода конденсата турбины 6, греющего пара I, пара от




Рис. 1. Деаэрационная колонка ДП-320:

1 - ввод греющего пара; 2 - парораспределительный коллектор; 3 - корпус; 4 - слой омегаобразной насадки; 5, 8, 10 - патрубки для отвода выпара; 6 - ввод основного конденсата; 7 - водораспределительное устройство; 9 - крышка; 11 - отвод выпара; 12 - отверстия для прохода воды; 13 и 15 - цилиндрические перегородки; 14 и 16 - горизонтальные листы; 17 - распределительная тарелка; 18 - каркас; 19 - сетка с фиксированной ячейкой; 20 - кольца; 21 - опорная решетка; 22 - ввод пара от штоков клапанов турбины

штоков клапанов турбины 22, для отвода пара II. Конденсат подогревателей высокого давления вводится непосредственно в бак-аккумулятор.

В крышке корпуса расположено парораспределительное устройство 7, образованное листами 14, 16 и цилиндрической перегородкой 15. Для вывода воды в открытую водяную камеру, образованную листом 16 и цилиндрической перегородкой 13, предусмотрены два отверстия 12. После того, как уровень воды достигает верха перегородки 13, вода переливается на дырчатую распределительную тарелку 17, которая должна обеспечить равномерное распределение воды по всему сечению расположенной ниже насадки. Насадка из омегаобразных элементов засыпается на плетеную сетку 19 с фиксированной ячейкой. Сетка изготавливается из нержавеющей проволоки диаметром 3 мм и закрепляется по окружности двумя кольцами 20. Слой насадки опирается на решетку 21, которая расположена на кольце, приваренном к корпусу колонки. Для предупреждения выноса элементов насадки потоком пара насадка сверху ограничена сеткой. Для предотвращения отбрасывания элементов насадки паром к корпусу колонки, а также для предотвращения выпучивания нижних сеток внутри насадочного слоя установлен каркас 18 из двух концентрических обечаек с радиальными перегородками.

Пар подводится в нижнюю часть колонки через специальные патрубки 1 и 22. Пар распределяется посредством кольцевого лотка 2 с равномерно расположенными в нем целевыми отверстиями.

Для равномерного отвода пара в водяной распределительной камере имеется ряд патрубков 10. Пар с периферии колонки отводится через специальные трубы 8 в смесительном устройстве, в которые свободно входят патрубки 5.

Деаэрационная колонка ДД-500 конструктивно не отличается от колонки ДД-320. За счет применения более простой конструкции парораспределительного устройства высота колонки ДД-500 по сравнению с колонкой ДД-320 сокращена на 350 мм.

Техническая характеристика деаэрационных
колонок ДП-320 и ДП-500

	ДП-320	ДП-500
Производительность, т/ч	320	500
Рабочее давление, МПа (кгс/см ²)	0,6(6,0)	0,7(7,0)
Рабочая температура, °С	158,08	164,17
Среда	Пар, вода	
Пробное гидравлическое давление, МПа (кгс/см ²)	0,9(9,0)	1,0(10,0)
Допустимое повышение давления при работе предохранительных клапанов, МПа (кгс/см ²)	0,725(7,25)	0,85(8,5)
Нагрев воды, °С		10-40
Геометрический объем, м ³	8,5	10,0

Испытания колонок ДП-320 и ДП-500 показали, что в диапазоне изменения гидравлической нагрузки от 104 до 328 т/ч для колонки ДП-320 и от 170 до 590 т/ч для колонки ДП-500 концентрация кислорода в деаэрированной воде не превышает 10 мкг/кг. Характеристики предельных режимов этих деаэраторов представлены на рис.2.

Колонки ДП-320 сняты с производства с 1970 г., а ДП-500 - с 1985 г.

Начиная с 1970 г. на вновь вводимых энергоблоках 200 и 300 МВт устанавливались колонки струйно-барботажного типа, а для установленных на энергоблоках колонок ДП-320 и ДП-500 в целях улучшения их эксплуатационных характеристик УралВТИ разработан проект модернизации, предусматривающий замену дорогостоящих насадок компактными барботажными устройствами.




Рис.2. Характеристики предельных режимов деаэраторов:

а - с колонкой ДП-320; б - с колонкой ДП-500;

1 - опытная кривая при давлении 0,43(4,3) МПа (кгс/см²); 2 - расчетная кривая при давлении 0,12(1,2) МПа (кгс/см²); 3 - расчетная кривая при давлении 0,7(7,0) МПа (кгс/см²) и температуре $t = 300^\circ\text{C}$; 4 - расчетная кривая при давлении 0,12(1,2) МПа (кгс/см²) и температуре $t = 200^\circ\text{C}$; D_k - гидр-влическая нагрузка; Δt - нагрев воды

4. Деаэрационные колонки струйного типа

Струйные деаэратеры представляют собой аппараты, в которых вода системой дырчатых тарелок разделяется на струи, стекающие каскадами сверху вниз. Навстречу струям воды движется пар. Характер обтекания паром струй приближается к поперечному.

К деаэраторам этого типа, установленным на энергоблоках 150, 200 и 500 МВт, относятся деаэраторы с деаэрационными колонками ДП-400 и ДП-800.


На рис.3 представлены принципиальная схема и конструкция колонки ДП-800.

В верхней части колонки находится смесительно-распределительное устройство 10, в которое введены штуцера: основного и резервного конденсата 1 и 5, от уплотнений питательных насосов 2. Через горловину 12 вода сливается на струйные тарелки 11, расположенные в нижней части колонки; расстояние между тарелками 1200 мм. Через отверстия нижней тарелки вода струями сливается через горловину 13 в бак-аккумулятор. Греющий пар и пар от штоков клапанов турбины поступают в колонку через коллекторы 7 и 8, которые расположены под нижней тарелкой. Омывая стекающие с тарелок струи, греющий пар частично конденсируется, а его меньшая часть вместе с газами удаляется через патрубок 14 в охладитель выпара. Конденсат ПВД подается в бак-аккумулятор.

Техническая характеристика деаэрационных
колонок струйного типа ДП-400 и ДП-800

	ДП-400	ДП-800
Производительность, т/ч	400	800
Рабочее давление, МПа (кгс/см ²)	0,7(7,0)	0,7(7,0)
Рабочая температура, °С	164,17	164,17
Среда	Пар, вода	
Пробное гидравлическое давление, МПа (кгс/см ²)	1,0(10,0)	1,0(10,0)
Допускаемое повышение давления при работе предохранительных клапанов, МПа (кгс/см ²)	0,85(8,5)	0,85(8,5)
Нагрев воды, °С	10-40	

Деаэрационные колонки ДП-400 и ДП-800 сняты с производства с 1973 г.






Рис. 3. Деаэрационная колонка струйного типа ДП-800:

а - конструкция колонки; *б* - принципиальная схема колонки;

1 - подвод основного конденсата; 2 - подвод воды от уплотнений питательных насосов; 3, 4, 9 - резервный штуцер; 5 - подвод резервного конденсата; 6 - лжк; 7 - парораспределительный коллектор; 8 - подвод пара от штоков клапанов турбины; 10 - смешительно-распределительное устройство; 11 - струйные тарелки; 12 - горловина верхней части колонки; 13 - горловина бака; 14 - отвод пара

5. Деаэрационные колонки струйного типа со встроенными барботажными устройствами

Все деаэраторы повышенного давления новых конструкций или модернизированные выпускаются со встроенными барботажными устройствами.

5.1. Модернизированный деаэратор с деаэрационной колонкой ДП-500М аналогичен по конструкции усовершенствованным деаэраторам ДП-500М-1 и ДП-500М-2, которые выпускались ПО "Сибэнергомаш".

Принципиальная схема деаэрационной колонки ДП-500М (ДП-500М-1, ДП-500М-2), основанная на двухступенчатой (струйно-барботажной) деаэрации приведена на рис.4. На рис.5 представлена конструкция колонки ДП-500М-2.

Деаэрационная колонка I4, установленная на баке аккумуляторе 8, включает подводящие штуцеры 1, смесительное устройство 2, перфорированную тарелку 4, водоперепускной лист 5 и барботажное устройство, состоящее из перфорированного листа 6, пароперепускных труб I2 и сливных труб 7. Основной конденсат и химически обессоленная вода направляется в смесительно-распределительное устройство 2 и через его горловину 3 сливается на перфорированную тарелку 4. Через отверстия тарелки вода струями сливается на перепускной лист 5, а с него через сегментное отверстие I3 на барботажное устройство. При движении воды по барботажному листу она обрабатывается паром, проходящим через перфорацию листа.

В конце барботажного листа находятся водосливные трубы 7, верхние концы которых выступают над листом, образуют гидрозатор, препятствующий проходу пара помимо барботажного устройства. Затем вода сливается через горловину 9 в бак-аккумулятор. Пар, поступающий под барботажный лист, подается через коллектор I0.

Площадь перфорации барботажного листа принята такой, что при минимальной нагрузке деаэратора под листом образуется устойчивая паровая подушка, исключавшая провал воды через отверстия листа. С увеличением производительности и расхода пара давление в подушке и ее высота увеличиваются. Когда высота подушки превысит I40 мм, в работу включаются сначала наружная, а затем и внутренняя пароперепускные трубы I2, по которым в обвод барботажного листа избыточный пар попадает в струйный отсек.




Рис.4. Принципиальная схема деаэрационной колонки ДП-500М:

- 1 - подвод основного конденсата; 2 - водосмесительное устройство; 3 - горловина в верхней части колонки; 4 - перфорированная тарелка; 5 - перепускной лист; 6 - барботажный лист; 7 - водосливная труба; 8 - бак-аккумулятор; 9 - горловина бака; 10 - парораспределительный коллектор; 11 - поддон; 12 - пароперпускные трубы; 13 - сегментное отверстие; 14 - корпус колонки; 15 - отвод пара




Рис.5. Деаэрационная колонка ДП-500 М-2 струйно-барботажного типа.
(Обозначения см.на рис.4)

Нижние концы пароперепускных труб погружены в поддон II и образуют гидрозатвор, который заполняется автоматически при уменьшении расхода пара подачей части воды через водоперепускные трубы, соединяющие поддон с концом барботажного листа.

Техническая характеристика деаэрационной колонки
ДП-500М-2

Номинальная производительность, т/ч	500
Рабочее давление, МПа (кгс/см ²)	0,7 (7,0)
Рабочая температура, °С	164,17
Среда	Вода, пар
Пробное гидравлическое давление МПа (кгс/см ²)	1,0 (10,0)
Допустимое повышение давления при работе предохранительных клапанов, МПа	0,85

5.2. Деаэрационная колонка ДП-1000 была разработана в 1972 г. и предназначена в основном для энергоблоков 300 МВт взамен применявшихся в них до 1973 г. деаэрационных колонок ДП-500, а также снятых с производства колонок ДП-800.

Деаэрационная колонка ДП-1000 (рис.6) представляет собой аппарат повышенного давления с двухступенчатой схемой деаэрации: в деаэрационную колонку введена постоянно действующая вторая ступень деаэрации в виде барботажного устройства. Принципиальная схема колонки аналогична по устройству и работе ранее описанной колонке ДП-500М.

В целях улучшения характеристик деаэрационной колонки ДП-1000 НПО ЦКТИ и УралВТИ разработаны проекты ее реконструкции. Основные мероприятия этих проектов направлены на повышение предельно допустимой паровой нагрузки барботажной ступени.




Рис.6. Деаэрационная колонка ДШ-1000 струйно-барботажного типа.
(Обозначения см.на рис.4)

**Техническая характеристика деаэрационной колонки
типа ДП-1000**

Номинальная производительность, т/ч	1000
Максимальная производительность, т/ч	1000
Нагрев воды в колонке, °С	10-40
Диапазон эффективных нагрузок, %	10-100
Рабочее давление, МПа (кгс/см ²)	0,7 (7,0)
Рабочая температура, °С	164, 17
Среда	Вода, пар
Пробное гидравлическое давление, МПа (кгс/см ²)	1,0 (10,0)
Допустимое повышение давления при работе предохранительных клапанов, МПа (кгс/см ²)	0,85 (8,5)
Геометрический объем, м ³	17

5.3. В настоящее время взамен вышеописанных деаэрационных колонок типа ДП-320, ДП-500 (ДП-500М, ДП-500М-2), ДП-1000 для энергетических установок выпускаются деаэрационные колонки ДП-225, ДП-500 и ДП-1000.

Принципиальная схема деаэрационных колонок ДП-225 (ДП-500) с двухступенчатой (струйно-барботажной) деаэрацией приведена на рис.7. Деаэрационная колонка 16, установленная на баке-аккумуляторе 8, содержит подводящие штуцеры 1, смесительное устройство 2, перфорированную тарелку 4, водоперепускной лист 5 и барботажное устройство, состоящее из перфорированного листа 6, пароперепускных труб 12 и перегородки 7. Основной конденсат и химически обессоленная вода направляются в смесительно-распределительное устройство 2 и через лотки 3 сливаются на перфорированную тарелку 4, разделенную на две зоны секционирующей перегородкой 18. При нагрузках до 30% номинальной в работе находится внутренняя зона перфорации. При большей нагрузке - обе зоны. Через отверстия тарелки вода струями сливается на перепускной лист 5, а с него через сегментное отверстие 13 на барботажное устройство.

При движении воды по барботажному листу она обрабатывается паром, проходящим через перфорацию листа. В конце барботажного листа находится сливная шель, образованная перегородкой 7 и корпусом колонки.




Рис.7. Принципиальная схема колонки ДП-225 (الم-500):


1 - подвод основного конденсата; 2 - смешительное устройство; 3 - лоток; 4 - перфорированная тарелка; 5 - водоперепускной лист; 6 - перфорированный лист; 7 - перегородка; 8 - бак-аккумулятор; 9 - горловина бака; 10 - коллектор; 11 - поддон; 12 - пароперепускные трубы; 13 - сегментное отверстие; 14 - водоперепускная труба; 15 - патрубki; 16 - деаэрационная колонка; 17 - отвод выпара; 18 - секционирующая перегородка

Горловина бака 9 и перегородка 7 образуют гидрозатвор, препятствующий проходу пара мимо барботажного устройства. Затем вода сливается через горловину 9 в бак-аккумулятор. Пар, поступающий под барботажный лист, подается через коллектор 10. Площадь перфорации барботажного листа принята такой, что при минимальной нагрузке деаэратора под листом образуется паровая подушка. С увеличением производительности и расхода пара давление в подушке и ее высота увеличиваются. При этом в работу включаются сначала наружная, а затем и внутренняя пароперепускные трубы 12, по которым в обвод барботажного листа избыточный пар отводится в струйный отсек, который заполняется автоматически при уменьшении расхода пара подачей части воды через водоперепускные трубы 14, соединяющие поддон II с концом барботажного листа. Пар, пройдя горловину перепускного листа, подогревает воду в струйном отсеке, а его несконденсированная часть через патрубки 15 попадает в верхнюю часть колонки. Выпар отводится через штуцер 17.

На рис. 8 и 9 приведены конструкции колонок ДП-225 и ДП-500.

Технические характеристики деаэрационных колонок ДП-225 и ДП-500

	ДП-225	ДП-500
Номинальная производительность, т/ч	225	500
Максимальная производительность, т/ч	225	500
Рабочее давление, МПа (кгс/см ²)	0,6(6,0)	0,6(6,0) 0,7(7,0)
Рабочая температура, °С	158,08	158,08; 164,17
Рабочая среда	Пар, вода	
Пробное гидравлическое давление, МПа	0,9	1,0
Максимальное давление при срабатывании предохранительных клапанов, МПа	0,725	0,85
Допустимая температура стенок сосуда, °С	166,0	172,0
Нагрев воды в колонке, °С	10±40	10±40
Масса колонки (сухой), кг	3285	3900
Геометрический объем, м ³	8,0	8,5







Рис.8. Деаэрационная колонка ДП-225.
(Обозначения см.на рис.7)






Рис.9. Деаэрационная колонка ДП-500:
18 - ввод пара от расширителя; 19 - ввод пара от штоков
клапана; 20 - ввод воды от уплотнений
(Остальные обозначения см.на рис.7)

Деаэрационная колонка ДП-225 устанавливается на ба муляторе объемом 65 м³, а ДП-500 - на баках-аккумулятора мом 65, 100, 120 м³.

5.4. Принципиальная схема деаэрационной колонки ДП-1000 при- ведена на рис.10.

Принцип работы деаэрационной колонки следующий. Холодный кон- денсат через штуцеры 2 поступает в водосмесительное устройство 3 и далее через отверстия в перфорированной тарелке 4 сливается на барботажный лист 5. Двигаясь по листу, вода обрабатывается паром, проходящим через отверстия листа, и сливается через сливной канал 6, гидрозатвор 7 и горловину бака 9 в бак-аккумулятор 8. Пар по- дается по коллектору 10 под барботажное устройство. При незначи- тельных расходах пара в работе находится только барботажный лист. Пароперпускной клапан II в это время закрытый (гидрозатвором). При увеличении тепловой нагрузки включается в работу перепускной клапан и избыточный пар через него отводится в струйный отсек. Одновременно с этим достигается дополнительная обработка воды. Пар, прошедший через барботажное устройство, попадает в струйный отсек, пересекает пучок струй и конденсируется в них.

В струйном отсеке вода нагревается до температуры, близкой к температуре насыщения, и происходит предварительная дегазация воды. Затем процесс дегазации воды продолжается на барботажном листе 5, где вода нагревается до температуры насыщения и завер- шается за счет отстоя в деаэрационном баке. Часть несконденсиро- ванного пара в виде выпара отводится из деаэратора через штуцер 12.

Верхняя перфорированная тарелка разделена секционирующей пе- регородкой 15 на две зоны. При минимальной гидравлической нагруз- ке вода попадает в наружную зону. При этом увеличивается площадь прохода пара для подогрева воды на верхней тарелке: вместе с ка- налом 13 используются трубы 14 и внутренняя зона перфорации. При гидравлической нагрузке, превышающей минимальную, вода через обе зоны перфорации.

На рис.11 приведена конструкция деаэрационной колон





Рис.10. Принципиальная схема деаэрационной колонки ДП-1000:

I - деаэрационная колонка; 2 - подвод основного конденсата; 3 - водосмесительное устройство; 4 - перфорированная тарелка; 5 - барботажный лист; 6 - сливной канал; 7 - гидрозатвор; 8 - бак-аккумулятор; 9 - горловина бака; 10 - подвод греющего пара; 11 - пароперепускной клапан; 12 - выпар; 13 - горловина верхней части колонки; 14 - труба; 15 - секционная перегородка






Рис. II. Деаэрационная колонка ДП-1000:
16 - ввод пара от штоков и клапанов; 17 - рециркуляция бустерных насосов; 18 - конденсат от уплотнений питательных насосов; 19 - воздушник

(Остальные обозначения см. на рис. II)

Технические характеристики деаэрационной колонки ДП-1000

Номинальная производительность, т/ч	1000
Максимальная производительность, т/ч	1000
Рабочее давление, МПа (кгс/см ²)	0,7(7,0)
Рабочая температура, °С	164,17
Рабочая среда	Пар, вода
Пробное гидравлическое давление, МПа	1,0
Максимальное давление при срабатывании предохранительных клапанов, МПа	0,85
Допустимая температура стенок сосуда, °С	172
Нагрев воды в колонке, °С	10-40
Масса колонки (сухой), кг	7000
Геометрический объем, м ³	17,0

Деаэрационная колонка ДП-1000 устанавливается на баках-аккумуляторах объемом 65 м³ или 100 м³.

5.5. Деаэратор с колонкой ДП-1300 - первый из укрупненных двухступенчатых деаэраторов повышенного давления горизонтального типа - предназначен для энергоблоков 800 МВт. Принципиальная схема и конструкция колонки деаэратора приведены на рис.12, 13.

Деаэрационная колонка представляет собой горизонтальный цилиндр 1, в котором размещены деаэрирующие элементы. Основной конденсат турбины подается по штуцеру 2 на верхнюю тарелку 5, рассчитанную на пропуск 30% расхода воды. При увеличении производительности сверх 30% происходит перелив воды через перепускные трубы 6 на вторую тарелку 20. На тарелку 5 поступает также через патрубок 3 вода от рециркуляции ПТН (питательных турбонасосов). Вода с первой тарелки попадает в отсек 7, правый борт которого ниже




Рис. 12. Принципиальная схема деаэрационной колонки ЛД-1300:

I - деаэрационная колонка; 2 - ввод основного конденсата; 3 - штуцер рециркуляции ПТН; 4 - отвод пара; 5 - первая тарелка; 6 - перепускная труба; 7 - отсек; 8 - вода от уплотнений ПТН; 9 - подвод греющего пара; 10 - гидрозатвор; 11 - пароперепускная труба; 12 - водоперепускная труба; 13 - паровой короб; 14 - паровая труба; 15 - соединительный штуцер; 16 - барботажный лист; 17 - порог; 18 - перепускная тарелка; 19 - подвод пара от штоков клапанов; 20 - вторая тарелка




Рис.13. Деаэрационная колонка ДП-1300.
 (Обозначения см.на рис.12)

левого. Через низкий борт вода отводится в правую часть тарелки 20, на которой происходит выделение из воды дисперсного воздуха. Затем вода перетекает в левую секционированную часть тарелки. Далее вода поступает на перепускную тарелку 18, имеющую небольшой перфорированный участок, через отверстия которого происходит перепуск воды на правую часть барботажного листа 16. Обработанная на нем вода переливается через порог 17 и отводится через штуцер 15 в бак-аккумулятор.

Горячий пар попадает в паровую камеру через штуцер 9, а из нее под барботажный лист. Под листом при работе образуется паровая подушка, обеспечивающая его равномерную работу. Избыточный пар перепускается через трубу 11, которая обеспечивает устойчивую работу барботажного листа при изменении нагрузок деаэрата.

Конденсация основной части пара происходит в отсеке между тарелками 20 и 18, выпар отводится из деаэрата по трубе 4.

Для исключения возможности попадания воды из колонки в паропровод при сбросе нагрузки на турбине в паровой камере расположен гидравлический затвор 10. При нормальной работе деаэрата в левой части гидрозатвора устанавливается столб воды, практически равный гидравлическому сопротивлению барботажного устройства. Вода для непрерывной заливки гидрозатвора поступает с тарелки 20 через специальные отверстия в ней.

Пар от вскипающих в баке-аккумуляторе дренажей подогревателей высокого давления (ПВД) подводится в основной струйный отсек между тарелками 20 и 18 через Т-образный коопс 13. В этот же отсек по коллектору 19 поступает пар от штоков клапанов и уплотнений турбины. Вода от уплотнений питательных насосов через штуцер 8 поступает в изолированный отсек, из которого струйным потоком сливается в паровую камеру. Неиспарившаяся часть воды через трубу 12 выдавливается паром на барботажный лист 16, где она деаэрируется.

Компоновка деаэрационной колонки ДД-1300 с баком-аккумулятором выполнена следующим образом. Колонка опирается непосредственно на центр бака, соединяясь с ним одним штуцером диаметром 2432x20 мм. В баке-аккумуляторе имеется горловина диаметром 1320x10 мм, в которой проходит паропровод для отвода из бака в колонку пара вторичного вскипания от дренажей ПВД.

Деаэрированная вода из колонки стекает в бак через зазор между горловиной и указанным паропроводом. Холодные потоки конденсата подаются на первую тарелку деаэрационной колонки, при этом на каждую условную секцию предусмотрен автономный подвод. Штуцеры каждой секции объединяются в сборный коллектор, который имеет односторонний подвод. Греющий пар из отбора турбины также подводится автономно в каждую секцию. Конденсат ПВД подается в торец бака-аккумулятора. Образовавшийся при вскипании конденсата пар обеспечивает хорошую вентиляцию парового пространства бака. Так как деаэрационная установка блока мощностью 800 МВт состоит из двух деаэраторов, то их баки соединяются уравнительными линиями по воде и пару. Уравнительная линия по пару располагается у торца бака, противоположного месту ввода конденсата ПВД.

Техническая характеристика деаэрационной колонки ДП-1300

Производительность	1300 т/ч
Рабочее давление	0,7 МПа (7,0 кгс/см ²)
Рабочая температура	164,17°С
Среда	Вода, пар
Пробное гидравлическое давление	1,0 МПа (10,0 кгс/см ²)
Допустимое повышение давления при работе предохранительных клапанов	0,85 МПа (8,5 кгс/см ²)
Нагрев воды	1С-45°С
Геометрический объем	52,0 м ³

Деаэрационные колонки ДП-1300 сняты с производства с 1975 г. 5.6. Для энергоблоков мощностью 500 и 1200 МВт ЦКТИ и БКЗ разработали конструкцию деаэратора производительностью 2000 т/ч с колонкой ДП-2000 (одна колонка на блок мощностью 500 МВт и две - на блок мощностью 1200 МВт).

Принципиальная схема колонки ДП-2000-1 (рис.14) аналогична ДП-500М, но в выполнении рабочих элементов и узлов имеются конструктивные отличия. Конструкция деаэрационной колонки показана на рис.15.




Рис.14. Принципиальная схема деаэрационной колонки ДП-2000-I:

I - корпус колонки; 2 - водосмесительное устройство; 3 - ввод основного конденсата; 4 - отвод пара; 5 - перфорированная тарелка; 6 - перепускная тарелка; 7 - окно барботажного устройства; 8 - порог; 9 - гидрозатвор; 10 - парораспределительный коллектор; II - бак-аккумулятор; 12 - кожух; 13 - кольцевые перегородки; 14 - барботажный лист




Рис. 15. Конструкция деаэрационной колонки ДП-2000-I.
(Обозначения см. на рис. 14)

Подвод основного конденсата в колонку I осуществляется сверху через штуцера 3. Водосмесительное устройство 2 и тарелка 5 совмещены по высоте. Паровой коллектор 10 введен в переходный штуцер, соединяющий колонку с баком.

Наиболее существенное отличие заключается в конструкции и работе барботажного устройства колонки ДП-2000. Барботажный лист 14 разбит на три кольцевые перфорированные зоны, ограниченные снизу разновысокими кольцевыми перегородками 13. При минимальной нагрузке деаэратора работает первая (внутренняя) зона. С увеличением расхода пара паровая подушка под барботажным листом увеличивается и в работу включается сначала вторая, а затем третья зона перфорации. При дальнейшем увеличении расхода пара его избыток перепускается через окна, расположенные по краям барботажного листа, в основной отсек. С уменьшением тепловой нагрузки деаэратора вода через окно 7 поступает в кожух 12, уровень воды в нем увеличивается, и зоны перфорации перекрываются в обратном порядке.

Применение этой конструкции барботажного устройства позволяет расширить диапазон работы деаэратора. Вода после перепускной тарелки, прошедшая обработку на барботажном листе, сливается через порог 8 и гидрозатвор 9 в бак-аккумулятор II. Движение пара показано стрелками, выпар отводится через штуцер 4.

Техническая характеристика деаэрационной колонки ДП-2000-I

Номинальная производительность, т/ч	2000
Рабочее давление, МПа (кгс/см ²)	0,7 (7,0)
Рабочая температура, °С	164,17
Рабочая среда	Вода, пар
Пробное гидравлическое давление, МПа	1,0
Допустимое повышение давления при работе предохранительных клапанов, МПа	0,85
Масса колонки (сухая), кг	12754
Нагрев воды, °С	10-40
Геометрический объем, м ³	32,0

В настоящее время выпускаются колонки ДП-2000 с незначительными конструктивными изменениями, например предусмотрены дополнительные трубы для отвода избыточного пара.

Принципиальная схема и конструкция колонки приведены на рис. 16 и 17. Деаэрационная колонка устанавливается на баке-аккумуляторе, объемом 150 м³ (для блоков 500 МВт) и 185 м³ (для блока 1200 МВт).

5.7. Деаэратор с деаэрационной колонкой ДП-2800, разработанный ЦКТИ и БКЗ на базе деаэраторов ДП-1000 и ДП-2000, устанавливается на энергоблоках мощностью 800 МВт.

Деаэратор представляет собой аппарат повышенного давления с двухступенчатой схемой деаэрации питательной воды (рис. 18, 19). Он состоит из деаэрационной колонки I, установленной на баке-аккумуляторе IO.

Работа колонки осуществляется следующим образом. Основной конденсат 2 поступает в водораспределительное устройство 3, а затем через отверстие перфорированной тарелки 4 сливается на переливную тарелку 5. Далее вода с этой тарелки через секторные отсеки 6 сливается на расположенный ниже непровальный барботажный лист 7. По этому листу вода движется от центра к периферии, обрабатывается паром, проходящим через отверстия листа, и сливается через порог 8 и гидрозатвор 9 в нижнюю часть колонки. Затем деаэрированная и подогретая до температуры насыщения вода через отверстия в нижнем днище колонки отводится в бак-аккумулятор IO. Пар подается на колонку II и поступает в барботажное устройство. Перфорация барботажного листа разделена перегородкой 12 на две секции (зоны). Степень перфорации первой зоны принята такой, что при минимальной нагрузке под листом образуется устойчивая паровая подушка, исключающая провал воды через отверстия листа. С увеличением производительности и расхода пара давление в подушке возрастает и в работу включается вторая секция. Избыточный пар отводится в обвод барботажного листа. Пар, пройдя барботажный лист, подается в этот же отсек через пароперепускные каналы 14, пересекает пучок струй, проходит между стенкой корпуса и бортом верхней тарелки и отводится в виде выпара по трубе 15 из деаэратора.




Рис.16. Принципиальная схема деаэрационной колонки ДП-2000.
(Обозначения см.на рис.14)




Рис.17. Деаэрационная колонка ДП-2000:
15 - ввод воды от уплотнений ПТН; 16 - ввод воды от уплотнений ПСН; 17 - ввод пара от штоков клапанов
(Остальные обозначения см.на рис.14)




Рис. 18. Принципиальная схема деаэрационной колонки ДП-2800:

I - корпус колонки; 2 - ввод основного конденсата; 3 - водосмесительное устройство; 4 - перфорированная тарелка; 5 - переливная тарелка; 6 - секторные отсеки; 7 - барботажный лист; 8 - порог; 9 - гидрозатвор; 10 - бак-аккумулятор; 11 - парораспределительный коллектор; 12 - перегородка; 13, 14 - перепускные трубы; 15 - отвод пара




Рис.19. Конструкция деаэрационной колонки ДП-2800.
(Обозначения см.на рис.18)

Техническая характеристика деаэрационной колонки ДП-2800

Номинальная производительность, т/ч	2800
Рабочее давление, МПа (кгс/см ²)	0,75 (7,5)
Рабочая температура, °С	167,17
Рабочая среда	Вода, пар
Пробное гидравлическое давление, МПа (кгс/см ²)	1,0 (10,0)
Максимальное давление при срабатывании предохранительных клапанов, МПа	0,85
Допустимая температура стенок сосуда, °С	172
Нагрев воды, °С	10-40
Масса колонки (сухой), кг	19300
Геометрический объем, м ³	49

Деаэрационная колонка устанавливается на баке-аккумуляторе 185 м³.

6. Баки-аккумуляторы


Деаэрационные колонки ДП-320 и ДП-500 устанавливались на баки-аккумуляторы объемом 65, 100 или 120 м³ (по одной колонке) и 100, 120 м³ (по две колонки).

Деаэрационные колонки струйного ДП-400 и ДП-800 устанавливались на бак объемом 100 м³ по одной колонке и бак объемом 120 м³ по две колонки.

Деаэрационные колонки с барботажным устройством типа ДП-1000 работают с баком объемом 100 м³, ДП-1300 с баком объемом 120 м³, ДП-2000 с баком объемом 150 м³, ДП-2800 с двумя баками объемом 100 м³ или баком объемом 185 м³.

6.1. На рис.20 представлен бак объемом 65 м³ для колонки ДП-500.

Бак представляет собой горизонтальный сосуд цилиндрической формы, устанавливаемый на двух катковых опорах со средним неподвижным упором между ними. Бак предназначен для создания резерва питательной воды и компенсации небаланса между расходом питательной воды в котлы и основного конденсата турбины с учетом добавочной воды, кроме того, в баке-аккумуляторе происходит также удаление оставшихся в баке коррозионно-агрессивных и инертных газов.







Рис.20. Бак-аккумулятор объемом 65 м^3 для колонки ДП-500:

I - подвод конденсата ПВД; 2 - штуцер для присоединения трубопровода рециркуляции питательных насосов; 3 - лестница; 4 - люк; 5 - штуцер для предохранительного клапана; 6 - штуцер датчика перелива; 7 - горловина слива воды из колонки; 8 - штуцер для присоединения трубопровода отвода пара на уплотнения; 9 - штуцер для присоединения трубопровода сброса воды из растопочного сепаратора; 10 - штуцер для присоединения трубопровода подвода питательной воды от узла впрысков; 11 - штуцер для уравнительного трубопровода; 12 - штуцера для водоуказательных стекол; 13 - отвод питательной воды; 14 - штуцер трубопровода перелива; 15 - слив воды (опорожнение)






Рис.21. Бак-аккумулятор объемом 100 м³ для колонки ДГ-800:

1 - сброс пара из деаэратора в конденсатор; 2 - подвод пара на барботаж; 3 - подвод конденсата ПВД; 4 - резервный штуцер; 5 - штуцер для присоединения трубопровода рециркуляции ПЭН; 6 - штуцер для предохранительного клапана; 7 - отвод питательной воды; 8 - слив воды; 9 - штуцер для присоединения уравнительного трубопровода; 10 - штуцер для водоуказательных стекол; 11 - штуцер трубопровода перелива; 12 - штуцер датчика перелива; 13 - штуцер для присоединения трубопровода рециркуляции ПЭН

Деаэрированная вода подводится в бак из деаэрационной колонки, расположенной по центру бака.

В бак подводятся следующие основные потоки:

- конденсат ПВД;
- питательная вода по линиям рециркуляции питательных насосов;

- питательная вода по линии рециркуляции впрысков.

Из бака отводится:

- пар на уплотнения турбины;
- деаэрированная вода к насосам.

В нижней части бака имеются штуцеры I5 для его опорожнения. Предусмотренный ранее подвод воды от Р-20 и сброс избыточного пара из бака в конденсатор турбины в настоящее время в пусковых режимах не используется.

Внутри деаэрационного бака установлено переливное устройство, воронка которого находится на отметке максимально допустимого уровня воды от оси бака. Под смотровым люком 4 предусмотрена установка стационарной лестницы 3 для производства ремонтных работ. В штуцерах отвода питательной воды для упорядочения потока воды устанавливаются крестовины.

Конструкция бака с расположенным в нем барботажным устройством, используемым при установке колонок струйного типа, приведена на рис.21.

Баки, предназначенные для других типов колонок, отличаются от бака, приведенного на рис.20, лишь габаритными размерами, а также тем, что в баках не монтируются перфорированные трубы для ввода потоков.

6.2. Выпускаемые в настоящее время деаэрационные колонки комплектуются вновь разработанными баками-аккумуляторами различных типоразмеров.

Тип деаэрационной колонки	ДП-225	ДП-500	ДП-1000	ДП-2000	ДП-2800
Тип бака-аккумулятора	БДП-65-I	БДП-65-I БДП-100-I БДП-120-I	БДП-100-I БДП-65-I	БДП-150-I БДП-185-I	БДП-185-I

Конструкции баков для вышеназванных деаэрационных колонок приведены на рис.22-28.





Рис. 22. Деаэрационный бак БДП-65-I объемом 65 м³ для колонок ДП-225 и ДП-500:

1 - горловина слива воды из колонки; 2 - штуцер для уравнильного трубопровода; 3 - штуцер для присоединения трубопровода конденсата ПВД; 4 - штуцер для присоединения трубопровода разгрузки питательного насоса; 5 - штуцер для уравнильного паропровода; 6 - отвод питательной воды; 7 - слив воды; 8 - штуцер для водоуказательных стекол; 9 - к импульсному регулятору уровня; 10 - штуцер для трубопровода сброса конденсата из сепаратора; 11 - штуцер для регулятора перелива; 12 - люк; 13 - штуцер для трубопровода отвода пара в конденсатор







Рис.23. Деаэрационный бак БДП-100-І объемом 100 м³ для одной колонки ДП-500.
(Обозначения см. на рис.22)







Рис.24. Деаэрационный бак БДП-120-1 объемом 120 м^3 для одной колонки ДП-500.
(Обозначения см. на рис.22)







Рис.25. Деаэрационный бак БДП-100-1 объемом 100 м³ для колонки ДП-1000:

1 - горловина слива воды из колонки; 2 - штуцер для рециркуляции впрысков; 3 - штуцер для присоединения трубопровода рециркуляции питательных насосов; 4 - штуцер для присоединения трубопровода конденсата ПВД; 5 - штуцер для отбора пара на уплотнения; 6 - отвод питательной воды; 7 - слив воды; 8 - штуцер для водоуказательных стекол; 9 - штуцер для регулятора перелива; 10 - люк







Рис.26. Деаэрационный бак ВДП-150-1 объемом 150 м³ для колонки ДП-2000:

I - горловина слива воды из колонки; 2 - штуцер для рециркуляции впрысков; 3 - штуцер для присоединения трубопровода рециркуляции ПТН; 4 - штуцер для присоединения трубопровода рециркуляции бустерных насосов; 5 - штуцер для присоединения трубопровода конденсата ПВД; 6 - отвод питательной воды; 7 - слив воды; 8 - штуцер для вооуказательных стекол; 9 - штуцер для регулятора перелива; 10 - люк; 11 - штуцер для отбора пара на уплотнения; 12 - штуцер для сброса воды пускового впрыска






Рис.27. Деаэрационный бак БДП-185-1 объемом 185 м³ для колонки ДП-2000:

1 - горловина слива воды из колонки; 2 - штуцер для уравнильного трубопровода; 3 - штуцер для присоединения трубопровода конденсата ПВД; 4 - штуцер для присоединения трубопровода разгрузки питательного насоса; 5 - штуцер для уравнильного паропровода; 6 - отвод питательной воды; 7 - слив воды; 8 - штуцер для водоуказательных стекол; 9 - люк; 10 - штуцер для отбора на уплотнения турбины; 11 - штуцер для рециркуляции узла впрыска; 12 - штуцер для регулятора перелива

- 16 -




Рис.28. Деаэрационный бак БДП-185-1 объемом 185 м³ для колонки ДП-2800
(Обозначения см. на рис.25)

Приложение 2

ТЕПЛОВЫЕ СХЕМЫ ДЕАЭРАЦИОННЫХ УСТАНОВОК

В состав схем деаэрационных установок входят следующие основные элементы (рис.29+37):

- деаэрационная колонка;
- бак-аккумулятор;
- охладители выпара (ОВ);
- предохранительные клапаны;
- регуляторы давления греющего пара;
- регуляторы уровня воды в баке;
- защита от аварийного переполнения бака;
- арматура и трубопроводы;
- контрольно-измерительные приборы.

В деаэрационную установку поступают следующие основные источники:

- пар от основного отбора турбины;
- пар от резервного отбора турбины;
- пар от резервного источника (коллектора собственных нужд блока);
- пар от пуско-сбросного устройства собственных нужд (ПСБУ-СН);
- пар от растопочного расширителя (Р-20);
- пар от штоков стопорных и регулирующих клапанов турбины;
- основной конденсат турбины;
- конденсат греющего пара ПВД;
- питательная вода от узла впрысков;
- питательная вода по линиям рециркуляции предвключенных и питательных насосов;
- протечки из уплотнений питательных насосов.

Из деаэрационной установки отводятся:

- питательная вода;
- питательная вода через линии перелива и опорожнения;
- пар на уплотнения;
- пар на эжекторы;
- выпар из колонки на утилизацию.

Для регулирования давления пара в деаэраторе на подводе греющего пара в колонку устанавливается один или два параллельно включенных регулирующих клапана:

- на блоках 110, 150, 200, 250 и 300 МВт - один РК;
- на блоках 500 МВт с двумя деаэраторами с колонками ДП-1000 - два РК D_y 400 и D_y 200 мм;
- на блоках 500 МВт с одним деаэратором с колонкой ДП-2000 - один РК с проходным сечением не менее $0,043 \text{ м}^2$;
- на блоках 800 МВт с двумя деаэраторами с колонками ДП-1300 два РК;
- на блоках 800 МВт с одним деаэратором с колонкой ДП-2800 - два РК с проходным сечением $0,049 \text{ м}^2$ и $0,01 \text{ м}^2$.

На некоторых блоках выпар из колонок отводится в ОВ для подогрева части основного конденсата, направляемого к колонкам. Дренаж из ОВ отводится через конденсатоотводчик в дренажный бак или бак-аккумулятор.

Выпар из колонки может отводиться также на утилизацию (ПНД, эжекторы и т.п.).

Для создания контура предпусковой деаэрации без включения питательного насоса на блоках 110, 200 и 800 МВт с двумя деаэраторами предусмотрена перемычка с запорной задвижкой между сливным трубопроводом деаэраторов и всасывающей линией сливных насосов ПНД-2 или ПНД-3.

В настоящее время на отечественных энергоблоках установлены следующие типы деаэрационных установок с колонками:

- на блоках 110, 150, 200 МВт - ДП-225, ДП-320, ДП-400, ДП-500, ДП-500М, ДП-1000;
- на блоках 250 и 300 МВт - ДП-500, ДП-500М, ДП-1000;
- на блоках 500 МВт - ДП-800, ДП-1000, ДП-2000;
- на блоках 800 МВт - ДП-1300, ДП-2800.




Рис.29. Типовая схема деаэрационной установки энергоблоков I50-200 МВт с колонкой типа ДП-320 (ДП-400, ДП-500):

I - деаэрационная колонка; II - бак-аккумулятор; III - охладитель выпара; IV - РУ 25/8;

I - пар от основного отбора турбины; 2 - пар от резервного отбора турбины; 3 - пар от резервного источника (коллектора собственных нужд); 4 - пар от ХПП; 5 - пар от штоков стопорных и регулирующих клапанов турбины; 6 - основной конденсат турбины; 7 - конденсат греющего пара от ПВД; 8 - линия рециркуляции ПЭН; 9 - опорожнение и перелив из бака-аккумулятора; 10 - пар на уплотнения; 11 - пар на эжекторы; 12 - дренаж из охладителей выпара; 13 - питательная вода к ПЭН; 14 - перемычка к сливным насосам ПНД-2; 15 - отвод выпара из колонки на утилизацию




Рис.30. Типовая схема деаэрационной установки с колонкой ДП-500М теплофикационного блока 110 МВт ТМЗ:

- деаэрационная колонка; II - бак-аккумулятор; III - коллектор собственных нужд; IV - РОВ I40/I0

пар от основного III отбора турбины; 2 - пар от резервного II отбора турбины; 3 - пар от резервного источника питания (общестанционных магистралей I, 3 МПа и 250°C); 4 - пар от главного паропровода, 5 - конденсат греющего пара ПВД; 6 - пар от штоков стопорных и регулирующих клапанов; 7 - основной конденсат турбины после ПНД; 8 - линия рециркуляции ПЭН; 9 - питательная вода от узла впрысков; 10 - питательная вода на всас ПЭН; 11 - пар на уплотнения турбины и эжекторы; 12 - отвод выпара из колонки на утилизацию; 13 - линия опорожнения и перелива из бака-аккумулятора, 14 - регулирующий клапан на подводе пара в деаэрационную колонку; 15 - на всас сливного насоса ПНД-3




Рис.31. Типовая схема деаэрационной установки с колонкой ДП-1000 теплофикационного блока с турбиной Т-180/210-130 ЛМЗ или К-215-130 ЛМЗ и барабанным котлом:

I - деаэрационная колонка; II - бак-аккумулятор; III - коллектор собственных нужд; IV - PCV 25/13

1 - пар от основного IV отбора турбины; 2 - пар от резервного источника питания (общестанционной магистрали 1,3 МПа и 250°С); 3 - пар после PCV I40/25; 4 - пар из холодных ниток промперегрева; 5 - пар на уплотнения турбины; 6 - конденсат греющего пара ПВД; 7 - основной конденсат после ПВД-3; 8 - линия рециркуляции ПЭН; 9 - питательная вода от узла впрыска; 10 - питательная вода на всас ПЭН; 11 - питательная вода на всас КЭН (для предпусковой деаэрации); 12 - линия опорожнения и перелива из бака-аккумулятора; 13 - отвод выпара из колонки на ПС; 14 - регулирующий клапан на линии подвода греющего пара в деаэрационную колонку; 15 - пар от штоков стопорных и регулирующих клапанов




Рис.32. Типовая схема деаэрационной установки с колонкой ДП-1000 теплофикационного дубль-блока с турбиной Т-185/220-130 и барабанными котлами:

I - деаэрационная колонка; II - бак-аккумулятор; III - коллектор собственных нужд;

I - пар от основного III отбора турбины; 2 - пар от резервного источника питания (общестанционной магистрали I, 4,7 МПа и 250°С); 3 - конденсат греющего пара ПВД; 4 - пар от штоков стопорных и регулирующих клапанов; 5 - пар на уплотнения турбины и эжекторы; 6 - основной конденсат турбины после ПВД-4; 7 - линия рециркуляции ПЭН; 8 - питательная вода от узла впрыска; 9 - питательная вода на всас ПЭН; 10 - питательная вода на всас сливных насосов ПВД-3 (для предпусковой деаэрации); 11 - линия опорожнения и перелива из бака-аккумулятора; 12 - отвод пара из колонки на утилизацию; 13 - регулируемый клапан на подводе греющего пара в деаэрационную колонку




Рис.33. Тепловая схема деаэрационной установки с колонкой типа ДП-1000 блоков 250 и 300 МВт:

I - деаэрационная колонка; II - бак-аккумулятор;

1 - пар от основного отбора турбины; 2 - пар от резервного отбора турбины; 3 - пар от резервного источника (коллектора собственных нужд); 4 - пар от растопочного расширителя (Р-20); 5 - пар от штоков стопорных и регулирующих клапанов турбины; 6 - основной конденсат турбины; 7 - конденсат греющего пара от ПВД; 8 - слив конденсата от уплотнений ПТН; 9 - слив конденсата от уплотнений ПЭН; 10 - питательная вода от узла впрысков; 11 - линия рециркуляции ПЭН; 12 - линия рециркуляции ПТН; 13 - линия рециркуляции предвключенных насосов; 14 - опорожнение и перелив из бака-аккумулятора; 15 - питательная вода к ПЭН и ПТН; 16 - пар на уплотнения; 17 - пар на эжектора; 18 - отвод пара из колонки на утилизацию




Рис.34. Тепловая схема деаэрационной установки с колонками типа ДП-800 (ДП-1000) для блока 500 МВт:

I - деаэрационная колонка; II - бак-аккумулятор; III - пусковой подогреватель;

1 - пар от основного IV отбора турбины; 2 - пар от резервного III отбора турбины; 3 - пар от резервного источника (коллектора собственных нужд); 4 - пар от растопочного расширителя (P-20); 5 - пар от штоков стопорных и регулирующих клапанов турбины; 6 - основной конденсат турбины; 7 - конденсат греющего пара от ПВД; 8 - слив конденсата от уплотнений ПТН; 9 - питательная вода от узла впрысков; 10 - линия рециркуляции ПТН; 11 - линия рециркуляции предвключенных насосов; 12 - опорожнение и перелив из бака-аккумулятора; 13 - питательная вода к ПТН; 14 - пар на уплотнения турбины; 15 - отвод выпара из колонки на утилизацию




Рис.35. Типовая схема деаэрационной установки моноблока 500 МВт с колонкой типа ДП-2000:
 I - деаэрационная колонка; II - бак-аккумулятор; Ш - РОУ 40/13; IУ - коллектор собственных нужд (КСН); У - дроссельный клапан;

I - пар от IУ отбора турбины; 2 - пар от резервного источника (общестанционных магистралей); 3 - пар от пуско-сбросного устройства собственных нужд; 4 - пар от горячих паропроводов промпрегрева (ГПШ); 5 - пар от растопочного расширителя (Р-20); 6 - пар от штоков стопорных и регулирующих клапанов турбины; 7 - основной конденсат турбины; 8 - конденсат греющего пара от ПВД; 9 - питательная вода от узла впрысков; 10 - линия рециркуляции ППН; II - опорожнение и перелив из бака-аккумулятора; 12 - питательная вода к ПТН; 13 - пар на уплотнения турбины; 14 - пар на турбопривод ПТН; 15 - отвод выпара из колонки на утилизацию




Рис.36. Тепловая схема деаэрационной установки с колонками ДП-1300 моноблока 800 МВт:

I - деаэрационная колонка; II - бак-аккумулятор; III - охладитель пара; IV - РУ 40/13; У - РОУ 16/13; У1 - коллектор собственных нужд (КСН);

1 - пар от основного IV отбора турбины; 2 - пар от резервного III отбора турбины; 3 - пар от резервного источника (общестанционных магистралей 1,3 МПа, 250-300 °С); 4 - пар от пуско-сбросного устройства собственных нужд; 5 - пар от ХПП; 6 - пар от растопочного расширителя (Р-20); 7 - пар от штоков стопорных и регулирующих клапанов турбины; 8 - пар от уплотнений турбины; 9 - основной конденсат турбины; 10 - конденсат греющего пара от ПВД; 11 - слив конденсата из уплотнений ПТН; 12 - питательная вода от узла впрысков; 13 - линия рециркуляции ПТН; 14 - опорожнение и перелив из бака аккумулятора; 15 - питательная вода на ПТН; 16 - питательная вода на сливной насос ПНД-2; 17 - пар на уплотнения; 18 - пар на турбопривод ПТН




Рис.37. Типовая схема деаэрационной установки моноблока 800 МВт с колонкой типа ДП-2800:

I - деаэрационная колонка; II - бак-аккумулятор; III - РОУ 40/13; IV - коллектор собственных нужд (КСН); У - дроссельный клапан; У1 - шиберный клапан;

1 - пар от основного IV отбора турбины; 2 - пар от резервного III отбора турбины; 3 - пар от резервного источника (от двух горячих общестанционных магистралей); 4 - пар от пуско-сбросного устройства собственных нужд; 5 - пар от ПШ; 6 - пар от растопочного расширителя (Р-20); 7 - основной конденсат турбины; 8 - конденсат греющего пара от ПВД; 9 - питательная вода от узла впрысков; 10 - линия рециркуляции ПТН; 11 - пар от штоков стопорных и регулирующих клапанов турбины; 12 - пар на уплотнения турбины; 13 - пар на турбопривод ПТН; 14 - опорожнение и перелив из бака-аккумулятора; 15 - питательная вода к ПТН; 16 - отвод пара из колонки на утилизацию

Типовая схема деаэрационной установки для конденсационных блоков 150-200, 215 МВт и теплофикационных блоков 110, 180 и 185 МВт

На блоках устанавливаются: один-два деаэратора с деаэрационными колонками ДП-320, ДП-400, ДП-500 или ДП-1000 (см.рис.29, 30, 31 и 32).

В зависимости от режима работы греющий пар к деаэрационной колонке может поступить от:

- основного отбора турбины:

третьего - с параметрами пара 1,2 МПа (12,2 кгс/см²), 266°С для турбин Т-110/120-130;

четвертого - с параметрами пара 0,76 МПа (7,6 кгс/см²), 380°С для турбин К-160-130;

четвертого - с параметрами пара 0,646 МПа (6,6 кгс/см²), 381°С для турбин Т-180/210-130;

третьего - с параметрами пара 1,48 МПа (15 кгс/см²), 277°С для турбин Т-185/220-130;

третьего - с параметрами пара 1,15 МПа (11,5 кгс/см²), 478°С для турбин К-200-130;

четвертого - с параметрами пара 0,654 МПа (6,67 кгс/см²), 358°С для турбин К-215-130;

- резервного отбора турбины:

второго - с параметрами пара 2,32 МПа (23,2 кгс/см²), 377°С для турбин Т-110/120-130;

третьего - с параметрами пара 1,25 МПа (12,5 кгс/см²), 450°С для турбин К-160-130;

второго - с параметрами пара 2,53 МПа (25,3 кгс/см²), 345°С для турбин К-200-130;

- общестанционного коллектора собственных нужд.

К деаэрационной колонке также поступает пар от штоков стопорных и регулирующих клапанов турбины.

В бак-аккумулятор подводится питательная вода по линиям циркуляции ПЭН и конденсат греющего пара ПВД.

На блоках с турбоустановками Т-180/210-130 и К-215-130 к деаэрационной колонке подводится также пар от расширителя непрерывной продувки котла.

На блоках с прямоточными котлами к деаэрационной колонке подводится пар от растопочного расширителя котла Р-20.

Основные потоки, поступающие и отводимые от деаэрационной установки, показаны на рис.29-32.

Типовая схема деаэрационной установки
блоков 250 и 300 МВт

На блок устанавливается один деаэратор с деаэрационной колонкой ДП-1000 или два деаэратора с деаэрационными колонками ДП-500 (см.рис.33).

В зависимости от режима работы греющий пар к деаэрационной колонке может поступать от:

- основного отбора турбины:
 - третьего - с параметрами пара I, 5,2 МПа (15,2 кгс/см²), 446°С для турбин ПОАТ ХТЗ;
 - четвертого - с параметрами пара I, 0,6 МПа (10,6 кгс/см²), 395°С для турбин ПОТ ЛМЗ;
 - пятого - с параметрами пара I, 0,2 МПа (10,2 кгс/см²), 365°С для турбин ПО ТМЗ;
- резервного отбора турбины:
 - второго - с параметрами пара 3,95 МПа (39,5 кгс/см²), 309°С для турбин ПОАТ ХТЗ;
 - третьего - с параметрами пара I, 5,9 МПа (15,9 кгс/см²), 450°С для турбин ПОТ ЛМЗ;
 - четвертого - с параметрами пара I, 7,3 МПа (17,3 кгс/см²), 435°С для турбин ПО ТМЗ;
- общестанционного коллектора собственных нужд с параметрами пара I, 3 МПа (13 кгс/см²), 300°С;
- растопочного расширителя Р-20.

К деаэрационной колонке также поступает пар от штоков створных и регулирующих клапанов турбины и питательная вода по линии рециркуляции предвключенных насосов (для обеспечения предпусковой деаэрации).

К баку-аккумулятору подводится конденсат греющего пара от ПВД, питательная вода от узла впрысков и питательная вода по ли-

ниям рециркуляции ПТН и ПЭН, протечки из уплотнений питательных насосов. Остальные потоки, поступающие и отводимые от деаэрационной установки, показаны на рис.33.

На ряде блоков для осуществления предпусковой деаэрации, питательная вода по линии рециркуляции предвключенных насосов заводится в тракт основного конденсата за ПНД.

Схема деаэрационной установки блоков 500 МВт
с колонкой типа ДП-1000

На блок устанавливается два деаэратора с деаэрационными колонками ДП-1000 (ДП-800) (см.рис.34).

В зависимости от режима работы греющий пар к деаэрационной колонке может поступать от:

- четвертого основного отбора турбины с параметрами пара 1,12 МПа (11,2 кгс/см²), 374°C;
- третьего резервного отбора турбины с параметрами пара 1,75 МПа (17,5 кгс/см²), 400°C;
- общестанционного коллектора собственных нужд с параметрами пара 1,3 МПа (13 кгс/см²), 300°C;
- растопочного расширителя Р-20.

К баку-аккумулятору подводится конденсат греющего пара от ПВД, питательная вода от узла впрысков и питательная вода по линиям рециркуляции ПТН.

Остальные потоки, поступающие в деаэрационную установку и отводимые от нее, показаны на рис.34.

Для предпусковой деаэрации питательная вода по линии рециркуляции предвключенных насосов заводится в тракт основного конденсата за ПНД.

Типовая схема деаэрационной установки
с колонкой ДП-2000 блоков 500 МВт

На блок устанавливается один деаэратор с деаэрационной колонкой ДП-2000 (см. рис.35).

В зависимости от режима работы греющий пар к деаэрационной колонке может поступать от:

- четвертого отбора турбины с параметрами пара 1,21 МПа ($12,1 \text{ кгс/см}^2$), 383°C ;
- общестанционного коллектора собственных нужд с параметрами пара 1,3 МПа (13 кгс/см^2), 375°C ;
- пуско-сбросного устройства собственных нужд;
- растопочного расширителя Р-20.

К деаэрационной колонке поступает также питательная вода по линии рециркуляции ПТН (для предпусковой деаэрации).

К баку-аккумулятору подводится конденсат греющего пара из ПВД и питательная вода от узла впрысков.

Остальные потоки, поступающие в деаэрационную установку и отводимые от нее, показаны на рис.35.

Нормальная эксплуатация деаэратора предусматривает подвод пара к деаэратору и ПТН от четвертого отбора одним паропроводом, на котором устанавливаются два обратных клапана с гидроприводом и задвижка с электроприводом.

Остальные источники используются для питания паром деаэратора в пуско-остановочных режимах. Пар из общестанционного коллектора подводится к коллектору собственных нужд блока (КСН), из которого осуществляется отвод пара к деаэрационной колонке и на уплотнения турбины.

Для поддержания в прогретом состоянии трубопровода за ПСЕУ СН и исключения гидроударов при его срабатывании через этот трубопровод при нормальной работе проходит пар четвертого отбора, идущий на питание деаэратора, подача пара от ПСЕУ СН осуществляется в КСН.

Типовая схема деаэрационной установки
с колонками ДП-1300 моноблока 800 МВт

На блоке установлено два деаэратора с горизонтальными деаэрационными колонками ДП-1300 (см.рис.36) либо два деаэратора с колонками ДП-1600.

В зависимости от режима работы греющий пар к деаэрационной колонке может поступать от:

- четвертого основного отбора турбины с параметрами пара 1,09 МПа (10,9 кгс/см²), 386°C;
- обшестанционного коллектора собственных нужд "холодного" пара с параметрами 1,3 МПа (13 кгс/см²), 300°C;
- обшестанционного коллектора собственных нужд "горячего" пара с параметрами 1,3 МПа (13 кгс/см²), 400°C;
- пуско-сбросного устройства собственных нужд;
- растопочного расширителя Р-20.

Деаэратор ДП-1300 может работать в режиме скользящего давления, поэтому резервный третий отбор в работе деаэратора не используется.

К деаэрационной колонке поступает также пар от штоков сточных и регулирующих клапанов турбины, пар от уплотнений турбины и питательная вода по линиям рециркуляции ПТН.

К баку аккумулятору подводится конденсат греющего пара от ПВД и питательная вода от узла впрысков.

Остальные потоки, поступающие и отводимые от деаэрационной установки, показаны на рис.36.

Греющий пар подводится к КСН блока от обшестанционного коллектора собственных нужд "холодного" пара по двум трубопроводам, от остальных источников по одному трубопроводу. Пар от Р-20 заводится в линию перед регулирующими клапанами.

Из КСН блока пар по трубопроводу, на котором установлен обратный клапан и задвижка с электроприводом, подводится в общий коллектор, из которого по двум трубопроводам направляется к каждой деаэрационной колонке.

Из КСН блока осуществляется отвод пара к уплотнениям турбины, к турбовоздуходувкам и турбоприводам питательных насосов.

Типовая схема деаэрационной установки с колонкой ДП-2800 моноблока 800 МВт

На блок устанавливается один деаэратор с деаэрационной колонкой ДП-2800 (см.рис.37).

В зависимости от режима работы греющий пар к деаэрационной колонке может поступать от:

- четвертого отбора турбины с параметрами пара I,09 МПа (10,9 кгс/см²), 386°С;
- пуско-сбросного устройства собственных нужд;
- общестанционного коллектора собственных нужд с параметрами пара I,3 МПа (13 кгс/см²), 440°С;
- растопочного расширителя Р-20.

На подводе пара в турбину установлено два регулирующих клапана. Клапан с большим сечением (~420 см²) используется в пусковых режимах, когда требуется больший расход пара. Клапан с меньшим сечением (~100 см²) используется в качестве эксплуатационного при несении блоком нагрузки.

В связи с возможностью работы деаэратора на скользящем давлении не предусмотрено питание паром деаэратора от резервного третьего отбора турбины.

В остальном схема данной деаэрационной установки аналогична схеме деаэрационной установки блока 500 МВт с деаэратором ДП-2000 (см.рис.3б).

Приложение 3

ТРЕБОВАНИЯ К ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ СИСТЕМЫ ПЕРЕЛИВА ДЕАЭРАТОРОВ

1. Система перелива деаэратора должна выбираться по максимальному суммарному расходу воды, поступающей в деаэратор одновременно из всех возможных источников: из конденсатора турбин, от бойлеров, испарителей и по линии возврата конденсата от промышленных потребителей пара.

2. Пропускная способность системы перелива должна определяться для давления в деаэраторе 0,4 (кгс/см²) МПа с учетом вскипания воды в трубопроводах.

3. Должна быть обеспечена необходимая пропускная способность всех элементов системы от деаэратора до конечного приемника, включая линию перелива от деаэратора до расширителя, собственно расширителя, линию выпара из расширителя в атмосферу, линию слива из расширителя в дренажный бак или в циркуловод, линию перелива дренажного бака.

СХЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ УРОВНЕЙ В ДЕАЭРАТОРЕ
И КОНДЕНСАТОРЕ ЭНЕРГБЛОКОВ С ПОПЕРЕЧНЫМИ КОНДЕНСАТОРАМИ

В качестве второй ступени защиты аккумуляторных баков деаэраторов всех блоков мощностью 300 МВт и ниже, а также действующих блоков 500 и 800 МВт с поперечными конденсаторами предусматривается выполнение корректирующего сигнала по уровню в деаэраторе, подаваемого на вход регулятора уровня в конденсаторе.

Схема регулирования уровней с дополнительным сигналом по уровню в деаэраторе приведена на рис.38 для блоков со смешивающим ПНД-2, на рис.39 для блоков со смешивающими ПНД-I и 2, на рис.40 для блоков с поверхностными ПНД.

На рис.41 приведена структурная схема регулирования уровней в деаэраторе и конденсаторе применительно к аппаратуре АКЭСР-II, отличающаяся от традиционной наличием корректирующей цепочки с блоком нелинейных преобразований (БНП-М).




Рис.38. Схема регулирования уровней с дополнительным сигналом по уровню в деаэраторе для блоков КЭС со смешивающим ПНД-2: I - деаэратор; II - конденсатор; III - подогреватель низкого давления № 2; IV и V - подогреватели низкого давления № 1 и № 3 и 4; У1 - БОУ; УП-УШ - конденсатные насосы № 1 и 2; I - п.в. на всас ПТН; 2 - конденсат из БЗК

На вход БНП подается сигнал по уровню в деаэраторе, а с выхода БНП сигнал со знаком, противоположным сигналу по уровню в конденсаторе, подается на вход регулирующего прибора уровня в конденсаторе.




Рис.39. Схема регулирования уровней с дополнительным сигналом по уровню в деаэраторе для блоков КЭС со смешивающими ПНД 1 и 2:
 I - деаэратор; II - конденсатор; III-IV - подогреватели низкого давления № 1 и 2; У - подогреватели низкого давления № 3 и 4; УI - ВСУ УП-IХ - конденсатные насосы № 1, 2 и 3; I - п.в. на всас ПТН;
 2 - конденсат из ВЗК




Рис.40. Схема регулирования уровней с дополнительным сигналом по уровню в деаэраторе для блоков КЭС с поверхностными ПНД:
 I - деаэратор; II - конденсатор; III - подогреватели низкого давления; УI - ВСУ; У-II - конденсатные насосы № 1 и 2; I - п.в. на всас ПТН; 2 - конденсат из ВЗК




Рис. 41. Структурная схема системы регулирования уровня в деаэраторе и конденсаторе на аппаратуре АКЭСР-П для блока КЭС с поверхностными ПИД:


БНП - блок нелинейных преобразований; РПУ-У - регулирующий прибор; БРУ-У - блок управления; ПБР - пускатель бесконтактный; МЭО - исполнительный механизм; РП - регулирующий клапан подпитки; РУК - регулирующий клапан регулятора уровня в конденсаторе

Блок БНП осуществляет изменение структуры схемы, в соответствии с которым в случае нахождения уровня в деаэраторе в заданных пределах, схема не отличается от традиционной, а в случае повышения уровня в деаэраторе регулятор уровня в конденсаторе, получая на вход разность сигналов по уровням в деаэраторе и конденсаторе, обеспечивает синхронное изменение указанных уровней в заданном соотношении.

Это соотношение определяется углом наклона отрезка характеристики блока БНП (рис. 42).

Угол наклона отрезка характеристики должен подбираться таким образом, чтобы при уровне в деаэраторе $H_{д макс}$ и уровне в конденсаторе $H_{к макс}$ клапан РУК был полностью закрыт и сумма сигналов на входе регулятора РУК равнялась нулю:

Рис. 42. Характеристика блока БНП в схеме регулирования уровня с дополнительным сигналом по уровню в деаэраторе для блоков КЭС со смешивающим ПНД-2



$$i_{к макс} - i_{д макс} - i_{\varphi з} = 0 ,$$

где $H_{к макс}$ - максимальный уровень в конденсаторе по шкале прибора;

$H_{д макс} = 0,7D$;

$i_{к макс}$ - сигнал по уровню в конденсаторе при $H_{к макс}$;

$i_{д макс}$ - сигнал по уровню в деаэраторе при $H_{д макс}$;

$i_{\varphi з}$ - сигнал по положению регулирующего клапана РУК в закрытом состоянии.

Отсюда

$$i_{д макс} = i_{к макс} - i_{\varphi з} .$$

Все регуляторы должны реализовать пропорциональный закон регулирования. Величина неравномерности регулирования сохраняется без изменения.

СХЕМА РЕГУЛИРОВАНИЯ УРОВНЕЙ В ДЕАЭРАТОРЕ
И КОНДЕНСАТОРЕ ЭНЕРГОВЛОКОВ С ПРОДОЛЬНЫМИ КОНДЕНСАТОРАМИ

На блоках мощностью 500, 800 МВт с продольными конденсаторами и двумя смешивающими ПНД предусматривается схема регулирования уровней, отличающаяся тем, что регуляторы уровней в деаэраторе и смешивающих ПНД получают сигналы по уровню в соответствующем аппарате и воздействуют на регулирующие клапаны на линиях подачи в эти аппараты основного конденсата, а регулятор подпитки получает сигнал по уровню в конденсаторе (рис.43). Все регуляторы реализуют




Рис.43. Схема регулирования уровней для энергоблоков мощностью 500 и 800 МВт с продольными конденсаторами:

I - деаэратор; II - конденсатор; III - подогреватель низкого давления № 1; IV - подогреватель низкого давления № 2; V - конденсатный насос № 1; VI - конденсатный насос № 2; VII - конденсатный насос № 3; I - п.в. на насос ПНД; 2 - конденсат от ВЗК

пропорциональный закон регулирования с неравномерностью регулирования - в смешивающих ПНД 0,5+1,0 м, а в деаэраторе - 0,2+0,3 м. При этом с целью сокращения изменений уровней в смешивающих ПНД в соответствии с неравномерностью регулирования на вход регуляторов РУП1 и РУП2 подается дополнительно сигнал по уровню в деаэраторе.

О Г Л А В Л Е Н И Е

1. Общие указания	3
2. Требования безопасности	7
3. Контроль, управление, автоматическое регулирование, защиты и блокировки	9
4. Основные технологические принципы организации режимов пуска и останова деаэраторов	14
5. Подготовка к пуску	18
6. Пуск деаэрационной установки	19
7. Техническое обслуживание при работе деаэрационной установки в регулировочном диапазоне нагрузок энергоблока	25
8. Главные останов деаэрационной установки. Вывод деаэратора в ремонт	28
9. Характерные неисправности и способы их устранения	30
П р и л о ж е н и е 1. Назначение, устройство и технические характеристики термических деаэраторов ..	36
П р и л о ж е н и е 2. Тепловые схемы деаэрационных установок	93
П р и л о ж е н и е 3. Требования к пропускной способности системы перелива деаэраторов ..	III
П р и л о ж е н и е 4. Схемы регулирования уровней в деаэраторе и конденсаторе энергоблоков с поперечными конденсаторами	III2
П р и л о ж е н и е 5. Схема регулирования уровней в деаэраторе и конденсаторе энергоблоков с продольными конденсаторами	III6