

ВНИИ ВОДГЕО Госстроя СССР

Пособие

по укладке и монтажу
чугунных,
железобетонных
и асбестоцементных
трубопроводов
водоснабжения
и канализации

(к СНиП 3.05.04-85)



Москва 1989

ВСЕСОЮЗНЫЙ ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ
КОМПЛЕКСНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
И КОНСТРУКТОРСКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ, КАНАЛИЗАЦИИ, ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ
СООРУЖЕНИЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ ГИДРОГЕОЛОГИИ
(ВНИИ ВОДГЕО) ГОССТРОЯ СССР

ПОСОБИЕ

по укладке и монтажу
чугунных,
железобетонных
и асбестоцементных
трубопроводов
водоснабжения
и канализации
(к СНиП 3.05.04-85)

Утверждено
приказом ВНИИ ВОДГЕО
от 26.03.86 № 46



Москва Стройиздат 1989

УДК 628.147.1+628.247.1

Рекомендовано к изданию решением секции водоснабжения Начально-технического совета ВНИИ ВОДГЕО Госстроя СССР.

Пособие по укладке и монтажу чугунных, железобетонных и асбестоцементных трубопроводов водоснабжения и канализации (к СНиП 3.05.04—85) ВНИИ ВОДГЕО. — М.: Стройиздат, 1989.—143 с.

Содержит основные требования стандартов к трубам и уплотнительным материалам, применяемым в системах наружного водоснабжения и канализации. Даны эффективные приемы и методы монтажа трубопроводов с различными типами стыковых соединений. Приведены технологические средства малой механизации, строительно-монтажная оснастка, усовершенствованные приспособления, инструменты и оборудование, а также требования и методы контроля за обеспечением необходимого качества выполнения работ. Изложены приемы устранения дефектов на трубопроводах. Рекомендованы технические средства осуществления учета воды, расходуемой на промывку и дезинфекцию заканчиваемых строительством трубопроводов.

Для инженерно-технических и линейных работников строительно-монтажных, ремонтных и проектно-изыскательских организаций. Табл. 68, ил. 64.

Разработано ВНИИ ВОДГЕО Госстроя СССР (канд. техн. наук В. И. Готовцев, инж. В. К. Андриади) при участии Союзводоканалпроекта Госстроя СССР (инж. П. Г. Васильев), Мосинжпроекта ГлавАПУ Мосгорисполкома (канд. техн. наук А. В. Сиваанбаев) и ПТБ Водстройиндустрия при УкрНИИГиМ (инженеры А. Н. Радченко, Н. Ф. Хоменко).

П 3204000000—573
047(01)—89 Инструкт.-нормат., I вып. — 84—88

© Стройиздат, 1989

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Пособие разработано в дополнение к главе СНиП 3.05.04—85 «Наружные сети и сооружения» и распространяется на производство работ по монтажу напорных трубопроводов, прокладываемых из железобетонных раструбных виброгидропрессованных, центрифугированных труб и труб со стальным сердечником, чугунных раструбных труб с различными типами стыковых соединений и асбестоцементных труб с различными типами муфтовых соединений.

1.2. Указанные виды труб допускается применять для прокладки трубопроводов, транспортирующих жидкости, неагрессивные по отношению к материалу труб и уплотняющим материалам.

1.3. В настоящем Пособии не рассматриваются специальные вопросы, связанные с устройством искусственных оснований под трубопроводы при наличии слабых грунтов основания, проведением дополнительных мероприятий при строительстве трубопроводов на просадочных грунтах, в условиях вечномерзлых грунтов, в районах, подверженных землетрясениям, на подрабатываемых территориях, а также при прокладке трубопроводов в зоне сезонного промерзания грунтов.

1.4. Прокладку напорных трубопроводов следует осуществлять в соответствии с проектом с использованием машин и средств механизации, применением комплектных узлов фасонных частей и сборных конструкций, руководствуясь типовыми технологическими картами и требованиями соответствующих нормативных документов, утвержденных Госстроем СССР.

1.5. При монтаже трубопроводов следует выполнять правила по технике безопасности в строительстве согласно требованиям СНиП III-4-80 и указаниям настоящего Пособия.

1.6. Работы по монтажу трубопроводов должны выполняться квалифицированным персоналом, прошедшим специальную подготовку, проверку знаний по технике безопасности и получившим соответствующую аттестацию в соответствии с положениями Единого тарифно-квалификационного справочника (ЕТКС).

1.7. Перед монтажом трубопровода согласно требованиям СНиП 3.01.01—85 (п. 7.4) следует убедиться, что поставленные трубы, соединительные детали, уплотнительные материалы и арматура соответствуют требованиям проекта и стандартов, а при необходимости проверить размеры и состояние поверхностей раструбных и втулочных концов труб, а также уточнить предусмотренные проектом места установки арматуры и расположения ответвлений от трубопровода.

Проверку размеров наружного диаметра втулочных концов труб и внутреннего диаметра калиброванной части раструбов следует осу-




Рис. 1. Измерительные приспособления с использованием штангенциркулей:
а — скоба для контроля наружных диаметров труб; б — нутромер; 1 — штангенциркуль; 2 — металлическая скоба; 3 — удлинитель




Рис. 2. Установка УГИТ-0,5М для гидравлического испытания асбестоцементных труб и трубопроводов:

1 — рама; 2 — погрузчик; 3 — механизм опускания трубы в траншее; 4 — универсальный захват; 5 — привод масляных и водяных насосов; 6 — мерный бак; 7 — основной бак с необходимым запасом воды; 8 — механизм зажима трубы с передней заглушкой; 9, 10 — механизм выталкивания трубы из задней заглушки 11

ществлять штангенциркулем (рис. 1) не менее чем по двум взаимно перпендикулярным сечениям.

1.8. Если в процессе осмотра труб и муфт установлены несоответствия их ГОСТу по прочности, разрушения труб и муфт или потеря ими герметичности при предварительном испытании первого участка смонтированного трубопровода, рекомендуется трубы и муфты перед их дальнейшей развозкой на трассу и укладкой подвергать выборочно предварительному испытанию на стенде испытательным давлением.

1.9. По результатам осмотра, проверки размеров и испытания на все дефектные трубы, муфты и резиновые уплотнители должна быть предъявлена рекламация заводу-поставщику.

1.10. Для испытания асбестоцементных напорных труб диаметром 150—500 мм рекомендуется установка УГИТ-0,5М, используемая в организациях Главнечерноземводстроя Минводхоза СССР и предназначенная для гидравлического испытания труб на бровке траншеи, последующего опускания их на дно траншеи для монтажа и гидравлического (предварительного и приемочного) испытания смонтированных участков трубопровода.

Конструкция установки УГИТ-0,5М (рис. 2) при движении вдоль траншеи агрегатируется с гидрофицированными тракторами класса 5 и 6 (Т-100; Т-130; К-700; К-701 и др.). При испытании труб диаметром 150—250 мм длиной 4 м установка может агрегатироваться с тракторами класса 3 и 4.

Техническая характеристика установки приведена ниже.

**Техническая характеристика установки
для гидравлического испытания асбестоцементных труб
и трубопроводов УГИТ-0,5М (ТУ 33-123-84 Минводхоза
РСФСР)**

Условный проход испытываемых труб, мм	150, 200, 250, 300, 360, 400, 500
Длина испытываемых труб, мм	3950, 5000, 5950
Испытательное давление, МПа	0,9—1,8
Максимальная глубина укладки труб в траншее, м .	2
Максимальная длина испытываемого участка трубопровода, м	1000
Испытательное давление для трубопроводов . . .	P_h по СНиП 3.05.04—85
Заполнение трубопровода водой	из постороннего источника
Емкость основного бака, м ³	1,5
» мерного бака, м ³	0,15
Энергопитание установки	от гидросистемы тягача или любой другой гидросистемы с расходом воды от 70 до 150 л/мин при давлении в гидросистеме не менее 10 МПа
Грузоподъемность погрузчика, Н (тс)	7845 (0,8)
Максимальный вылет стрелы погрузчика, м	3,8

Угол поворота стрелы по-	
грузчика, град	200
Ширина колеи, м	1,66
Дорожный просвет, м . . .	0,25
Транспортные габариты, м:	
длина	7,05
ширина	2,4
высота	2,65
Эксплуатационная масса	
при работе с трубами дли-	
ной 5950 мм, кг	5940
Масса полная (без воды), кг	5100
Разработчик	
	конструкторское техноло-
	гическое бюро ПО «Не-
	черноземэскаватор»;
	160600, г. Вологда, Бе-
	лозерское шоссе, 3
Изготовитель (серийное про-	
изводство)	
	Кораблинский ремонтно-
	механический завод Глав-
	нечерноземводстроя

1.11. Сведения о других стенах для испытания асбестоцементных и других труб, используемых в организациях Минводхоза СССР, приведены в прил. 1 [2, 3, 6, 7, 8, 9].

1.12. Промывку и дезинфекцию законченных строительством трубопроводов следует производить в соответствии с проектом организации строительства, в котором должны быть разработаны и учтены сметой на строительство меры по охране окружающей среды (СНиП 3.01.01—85, п. 10.4; 10.8) и места подключения к действующим водопроводным сетям питьевой воды (СНиП 3.01.01—85, п. 26 прил 2), согласованные с органами санитарного надзора и организации, эксплуатирующей водопроводные сети. При этом в проекте должны быть указаны: допускаемое снижение давления в сети на время промывки; способы промывки по водосберегающей технологии (СНиП 3.05.04—85, прил. 5); необходимое оборудование и механизмы, изготовление и монтаж временной диафрагмы для учета расхода питьевой воды, потребляемой на дезинфекцию и промывку трубопровода; места выпуска хлорной и промывной воды и меры по дехлорированию и разбавлению хлорной воды, а также мероприятия по защите от размыва склонов, монтажу временного трубопровода для отведения промывной воды и перекачивающих насосов и пр.

1.13. Нормативное количество промывной воды определяется по СНиП IV-2-82. Сборник элементных сметных норм на строительные конструкции и работы, т. 3 в количестве в среднем не более 12-кратного водообмена объема промываемого трубопровода.

1.14. Промывку трубопроводов, предназначенных для технической воды, допускается производить водой непитьевого качества в рас-

чете на удаление только механических загрязнений и взвесей, если проектом не предусмотрены требования к проведению более тщательной промывки.

1.15. В проекте производства работ должны быть уточнены технические решения, предусмотренные в проекте организации строительства, а также указаны: общая схема трубопровода (план, профиль, детализировка) с расположением арматуры для отбора проб воды, выпуска воздуха, подачи и сброса воды; порядок прочистки, дезинфекции и промывки трубопровода, организация связи по трассе на период производства работ, места расстановки дежурных обходчиков, указания по технике безопасности. При промывке с применением сжатого воздуха следует указывать требуемые объемы воздуха и воды, время заполнения трубопровода, места введения воздуха, расположения и перебазировки передвижных компрессорных станций. При прочистке трубопроводов необходимо указывать места введения и извлечения поршня и порядок проведения такой прочистки. При разработке проекта производства работ рекомендуется использовать опыт треста «Росводоканалнадзак» Минжилкомхоза РСФСР по хлорированию, промывке и приемке в эксплуатацию водопроводных сетей, а также опыт организаций Миннефтегазстроя СССР по применению очистных устройств на трубопроводах и Минэнерго СССР по гидропневматической промывке теплосетей [40, 41, 42, 43].

1.16. Практические рекомендации по организации и осуществлению учета воды на промывку и дезинфекцию трубопроводов изложены в прил. 6 к настоящему Пособию.

2. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ ТРУБ, МУФТ И УПЛОТНИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

2.1. Чугунные, железобетонные и асбестоцементные трубы и муфты, а также уплотнители для стыковых соединений можно перевозить разными видами транспорта — железнодорожным, автомобильным, водным и другим. При этом асбестоцементные трубы рекомендуется перевозить, как правило, в контейнерах и комплектно с муфтами.

2.2. Втулки и фланцы для чугунных муфт к асбестоцементным трубам допускается перевозить без упаковки в ящики, но в укомплектованном виде, например, связкой двух фланцев и одной втулки проволокой или стянутыми стальными болтами. Одновременно с муфтами отправляется необходимое количество болтов, упакованных в ящики.

2.3. Муфты на складах следует хранить в тех же условиях, в каких хранятся трубы. При хранении муфт в штабелях их укладывают вертикальными стопами высотой до 1,5 м партиями по маркам и диаметрам.

Таблица 1

Технические характеристики рекомендуемых клещевых захватов
[1, 10, 11, 12, 13, 15, 16]

Показатели	КЗ-531	КЗ-721	КЗ-271	КЗ-351	КЗ-821
Диаметр трубы, мм	530	720	273	355	820
Грузоподъемность (максимальная), т	4	7	3	4	8,5
Способ захвата и освобождения трубы	Автоматический		Полуавтоматический		
Масса, кг	180	400	—	—	485

П р и м е ч а н и е. Рабочую поверхность клещевых захватов следует обрезинить.

2.4. Резиновые уплотнительные кольца и манжеты перевозят в мешках или ящиках, сложенными пачками или связками.

2.5. При приемке труб необходимо следить за соответствием резиновых уплотнителей поставленным трубам.

2.6. Погрузку труб и муфт на транспортные средства, а также разгрузку их производят при помощи механизмов (крана, талей, автопогрузчика, лебедок и др.) соответствующей грузоподъемности, оснащенных грузозахватными приспособлениями, удовлетворяющими требованиям Госгортехнадзора СССР и исключающими повреждение труб.

2.7. В качестве таких грузозахватных приспособлений можно использовать клещевые захваты (табл. 1), универсальные кольцевые стропы (табл. 2) и мягкие полотенца (табл. 3).

Таблица 2

Характеристика универсального кольцевого стропа [13, 14]
диаметром трубы 250—600 мм

Тип кольцевого стропа	Грузоподъемность, т	Длина, м	Разработчик (архивный № чертежа)
Универсальный	До 3,2	4	Мосоргстрой (№ 4996 М)
»	» 4	5	ЦНИИОМТП (№ 015—2.000)
Одноветвевой	» 10	6	Мосоргпромстрой (№ 405)
Двухветвевой	» 4	2,5	ЦНИИОМТП (№ 024—2.000)
»	» 10	3	Мосоргстрой (№ 4978)




Рис. 3. Конструкция полуавтоматического клещевого захвата:
 1 — корпус; 2 — крюк; 3 — рычаг; 4 — звено; 5 — кольцо; 6 — ручка; 7 — штыри;
 8 — ось.

Таблица 3

Мягкие полотенца для подъема, перемещения и укладки труб
 [11, 12, 15, 16]

Индекс	Грузо- подъем- ность, т	Диаметр трубопрово- да, мм	Число лент	Масса ленты, кг	Завод-изготовитель
ПМ 321	8	89—325	1	20,7	СКБ «Газстрой- машина»
ПМ 523	16	377—530	1	38	То же
ПМ 823	25	630—820	1	45	»
ПМ 1021	35	1020	1	80	»
ПМ 1223	40	1020—1220	1	68	»
ПМ 322	8	250—350	1	15	—
ПМ 524	16	350—600	1	57	—

Мягкие полотенца изготовлены из высокопрочной капроновой ткани и пропитаны влагонепроницаемым термоэластопластом. Ленты полотенец ПМ 1021 и ПМ 1426 обрезинены. Полотенца предназначены для стальных труб и обеспечивают сохранность их изоляционного покрытия при укладочных работах. Они могут быть применены для перемещения труб из других материалов в пределах указанных в табл. 4 грузоподъемностей и диаметра трубопровода.

Конструкция полуавтоматического клещевого захвата приведена на рис. 3 [2].




Рис. 4. Траверса ГТА-0510 для труб ТНСП:
1 — серга; 2 — поперечная балка; 3 — рамы с захватными устройствами

2.8. Для автоматического группового захвата, подъема и перемещения железобетонных раструбных труб со стальным сердечником ТНСП длиной 10 м и диаметром 400 мм в организациях Минводхоза СССР применяют траверсу ГТА-0510 (рис. 4). Ее техническая характеристика приведена ниже.

**Техническая характеристика траверсы ГТА-0510
для автоматического группового захвата, подъема
и перемещения железобетонных труб со стальным
сердечником длиной 10 м [17]**

Грузоподъемность, кг	5000
Количество одновременно захватываемых труб, шт.	3
Длина захватываемых труб, мм	10 095
Габариты, мм:	
длина	5460
ширина	1960
высота	1250
Масса собственная, кг	785
Обслуживающий персонал, чел.	1

Приложение. Разработчик траверсы — ПТБ «Водстройиндустрия». Адрес: 252627, Киев, ГСП, ул. Васильковская, 37.




Рис. 5. Траверса ГРТ-0305 для ТНСП-25-40

Траверса состоит из продольной балки, на концах которой укреплены поперечные балки 2 и рамы с захватными устройствами 3 на шарнирах. Шарнирно прикрепленная к раме серьга 1 при подъеме через храповой механизм приводит во вращение вал, который посредством цепной передачи вращает симметричный четырехпозиционный кулачок, управляющий положением захватов. Привод захватов автоматизирован.

2.9. При погрузочно-разгрузочных работах на трубах со стальным сердечником не допускается: применение тросов или цепей с выступами или узлами; переноска труб, закрепленных тросом в одной плоскости, пропущенным через трубу, или с помощью крючков, цепляемых за концы трубы; разгрузка труб свободным падением и перемещение по земле волоком.

На рис. 5 показана траверса ГРТ 0305 для группового захвата, подъема и перемещения железобетонных труб со стальным сердечником РТНС шарнирно-поворотными захватами со страховочным устройством, предотвращающим самопроизвольный выход захватов из поднимаемой трубы [18]. Техническая характеристика траверсы приведена в табл. 4.

2.10. Для погрузочно-разгрузочных работ, межоперационной транспортировки и монтажа железобетонных виброгидропрессованных, чугунных и асбестоцементных труб институтом «Укрогводстрой» Минводхоза УССР (252035, Киев, ул., Урицкого, 45) разра-

Таблица 4

Техническая характеристика траверсы ГРТ 0305 для группового захвата, подъема и перемещения железобетонных труб типа РТНС длиной 5 м [18]

Показатели	Марка загружаемых труб		
	РТНС-25	РТНС-30	РТНС-40
Условное обозначение траверсы при заказе	ГРТ 0305	ГРТ 0305	ГРТ 0305-ОГ
Грузоподъемность, кг	3000	3000	3000
Количество одновременно захватываемых труб, шт.	5	5	4
Длина захватываемых труб, мм	5095	5095	5095
Габариты, мм:			
длина	5570	5570	5570
ширина	1750	1750	1670
высота	715	715	715
Масса собственная, кг	236	236	225
» с трубами, кг	2386	2886	3145
Количество обслуживающего персонала	1	1	1

ботаны и применяются в строительстве универсальные траверсы типа УТ 30, УТ 80 и УТ 120 (см. рис. 22, табл. 5).

При погрузочно-разгрузочных работах с железобетонными и чугунными трубами нижнюю часть траверсы вводят внутрь трубы и поднимают ее за верхнюю часть в уравновешенном состоянии гру-

Таблица 5

Техническая характеристика универсальных траверс типа УТ (ТУ 33 УССР 112-84)

Показатели	При использовании		
	чугунных и асбестоце- ментных труб	железобетонных виброгидро- прессованных труб	
	УТ 30	УТ 80	УТ 120
Грузоподъемность, т	1	3	5
Диаметр поднимаемых транспортируемых труб, мм	300—500	500—800	1000—1200
Длина труб, м	5	5	5
Габариты, мм:			
длина	3200	3300	3500
ширина	100	170	200
высота	480	800	1200
Масса, кг	150	280	370

зоподъемным механизмом посредством грузового стропа, пропущенного через блок, установленный в центре тяжести системы «траверса — труба». Погрузочно-разгрузочные работы с асбестоцементными трубами осуществляют аналогично, снимая блок и вводя в кольцо грузовой строп.

Изготовитель траверсы — Запорожский ОЭМЗ Укрводремтреста.

2.11. Кольца и манжеты следует хранить в закрытых помещениях с температурой от 0 до 25 °С. При хранении они должны находиться на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов и быть защищены от загрязнений смазочными материалами, маслами, керосином, бензином, кислотами, щелочами и от воздействия газов, оказывающих вредное влияние на резину.

При температуре ниже 0 °С резиновые уплотнители надлежит содержать в теплом помещении (вагончике).

2.12. На трассе кольца и манжеты следует хранить в ящиках или закрытых ларях, защищающих их от солнечных лучей и загрязнений. Кратковременно уплотнители допускается хранить при температуре до минус 10 °С.

2.13. Стальные переходные элементы (вставки) для напорных железобетонных труб следует хранить на приобъектном складе в закрытом помещении.

2.14. При погрузке, разгрузке и перевозке труб и муфт не следует допускать удары труб друг о друга и о другие твердые предметы. Сбрасывание труб и муфт с машин и платформ или свободное скатывание по покатам запрещается.

2.15. Трубы при перевозке следует укладывать горизонтальными рядами для предохранения их от раскатывания, укладывая под каждый ряд труб деревянные подкладки или лежни с вырубленными седловинами или прибитыми клиньями.

2.16. На складе трубы и муфты следует хранить в штабелях рассортированными по диаметрам, длине, классам (типам) прочности иложенными рядами. Высоту деревянных подкладок или лежней необходимо принимать такой, чтобы был обеспечен доступ

Таблица 6

Допускаемое число рядов железобетонных труб по ГОСТ 12586.0—83 и ГОСТ 16953—78 при складировании

Диаметр условного прохода труб D_y , мм	Число рядов труб по высоте	Диаметр условного прохода труб D_y , мм	Число рядов труб по высоте
От 500 до 1000 включительно	4	1200 1400 и 1600	3 2

к трубам с торцами для внешнего осмотра и контрольного промера.

2.17. Максимальное число рядов труб при складировании напорных железобетонных виброгидропрессованных и центрифугированных труб следует назначать в соответствии с табл. 6, а железобетонных труб со стальным сердечником — в соответствии с табл. 7.

Таблица 7
Максимальное число рядов труб ТНСП при складировании

Длина труб со стальным сердечником, м	Диаметр условного прохода, D_y , мм	Число рядов труб при числе опор		
		2	4	6
5	250	8	—	—
»	300	7	—	—
»	400	5	—	—
»	500	4	—	—
10	250	—	4	5
»	300	2	3	—
»	400	2	2	—
»	500	1	2	—

2.18. Высота штабелей, складываемых для хранения чугунных труб, не должна превышать 3 м. В каждом штабеле следует устанавливать боковые опоры, предотвращающие самопроизвольное раскачивание труб.

2.19. Для транспортирования железобетонных труб со стальным сердечником на автомашинах от складов строительных организаций до объектов строительства трубопроводов рекомендуется применять строп-контейнер (рис. 6), загружаемый в специальном стенде [19]. Грузоподъемность такого строп-контейнера 3,8 т для семи труб диаметром 300 мм с двумя стропами и цанговым самозатягивающимся замком. Несущая лента — из капроновой ткани СТСЗ-1, шириной 200 мм, толщиной 5 мм. Масса одного комплекта — 97 кг. Конструкция строп-контейнера и стенд для пакетирования труб со стальным сердечником разработана ПТБ «Водстройиндустрия» при УкрНИИГиМе (Адрес: 252627, Киев-627, ГСП, ул. Васильковская, 37).

2.20. Для транспортирования железобетонных труб со стальным сердечником диаметром 250, 300 и 400 мм, длиной 5 м, а также асбестоцементных труб диаметром 300—450 мм, длиной 3—5 м, суммарной массой до 7500 кг ПТБ «Водстройиндустрия» разработан трубовоз АТ 0805 (табл. 8). В трубовозе применены легкосъемные сменные подкладки, обеспечивающие быструю переналадку под трубы




Рис. 6. Расположение положенец строп-контейнера (а) и схема укладки труб в двух строп-контейнерах в кузов автомобиля (б):
1 — полотенце; 2 — замок; 3 — пластина с фиксатором; 4 — прокладка




Рис. 7. Автопоезд ПЛТ 1810 и ПЛТ 1310
а — общий вид; б — схема загрузки трубами автопоезда ПЛТ 1810; в — схема загрузки трубами автопоезда ПЛТ 1310

Таблица 8

Техническая характеристика трубовоза АТ 0805 [20]

Показатели	Условное обозначение трубовоза при заказе				
	АТ 0805	АТ 0805-01	АТ 0805-02	АТ 0805-03	АТ 0805-04
Высота оснастки с трубами, мм	1680	1680	1680	1680	2070
Внутренний размер оснастки по длине, мм	4240	4240	4240	4240	4240
Количество загружаемых труб	18	23	14	11	14
Габариты, мм:					
длина	4370	4370	4370	4370	4370
ширина	2230	2230	2230	2230	2230
высота	1680	1680	1680	1680	1680

Изготовитель оснастки — Брянский завод металлоконструкций и технологической оснастки (241903, г. Брянск, рабочий поселок Большое Полпино).

Таблица 9

Техническая характеристика автопоездов ПЛТ 1810 и ПЛТ 1310 для труб со стальным сердечником [21]

Показатели	Марка автопоезда					
	ПЛТ 1810			ПЛТ 1310		
	Диаметр перевозимых труб, мм					
	300	400	500	300	400	500
Условное обозначение автопоезда при заказе	ПЛТ 1810	ПЛТ 1810-01	ПЛТ 1810-02	ПЛТ 1310	ПЛТ 1310-01	ПЛТ 1310-02
Рекомендуемые транспортные средства	МАЗ-5048 и МАЗ-5205А			КамАЗ-5410 и ОдАЗ-9370		
Грузоподъемность, кг	18 000	18 000	18 000	13 000	13 000	13 000
Количество загружаемых труб	18	12	9	13	8	4
Внутренние размеры оснастки, мм:						
ширина	2250	2250	2250	2250	2250	2250
высота	1790	1790	1790	1080	1080	1080
Габариты, мм	13 920×2500×3400			13 955×2500×2720		
Масса оснастки, кг	2 005	1985	1975	1358	1365	1349
Масса загружаемых труб, кг	19 080	17 400	17 100	13 780	11 600	11 400




Рис. 8. Автоноезд-самоногрузчик УПЛС 1308:
а — общий вид; б — вид в транспортном и рабочем положениях

другого типоразмера, и гибкие прокладки, исключающие взаимное соприкосновение труб. Внедряется он на предприятиях стройиндустрии Главнечерноземводстроя [20].

2.21. Для транспортирования железобетонных труб со стальным сердечником длиной 10 м ПТБ «Водстройиндустрия» разработаны автопоезда ПЛТ 1810 и ПЛТ 1310 (рис. 7, табл. 9), состоящие из серийно выпускаемых тягача и полуприцепа, на которых смонтированы опорные стойки, снабженные грузоопорными балками, комплектом подкладок и гибких прокладок. Они внедряются на предприятиях стройиндустрии Главнечерноземвостроя. Разработчик — ПТБ «Водстройиндустрия».

2.22. Для выполнения погрузочно-разгрузочных и транспортных работ при строительстве трубопроводов из асбестоцементных, железобетонных (включая трубы со стальным сердечником) и чугунных напорных труб длиной до 8 м ПТБ «Водстройиндустрия» разработан автопоезд-самопогрузчик УПЛС 1308 (рис. 8), состоящий из седельного тягача и двухосного полуприцепа, на котором установлено грузоподъемное устройство. Седельный тягач дооборудован серийной коробкой отбора мощности от автомобиля КамАЗ-5510, на котором установлен шестеренчатый насос НШ-32-2 с управлением из кабины водителя.

Техническая характеристика автопоезда-самопогрузчика представлена ниже.

Техническая характеристика автопоезда-самопогрузчика УПЛС 1308 [22]

Базовый автомобиль, марка	КамАЗ-5410
» полуприцеп, »	9370—030
Полезная грузоподъемность, кг	12 000
Грузоподъемность погрузочного устройства, кг	3000
Распределение полной массы полуприцепа, кг:	
на седельное устройство	8100
на заднюю тележку	11 000
Внутренние размеры кузова, мм:	
длина	8300
ширина	2320
Погрузочная высота, мм	1470
Угол поворота стрелы, град	98
Среднее время рабочего цикла погрузки-разгрузки, мин	1
Максимальная скорость подъема груза, м/мин	24,6
Ход грузового крюка, мм	3600
Максимальное удаление оси крюка от борта	
автомобиля, мм	2000
Собственная масса погрузочного устройства, кг	2200
» » автопоезда, кг	11 700
Полная масса автопоезда, кг	25 900

3. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОИЗВОДСТВУ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ И ПОДГОТОВКЕ ОСНОВАНИЯ ПОД ТРУБЫ

3.1. Работы по разработке, засыпке и приемке траншей и котлованов при строительстве трубопроводов следует производить в соответствии с требованиями СНиП 3.02.01—87, СНиП 3.05.04—85 и рекомендациями настоящего раздела Пособия.

3.2. Подготовку профилированного основания («выкружки») под трубопровод в дне траншеи в соответствии с проектом следует выполнять специальным оборудованием.

На рис. 9 показано нестандартизированное сменное навесное оборудование для профилирования основания, присоединяемое к корпусу роторного экскаватора ЭР-7АМ, ЭТР-201А [23, 24].

Профилированное основание выполняют следующим образом: роторным экскаватором отрывают на заданную глубину начальный участок траншеи длиной на одну трубу, после чего включают в работу навесной механизм, плуг которого устанавливают в исходное положение на заданную глубину «выкружки» под трубы. Затем экскаватор продолжает отрывать траншею, передвигаясь вдоль нее, и одновременно тянет за собой плуг, формирующий ложе под трубу с заданным углом опирания ее на грунт.

Движение механизма с плугом осуществляется за счет передачи крутящего момента от опорных колес ротора на вал с профильной планшайбой.

Плуг, пройдя расстояние, равное длине трубы, при помощи кулачкового прилива планшайбы заглубляется на дополнительную глубину и отрывает очередной приямок заданного размера.

Расстояние между приямками устанавливается в зависимости от длины укладываемых труб и обеспечивается автоматически, путем соответствующего подбора передаточного отношения звездочек приводного устройства.

3.3. Для планировки дна траншеи и разработки ложа и приямков под укладку железобетонных труб со стальным сердечником диаметром 500 и 600 мм ПТБ «Водстройиндустрия» разработано навесное оборудование (рис. 10), включающее отвал бульдозера для планировки дна траншеи, смонтированный впереди трактора, и навешенные на общей раме сзади трактора гидроцилиндр, землеройный фрезерный рабочий орган для разработки ложа и приямков с выдвижной балкой длястыковки труб [2, 6].

Для нарезки ложа трактор передвигают к месту укладки первой трубы, заглубляют вращающуюся фрезу на глубину ложа и, передвигая трактор на первой передаче, нарезают ложе на длину предполагаемой укладки трубопровода в смену. После нарезки ложа и обозначения мест расположения приямков трактор, поочередно воз-




Рис. 9. Навесное сменное оборудование для устройства профилированного грунтового основания под трубы:
 1 — силовая рама; 2 — вал с профильной шайбой; 3 — комбинированный рычаг;
 4 — двухтвальный плуг, задающий профиль основания; 5 — устройство для натяжения цепей; 6 — приводное устройство




Рис. 10. Навесное сменное оборудование к трактору Т-54 В-С2 для планировки дна траншей, разработки профилированного грунтового основания под трубопроводы истыковки труб ТНСП диаметром 500—1000 мм:
 1 — отвал; 2 — фрезерный копатель; 3 — монтажная балка

вращая, вводят к обозначенным местам, опускают фрезу на глубину приямков и отрывают их. Грунт, разрабатываемый фрезой, отбрасывают к стенкам траншей и в последующем используют для подбивки грунта в пазухах трубопровода.

3.4. Для профилирования грунтового основания под трубопроводы различного назначения рекомендуется также оборудование МВ-1 и МВ-6 [8, 25], созданное организациями Минстройдормаша (НПО

«ВНИИземмаш», ЦКБ «Мелиормаш», Брянский завод ирригационных машин) и Минводхоза СССР (УкрНИИГиМ, Союзоводпроект и др.).

Оборудование МВ-1 предназначено для профилирования грунтового основания и рытья приямков при строительстве трубопроводов из труб диаметром 200—500 мм, а оборудование МВ-6 — для расширения дна открытой траншеи до глубины 1,85 м и создания профилированного основания под трубы диаметром 500—1200 мм. Оборудование МВ-1 комплектуется с роторным экскаватором ЭТР-204, а оборудование МВ-6 — с экскаватором ЭТР-206А.

3.5. В зависимости от конструкции стыковых соединений, диаметра труб и типа уплотнителя размеры приямков следует принимать в соответствии с данными табл. 10.

3.6. В случаях перебора грунта перед укладкой труб в траншее необходимо произвести подсыпку ее дна до проектной отметки грунтом однородным с основанием траншеи, или песчаным грунтом, утрамбованным до плотности, указанной в проекте, применяя грунтоуплотняющие машины и механизмы, перечисленные в прил. 2 и 3.

3.7. Способ обратной засыпки траншей с уплотнением грунта, а также типы применяемых механизмов устанавливаются проектом организации строительства и уточняются проектом производства работ, составленными с учетом требований действующих нормативных документов и настоящего раздела. При выборе механизмов исходят из необходимой степени уплотнения грунта, заданных объемов и сроков работ с минимальными затратами. При этом для обеспечения качественной засыпки следует использовать местные грунты в период их оптимальной влажности. Переувлажненные грунты уплотнению не поддаются, поэтому перед уплотнением их следует подсушивать до оптимальной влажности. Разрыхленный грунт слоем толщиной 30—40 см подсушивается в жаркую погоду за 2—3 дня. Чтобы довести до проектной плотности грунт с влажностью менее оптимальной, его уплотняют увеличенным числом проходов (ударов) по одному следу или используя тяжелые грунтоуплотняющие средства [28].

В целях получения оптимальной влажности грунт в процессе его укладки поливают машинами или с помощью разбрзгивателей. При этом грунт следует отсыпать слоями одинаковой толщины, каждый отсыпанный слой грунта уплотняют одинаковым числом проходов (ударов) по одному следу.

3.8. При засыпке трубопроводов следует принимать меры по предотвращению повреждений труб.

3.9. До предварительного испытания трубопровод следует присыпать местным грунтом на половину его диаметра, тщательно уплотнить и подбить пазухи, оставляя стыки открытыми (не присыпанными), а затем после проведения предварительного испытания сле-

Таблица 10

Размеры приямков

Материал труб	Стыковое соединение	Уплотнитель	Условный проход трубопровода, мм	Размеры приямков, м		
				длина	ширина	глубина
Чугунные напорные	Раструбное	Пеньковая просмоленная прядь	До 300 включительно	0,5	$D_H + 0,5$	0,3
			Более 300	1	$D_H + 0,7$	0,4
			Резиновая манжета	До 300 включительно	0,5	$D_H + 0,2$
	»	Герметик	До 300 включительно	0,5	$D_H + 0,5$	0,2
			Более 300	1	$D_H + 0,7$	0,3
			Резиновое кольцо круглого сечения	До 600 включительно	0,5	$D_H + 0,5$
	Муфтовое: муфта САМ	Резиновое кольцо фигурного сечения	Более 600	1	$D_H + 0,5$	0,3
			До 300 включительно	0,5	$D_H + 0,2$	0,2
			Более 300	0,7	$D_H + 0,5$	0,2
Железобетонные напорные	чугунная фланцевая муфта	Резиновые кольца круглого сечения и типа ТЧМ	До 300 включительно	0,7	$D_H + 0,5$	0,3
			Более 300	0,9	$D_H + 0,7$	0,3
Асбестоцементные напорные	чугунная фланцевая муфта	Резиновые кольца круглого сечения и типа ТЧМ	До 300 включительно	0,7	$D_H + 0,5$	0,3
			Более 300	0,9	$D_H + 0,7$	0,3

П р и м е ч а н и е. D_H — наружный диаметр раструба.

дует присыпать трубы этим же грунтом с уплотнением на 0,2 выше их верха (первый этап засыпки). Чтобы исключить смещение трубопровода при испытании, допускается дополнительная присыпка — на конус средней части каждой трубы.

3.10. Уплотнение пазух на первом этапе засыпки следует производить слоями 0,2 м, но не более 0,3 м от стенки траншеи в сторону трубы. Уплотнение прилегающего к трубе грунта на асбестоцементных трубопроводах рекомендуется производить легкими ручными деревянными трамбовками, а на железобетонных и чугунных трубопроводах — электротрамбовками марок ИЭ-4501 и ИЭ-403, а также самопередвигающимися вибродемпферами марки ВУТ-4 и ВУТ-5, вибротрамбовками СВТ-ЗМП, самопередвигающимися плитами ГДР марки SVP-12,5. Степень необходимого уплотнения должна быть указана в проекте.

3.11. После выполнения первого этапа засыпки производят окончательную засыпку трубопровода и траншеи, используя любой грунт, не содержащий комьев и твердых включений размером более 200 мм. Уплотнение грунта следует производить слоями не более 0,5 м до коэффициента уплотнения К, указанного в проекте (второй этап засыпки).

3.12. Рекомендуемые значения толщин отсыпаемого и уплотненного слоев грунта в зависимости от требуемого коэффициента уплотнения К приведены в табл. 11.

Т а б л и ц а 11

Значения толщин уплотненного и отсыпаемого слоев грунта при различных коэффициентах уплотнения, СН 536-81, табл. 3

Вид грунта	Толщина уплотненного слоя, см	Толщина отсыпаемого слоя, см, при коэффициенте уплотнения К			
		0,98—0,97	0,96—0,95	0,94—0,93	0,92—0,91
Песчаный	40	60	55	50	45
	60	80	75	70	65
Супесь	40	60	55	50	45
	60	85	80	75	70
Суглиноч (лес-совидный)	40	65	60	55	50
	60	100	95	90	85
Суглиноч	40	60	55	50	45
	60	80	75	70	65
Глинистый	40	60	55	50	45
	60	85	80	75	70

Таблица 12

Характеристики и режимы работы машин и механизмов при уплотнении грунтов оптимальной влажности по числу проходов, СН 536-81, табл. 4

Тип и марка уплотняемых машин и механизмов	Вид уплотняемого грунта	Толщина уплотненного слоя грунта, см	Число проходов (ударов) для достижения коэффициента уплотнения K			
			0,98— 0,97	0,96— 0,95	0,94— 0,93	0,92— 0,91
Виброплиты самоподвижущиеся:						
<i>SVP-12,5</i>	Песчаный	20	4	3	2	1
<i>SVP-25</i>	»	30	4	3	2	1
<i>SVP-31,5</i>	»	40	4	3	2	1
<i>GSD-22</i>	»	30	4	3	2	1
Трамбовки электрические:						
<i>ИЭ-4504</i>	Песчаный	35				
	Глинистый	25	4	3	2	1
<i>ИЭ-4502</i>	То же	25 20	4	3	2	1
<i>ИЭ-4505</i>	»	10 5	4	3	2	1
Вибротрамбовки самоподвижущиеся:						
<i>ВУТ-5</i>	Песчаный	20	4	3	2	1
<i>ВУТ-4</i>	»	30	4	3	2	1
<i>ВУТ-3</i>	»	40	4	3	2	1
<i>СВТ-3МП</i>	»	50	4	3	2	1

Режим работы машин и механизмов при уплотнении грунтов оптимальной влажности следует назначать по табл. 12 и 13 [27].

3.13. В местах пересечения разрабатываемых траншей с действующими подземными коммуникациями (трубопроводами, кабелями и др.), проходящими в пределах глубины траншеи, если проектом не предусмотрены меры, обеспечивающие неизменяемость положения и сохранность коммуникаций на период производства работ и эксплуатации, обратная засыпка траншей должна производиться в следующем порядке:

подсыпка под действующие коммуникации должна выполняться песчаным грунтом по всему поперечному сечению траншей на высоту до половины диаметра трубопровода или его защитной оболочки (0,2 м над верхом трубы) с послойным уплотнением грунта;

Таблица 13

Режим работы машин и механизмов при уплотнении грунтов оптимальной влажности по времени уплотнения одного следа, СН 536-81, табл. 5

Тип и марка уплотняющих машин и механизмов	Вид уплотняемого грунта	Толщина уплотненного слоя грунта, см	Время уплотнения одного следа, с, для достижения коэффициента уплотнения К			
			0,98—0,97	0,96—0,95	0,94—0,93	0,92—0,91
Гидромолоты (навесные на экскаваторы):						
ГМ-120	Песчаный	30				
	Глинистый	20	20	15	10	5
СП-62	То же	80				
		70	20	15	10	5
СП-71	»	60				
		50	20	15	10	5
Пневмомолоты (навесные на экскаваторы):						
ПН-1300	»	30				
		25	20	15	10	5
ПН-1700	»	40				
		30	20	15	10	5
ПН-2400	»	50				
		40	20	15	10	5
Виброплиты (подвесные к крану или экскаватору):						
ВПП-2	Песчаный	80	30	25	20	15
ВПП-3	»	60	30	25	20	15
ВПП-5	»	60	30	25	20	15
ВПП-6	»	50	30	25	20	15
Вибротрамбовка (подвесная к крану и экскаватору)	Песчаный	80				
ПВТ-3	Глинистый	60	30	25	20	15

обратная засыпка осталльной части траншей, а также обратная засыпка траншей в случае, если проектом предусмотрены устройства, обеспечивающие неизменяемость положения и сохранность коммуникаций, должна осуществляться в соответствии с указаниями в пп. 3.9—3.11.

3.14. Траншей с трубопроводами на участках пересечения с существующими дорогами, улицами, проездами, площадями и другими местами населенных пунктов и промышленных площадок, имеющими покрытия усовершенствованного типа, следует засыпать на всю глубину песчаным, галечным, гравийным или другим малосжимаемым местным грунтом; при этом грунт следует отсыпать послойно и тщательно уплотнять.

3.15. В местах пересечения траншей с осушительными, нагорными, мелиоративными и другими каналами (канавами) надлежит принимать меры против проникновения воды в траншее.

Способы засыпки траншей во всех местах указанных пересечений, а также способы укрепления откосов должны быть установлены проектом.

3.16. Укладка труб на насыпных грунтах может производиться только после уплотнения их до плотности, принятой в проекте. Степень уплотнения насыпных грунтов должна контролироваться испытанием отобранных проб, а результаты испытаний оформляться актом на скрытые работы.

3.17. При укладке трубопроводов в скальных грунтах основание траншей следует выравнивать слоем уплотненного мягкого грунта высотой не менее 10 см над выступающими неровностями основания. При наличии в основании трубопровода поверхностного разжиженного слоя грунта его следует в соответствии с проектом удалить и заменить сухим грунтом или искусственным основанием.

3.18. Укладка труб в зимних условиях на мерзлые грунты не разрешается, за исключением сухих песчаных, супесчаных и гравелистых грунтов, а также скальных пород. Дно траншей надлежит предохранять от промерзания, за исключением перечисленных грунтов.

3.19. Подачу грунта в траншее следует производить механизированным способом, используя для этого кроме обычных машин специализированные механизмы. В прил. 4 настоящего Пособия в качестве таких механизмов изложен опыт применения бетоноукладчиков типа ЛБУ-20 конструкции ЦНИИОМТП и УБК-132 конструкции треста «Харьковпромстроймеханизация» [29].

4. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К МОНТАЖУ НАПОРНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ

4.1. При укладке труб надлежит соблюдать проектное положение трубопровода в плане и в профиле. Основание под трубы должно быть предварительно осушено и очищено. Не допускается производить укладку труб на промерзшее дно траншеи.

4.2. Перед началом работ по монтажу трубопровода следует устроить в начале участка трубопровода концевой упор, в который должна упираться первая уложенная труба и который впоследствии может быть использован при гидравлическом испытании трубопровода.

4.3. До опускания труб в траншее внутреннюю поверхность их следует очистить от загрязнений и посторонних предметов. Особенно тщательно очищают от загрязнений маслами внутреннюю поверхность раструбов и муфт, а также наружную поверхность гладких концов труб, входящих в раструб или муфту. Захват труб при опускании их в траншее следует осуществлять приспособлениями, обеспечивающими их сохранность в местах захвата.

При опускании труб в траншее, а также при их укладке не должны допускаться удары труб друг о друга и о твердые предметы.

4.4. Каждая труба при укладке на естественное основание во избежание неравномерной осадки должна по всей своей длине (кроме части, расположенной в приямках) опираться на ненарушенный грунт. Применение каких-либо подкладок под трубы для их выравнивания не допускается.

4.5. При прокладке на прямолинейном участке трассы соединяемые концы смежных труб следует отцентрировать так, чтобы ширина раструбной щели была одинаковой по всей окружности.

4.6. Прокладка труб по пологой кривой с разгонкой на раструбах без фасонных частей допускается только при стыковых соединениях на резиновых уплотнительных кольцах или манжетах. Повороты в каждом стыке допустимы не более чем на 2° для труб диаметром до 600 мм и не более чем на 1° для труб диаметром свыше 600 мм. При этом необходимо осуществлять контроль за тем, чтобы резиновое кольцо (манжета) не выходило из раструба с внешней стороны поворота. Следует также особенно тщательно уплотнять грунт между стенкой траншеи и трубами с внешней стороны кривой до плотности с коэффициентом $K \geq 0,95$ (см. табл. 11—13).

В местах изменения направления оси трубопровода в горизонтальной или вертикальной плоскости следует устраивать упоры и на поворотах в вертикальной плоскости закреплять анкерами фасонные части.

4.7. Монтаж трубопроводов следует производить в соответствии с проектом производства работ с учетом следующих рекомендаций.

Укладку и монтаж труб следует начинать, как правило, с участков пониженного профиля, наиболее удаленных от склада труб, расположенных ближе к действующим напорным трубопроводам или другим источникам водоснабжения, с тем чтобы использовать заканчиваемые монтажом первые участки трубопровода для испытания последующих участков. Для проведения испытания трубопроводы рекомендуется подключать к действующим напорным сетям с возможно большим напором, чтобы по возможности избежать применения специального насоса или пресса.

Трубы раструбного типа при монтаже предпочтительно укладывать в траншею раструбом вперед по ходу укладки трубопровода.

4.8. Трубы вдоль траншеи следует располагать у ее бровки так, чтобы они не мешали механизмам, работающим на прокладке трубопровода, а осмотр их концов, надевание резиновых колец, захват и опускание труб в траншею были бы наиболее удобными. Трубы и механизмы должны быть размещены так, чтобы с каждой стоянки механизма возможно было опустить в траншею наибольшее количество труб.

С целью исключения ненужных перемещений во время монтажа трубопроводов трубы, арматуру и фасонные части следует раскладывать вдоль траншеи с учетом расположения их по линии трубопровода в соответствии с проектом.

Расстояние от раскладываемых труб, арматуры и фасонных частей до оси траншеи назначают с учетом марки используемого при монтаже крана, его грузовой характеристики и радиуса обслуживания с одной стоянки.

Взамен раскладки вдоль траншеи доставляемые трубы рационально перегружать в тележку или сани, прицепляемые к тракторному крану, например к ТК-53. В этом случае отпадает необходимость в специальном грузоподъемном механизме для разгрузки и раскладки труб, так как одним и тем же краном выполняется разгрузка труб с транспортных средств и монтаж трубопровода (путем подачи труб из тележки или саней непосредственно в траншею).

4.9. При укладке трубопровода в грунтах с агрессивными водами следует защитить трубы от коррозии, как это предусмотрено проектом.

4.10. Запорную, регулирующую и контрольную арматуру до ее установки следует подвергать ревизии в мастерских строительных организаций. Если арматура не отвечает техническим требованиям, то ее надлежит разобрать, осмотреть и устранить дефекты, после чего испытать в соответствии с требованиями проекта.

Фасонные части и арматура, имеющие паспорта, поступающие в монтаж до истечения гарантийного срока, ревизии и испытанию не подлежат.

4.11. Монтаж стыковых соединений труб с резиновыми уплотнителями рекомендуется производить при температурах от -20 до $+50$ $^{\circ}\text{C}$.

В зимних условиях резиновые уплотнители перед надеванием на втулочные концы труб и их монтажом рекомендуется подогревать до температуры $15-20$ $^{\circ}\text{C}$ в специальных термошкафах.

5. МОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАПОРНЫХ ВИБРОГИДРОПРЕССОВАННЫХ И ЦЕНТРИФУГИРОВАННЫХ ТРУБ

Трубы и резиновые уплотнительные кольца

5.1. Тип стыкового соединения и основные размеры железобетонных труб, изготавляемых способом виброгидропрессования по ГОСТ 12586.0—83, должны соответствовать указанным на рис. 11 и в табл. 14, а труб, изготавляемых способом центрифугирования, — указанным на рис. 12 и в табл. 15.

Таблица 14

Размеры железобетонных виброгидропрессованных труб
(ГОСТ 12586.0—83), мм

Установочный проход D_y	Наружный диаметр		Внутренний диаметр калиброванной части раструба D_t	Глубина раструба l_p	Длина калиброванной части раструба l_K	Длина втулочного конца трубы (справоч- ная) l_0	Ширина буттика (справочная) δ	Длина трубы (по- лезная) L	
	втулочного конца D_v	буттика D_b							
500	610	628	790	634	185	112	145	24	5000
600	730	748	940	754	185	112	145	24	5000
800	930	948	1152	955	195	122	155	29	5000
1000	1150	1168	1384	1175	195	122	155	29	5000
1200	1370	1390	1660	1397	195	122	155	29	5000
1400	1590	1610	1900	1617	225	145	165	29	5000
1600	1810	1834	2140	1841	225	145	165	29	5000

Виброгидропрессованные железобетонные трубы изготавливают четырех прочностных классов — 0; I; II; III, а центрифугированные — трех классов — I; II; III.

Величины допускаемых стандартами внутренних расчетных и заводских испытательных гидростатических давлений для труб установленных классов указаны в табл. 16.




Рис. 11. Раструбное стыковое соединение железобетонных напорных виброгидропрессованных труб (ГОСТ 12586.0-83):

1 — раструб; 2 — резиновое уплотнительное кольцо в рабочем положении; 3 — гладкий (втулочный) конец трубы; 4 — упорный буртик




Рис. 12. Раструбное стыковое соединение железобетонных напорных центрифугированных труб:

1 — раструб; 2 — защитный слой; 3 — упорный буртик; 4 — сердечник трубы; 5 — резиновое уплотнительное кольцо в рабочем положении; 6 — гладкий (втулочный) конец трубы

5.2. Прочность труб каждого класса рассчитана на их эксплуатацию с указанными в табл. 16 расчетными внутренними давлениями в усредненных условиях укладки труб, установленных ГОСТ 22000—86, а именно: при подготовке грунтового профилеванного основания под трубой с углом охвата 90° , высоте засыпки над трубой

Таблица 15

Размеры железобетонных центрифугированных труб, мм

Условный проход D_y	Наружный диаметр				Внутренний диаметр раструба D_1	Длина трубы (полезная) L
	раструба (без защитного слоя) D_2	втулочного конца D_3	буртика D_4	сердечника D_5		
500	750	610	630	580	686	5000
600	880	730	750	690	756	5000
800	1100	930	950	910	956	5000
1000	1340	1150	1170	1130	1177	5000
1200	1590	1370	1392	1360	1399	5000
1400	1830	1590	1612	1580	1619	5000
1600	2070	1810	1836	1800	1843	5000

Таблица 16

Допускаемые внутренние расчетные и заводские испытательные гидростатические давления для напорных железобетонных труб

Прочностные классы труб	Диаметр условного прохода труб D_y , мм (ГОСТ 12586.0-83)	Давление, МПа (кгс/см ²)	
		внутреннее расчетное	заводское испытательное
0	500; 600	2 (20)	2,4 (24)
I	500; 600; 800; 1000; 1200; 1400; 1600	1,5 (15)	1,8 (18)
II	500; 600; 800; 1000; 1200; 1400; 1600	1 (10)	1,2 (12)
III	500; 600; 800; 1000; 1200; 1400; 1600	0,5 (5)	0,6 (6)

бой 2 м грунтом плотностью 1,8 т/м³ и нормальном его уплотнении, временной нагрузке на поверхности земли НГ-60 (от гусеничного транспорта). Усредненными условиями укладки также предусмотрено обязательное трамбование грунта засыпки в пазухах одновременно с двух сторон слоями не более 200 мм до высоты не менее 200 мм над трубой, с обеспечением коэффициента уплотнения не менее 0,85 (нормальное уплотнение) или не менее 0,93 (повышенное уплотнение).

При определении величины допускаемого расчетного внутреннего давления для применяемых труб каждого класса прочности, следует

учитывать, кроме условий их укладки, также и класс трубопровода по степени ответственности, в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02—84.

Приложения: 1. Величина расчетного внутреннего давления, согласно СНиП 2.04.02—84 соответствует наибольшему возможному по условиям эксплуатации давлению в трубопроводе на различных участках по длине (при наиболее невыгодном режиме работы) без учета повышения давления при гидравлическом ударе.

2. По СНиП 2.04.02—84 (п. 8.22) установлены следующие классы трубопроводов или их участков по степени ответственности:

1 класс — трубопроводы для объектов I категории обеспеченности подачи воды, а также участки трубопроводов в зонах перехода через водные преграды и овраги, железные и автомобильные дороги I и II категорий и в местах, труднодоступных для устранения возможных повреждений для объектов II и III категорий обеспеченности подачи воды;

2 класс — трубопроводы для объектов II категории обеспеченности подачи воды (за исключением участков 1 класса), а также участки трубопроводов, прокладываемые под усовершенствованными покрытиями автомобильных дорог для объектов III категории обеспеченности подачи воды;

3 класс — все остальные участки трубопроводов для объектов III категории обеспеченности подачи воды.

В СНиП 2.04.02—84 установлен коэффициент надежности, учитывающий класс трубопровода (участка) по степени ответственности при выполнении прочностного расчета труб.

5.3. В условиях укладки труб с увеличенными значениями внешних нагрузок на трубопровод, по сравнению с нагрузками для усредненных условий укладки (например, при укладке на плоское основание, засыпке на высоту более 2 м, недостаточном уплотнении грунта и др.), указанные в табл. 16 величины допускаемого внутреннего расчетного давления для труб каждого класса прочности должны быть уменьшены и определены статическим расчетом по согласованию с проектной организацией. Кроме того, в таких условиях укладки величина допускаемого внутреннего расчетного давления для труб, используемых в трубопроводах 1 и 2 классов по степени ответственности, должна быть уменьшена дополнительно, в соответствии с результатами статического расчета.

При укладке труб в условиях сниженных внешних нагрузок на трубопровод стандартами на трубы допускается их применение при внутреннем расчетном давлении, превышающем указанные в табл. 16 на 0,3 МПа (3 кгс/см²), по согласованию потребителя с предприятием-изготовителем и проектной организацией — автором проекта трубопровода.

5.4. Для выбора необходимого класса прочности труб в конкретных условиях укладки и эксплуатации трубопровода рекомендуется пользоваться графиками прочностного расчета трубопроводов типовой серии 3.901—1/85, выпуск О («Типовые конструкции, изделия

и узлы зданий и сооружений. Материалы для проектирования железобетонных напорных виброгидропрессованных труб»).

С помощью этих графиков технолог-проектировщик или производитель работ на строительстве могут быстро без выполнения расчетов определить для заданного диаметра труб допустимые для них внутренние расчетные давления и необходимый класс прочности труб на всех участках трубопровода, в зависимости от используемых грунтов основания и засыпки, применяемого типа основания (грунтового или бетонного, плоского или выкружного), высоты засыпки над трубой в диапазоне от 1 до 5 м и степени уплотнения грунта засыпки.

Графики типовой серии 3.901—1/85 (выпуски 0 и 1) распространяет Тбилисский филиал Центрального института типовых проектов ЦИТП (адрес: 380053, г. Тбилиси, Авчальское ш., д. 86а, тел. 262-75-53).

Таблица 17

Требования к наружной и внутренней поверхности железобетонных напорных виброгидропрессованных труб (ГОСТ 12580.0—83)

Характеристика поверхности труб	Допускаемые отклонения
Трещины на наружной и внутренней поверхностях труб	Не допускаются
Наплывы и околы, а также раковины диаметром более 3 мм и глубиной более 2 мм на стыковых поверхностях раструба и втулочного конца труб	То же
Раковины диаметром более 10 мм и глубиной более 2 мм на остальной наружной поверхности	»
Более трех раковин на площади 0,01 м ² (100×100 мм) на любом участке стыковой поверхности	»
Раковины на трубах, превышающие размеры, указанные в пл. 2—4 настоящей таблицы	Допускается устранять путем заделки нетоксичными материалами, предохраняющими арматуру труб от коррозии и предотвращающими фильтрацию воды между уплотняющим резиновым кольцом и бетонной поверхностью
Отслоения наружного защитного слоя бетона	Не допускаются
Отслоения защитного слоя бетона размерами в кольцевом и продольном направлениях трубы, не превышающими значения 0,4 диаметра условного прохода трубы	Допускается устранять материалами, предохраняющими арматуру труб от коррозии

5.5. Наружная и внутренняя поверхности раструбных труб, изготавляемых способом виброгидропрессования и центрифугирования, должны отвечать требованиям, указанным в табл. 17 и 18.

Таблица 18

Требования к наружной и внутренней поверхностям железобетонных напорных центрифугированных труб

Характеристика поверхности железобетонных труб, изготавляемых методом виброгидропрессования и центрифугирования	Допускаемые отклонения
Раковины, наплывы, околы бетона и продольные риски на внутренней поверхности втулочного конца трубы, а также затирка их цементным раствором в зоне расположения уплотняющего резинового кольца	Не допускаются
Заусенцы, наплывы и околы бетона на заходной фаске раструба	То же
Трецины на наружной и внутренней поверхностях труб	»
Раковины на наружной поверхности сердечника глубиной более 3 мм	»
Единичные раковины и наплывы на внутренней поверхности трубы глубиной (высотой) до 3 мм и диаметром до 20 мм	Пять раковин и пять наплывов на 1 м
Раковины, наплывы и околы бетона на поверхности защитного слоя трубы глубиной (высотой) более 3 мм и длиной более 30 мм	Не допускаются

П р и м е ч а н и я: 1. В трубах высшей категории качества не должно быть раковин на наружной поверхности глубиной более 2 мм и на внутренней поверхности раковин и наплывов глубиной (высотой) до 2 мм и диаметром до 15 мм более трех раковин на 1 м. 2. Раковины на трубах, величина которых превышает размеры, указанные в настоящей таблице, за исключением расположенных в местах установки резиновых уплотняющих колец, должны быть устраниены путем заделки мелкозернистым бетоном класса Б30. В трубах высшей категории качества заделка раковин бетоном не допускается.

5.6. Предельные отклонения размеров железобетонных труб не должны превышать величин, указанных в табл. 19.

5.7. На наружной поверхности раструба каждой железобетонной трубы должны быть нанесены несмываемой краской следующие маркировочные знаки: марка или товарный знак завода-изготовителя, марка трубы, дата ее изготовления, масса трубы, ее класс и величина заводского гидравлического испытательного давления, центр тяжести трубы и штамп ОТК.

5.8. Для уплотнения стыковых соединений железобетонных виброгидропрессованных и центрифугированных напорных труб приме-

Рис. 13. Резиновое уплотнительное кольцо круглого сечения:
 d_1 — внутренний диаметр; d_2 — диаметр сечения




Таблица 19

Предельные отклонения от нормативных размеров железобетонных виброгидропрессованных и центрифугированных напорных труб, мм (ГОСТ 12586.0—83)

Условный проход D_y	Наружный диаметр		Внутренний диаметр растротруба D_1
	втулочного конца D_2	буртика D_4	
500			
600			
700			
800			± 2
900			
1000			
1200			
1400	± 2	$\pm 2,5$	± 2
1500			$\pm 2,5$
1600			$\pm 2,5$

няются резиновые кольца круглого сечения по ГОСТ 22000—86 и ТУ 38.1051222—78 Миннефтехимпрома СССР. Размеры колец и их внешний вид должны соответствовать указанным на рис. 13 и в табл. 20 и 21.

Таблица 20

Размеры резиновых уплотнительных колец круглого сечения по ГОСТ 22000—86 и ТУ 38.1051222—78 для стыковых соединений железобетонных виброгидропрессованных и центрифугированных напорных труб, мм

Условный проход труб D_y	Внутренний диаметр кольца d_1	Диаметр сечения кольца d_2
500	545	
600	660	
800	835	24
1000	1035	

Условный проход труб D_y	Внутренний диаметр кольца d_1	Диаметр сечения кольца d_2
1200	1230	
1400	1440	24
1600	1650	
2000	2070	
2400	2480	30

Приимечание. По ГОСТ 22000—86 допускается до 1.01.1990 г. применять резиновые кольца размером, отличным от указанных в табл. 20, при выполнении следующих требований:

подбора размеров стыковых поверхностей соединяемых труб из условия обеспечения достаточной величины кольцевого зазора, с учетом допускаемых отклонений диаметров рабочей части стыка в пределах 40—65 % от диаметра сечения резинового кольца;

соблюдения длины рабочей части стыка, уплотняемого резиновым кольцом, не менее 3,5 диаметров сечения кольца;

обеспечения угла поворота трубопровода в стыковом соединении не менее $1^{\circ}30'$ с возможностью удлинения резинового кольца при натяжении на 8—15 %.

Таблица 21

Требования ТУ 38.1051222—78 к внешнему виду резиновых уплотнительных колец круглого сечения для стыковых соединений железобетонных напорных труб

Наименование отклонений	Формовые	Неформовые
Трещины и другие механические повреждения	Не допускаются	
Возышения, углубления и посторонние включения	Не допускаются размером более 2 мм в количестве более трех штук для колец сечением 16 мм и более пяти штук для колец сечением более 16 мм	Не допускаются размером более 2 мм в количестве трех штук для колец сечением 16 мм и более пяти штук для колец сечением более 16 мм

Монтаж трубопроводов с применением кранов, трубоукладчиков и обычных монтажных приспособлений

5.9. Перед началом монтажа трубопроводов следует проверить состояние внутренней поверхности раструба и наружной поверхно-

сти втулочного конца трубы, которые должны быть сухими и чистыми. Влажные поверхности труб для предотвращения скольжения по ним резиновых колец во время монтажа следует протереть сухой тряпкой, затем осушить сухим цементом или мелом в порошкообразном виде.

5.10. Монтаж труб начинают с надевания резинового кольца на втулочный конец укладываемой трубы, затем трубу плавно, без рывков и ударов о стенки траншеи краном или трубоукладчиком опускают в траншею. В траншее монтируемую трубу с помощью того же крана или трубоукладчика осторожно подводят втулочным концом с одетым на него резиновым уплотнительным кольцом (правильность расположения которого еще раз проверяют) к раструбному концу уложенной трубы так, чтобы резиновое кольцо равномерно прилегало к заходной фаске торца трубы. После этого соосность расположения монтируемой трубы фиксируется путем подбивки грунта под нее с боковых сторон.

5.11. Начальное положение резинового уплотнительного кольца при монтаже трубопровода следует считать правильным, если оно по всей своей окружности равномерно располагается в канавке на втулочном конце укладываемой трубы, определяемой размерами 45; 6; 2 и D_3 на рис. 11 и размерами 6, 47 и D_3 на рис. 12, и прилегает к внутренней поверхности фаски торца раструба уложенной трубы, определяемой на указанных рисунках размерами 13 и 13, 20 и 15.

П р и м е ч а н и е. При монтаже трубопроводов из центрифужированных труб со стыковым соединением без внутренней канавки (детали соединения А — черт. 3 и Б — черт. 4) резиновое кольцо должно располагаться на цилиндрической поверхности возможно ближе к торцу трубы. Для фиксации положения резинового кольца допускается использовать цементный раствор, создавая со стороны торца трубы упорный поясок.

5.12. В процессе дальнейшего монтажа последовательно подготавливаемых труб вводят с помощью простейших монтажных приспособлений втулочный конец укладываемой трубы в раструб уложенной трубы и одновременно закатывают резиновое уплотнительное кольцо в раструбную щель стыкуемых труб.

Эта операция заканчивается тогда, когда уплотнительное кольцо дойдет до упорного буртика на втулочном конце трубы, что отмечается резким увеличением монтажного усилия. При этом весь упорный буртик должен располагаться в раструбной щели (за пределами фаски раструба), как показано на рис. 11 и 12.

5.13. При монтаже каждого стыкового соединения следует предохранять от смещения ранее уложенную трубу и в первую очередь от выхода ее гладкого конца из раструба трубы, что может привести к разгерметизации стыка.

5.14. При выполнении монтажа в зимних условиях необходимо удалять образовавшуюся на концах соединяемых труб наледь, разогревая ее паяльной лампой или факелом. Скол наледи не допускается.

После удаления наледи необходимо протереть и осушить, как указано выше, внутреннюю поверхность растрuba и наружную поверхность втулочного конца. Для «припудривания» этих поверхностей допускается использование цемента.

5.15. Монтаж труб может осуществляться с помощью различных механизмов и приспособлений. Рекомендуются проверенные на практике следующие способы [1, 3, 6].

1-й способ — монтаж трубопровода при помощи монтажного приспособления с центральным торцевым винтом (рис. 14).

Монтаж производится следующим образом: за раструбом уложенной трубы снизу устанавливается полуходум с крюками, с помощью которого закрепляется трос; на раструбном конце укладываемой трубы устанавливают упорную и рабочую балки с натяжным винтом.

Концы тросов соединены с направляющими стержнями, которые проходят через отверстия в балках.

Выравнивание и натяжение троса осуществляют с помощью гаек. Затем, используя фрикционно-храповое устройство, вращением натяжного винта приводят в движение рабочую балку, в результате чего укладываемая труба продвигается в сторону уложенного трубопровода и при этом ее втулочный конец плавно входит в раструб уложенной трубы.

В этом приспособлении трос может быть заменен двумя тягами-штангами, прикрепляемыми одним своим концом к упорному полуфланцу, устанавливаемому сверху трубы вместо полуходума. Вторые концы штанг проходят через балки; остальные детали приспособления остаются без изменения.

Приспособление рекомендуется применять для монтажа труб диаметром до 1000 мм.

2-й способ — монтаж трубопровода с использованием бетонного упора и гидравлического домкрата (рис. 15) производится в следующем порядке: в траншее опускают бетонный упор с зубом на нижней плоскости и устанавливают его вблизи от раструбного конца укладываемой трубы (размеры и вес упора принимаются в зависимости от размера и веса укладываемых труб). Между упором и раструбом укладываемой трубы помещают один или два (параллельно) гидроцилиндра, на свободных концах штоков которых установлены диски для передачи усилия на трубу и бетонный упор. Вся конструкция натяжного приспособления находится в подвешенном состоянии на крюке трубоукладчика. После установки приспособления в ра-





Рис. 14. Монтажное приспособление с центральным торцевым винтом:
1 — уложенная труба; 2 — полухомут; 3 — трос; 4 — укладываемая труба; 5 — упорная балка; 6 — рабочая балка; 7 — натяжной винт; 8 — фрикционно-храповое устройство; 9 — направляющий стержень; 10 — гайки для натяжения троса

Рис. 15. Монтаж трубопровода с помощью гидродомкрата и бетонного упора:

1 — уложенный трубопровод; 2 — укладываемая труба; 3 — гидроцилиндр; 4 — маслопровод; 5 — насос; 6 — трубоукладчик; 7 — бетонный упор



бочее положение в гидроцилиндры через маслопроводы, соединенные с насосом трубоукладчика, под давлением производится подача масла; давление с помощью дисков передается на бетонный упор и на трубу, которая передвигается в сторону трубопровода и при этом ее втулочный конец входит в раструб уложенной трубы. После окончания монтажа стыка бетонный упор и натяжное приспособление (гидроцилиндры) с помощью трубоукладчика переносят на новое место для монтажа очередной трубы.

Применение указанного способа рекомендуется для монтажа труб

диаметром 1000 мм и более. При укладке труб меньшего диаметра или при монтаже трубопроводов незначительной протяженности такой способ монтажа может быть применен также с использованием реечного домкрата вместо гидравлического цилиндра (рис. 16).

3-й способ — монтаж трубопровода с помощью натяжного приспособления, имеющего винтовую распорку, устанавливаемую внутри уложенной трубы (рис. 17).

Монтаж трубопровода следует осуществлять в следующем порядке: в раструбе укладываемой трубы закрепляют упорную балку; внутри уложенной трубы за раструбом устанавливают с наклоном в 5—10° в сторону раструба винтовую распорку, на которой закреплены тяги. К концам тяг присоединены натяжные винты, которые пропускаются через гнезда упорной балки. Продвижение трубы до конечного положения осуществляется с помощью винтов при одновременном равномерном натяжении тяг. Приспособление рекомендуется для монтажа труб диаметром более 800 мм.

4-й способ — монтаж трубопровода при помощи рычажной лебедки (рис. 18) производится в следующей последовательности: в раструбе укладываемой трубы устанавливают упорную балку, на которой закрепляют два блока, на этой же трубе размещают рычажную лебедку.

Тросом лебедки охватывают раструб уложенной трубы, используя для этого полухомут с крюками, протягивают трос вдоль трубы и через блоки, затем конец троса с помощью петли присоединяют к лебедке.

При действии рычагом лебедки длина троса сокращается, за счет чего укладываемая труба передвигается в сторону уложенного трубопровода, при этом втулочный конец ее входит в раструб уложенной трубы.

Этот способ монтажа труб позволяет при необходимости применить две параллельно работающие лебедки, размещенные с каждой стороны очередной укладываемой трубы. Рекомендуется для труб всех диаметров.

5-й способ — монтаж трубопровода при помощи бульдозера (рис. 19) производится в следующем порядке: в раструб укладываемой трубы устанавливают деревянный брус так, чтобы он несколько выступал из раструба. Продвижение укладываемой трубы до конечного положения осуществляется с помощью бульдозера или трактора, оборудованных другим деревянным бруском для передачи усилия на трубу. Рекомендуется для труб диаметром 800 мм и более.

6-й способ — монтаж трубопровода при помощи шестереночной лебедки (рис. 20) производится в следующей последовательности: на уложенном трубопроводе устанавливают шестереночную лебедку, к тросу которой присоединяют переносной натяжной трос и, про-




Рис. 16. Монтаж трубопровода с помощью речного домкрата и бетонного упора:

1 — уложенный трубопровод; 2 — укладываемая труба; 3 — деревянный брус;
4 — реечный домкрат; 5 — бетонный упор




Рис. 17. Монтаж трубопровода с помощью натяжного приспособления, устанавливаемого внутри трубы.

1 — уложенный трубопровод; 2 — винтовая распорка; 3 — тяги; 4 — натяжной винт; 5 — упорная балка; 6 — укладываемая труба




Рис. 18. Монтаж трубопровода с помощью рычажной лебедки:

1 — уложенный трубопровод;
2 — трос; 3 — стальной полухо-

мут; 4 — резиновое кольцо; 5 — рычажная лебедка; 6 — рычаг;

7 — укладываемая труба; 8 — упорная балка; 9 — блок




Рис. 19. Монтаж трубопровода с помощью бульдозера или трактора:
1 — уложенный трубопровод; 2 — укладываемая труба; 3 — деревянные брусья;
4 — бульдозер или трактор




Рис. 20. Монтаж трубопровода с помощью шестереночной лебедки:
1 — трос лебедки; 2 — уложенный трубопровод; 3 — резиновое кольцо; 4 — укладываемая труба;
5 — переносной натяжной трос; 6 — упорный брус; 7 — блоки




Рис. 21. Монтаж трубопровода с помощью экскаватора:
1 — ковш экскаватора; 2 — деревянный брус; 3 — укладываемая труба;
4 — уложенный трубопровод

пуская его через блоки, соединяют с упорным бруском. При подтягивании троса укладываемая труба перемещается в направлении уложенного участка трубопровода до конечного своего положения в раструбе последней уложенной трубы. После окончания монтажа стыка трос снимают с последней уложенной трубы и закрепляют его на




Рис. 22. Монтаж трубопровода с помощью универсальной траверсы типа УТ:
1 — траверса; 2 — блок; 3 — концевой упор; 4 — грузовой строп; 5 — кольцевой строп; 6 — полухомут; 7 — серьга; 8 — полипластный блок; 9 — транспортерная лента

следующей укладываемой трубе, производя монтаж очередного стыка аналогичным способом, при этом лебедка остается на прежнем месте. В зависимости от характера трассы и длины троса на барабане лебедки с одной ее установки можно смонтировать несколько труб. Возможна протяжка троса внутри уложенных труб.

7-й способ — монтаж трубопровода с помощью экскаватора (рис. 21) производится в следующем порядке: экскаватор отрывает траншею длиной на одну трубу. Очередную укладываемую трубу подвешивают на тросе к ковшу экскаватора и опускают в траншеею. Затем с помощью ковша эту трубу продвигают в раструб уложенной трубы до конечного ее положения. Для предохранения торца трубы от повреждения на раструб навешивают деревянный брус, через который экскаватор передает свое усилие.

8-й способ — монтаж трубопровода с помощью универсальной траверсы УТ 30, УТ 80 и УТ 120 показан на рис. 22.

При монтаже трубопроводов опускание труб в траншеею и центровка монтируемой трубы производятся универсальной траверсой по аналогии с погрузкой (разгрузкой) труб. Перемещение монтируемой трубы в горизонтальном направлении при ее монтаже осуществляется с помощью грузового стропа, пропущенного через полипластный блок и концевого стропа, закрепляемого за уложенную трубу с помощью, например, полухомута с крюками. Перед монтажом выдвигают концевой упор траверсы, опусканием крюка грузоподъемного механизма траверса ложится на трубу, опираясь одним концом на упор, другим — на раструб. Под раструбный конец уложенной трубы подво-

дят полухомут с крюками, за которые зацепляют концевой строп. Конец грузового стропа с полиспастным блоком и крюком отцепляют с верхнего кольца и зацепляют кольцевой строп 5. Включением подъемного механизма натягивают грузовой строп и, отрывая монтируемую трубу от грунта, перемещают ее гладкий конец в раструб уложенной трубы.

Монтаж этим способом рекомендуется выполнять для труб диаметром от 300 мм траверсой УТ 30, диаметром 500—800 мм — траверсой УТ 80 и труб диаметром 1000—1200 мм — траверсой УТ 120.

5.16. Кроме указанных выше способов, для монтажа трубопроводов могут применяться другие несложные приспособления, обеспечивающие надлежащее качество производства работ.

При выборе способа монтажа трубопровода следует учитывать наличие необходимого тяжелажного оборудования и механизмов, а также местные условия строительства. Так, например, монтаж трубопроводов при помощи бульдозера целесообразен в том случае, когда бульдозер используется в этот период также и на работах по планировке основания траншей.

Монтаж трубопровода при помощи экскаватора на практике применяют в тех случаях, когда прокладку трубопровода производят в водонасыщенных грунтах или в стесненных условиях строительства, вследствие чего производить рытье траншей заблаговременно не представляется возможным, и экскаватор, постоянно находящийся на месте работы, может быть использован на монтажных работах, выполняя обе операции.

5.17. По окончании монтажа стыка необходимо с помощью шупа проверить правильность расположения резинового кольца в раструбной щели. В случае нарушения этого требования стык должен быть перемонтирован до начала монтажа следующей трубы.

Равномерность закатывания резинового кольца в раструбную щель по всей окружности трубы надежнее проверять в процессе монтажа. Если будет замечено, что резиновое кольцо на некоторых участках окружности трубы начинает отставать, то для предупреждения дальнейшего неравномерного его закатывания в раструбную щель монтаж следует приостановить и резиновое кольцо в этом месте надлежит «приподурить» цементом, мелом или сухим пылевидным песком. Если и после этого положение резинового кольца не выпрямится и будет наблюдаться увеличение неравномерности его закатывания, то стыковое соединение должно быть перемонтировано.

5.18. По мере укладки труб следует проверять прямолинейность трубопровода. При наличии искривлений положение трубопровода должно быть выправлено. Искривление трубопровода в горизонтальной плоскости следует выправлять домкратом путем упирания его в раструбную часть трубы и в стенку траншеи.

Искривления трубопровода в вертикальной плоскости, не предусмотренные проектом или выходящие за пределы допусков (п. 3.7 СНиП 3.05.04—85), должны быть выправлены путем подъема или опускания трубы в стыковых соединениях при помощи крана или трубоукладчика. По мере выправления трубопровода последний должен быть закреплен в исправленном положении тщательной подбивкой грунта под трубы.

5.19. В процессе монтажа трубопровода необходимо следить за тем, чтобы внутренняя поверхность труб не загрязнялась и внутри трубопровода не оставались посторонние предметы.

Концы уложенного трубопровода при перерывах в работе по укладке труб следует закрывать заглушками или деревянными пробками, предохраняющими трубопровод от загрязнений. При возможном затоплении траншеи должны быть приняты меры по предохранению трубопровода от всплытия. При необходимости для демонтажа труб рекомендуется пользоваться приспособлением, приведенным на рис. 58.

Монтаж трубопроводов с применением специальных навесных и других типов монтажных приспособлений

5.20. В организациях Минводхоза СССР применяют комплекс оборудования для строительства закрытых оросительных систем из железобетонных напорных труб диаметром 500—1200 мм. Характеристика этого комплекса и перечень оборудования приведены в прил. 5 настоящего Пособия.

5.21. Рядом проектных, конструкторских, учебных, научно-исследовательских и строительных организаций (например, Волгоградским инженерно-строительным институтом (ВгИСИ), Конструкторско-технологическим институтом и трестом «Тулспецстрой» Минпромстроя СССР, трестом «Арморгтехводстрой» ПТБ «Водстройиндустрия» и УкрНИИГиМом Минводхоза УССР и др.) разработаны конструкции навесного оборудования для монтажа труб. Они включают, как правило, силовую несущую раму, на которой смонтированы два или три рычажных захвата: один для уложенной и два для монтируемой труб. Снизу на раме и на каретке смонтированы центраторы, обеспечивающие центрирование стыкуемых труб. Захваты и каретка управляются гидроцилиндрами.

В устройстве ВгИСИ [23, 35] конструкция навешивается на рукоять гидравлического экскаватора. Для монтажа железобетонных напорных труб в качестве базовой машины используют экскаваторы ЭО-4121 и мощные гидравлические трубоукладчики, а для монтажа труб диаметром до 250 мм — гидравлический экскаватор ЭО-2621.

Порядок монтажа трубопроводов с помощью навесного обору-

дования заключается в следующем. С бермы траншеи (или с прицепа навесным приспособлением захватывают подлежащую монтажу трубу, опускают ее на дно траншеи (лучше на профилированное грунтовое основание) и предварительно центрируют с уложенной трубой. Затем производят перезахват монтируемой и уложенной ранее труб в зоне стыкового соединения и включением гидроцилиндров всех захватов производят окончательную центровку стыкуемых труб при их обжатии захватами. После этого включают гидроцилиндр катетки и осуществляют стыковку труб.

Базовая машина в устройстве ВгИСИ оборудована наставкой на рукоять для возможности монтажа труб в глубоких траншеях и откидным пультом управления с площадки, удобной для наблюдения за процессом монтажа на дне траншеи. Сменные рычажные захваты можно переставлять, изменяя расстояние между ними в зависимости от диаметра и длины монтируемых труб. Обслуживают такие устройства обычно два человека — машинист-трубоукладчик 5-го разр. и рабочий трубоукладчик 2-го разр., которые выполняют вспомогательные работы на дне траншеи.

Устройство треста «Армортехводстрой» [44] представляет собой монтируемый на одноковшовом экскаваторе гидравлический захват, состоящий из шарнирно соединенных челюстей со сменными захватными частями и силовых гидроцилиндров с корпусами, попарно расположенных перпендикулярно и параллельно оси трубопровода. Гидравлический захват снабжен дополнительными челюстями со сменными захватными частями. Основные и дополнительные челюсти связаны между собой корпусами силовых гидроцилиндров. Штоки силовых гидроцилиндров, расположенных параллельно трубопроводу, имеют тросы с элементами захвата на концах. Базовой машиной является экскаватор ЭО-2621А. Рабочие чертежи и техдокументация имеются в тресте (375012, Ереван, ул. В. Вагаршяна, 12-а).

Монтаж фасонных частей

5.22. Установку фасонных частей на прокладываемом участке трубопровода следует производить одновременно с укладкой труб. Оставлять разрывы между трубами для последующего монтажа фасонных частей не рекомендуется (за исключением случаев разделения трубопровода на отдельные испытательные участки).

5.23. Соединение железобетонных виброгидропрессованных труб с фланцевой арматурой, фасонными частями, стальными и чугунными трубами следует осуществлять, используя, как правило, два типа стальных вставок, изготавляемых по рабочим чертежам типовой серии 3.901—1/85, вып. 1 — вставку ВРГ (раструб — гладкий конец) и вставку ВВГ (втулка — гладкий конец).

Таблица 22

Размеры стальных вставок для железобетонных труб по ГОСТ 12586.0—83

Условный проход трубы D_y , мм	Тип и размеры вставки, мм					
	ВРГ			ВВГ		
	наружный диаметр гладкого конца	внутренний диаметр раstra	длина	наружный диаметр гладкого конца	наружный диаметр втулочного конца	длина
500	532	634 ± 2	388	532	590 ± 2	326
600	635	754 ± 2	388	635	710 ± 2	326
800	842	955 ± 2	393	842	910 ± 2	331
1000	1048	1175 ± 2	400	1048	1126 ± 2	329
1200	1256	1397 ± 2	397	1256	1342 ± 2	331
1400	1432	$1617 \pm 2,5$	431	1432	$1558 \pm 2,5$	345
1600	1632	$1841 \pm 2,5$	431	1632	$1778 \pm 2,5$	345

Основные размеры этих вставок приведены в табл. 22.

Допускается применение вставок, изготовленных по другим рабочим чертежам, при условии обеспечения герметичности стыковых соединений труб.

П р и м е ч а н и е. Вставки ВВФ (втулка-фланец) и ВРФ (раструб-фланец), предусмотренные в указанной типовой серии, при монтаже трубопроводов не находят широкого применения, так как обычно соединение железобетонных труб с размещаемой в колодцах фланцевой арматурой и фланцевыми фасонными частями осуществляется не непосредственно с фланцевыми вставками, а используя удлиненные переходные стальные элементы (УПЭ) различной длины, которые присоединяют к железобетонному трубопроводу за пределами колодцев и камер.

Таблица 23

Рекомендуемый тип антикоррозионной защиты труб

Тип вставок	Назначение вставок	Тип антикоррозионной защиты
ВВГ ВРГ	Для перехода от железобетонных труб на стальные	Изоляция, аналогичная стальному трубопроводу
	Для установки стальных фасонных частей (тройников, отводов и др.) на линейных участках железобетонного трубопровода	Обетонирование вставок и фасонных частей бетоном класса не ниже В 10, толщиной не менее 50 мм по мелкочленистой сетке (защиту производить после гидравлического испытания)




Рис. 23. Схемы устройства узлов присоединения железобетонных трубопроводов в местах поворота:

а — в плане; б — по вертикали; 1, 8 — соответственно раструбная и втулочная части труб; 2 — железобетонная обойма; 3 — вставка ВВГ; 4 — монтажный отрезок стальной трубы; 5 — сварное соединение, выполняемое при монтаже; 6 — отвод под углом 90° (колено); 7 — вставка ВРГ; 9 — двойной отвод; УПЭ — удлиненный переходный элемент




Рис. 24. Схемы присоединения технологических узлов трубопроводов к железобетонному трубопроводу:

а — при монтаже в направлении к узлу; б — при монтаже в направлении от узла; в — при монтаже в направлении к узлу с двух сторон; 1 — задвижка; 2 — патрубок фланец — гладкий конец; 3 — монтажный отрезок стальной трубы; 4 — вставка ВВГ; 5 — направление монтажа; 6 — раструбная часть трубы; 7 — сварные соединения выполняемые при монтаже; 8 — вставка ВРГ; УПЭ — удлиненный переходный элемент

5.24. Типы и количество вставок должны быть указаны в проекте. Марка вставки принимается по классу труб. Вставки рассчитаны на те же нагрузки, что и железобетонные трубы, они должны быть подвергнуты на предприятии-изготовителе испытанию внутренним гидравлическим давлением, величина которого принимается равной величине испытательного давления для этих труб.




Рис. 25. Схемы соединения железобетонного трубопровода со стальным и железобетонным трубопроводом при различных условиях монтажа:

а, б — монтаж железобетонного трубопровода в направлении к уложенному трубопроводу; в, г — монтаж железобетонного трубопровода в направлении от уложенного трубопровода; д, е — монтаж стального трубопровода в направлении от уложенного железобетонного трубопровода и к нему; ж — присоединение железобетонного трубопровода к стальному с устройством компенсатора; 1 — монтируемый железобетонный трубопровод; 2 — направление монтажа; 3 — вставка ВВГ; 4 — монтажный отрезок стальной трубы; 5 и 8 — уложенный соответственно стальной и железобетонный трубопроводы; 6 — сварные соединения, выполняемые при монтаже; 7 — вставка ВРГ; 9 — монтируемый стальной трубопровод; 10 — компенсатор на стальном трубопроводе //

5.25. На внутреннюю поверхность вставок должно быть нанесено антикоррозионное покрытие. Тип покрытия устанавливают проектом и указывают в заказе на изготовление вставок. Внутреннюю защиту вставок производят на заводе, наружную защиту выполняют на месте строительства (табл. 23).

5.26. Монтаж железобетонных трубопроводов в местах поворотов и при соединении с технологическими узлами и трубопроводами из других материалов рекомендуется осуществлять по проекту производства работ и монтажной схеме, составленной с учетом детализации технологического узла, направления монтажа, удобства производства сварочных и других работ и обеспечения сохранности ближайших смонтированных стыков.

Для этого вставки ВРГ и ВВГ сваривают с монтажными отрезками стальных труб в удлиненные переходные элементы (УПЭ). Опыт

применения таких элементов имеется в строительных организациях Главмосинжстроя.

5.27. Для присоединения вставок ВВГ и ВРГ к железобетонным трубопроводам в местах поворотов рекомендуется применять удлиненные переходные элементы УПЭ, как показано на рис. 23. Длину УПЭ следует определять исходя из длины стального отвода и расстояния до концов присоединяемых труб в горизонтальной плоскости и по вертикали.

5.28. Для соединения железобетонных трубопроводов с технологическими узлами при любом направлении монтажа рекомендуется использовать УПЭ со вставками ВВГ и ВРГ (рис. 24).

При монтаже в направлении к узлу длина УПЭ определяется исходя из длины латрубка «фланец — гладкий конец», вставки ВВГ и расстояния между концами этих деталей (рис. 24, а и в). При монтаже трубопровода от узла (рис. 24, б) длину УПЭ следует принимать минимальной, в пределах 0,3—0,4 м.

5.29. Для соединения железобетонных трубопроводов между собой и со стальными трубопроводами рекомендуется применять УПЭ со вставками ВВГ и ВРГ (рис. 25).

Для условий возможных температурных удлинений стального трубопровода рекомендуется в месте его присоединения к железобетонному трубопроводу устанавливать компенсатор или удлиненный нестандартный раструб (рис. 25, ж). При этом места соединений трубы со вставками ВРГ и ВВГ следует закреплять железобетонной обоймой, конструкция которой должна быть указана в проекте.

6. МОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАПОРНЫХ ТРУБ СО СТАЛЬНЫМ СЕРДЕЧНИКОМ

Трубы и резиновые уплотнительные кольца

6.1. Железобетонные напорные трубы со стальным сердечником изготавливают следующих типов:

По ГОСТ 26819—86 — тип ТНС, классов Н10 и Н15 — на расчетное внутреннее давление соответственно 1 МПа (10 кгс/см²) и 1,5 МПа (15 кгс/см²). Форма труб указана на рис. 26 и размеры с отклонениями — в табл. 24 и 25.

По ТУ 33-232-84 — тип ТНВ со стальным сердечником виброгидропрессованные, диаметром 500, 600, 800, 1000 и 1400 мм на расчетное внутреннее давление 1 МПа (10 кгс/см²) и 1,5 МПа (15 кгс/см²).

6.2. Прочностные характеристики труб обеспечивают работу трубопроводов под указанными расчетными внутренними давлениями при внешних нагрузках, соответствующих усредненным условиям ук-

Таблица 24
Размеры железобетонных напорных раструбных труб со стальным сердечником (ГОСТ 26819—86), мм

D_y	Класс напрягаемой спиральной арматуры	Марка трубы	D	D_p / D_B	δ	L_T	Справочная масса трубы, т
250	Bp-I	THC25.50—15BpI	232	284	40,5	5090	0,46
300	Bp-I	THC30.50—10BpI	294	349	40,5	5090	0,58
		THC30.50—15BpI				10 090	1,15
400	Bp-I	THC40.50—10BpI	394	450	42	5090	0,78
		THC40.50—15BpI				10 090	1,15
	BpII	THC40.100—10BpI				5090	0,78
		THC40.100—15BpI				10 090	1,15
500	Bp-I	THC50.50—10BpI	490	554	46	5090	1,05
		THC50.50—15BpI				10 090	2,09
	BpII	THC50.50—10BpII				5090	1,05
		THC50.50—15BpII				10 090	2,09
600	Bp-I	THC60.50—10BpI	590	654	46	5090	1,28
		THC60.100—10BpI				10 090	2,55
	BpII	THC60.50—10BpII				5090	1,28
		THC60.50—15BpII				10 090	2,55

Таблица 25

Требования к геометрическим параметрам, наружной и внутренней поверхностям железобетонных напорных труб со стальным сердечником (ГОСТ 26819—86)

Виды отклонений и наименование параметров	Предельные отклонения, мм
Отклонение от линейного размера	
Внутренний диаметр трубы D_b	−7,5 +1
Внутренний диаметр калиброванной части растрота D_p	
Наружный диаметр калиброванной части втулки D_b	От −0,3 до −1,4
Глубина канавки втулки	+1,5
Полезная длина трубы в сбое L	±10
Полная длина трубы L_t	±10
Длина посадочной части растрота l_p	±3
Длина посадочной части втулки l_b	±3
Отклонение от прямолинейности	
Прямолинейность образующей поверхности цилиндрической части стального сердечника:	
на длине 1 м	2,5
на всей длине	5
Отклонение от перпендикулярности	
Перпендикулярность торцевых поверхностей соединительных колец (растрота и втулки) стального сердечника к образующей цилиндра	5
Предельное отклонение толщины бетонного слоя до наружной и внутренней поверхностей сердечника	+3
Местные выпуклости и вогнутости на поверхности стального цилиндра	1,5
Толщина шламовой пленки на внутренней поверхности трубы не должна быть более 2 мм в трубах первой категории качества и 1 мм — в трубах высшей категории качества.	—
Трещины и околы на наружной и внутренней поверхностях труб	Не допускаются
Раковины диаметром более 10 мм и глубиной более 3 мм	То же

Виды отклонений и наименование параметров	Предельные отклонения, мм
Отслоения бетона от сердечника и наличие прослоек песка в защитных покрытиях	Не допускаются
Расслоения, трещины, окалины металлокрепления, за- диры, заусенцы и другие дефекты или следы их, за- чистки на посадочных поверхностях соединительных колец (раструб и втулка), выводящие посадочные размеры за пределы допусков	То же

Приложение. В соответствии с ГОСТ 22000—86 допускается до 1.01.1990 г. принимать внутренний диаметр напорных труб со стальным сердечником, отличный от диаметра условного прохода, указанного в табл. 24, до минус 7 % для труб диаметром 250 мм и до минус 2 % для труб диаметром 300 мм и более.

ладки труб по ГОСТ 22000—86, перечисленных в п. 5.2 настоящего Пособия.

6.3. Стальной сердечник трубы состоит из цилиндра и приваренных к нему калиброванных соединительных колец — раstraуба и втулки.




Рис. 26. Растворное стыковое соединение железобетонных напорных труб со стальным сердечником (ГОСТ 28819-86);

1 — стальной сердечник; 2 — закладные детали электрохимзащиты; 3 — калиброванная часть втулки; 4 — калиброванная часть раstra; 5 — резиновое уплотнительное кольцо в рабочем положении; 6 — спиральная арматура; 7 — цементный раствор

ки. После нанесения на трубу методом центрифугирования внутреннего слоя бетона, на сердечник навивают спиральную напрягаемую арматуру, а затем методом силового набрызга наносят наружный слой бетона на трубу. Арматурную проволоку, в зависимости от марки трубы, применяют двух классов Вр-1 и Врп-1.

6.4. В предварительно напряженных трубах, независимо от условий их применения должны быть установлены закладные изделия, приваренные к соединительным кольцам (раструбу и втулке) сердечника и предназначенные для устройства защиты трубопровода от электрокоррозии.

6.5. Наружный слой бетона труб, изготавливаемых по ГОСТ 26819—86, должен быть пропитан композицией из петролатума и высших жирных кислот на глубину не менее 10 и не более 18 мм.

6.6. Трубы, изготавляемые по ГОСТ 26819—86 обозначают марками, например, ТНС 30.50—15Вр-1, что обозначает: труба напорная со стальным сердечником пропитанная, условным диаметром 300 мм, полезной длиной (в сборе) 5000 мм, класса Н15 с напрягаемой арматурой класса Вр-1.

6.7. Посадочные поверхности втулки и раструба должны иметь антикоррозийную защиту — покрытие коррозионностойким металлом (цинком или алюминием) слоем толщиной 50—100 мк на длине 100 мм. Нарушение этого покрытия при монтаже не допускается.

6.8. Количество ярусов труб в штабеле не должно превышать величин, указанных в табл. 26.

Таблица 26

Максимальное количество ярусов труб в штабеле

Условный проход труб, мм	Длина труб, м	
	5	10
200	7	—
От 300 до 400 включительно	5	3
От 500 до 600 включительно	3	2

6.9. Для уплотнения стыковых соединений труб применяют резиновые кольца круглого сечения. Их форма и размеры указаны на рис. 13 и в табл. 27.

Предприятие — изготовитель труб обязано поставлять трубы потребителю комплектно с уплотняющими резиновыми кольцами (одно кольцо на трубу), изготовленными по техническим условиям и имеющими паспорта — сертификаты. По требованию потребителя предприятие-изготовитель обязано поставлять дополнительные уплотняющие резиновые кольца в количестве, согласованном между ними.

Поверхность колец должна соответствовать требованиям, ука-

Таблица 27

Размеры резиновых уплотнительных колец круглого сечения по ГОСТ 22000—86 и ТУ 38.1051222—78 для стыковых соединений железобетонных напорных труб со стальным сердечником, мм

Диаметр условного прохода трубы D_y	Внутренний диаметр кольца	Диаметр сечения кольца
250	240	16
300	280	
400	380	
500	480	
600	570	
800	740	16; 24
1000	920	
1200	1140	
1400	1330	24

занным в табл. 21. Кольца, не отвечающие этим требованиям, должны браковаться.

Монтаж трубопроводов

6.10. Монтаж трубопровода из труб со стальным сердечником состоит из следующих операций:

установки грузоподъемного крана;

строповки трубы и опускания ее в траншею;

подготовки раструбного конца ранее уложенной трубы и втулочного конца укладываемой трубы;

нанесения цементно-песчаного раствора на внутреннюю поверхность торца раструба уложенной трубы;

монтажа укладываемой трубы — введения ее втулочного конца в раструб уложенной трубы с образованием зазора, заполняемого цементно-песчанным раствором;

контроля глубины ввода втулочного конца;

заглаживания изнутри поверхности стыкуемых труб;

заделки стыка снаружи цементно-песчаным раствором;

подсыпки грунта в пазухах с тщательным уплотнением.

6.11. Основными механизмами, используемыми при монтаже трубопровода, являются: кран-трубоукладчик (автомобильный и тракторный), стропы и монтажная траверса, тележка или сани с уложенными трубами, приспособления для монтажа (стыковки) труб, загла-

живания цементно-песчаной смеси внутри трубопровода в месте соединения труб и заделки стыка труб снаружи.

6.12. Перед опусканием очередной монтируемой трубы в траншею следует подготовить ее раструбный и втулочный концы:

очистить внутреннюю поверхность раструбного и наружную поверхность втулочного концов трубы от грязи и ржавчины;

в канавку втулочного конца трубы установить резиновое уплотнительное кольцо без перекоса и перекручивания, что контролируется по положению технологического шва на кольце от разъема пресс-форм;

покрыть резиновое кольцо сверху ровным тонким слоем графитоглицериновой пасты состава: глицерин (ГОСТ 6823—77*) — 40 %, графит пластинчатый (ГОСТ 5420—74*) — 40 %, вода — 20 % (по объему), что облегчит стыковку труб и предохранит кольцо от разрыва;

внутреннюю поверхность раструбного конца трубы покрыть тонким слоем графитоглицериновой пасты указанного состава;

на внутреннюю торцевую поверхность раструба нанести цементно-песчаный раствор 1 : 2 (цемент при этом должен иметь марку не ниже М 300);

на втулочном конце укладываемой трубы на расстоянии 80 мм от торца — для труб длиной 5 м и 70 мм — для труб длиной 10 м следует сделать метку, например, мелом, указывающую глубину ее ввода в раструб уложенной трубы.

6.13. После окончания подготовки очередной трубы к монтажу ее опускают в траншею в непосредственной близости от уложенной трубы. Затем через нее пропускают трос от ранее введенного в уложенную трубу приспособления для заглаживания изнутри цементно-песчаного раствора, излишек которого будет выдавлен во внутрь полости стыкуемых труб при монтаже.

6.14. Нанесение цементно-песчаного раствора на внутреннюю поверхность раструба уложенной трубы производится перед самым монтажом очередной трубы.

6.15. Приспособление для заглаживания (зачистки) места стыковки изнутри может быть выполнено в форме шарообразной резиновой пневматической камеры, заключенной в брезентовую покрышку (чехол) или по типу пыжа — с круглыми прокладками из мягкой резины, обжимаемыми двумя дисками. Приспособление должно иметь проушину для троса, присоединяемого к зачистному устройству.

6.16. Монтаж (стыковку) очередной трубы рекомендуется производить с помощью тех же монтажных приспособлений, которые используются для монтажа виброгидропрессованных и центрифугированных труб (см. п. 5.14).

6.17. Для монтажа труб в траншее шириной по дну 1,3 м и более

рекомендуется использовать навесное оборудование, смонтированное на тракторе Т-54В-С2 (см. рис. 10).

6.18. Для достижения качественного монтажа труб перед производством монтажных работ следует обеспечивать их взаимную центровку (соосное расположение). Монтаж труб следует осуществлять плавно, обращая внимание на равномерный вход втулочной части монтируемой трубы в раструб уложенной трубы.

6.19. Допустимый угол отклонения осей смежных труб не должен превышать 1° , что соответствует отклонению оси раструба монтируемой трубы от оси уложенной трубы на 6 см при ее длине 5 м и на 12 см — при ее длине 10 м.

6.20. После проверки правильности монтажа трубы (ее стыковки) следует заделать стыковое соединение изнутри, для чего введенное ранее приспособление с помощью пропущенного ранее троса протягивают через стык до раструба уложенной трубы, а излишнюю массу цементно-песчаной смеси удаляют наружу.

6.21. После этого производят заделку стыка снаружи, обеспечивающую защиту от коррозии металлических обечаек стыкуемых труб. Для этого смачивают покрываемые поверхности водой, на наружные поверхности стыкуемых труб накладывается специальное приспособление из мешковины, полиэтиленовой пленки или стеклоткани, охватывающее место стыка на ширине 250—300 мм, и плотно закрепляется с помощью мягкой проволоки, пропускаемой по краям подшивки приспособления. Затем во внутрь образующейся полости пропускается гибкий трос диаметром 4—8 мм, длиной на 0,6—1 м больше периметра перекрываемых труб и производится заливка в эту полость цементно-песчаного раствора. Для более плотного (без воздушных пустот) заполнения раствора используется трос (6, 10, 31).

6.22. В качестве приспособления для заделки стыка снаружи может использоваться инвентарное приспособление (опалубка) конструкции ПТБ «Водстройиндустрия» (рис. 27, табл. 28). Оно состоит из ленты, изготовленной из прорезиненной ткани, снабженной по кра-

Таблица 28
Техническая характеристика опалубки ПТБ «Водстройиндустрия»

Диаметр условного прохода, мм	Размеры, мм		Масса, кг
	длина	ширина	
250	1070	130	10,9
300	1220	130	11,9
400	1595	130	14,2
500	1920	130	16,1
600	2345	130	18,1
800	3020	130	22




Рис. 27. Приспособление ПТБ «Водстройиндустрия» для заделки снаружи стыковых соединений труб РТНС и ТНСП:
1 — тканная лента; 2 — рукав; 3 — натяжное устройство с замком; 4 —стыкуемые трубы

ям двумя натяжными цепями и замками для фиксирования его закрепления. Опалубка позволяет производить заполнение полости стыка раствором с помощью шланга, а для уплотнения раствора — использовать малогабаритный вибратор [6, 10, 31].

6.23. Качество заливки полости стыка цементно-песчаным раствором следует контролировать по заполнению полости с другого конца ленты. Во время заливки раствора следует следить, не вытекает ли раствор из-под краев ленты. При обнаружении течи ее следует устранить путем дополнительного натягивания полотна приспособления.

6.24. Монтаж железобетонных труб со стальным сердечником следует производить с помощью специального навесного оборудования (монтажных гидравлических траверс) и специальных машин, о применении которых было сказано выше.

7. МОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ ТРУБ

Чугунные напорные трубы

7.1. Чугунные напорные трубы изготавливаются двух типов, отличающихся конструкцией раструбного стыкового соединения и применением для его герметизации уплотнительными материалами:

по ТУ 14-3-1247-83 диаметром 65—300 мм со стыковыми соединениями на резиновых уплотнительных манжетах;




Рис. 28. Растворное соединение чугунных напорных труб (ТУ 14-3-1247-83):
1 — трапециевидный кольцевой паз; 2 — раствор; 3 — резиновая уплотнительная манжета; 4 — гладкий конец с фаской




Рис. 29. Растворное стыковое соединение чугунных напорных труб (ГОСТ 9583-75):

1 — битумная мастика; 2 — асбестоцементный замок глубиной A ; 3 — раствор; 4 — гладкий конец трубы; 5 — уплотнительная прядь

по ГОСТ 9583-75 диаметром 65—1000 мм со стыковыми соединениями, уплотняемыми пеньковой или пеньково-сизальской прядью с асбестоцементным «замком», или герметизируемыми полисульфидными (тиоколовыми) мастиками-герметиками.

7.2. Типы стыковых соединений, основные размеры труб и допускаемые отклонения размеров труб по ТУ 14-3-1247-83 указаны на рис. 28 и в табл. 29, 30 и 31, а труб по ГОСТ 9583-75 — на рис. 29 и табл. 32 (размеры и их отклонения даны для труб без покрытия).

7.3. В зависимости от толщины стенок трубы по обоим стандартам подразделяются на три класса: ЛА, А и Б.

В зависимости от класса труб величина заводского испытательного гидравлического давления принимается в соответствии с табл. 33.

7.4. Чугунные трубы, выпускаемые по ТУ 14-3-1247-83 под резиновую уплотнительную манжету, предназначаются для строительства напорных трубопроводов с внутренним расчетным давлением P_p не более 0,4 от величины испытательного гидростатического давления $P_{ исп}$ труб, которым испытываются эти трубы на заводе-изготовителе.

Таблица 29

Размеры чугунных раструбных труб по ТУ 14-3-1247-83, мм

Размеры	Условный проход D_y						
	65	80	100	150	200	250	300
D_H	81	98	118	170	222	274	326
D_1	91	108	131	183	235	287	339
D_2	71	88	108	160	212	264	316
D_3	97	116	136	191	246	299	352
D_4	109	126	148	204	260	313	366
s_1	26,5	27,5	29	31	33	35,5	37,5
l	80	80	85	90	90	95	100
b_1	6	6	6	6	6	6	7
b_2	20	20	20	22	22	24	24
b_3	5	5	6	7	8	8	8
b_4	3	3	3	3	3	3	3
Масса раструба, кг	4,2	5	6,2	9,7	13,5	18,2	23,6
c	5	5	5	5	5	5	5

вителе. Трубы могут применяться также для строительства трубопроводов, работающих под вакуумом.

Трубы по ГОСТ 9583—75 (всех классов) с герметизацией раструбного соединения пеньковой или пеньково-сизальской прядью и устройством асбестоцементного замка, предназначаются для строительства напорных трубопроводов с внутренним расчетным давлением P_p не более 1 МПа (10 кгс/см²).

7.5. Торцы цилиндрической части труб должны быть перпендикулярны оси труб и иметь с наружной стороны фаску. Отклонение от перпендикулярности не должно превышать 0,5°.

7.6. Каждая поставляемая партия труб маркируется заводом-изготовителем, упаковывается и транспортируется в соответствии с техническими условиями на изготовление труб и требованиями ГОСТ 10692—80*.

На торцевой поверхности раструба каждой трубы должны быть указаны: товарный знак или сокращенное наименование предприятия-изготовителя, год изготовления и условный проход в мм.

Таблица 30

Размеры чугунных раструбных труб Минчермета СССР
по ТУ 14-3-1247-83, мм

Размеры	Марки труб*	Диаметр условного прохода D_y						
		65	80	100	150	200	250	300
D_1	ЧНБ-1; ЧНБ-2; ЧНБ 1-Б-1; ЧНБ 1-Б-2 ЧНБХ	91 88	108 106	129 126	181 178	232 231	286 283	337 334
$D_{\text{ш}}$	ЧНБ-1; ЧНБ-2; ЧНБ 1-Б-1; ЧНБ 1-Б-2; ЧНБХ			98 118	170	222	274	326
D_2	ЧНБ-1; ЧНБ-2; ЧНБ 1-Б-1; ЧНБ 1-Б-2; ЧНБХ		71	88 108	160	212	264	316
D_3	ЧНБ-1; ЧНБ-2; ЧНБ 1-Б-1; ЧНБ 2-Б-2 ЧНБХ	97 97	116 114	136 134	191 187	246 242	299 294	352 346
D_4	ЧНБ-1; ЧНБ-2; ЧНБ 1-Б-1; ЧНБ 1-Б-2 ЧНБХ	109 105	126 123	148 146	204 200	260 255	313 307	366 359
s_1	ЧНБ-1; ЧНБ-2 ЧНБ 1-Б-1; ЧНБ 1-Б-2 ЧНБХ	28 24 18,5	29 25 19,5	30 26 21	32 28 22	34,5 31 25	36 32 28	38,5 34 28
l	ЧНБ-1; ЧНБ-2 ЧНБ 1-Б-1; ЧНБ 1-Б-2 ЧНБХ	80 70 70	80 70 70	85 75 70	90 80 75	90 80 75	95 85 80	100 90 85
b_1	ЧНБ-1; ЧНБ-2; ЧНБ 1-Б-1; ЧНБ 1-Б-2 ЧНБХ	6 2	6 2	6 2	6 2	3 2	2 2	2 2
b_2	ЧНБ-1; ЧНБ-2; ЧНБ 1-Б-1; ЧНБ 1-Б-2 ЧНБХ	20 18	20 18	20 18	22 21	25 21	28 23	29 24

Продолжение табл. 30

Размеры	Марки труб*	Диаметр условного прохода D_y						
		65	80	100	150	200	250	300
b_3	ЧНБ-1; ЧНБ-2; ЧНБ 1-Б-1 ЧНБ 1-Б-2 ЧНБХ	5	5	6	7	8	8	8
		5	5	6	6	7	7	7
b_4	ЧНБ-1; ЧНБ-2; ЧНБ 1-Б-1; ЧНБ 1-Б-2; ЧНБХ	3	3	3	3	3	3	3
Масса раструба, кг	ЧНБ-1; ЧНБ-2 ЧНБ 1-Б-1; ЧНБ 1-Б-2 ЧНБХ	4,2	5	6,2	9,7	13,7	18,5	23,5
		2,8	3,3	4,5	7,4	10,4	14,7	18,7
		2,1	2,6	3,6	5,2	7,5	12,5	15,1

* ЧНБ-1 и ЧНБ-2 — трубы с раструбом под манжету Б-1 и Б-2 с «ласточкинным хвостом»;

ЧНБ 1-Б-1 и ЧНБ 1-Б-2 — трубы с раструбом под укороченные манжеты 1-Б-1 и 1-Б-2;

ЧНБХ — трубы с раструбом под универсальную облегченную манжету.

В обозначении марок труб, отлитых из модифицированного чугуна, дополнительно вводится буква М.

Таблица 31
Предельные отклонения размеров чугунных труб от номинальных
по ТУ 14-3-1247-83, мм

Условный проход D_y	По наруж- ному диа- метру ци- линдриче- ской части D_H	По внут- реннему диаметру раструба D_3	По внут- ренним диаметрам раструба D_1 и D_4	По строи- тельной длине мерной трубы L	По глуби- не рас- труба l	По ширине канавки $b_2+b_3+b_4$
65	$\pm 4,6$	$\pm 1,06$	$\pm 1,56$			
80	$\pm 4,62$	$\pm 1,08$	$\pm 1,58$			
100	$\pm 4,65$	$\pm 1,1$	$\pm 1,6$			
150	$\pm 4,73$	$\pm 1,15$	$\pm 1,65$	± 20	± 5	± 2
200	$\pm 4,8$	$\pm 1,2$	$\pm 1,7$			
250	$\pm 4,87$	$\pm 1,25$	$\pm 1,75$			
300	$\pm 4,95$	$\pm 1,3$	$\pm 1,8$			

П р и м е ч а н и е. Предельные отклонения размеров труб по ТУ 14-3-1247-83 марки ЧНБХ под универсальную облегченную манжету БХ не должны превышать: плюс $(1+0,0015 D_y)$ мм; минус $(4+0,0015 D_y)$ мм

Таблица 32
Размеры чугунных труб по ГОСТ 9583—75, мм

Условный проход D_y	D_H	A	D_1	I	l_1	l_2
65	81	28	99	9	65	10
80	98	28	116	9	65	10
100	118	28	137	9,5	65	15
125	144	28	163	9,5	65	15
150	170	28	189	9,5	70	15
200	222	28	241	9,5	70	15
250	274	28	294	10	75	15
300	326	28	346	10	75	20
350	378	35	398	10	80	20
400	429	35	449	10	80	20
500	532	35	553	10,5	85	20
600	635	35	657	11	90	25
700	738	35	760	11	95	25
800	842	42	865	11,5	100	30
900	945	42	968	11,5	105	30
1000	1048	42	1072	12	110	35

П р и м е ч а н и е. Предельные отклонения от размеров труб не должны превышать по длине мерной трубы $L \pm 20$ мм по наружному диаметру цилиндрической части трубы D_H :

для труб с D_y до 300 мм включительно $\pm (4,5 + 0,0015 D_y)$ мм
 для труб с D_y св. 300 мм $\begin{aligned} &+ (4 + 0,0015 D_y) \text{ мм} \\ &- (5 + 0,0015 D_y) \text{ мм} \end{aligned}$
 по внутреннему диаметру раstra D_p $\begin{aligned} &+ (2,5 + 0,002 D_y) \text{ мм} \\ &- (1,5 + 0,002 D_y) \text{ мм} \end{aligned}$
 по глубине раstra $(l_1 + l_2)$:
 для труб с D_y до 600 мм включительно ± 5
 для труб с D_y св. 600 мм ± 10

Для труб с D_y 900 и 1000 мм допускается увеличение предельных отклонений по наружному диаметру цилиндрической части труб на стыкуемых участках до плюс $(4 + 0,003 D_y)$ и минус $(5 + 0,003 D_y)$ мм.

Таблица 33

Условный проход D_y , мм	ГОСТ на трубы	Заводское испытательное давление $P_{исп}$ для труб класса, МПа(кгс/см ²)		
		Л	А	Б
До 300 включительно	ГОСТ 9583—75 ТУ 14-3-1247-83	2,5(25)	3,5(35)	4(40)
Св. 300 до 600 »	ГОСТ 9583—75	2(20)	3(30)	3,5(35)
Св. 600	ГОСТ 9583—75	2(20)	2,5(25)	3(30)




Рис. 30. Резиновая уплотнительная манжета (ТУ 38.105895—75):
 а — манжета с «ласточкиным хвостом» Б-1 и Б-2 для труб по ТУ 14-3-1247-83;
 б — манжета укороченная 1-Б-1 и 1-Б-2 и универсальная облегченная БХ для труб по ТУ 14-3-1247-83

Трубы по ТУ 14-3-1247-83 комплектуют пятью типами манжет. Трубы с отклонениями размеров наружного диаметра цилиндрической части D_n от минус 1,5 до плюс $(4,5+0,0015D_n)$ комплектуют манжетами с «ласточкиным хвостом» Б-1 и укороченными манжетами 1-Б-1, а с отклонениями от минус 1,5 до минус $(4,5+0,0015D_n)$ — манжетами с «ласточкиным хвостом» Б-2 и укороченными 1-Б-2. Трубы с раструбами под универсальную облегченную манжету комплектуются манжетами БХ.

Допускается комплектация труб с раструбами под манжету с «ласточкиным хвостом» укороченными манжетами, а труб под укороченную манжету — манжетами с «ласточкиным хвостом».

На торцах труб указанных марок наносят маркировку соответственно комплектуемым типам манжет: Б-1 или Б-2; 1-Б-1 или 1-Б-2; БХ.

Трубы, отлитые из модифицированного чугуна (прочностью на изгиб не менее 450 МПа), в маркировке дополнительно имеют букву М.

Уплотнительные материалы

7.8. Резиновые манжеты для труб по ТУ 14-3-1247-83 выпускают по Техническим условиям ТУ 38.105895-75 Миннефтехимпрома СССР размерами и формой, указанными на рис. 30 и в табл. 34.

7.9. Пеньковая прядь для уплотнения стыковых соединений труб по ГОСТ 9583—75 должна быть просмоленной или битуминизированной. Непропитанную прядь применять запрещено. Промышленность выпускает прядь пеньковую прокладочную из пряжи длинного прядения (ТУ 17-05-044-77) бельную и пропитанную.

7.10. Битуминизирование пряди следует осуществлять централи-

Таблица 34

Размеры резиновых уплотнительных манжет для герметизации стыковых соединений чугунных труб по ТУ 14-3-1247-83, мм

Размеры	Тип уплотнительной манжеты	Диаметр условного прохода D_y						
		65	80	100	150	200	250	300
B	Б-1; Б-2 1-Б-1; 1-Б-2 БХ	35	40	40	45	46	47	47
		25	30	30	35	36	37	37
		25	30	30	33	33	34	35
b_1	Б-1; Б-2; 1-Б-1; 1-Б-2; БХ	11 10	11 10	11 10	13 10	14 10	14 10	14 10
b_2	Б-1; Б-2; 1-Б-1; 1-Б-2; БХ	5	6	6	7	7	7	7
b_3	Б-1; Б-2; 1-Б-1; 1-Б-2; БХ	3	3	3	3	3	3	3
b_4	Б-1; Б-2 1-Б-1; 1-Б-2 БХ	10 3 6	10 3 6	10 4 6	10 4 6	10 4 12	10 4 12	10 4 12
		97 97	116 114	136 133	191 186	246 242	299 294	352 346
		27 22	27 27	27 26	32 31	32 32	33 33	33 33
d_1	Б-1; Б-2; 1-Б-1; 1-Б-2 БХ	74	89	109	159	210	261	313
		68	83	103	153	202	252	304
		69	85	105	156	208	260	312
d_2	Б-1; 1-Б-1 Б-2; 1-Б-2 БХ	109 105	126 123	148 146	204 200	260 255	313 307	366 359
		11,5 14,5 14	13,5 16,5 14	13,5 16,5 14	16 19,5 15	18 22 17	19 23,5 17	19,5 24,5 17
		4 5	6 5	6 5	6 6	7 5	7 5	7 5
h_1	Б-1; Б-2; 1-Б-1; 1-Б-2 БХ							

Продолжение табл. 34

Размеры	Тип уплотнительной манжеты	Диаметр условного прохода D_y						
		65	80	100	150	200	250	300
h_2	Б-1; 1-Б-1	7	7	7	7	8	8	9
	Б-2; 1-Б-2	9	10	10	10	11	12	13
	БХ	6	7	7	7	8,5	9	8,5
Масса, кг	Б-1; Б-2	0,20	0,22	0,26	0,46	0,7	0,93	1,15
	1-Б-1; 1-Б-2	0,16	0,18	0,21	0,32	0,55	0,75	0,9
	БХ	0,1	0,14	0,17	0,28	0,43	0,54	0,65

зовано путем пропитки ее в нефтяном битуме М-IV, разведенном в бензине II сорта (состав по весу: битума — 5 %, бензина — 95 %), при обеспечении надлежащего контроля за качеством.

После пропитки и отжатия излишков раствора битума прядь следует хорошо просушить.

7.11. Пеньковая прядь, применяемая для уплотнения раструбных стыков, должна быть сухой и не должна содержать костры и загрязнений маслом, землей и т. п.

7.12. В связи с дефицитностью пеньковой пряди для заделки стыков рекомендуется применять комбинированную пеньково-сизальскую прядь, изготавляемую по ТУ 17 РСФСР 40-9165-78. По сравнению с пеньковым волокном сизальское волокно характеризуется повышенной жесткостью и прочностью ($\sigma_b=50-58$ кгс/мм²) и поэтому хуже уплотняется. Сизаль плохо впитывает влагу и быстро ее отдает. Волокно, прошедшее технологический процесс прядения, содержит до 17,5 % веретенного масла, что обеспечивает его высокую стойкость к гниению и позволяет вырабатывать канаты без пропитки пряди. Поэтому по химической и биологической стойкости сизальская прядь превосходит пеньковую. Однако чистая сизальская прядь, а также комбинированная прядь с содержанием сизалия выше 33 %, не может применяться для герметизации стыковых соединений чугунных напорных трубопроводов. Герметизирующей способностью, соответствующей герметизирующей способности пеньковой пряди, обладает комбинированная прядь с содержанием сизалия не более 33 % [32].

7.13. Для заделки стыковых соединений труб по ГОСТ 9583—75 при строительстве напорных канализационных трубопроводов рекомендуется использовать полисульфидные герметики следующих марок [1]:

54-УТ-37А — для трубопроводов с максимальным рабочим давлением 0,5 МПа (5 кгс/см²);

КБ-1 (ГС-1) — для трубопроводов с максимальным рабочим давлением 0,1 МПа (1 кгс/см²).

7.14. Для приготовления герметиков рекомендуется рецептура, указанная в табл. 35.

Таблица 35

Состав герметика

Герметик	Составные компоненты	Пропорция, вес. ч
51-УТ-37А	Герметизирующая паста У-37А Вулканизирующая паста № 17 Дифенилгидандин (ДФГ)	100 17 0,5—1
КБ-1 (ГС-1)	Герметизирующая паста К-1 Вулканизирующая паста Б-1	100 9—14

7.15. Химическая стойкость герметиков марок 51-УТ-37А и КБ-1 (ГС-1) при использовании их для заделки канализационных трубопроводов характеризуется данными табл. 36.

Таблица 36

Химическая стойкость герметика

Герметик	Характер агрессивной среды сточной жидкости	Максимальная допустимая концентрация водных растворов, %
51-УТ-37А	Серная, фосфорная, соляная кислоты и гидроокись натрия Карбонаты, хлориды, сульфаты, гидраты, масла, нефтепродукты	10
КБ-1 (ГС-1)	Серная кислота, хлористый магний, гидроокись натрия	Не ограничена 10

7.16. Для получения герметика КБ-1 более густой консистенции и устранения излишней его текучести, например, при производстве работ в жаркое время года, а также для ускорения процесса вулканизации герметиков и в целях их удешевления в состав герметиков вводят армирующие добавки.

7.17. В качестве армирующей добавки к герметикам может быть использована асбестовая крошка № 6 крупностью до 2 мм и резиновая крошка крупностью до 1 мм в следующем соотношении: на 100 вес. ч смеси герметика требуется до 40 вес. ч асбестовой и до

25 вес. ч резиновой крошки. Асбестовая и резиновая крошки должны быть сухими, без каких-либо посторонних включений.

Приготовление герметиков осуществляют непосредственно на месте употребления путем смешения всех входящих в их состав компонентов в рекомендуемом соотношении. Первоначально в течение 2—3 мин перемешивают вместе герметизирующую и вулканизирующую пасты, затем (в соответствии с рецептурой, указанной в табл. 37) вводят ускоритель вулканизации ДФГ и снова всю массу перемешивают в течение 2—4 мин до получения однородной массы.

Армирующие добавки вводят после того, как приготовлена смесь из основных компонентов герметика.

7.18. Приготовление герметиков следует производить не ранее чем за 30—60 мин до их использования. Перемешивание компонентов герметика можно осуществлять с помощью ручной или электрической мешалки.

7.19. Не допускается в качестве разбавителя применять ацетон, толуол и этилацетат, ухудшающих физико-механические свойства герметиков.

7.20. Смешивание компонентов герметика рекомендуется осуществлять в полиэтиленовых емкостях, так как они наиболее легко очищаются от остатков затвердевшего герметика.

7.21. При производстве работ по заделке стыковых соединений герметиками необходимо иметь в виду такие их важные свойства, как жизнеспособность и продолжительность вулканизации.

Жизнеспособность герметика определяется временем, в течение которого приготовленный герметик сохраняет пластическое состояние и его можно легко вводить в стыковое соединение и размазывать шпателем. В зависимости от температуры, при которой производится герметизация стыковых соединений, жизнеспособность герметика, ч, может изменяться в пределах, приведенных в табл. 37.

Таблица 37

Жизнеспособность герметика, часы

Температура наружного воздуха, °С	Марка герметика	
	51-УТ-37А	КБ-1
От 0 до +9	10...12	12...14
» +10 » +19	3...7	5...8
» +20 » +30	1...2	2...4

7.22. Полный процесс вулканизации герметика определяется временем, по истечении которого герметик приобретает оптимальные физико-механические показатели, приведенные в табл. 38.

Проверку качества герметиков осуществляет представитель стро-

Таблица 38
Физико-механические показатели герметика

Герметик	Сопротивление разрыву, кгс/см ² , не менее	Относительное удлинение, %, не менее	Остаточное удлинение, %, не более	Температура хрупкости, °C, не выше
51-УТ-37	15	260	8	45
КБ-1 (ГС-1)	10	220	18	40

ительной лаборатории. На образцах проверяют следующие показатели: сопротивление разрыву, относительное и остаточное удлинение и температуру хрупкости.

7.23. При заделке стыковых соединений герметиками рекомендуемое максимальное испытательное давление следует принимать равным:

для трубопроводов со стыковыми соединениями, заделанными герметиком 51-УТ-37А, — 1 МПа (10 кгс/см²);

для трубопроводов со стыковыми соединениями, заделанными герметиком КБ-1 (ГС-1), — 0,6 МПа (6 кгс/см²).

7.24. Главным фактором, от которого зависит продолжительность процесса вулканизации герметика, является температура окружающей среды: чем выше температура, тем быстрее протекает процесс вулканизации.

Продолжительность вулканизации герметиков при различных температурах окружающей среды, обеспечивающая требуемую прочность и герметичность стыковых соединений при испытании трубопровода указанным выше давлением, должна быть не менее приведенной в табл. 39.

Таблица 39
Продолжительность вулканизации герметика, сутки

Температура наружного воздуха, °C	Марка герметика	
	51-УТ-37А	КБ-1
От +20 до +11	4—5	10
» +10 » +1	6—7	12
» 0 » -4	10—12	20
» -5 » -10	13—15	27

7.25. Прочность герметика в стыковых соединениях, достаточная для проведения испытания трубопровода, контролируется определением твердости герметика твердомером ТМ-2.

Для герметика 51-УТ-37А в зависимости от величины испытательного давления твердость должна быть, не менее:

при испытательном давлении 1 МПа (10 кгс/см ²) — 35	единиц
» » » 0,9 МПа (9 кгс/см ²) — 31	»
» » » 0,8 МПа (8 кгс/см ²) — 29	»
» » » 0,7 МПа (7 кгс/см ²) — 28	»

Для герметика КБ-1 при испытательном давлении 0,6 МПа (6 кгс/см²) твердость должна быть не менее 38 единиц. Определение твердости герметика следует производить в соответствии с указанием п. 7.70.

7.26. Каждая партия компонентов герметика, поступающая с завода, должна сопровождаться паспортом, в котором должны быть указаны: марка герметика и его состав, дата выпуска, количество, результаты испытания по методике, принятой техническими условиями.

7.27. Все компоненты герметика должны храниться в сухих складских помещениях при температуре от 0 до 30 °С и относительной влажности воздуха 50—85 % упакованными в герметично закрытую тару.

7.28. Гарантийный срок хранения герметиков 51-УТ-37А и КБ-1 равен одному году с момента их выпуска.

По истечении одного месяца хранения дифенилгуанидин перед введением в герметизирующую пасту необходимо просеивать.

После истечения гарантийного срока хранения все компоненты, входящие в состав герметика, могут быть использованы по назначению только после предварительной проверки их качества. Каждую последующую проверку следует производить один раз в месяц.

Монтаж трубопроводов из труб под резиновую уплотнительную манжету

7.29. При монтаже трубопроводов из труб со стыковым соединением под резиновую манжету (ТУ 14-3-1247-83) уплотнение стыка осуществляется за счет радиального сжатия манжеты в раструбной щели. Для удержания манжеты от выдавливания из раструбной щели под действием внутреннего гидравлического давления и исключения возможности ее смещения при монтаже стыка раструб снабжен зубом с трапециевидным кольцевым пазом, в котором размещается гребень манжеты.

Монтаж труб производят в следующем порядке (рис. 31):

а) с помощью шаблона и мела на цилиндрической части укладываемой трубы на расстоянии $l_{д,к}$, равном ($l - c$), наносят линию ограничения (л. о.) ввода трубы в раструб (величины l и c для каждого диаметра труб принимаются по табл. 32);




Рис. 81. Порядок монтажа трубопроводов из чугунных труб со стыковым соединением на резиновой манжете:

а — нанесение линий ограничения ввода цилиндрического конца трубы; б — установка манжеты в раструб; в — смазка наружной поверхности цилиндрического конца трубы и внутренней поверхности манжеты; г — смонтированный стык; 1 — линия ограничения ввода цилиндрического конца трубы; 2 — манжета; 3 — смазка; $l_{\text{цк}}$ — длина цилиндрического конца трубы

б) в кольцевой паз раструба вкладывают резиновую уплотнительную манжету, при этом необходимо проверить правильность размещения гребня манжеты в кольцевом пазе. В случае загрязнения паза грунтом или отеками битумной изоляции его следует предварительно очистить;

в) наружную поверхность цилиндрической части монтируемой трубы до меловой отметки и внутреннюю поверхность манжеты смазывают графитоглицериновой смазкой [1, 3].

П р и м е ч а н и е. Состав смазки по объему: графит пластинчатый — 40—45 %, глицерин — 35—40 %; вода — 20—25 %. Расход смазки — 200 г на 1 м² рабочей смазываемой поверхности;

г) монтируемая труба подается к ранее уложенной и центрируется, после чего с помощью монтажного приспособления конец монтируемой трубы вводят в раструб уложенной до ограничительной отметки, нанесенной на цилиндрической части укладываемой трубы.




Рис. 32. Устройство для монтажа трубопроводов из чугунных раструбных труб:

1 — коуш; 2 — корпус гидроцилиндра, 3 — направляющая торцевого упора; 4 — укладываемая труба; 5 — гибкие тяги; 6 — регулировочная плашка с отверстиями; 7 — крюки захвата; 8 — скоба захвата; 9 — уложенная труба; 10 — шток гидроцилиндра 11 — палец

7.30. Для монтажа чугунных раструбных труб, соединяемых на резиновой уплотнительной манжете, может быть рекомендовано устройство, схема которого изображена на рис. 32 [1, 3].

Монтаж производится следующим образом: на раструбный конец уложенной трубы надевают скобу захвата таким образом, чтобы ее крюки располагались в горизонтальной плоскости. В раструб укладываемой трубы вводят кольцевую направляющую торцевого упора, на котором закреплен корпус гидроцилиндра. При этом торцевой упор размещают так, чтобы коуш на конце штока гидроцилиндра располагался вместе с огибающей его тягой в горизонтальной плоскости. После этого концы гибкой тяги с закрепленными на них регулировочными планками, снабженными отверстиями, соединяются с крюками захвата. При подаче жидкости в поршневую полость гидроцилиндра вначале происходит выравнивание и натяжение гибкой тяги и центрирование соединяемых труб, а затем, по мере выдвижения штока гидроцилиндра, происходит продвижение укладываемой трубы в направлении к уложенной, при этом цилиндрическая часть укладываемой трубы входит в раструб уложенной.

Для монтажа чугунных труб, уплотняемых резиновыми манжетами, может быть также использовано приспособление ручного действия с центральным торцевым винтом, показанное на рис. 14.




Рис. 33. Проволочный крюк-шаблон для замера зазора между торцами стыкуемых труб (размеры в миллиметрах):

1 — проволочный крюк-шаблон днометром 1,5—2 мм; с — зазор между упорной поверхностью раструба и торцом уложенной трубы




Рис. 34. Положение вкладыша-ограничителя в трубе:

1 — гладкий конец трубы; 2 — раструб; 3 — вкладыш-ограничитель

Заделка стыковых соединений труб пеньковой и пеньково-сизальской прядью

7.31. До начала работ по заделке стыков труб по ГОСТ 9583—75 пеньковой или пеньково-сизальской прядью необходимо отцентрировать трубы и проверить ширину раструбной щели, которая с учетом допусков должна иметь размеры, указанные в табл. 40.

Таблица 40

Ширина раструбной щели стыковых соединений, мм

Ширина раструбной щели в соответствии с допусками по ГОСТ 9583—75	Ширина раструбной щели для условного прохода труб D_y , мм						
	65—80	100—200	250—400	500	600—700	800—900	1000
Номинальная	9	9,5	10	10,5	11	11,5	12
Наибольшая	12	12,5	13,5	14	15	15,5	16
Наименьшая	6	6	6,5	7	7	7,5	9

7.32. При стыковании труб конец цилиндрической части укладываемой трубы не должен доходить до упорной поверхности раструба уложенной трубы. Образующийся при этом зазор (размер c на рис. 33) должен быть равен 5 мм для труб диаметром до 300 мм и 8—9 мм для труб диаметром более 300 мм.

7.33. Для проверки величины зазора между торцами стыкуемых труб может быть использован проволочный крюк-шаблон (рис. 33).

Крюк-шаблон вводят в раструб, поворачивают на 90° так, чтобы он опустился в зазор. Величина перемещения шаблона по направлению оси трубы плюс толщина крюка определяют фактическую вели-

чину зазора. Извлечение крюка-шаблона из трубы осуществляется обратным поворотом его на 90° и вытягиванием из трубы.

7.34. Требуемая величина зазора между торцами стыкуемых труб, предусмотренная п. 7.32 настоящего Пособия, может быть обеспечена также применением вкладышей-ограничителей (рис. 34), изготавляемых в виде призм, имеющих длину 20—25 мм и высоту, равную толщине стенки трубы, которые следует закладывать внутрь раstrуба (в нижнюю его часть) перед монтажом.

7.35. Водонепроницаемость стыкового соединения труб обеспечивается уплотнением в раstrубной щели пеньковой просмоленной или битумизированной, а также пеньково-сизальской пряди.

7.36. Уплотнение пряди в раstrубной щели должно выполняться наиболее квалифицированными слесарями-чеканщиками, так как от степени и равномерности ее уплотнения по всей окружности раstrубной щели зависит герметичность стыкового соединения.

7.37. Прядь до введения ее в раstrубную щель должна быть плотно скручена в жгут; толщина жгута должна быть несколько больше ширины раstrубной щели.

7.38. Прядь, вводимую в раstrубную щель, следует уплотнять (конопатить) послойно вручную сильными ударами молотка по конопатке или механизированным способом с помощью пневмоинструмента. Достаточность степени уплотнения каждого слоя пряди (из одного оборота жгута) в раstrубной щели определяется по характерному упругому отскоку металлической конопатки при ударе по ней молотком. Набор конопаток и чеканок для заделки стыков пеньковой прядью и асбестоцементом приводится на рис. 35 и в табл. 41.

Таблица 41

Размеры конопаток и чеканок, мм

Обозначение размеров	Номера конопаток и чеканок												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<i>l</i>	120	105	100	80	65	60	45	45	45	45	45	45	45
<i>s</i>	9	8	7	9	7	8	8	9	10	11	12	14	16
<i>k</i>	5	4	3	7	5	7	7	8	9	10	11	13	14

Примечания: 1. Для зачеканки раstrубных стыков чугунных труб диаметром 400 мм и более рекомендуется применять чеканки кузнецкого типа.

2. Конопатки и чеканки следует изготавливать из инструментальной стали. При механической обработке конопаток и чеканок особое внимание необходимо обращать на перпендикулярность торца рукоятки, по которому производят удары, к продольной оси инструмента и на перпендикулярность конца рабочей части инструмента к оси ударной части.

3. После механической обработки инструмент должен быть термически обработан.

4. При ручной заделке раstrубных стыков должны применяться молотки-кувалочки весом 1,5—2,5 кг. При применении чеканок кузнецкого типа вес кувалочки должен приниматься 4—5 кг.

5. В зависимости от диаметра трубопровода применяются следующие наборы конопаток и чеканок:

Условный проход труб, мм Номера конопаток и чеканок

50—300	3, 5, 6, 7, 8, 13
350—700	2, 4, 5, 9, 10, 13
800—1200	1, 4, 10, 11, 12

7.39. Жгут можно изготавливать как в виде одного отрезка, рассчитанного на конопатку всей глубины раstrубной щели, предназначеннной для заполнения прядью, так и в виде отдельных коротких отрезков, равных длине окружности раstrубной щели с припуском 5—10 см на перекрытие концов жгута. В последнем случае жгут должен закладываться так, чтобы стыкуемые концы его располагались вразбежку.

7.40. Количество пряди, потребное для заделки одного раstrубного стыкового соединения, следует определять согласно табл. 42.




Рис. 95. Конопатки и чеканки:
а — ручные; б — кузнецкого типа




Таблица 42

Условный проход труб, мм	65	80	100	125	150	200	250	300	350
Количество пеньковой или пенько-сизальской пряжи, кг	0,1	0,13	0,15	0,17	0,24	0,33	0,45	0,5	0,6

Продолжение табл. 42

Условный проход труб, мм	400	450	500	600	700	800	900	1000
Количество пеньковой или пенько-сизальской пряжи, кг	0,68	0,84	0,93	1,45	1,76	1,98	2,5	3,33

Для возможности последующего устройства асбестоцементного замка, удерживающего уплотненную прядь от выдавливания гидравлическим давлением, прядь не должна доходить до наружного края растрюба, при этом средняя глубина заделки растрюбной щели асбестоцементом должна быть равна указанной в табл. 43.

Таблица 43

Условный проход D_y , мм	Номинальная ширина растрюбной щели, мм	Средняя глубина заделки растрюбной щели асбестоцементом, мм	Потребное количество асбестоцементной смеси на один стык, кг	Потребное количество воды для увлажнения смеси, г
65	9	25	0,2	20—25
80	9	25	0,25	25—30
100	9,5	30	0,3	30—35
125	9,5	30	0,37	35—40
150	9,5	30	0,49	50—60
200	9,5	30	0,6	60—70
250	10	30	0,81	80—95
300	10	30	0,91	90—110
350	10	35	1,4	140—170
400	10	35	1,6	160—190
450	10,5	35	1,85	185—225
500	10,5	35	2,05	205—245
600	11	35	2,65	265—315
700	11	35	3,08	300—360
800	11,5	42	4,7	470—565
900	11,5	42	5,4	540—650
1000	12	45	6,9	690—760

Приготовление асбестоцементной смеси и устройство асбестоцементного замка

7.41. Асбестоцементная смесь для устройства замка приготавляется из двух частей цемента и одной части асбестового волокна (по весу) с добавкой воды в количестве 10–12 % веса смеси. Цемент, применяемый для смеси, должен иметь марку не ниже М 400. В целях повышения антикоррозионности стыкового соединения рекомендуется применение пущоланового портландцемента и шлакопортландцемента. При необходимости сокращения срока выдержки стыков рекомендуется применение глиноземистого цемента.

Асбестовое волокно, применяемое для смеси, должно быть не ниже IV сорта. Перед употреблением оно должно быть просушенено и распущенено. Наличие в асбестовом волокне комков породы и других посторонних примесей не допускается.

7.42. Цемент и асбестовое волокно до затворения водой должны быть тщательно перемешаны для получения смеси с равномерным распределением асбестового волокна и цемента. Перемешивание должно производиться механизированным способом (в растворомешалке небольшой емкости или в смесительном барабане, аналогичном изображенному на рис. 36).

При заделке одиночных раструбных стыков разрешается ручное перемешивание цемента с асбестовым волокном. В этом случае сухая асбестоцементная смесь приготавляется путем постепенной присыпки цемента на асбестовое волокно и тщательного их перемешивания.

Сухая асбестоцементная смесь должна заготавливаться централизованно, храниться в герметичной таре в сухом помещении и выдавливаться на объект в количестве, не превышающем суточной потребности.

Заготовку сухой смеси рекомендуется производить перед началом работ по заделке раструбных стыков, с тем чтобы избежать ее длительного хранения.

7.43. Увлажнение водой сухой асбестоцементной смеси должно производиться непосредственно перед употреблением ее в дело.

Количество сухой асбестоцементной смеси и воды, необходимое для одного раструбного соединения, уплотняемого пеньковой прядью, указано в табл. 43.

7.44. Увлажнение смеси должно быть равномерным. Для обеспечения этого требования сухая смесь должна быть рассыпана ровным слоем на металлическом противнике, смочена водой равномерно по всей поверхности и тщательно перемешана.

Для равномерного разбрзгивания воды по поверхности асбестоцементной смеси рекомендуется применение специального мерного сосуда-разбрзгивателя, аналогичного изображенному на рис. 37.




Рис. 36. Смесительный барабан (размеры в миллиметрах):
1 — крышка; 2 — неподвижный вал с лопастями; 3 — вращающийся барабан

7.45. Увлажненная асбестоцементная смесь должна быть употреблена в дело до начала схватывания цемента (не позднее 45 мин при применении портландцементов и не позднее 30 мин при применении глиноземистых цементов).

7.46. Устройство асбестоцементного замка должно производиться вслед за заделкой раструбной щели прядью.

Во избежание загрязнения асбестоцементной смеси и потерь ее во время заполнения раструбной щели смесь должна находиться на противни под зачеканиваемым раструбом.

7.47. Заполнение раструбной щели увлажненной асбестоцементной смесью и ее уплотнение должно начинаться снизу раструба. Асбестоцементную смесь необходимо уплотнять послойно с прочеканкой каждого слоя сильными ударами молотка по чеканке или механизированным способом с помощью пневмо- или электроинструмента. Толщина прочеканки каждого слоя асбестоцемента не должна превышать 10 мм. Достаточность его уплотнения определяется по упругому отскоку чеканки при ударе по ней молотком.

7.48. Зачеканку отдельных слоев асбестоцемента следует производить без перерывов во времени, с тем чтобы раструбное соединение было полностью заделано до начала схватывания цемента. Если же раструбный стык не зачеканен полностью до начала схватывания цемента, асбестоцемент следует удалить и раструбный стык заделать заново, так как при зачеканке асбестоцемента с перерывами во времени прочность слоев нарушается.

7.49. Зачеканку асбестоцемента в стыковых соединениях труб диаметром 500 мм и более для ускорения процесса рекомендуется производить двумя чеканщиками одновременно с двух сторон раструба.

Асбестоцемент после зачеканки должен заполнять раструбную щель заподлицо с торцом раструба. Наружная поверхность уплотненного асбестоцемента должна быть ровной и гладкой.




Рис. 37. Разбрзгиватель для увлажнения асбестоцементной смеси (размеры в миллиметрах):
1 — мерный сосуд с перфорированной крышкой; 2 — вода; 3 — асбестоцементная смесь; 4 — пристивень; 5 — прозрачная пластина




Рис. 38. Проволока для армирования асбестоцемента:
 d — диаметр проволоки; D — диаметр петли; l — расстояние между петлями




Рис. 39. Расположение армирующей проволоки в раструбной щели чугунных труб:
1 — асбестоцемент; 2 — армирующая проволока; 3 — уплотняющий материал

Для защиты асбестоцемента от агрессивного воздействия грунта и грунтовых вод раструбную щель следует заполнять асбестоцементом не полностью, оставляя углубление в 2—3 мм для заполнения изоляцией.

7.50. При необходимости усиления прочности раструбных соединений, а также при прокладке трубопроводов в сейсмических районах рекомендуется осуществлять армирование асбестоцемента стальной проволокой (необходимость такого армирования, как правило, следует устанавливать проектом).

7.51. Стальная проволока, предназначенная для армирования ас-

Таблица 44

Размеры арматуры для армирования асбестоцементной заделки раструбов

Условный проход труб D_y , мм	Диаметр проволоки d , мм	Диаметр петли D , мм	Расстояние между петлями l , мм
300	1,5	5	120
350	2	6	140
400	2	6	160
450	2	6	180
500	2	6	200

Продолжение табл. 44

Условный проход труб D_y , мм	Диаметр проволоки d , мм	Диаметр петли D , мм	Расстояние между петлями l , мм
600	2	6	240
700	2	6	280
800	3	7	320
900	3	7	360
1000	3	7	400

бестоцемента, должна быть мягкой и хорошо очищенной от окалины, масла и других загрязнений.

Из проволоки предварительно следует заготовить арматуру (рис. 38 и табл. 44).

7.52. Проволочная арматура должна укладываться в раструбную щель на прочеканенный слой асбестоцемента в уширенной части раструба так, как показано на рис. 39.

Сначала арматура укладывается в верхней части раструба и чеканкой вдавливается в ранее прочеканенный слой асбестоцемента, после чего, начиная со второй от начального конца петли, арматура закрепляется слоем асбестоцемента, закладываемого и прочекивающего сверх арматуры.

После закрепления арматуры асбестоцементом в верхней части раструбного соединения она постепенно заводится в раструбную щель по всей длине окружности и также закрепляется в ней. Сопряжение концов арматуры должно производиться внахлестку так, чтобы последняя петля заходила за первую.

После закрепления арматуры асбестоцементом по всей окружности раструба производится окончательная зачеканка асбестоцемента до заполнения раструбной щели заподлицо с торцом раструба.

7.53. Асбестоцементный замок после его заделки должен быть дополнительно увлажнен.

Для этой цели раструбныестыки следует укрывать мешковиной, тряпками, мхом и т. п. и поливать водой 3—4 раза в течение первых суток. В дальнейшем, если стыковые соединения не будут присыпаны грунтом, их следует в зависимости от погоды или увлажнять, или предохранять от чрезмерного высыхания в течение нескольких дней.

При наличии грунтовых вод водоотлив после защеканки раструбных стыков асбестоцементом может не производиться, если раструбные соединения будут предохранены от вымывания из них цемента путем обмазки их хорошо промятой глиной. При агрессивных водах водоотлив может быть прекращен лишь после изоляции стыковых соединений.

7.54. Раструбные соединения после заделки их асбестоцементом должны быть выдержаны для затвердения асбестоцемента. Продолжительность выдерживания асбестоцемента при заделке пеньковой прядью в зависимости от давления при испытании трубопровода приведена в табл. 45.

Таблица 45

Продолжительность выдерживания асбестоцементной заделки раструбных соединений

Допускаемое давление в трубопроводе после выдерживания стыков		Продолжительность выдерживания, ч
МПа	кгс/см ²	
До 0,05	До 0,5	0
0,05—0,3	0,5—3	12
Св. 0,3	Св. 3	24

7.55. Передача внешних нагрузок (от временных упоров, от сбрасываемого грунта при механизированной засыпке и т. п.) на раструбные соединения допускается не ранее чем через 5—6 дней после их заделки.

П р и м е ч а н и е. При применении глиноземистого или другого быстротвердеющего цемента сроки выдерживания асбестоцементной заделки раструбных соединений могут быть сокращены вдвое.

7.56. Если необходима установка временных упоров на трубопроводе ранее чем через 5—6 дней после заделки раструбных стыков, то должны соблюдаться следующие условия: ближайшие от упора 5—6 стыковых соединений следует заделывать пеньковой прядью до установки упоров, а асбестоцементом — после закрепления этих упоров.

Перед наполнением трубопровода водой на нем устанавливаются упоры на всех углах поворота, а также в местах ответвлений и на концах испытываемого участка.

7.57. Растворныестыковые соединения, заделанные пеньковой прядью и асбестоцементом, давшие при гидравлическом испытании утечку воды, должны быть расчеканены полностью и заделаны вновь.

Заделка стыковых соединений труб герметиками [1]

7.58. Перед началом герметизации стыковых соединений труб (ГОСТ 9583—75) раствор и гладкий конец соединяемых труб следует очистить от посторонних веществ, после чего обработать их так, чтобы герметизируемые поверхности концов соединяемых труб были шероховатыми. Для этого используют металлические щетки, наждачный круг или другие аналогичные приспособления.

7.59. Раствор и цилиндрическую часть соединяемых труб следует отцентрировать так, чтобы ширина растворной щели соответствовала размерам, указанным в табл. 43, а величина зазора между торцами труб (c) находилась в рекомендуемых пределах.

7.60. При использовании герметика КБ-1 непосредственно перед началом герметизации стыков в растворную щель необходимо ввести один виток белой пряди для предохранения герметика от вытекания внутрь трубы.

Прядь вводится с помощью конопатки вручную.

Взамен белой пряди допускается применять паклю, отходы хлопчатобумажной пряди и другие недефицитные материалы, не загрязненные маслами или смолами.

7.61. Для предотвращения вытекания герметика КБ-1 из стыкового соединения во время его герметизации необходимо у торца раствора устанавливать хомут со жгутом из просмоленного каната, который снимается после затвердения герметика и используется при герметизации других стыков.

При заделке стыков герметиком 51-УТ-37А введение в растворную щель витка белой пряди и применение защитных хомутов у торца раствора не требуются, так как этому герметику не свойственна текучесть.

7.62. Введение герметика в рабочую зону стыковых соединений труб осуществляют, как правило, без предварительного нанесения на герметизируемые поверхности грунтовки или подслоя.

7.63. Герметизацию стыковых соединений труб производят с помощью пневматических установок или шприцев с ручным или пневматическим выдавливанием мастики (рис. 40, 41). Ручные шприцы рекомендуется применять при небольших объемах работ. Введение герметика в рабочую зону стыка осуществляется с помощью насадки, которая крепится к наконечнику шприца или к наконечнику шланга пневматической установки [1].

7.64. Конструкция насадок определяется глубиной и шириной




Рис. 40. Шприцы для герметизации стыковых соединений трубопроводов:

а — ручной; *б* — пневматический;
1 — насадка; *2* — клапан для сброса сжатого воздуха; *3* — трос для возвращения поршня в исходное положение; *4* — штуцер для подачи сжатого воздуха




Рис. 41. Пневматическая установка для герметизации стыковых соединений трубопроводов:

1 — штуцер для подключения к компрессору; *2* — штуцер для манометра; *3* — клапан для сброса давления; *4* — штуцер для подключения шланга с насадкой

раструбной щели стыковых соединений труб. Изготавляются насадки из жести, полиэтилена и других материалов. Правильно подобранная насадка должна свободно доставать до любого места раструбной щели на всю ее глубину.

7.65. Рабочий объем цилиндра ручного шприца или пневмоаппарата, заполняемый приготовленной смесью герметика, подбирается с учетом количества стыковых соединений, подлежащих герметизации, и времени, необходимого для полного расходования герметика в период его жизнеспособности.

7.66. Выдавливание мастики из пневматического шприца осуществляется при давлении воздуха 0,4—0,6 МПа (4—6 кгс/см²). Для этой цели используются переносные компрессоры малой производительности, а также автокомпрессоры различных марок.

7.67. Введение герметиков в стыковые соединения труб диаметром до 500 мм выполняется одним рабочим, а труб диаметром более 500 мм — двумя рабочими, прошедшими специальную подготовку по производству указанных работ. При выполнении работ оба рабочих располагаются по разные стороны трубы и заполняют раструбную щель герметиком одновременно.

7.68. Герметизацию стыков рекомендуется начинать снизу вверх сразу на всю требуемую глубину раструбной щели.

Насадка шприца во время герметизации не должна упираться в торец раструба или белый канат, а находиться под углом 45—50° к ним и на расстоянии 1—2 см.

Шприц следует перемещать по раструбной щели плавно, без рывков, под углом к торцу трубы таким образом, чтобы выданный герметик располагался по одну сторону насадки.

Заполненная герметиком часть стыка должна иметь с наружной торцевой стороны раструба ровную и гладкую поверхность.

7.69. Потребный расход герметика для заделки одного стыкового соединения приведен в табл. 46.

7.70. Достаточную степень вулканизации герметика в стыке определяют измерением твердости герметика в образце твердомером ТМ-2. Для этого на небольшой кусок трубы или на внешнюю поверхность раструба укладываемой трубы (одновременно с герметизацией последнего стыка) наносится слой герметика толщиной 8—10 мм на

Таблица 46
Расход герметика для заделки раструбных соединений, кг

Марка герметика	Условный проход труб D_y , мм						
	100	125	150	200	250	300	350
51-УТ-37А	0,3	0,38	0,46	0,6	0,76	0,93	1,15
КБ-1	0,32	0,4	0,49	0,63	0,79	0,97	1,2

Продолжение табл. 46

Марка герметика	Условный проход труб D_y , мм						
	400	500	600	700	800	900	1000
51-УТ-37А	1,35	1,7	1,95	2,3	2,6	3	3,5
КБ-1	1,39	1,75	2	2,35	2,7	3,1	3,8

площадь размером 30×40 мм. После выдержки образца в аналогичных с трубопроводом условиях в течение срока, указанного в табл. 39, измеряется твердость герметика (образца), которая должна соответствовать указанной в п. 7.25 настоящего Пособия.

7.71. Передача внешней нагрузки от грунта или внутреннего гидравлического давления на загерметизированные стыковые соединения допускается лишь после достижения герметиком твердости, соответствующей требованиям п. 7.25. Заполнение трубопровода жидкостью допускается проводить через 5—6 ч после заделки стыка.

7.72. Качество производимых работ по заделке стыковых соединений герметиками должно контролироваться представителем строительной лаборатории. Контролю подлежат качество приготовления (смешения) компонентов герметика, качество очистки и механической обработки герметизируемых поверхностей, а также продолжительность вулканизации (твердения) герметика в стыке.

7.73. Выполнение работ по герметизации стыковых соединений должно быть зафиксировано в акте на скрытые работы, который предъявляется приемной комиссии при сдаче трубопровода в эксплуатацию.

Монтаж фасонных частей [1]

7.74. Узлы из фасонных частей и арматуры на трубопроводах, прокладываемых из стандартных труб (ГОСТ 9583—75), монтируют с использованием чугунных фасонных частей, изготавляемых по ГОСТ 5525—61**, при их отсутствии применяют нестандартные стальные фасонные части. Уплотнение раструбных соединений фасонных частей осуществляется таким же способом, как и уплотнение стыковых соединений самих раструбных труб.

Для присоединения к трубам фланцевых фасонных частей и арматуры используют патрубок «фланец — гладкий конец» (ПФГ).

7.75. Монтаж фасонных частей на трубопроводах, прокладываемых из чугунных труб со стыковыми соединениями на резиновых манжетах (ТУ 14-3-1247-83), осуществляется с применением стандартных патрубков (ГОСТ 5525—61**) или стальных сварных патрубков.

7.76. Присоединение фланцевой фасонной части к раструбному





Рис. 42. Присоединение фланцевой части:

а — к раструбному концу чугунной трубы; 1 — раструб чугунной трубы; 2 — резиновая уплотнительная манжета; 3 — цилиндрический конец патрубка; 4 — фланец патрубка; 5 — резиновая прокладка; 6 — фланцевая фасонная часть; б — к цилиндрическому концу чугунной трубы; 1 — фланцевая фасонная часть; 2 — фланцевый патрубок; 3 — цилиндрический конец трубы; 4 — надвижной фланец; 5 — резиновое кольцо; 6 — резиновая прокладка



концу трубы рекомендуется осуществлять, как показано на рис. 42, а [1, 3, 45].

Гладкий конец патрубка соединяют с раструбом трубы так же, как соединяют между собой трубы; к фланцу патрубка присоединяют фланцевую фасонную часть или арматуру.

7.77. Фланцевую фасонную часть к цилиндрической части трубы (рис. 42, б) присоединяют с применением специально изготовленного стального фланцевого патрубка и надвижного фланца [1, 3, 45].

Для этого на цилиндрическую часть чугунной трубы надвигают свободный (надвижной) фланец, внутренний диаметр которого должен быть на 5—7 мм больше наружного диаметра трубы, и резиновое кольцо, которые устанавливают на расстоянии 50—60 мм от торца трубы. Затем на трубу надвигают патрубок с приваренными к нему фланцами и устанавливают его рядом с резиновым кольцом,

причем размеры первой пары фланцев (надвижного и приварного) должны быть одинаковыми. Второй приварной фланец присоединяется к фланцу фасонной соединительной части. Герметичность первой пары фланцев обеспечивается за счет обжатия резинового кольца круглого сечения, а второй — плоской резиновой прокладки.

8. МОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ НАПОРНЫХ ТРУБ

Трубы, муфты и резиновые уплотнители

8.1. Трубы (ГОСТ 539—80*) подразделяются на четыре класса: BT6, BT9, BT12 и BT15 с рабочим давлением:

BT6 — 0,6 МПа (6 кгс/см²);
 BT9 — 0,9 МПа (9 кгс/см²);
 BT12 — 1,2 МПа (12 кгс/см²);
 BT15 — 1,5 МПа (15 кгс/см²).

П р и м е ч а н и е. Рабочим давлением является максимальное гидравлическое давление, при котором может быть использована труба данного класса при отсутствии внешней нагрузки, состоящей в основном из давления грунта и временной нагрузки на поверхности земли.

8.2. Основные размеры и типы труб должны соответствовать указанным в табл. 47.

Т а б л и ц а 47
Размеры асбестоцементных труб по ГОСТ 539—80*, мм

Условный проход D_y	Наружный диаметр обточенных концов D	Тип выпуск- емых труб	Внутренний диаметр трубы d				Длина трубы L
			BT6	BT9	BT12	BT15	
100	122	1	104	100	96	—	2950
			—	—	—	—	3950
150	168	1	146	141	135	—	2950
			—	—	—	—	3950
			—	—	—	—	—
200	224	1 2 3	196	189	181	—	3950
			—	196	188	180	5000
			—	198	192	174	5950
250	274	1	244	235	228	—	3950
		2	—	242	234	226	5000

Продолжение табл. 47

Условный проход D_y	Наруж- ный диа- метр обто- ченных концов D	Тип выпус- каемых труб	Внутренний диаметр трубы d				Длина трубы L
			ВТ6	ВТ9	ВТ12	ВТ15	
300	324	1	289	279	270	—	3950
		2	—	286	276	267	5000
		3	—	279	270	256	5950
350	373	1	334	322	312	—	3950
		2	—	329	317	307	5000
400	427	1	381	368	356	—	3950
		2	—	377	363	352	5000
500	528	1	473	456	441	—	3950
		2	—	466	450	436	5000

П р и м е ч а н и я: 1. Внутренние диаметры труб d являются справочными. 2. Длина обточенных концов всех труб должна быть не менее 200 мм.

8.3. Предельные отклонения от размеров труб всех классов не должны превышать величин, указанных в табл. 48.

Т а б л и ц а 48

Условный проход D_y	По наружному диаметру обточенных концов труб D	По длине труб L	По толщине стенки
100	—1,5	—50	+1,5; —2
150	—2	—50	+1,5; —2,5
200	—2,5	—50	+2; —3
250	—3	—50	+3; —4
300	—	—	—
350	—	—	—
400	—	—	—
500	—	—	—

8.4. Для соединения труб должны применяться асбестоцементные муфты типа САМ по ГОСТ 539—80* (самоуплотняющиеся асбестоцементные муфты) или чугунные муфты по ГОСТ 17584—72*.

8.5. Асбестоцементные муфты типа САМ подразделяются на классы САМ6, САМ9, САМ12 и САМ15.

8.6. Форма, размеры муфт типа САМ и предельные отклонения должны соответствовать указанным на рис. 43 и в табл. 49.

8.7. Для уплотнения соединений муфт типа САМ должны применяться резиновые кольца фигурного сечения по ГОСТ 5228—76*,

Рис. 43. Асбестоцементная муфта типа САМ (ГОСТ 539-80*)




Таблица 49

Размеры асбестоцементных муфт классов САМ6, САМ9, САМ12 и САМ15 (ГОСТ 539-80*), мм

Условный проход D_y	Внутренний диаметр канавок D_1	Диаметр канавок D_1	Ширина канавок l	Ширина буртика b	Длина L	Ширина конусной расточки c
100	127	150	20	27	140	6
150	173	196	20	27	140	6
200	229	252	20	27	150	6
250	279	302	20	27	150	6
300	329	352	20	27	150	6
350	379	402	20	27	160	6
400	433	456	20	27	160	6
500	534	557	20	27	160	6

П р и м е ч а н и е. Предельные отклонения размеров муфт типа САМ от номинальных не должны превышать следующих величин, мм:

По длине муфты L	$+5$
По ширине буртиков b	$+2$
По внутренним диаметрам D_1, D_2	от $+0,5$ до -1
По ширине канавки l	± 1
По ширине конусной расточки c	$+3$

форма и размеры колец должны соответствовать указанным на рис. 44 и в табл. 50.

8.8. Чугунные муфты должны соответствовать требованиям ГОСТ 17584-72. Форма и размеры их указаны на рис. 45 и в табл. 51.

8.9. Для уплотнения соединений чугунных муфт следует применять резиновые кольца круглого сечения типа КЧМ и трапециевидного




Рис. 44. Резиновое уплотнительное кольцо фигурного сечения (манжета) типа САМ для асбестоцементных труб

сечения типа ТЧМ по ГОСТ 5228—76*. Форма и размеры колец должны соответствовать указанным на рис. 15, 46 и табл. 52, 53.

8.10. При соблюдении потребителем установленных правил транспортирования, хранения и применения асбестоцементных напорных труб и муфт предприятие-изготовитель гарантирует герметичность муфтовых соединений при испытании смонтированного трубопровода гидравлическим давлением, равным максимальному рабочему давлению для данного класса труб плюс 0,3 МПа (3 кгс/см²).

8.11. Асбестоцементные трубы и муфты испытывают на водоне-




Рис. 45. Чугунная соединительная муфта (ГОСТ 17584-72*) для асбестоцементных напорных труб
 а — общий вид; б — фланец ФУМ для труб $D_y = 300-500$ мм; в — втулка ВУМ; 1 — резиновые кольца; 2 — фланцы; 3 — втулка; 4 — проушина

Рис. 46. Резиновое уплотнительное кольцо типа ТЧМ для соединения асбестоцементных напорных труб с чугунной муфтой




Таблица 50

Размеры резиновых уплотнительных колец фигурного типа САМ (ГОСТ 5228-76*) для соединения асбестоцементных напорных труб, мм

Условный проход труб D_y	Внутренний диаметр колец d_1		Число гнезд n в кольце, шт.
	номинальный	предельное отклонение	
100	119		40
150	165		56
200	222		72
250	272	+2 -2,5	88
300	322		104
350	371		120
400	425		136
500	526		168

Таблица 51

Размеры деталей чугунных соединительных муфт (ГОСТ 17584—72*)
для асбестоцементных труб

Параметры	Условный проход D_y , мм							
	100	150	200	250	300	350	400	500
Наружный диаметр D_u , мм, обточенных концов	122	163	224	274	324	373	427	528
Размеры фланца ФЧМ, мм:								
D_1	125	171	227	278	328	377	431	533
D_2	146	194	252	305	357	408	464	568
D_3	150	198	256	309	361	413	469	573
D_4	160	208	269	319	373	425	482	585
D_5	186	236	297	354	408	462	522	625
D_6	176	230	291	345	399	451	508	611
D_7	14	20	20	24	24	24	24	24
D_8	16	22	22	26	26	26	26	26
r_1	16	20	20	24	24	24	24	24
r_2	14	18	18	22	22	22	22	22
a	5	6	6	8	8	9	9	10
h	23	24	24	30	30	34	34	36
Справочная масса фланца, кг	1,4	2	2,7	4,3	5,6	8,2	9	10,5
Количество проушиц	3	3	4	4	5	5	5	5
Размеры болта, мм:								
диаметр	M12	M16	M16	M20	M20	M20	M20	M20
длина	110	130	130	160	160	180	180	180
количество	3	3	4	4	5	5	5	5
Размеры втулки ВЧМ, мм:								
D_1	125	171	227	278	328	377	431	533
D_2	143	191	249	302	354	405	461	565
D_3	129	175	231	282	332	382	436	538
D_4	147	195	253	306	358	410	465	570
B	50	70	70	80	90	90	100	100
s	9	10	11	12	13	14	15	16
Справочная масса втулки, кг	1,3	2,8	4	6,9	8,8	10,9	14,4	19,5

проницаемость на заводском стенде гидростатическим давлением, в зависимости от категории качества:

первая категория качества	высшая категория качества
ВТ6 и САМ6 — 1,2 МПа (12 кгс/см ²);	1,5 МПа (15 кгс/см ²);
ВТ9 и САМ9 — 1,8 МПа (18 кгс/см ²);	2 МПа (20 кгс/см ²);
ВТ12 и САМ12 — 2,4 МПа (24 кгс/см ²);	2,5 МПа (25 кгс/см ²);
ВТ15 и САМ15 — 3 МПа (30 кгс/см ²);	3,2 МПа (32 кгс/см ²);

Таблица 52

Размеры резиновых уплотнительных колец круглого сечения типа КЧМ (ГОСТ 5228—76*) для чугунных соединительных муфт (ГОСТ 17584—72*), мм

Условный проход труб D_y	Внутренний диаметр кольца d_1		Диаметр сечения кольца d_2	
	номинальный	предельное отклонение	номинальный	предельное отклонение
100	110	± 2	14	$\pm 0,5$
150	160	± 3		
200	200	± 4	17	$\pm 0,6$
250	264			
300	300	± 5	20	$\pm 0,8$
350	350			
400	400	± 6		
500	448	± 7		

8.12. Все указанные выше типы асбестоцементных труб и муфт должны быть прямолинейными, цилиндрической формы, без трещин, обломов и расслоений.

8.13. Торцы труб должны быть чисто обрезаны перпендикулярно к оси трубы и обработаны на конус под углом 20—25°. Длину конусной части следует принимать равной:

6—10 мм — для труб условным проходом 100—150 мм;
12—18 мм — для труб условным проходом 200 мм и более.

В сопряжении внутренней поверхности труб и торцов допускаются закругления или фаски шириной не более 5 мм.

8.14. На обточенных поверхностях концов труб и внутренней части асбестоцементных муфт не допускается наличие сдиротов и вмятин.

На наружной необточенной поверхности труб и муфт допускаются отпечатки от технического сукна, сдиры и вмятины глубиной не более 1 мм.

Таблица 53

Размеры резиновых уплотнительных колец трапециевидного сечения типа ТЧМ (ГОСТ 5228-76*) для чугунных соединительных муфт (ГОСТ 17584-72*), мм

Условный проход трубы D_u	d_1		B		H		h		Число рифлений, шт.	
	номинальный	предельное отклонение	m	n						
100	116		12,8		18,5		10,6		4	2
150	160		12,8	$\pm 0,5$	18,5		10,6		4	2
200	215	± 2	12,8		18,5		10,6		4	2
250	262		15,6		21,5	$+0,5$	12,5		5	3
				$\pm 0,8$				$+0,5$		
300	310	± 5	15,6		21,5	-1	12,5		5	3
350	360		18,4		21,5		11		5	3
400	412	± 7	18,4	$+0,5$	21,5		11		5	4
500	512		18,4	-1	21,5		11		5	4

8.15. Трубы должны поставляться заводом-изготовителем по спецификации заказчика комплектно с асбестоцементными или чугунными муфтами и резиновыми кольцами.

Монтаж трубопроводов из труб на муфтах типа САМ [1, 34]

8.16. До начала соединения труб в очищенные от загрязнения канавки муфт закладываются резиновые кольца так, чтобы цилиндрические гнезда в кольцах были обращены внутрь муфты. При установке колец в пазы муфт необходимо их расправлять так, чтобы выступающие части были одного размера по всей окружности муфты.

8.17. Между соединяемыми трубами следует обеспечить необходимый зазор с помощью переносной штанги (рис. 47), удаляемой из трубы после монтажа стыка:

5 мм — для труб условным проходом до 300 мм включительно;

8—10 мм — для труб условным проходом более 300 мм.

Рис. 47. Фиксация зазора между торцами труб с помощью переносной штанги:

1 — укладываемая труба; 2 — переносная штанга с крюком; 3 — муфта; 4 — уложенная труба






Рис. 48. Монтаж трубопровода из асбестоцементных труб на муфтах типа САМ (первый способ):

а — центровка уложенной трубы с укладываемой трубой, на которую предварительно надета до упора (на требуемую глубину) и закреплена муфта; б — надвихка закрепленной на трубе муфты на уложенную трубу и снятие упора; 1 — укладываемая труба; 2 — упорный хомут; 3 — муфта САМ; 4 — резиновое кольцо фигуриного сечения (манжета САМ); 5 — уложенный трубопровод

8.18. Для того чтобы зазор между трубами после монтажа стыка был расположен на середине муфты, на трубах делаются отметки на расстоянии от торцов, равном половине длины муфты минус половина величины зазора между трубами.

8.19. Для уменьшения трения между поверхностями трубы и резиновыми кольцами следует наружную поверхность труб на длине 50—70 мм от концов смазать графитоглицериновой пастой (см. п. 7.29 настоящего Пособия).

8.20. Монтаж труб на муфтах типа САМ может осуществляться двумя способами.

При первом способе (рис. 48) монтаж производится следующим образом: первоначально на очередную укладываемую трубу надвигают муфту до сделанной на этой трубе отметки $(l-c)/2$ (рис. 48, а); затем с помощью монтажного приспособления эту трубу вместе с муфтой продвигают в сторону уложенного трубопровода до тех пор, пока конец последней уложенной трубы не войдет в муфту на глубину $(l-c)/2$ (рис. 48, б). Для того чтобы во время монтажа муфта не сдвинулась со своей первоначальной отметки, у ее торца следует установить упорный (переносной) хомут.

При втором способе (рис. 49) монтаж труб производится следующим образом: на укладываемую трубу надвигается муфта на всю ее длину (рис. 49, а); затем эта труба центрируется с ранее уложенной и при помощи монтажного приспособления муфта с укладываемой




Рис. 49. Монтаж трубопровода из асбестоцементных труб на муфтах типа САМ (второй способ):

а — центровка уложенной трубы с укладываемой, на которую предварительно полностью надета муфта; б — надвижка муфты на уложенную трубу с контролем правильности перекрытия торцов стыкуемых труб; 1 — укладываемая труба; 2 — муфта САМ; 3 — резиновое кольцо фигурного сечения (манжета САМ); 4 — уложенная труба




Рис. 50. Рычажный домкрат:
1 — корпус; 2 — тяга; 3 — захват; 4 — рычаг; 5 — стяжной винт

трубы передвигается на уложенную трубу до имеющейся на ней отмечки $(l-c)/2$ (рис. 49, б).

Приложение. При первом и втором способах монтажа муфта может первоначально быть надетой также и на уложенную трубу.

8.21. Для монтажа стыковых соединений асбестоцементных труб рекомендуются следующие типы простейших приспособлений:

приспособление с центральным торцевым винтом (см. рис. 14);
рычажный натяжной домкрат (рис. 50);

рычажно-реечное натяжное приспособление (рис. 51);
винтовой натяжной домкрат (рис. 52).

8.22. В целях наибольшей механизации работ по монтажу асбестоцементных трубопроводов рекомендуется применение специальных навесных монтажных гидравлических траверс, выполняющих за-




Рис. 51. Рычажно-реечное натяжное приспособление:
1 — рычаг; 2 — упорный башмак; 3 — хомут; 4 — рейка; 5 — захват





Рис. 52. Винтовой домкрат:
1 — корпус; 2 — натяжной винт; 3 — захват; 4 — вороток; 5 — стяжной винт

хват и опускание труб в траншею, а такжестыковку их с помощью муфт типа САМ. Принципиальная схема такого устройства показана на рис. 53. Это устройство является сменным нестандартизированным навесным оборудованием к одноковшовым экскаваторам ЭО-2621 и ЭО-3322 [1, 35].

Устройство состоит из несущей рамы-швеллера, внизу которой закреплены четыре пары центрирующих уголков, служащих для фиксации соосности стыкуемых труб. На полках рамы шарнирно установлены две пары клиновых рычажных захватов с пружинными пластинами, предназначенными для захвата и удержания труб. Для пе-

Рис. 53. Принципиальная схема устройства для механизированного монтажа трубопроводов из асбестоцементных труб на муфтах типа САМ:

1 — несущая рама-швеллер; 2 — уголковые центраторы; 3 — рычажные захваты; 4 — пружинная пластина; 5 — гидроцилиндры; 6 — поворотный сектор; 7 — пружина рас-tяжения; 8 — стяжка; 9 — параллелограммная подвеска; 10 — скоба



ремещения муфты с укладываемой трубы на монтируемый стык предусмотрена скоба. Сверху, внутри полок несущей рамы, смонтированы три гидроцилиндра, предназначенные для приведения в действие захватов и перемещения скобы. Для управления гидроприводом устройства используется гидрораспределитель, устанавливаемый на экскаваторе.

При помощи параллелограммной подвески устройство крепится к рукояти экскаватора. Подвеска снабжена стяжкой, пружиной рас-tяжения и поворотным сектором, позволяющим вращать все устройство в горизонтальной плоскости, что необходимо при центрировании стыкуемых труб.

Монтаж трубопровода производится следующим образом: экскаватор с подвешенным к нему устройством, передвигаясь вдоль траншеи, останавливается напротив приямка уложенной трубы. Устройство, управляемое экскаваторщиком, захватывает правыми захватами с бровки траншеи или с прицепа, присоединенного к экскаватору, очередную трубу с заранее надетой на ее конец муфтой и прижимает ее к центрирующим уголкам так, чтобы рычаги скобы касались торца муфты, обращенного в сторону укладываемой трубы. Затем устройство с трубой опускается в траншеею так, чтобы конец укладываемой трубы с муфтой отстоял от торца уложенной трубы на расстояние 100—120 мм, после чего в работу включают параллелограммную подвеску и придвигают укладываемую трубу к торцу уложенной трубы. Вслед за этим левые рычажные захваты захватывают уложенную трубу и осуществляется центрирование соединяемых труб по уголковым центраторам. При этом поворотный сектор позволяет

устранить возможную несоосность труб в горизонтальной плоскости путем поворота устройства.

По окончании центрирования труб с помощью силового гидроцилиндра приводится в действие скоба, которая сдвигает муфту на стык на половину ее длины.

По окончании монтажа стыка экскаватор вместе с устройством перемещается к месту расположения труб за очередной трубой.

Устройство рекомендуется для монтажа асбестоцементных труб диаметром 300—500 мм.

Монтаж трубопроводов из труб на чугунных муфтах

8.23. Устройство стыковых соединений асбестоцементных труб с помощью чугунных муфт производится с соблюдением правил устройства фланцевых соединений, т. е. обеспечением поочередного залививания гаек, расположенных на концах взаимно перпендикулярных диаметров, с тем чтобы не допускать перекоса фланцев.

8.24. Опускание труб в траншею, их укладка, центровка и т. п. производятся так же, как и при устройстве стыковых соединений на муфтах других конструкций.

Разметка соединения на чугунных муфтах производится в следующем порядке:

а) на концах каждой трубы карандашом или мелом отмечается расстояние, равное половине длины B втулки 3 (рис. 45) минус половина зазора между трубами (на этих отметках должны размещаться края втулки, надвинутой на концы труб);

б) на каждом конце соединяемых труб делается еще по одной отметке на расстоянии, равном половине длины втулки плюс толщина резинового кольца и чугунного фланца (вблизи этих отметок должны располагаться внешние края фланцев после затягивания болтов);

в) по окончании разметки стыкового соединения фланцы, резиновые кольца и втулка устанавливаются в соответствии с произведенной разметкой и осуществляется монтаж стыкового соединения путем подтягивания гаек в установленном порядке.

8.25. Применяемые при устройстве стыковых соединений стальные болты, фланцы и втулки должны иметь антакоррозионную защиту (оцинковку, покрытие асфальтовыми лаками, битумными эмалями и т. п.). Тип антакоррозионной изоляции должен быть определен проектом.

Монтаж фасонных частей [1]

8.26. Присоединение чугунных фасонных частей к трубопроводам, прокладываемым из труб марок ВТ6, ВТ9, ВТ12 и ВТ15 (наружные

диаметры которых по размеру мало отличаются от размеров чугунных труб), можно производить с применением асбестоцементных муфт типа САМ и резиновых колец. Для этого асбестоцементная труба соединяется со стальным или чугунным патрубком «фланец — гладкий конец» (ПФГ) с помощью асбестоцементной муфты и резиновых колец тем же способом, каким соединяются между собой трубы. Затем к фланцу патрубка присоединяется монтируемая фасонная часть.

Присоединение фасонных частей к асбестоцементным трубам можно также осуществлять, используя чугунные трубы. Для этого асбестоцементную трубу при помощи асбестоцементной муфты типа САМ и резиновых колец соединяют с гладким концом чугунной трубы, к которой затем присоединяют нужную стандартную чугунную фасонную часть.

9. МОНТАЖ КОЛОДЦЕВ И КАМЕР, УСТРОЙСТВО УПОРОВ

9.1. Монтаж сборных железобетонных колодцев и камер на напорных трубопроводах следует выполнять в соответствии с проектом производства работ, в котором должна быть предусмотрена возможность укрупненного их монтажа — с вмонтированной арматурой или укрупненными технологическими узлами.

9.2. При монтаже сборных железобетонных колодцев производится установка в такой последовательности:

плиты днища или объемной рабочей камеры колодца (с установленной арматурой или без нее);

одного или двух нижних колец колодца с отверстиями для входной и выходной труб с одновременным монтажом этих труб и заделкой их в стенах колодца или его рабочей камеры;

плиты перекрытия над рабочей камерой колодца и регулировочного кольца горловины;

стальной лестницы и опорного кольца горловины;

люка на опорное кольцо и крышки на люк.

9.3. Установка нижних колец или рабочей камеры колодца производится одновременно с монтажом входной и выходной трубы и заделкой их в стенах колец или рабочей камеры. Зазор в проемах заделывается вручную: в сухих грунтах — бетоном класса В10 в инвентарной опалубке с уплотнением бетона кельмой; в мокрых и просадочных грунтах — бетоном класса В15 с предварительной установкой на трубу стального патрубка (футляра) с зазором шириной 50 мм, который следует уплотнить вручную на глубину 60 мм промоленным жгутом или белым канатом, пропитанным раствором низкомолекулярного полизобутилена в бензине в соотношении 1:1,





Рис. 54. Детали заделки труб в стенках колодцев:

а — в сухих грунтах: 1 — нижнее кольцо колодца; 2 — бетон класса В 10; 3 — плита днища; 4 — бетонная подготовка класса В 10; б — в мокрых грунтах: 1 — нижнее кольцо колодца; 2 — бетон класса В 15; 3 — стальной патрубок-футляр; 4 — смоляной канат; 5 — плита днища; 6 — щебеночная подготовка; 7 — гидроизоляция битумом за два раза

Рис. 55. Деталь заделки труб в стенках колодцев, сооружаемых в просадочных грунтах:

1 — гидроизоляция внутренней поверхности стенок; 2 — бетон класса В 15; 3 — стальной патрубок-футляр; 4 — асбестоцементный раствор; 5 — просмоленный канат; 6 — плита-днище; 7 — водоупорный замок из мягкой глины



а снаружи задельывать асбестоцементным раствором и уплотнять чеканкой (рис. 54 и 55).

9.4. Установка верхних стенных колец типовых колодцев производится после центровки их по монтажным петлям, выполняющим роль фиксаторов, на растворную (цементную) постель на нижнем кольце. Аналогичным образом (после установки в колодце арматуры) монтируются плита перекрытия и опорное кольцо колодца.

9.5. Установка люка на опорное кольцо с растворной постелью класса В5 производится вручную надвижкой его с переносного мостика.

9.6. Гидроизоляция колодца при наличии грунтовых вод выполняется нанесением грунтовки на наружную поверхность колодца на 0,5 м выше уровня грунтовых вод раствором битума марки БН-IV

в бензине в соотношении 1 : 3 по объему с последующим нанесением горячего битума той же марки за два раза; при этом первый слой горячего битума наносят на высохшую грунтовку, второй — после освобождения и затвердевания первого слоя. При уровне грунтовых вод на 0,5 высоты колодца гидроизоляцию следует выполнять на всю высоту колодца.

9.7. Монтаж сборных железобетонных камер со сборно-монолитным днищем производится в следующей последовательности:

установка на подготовленное основание с нанесенной разметкой осей камеры сборных Г-образных («сапожкового» типа) стеновых блоков с выверкой их положения; при этом вертикальные швы между блоками заливают цементным раствором в опалубке, после снятия которой поверхность шва затирают;

укладка плит днища на цементный раствор с выверкой их положения; швы между плитами днища и Г-образными стеновыми блоками с выпусками арматуры в основании заделывают бетонной смесью с предварительным выпрямлением выпусков, укладкой продольных арматурных стержней и закреплением узлов вязальной проволокой;

установка плит перекрытия на стеловые блоки камеры (на цементный раствор); швы между плитами перекрытия, стыки между стеновыми блоками и плитами перекрытия заделывают цементным раствором с затиркой поверхности.

9.8. Монтаж полносборных камер производится в следующем порядке (рис. 56):

укладка средних плит днища на основание;

укладка двух крайних плит вплотную к средним с заделкой стыков цементным раствором и соединением плит прихваткой монтажных накладок электросваркой к закладным деталям плит днища;

установка стеновых блоков П-образной формы (в плане) на цементном растворе и стеновых панелей на днище заподлицо с боковыми поверхностями плит днища с проверкой вертикальности установки, фиксацией блока или панели в проектном положении временно струбциной, затем постоянно — прихваткой электросваркой монтажных накладок к закладным деталям плит днища и блока (панели) с последующей расстроповкой блока (панели) и затиркой поверхности швов;

установка плит перекрытия на стеловые блоки и панели камеры на цементном растворе (заподлицо с наружным контуром стеловых блоков и панелей) с последующей заделкой цементным раствором стыков между плитами перекрытия и между ними и стенами;

монтаж сборных элементов горловины камеры, выполняемой аналогично их монтажу на колодцах;

устройство проемов в стенах камеры с помощью отбойного молотка;




Рис. 56. Монтаж полносборных железобетонных камер.
 а, б — укладка плит основания; в, г — монтаж Г-образных блоков; д — монтаж влит перекрытия

ка для ввода и вывода труб; распрямление загнутых концов оголенной арматуры и установка стального футляра; вварка арматурной сетки в проемы камеры; заделка просмоленной прядью и асбестоцементным раствором зазора между трубой и футляром; заделка бетоном проемов между футляром и стенами камеры;

гидроизоляция камер, выполняемая аналогично гидроизоляции колодцев.

9.9. Устройство упоров на трубопроводах следует производить с учетом следующих требований:

опорные стенки котлованов, на которые опираются бетонные монолитные упоры, должны быть, как правило, вертикальными и иметь ненарушенную структуру грунта;

пазухи и зазоры между сборными элементами упоров и откосом котлована должны быть заполнены бетоном или щебнем;

зазоры между трубопроводом и сборной частью бетонных и кир-




Рис. 57. Труборез типа ТГ-800 конструкции ВНИИмонтажспецстроя:
1 — режущая цепь; 2 — силовое устройство; 3 — привод

личных упоров должны быть плотно заполнены монолитным бетоном (подушкой) с уплотнением;

бетонирование монолитных упоров вдоль опорной стенки котло-
вана следует производить без устройства опалубки.

10. УСТРАНЕНИЕ ДЕФЕКТОВ ТРУБОПРОВОДОВ

10.1. В случае обнаружения на трубопроводе в процессе его испытания недопустимых дефектов (трещина или свищ в трубе, разгерметизация стыкового соединения) последние должны быть устрани-
ены, а трубопровод подвержен испытанию на прочность и герметич-
ность повторно.

10.2. Если при испытании трубопровода обнаружена небольшая трещина или свищ на трубе, то последняя может быть отремонти-
рована установкой на ее поврежденном участке седелки с резиновой
прокладкой.

Для такого ремонта рекомендуется использовать как стандарт-
ные ремонтные чугунные седелки, так и специально изготовленные
в соответствии с диаметром труб сварные стальные седелки.

10.3. При повреждении чугунной трубы на значительной ее длине поврежденный участок трубы следует вырезать и заменить его отрез-
ком чугунной или стальной трубы соответствующего диаметра.

10.4. Для резки труб могут быть рекомендованы труборезы кон-
струкции ВНИИмонтажспецстроя Минмонтажспецстроя СССР (рис.
57, табл. 54).

10.5. Демонтаж дефектного конца трубы может быть осущест-
влен с применением приспособления, изображенного на рис. 58.

Таблица 54
Техническая характеристика труборезов [1]

Основные показатели	Типы труборезов			
	TPB-150	TPP-150	ТГ-400	ТГ-600
Диаметры разрезаемых труб, мм: чугунных асбестоцемент- ных керамических	50—150 До 400 До 400 Ручной винтовой	50—150 До 400 До 400 Ручной рычажный	150—400 До 900 До 600 Гидравлический	До 600 До 1000 До 600
Вид привода				
Усилие рукоятки, кН (кгс)	0,2 (20)	0,2 (20)	0,2 (20)	0,2 (20)
Масса устройства (без цепи), кг	11,5	8,6	32	42

10.6. Взамен вырезанного дефектного конца трубы укладывают отрезок чугунной или стальной трубы (вставку) длиной на 100—120 мм короче удаленного дефектного конца, с тем чтобы завести его

Таблица 55

Размеры надвижной фланцевой муфты для соединения труб, мм

Условный проход D_y	Муфта трубы		Надвижная муфта	Фланцы $P_y=1$ МПа (10 кгс/см ²), (ГОСТ 12815—80*; ГОСТ 12820—80*)						Болты (ГОСТ 12815—80*)		
	чугунная	сталь- ная		D_5	D_6	D_7	b	b_1	d	ко- личество	диаметр	
65	81	76 83	102×5	92	86	145	180	17	10	18	4	M16
100	118	114	140×5	130	123	180	215	19	10	18	8	M16
150	170	165 168	194×6	182	174	240	280	21	10	22	8	M20
200	222	219	245×6	233	228	295	335	21	15	22	8	M20
250	274	273	299×6	287	280	350	390	23	15	22	12	M20
300	326	325	351×7	337	330	400	440	24	15	22	12	M20

Примечание. Размеры D_5 и b_1 нестандартные.

I-I




Рис. 58. Приспособление для демонтажа стыкового соединения труб:
1 — винт; 2 — болт; 3 — скоба

в раструб соседней трубы. Соединение вставки с гладким концом чугунной трубы осуществляют, используя нестандартные сварные муфты длиной 300—400 мм с резиновым уплотнением. Муфты сваривают из стальных труб (ГОСТ 3262—75*, ГОСТ 8696—74*, ГОСТ 10704—76*), а также и вставки, если отсутствуют чугунные трубы. Рекомендуется применение муфт двух конструкций, отличающихся по способу монтажа и уплотнения резиновых колец: натяжная двух-




Рис. 59. Ремонт дефектного участка чугунного трубопровода стальной двухфланцевой надвижной муфтой:

1 — чугунная труба; 2 — резиновое кольцо; 3 — надвижная стальная двухфланцевая муфта; 4 — отрезок стальной или чугунной трубы (вставка); 5 — раструб чугунной трубы; 6 — натяжной свободный фланец; 7 — приварной фланец




Рис. 60. Ремонт дефектного участка чугунного трубопровода свертной стальной муфтой:

1 — чугунная труба; 2 — резиновое кольцо круглого сечения; 3 — свертная стальная муфта; 4 — отрезок чугунной или стальной трубы (вставка); 5 — стяжные приварные полки; 6 — резиновая прокладка 6 мм; 7 — болты с гайками; a , b — ширина рабочей щели соответственно для чугунной и стальных труб

фланцевая с натяжными свободными фланцами (рис. 59, табл. 55) и свертная (рис. 60, табл. 56).

10.7. Монтаж отрезка новой трубы и надвижной муфты осуществляют в следующем порядке (рис. 59):

на смежных концах соединяемых труб делают отметки на расстоянии от их торцов, равном половине длины муфты минус 50 мм;

на конец трубы надвигают натяжной фланец и одно резиновое кольцо, на которые затем надвигают муфту на всю ее длину;

заводят в раструб с уложенной манжетой отрезок новой трубы с предварительно надетым вторым натяжным фланцем и резиновым кольцом и, центрируя отрезок этой трубы по оси трубопровода, надвигают на него муфту до сделанной отметки;

придвигают к приварным фланцам 7 муфты натяжные фланцы

Таблица 56

Размеры свертной муфты для соединения труб, мм

Трубы		Свертная муфта			ГОСТ стальной трубы для муфты	Ширина рабочей щели для труб		Резиновые уп- лотнительные кольца типа КЧМ (ГОСТ 52 28-76*)		
чугунные	сталь- ные	наружный диаметр D_1	наружный диаметр D_2	внутренний диаметр D_3	толщина стенки s	чугунной a	стальной b	внутренний диаметр		
100	118	114	140	131	4,5	10704-76* 3262-75*	6,5	8,5	110	14
150	170	165	194	182	6	10704-76*	6	8,5; 7	160	14
200	222	219	242	235	5	10704-76*	6,5	8	200	14
250	274	273	299	289	5	10704-76*	7,5	8	264	17
300	326	325	351	341	5	10704-76*	7,5	8	300	17
400	429	426	480	456	12	10704-76* 8696-74*	13,5	15	400	20
300	326	325	377	363	7	10704-76*	18,5	19	Уплотнение зачеканкой	
400	429	426	480	468	6	{ 10704-76* 8696-74*	19,5	21		

б с резиновыми кольцами и сбалчивают фланцы, обжимая резиновые кольца и тем самым обеспечивая герметичность соединения труб.

Аналогично выполняют и монтаж свертной муфты, однако уплотнение резиновых колец достигают сболячиванием стяжных полок верхней и нижней частей муфты, при котором резиновые кольца сжимаются в рабочей щели муфты, чем гарантируется необходимая герметичность соединения.

Муфтовые соединения, монтируемые в земле, должны быть обетонированы для защиты от коррозии.

10.8. При нарушении герметичности стыковых соединений трубопровода ремонт последних можно осуществить установкой дополнительного резинового кольца (применяемого при монтаже) по всей окружности стыка или отрезка резинового кольца — непосредственно на обнаруженное дефектное место в стыке с последующей заделкой отремонтированного стыка бетонным поясом, а при необходимости металлическим хомутом.

10.9. Способ ремонта раструбного стыкового соединения железобетонного трубопровода из виброгидропрессованных и центрифуги-




Рис. 61. Ремонт раструбного соединения железобетонных напорных труб стяжными разрезными фланцами;

1 — стальные разрезные стяжные фланцы; 2 — ремонтное резиновое кольцо;
3 — стяжные болты с гайками




Рис. 62. Ремонт железобетонной трубы наложением стальной разрезной муфты:

1 — стена ремонтируемой железобетонной трубы; 2 — кольцевая щель с цементно-песчаным раствором; 3, 4 — нижняя и верхняя секции разрезной муфты; 5 — сварные швы

рованных труб стяжными нестандартными разрезными фланцами с резиновым уплотнительным кольцом показан на рис. 61. Резиновое кольцо разрезают косым швом в плоскости, нормальной к оси трубы, одевают его на трубу у торца раstra, проклеивают поверхность среза резиновым kleем, скрепляют kleющей лентой и надвигают на торец раstra. Разрезанные по диаметру стальные фланцы одевают на смежные трубы по обе стороны раstra и сваривают их. Затем фланцы надвигают до упора в резиновое кольцо и в коническую поверхность раstra, стягивают их болтами, чем достигается плотное прижатие резинового кольца к торцу раstrной щели.

Отремонтированный стык следует обетонировать для защиты от коррозии фланцевого соединения.

10.10. Устранение течи при повреждении стенки по длине железобетонной трубы рекомендуется производить наложением стальной разрезной муфты (рис. 62), изготовленной из стальных труб соответствующего диаметра. Обе половинки муфты накладывают на поврежденную часть трубы и сваривают, обеспечивая между стенками муфты и трубы равномерную по окружности кольцевую щель шириной, достаточной для нагнетания в нее цементно-песчаного раствора.

11. КРАТКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

11.1. Краткие указания составлены с учетом требований СНиП III-4-80 и Памятки по технике безопасности при выполнении специальных строительно-монтажных работ Минмонтажспецстроя СССР.

Производство земляных работ в зоне расположения подземных коммуникаций (электрокабели, газопроводы и др.) допускается только с письменного разрешения организации, ответственной за эксплуатацию этих коммуникаций. К разрешению должен быть приложен план (схема) с указанием расположения и глубины заложения коммуникаций.

11.2. У котлованов и траншей, разрабатываемых на улицах, проездах и во дворах населенных пунктов, а также в прочих местах, где происходит движение людей и транспорта, кроме ограждения необходимо устанавливать предупредительные надписи и знаки, а в ночное время — световые сигналы.

11.3. Грунт, выброшенный из котлована или траншеи, следует размещать на расстоянии не менее 0,5 м от их бровок.

11.4. На экскаваторе при разработке траншеи разрешается находиться только машинисту и тем членам бригады, без которых невозможно обслуживание машины. Присутствие посторонних лиц запрещается. При работе экскаватора не разрешается производить какие-либо другие работы со стороны забоя и находиться людям в радиусе действия экскаватора плюс 5 м.

11.5. Во время перерыва в работе экскаватор необходимо переместить от края траншеи на расстояние не менее 2 м, а ковш опустить на грунт. Очищать ковш разрешается только в опущенном положении.

11.6. Во время движения экскаватора стрелу его необходимо устанавливать строго по направлению хода, а ковш поднимать над землей на 0,5—0,7 м. Запрещается передвижение экскаватора с нагруженным ковшом.

11.7. Разработанный грунт, остатки материалов, разобранные крепления и неиспользуемое оборудование при проходке подземных выработок надлежит немедленно удалять. Загромождать проходы и рельсовые пути внутри подземных выработок запрещается.

11.8. Машинист трубоукладчика осуществляет контроль работы стропальщиков и несет полную ответственность за нарушение требований по управлению краном-трубоукладчиком и его обслуживанию.

11.9. Открытые склады горючего для строительных машин должны находиться на расстоянии не менее 20 м от машин.

11.10. Использованный обтирочный материал следует складывать в специальные металлические ящики с крышками.

11.11. Во время остановки экскаватора стрелу нужно отвести в сторону от забоя, а ковш опустить на землю. Ковш держать на весу запрещается.

11.12. Передвижение трубоукладчика вдоль траншеи при опускании труб должно производиться за пределами призмы обрушения, но не менее чем в 2 м от бровки траншеи.

11.13. Во время работы следить за состоянием бровки траншеи и прекращать работу даже при незначительном ее обрушении. Держать груз на крюке трубоукладчика длительное время запрещается.

11.14. При подъеме и укладке труб в траншее машинист обязан: следить за состоянием механизмов трубоукладчика и показаниями контрольных приборов;

не поднимать груз, превышающий максимальную грузоподъемность трубоукладчика, и не допускать нагрузки, при которой начинается отрыв гусеницы от поверхности грунта;

не допускать рывков при подъеме и опускании труб в траншее.

11.15. При использовании крана-трубоукладчика для погрузочно-разгрузочных работ, а также в качестве средств (тягача) для подтаскивания труб, для центровки стыков труб, обязательно соблюдение требований по технике безопасности, установленных Правилами устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов.

11.16. Устанавливать краны для работы на свеженасыпанном неутрамбованном грунте, а также на площадке с уклоном более указанного в паспорте крана не разрешается.

11.17. Перед началом работ в траншеях производитель работ или мастер должен проверить устойчивость откосов, прочность крепления траншей, котлованов и колодцев, в которых намечается укладка трубопроводов.

11.18. Опускать в траншее трубы больших диаметров, а также поднимать их необходимо только под руководством прораба или мастера.

11.19. Опускаться в траншее или котлованы можно только по

приставным лестницам или трапам. Запрещается становиться на распорки креплений.

11.20. Находиться в траншеях и колодцах во время опускания в них труб, фасонных частей, арматуры и т. п. запрещается.

11.21. Запрещается нахождение между траншеей и трубопроводом во время спуска труб или монтируемых составных частей трубопровода.

11.22. Для подъема и перемещения труб и других длинномерных грузов в горизонтальном положении следует применять не менее двух стропов или специальные траверсы. Чтобы избежать срыва груза при подъеме и перемещении, петли стропов необходимо надевать по центру крюка.

11.23. Трубы перед подъемом должны быть очищены от земли, льда и других предметов, которые могут упасть сверху при перемещении. Нахождение людей в зоне перемещения грузов не допускается.

11.24. Для разворота и придерживания труб и других длинномерных громоздких грузов следует применять оттяжки в виде пеньковых канатов; при этом рабочий должен находиться вне опасной зоны.

11.25. Снимать стропы с крюка допускается только после того, как груз будет надежно установлен. Оставлять груз в подвешенном состоянии по окончании работы или на время перерыва в работе запрещается.

11.26. Во всех случаях при опускании в траншею (колодец) труб, фасонных частей, арматуры и другого оборудования различными грузоподъемными механизмами подъем грузов от земли не должен превышать 1 м.

11.27. Опускать грузы следует плавно, без рывков и ударов о стенки и распорки креплений траншей. Запрещается скатывать трубы в траншею ломами или вагами, а также сбрасывать с бровки фасонные части или арматуру.

11.28. При опускании труб и фасонных частей в траншею находящиеся в траншее рабочие могут приближаться к ним только тогда, когда установленный груз будет находиться от дна траншее не более чем на 30 см. Находиться под опускаемым грузом, а также оставлять груз на весу запрещается.

11.29. Освобождать уложенные в траншею трубы от захватных приспособлений грузоподъемных механизмов можно только после укрепления труб на дне подбивкой грунта или после надежной укладки их на постоянные опоры.

11.30. Все работы по подъему и перемещению грузов должны производиться рабочими не моложе 18 лет, прошедшиими медицинское освидетельствование и обучение правилам техники безопасности при грузоподъемных работах, имеющими удостоверение на право произ-

водства таких работ, под непосредственным наблюдением лица, ответственного за безопасное перемещение грузов.

11.31. Перед началом грузоподъемных работ мастер или прораб должен провести дополнительный инструктаж рабочих на рабочем месте, обращая внимание на специфические особенности работы на данном участке. Из зоны производства работ удаляют всех лиц, не связанных с грузоподъемными операциями.

11.32. Перед подъемом груза следует проверить надежность его строповки (путем подъема груза на высоту 25—30 см), а также отсутствие на нем посторонних предметов, в том числе земли или льда, так как их падение при подъеме может причинить травмы.

11.33. Отрыв примерзших грузов от грунта, снега или льда с помощью грузоподъемных машин категорически запрещается.

11.34. Стропы и траверсы в процессе эксплуатации должны подвергаться техническому осмотру лицом, ответственным за их исправное состояние, в сроки, предусмотренные правилами устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов, утвержденных Госгортехнадзором СССР, а прочая технологическая оснастка — не реже чем через каждые шесть месяцев, если техническими условиями или инструкциями завода-изготовителя не предусмотрены другие сроки. Результаты осмотра необходимо регистрировать в журналах периодического осмотра.

11.35. В период монтажа трубопровода место производства работ должно быть хорошо освещено. При недостаточном освещении, сильном снегопаде или тумане, а также в других случаях, когда крановщик плохо различает сигналы стропальщика (сигнальщика) или перемещаемый груз, работа крана должна быть прекращена.

11.36. При перемещении тяжелых грузов на санях, стальных листах с применением трактора рабочие, сопровождающие груз, должны находиться позади него.

11.37. Во время работы с гидравлическими домкратами нельзя стоять против имеющихся на них пробках. Нужно строго следить за показаниями манометра. Запрещается работа с гидравлическими домкратами без манометров или с неисправными манометрами.

11.38. Используемые при надвижке труб тали и ручные лебедки следует устанавливать так, чтобы рабочий, который вращает ручку лебедки, не находился по линии натяжного троса.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

СТЕНДЫ И УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ИСПЫТАНИЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ
И ДРУГИХ НАПОРНЫХ ТРУБ В ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ОРГАНИЗАЦИЯХ
МИНВОДХОЗА СССР [1, 2, 3, 10, 26]

Показатели	Гидравлический стенд СевНИИГиМа	Стенд треста «Оргтехводстрой»	Усовершенствованная машина для испыта- ния труб НПО «Ра- дуга»	Гидравлические опрессовщики ВНИИЗемМаша марки	
				МВ-3	МВ-10
База	Лист-волокуша	Полозья	Универсальная уборочная машина КО-705А	Самоходное шасси Т-16М	Шасси-прицеп 2-ПН-2
Тип	Прицеп к трак- тору	Стационарный	Прицеп к трактору	Навесной	—
Диаметр испытываемых труб, мм	150—500	200—350	100—500	200—400	200—1200
Насос наполнения: марка	УН-41000 и ГН-60	НШ-40	ГН-200 М	ГН-200 М	Г-38-154
производительность, м ³ /ч	—	—	—	1,05	38,4
давление, МПа (кгс/см ²)	0,9—1,8 (9—18)	1,5 (15)	1,8 (18)	2 (20)	—
Запас воды, м ³	—	3	4	1,8	2,6
Силовая установка	НПА-64	Электропитание от сети, мощ- ность 5,7 кВт	Привод от ВОМ трактора	Привод от ВОМ трактора	Дизель Д-144-8 с муфтой сцепления
Габариты, м	7,9×1,1×0,7	7,1×1,8×1,8	—	4,8×1,6×2,5	—
Масса, кг	140	2500	—	4390	—

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ О МАШИНАХ
И МЕХАНИЗМАХ ДЛЯ УПЛОТНЕНИЯ ГРУНТОВ [27]

Тип машин и механизмов	Основные технические характеристики	Завод-изготовитель
I. Навесные или подвесные рабочие органы к строительным машинам циклического действия		
Гидромолоты на- весные на экска- ваторы: ГПМ-120	Масса 275 кг, энергия уда- ра 120 кгс·м, размер плиты 400×400 мм	Экскаваторный за- вод Минстройдор- маша СССР (г. Киев)
СП-62	Масса 2000 кг, энергия уда- ра 900 кгс·м, размер плиты 800×800 мм	Экскаваторный за- вод Минстройдор- маша СССР (г. Ковров)
СП-71	Масса 650 кг, энергия уда- ра 300 кгс·м, размер плиты 600×600 мм	Экскаваторный за- вод Минстройдор- маша СССР (г. Калинин)
Пневмомолоты на- весные на экска- ваторы: ПН-1300	Масса 350 кг, энергия уда- ра 130 кгс·м, размер плиты 300×300 мм	Ремонтно-механи- ческий завод Мин- стра строства СССР, (г. Ярославль)
ПН-1700	Масса 450 кг, энергия уда- ра 170 кгс·м, размер плиты 400×400 мм	То же
ПН-2400	Масса 500 кг, энергия уда- ра 240 кгс·м, размер пли- ты 500×500 мм	»
Трамбовки свобод- но падающие под- весные к экскава- тору Виброплиты под- весные к крану или экскаватору:	Масса 2500, 3500 и 4500 кг, диаметр трамбовки соответ- ственно 1200, 1400 и 1600 мм	Строительные ми- нистерства
ВПП-2	Масса 2650 кг, возмущаю- щая сила 25 тыс. кгс, раз- мер плиты 2,5×1,8 м	То же
ВПП-3	Масса 1500 кг, возмущаю- щая сила 14 тыс. кгс, раз- мер плиты 2×1,5 м	»

Тип машин и механизмов	Основные технические характеристики	Завод-изготовитель
Виброплиты подвесные к крану или экскаватору: ВПП-5	Масса 1500 кг, возмущающая сила 8,8 тыс. кгс, размер плиты $1,8 \times 1,3$ м	Строительные министерства
ВПП-6	Масса 950 кг, возмущающая сила 6,2 тыс. кгс, размер плиты $1,5 \times 1,2$ м	То же
Вибротрамбовка ПВТ-3 подвесная к крану или экскаватору	Масса 2600 кг, размер плиты $0,8 \times 0,8$ м	ЗОКиО (Москва)

II. Ручные механизмы для поверхностного уплотнения

Виброплиты само-передвигающиеся: SVP-12,5	Масса 150 кг, возмущающая сила 1250 кгс, размер плиты $0,55 \times 0,5$ м	Поставка из ГДР через Союзглавтяжмаш
SVP-25	Масса 270 кг, возмущающая сила 2500 кгс, размер плиты $0,75 \times 0,75$ м	То же
SVP-31,5	Масса 500 кг, возмущающая сила 3150 кгс, размер плиты $0,7 \times 0,7$ м	»
Трамбовки электрические: ИЭ-4501	Маса 160 кг, размер плиты $0,5 \times 0,5$ м	Завод «Электроинструмент» Минстройдормаша СССР (г. Даугавпилс)
ИЭ-4505	Масса 28 кг, диаметр плиты 0,2 м	То же
Вибротрамбовки самоподвигающиеся: ВУТ-5	Масса 100 кг, возмущающая сила 110 кгс, размер плиты $0,36 \times 0,41$ м	ЦРМЗ Волгоградгидростроя Минэнерго СССР
ВУТ-4	Масса 200 кг, возмущающая сила 2240 кгс, размер плиты $0,5 \times 0,428$ м	То же
ВУТ-3	Масса 350 кг, возмущающая сила 3200 кгс, размер плиты $0,7 \times 0,55$ м	»
СВТ-3МП	Масса 350 кг, размер плиты $0,78 \times 0,54$ м	»

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГРУНТОУПЛОТНЯЮЩИХ МЕХАНИЗМОВ, РЕКОМЕНДУЕМЫХ ДЛЯ УПЛОТНЕНИЯ ГРУНТА ПРИ ЗАСЫПКЕ НАПОРНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ [27]

Таблица 1
Электротрамбовки (изготовитель — Даугавпилсский завод
«Электроинструмент», ул. Валкас, 2)

Характеристики	ИП-4503	ИП-4502
Производительность по среднезернистому песку, м ³ /ч	6	45
Глубина уплотнения, см	—	40
Частота ударов в минуту	550	560
Электродвигатель:		
тип	асинхронный с короткозамкнутым ротором	трехфазный с короткозамкнутым ротором
мощность, кВт	0,27	1,5
сила тока, А	—	6,4
напряжение, В	220	220
Габариты, см	20×39×75	97×95×48
Масса, кг	14,5	75

Таблица 2
Самопередвигающиеся виброплиты, выпускаемые в странах народной демократии

Марка	Глубина уплотнения, м	Рабочая скорость, м/мин	Необходимое число проходов	Ширина уплотняемой полосы, см	Масса, кг	Возмущающая сила, кгс	Мощность двигателя, кВт (л. с.)	Габариты, м
-------	-----------------------	-------------------------	----------------------------	-------------------------------	-----------	-----------------------	---------------------------------	-------------

Строительные машины ГДР

<i>SVP-12,5</i>	0,25— 0,65	13 6	5— 6	55 75	150 230	1250 2500	(4) 2,9 (6) 4,4	1,2×0,71× ×0,92 1,3×0,92× ×0,95
<i>SVP-25</i>	0,3— 0,6	17 15	6 4	— —	470	3150	(6,5) 4,7	—
<i>SVP-31,5/1</i>	0,5— 0,8	15 9	4 4	— 75	1100	3150	(6,5) 4,7	3,5×1,45× ×1,4
<i>SVP-31,5</i>	0,4— 1	9 6	4 6	75 35	230	2200	(4) 2,9	1,6×0,35× 0,9
<i>GSD-12,5</i>	0,35— 0,45	11 17	6 —	— —	200	2200	(3,5) 2,6	1,62×0,86
<i>GSD-20</i>	До 0,3							

Продолжение табл. 2

Марка	Глубина уплотнения, м	Рабочая скорость, м/мин	Необходимое число проходов	Ширина уплотняемой полосы, см	Масса, кг	Возмущающая сила, кРт	Мощность двигателя, кВт (л. с.)	Габариты, м
Строительные машины ПНР								
WZK-10	1	12	—	—	2400	5000	13 (18) (8)	—
ZUB-32	0,6	13	—	—	400	3000	5,9	Ширина 0,7 м

Грунтоуплотняющие плиты фирмы «ВОШ» (ФРГ), типов ВР 750В и ВР 1250В имеют бензиновый двигатель, возмущающую силу 250—750 и 540—1250 кгс соответственно, рабочие скорости от 10 до 15 м/мин; типа ВР 1250Е — электрический двигатель мощностью 2,2 кВт (остальные показатели аналогичны типу ВР 1250В); типов ВР 1250Д и ВР 1800Д имеют дизельный привод, возмущающую силу 540—1250 и 460—1800 кгс соответственно, мощность двигателя 2,4 и 4,5 кВт, рабочую скорость 15 м/мин, вес 95 и 198 кг соответственно.

Таблица 3
Технические характеристики вибрационных самопередвигающихся плит

Показатели	Марка			
	Д-604	Д-605	Д-639	Д-368Б
Мощность двигателя, кВт	4,4	4,4	7,4	11,8
Площадь плиты, м ²	0,18	0,23	0,5	1,6
Максимальная глубина уплотнения, м	0,2	0,4	0,6	0,6
Частота колебаний, с ⁻¹	60	60	35	20
Масса плиты, кг	125	250	750	2000
Габариты, мм:				
длина	1,2	1,2	2,6	1,96
ширина	0,57	0,7	0,85	1,19
высота	0,9	0,9	1,1	1,52

Таблица 4

Технические характеристики самопередвигающихся вибротрамбовок

Показатели	Марка			
	ВУТ-5	ВУТ-4	ВУТ-3	СВТ-ЗМП
Мощность электродвигателя, кВт	1	1,7	2,8	2,8
Количество электродвигателей, шт.	2	2	2	2
Глубина уплотнения для связного грунта, м	0,25	0,35	0,5	0,3—0,5
Производительность в смену, м ³	50	70	100	—
Скорость перемещения, м/мин	3,7	3,3	2,7	3—8
Масса (без пульпы), кг	100	200	350	342
Габариты, м:				
длина	0,36	0,5	0,71	0,5
ширина	0,41	0,43	0,55	0,93
высота	0,3	0,45	0,64	0,5

П р и м е ч а н и е. Завод-изготовитель трамбовок ВУТ — Волжский центральный ремонтно-механический завод; СВТ — Куйбышевский опытно-экспериментальный завод.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ БЕТОНОУКЛАДЧИКОВ
ТИПА ЛБУ-20 И УБК-132 ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
В КАЧЕСТВЕ ГРУНТОУКЛАДЧИКОВ ПРИ ОБРАТНОЙ
ЗАСЫПКЕ ТРАНШЕЙ [29]

Грунтоукладчик (бетоноукладчик) ЛБУ-20 на гусеничном ходу имеет полноповоротную платформу, на которой расположены привод, кабина машиниста и вибрационный бункер для приема грунта из автосамосвалов и подачи его на ленту транспортера, а также телескопический транспортер. Наличие телескопической транспортерной стрелы является отличительным достоинством этой машины, позволяющим с одной стоянки подать грунт на значительную длину или площадь.

Грунтоукладчик (бетоноукладчик) УБК-132 смонтирован на базе гусеничного трактора ДТ-75. Выгруженный из автосамосвала грунт скиповым подъемником перегружается в промежуточный вибробункер, а из него — на ленту транспортера. В транспортном положении транспортер складывается. Машина снабжена выносными опорами, обеспечивающими ее устойчивость во время работы.

Техническая характеристика грунтоукладчиков (бетоноукладчиков) дана в приведенной ниже таблице.

Для лучшей работы машин при обратной засыпке траншей необходимо, чтобы для их прохождения оставлялась берма шириной

6,5 м. Для подачи грунта из отвалов непосредственно в загрузочный бункер машин используется бульдозер-погрузчик.

Технические показатели грунтоукладчиков-бетоноукладчиков	ЛВУ-20	УБК-132
Вылет транспортерной ленты, м	3—20	11
Ширина ленты транспортера, мм	500	500
Угол поворота стрелы в плане, град	360	100
Угол подъема стрелы, град	До 60	До 20
Предельная высота подачи, м	До 8	До 5,5
Емкость приемного бункера, м ³	3,2	1,6
Техническая производительность, м ³ /ч	20	11
Габариты, м:		
длина	25,1	18,9
ширина	2,9	2,44
высота	3,95	4,7
Масса машины, т	14	13
Число обслуживающих рабочих, чел.	2	2

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

КОМПЛЕКСНАЯ МЕХАНИЗАЦИЯ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ТРУБОПРОВОДОВ ЗАКРЫТОЙ ОРОСИТЕЛЬНОЙ СЕТИ [6, 8, 15, 25, 26, 30, 35]

В организациях Минводхоза СССР накоплен определенный опыт по комплексной механизации производства работ, обеспечивающей выполнение механизированным способом всех технологических за исключением уплотнения грунта операций. Выделено несколько групп трубопроводов, различающихся по материалам и условным проходам труб, в том числе: I группа — трубопроводы из асбестоцементных и чугунных труб диаметром 200—400 мм; II группа — трубопроводы из железобетонных труб диаметром 500—1200 мм.

В комплекс машин для I группы трубопроводов входят следующие машины и оборудование:

роторный траншееный экскаватор ЭТР-204;
оборудование МВ-1 для рытья приямков к экскаватору ЭТР-204 (вновь разработанное);
оборудование МВ-2 для подачи труб в траншею, укладки истыковки труб к экскаватору ЭО-3322А (вновь разработанное);
гидравлический опрессовщик труб МВ-3 (вновь разработанный).

Перечень выполняемых технологических операций с указанием используемых машин и оборудования для этой группы трубопроводов приведен в табл. 1.

Таблица 1

Операция	Наименование машины	Основной параметр	Масса, т
Снятие растительного слоя	Бульдозер с поворотным отвалом на тракторе Т-130.1.Г.1-ДЗ-109ХЛ	Длина отвала 4,12 м	16,9
То же	Бульдозер с неповоротным отвалом на тракторе Т-130.1.Г.1-ДЗ-110ХЛ	Длина отвала 3,22 м	16,6
»	Скрепер прицепной к тягачу Т-330 ДЗ-79	Вместимость ковша 15 м ³	25
»	Автогрейдер тяжелого типа ДЗ-98	Длина отвала 3,7 м	19,5
Планировка трассы трубопровода	Бульдозер с неповоротным отвалом на тракторе Т-130.1.Г.1-ДЗ-110ХЛ	Длина отвала 4,12 м	16,6
	Автогрейдер тяжелого типа ДЗ-98	Длина отвала 3,7 м	19,5
Рытье траншей под трубопровод	Экскаватор траншейный роторный на тракторе Т-130.1.Г.1	Диаметр ротора 3,55 м	30
Профилирование основания траншей	Оборудование к экскаватору ЭТР-204 для профилирования основания и рытья приямков МВ-1	—	0,5
Рытье котлованов для установки гидрантов	Экскаватор одноковшовый ЭО-3322А с многочелюстным грейфером	Вместимость ковша 0,5 м ³	14
Развозка труб по трассе	Автомобиль бортовой ЗИЛ-131	Грузоподъемность 3,5 т	10,4
Стендовое испытание труб	Трактор ДТ-75М с прицепом 785А	Грузоподъемность 4 т	6,9
Разгрузка и подача труб в траншее, укладка их на дно и стыковка	Гидравлический опресовщик труб МВ-3 на самоходном шасси Т-16М	Диаметр испытываемых труб 200—400 мм	4,4
	Оборудование к экскаватору ЭО-3322А для подачи труб в траншее, укладки и стыковки труб МВ-2	Диаметр укладываемых труб 200—400 мм	2
Частичная засыпка труб перед испытанием	Бульдозер с поворотным отвалом на тракторе Т-130.1.Г.1-ДЗ-109ХЛ	Длина отвала 4,12 м	16,9
Предварительное испытание трубопровода	Экскаватор одноковшовый ЭО-3322А с многочелюстным грейфером	Вместимость ковша 0,5 м ³	14
	Гидравлический опресовщик на прицепе 2-ПН-2	Подача 10 л/с; давление 2,5 МПа	—

Продолжение табл. 1

Операция	Наименование машины	Основной параметр	Масса, т
Полная засыпка траншеи	Траншеезасыпатель на тракторе Т-130.1.Г.1 Бульдозер с поворотным отвалом на тракторе Т-130.1.Г.1-ДЗ-109ХЛ	— Длина отвала 4,12 м	— 16,9
То же	Кавальероразравниватель на тракторе Т-130БГ-1-МК-21 Скрепер прицепной к тягачу Т-330.3-79 Бульдозер с поворотным отвалом на тракторе Т-130.1-Г.1-ДЗ-109ХЛ Бульдозер с неповоротным отвалом на тракторе Т-130.1.Г.1-ДЗ-110ХЛ Автогрейдер тяжелого типа ДЗ-98	Длина отвала 4,82 м Вместимость ковша 15 м ³ Длина отвала 4,12 м Длина отвала 3,22 м Длина отвала 3,7 м	19,9 25 16,9 16,6 19,5
Окончательное испытание трубопровода	Гидравлический опресовщик на прицепе 2-ПН-2	Подача 10 л/с; давление 2,5 МПа	—

Приложение. В перечне выполняемых технологических операций не указано выполнение работ по послойному уплотнению грунта в процессе засыпки (частичной и полной), что является существенным недостатком комплексной механизации производства работ.

Оборудование МВ-1 служит для профилирования основания траншеи и рыхла в местах стыков труб приямков длиной 0,4—0,8 м для укладки труб длиной 4—6 м и обеспечивает точность расположения приямков $\pm 0,2$ м. Рабочий орган оборудования МВ-1 представляет собой плоский нож, помещенный в задней опоре экскаватора ЭТР-204. Для получения профилированного ложа под трубы различных диаметров используют сменные ножи. Команда на заглубление ножа для образования приямка подается вручную или автоматически с использованием специального измерителя пройденного пути с приводом от гусеничной ленты экскаватора. Заглубление и выглубление ножа производятся гидроцилиндром. Весь разработанный грунт выносится из траншеи в отвал.

Оборудование МВ-2 устанавливается на рукоять экскаватора ЭО-3322А и предназначено для механизации таких операций, как разгрузка труб из транспортных средств высотой до 2,5 м, подача труб в траншею и укладка их на спрофилированное основание на

глубину до 2,5 м,стыковка труб, а также их расстыковка при обнаружении дефекта стыковки. Наибольший вылет трубы от оси вращения экскаватора составляет 6,5 м. Оборудование представляет собой траверсу с двумя захватами, установленными по краям телескопической рамы. Траверса шарнирно навешивается на рукоять экскаватора ЭО-3322А через реечный вращатель, посредством которого осуществляется ориентация траверсы в плане для точной укладки трубы в подготовленное ложе.

Захват трубы осуществляется посредством двух гидроцилиндров, которые работают параллельно. Стыковка (расстыковка) производится гидроцилиндром, расположенным внутри телескопической рамы.

Для привода гидроцилиндров используется гидропривод базового экскаватора.

Укладка труб оборудованием МВ-2 производится следующим образом. Поворотом экскаватора и оборудования устанавливают траверсу вдоль оси трубы, опускают на трубу и захватывают ее. Затем трубу поднимают, ориентируют вдоль траншеи и опускают на место укладки. Захваты раскрывают и траверсу переставляют так, чтобы центратор уперся в муфту ранее уложенной трубы. Захваты закрывают таким образом, чтобы выдвижной захват зажимал укладываемую трубу при выдвинутом положении телескопической рамы. После этого телескопическая рама вдвигается и происходитстыковка. Захваты раскрывают, поднимают оборудование, и экскаватор перезадает к следующей трубе.

Для монтажа чугунных раструбных труб используется траверса с тремя захватами, из которых передний предназначен для захвата уложенной трубы вблизи раструба. Он является подвижным и используется для подачи монтируемой трубы при еестыковке.

Гидравлический опрессовщик МВ-3 предназначен для предварительных (перед укладкой их в траншеею) испытаний труб без погружения в воду. Он смонтирован на раме самоходного шасси Т-16Л. Складная рама опрессовщика имеет опоры под испытываемую трубу. После укладки трубы на опоры с двух концов на нее с помощью гидроцилиндров надвигаются заглушки. Насосная станция опрессовщика с насосом ГН-200 работает от вала отбора мощности шасси через раздаточный редуктор. Насос К 20/30 используется для наполнения трубы и для откачки воды из нее в прицепную цистерну.

Внедрение комплекса машин I группы трубопроводов позволяет повысить производительность труда не менее чем на 30 %; снизить трудоемкость работ и сократить прямые издержки эксплуатации не менее чем на 20 % [30].

В комплекс машин для II группы трубопроводов входит следующее основное серийно выпускаемое и вновь разработанное оборудование:

Таблица 2

Состав операции	Наименование машины	Индекс машины	Базовая машина	Основные параметры	Масса, т
Снятие растительного слоя	Грейдер тяжелый, прицепной	Д-20БМА	—	Длина отвала 3,6 м	4
	Бульдозер с поворотным отвалом	ДЗ-109ХЛ	Трактор Т-130.1.Г.1	Длина отвала 4,12 м	16,9
	Кавальероразравниватель	МК-21	Трактор Т-130.БГ-1	Длина отвала 4,82 м	19,9
	Скрепер самоходный	ДЗ-11	Одноосный тягач МАЗ-52	Вместимость ковша 8 м ³	19
	Автогрейдер тяжелого типа	ДЗ-98	—	Длина отвала 3,7 м	19,5
Планировка трассы трубопровода	Грейдер тяжелый, прицепной	Д-20БМА	—	Длина отвала 3,6 м	4
	Бульдозер с поворотным отвалом	ДЗ-109ХЛ	Трактор Т-130.1.Г.1	—	16,6
	Автогрейдер тяжелого типа	ДЗ-98	—	Длина отвала 3,7 м	19,5
Рытье траншей под трубопровод	Экскаватор шнекороторный	ЭТР-206А	Трактор Т-130.1.Г.1	Диаметр ротора 3,55 м	40
Профилирование dna траншеи	Оборудование к экскаватору ЭТР-206А для профилирования основания	МВ-6	Экскаватор шнекороторный ЭТР-206А	—	1,5

Транспортирование труб на трассу	Автомобиль бортовой МАЗ-500	МАЗ-500	—	Грузоподъемность 7,5 т	—
	Автомобиль бортовой	КазАЗ-53201	—	Грузоподъемность 10 т	—
	Трактор с прицепом	Т-150К 2-ПТС-6	—	Грузоподъемность 6 т	—
	Трактор с прицепом	К-701 ММЗ-7716	—	Грузоподъемность 9 т	—
	Кран-экскаватор	Э-652Б	—	Грузоподъемность 10 т	24
	Кран-экскаватор	Э-1252Б	—	Грузоподъемность 20 т	44
Разгрузка из транспортных средств и подача труб в траншею	Кран на пневмоколесном ходу	КС-5473	—	Грузоподъемность 25 т	33
	Кран автомобильный	КС-3571	Автомобиль МАЗ-500А	Грузоподъемность 10 т	15,3
Рытье прямиков и стыковка труб	Оборудование для подачи труб в траншею и укладки труб	МВ-7	—	Грузоподъемность 5 т	1,6
	Оборудование для рытья прямиков и стыковки труб	МВ-8	Трактор ДТ-75Р-С4	Усилие стыковки 50 кН; глубина прямка 500 мм	8,5
Частичная засыпка труб перед испытанием	Бульдозер с поворотным отвалом	ДЗ-109ХЛ	Т-130.1.Г.1	Длина отвала 4,12 м	16,3
	Экскаватор одноковшовый с многочелюстным грейфером	ЭО-3322А	—	Вместимость ковша 0,5 м ³	15

Продолжение табл. 2

Состав операции	Наименование машины	Индекс машины	Базовая машина	Основные параметры	Масса, т
Полная засыпка траншей и рекультивации строительной полосы	Траншеезасыпатель	МВ-11	Трактор Т-130БГ-1	Длина отвала 3,9 м; диаметр шнека 1 м	23
	Карьероразравниватель	МК-21	Трактор Т-130БГ-1	Длина отвала 4,82 м	19,9
	Скрепер самоходный	ДЗ-11	Одноосный тягач МАЗ-52	Вместимость ковша 8 м ³	19
	Грейдер тяжелый, прицепной	Д-20БМА	—	Длина отвала 3,6 м	4
	Бульдозер с поворотным отвалом	ДЗ-109ХЛ	Трактор Т-130.1.Г.1	Длина 4,12 м	16
	Автогрейдер	ДЗ-98	—	Длина отвала 3,7 м	19
Окончательное испытание трубопровода	Гидравлический опрессовщик	МВ-10	Прицеп 2-ПН-2	Расход 10 л/с; давление 2,5 МПа	3,5

Приложение. В перечне выполняемых технологических операций не указано выполнение работ по послойному уплотнению грунта в процессе засыпки (частичной и полной), что является существенным недостатком комплексной механизации производства работ.

шнекороторный экскаватор ЭТР-206А;
оборудование МВ-6 (вновь разработанное) к шнекороторному экскаватору ЭТР-206А для профилирования грунтового основания (рис. 12);
оборудование МВ-7 (вновь разработанное) к стреловому крану грузоподъемностью 15—25 т для подачи труб в траншею и их укладки;
оборудование МВ-8 (вновь разработанное) к трактору ДТ-75Р-СЧ для рытья приямков и стыковки труб;
гидравлический опрессовщик труб МВ-10 (вновь разработанный) на прицепе 2-ПН-2;
траншеезасыпатель МВ-11 (вновь разработанный) с использованием прицепа 2-ПН-2;
оборудование МВ-14 (вновь разработанное) для проведения гидравлического испытания трубопроводов, обеспечивающее герметизацию испытываемого участка трубопровода, установку и снятие заглушек на трубах, создание концевых упоров для трубопровода и поджатие концевых заглушек.

Перечень выполняемых технологических операций с указанием используемых машин и оборудования для этой группы трубопроводов приведен в табл. 2.

Оборудование МВ-6, выполненное в виде специального зачистного устройства к указанному экскаватору, служит для расширения дна открытой траншеи до 1,85 м и образования на дне траншеи ложа для укладки труб. Расширение дна траншеи необходимо для обеспечения движения по дну машины МВ-8; профилированное ложе под трубы различных диаметров вырезается сменными ножами.

Двухколесная задняя опора с колеей 1450 мм обеспечивает сохранность ложа; для увеличения дорожного просвета профилирующий щит поднимается гидроцилиндром в транспортное положение.

Оборудование МВ-7 представляет собой специализированную полуавтоматическую траверсу, работающую по четырехтактному циклу. Траверса используется для погрузки труб в транспортные средства, их разгрузки, подачи труб в траншею, укладки в ложе и поддержания труб в процессе монтажа. При работе с трубами разного диаметра захватные рычаги траверсы перенастраивают.

Оборудование МВ-8 предназначено для рытья приямков и стыковки железобетонных труб. Базовой машиной оборудования служит трактор ДТ-75-04, на который спереди навешиваются приямкокопатель в виде фрезы-метателя и толкающий брус для стыковки. На стандартную навесную систему устанавливают специальный упор, воспринимающий усилия стыковки. Машина перемещается по дну траншеи, в которой уложен трубопровод. После установки приямкокопателя над местом открытия приямка включается фреза-метатель

и опускается силовыми цилиндрами на грунт. Грунт разрабатывается ножами фрезы и выбрасывается лопатками на берму. После открытия приемника фреза поднимается и машина перемещается назад на расстояние, необходимое для укладки передней очередной трубы. Затем под действием толкающего бруса перемещают трубу вперед и производят еестыковку с ранее уложенной трубой.

Оборудование МВ-10 представляет собой гидравлический опрессовщик трубопроводов. Он смонтирован на базе шасси-прицепа 2-ПН-2 (модель 710Б) и состоит из опрессовочного насоса производительностью 16,5 л/с при заполнении и 10,4 л/с при испытании при напоре до 2,5 МПа (25 кгс/см²), мерного бака, системы трубопроводов, манометров и задвижек. Опрессовщик выполнен в виде автономного агрегата с приводом от двигателя внутреннего сгорания марки Д-144-81. Крутящий момент от двигателя к насосу передается через повышающий редуктор. Его обслуживает один человек.

Оборудование МВ-14, используемое при проведении испытания трубопроводов, предназначено для выполнения следующих операций:

- герметизации испытываемого участка трубопровода;
- установки и снятия заглушек на трубы;
- создания упоров по концам испытываемого трубопровода;
- восприятия нагрузок, возникающих при испытании;
- поджатия заглушек при смещении концевых упоров.

В состав оборудования входят два комплекта по пять стальных заглушек диаметром 500, 600, 800, 1000 и 1200 мм; два комплекта домкратов для поджатия заглушек и два комплекта упорных балок. Одна из заглушек устанавливается на растрбинную часть трубы, другая — на втулочную часть трубы на другом конце трубопровода. Домкраты для поджатия заглушек выполнены с механическим приводом, они имеют рабочий ход не менее 300 мм. Упор представляет собой сборную трехзвенную металлоконструкцию, состоящую из центрального звена и двух опорных боковых звеньев. Допустимое давление упора на грунт не превышает 0,4 МПа (4 кгс/см²). Конструкция заглушек и упора обеспечивает передачу усилия от заглушек на вертикальные стенки вспомогательной траншеи. Установка оборудования выполняется с помощью крана грузоподъемностью не менее 6,3 т.

Внедрение комплекса машин для II группы трубопроводов позволит [15]:

- повысить производительность труда не менее чем на 30 %;
- снизить трудоемкость выполняемых работ, устранив тяжелый ручной труд при выполнении основных операций;
- сократить стоимость строительства линейной части трубопровода не менее чем на 20 %.

Разработка комплекса машин для трубопроводов I—II групп ведется организациями Минводхоза СССР и Минстройдормаша.

**РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УЧЕТУ РАСХОДА
ВОДЫ НА ПРОМЫВКУ И ДЕЗИНФЕКЦИЮ
ТРУБОПРОВОДОВ [36, 37, 38, 39]**

Промывку и дезинфекцию законченных строительством трубопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения осуществляют водой питьевого качества, подаваемой, как правило, из сетей действующих водопроводов с соблюдением требований СНиП 3.05.04—85 (пп. 7.42—7.44 и прил. 5).

Для учета расходуемой воды рекомендуется устанавливать временную диафрагму (сужающее устройство), позволяющую с достаточной точностью измерять значительные объемы воды, используемой на указанные цели.

Применение механических водосчетчиков для учета воды при промывках не рекомендуется вследствие их ограниченной пропускной способности.

Для упрощения монтажа и измерения расхода временную диафрагму рекомендуется устанавливать в конце выпускной трубы из промываемого трубопровода (рис. 1, 2) в месте излива воды в атмосферу [37] при условии, чтобы трубопровод перед диафрагмой был постоянно заполнен водой. Центр отверстия диафрагмы должен совпадать с продольной осью подводящего трубопровода.

Размеры диафрагмы, условия ее расчета и монтажа регламентированы Правилами РД 50-213-80 Госстандарта СССР [36]. Измерение расхода воды диафрагмой основано на измерении величины перепада давления в диафрагме. Для диафрагм, установленных в месте излива воды в атмосферу, измерение величины перепада упрощается и сводится к измерению только величины гидростатического давления в полости трубы перед диафрагмой на расстоянии двух диаметров этой трубы от диафрагмы. Давление после диафрагмы принимается равным нулю, т. е. атмосферному.

Исходя из временного назначения, диафрагму допустимо изготавливать из углеродистой листовой стали обычного качества, толщиной 3—8 мм. Кромки отверстия диафрагмы с обеих сторон должны быть острые, обточенные без зазубрин и заусенцев. Боковые поверхности диафрагм обрабатывать необязательно.

Учитывая активную истираемость кромок отверстия вытекающей загрязненной водой, рекомендуется вновь изготавливать диафрагмы для каждого промываемого трубопровода.

Во избежание недопустимых погрешностей в измерении расхода перед диафрагмой должен быть обеспечен прямой участок трубопровода *l*, на котором не должно быть задвижек, колен, тройников и




Рис. 1. Схема установки временной диафрагмы для учета воды при промывке трубопроводов

1 — трубопровод действующего водопровода; 2 — задвижки, используемые для регулирования подачи воды; 3 — промываемый трубопровод; 4 — стояк для выпуска промывной воды; 5 — временная диафрагма; l — прямой участок трубопровода перед диафрагмой




Рис. 2. Схемы измерения величины перепада давления в диафрагме, установленной в ковше трубопровода на изливе воды в атмосферу
 а — пружинным манометром; б — мембранным дифманометром; 1 — трубопровод перед диафрагмой; 2 — пружинный манометр; 3 — диафрагма; 4 — соединительные линии; 5 — мембранный дифманометр

другой арматуры, а также отклонений внутреннего диаметра и дефектов внутренней поверхности. Примыкающий к диафрагме участок трубы длиной, равной двум ее диаметрам, должен быть строго цилиндрический.

Торец трубы с насадным фланцем должен непосредственно примыкать к диафрагме. Уплотнительная прокладка между фланцем и присоединенной диафрагмой не должна выступать во внутреннюю полость трубы.

Исходной характеристикой диафрагмы является ее модуль m , величина которого определяется из квадрата отношения диаметра отверстия диафрагмы d к внутреннему диаметру примыкающей трубы — $m = (d/D_{\text{вн}})^2$.

Чтобы обеспечить достаточно свободный выброс загрязнений из промываемого трубопровода, необходимо, чтобы диаметр отверстия диафрагмы был не менее 0,6—0,75 диаметра $D_{\text{вн}}$ прилегающей к диафрагме трубы, что соответствует рекомендуемому для этого модулю диафрагмы $m = 0,36—0,56$.

Для диафрагм с модулем в этих пределах Правилами РД 50-213-80 установлены минимальные размеры прямого участка l перед диафрагмой в следующих пределах: для $m = 0,36$, $l = 25D_{\text{вн}}$, для $m = 0,56$, $l = 40D_{\text{вн}}$; при допустимости увеличения погрешности изменения расхода на 1 % Правилами допускается уменьшить длину прямого участка соответственно до $10D_{\text{вн}}$ и $15D_{\text{вн}}$.

По результатам измерения давления перед диафрагмой, выполняемого пружинным манометром (см. рис. 2а) или мембранным дифманометром (см. рис. 2б), расход воды вычисляют по следующей рабочей формуле расхода [37, 36]:

$$Q = 0,01252ad^2 \sqrt{H/\rho}, \text{ м}^3/\text{ч}, \quad (1)$$

a — коэффициент расхода диафрагмы, определяемый по табл. 1;

d — диаметр отверстия диафрагмы, мм;

H — величина давления в трубопроводе на расстоянии двух диаметров трубы перед диафрагмой, мм вод. ст. ($\text{кгс}/\text{м}^2$);

ρ — плотность воды, принимаемая по табл. 2, в зависимости от температуры воды и давления в трубопроводе.

Формулу (1) с достаточной для практических расчетов точностью можно упростить, приняв плотность воды равной 999,7 $\text{кг}/\text{м}^3$ для усредненных условий промывки: температуры воды 10°C и давления до 0,1 МПа. Это позволяет упростить формулу для расчета расхода по временной диафрагме:

$$Q = 0,000396ad^2 \sqrt{H}, \text{ м}^3/\text{ч}, \quad (2)$$

или

$$Q = A \sqrt{H}, \text{ м}^3/\text{ч}, \quad (3)$$

A — постоянный для каждой установленной диафрагмы коэффициент, равный произведению $(0,000396 ad^2)$, значения которого приведены в табл. 3 для модуля диафрагм $m=0,56$.

Объем израсходованной воды W за время проведения промывки трубопровода определяют по формуле

$$W = (0,000396 ad^2) (\sqrt{H_1 t_1} + \dots + \sqrt{H_n t_n}), \text{ м}^3, \quad (4)$$

$t_1 \dots t_n$ — продолжительность ведения промывки, ч, соответствующая каждой зафиксированной величине давления перед диафрагмой $H_1 \dots H_n$

Таблица 1

Значения модуля m и коэффициента расхода a для диафрагм при угловом отборе давления (выдержка из Правил РД 50-213-80 Госстандарта СССР)

m	a	m	a	m	a	m	a
0,3	0,633	0,4	0,659	0,479	0,686	0,548	0,714
0,316	0,637	0,412	0,663	0,49	0,69	0,557	0,718
0,332	0,64	0,424	0,667	0,5	0,694	0,566	0,772
0,346	0,644	0,436	0,67	0,51	0,698	0,574	0,727
0,36	0,648	0,447	0,674	0,52	0,702	0,583	0,731
0,374	0,652	0,458	0,678	0,529	0,706	0,592	0,735
0,387	0,655	0,469	0,682	0,538	0,71	0,6	0,74

Таблица 2
Плотность воды

Температура воды $t, {}^\circ\text{C}$	Давление в трубопроводе $P, \text{ МПа (кгс/см}^2\text{)}$		
	0,1(1)	2(20)	5(50)
0	999,9	1000,8	1002,3
10	999,7	1000,6	1001,9
20	998,2	999	1000,3
30	995,6	996,5	997,8

Эксплуатирующая организация должна производить расчет расхода отпускаемой воды на основании измерения действительного диаметра отверстия диафрагмы.

Исходя из незначительной величины давления, измеряемого перед диафрагмой в конце трубопровода (обычно не более 10 м вод. ст.), необходимо применять пружинные манометры высокого класса (0,4) с верхним пределом измерения шкалы не более $2,5 \text{--} 4 \text{ кгс/см}^2$ и диаметром корпуса не менее 160 мм, чтобы свести к минимуму величину ошибки измерения. Предварительно следует убедиться в

Таблица 3

Значения коэффициента A для временных диафрагм с модулем $m = (d/D_{\text{вн}})^2 = 0,56$ и коэффициентом расхода $a = 0,736$

Показатели	Условный диаметр труб перед диафрагмой $D_y, \text{мм}$					
	100	150	200	250	300	400
Внутренний диаметр трубы перед диафрагмой $D_{\text{вн}}, \text{мм}$	105	156	209	261	311	410
Минимальная толщина диафрагмы $E, \text{мм}$	3	4	4	5	6	7
Диаметр отверстия диафрагмы $d = 0,75 D_{\text{вн}}, \text{мм}$	79	117	157	196	233	307
$A = 0,000396 ad^2$	1,819	3,990	7,184	11,196	15,823	27,469

Приложения: 1. Размеры труб перед диафрагмой приняты по ГОСТ 3262-75* и ГОСТ 10704-76* для стальных труб. 2. В диафрагмах толщиной E , указанной в таблице, отверстие d выполняют цилиндрическое; при большей толщине цилиндрическое отверстие должно быть выполнено переходом в коническую часть, как показано на рис. 2.

правильности показаний манометра по всей шкале. Величина максимально допустимой ошибки в показаниях манометров рекомендованного класса и шкалы не должна превышать: для манометров со шкалой до $2,5 \text{ кгс}/\text{см}^2 \pm 0,1 \text{ м вод. ст.}$ и для манометров со шкалой до $4 \text{ кгс}/\text{см}^2 \pm 0,16 \text{ м вод. ст.}$

При организации измерений давления перед диафрагмой (перепада давления) с помощью механического дифманометра (датчика) рекомендуются для применения следующие их марки с подключением по схеме, указанной на рис. 2б: серии «Сапфир-22», мембранные типа ДМ или сильфонные ДСС и ДСП в комплекте со вторичным прибором (показывающим или самопищущим, или с цифровым интегратором), на котором фиксируется величина подаваемого расхода воды [37].

Дифманометры серии «Сапфир-22» отличаются высокой чувствительностью, стабильностью и повышенной точностью показаний, а также обладают возможностью настройки для измерения широкого диапазона перепадов давления без изменения каких-либо конструктивных элементов. Для рассматриваемых условий измерений рекомендуется применять следующие модели приборов: «Сапфир-22 ДД

2430» с номинальными перепадами давлений 630; 1000; 1600; 2500 и 4000 кгс/м² (0,63; 1; 1,6; 2,5 и 4 м вод. ст.), а также «Сапфир-22 ДД 2420» с пределами измерений от 160 до 1000 кгс/м² (от 0,16 до 1 м вод. ст.). Указанные модели выпускаются на предельное рабочее давление 16 МПа (160 кгс/см²).

Для электропитания датчиков «Сапфир-22» используется постоянный ток напряжением от 15 до 42 В в зависимости от диапазона изменения токового выходного сигнала ГСП применяемого прибора. Для преобразования напряжения сети переменного тока 220 В в напряжение постоянного тока 36 В следует использовать блок питания 22БП-36.

Мембранные дифманометры ДМ выпускают моделей 3583М, 23573 и 23574, которые могут служить датчиками в комплекте с любым вторичным прибором, из которых наиболее совершенными являются вторичные приборы КС и КСР, а также ранее выпускавшиеся ДС и ДСР (ранее выпускавшиеся мембранные дифманометры моделей 3564, 3566 и 3677 были невзаимозаменяемыми, т. е. комплектовались на заводе с определенным вторичным прибором).

Дифманометры ДМ рекомендуется применять на следующие предельные номинальные перепады давления: 0,04; 0,063 и 0,1 МПа, что соответствует перепадам 0,4; 0,63 и 1 кгс/см² или 4; 6,3 и 10 м вод. ст. Если по условиям изменения режимов промывки недостаточно предела измерения одного дифманометра, можно параллельно подключать и вести измерение вторым дифманометром, имеющим больший номинальный предельный перепад давления.

Дифманометр рекомендуется размещать ниже диафрагмы, а при необходимости установки его выше диафрагмы следует монтировать в повышенных точках соединительных линий воздухосборники с пропусковыми вентилями. Для предотвращения попадания в дифманометр загрязнений следует применять установку отстойных сосудов на соединительных линиях, передающих давление из полости трубопровода к манометру или дифманометру. Соединительные линии должны быть проложены вертикально или с уклоном к горизонтали в одну сторону не менее 1:10 с плавными изгибами и выполнены из трубок внутренним диаметром не менее 8—12 мм с надежной защитой их от замерзания. Соединительные линии и устанавливаемая на них арматура должны быть герметичными.

Пример 1. Определить объем воды, израсходованной на промывку с помощью временной диафрагмы с отверстием $d = 157$ мм, установленной в конце сбросного трубопровода внутренним диаметром $D_{вн} = 209$ мм. В процессе проведения промывки зафиксированы следующие величины давлений H , измеренные перед диафрагмой и наблюдаемые в течение соответствующих периодов времени t :

$H_1=2500$ мм вод. ст. в течение времени $t_1=2,5$ ч

$H_2=3600$ » » » $t_2=4$ ч

$H_3=1600$ » » » $t_3=24$ ч

Решение. Определяем модуль указанной диафрагмы $m=(157/209)^2=0,56$ и из табл. 1 выписываем коэффициент расхода $a=0,736$. Для этих параметров из табл. 3 находим $A=7,184$ и вычисляем объем израсходованной воды по формуле (4)

$$W=7,184(\sqrt{2500 \cdot 2,5} + \sqrt{3600 \cdot 4} + \sqrt{1600 \cdot 24}) = 9518,8 \text{ м}^3.$$

Пример 2. Определить объем воды, израсходованной на промывку по временной диафрагме с отверстием $d=130$ мм, установленной в конце сбросного трубопровода внутренним диаметром $D_{\text{вн}}=209$ мм. В различные периоды времени промывки зафиксированы следующие величины давлений перед диафрагмой: $H_1=6400$; $H_2=2500$ мм вод. ст. соответственно за периоды времени $t_1=6$ и $t_2=24$ ч.

Решение. Определяем модуль диафрагмы $m=(130/209)^2=0,387$, а из табл. 1 — коэффициент расхода $a=0,655$ для вычисленного модуля. Объем израсходованной воды по формуле (4) составит

$$W=0,000396 \cdot 0,655 \cdot 130^2(\sqrt{6400 \cdot 6} + \sqrt{2500 \cdot 24}) = 4,3835 \cdot 1680 = 7364,3 \text{ м}^3.$$

ЛИТЕРАТУРА

- 1 Руководство по монтажу железобетонных, чугунных, асбестоцементных трубопроводов. — М.: Стройиздат, 1979.—94 с.
- 2 Руководство по строительству водопроводов из напорных железобетонных труб со стальным сердечником (ВТР-С-17-80). — М.: Минводхоз СССР, 1980.
3. Перешивкин А. К., Александров А. А., Готовцев В. И. Монтаж напорных трубопроводов со стыковыми соединениями на резиновых уплотнителях. — М.: Стройиздат, 1979. — 92 с.
4. Готовцев В. И., Ильяшенко В. А. Машины и оборудование для производства отдельных видов работ в строительстве трубопроводов водоснабжения и канализации. Сокращение ручного труда в коммунальном водном хозяйстве. Материалы семинара МДНПП им. Ф. Э. Дзержинского. — М., 1985 (с. 85—93).
5. Инструкция по монтажу водопроводных и канализационных напорных виброгидропрессованных железобетонных труб диаметром 600—1600 мм (ВСН 69-84)/Главмосинжстрой при Мосгорисполкоме. — М., 1985 (с. 43).
6. Предложения по комплексу оборудования и приспособлений для монтажа и испытания трубопроводов из железобетонных труб со стальным сердечником марки РТНС/ПТБ. «Водстройиндустрия» Минводхоза СССР. — Киев, 1979 (с. 3).
7. Каталог паспортов «Научно-технические достижения, рекомендуемые для использования в мелиорации и водном хозяйстве». Вып. 8/Минводхоз СССР. — М.: ЦБНТИ, 1985.
8. Песков В. Г., Донской В. М., Вязьмишин Р. Т., Чесновицкий С. С. Комплексы машин оборудования для строительства напорных трубопроводов закрытых оросительных систем//Строительные и дорожные машины. — 1981, № 6.
9. Руководство по испытаниям оросительных трубопроводов на прочность и герметичность (ВТР-С-6-76). — М.: Минводхоз СССР, 1976.
10. Нормокомплект для монтажа железобетонных труб со стальным сердечником/Минводхоз СССР. ВГПТИ «Союзоргтехводстрой», Волгоградский филиал Главволговодстроя/Проспект ВДНХ СССР. — Волгоград, 1980.
11. Андреев А. Ф., Бочарад А. А. Применение грузозахватных устройств для строительно-монтажных работ. — М.: Стройиздат, 1985.
12. Андреев А. Ф. Грузозахватные устройства с автоматическим и дистанционным управлением. — М.: Стройиздат, 1979.
13. Ригель Э. И. Погрузочно-разгрузочные машины на железнодорожном транспорте. — М.: Транспорт, 1978.
14. Технологические карты для опытного строительства напорных трубопроводов из железобетонных виброгидропрессованных труб D_y-700-1600 мм/Мосоргинжстрой Главмосоргинжстроя. — М., 1982.
15. Машины и оборудование для строительства водоводов из железобетонных труб. Строительное, дорожное и коммунальное машиностроение. Серия 5—6. «Машины и оборудование для мелиоративных систем, лесозаготовок лесосплава и добычи торфа». (Обзор информ. Вып. 2). — М.: ЦНИИТЭСТРОИМАШ, 1982.
16. Каталог машин для строительства трубопроводов/Газстроймашина. — М.: Недра, 1984.

17. Траверса ГТА 0510/Минводхоз СССР. УкрНИИГиМ, ПТБ «Водстройиндустрия». — Киев: Реклама, 1982.
18. Траверса ГРТ 0305/Минводхоз СССР. УкрНИИГиМ, ПТБ «Водстройиндустрия». — Киев: Реклама, 1982.
19. Строп-контейнер для пакетирования, перевозки и монтажа с саней труб марки РТНС-30/Минводхоз СССР, УкрНИИГиМ, ПТБ «Водстройиндустрия». — Киев: Реклама, 1982.
20. Трубовоз АТ 0805/Минводхоз СССР. УкрНИИГиМ, ПТБ «Водстройиндустрия». — Киев: Реклама, 1982.
21. Автопоезда ПЛТ 1810 и ПЛТ 1810. Минводхоз СССР/УкрНИИГиМ, ПТБ «Водстройиндустрия»/Проспект ВДНХ СССР. Киев: Реклама, 1982.
22. Автопоезд-самопогрузчик УПЛС 1308/Минводхоз СССР, УкрНИИГиМ, ПТБ «Водстройиндустрия»/Проспект ВДНХ СССР. — Киев: Реклама, 1982.
23. Шальнов А. П., Полковников Ю. Ф. Комплексная механизация прокладки раструбных трубопроводов//Механизация сельского хозяйства. 1980. № 11. С. 23—24.
24. Пиунов Е. М., Полковников Ю. Ф. Механизм для подготовки дна траншеи под трубопровод//Водохозяйственное стр-во. Экспресс-информ. Сер. 5, Вып. 7.—М.: ЦБНТИ Минводхоза СССР, 1976.
25. Система машин для комплексной механизации сельскохозяйственного производства на 1981—1990 гг. Ч. III. Мелиорация. — М.: ЦНИИЭИ, 1981 (с. 296).
26. Комплекс оборудования для строительства оросительных трубопроводов/Минводхоз СССР, УкрНИИГиМ, Киев: Реклама, 1984.
27. Инструкция по устройству обратных засыпок грунта в стесненных местах (СН 536-81). — М.: Стройиздат, 1982.
28. Уплотнение грунтов обратных засыпок в стесненных условиях строительства: Справ. пособие/ЦНИИОМТП. — М.: Стройиздат, 1981.
29. Манжелей Ю. В., Косенкова Е. Д., Госкин Г. И. Механизация работ по устройству обратных засыпок в стесненных условиях. — М.: Стройиздат, 1976.
30. Машины для строительства напорных водопроводов из асбестоцементных и пластмассовых труб. Строительное, дорожное и коммунальное машиностроение. Серия 5. «Машины и оборудование для мелкорадиальных систем (обзор. информ. Вып. 4).—М.: ЦНИИТЭСТРОИМАШ, 1980.
31. Временная инструкция по монтажу напорных железобетонных раструбных труб со стальным цилиндром/Минводхоз РСФСР, трест «Росогртехводстрой». — М., 1977.
32. Готовцев В. И., Малащенко В. А. Уплотнительные материалы для защеканки стыковых соединений труб//Водоснабжение и санитарная техника. — 1983, № 9 (с. 3—4).
33. Готовцев В. И., Поляков Л. М., Перешикви А. К., Малинин А. И. Герметизация стыков трубопроводов полисульфидными мастиками//Монтажные и специальные работы в строительстве. — 1973, № 7.
34. Временные указания по монтажу напорных водоводов и оросительных сетей из асбестоцементных труб на муфтах типа «САМ». — М.: НИИасбестоцемент, 1972.
35. Шальнов А. П., Полковников Ю. Ф. Комплексно-механизирован-

- ная прокладка асбестоцементных трубопроводов//Механизация строительства. — 1978, № 8.
- 36. Правила измерения расхода газов и жидкостей стандартными сужающими устройствами РД 50-213-80.—М.: Госстандарт СССР, 1982.
 - 37. Лобачев П. В., Шевелев Ф. А. Измерение расхода жидкостей и газов в системах водоснабжения и канализации. — М.: Стройиздат, 1985.
 - 38. Яншин Б. И. Затворы и переходы трубопроводов. — М.: Машгиз, 1962.
 - 39. Идельчик И. Е. Справочник по гидравлическим сопротивлениям.— М.: Машиностроение, 1975.
 - 40. Пособие по наладке и эксплуатации водопроводных сетей. Росводоканалналадка МЖКХ РСФСР/Сост.: В. К. Андриади. — М.: Стройиздат, 1974.
 - 41. Клиновский Е. М. Очистка полости и испытание магистральных и промысловых трубопроводов. — М.: Недра, 1972.
 - 42. Инструкция по эксплуатации тепловых сетей. — М.: Энергия, 1972.
 - 43. Инструкция по производству очистки полости и испытанию строящихся магистральных трубопроводов (ВСН 157-83)/Миннефтегазстрой. ВНИИСТ. — М., 1984.
 - 44. Каталог паспортов. Научно-технические достижения, рекомендуемые для использования в мелиорации и водном хозяйстве. Вып. 7/Минводхоз СССР. — М.: ЦБНТИ, 1985 (с. 69).
 - 45. Готовцев В. И., Фомкин Н. Е. Монтаж чугунных труб со стыковыми соединениями на резиновых уплотнителях//Водоснабжение и санитарная техника. — 1973, № 4.

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
1. Общие положения	3
2. Транспортирование и хранение труб, муфт и уплотнительных материалов	7
3. Требования к производству земляных работ и подготовке основания под трубы	19
4. Общие требования к монтажу напорных трубопроводов	27
5. Монтаж трубопроводов из железобетонных напорных вибровибропрессованных и центрифугированных труб	29
Трубы и резиновые уплотнительные кольца	29
Монтаж трубопроводов с применением кранов, трубоукладчиков и обычных монтажных приспособлений	36
Монтаж трубопроводов с применением специальных навесных и других типов монтажных приспособлений	45
Монтаж фасонных частей	46
6. Монтаж трубопроводов из железобетонных напорных труб со стальным сердечником	50
Трубы и резиновые уплотнительные кольца	50
Монтаж трубопроводов	55
7. Монтаж трубопроводов из чугунных напорных труб	58
Чугунные напорные трубы	58
Уплотнительные материалы	64
Монтаж трубопроводов из труб под резиновую уплотнительную манжету	70
Заделка стыковых соединений труб пеньковой и пеньково-сизальской прядью	73
Приготовление асбестоцементной смеси и устройство асбестоцементного замка	77
Заделка стыковых соединений труб герметиками	82
Монтаж фасонных частей	85
8. Монтаж трубопроводов из асбестоцементных напорных труб	87
Трубы, муфты и резиновые уплотнители	87
Монтаж трубопроводов из труб на муфтах типа САМ	94
Монтаж трубопроводов из труб на чугунных муфтах	99
Монтаж фасонных частей	99
9. Монтаж колодцев и камер, устройство упоров	100
10. Устранение дефектов трубопроводов	104
11. Краткие указания по технике безопасности	110

<i>Приложение 1. Стенды и установки для гидравлического испытания асбестоцементных и других напорных труб в полевых условиях, используемые в организациях Минводхоза СССР</i>	114
<i>Приложение 2. Справочные данные о машинах и механизмах для уплотнения грунтов</i>	115
<i>Приложение 3. Основные технические характеристики грунтоуплотняющих механизмов, рекомендуемых для уплотнения грунта при засыпке напорных трубопроводов</i>	117
<i>Приложение 4. Опыт применения бетоноукладчиков типа ЛБУ-20 и УБК-132 для использования в качестве грунтоукладчиков при обратной засыпке траншей</i>	119
<i>Приложение 5. Комплексная механизация при строительстве трубопроводов закрытой оросительной сети</i>	120
<i>Приложение 6. Рекомендации по учету расхода воды на промывку и дезинфекцию трубопроводов</i>	129
<i>Литература</i>	136

Нормативно-производственное издание

ВНИИ ВОДГЕО

Пособие по укладке и монтажу чугунных, железобетонных и асбестоцементных трубопроводов водоснабжения и канализации (к СНиП 3.05.04—85)

Редакция инструктивно-нормативной литературы

Зав. редакцией Л. Г. Б а л ь я н

Редактор И. А. Б а р и н о в а

Мл. редакторы Л. Р. А б е л е в а, Г. С. В е п р е н ц е в а,

И. Я. Д р а ч е в с к а я

Технический редактор М. В. П а в л о в а

Корректор Г. С. Б е л я е в а

И/К

Сдано в набор 24.12.88. Подписано в печать 26.06.89. Формат 84×108^{1/2}.
Бумага тип. № 2. Гарнитура «Литературная». Печать высокая. Усл. печ. л. 7,56. Усл. кр.-отт. 7,77. Уч.-изд. л. 8,81. Тираж 44.000 экз. Изд. № XII—2714.
Заказ № 223. Цена 45 коп.

Стройиздат, 101442, Москва, Каляевская, 23а
Владимирская типография Госкомитета СССР по печати
600000, г. Владимир, Октябрьский проспект, д. 7