

Государственный строительный комитет СССР
ГОССТРОЙ СССР

ЕНиР

ЕДИНЫЕ НОРМЫ И РАСЦЕНКИ
НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ, МОНТАЖНЫЕ
И РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Сборник Е15

КЛАДКА ПРОМЫШЛЕННЫХ
ПЕЧЕЙ И ВОЗВЕДЕНИЕ
ДЫМОВЫХ ТРУБ

Издание официальное



Москва 1991

Доп. и изм. сн.: "Дополнения и изменения к
(ЕНиР-86) и (ЕГПКС, Вып. 3)-
Вып. 1243, 1992 г.
с. 15, 99

Утверждены постановлением Государственного строительного комитета СССР, Государственного комитета СССР по труду и социальным вопросам и Секретариата Всесоюзного Центрального Совета Профессиональных Союзов от 5 декабря 1986 г. № 43/512/29-50 для обязательного применения на строительных, монтажных и ремонтно-строительных работах

ЕНиР. Сборник Е15. Кладка промышленных печей и возведение дымовых труб /Госстрой СССР. – М.: Стройиздат, 1991 – 64 с.

Предназначены для применения в строительно-монтажных, ремонтно-строительных и приравненных к ним организациях, а также в подразделениях (бригадах, участках) производственных объединений, предприятий, организаций и учреждений, осуществляющих строительство и капитальный ремонт хозяйственным способом, переведенных на новые условия оплаты труда работников в соответствии с постановлением ЦК КПСС, Совета Министров СССР и ВЦСПС "О совершенствовании организации заработной платы и введении новых тарифных ставок и должностных окладов работников производственных отраслей народного хозяйства".

Разработаны Центральным Нормативно-исследовательским бюро (ЦНИИБ) Министерства монтажных и специальных строительных работ СССР с использованием нормативных материалов других министерств и ведомств под методическим руководством и при участии Центрального бюро нормативов по труду в строительстве (ЦБНТС) при Всесоюзном научно-исследовательском и проектном институте труда в строительстве Госстроя СССР.

Технология производства работ, предусмотренная в Сборнике, согласована с Всесоюзным Научно-исследовательским и проектным институтом по монтажным и специальным строительным работам (ВНИПИТеплопроект).

Ведущие исполнители – В.Н. Золотухин (ЦНИИБ), Н.С. Маркин (НИС-2 при тресте "Коксохиммонтаж"), А.К. Лужков (НИС-4 при тресте "Тепломонтаж"), Ю.М. Иванов (НИС-32 при тресте "Гидроспецфундаментстрой").

Исполнители – В.Я. Ниссен (НИС-4 при тресте "Тепломонтаж"), Р.С. Лехтман (НИС-2 при тресте "Коксохиммонтаж"), В.К. Нешумов (НИС-32 при тресте "Гидроспецфундаментстрой"), А.Е. Филиппов (НИС-14 при тресте "Центросантехмонтаж"), Г.С. Можаев (ЦНИИБ), Г.В. Иков (ВНИПИТеплопроект), В.А. Андреев (ЦБНТС).

Ответственный за выпуск – А.И. Скворцов (ЦБНТС).

3201010000-456
Е _____ Специлан инструкт.-нормат. - 25-87
047(01)-91

О Г Л А В Л Е Н И Е

Вводная часть	3
Р А З Д Е Л I. ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПЕЧИ	3
Техническая часть	3
Глава 1. Специальные виды огнеупорной кладки	4
§ E15-1. Кладка доменной печи	4
§ E15-2. Кладка воздухонагревателя со встроенной камерой горения	5
§ E15-3. Кладка мартеновской печи	6
§ E15-4. Футеровка конвертора	7
§ E15-5. Футеровка миксера	7
§ E15-6. Кладка стекловаренной ванной печи	8
§ E15-7. Кладка фурменной зоны вагранок, мелких нагревательных и термических печей и кузнецких горнов	9
§ E15-8. Обмуровка котельных агрегатов	9
§ E15-9. Торкретирование барабанов, коллекторов и газовоздухопроводов	11
§ E15-10. Монтаж (установка) армирующей сетки внутри нефтеперерабатывающих и нефтехимических тепловых агрегатов (реакторов)	12
§ E15-11. Монтаж (установка) панцирной сетки внутри нефтеперерабатывающих и нефтехимических тепловых агрегатов (реакторов)	12
§ E15-12. Торкретирование нефтеперерабатывающих и нефтехимических тепловых агрегатов (реакторов) при площади сечения 5 м ²	12
§ E15-13. Футеровка вращающихся печей	13
§ E15-14. Кладка нефтеперерабатывающих печей из фасонных изделий	14
§ E15-15. Кладка электрических печей сопротивления	15
§ E15-16. Кладка пода и стен дуговых электропечей из углеродистых блоков	15
§ E15-17. Набивка подиц печей огнеупорным бетоном или массой	15
§ E15-18. Кладка коксовых печей	16
§ E15-19. Капитальный ремонт коксовых печей	22
§ E15-20. Футеровка камер установки сухого тушения кокса (УСТК)	23
Глава 2. Общие элементы кладки для печей различного назначения	24
§ E15-21. Кладка конструктивных элементов печей из кирпича и фасонных изделий	24
§ E15-22. Монтаж конструктивных элементов печей из жаростойких бетонных блоков	27
§ E15-23. Футеровка и набивка огнеупорным бетоном выдвижных подов (вагонеток) и дверок	28
§ E15-24. Кладка насадок полостей печей и нагревательных колодцев	28
§ E15-25. Футеровка газовоздухопроводов	29
§ E15-26. Покрытие поверхности кладки растворами и порошкообразными материалами	30
§ E15-27. Закладка полостей	30
§ E15-28. Изоляция огнеупорной кладки	30
Глава 3. Разные работы	31
§ E15-29. Укладка огнеупорных изделий в пакеты и на поддоны	31
§ E15-30. Разборка кладки	31
§ E15-31. Приготовление огнеупорного раствора	31
§ E15-32. Подогрев и просеивание материалов	32
§ E15-33. Маркировка огнеупорного кирпича и фасонных изделий	32
§ E15-34. Конструктивная и пригоночная теска кирпича и фасонных изделий	32
§ E15-35. Изготовление, установка и разборка опалубки арок и сводов	34
§ E15-36. Прочие работы при кладке промышленных печей	34
Глава 4. Изготовление, монтаж и демонтаж металлоконструкций, монтаж и демонтаж гарнитуры, строительных механизмов и приспособлений	36
§ E15-37. Изготовление и монтаж каркасов мелких и средних печей и сушил	36
§ E15-38. Установка гарнитуры	37
§ E15-39. Монтаж газовоздухопроводов	37
§ E15-40. Монтаж и демонтаж строительных механизмов и приспособлений	37
§ E15-41. Демонтаж каркасов, подовых путей и гарнитуры печей	39

РАЗДЕЛ II. ПРОМЫШЛЕННЫЕ ДЫМОВЫЕ ТРУБЫ	39
Техническая часть	39
Глава 5. Кирпичные и сборные железобетонные дымовые трубы	40
Техническая часть	40
§ E15-42. Кладка ствола трубы	40
§ E15-43. Кладка футеровки трубы	40
§ E15-44. Прием и разноска кирпича и раствора по верху ствола трубы	41
§ E15-45. Подъем материалов подъемниками	41
§ E15-46. Установка и перестановка крана-укосины	41
§ E15-47. Подмощивание на кронштейнах и на пальцах	42
§ E15-48. Установка стяжных колец и монтаж светофорных площадок	42
§ E15-49. Прочие работы при кладке кирпичных дымовых труб	43
§ E15-50. Возвведение дымовой трубы высотой до 45 м из жаростойких бетонных колышевых блоков при помощи крана	44
Глава 6. Монолитные железобетонные дымовые трубы	44
Техническая часть	44
§ E15-51. Монтаж и демонтаж шахтных подъемников	46
§ E15-52. Монтаж и демонтаж механических подъемных головок	47
§ E15-53. Монтаж и демонтаж рабочего пола опалубки и подвесных площадок	48
§ E15-54. Монтаж футеровочных обойм и подвесных площадок, подъем или опускание подвесных площадок	49
§ E15-55. Сборка, разборка и перестановка опалубки	50
§ E15-56. Монтаж и демонтаж подвесных лесов и переходных площадок	51
§ E15-57. Установка и вязка арматуры	51
§ E15-58. Укладка бетонной смеси и выравнивание бетонной поверхности ствола трубы	52
§ E15-59. Кладка футеровки монолитных железобетонных труб, затирка слезниковых поясов	52
§ E15-60. Теплоизоляция ствола трубы минераловатными плитами	53
§ E15-61. Антикоррозионная защита внутренней поверхности ствола трубы	53
§ E15-62. Монтаж металлоконструкций ствола трубы	54
§ E15-63. Монтаж тепляков	54
§ E15-64. Прочие работы при возведении монолитных железобетонных труб	55

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

1. Нормами времени и расценками настоящего Сборника предусмотрены работы по возведению промышленных печей и дымовых труб.

2. Качество работы, выполненной рабочими, а также качество материалов и изделий должно удовлетворять требованиям технических условий на производство и приемку работ в соответствии с действующими строительными нормами и правилами (СНиП), специальным требованиям проектов и действующих государственных стандартов.

3. Нормами и расценками Сборника предусмотрено производство работ, выполняемое в соответствии с требованиями СНиП III-4-80 "Техника безопасности в строительстве".

4. Тарификация работ произведена в соответствии с ЕТКС, вып. 3 разр. "Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы", утвержденным 17 июля 1985 г.

Профессии "монтажники по монтажу стальных и железобетонных конструкций", "трубоклады промышленных кирпичных труб", "трубоклады промышленных железобетонных труб", для краткости в Сборнике даны соответственно "монтажники конструкций", "трубоклады".

5. Нормами предусмотрено управление кранами машинистами 6 разр. При монтаже конструкций кранами, для машинистов которых установлены повышенные тарифные ставки или управляемые машинистами других разрядов, если их использование предусмотрено ППР, расценки машинистов следует пересчитывать по соответствующим тарифным ставкам.

РАЗДЕЛ 1. ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПЕЧИ

Техническая часть

1. Нормами настоящего раздела предусмотрена кладка из стандартного нормального кирпича, фасонных изделий и блоков на соответствующих растворах.

2. Нормами на огнеупорную кладку, за исключением особо оговоренных случаев, предусмотрена кладка из огнеупорного кирпича или фасонных изделий без различия их рода и огнеупорности.

3. Объем кладки, за исключением особо оговоренных случаев, исчисляется за вычетом пустот.

4. Контрольные замеры толщины швов огнеупорной кладки печи производятся не менее чем в 10 местах (для доменной печи в 20 местах) на каждые 5 м² поверхности кладки каждого элемента печи. При этом число мест с утолщенными швами до 50% против проектной толщины шва допускается не более пяти в выстилке и стенах и не более четырех в остальных конструктивных элементах кладки.

Наименьшая (против проектной) толщина швов не нормируется (требование данного пункта на кладку коксовых печей не распространяется).

5. Нормами на кладку учтены и не оплачиваются теска трех четверок кирпича для

перевязки швов при кладке прямых стен, перемешивание готового раствора, очистка места укладки от мусора и пыли, а также разметка и проверка правильности кладки элементов печи.

6. Нормами настоящего раздела, за исключением особо оговоренных случаев, предусмотрена подноска и перемещение материалов, изделий и конструкций в пределах рабочего места на расстояние до 10 м включительно. Подноску материалов на расстояние св. 10 м следует оплачивать по сб. Е1 "Внутрипостроечные транспортные работы".

7. Работы по теске, сортировке и маркировке кирпича и фасонных изделий, по приготовлению раствора и расшивке швов кладки, за исключением особо оговоренных случаев, нормами на кладку не учтены и нормируются по соответствующим параграфам настоящего Сборника.

8. Нормами настоящего раздела, за исключением особо оговоренных случаев, не предусмотрены и оплачиваются отдельно следующие виды работ: изготовление шаблонов, вороб, подмостей, а также изготовление, установка, перестановка и разборка опалубки.

9. В § Е15-18 – Е15-20 расценки подсчитаны из расчета шестичасового рабочего дня.

**ГЛАВА I. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВИДЫ
ОГНЕУПОРНОЙ КЛАДКИ**

§ Е15-1. Кладка доменной печи

**A. КЛАДКА КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
ОГНЕУПОРНЫМ КИРПИЧОМ**

Состав работы

- Подборка кирпича, фасонных изделий насухо.
- Пригоночная теска.
- Кладка на растворе с осаживанием.

Состав рабочих

При кладке лещади, горна, заплечиков, распара и фурменных рукавов

Огнеупорщик 6 разр.

При других видах кладки

Огнеупорщик 5 разр.

Продолжение табл. 1

Конструктивные элементы печи	Вид материалов			№
	шамотный	высоко-глиноземистый	размер огнеупоров, мм	
	230x x150x x75	345x x150x x75	550 (400) x x200x x150 (100)	
Шахта	выше зоны холодильнико- в и купол	6,8 6-19	5,1 4-64	6
	в зоне за- щитных колец (сегмен- тов)	7,6 6-92	5,8 5-28	7
Фурменные рукава		81 85-86	-	8
			a б в	

Таблица 1

Нормы времени и расценки на 1 м³ кладки

Конструктивные элементы печи	Вид материалов			№
	шамотный	высоко-глиноземистый	размер огнеупоров, мм	
	230x x150x x75	345x x150x x75	550 (400) x x200x x150 (100)	
Лещадь	-	-	8,6 9-12	1
Нижняя часть горна (металлоприемник)	23,5 24-91	18 19-08	-	2
Верхняя часть горна (фурменная зона)	18 19-08	13,5 14-31	-	3
Заплечики, распар	12 12-72	9 9-54	-	4
Шахта	в зоне хо- лодильни- ков	12 10-92	9 8-19	5

При мечания 1. Обкладка лещади и горна с внешней стороны (у колонн) нормами и расценками данного параграфа не предусмотрена и нормируется как кладка массивов по § Е15-21 табл 6.

2 При кладке конструктивных элементов из высокоглиноземистого кирпича (кроме п. 1"в") соответствующие нормы и расценки параграфа умножаются на 1,2 (ПР-1).

**Б КЛАДКА ЛЕЩАДИ, НИЖНЕЙ ЧАСТИ ГОРНА
УГЛЕРОДИСТЫМИ ИЛИ ГРАФИТИРОВАННЫМИ
БЛОКАМИ**

Состав работы

- Подача блоков к месту укладки механическими захватами.
- Очистка блоков.
- Подборка блоков насухо с шлифовкой их поверхностей машиной.
- Нанесение углеродистой пасты вручную.
- Укладка блоков с помощью тельфера с выравниванием и осаживанием.

Огнеупорщик 6 разр.

Таблица 2

Нормы времени и расценки на 1 м³ кладки

Масса блоков, т, до					
0,2		0,4		0,9	
Н.вр.	Расц.	Н.вр.	Расц.	Н.вр.	Расц.
4,9	5-19	3,8	4-03	3,4	3-60
		6			b

**В ПРОЧИЕ РАБОТЫ ПРИ КЛАДКЕ
ДОМЕННОЙ ПЕЧИ**

Нормы времени и расценки на измерители, указанные в таблице

Таблица 3

Наименование и состав работ	Состав зве-на огне-упорщиков	Измеритель	Н вр.	Расц.	№
Набивка углеродистой массы в швы и зазоры Очистка швов от мусора с отсасом пылесосом. Раскладка массы в швы и зазоры Уплотнение углеродистой массы пневмотрамбовками с нагреванием их наконечников	зазоры между броней и рядами лещади швы (40 мм) в лещади между блоками	5 разр - 2 4 " - 1	1 м ³ массы	22 31,5	19-14 27-41
Шлифовка лещади при кладке из	шамотного кирпича и углеродистых блоков	5 разр.	1 м ² отшлифованной поверхности	0,3	0-27,3
	высокоглиноземистых изделий	To же	то же	0,59	0-53,7
Приготовление углеродистой массы Распаковка и размельчение. Погрузка размельченной массы в ящики, с подачей их к смесителю и загрузкой в него. Установка ящиков с углеродистой массой на поддон Подъем поддона тельфером на рольганг Подача по рольгангу и опускание краном МПО (тельфером) на рабочее место		4 разр.	1 м ³	8,2	6-48

§ Е15-2. Кладка воздухонагревателя со встроенной камерой горения

A. КЛАДКА КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЯ

Состав работы

- Подборка кирпича насухо.
- Пригоночная теска.
- Кладка на растворе с осаживанием.

Огнеупорщик 5 разр.

Таблица 1

Нормы времени и расценки на 1 м³ кладки

Конструктивные элементы	Размеры кирпича, мм				№	
	шамотный		высокоглиноземистый			
	230x150x75	345 (450)x150x75	230x150x75	345 (450)x150x75		
Стены радиальные и камеры горения	6,8 6-19	5,2 4-73	8,1 7-37	-	1	
Купол	-	20 18-20	-	25 22-75	2	
Арки	19,5 17-75	-	-	-	3	
	a	b	v	g		

П р и м е ч а н и я 1 Изоляционная кладка и засыпка нормами не предусмотрены и нормируются по соответствующим параграфам настоящего Сборника.

2 Нормами пп 1 "а" и 2 "б" предусматривается кладка шамотными и фасонными изделиями.

Б. ПРОЧИЕ РАБОТЫ ПРИ КЛАДКЕ ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЯ

Таблица 2

Нормы времени и расценки на измерители, указанные в таблице

Наименование и состав работ	Состав звена	Измеритель	Н.вр.	Расц.	№
Кладка насадки из специальных изделий с подколкой по мере надобности. Укладка под ноги щитов, предохраняющих насадку от засорения. Проверка правильности сечения ячеек и прочистка их в процессе кладки	<i>Огнеупорщики 5 разр. - 2 4 " - 1</i>	1 т	0,99	0-86,1	1
Кладка насадки из шестигранных насадочных изделий с подколкой по мере надобности. Проверка правильности сечения ячеек и прочистка их в процессе кладки. Расклинивание крайних рядов насадки деревянными клиньями. Масса шестигранных насадочных изделий, кг, до	5 <i>Огнеупорщик 5 разр.</i>	То же	1,6	1-46	2
	10 <i>To же</i>	"	1,2	1-09	3
Просмотр ячеек насадки при помощи освещения, смонтированного в поднасадочном пространстве	<i>Огнеупорщик 4 разр.</i>	100 ячеек	0,1	0-07,9	4
Прочистка засоренных ячеек отвесом, закрепленным на тросянке, намотанном на вороте, или шомполом	<i>To же</i>	то же	12	9-48	5
Проверка ячеек путем опускания на тросянке отвеса с отметкой засоренных ячеек	"	"	1,5	1-19	6
Постановка рабочей площадки в воздухонагревателе на опоры (для кладки купола)	<i>Монтажники конструкций 6 разр. - 1 5 " - 2 4 " - 2 3 " - 1</i>	1 площадка	28	24-08	7
Открытие и закрытие насадки листами железа или брезентом от засорения ячеек при кладке стен	<i>Огнеупорщики 5 разр. - 1 2 " - 1</i>	1 м ²	0,13	0-10,1	8

П р и м е ч а н и е. Нормами строк № 1-3 табл. 2 предусмотрена кладка последующих рядов, кроме первых двух рядов. При кладке первых двух рядов Н.вр. и Расц. умножать на 2 (ПР-1).

§ E15-3. Кладка марганцовской печи

Нормы времени и расценки на 1 м³ кладки

Состав работы

1. Подборка кирпича насухо. 2. Кладка на растворе, насухо или с металлическими, толевыми и пергаментными прокладками.

Состав рабочих

При кладке выстилки (подов) ванны, регенераторов, шлаковиков и обмуровке кессона (строки № 1, 2 и 12)

Огнеупорщик 4 разр.

При других видах кладки

Огнеупорщик 5 разр.

Конструктивные элементы	Н.вр.	Расц.	№
Выстилки (под)	ванны, регенераторов и шлаковиков	3,8	3-00 1
	то же, магнезитовым кирпичом	5,5	4-35 2
	регенераторов, шлаковиков и разделительные стены между ними	4	3-64 3
Стены	вертикальных каналов, голо-	4,7	4-28 4

Продолжение

§ E15-4. Футеровка конвертора

Конструктивные элементы		Н вр	Расц.	№
Стены	вок, рабочего пространства, передняя до уровня загрузочных окон и задняя торцевая			
	передние в зоне загрузочных окон и выше	7	6-37	5
Своды	шлаковиков и регенераторов	4,8	4-37	6
	рабочего пространства из фасонных изделий	3,2	2-91	7
Арки	рабочего пространства из магнезитохромитового кирпича с металлическими прокладками	5,6	5-10	8
	ступенчатые	3,9	3-55	9
Арки шлаковиков и регенераторов		9,2	8-37	10
Желоба и заслонки		6,7	6-10	11
Кессон	обмуровка, кладка лещади	4,4	3-48	12
	футеровка	6	5-46	13

П р и м е ч а н и я 1 Теска кирпича при кладке простенков между загрузочными окнами нормой на кладку передней стены предусмотрена и особой оплате не подлежит

2 Нормами предусмотрена кладка из шамотного и динасового кирпича. При кладке из хромомагнезитового и магнезитохромитового кирпича соответствующие Н вр и Расц. (кроме строк № 2 и 8) умножать на коэффициент 1,2 (ПР 1)

3 При кладке сводов шлаковиков и регенераторов, вертикальных каналов и головок печи из фасонных изделий и при футеровке желобов и заслонок фасонными изделиями соответствующие Н вр и Расц., умножать на коэффициент 0,95 (ПР-2)

Состав работы

1 Подборка кирпича 2 Пригоночная теска. 3 Кладка футеровки кирпичом 4 Заполнение швов кладки сухим порошком

Огнеупорщик 5 разр

Нормы времени и расценки на 1 м³ кладки

Конструктивный элемент	Огнеупор		№
	смолодоломито-вый	периклазошпинелидный	
Днище	7,2 6-55	8,1 7-37	1
Корпус	4,1 3-73	5,6 5-10	2
Горловина	4,7 4-28	7,1 6-46	3
Заполнение вручную смолодоломитовой массой промежуточного слоя футеровки, разравнивание и уплотнение ее деревянными трамбовками		8 7-28	4
	a	b	

П р и м е ч а н и е При футеровке огнеупорными изделиями, не указанными в таблице, применять нормы гл 2 настоящего Сборника

§ E15-5. Футеровка миксера

Состав работы

1 Подборка кирпича насухо 2 Пригоночная теска 3 Кладка кирпича на растворе, насухо или с толевыми прокладками

Состав рабочих

При кладке из шамотного кирпича

Огнеупорщик 5 разр

При кладке из магнезитового кирпича

Огнеупорщик 6 разр

Нормы времени и расценки на 1 м³ кладки

Конструктивные элементы		Вид огнеупорного кирпича	Н.вр.	Расц.	№
Стены	торцевые (сферические)	Шамотный нормальный	6	5-46	1
	то же, с учетом мест сопряжения	Магнезитовый	15	15-90	2
	продольные (цилиндрические)	Шамотный нормальный	5,5	5-01	3
	то же, с учетом мест сопряжения	Магнезитовый	13	13-78	4
Сливной носок		Шамотный нормальный	6,3	5-73	5
		Магнезитовый с учетом мест сопряжения	12,5	13-25	6
Свод		Шамотный 345x150x75	4,7	4-28	7
Горловина загрузочного отверстия		То же	8	7-28	8

§ Е15-6. Кладка стекловаренной ванной печи

Состав работы

1. Подборка кирпича и фасонных изделий. 2. Кладка на растворе или впритирку насухо.

Состав рабочих

При кладке стен вертикальных газовых

и воздушных каналов из динасового кирпича, горизонтальных сводов над газовыми и воздушными каналами горелок

Огнеупорщик 5 разр. (строки № 9, 14, 15)

При остальных видах кладки

Огнеупорщик 6 разр.

Нормы времени и расценки на 1 м³ кладки

Конструктивные элементы		Разновидности кладки	Н.вр.	Расц.	№
Дно	Алюмосиликатными крупноблочными изделиями	прямоугольными	8,9	9-43	1
		замыкающими ряд	10	10-60	2
		со скосом торцов	9	9-54	3
Стены	Плавленными изделиями (бакор, корвешит, корхард)	прямоугольными брусьями	5,4	5-72	4
		Алюмосиликатными брусьями	7,6	8-06	5
Арки	Плавленными брусьями (бакор, корвешит, корхард)	динасовыми фасонными изделиями	5,3	5-62	6
		широкий "зуб"	7,6	8-06	7
	Выше уровня стекломассы	динасовым кирпичом и фасонными изделиями	8,3	8-80	8
	Вертикальных, газовых и воздушных каналов	динасовыми фасонными изделиями	6	5-46	9
Арки	Влетов горелок и другие	динасовыми фасонными изделиями	10,5	11-13	10
	Над сыпучими карманами	то же	8	8-48	11

Конструктивные элементы	Разновидности кладки			Н.вр.	Расц.	№
	Главный над бассейном печи	динасовыми фасонными изделиями		6	6-36	12
Своды	Понурые	то же		7,4	7-84	13
	Горизонтальные над каналами горелок	газовых	динасовым кирпичом	8,7	7-92	14
		воздушных	то же	7,8	7-10	15
Мосты и кронштейны под машины	Алюмосиликатными изделиями			28,5	30-21	16

П р и м е ч а н и я: 1. Пригоночная теска по строке № 16 на установку мостов и кронштейнов Н.вр. и Расц. учтена. При кладке всех прочих элементов пригоночная теска оплачивается отдельно по § Е15-34.
 2. На механизированную теску и кантовку шамотных донных брусьев принимать на 1 м² брусьев Н.вр. 1,8 чел.-ч огнеупорщика 5 разр. Расц. 1-64 (ПР-1).

§ Е15-7. Кладка фурменной зоны вагранок, мелких нагревательных и термических печей и кузнецких горнов

Состав работы

- Подборка кирпича и фасонных изделий.
- Пригоночная теска.
- Кладка на растворе или насухо.

Огнеупорщик 5 разр.

Нормы времени и расценки на 1 м³ кладки по габариту (без вычета пустот)

Вид кладки	Н.вр.	Расц.	№
Фурменная зона вагранок, кузнецкие горны и мелкие отдельные топки	6,1	5-55	1
Нагревательные и термические печи, в том числе муфельные, тигельные и др.	6,8	6-19	2

П р и м е ч а н и е. Нормами предусмотрена кладка печей объемом 3-6 м³. При объеме печей менее 3 м³ по внешнему обмеру Н.вр. и Расц. уменьшать на 1,5 (ПР-1). При объеме печей св. 6 м³ применять нормы гл. 2 настоящего Сборника.

§ Е15-8. Обмуровка котельных агрегатов

Указания по применению норм

Нормами предусмотрена обмуровка котельных агрегатов производительностью до 75 т/ч.

А. КЛАДКА КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ АГРЕГАТОВ ИЗ ОГНЕУПОРНОГО КИРПИЧА И ФАСОННЫХ ИЗДЕЛИЙ

Состав работы

- Подборка кирпича и фасонных изделий.
- Пригоночная теска.
- Кладка кирпича на растворе или навешивание фасонных изделий на стальные крепления.

Состав рабочих

При кладке из легковесного кирпича, кладке стен и футеровке бункера из шамотного кирпича

Огнеупорщик 5 разр.

При кладке остальных видов

Огнеупорщик 6 разр.

Таблица 1
Нормы времени и расценки на 1 м³ кладки

Продолжение табл. 1

Кладка стен	Отгнеупорный кирпич		Фасонные из- делия массой, кг		Кладка стен	Отгнеупорный кирпич		Фасонные из- делия массой, кг		
	шамот- ный	лег- ко- вес- ный	до 4	св. 4		шамот- ный	лег- ко- вес- ный	до 4	св. 4	
При отсутствии или наличии эк- рана и через промежутки между трубами экрана или стены	8,8 8-01	6,3 5-73	9,5 10-07	8,5 9-01	1	Между обшив- кой котла и экраном	-	10,5 9-56	15 15-90	13 13-78
						а	б	в	г	№

П р и м е ч а н и я. 1. Нормами графы "а" предусмотрена толщина шва 2 мм. При толщине шва 3 мм Н.вр. и Расц. умножать на 0,85 (ПР-1).
 2. Навеска подвесок, установка кронштейнов и других металлических деталей нормируются по соответствующим параграфам гл. 3 настоящего Сборника.
 3. При обмуровке блоков котельных агрегатов на сборочной площадке Н. вр. и Расц. умножать на 0,7 (ПР-2).

Таблица 2
Нормы времени и расценки на 1 м³ кладки

Конструктивные элементы		Вид огнеупорного кирпича и фасонных изделий	Н.вр.	Расц.	№
Своды	по кружалам	Нормальный кирпич	8	8-48	1
	подвес- ные	Фасонные изделия массой св. 4 кг	9,4	9-96	2
	открытые при наличии экрана		12,5	13-25	3
Арки		Нормальный кирпич	10,5	11-13	4
Бункера		То же	8,8	8-01	5
Газовые (пламенные) перегородки		Фасонные изделия массой до 4 кг	14,5	15-37	6
		То же, массой св. 4 кг	11	11-66	7

П р и м е ч а н и я: 1. Нормой строки № 5 предусмотрена толщина шва 2 мм. При толщине шва 3 мм Н.вр. и Расц. умножать на 0,85 (ПР-3).
 2. При кладке амбразур из фасонных изделий Н.вр. и Расц. строки № 4 умножать на 1,4 (ПР-4).

Б. КЛАДКА КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ АГРЕГАТОВ ИЗ ГЛИНЯНОГО ОБЫКНОВЕННОГО И ДИАТОМОВОГО КИРПИЧА

Состав работы

Кладка кирпича на соответствующем
растворе.

Таблица 3

Нормы времени и расценки на 1 м³ кладки

Вид работ		Состав рабочих-огнеупорщиков	Кирпич глиняный или диатомовый					
			Толщина кладки в кирпичах					
			до 1		св. 1			
Кладка стен	обыкновенная	4 разр.	Н.вр.	Расц.	Н.вр.	Расц.		
	одновременно с огнеупорной	То же	5,3	3-56	4,7	3-71	1	
	между экранами и подводящими трубами	"	6,2	4-90	5,9	4-66	2	
Кладка арок и мелких сводов объемом, м ³	до 0,5	5 разр	9,5	8-65	-	-	4	
	до 0,8	То же	7,3	6-64	-	-	5	
	св. 0,8	"	5,4	4-91	-	-	6	

a b №

П р и м е ч а н и е. Нормами строк № 1-3 предусмотрена кладка вертикальных стен. При кладке наклонных стен соответствующие Н.вр. и Расц. умножать на 1,2 (ПР-5).

§ Е15-9. Торкретирование барабанов, коллекторов и газовоздухопроводов

Продолжение

Состав работы

- Подготовка поверхности к торкретированию при заранее установленной арматуре и манжетах.
- Нанесение цемент-пушкой готовой массы слоями и оправка наружной поверхности терками.

Огнеупорщик 4 разр.

Нормы времени и расценки на 1 м² поверхности

Поверхность	Толщина слоя 50 мм		На каждые следующие 25 мм добавлять	
	Н.вр.	Расц.	Н.вр.	Расц.
Барабаны, коллекторы	Горизонтальная (сверху вниз)	0,73	0-57,7	0,32
				0-25,3 1
Вертикальная		0,83	0-65,6	0,35
				0-27,7 2

Поверхность	Толщина слоя 50 мм		На каждые следующие 25 мм добавлять	
	Н.вр.	Расц.	Н.вр.	Расц.
Барабаны, коллекторы	Потолочная (снизу вверх)	0,93	0-73,5	0,38
Газовоздухопроводы	Горизонтальная (сверху вниз)	0,34	0-26,9	0,13
	Вертикальная	0,53	0-41,9	0,21
	Потолочная (снизу вверх)	0,64	0-50,6	0,28

a b №

П р и м е ч а н и е. При ручном способе нанесения торкрет-массы Н.вр. и Расц. умножать на 1,7 (ПР-1).

§ Е15-10. Монтаж (установка) армирующей сетки внутри нефтеперерабатывающих и нефтехимических тепловых агрегатов (реакторов)

Состав работы

- Подноска сетки вручную на расстояние до 20 м с подъемом и опусканием ее внутрь аппарата к месту установки.
- Разметка и резка сетки вручную на картины.
- Установка сетки на шпильки реактора.
- Крепление сетки вязальной проволокой к кольцевым перегородкам и шпилькам.

Монтажник конструкций 4 разр.

Нормы времени и расценки на 1 м² установлений сетки

Поверхность	Число мест креплений, до			
	20	30	40	50
Днище сферическое	0,32	0,37	0,48	0,57
	0-25,3	0-29,2	0-37,9	0-45
Стена цилиндрическая	0,35	0,41	0,52	0,63
	0-27,7	0-32,4	0-41,1	0-49,8
Купол сферический	0,51	0,59	0,73	0,87
	0-40,3	0-46,6	0-57,7	0-68,7
	а	б	в	г
				№

Примечание. На каждые 10 дополнительных креплений св. 50 Н.вр. и Расц. добавлять: для днища и стен Н.вр. 0,11 чел.-ч и Расц. 0-08,7 (ПР-1), для купола Н.вр. 0,14 чел.-ч и Расц. 0-11,1 (ПР-2).

§ Е15-11. Монтаж (установка) ланцирной сетки внутри нефтеперерабатывающих и нефтехимических тепловых агрегатов (реакторов)

Состав работы

- Очистка сетки от консервирующей смазки горячим паром.
- Подноска сетки вручную на расстояние до 20 м с подъемом ее внутрь аппарата к месту установки.
- Разметка сетки вручную на картины.
- Установка с подгонкой картин между собой и к шпилькам.
- Поддерживание сетки при креплении ее к шпилькам реактора и в местах примыкания картин друг к другу.

Монтажник конструкций 4 разр.

Нормы времени и расценки на 1 м² установленной сетки

Поверхность	Число мест креплений, до	
	30	60
Днище сферическое	0,82	0,92
	0-64,8	0-72,7
Стена цилиндрическая	0,71	0,8
	0-56,1	0-63,2
Купол сферический	0,99	1,1
	0-78,2	0-86,9
	а	б
		№

П р и м е ч а н и я: 1. При монтаже на каждые дополнительные 10 креплений св. 60 Н.вр. и Расц. добавлять для днища и купола Н.вр. 0,07 чел.-ч и Расц. 0-05,5 (ПР-1), для стен Н.вр. 0,06 чел.-ч и Расц. 0-04,7 (ПР-2).

2. Электроприхватка и газовая резка сетки Н.вр. и Расц. не учтены и оплачиваются отдельно.

§ Е15-12. Торкретирование нефтеперерабатывающих и нефтехимических тепловых агрегатов (реакторов) при площади сечения 5 м²

Указания по применению норм

Нормами учтено:
присоединение шлангов с перемещением их по фронту работы;

частичная разборка, очистка цемент-пушки и всей системы с устранением образующихся пробок;

перестановка (по мере надобности) подмостей по ходу работы.

Нормами не учтена установка подмостей.

Состав работы

- Зачистка поверхности аппарата и шпилек с их выравниванием.
- Наполнение (загрузка) бункера цемент-пушкой бетонной смесью.
- Нанесение торкрет-массы на поверхность.
- Обработка поверхности торкрета (резка излишне нанесенной массы и обработка поверхности циклями).
- Пробивка борозд в торкрет-массе нижнего днища сечением 50x50 мм вручную при помощи скрепели.
- Обрезка стыков торкрета под углом 90°.
- Периодическое увлажнение забетонированной поверхности и в местах примыкания захваток в ходе работы.
- Очистка головок шпилек от

торкрета. 9. Уборка рабочего места с удалением из аппарата излишней торкрет-массы (отскоков) с отноской на расстояние до 20 м.

Состав звена

Огнеупорщик 6 разр. - 1
 " 5 " - 1
 " 3 " - 1

Машинист бетононасосной установки
4 разр. - 1

Нормы времени и расценки на 1 м² поверхности резктора

Поверхность	Толщина первого слоя торкрет-массы до 25 мм		На каждые следующие 25 мм добавлять	
	Н.вр.	Расц.	Н.вр.	Расц.
Днище	1,7	1-47	0,25	0-21,6 1
Цилиндрическая стена	2,1	1-82	0,31	0-26,8 2
Купол	2,5	2-16	0,33	0-28,5 3
	a		6	Nº

П р и м е ч а н и е. Нанесение экранирующего (панцирного) слоя нормировать по графе "а".

§ E15-13. Футеровка вращающихся печей

Состав работ

При футеровке печи

1. Устройство по мере надобности подмазывания.
2. Подколка и пригоночная теска кирпича.
3. Кладка футеровки с расстиланием раствора.

При бетонировании печи

1. Прием бетона в печи.
2. Укладка бетона с разравниванием и уплотнением деревянными трамбовками.

Состав рабочих

При кладке футеровки
Огнеупорщик 5 разр.

При укладке огнеупорного бетона
Огнеупорщик 4 разр.

Таблица 1
 Нормы времени и расценки на 1 м³ футеровки

Материал	Размеры, мм	Н.вр.	Расц.	№
шамотный нормальный	75x65(71)x200x120	7,8	7-10	1
То же	100x92 x150x200, 75x65 x150x200	5,4	4-91	2
многошамотный огнеупорный	100x94 x200x160, 75x67 x200x100	5,8	5-28	3
кирпич				
хромомагнезитовый с металлическими прокладками	70x62(57)x120x200, 70x62(57)x150x200	4,9	4-46	4
талькомагнезитовый	70x62(57)x200x200	5,7	5-19	5
фасонный шамотный	75x55 x150x300, 100x88 x150x300	5,3	4-82	6
огнеупорный бетон укладываемый:				
в холодной зоне	-	3,7	2-92	7
в зоне цепной завесы	-	6,1	4-82	8

П р и м е ч а н и я: 1. При кладке футеровки толщиной 120 мм из шамотного кирпича во второй половине зоны цепной завесы, где производится притеска к металлическим кольцам и пластинам держателей цепей, Н.вр. и Расц. строки № 1 умножать на 1,4 (ПР-1).

2. Крепление футеровки при повороте печи нормами времени табл. 1 не предусмотрено и оплачивается по табл. 2.

Таблица 2

Нормы времени и расценки на измерители, указанные в таблице

Вид креплений	Состав работ	Состав звена	Измеритель	Н.вр.	Расц.	№
Металлические распоры	Подноска деталей металлических распоров на расстояние до 30 м. Установка с подкладкой упорного бруса и закреплением отдельных кирпичей	Монтажники конструкций б разр. - 1 4 " - 2 3 " - 2	1 распор	0,64	0-51,7	1
Безраспорные крепления	Подноска деталей безраспорного крепления на расстояние до 30 м. Привертывание гвек или пластин к кожуху печи и установка безраспорного крепления с подкладкой деревянного бруса	То же	1 крепление	0,23	0-18,6	2
	Заделка гнезд в кладке от безраспорного крепления кирпичом на растворе или на металлических пластинах	Огнеупорщик 5 разр	1 гнездо	0,26	0-23,7	3

Приимеч. При демонтаже средств крепления Н.вр. и Расц. строк № 1 и 2 табл. 2 умножать на 0,5 (ПР-2).

§ Е15-14. Кладка нефасонерабатывающих печей из фасонных изделий

Состав работы

1. Подбор изделий.
2. Подгонка по месту с притиркой.
3. Укладка изделий на раствор или навеска их на кронштейн.
4. Укладка асbestosного картона и asbestosового шнура в местах примыкания кладки к металлическому каркасу с обрезкой по размеру.

Огнеупорщик 5 разр.

Таблица 2

Нормы времени и расценки на 1 горелку
(размером 600x600x120 мм, массой 100 кг)

Состав работы	Состав звена огнеупорщиков	Н.вр.	Расц.	№
Футеровка панельных горелок беспламенного горения фасонными высокоглиноземистыми изделиями на огнеупорном растворе с его приготовлением и изоляцией полости корпуса горелки диатомовым порошком или asbestosовым картоном	4 разр.	3,5	2-77	1

Таблица 1

Нормы времени и расценки на 1 м³ кладки

Конструктивные элементы		Н.вр.	Расц.	№
Стены	глухие	прямые и закругленные	5,4	4-91 1
		закругленные с соблюдением лица с двух сторон	6,8	6-19 2
Своды	с проемами	прямые	5,6	5-10 3
		подвесные	7,8	7-10 4
	каналов дымовых газов и арки		8	7-28 5
	подвесные		7,1	6-46 6

§ Е15-15. Кладка электрических печей сопротивления

Состав работы

1. Подборка кирпича.
2. Подколка и пригоночная теска кирпича к каркасу.
- 3.

Кладка на растворе или насухо с заполнением температурных швов выгорающими прокладками (при кладке сводов с готовых подмостей). 4. Засыпка пространства между кожухом и кладкой соответствующим порошком. 5. Зачистка поверхности кладки.

Нормы времени и расценки на 1 м³ кладки

Конструктивные элементы	Состав рабочих огнеупорщиков	Печи											
		прямоугольные						цилиндрические					
		из шамотного кирпича			из диатомового кирпича			из шамотного кирпича			из диатомового кирпича		
		нормаль- ного	легковес- ного	Н.вр.	Расц.	нормаль- ного	легковес- ного	Н.вр.	Расц.	Н.вр.	Расц.	Н.вр.	Расц.
		Н.вр.	Расц.	Н.вр.	Расц.	Н.вр.	Расц.	Н.вр.	Расц.	Н.вр.	Расц.	Н.вр.	Расц.
прямой	4 разр	4,4	3-48	3,4	2-69	2,4	1-90	5,3	4-19	3,9	3-08	2,7	2-13 1
Под с канапами	То же	5	3-95	4,1	3-24	-	-	5,9	4-66	4,9	3-87	-	- 2
Стены с крючками	5 разр	5,3	4-82	4,4	4-00	-	-	7,9	7-19	5,9	5-37	-	- 3
с полочками	То же	7,9	7-19	6,2	5-64	-	-	9,8	8-92	6,8	6-19	-	- 4
Фугеровка съемных сводов	"	5,3	4-82	4,3	3-91	3,4	3-09	5,9	5-37	5,2	4-73	4,1	3-73 5
		a	b				v	г		d	e		N

§ Е15-16. Кладка пода и стен дуговых электропечей из углеродистых блоков

Состав работы

1. Укладка слоя асбеста.
2. Засыпка и разравнивание магнезитовой крошки.
3. Укладка углеродистых блоков с помощью тельфера с их строповкой и расстроповкой.
4. Строповка и расстроповка ящиков с массой при перемещении их тельфером.
5. Укладка, разравнивание и уплотнение массы с забивкой зазоров между блоками.

Нормы времени и расценки на 1 м³ кладки

Состав звена огнеупорщиков	Н.вр.	Расц.
6 разр - 1 5 " - 2	8,2	7-87

При мечани и с. При перемещении и укладке блоков вручную Н.вр. и Расц. умножать на 1,25 (ПР-1).

§ Е15-17. Набивка подиа печей огнеупорным бетоном или массой

Нормы времени и расценки на 1 м³ набивки бетоном или массой в деле

Состав работ	Состав звена огнеупорщиков	Н.вр.	Расц.	№
Набивка низа лещади огнеупорным бетоном слоями толщиной не св. 200 мм с уплотнением вибратором	5 разр. - 1 3 " - 3	2,1	1-58	1
Набивка днища конвертора шамотной массой с приготовлением ее, постановкой пробок в сопла и последующим удалением их	5 разр. - 1 4 " - 1	8,3	7-06	2
Набивка днища конвертора магнезитовой массой	To же	12	10-20	3

Продолжение

Состав работ	Состав звена огнеупорщиков	Н.вр.	Расц.	№
Набивка пода ванны мартеновской печи хромистым железняком тонкими слоями с трамбованием и приготовлением массы	5 разр.	7,8	7-10	4
Набивка подины вагранки огнеупорной массой с приготовлением ее, разравниванием и уплотнением	5 разр. — 1 4 " — 1	6,1	5-19	5

ных работ при кладке. 10. Уборка строительного мусора во влажном состоянии на рабочем месте в процессе кладки с отноской мусора на расстояние до 15 м.

Состав звена

Огнеупорщик б разр. — 1
" 4 " — 2
" 2 " — 1

Т а б л и ц а 1

Нормы времени и расценки на 1 м³ кладки (без вычета пустот) и на 1 т насадки

Конструктивные элементы	Система отопления коксовых печей		
с боковым подводом и регулированием газа и воздуха. Печи вместе с насадкой	с нижним подводом и регулированием газа и воздуха. Печи вместе с насадкой	41,6 м ³	
Выстилка верха железобетонной плиты из прямоугольного и фасонного шамотного и легковесного кирпича	5,9 5-49	6,5 6-05	1
Выстилка подовых каналов		7,8 7-26	2
Стены подовых каналов широкие		10,5 9-77	3
узкие	5,4 5-03	8,9 8-28	4
Центральные разделительные перегородки подовых каналов и регенераторов	9,2 8-56	11 10-24	5
Перегородки, делящие подовый канал на две части		7,4 6-89	6
Колосниковые решетки	5,7 5-31	7,8 7-26	7
Стены регенераторов узкие	5,9 5-49	8,1 7-54	8
широкие		9,6 8-94	9

Продолжение

Конструктивные элементы	Система отопления коксовых печей	
	с боковым подвоздом	с нижним подвоздом
	дом и регулированием газа и воздуха Печи вмещимостью до 41,6 м ³	дом и регулированием газа и воздуха Печи вмещимостью до 41,6 м ³
Секционные перегородки	— 10,5 --- 9-77	10
Изоляционные стены у контрфорсов из шамотного и динасового кирпича	4,4 --- 4-10	11
Изоляционная рубашка и зеркало регенераторов	7,4 --- 6-89	12
Насадка регенераторов решетчатая	1,6 --- 1-49	13
Ряды образующие газоподводящие каналы, косые ходы и горелочные шахточки	8,2 --- 7-63	10,5 --- 9-77
Перекрытие регенераторов (подов печей и основания под ним)	6,1 --- 5-68	15
Стены коксовых камер (основания вертикалов, ряды, образующие вертикалы, и ряд, перекрывающий вертикалы)	3,4 --- 3-16	5,4 --- 5-03
Стены коксовых камер (ряды смотровых шахточек)	5 --- 4-65	17
Перекрытие коксовых камер, своды печей	5,2 --- 4-84	18
Загрузочные и газовые люки	5,3 --- 4-93	19
Простенки, образующие смотровые шахточки с регистрами	4,8 --- 4-47	20
Головки под анкерные стойки	7,9 --- 7-35	21

Продолжение

Конструктивные элементы	Система отопления коксовых печей	
	с боковым подвоздом	с нижним подвоздом
	дом и регулированием газа и воздуха Печи вмещимостью до 41,6 м ³	дом и регулированием газа и воздуха Печи вмещимостью до 41,6 м ³
Забутка перекрытия печей	3,5 --- 3-26	22
Выстилка верха печей	6,8 --- 6-33	23
Дымовые патрубки	7,5 --- 6-98	24
Закладка головок над бронями и дверными рамами	9,4 --- 8-75	25
Зеркала временных топок	5,9 --- 5-49	26
Изоляционная кладка фасада обогревательных простенков	4,8 --- 4-47	27
Изоляционный слой верха печей	3,7 --- 3-44	28
	а	б №

Б. РАЗНЫЕ РАБОТЫ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ В ПРОЦЕССЕ КЛАДКИ КОКСОВЫХ ПЕЧЕЙ

Указания по применению норм

Работы выполняются в тепляке строящейся коксовой батареи либо в складе огнеупоров, оборудованных подвесными кран-балками.

Оgneупорный кирпич, раствор и чугунная гарнитура подаются на рабочие места на поддонах, в ящиках и контейнерах при помощи подвесной кран-балки, а мелкие сподручные материалы — вручную на расстояние до 30 м.

Таблица 2

Нормы времени и расценки на измерители, указанные в таблице

Вид работ	Состав звена огнеупорщиков	Измеритель	Н.вр.	Расц.	№
Покрытие железобетонной плиты коксовой батареи графитовой мас-тикой	4 разр. - I 2 " - I	100 м ² покрытия	3,3	2-68	1
Выстилка железобетонной плиты батареи влагопрочной бумагой	To же	100 м ² поверхно-сти плиты	1,1	0-89,3	2
Укомплектовка поддонов огне-упорным полнотелым кирпичом со снятием его со штабеля высотой до 1,6 м, подноской и обметанием пыли щетками	"	1 т	1	0-81,2	3
Укомплектовка поддонов кирпи-чом для кладки насадки	3 разр. - I 1 " - I	то же	0,98	0-71,8	4
Подача поддонов с огнеупорами при помощи кран-балок от подъ-емной шахты тепляка на коксо-вую батарею к рабочим местам	3 разр. - I 2 " - I	100 поддонов	21	15-97	5
Подача ящиков с раствором	To же	100 ящиков	11	8-37	6
Перестановка поддонов с простен-ка на простенок	"	100 поддонов	17	12-93	7
Возврат порожних поддонов с простенков к подъемной шахте	"	то же	6,9	5-25	8
Возврат растворных ящиков	"	100 ящиков	11	8-37	9
Заполнение выемок в броне огне-упорным раствором с приготовле-нием его вручную (бетонирование броней) для печей вместимостью до 32,3 м ³	4 разр. - I 3 разр. - I	1 броня	2	1-69	10
41,6 м ³	To же	то же	2,8	2-37	11
Футеровка дверей для печей вмес-тимостью до 32,3 м ³ .					
коксовой стороны	5 разр. - I 2 " - I	1 дверь	4,1	3-61	12
машинной стороны	5 разр. - I 2 " - I	то же	3,3	2-90	13
Футеровка дверей для печей вмес-тимостью 41,6 м ³					
коксовой стороны	To же	"	4,4	3-87	14
машинной стороны	"	"	3,6	3-17	15
Футеровка патрубков стояков длиной до 2000 мм, диаметром 400 мм	5 разр.	1 патрубок	1,4	1-45	16
То же, длиной 765 мм, диаметром 500 мм	To же	то же	0,88	0-90,9	17
Футеровка колен стояков диамет-ром, мм					
400	4 разр	1 колено	0,77	0-69	18
500	To же	то же	1,2	1-08	19
Футеровка (бетонирование) кры-шечек загрузочных люков	4 разр. - I 3 " - I	1 крышка	0,23	0-19,5	20

Вид работ	Состав звена огнеупорщиков	Измеритель	Н.вр.	Расц.	№
Изоляция щитов зеркал регенераторов советскими плитами площадью, м ² , до: 0,5	4 разр. — 1 3 " — 1	1 м ²	1,1	0-93	21
1	"	то же	0,68	0-57,5	22
Установка рам и крышек загружочных люков	5 разр. — 2 4 " — 1 3 " — 1	1 комплект	0,75	0-70,4	23
Установка смотровых люков	To же	100 комплектов	6,4	6-01	24
Установка смотровых глазков регенераторов	"	1 глазок	0,55	0-51,7	25
Установка уплотняющих манжет в чугунных вкладышах	5 разр. — 2 4 " — 1 3 " — 1	1 манжет	0,38	0-35,7	26
Кладка внутренних топок для газовой растопки	4 разр.	1 м ³	3,7	3-32	27
Кладка наружных (выносных) топок в металлическом каркасе	4 разр. — 1 2 " — 1	то же	5,6	4-54	28
Кладка горловин временных топок	3 разр.	1 горловина	1,4	1-11	29

В. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

Указания по применению норм

Нормами предусмотрена подача материалов (графитовой мастики, влагопрочной бумаги, опилок, асбестового шнура, раство-

ра) и огнеупорных изделий (регистров, горелок, рассекателей, кирпича) к месту работы в ящиках и контейнерах при помощи подвесной кран-балки, а мелких споручных материалов — вручную на расстояние до 15 м.

Таблица 3

Нормы времени и расценки на измерители, указанные в таблице

Состав работ	Состав звена огнеупорщиков	Измеритель	Н.вр.	Расц.	№
Отделочные работы, выполняемые в период основной кладки коксовых печей					
Чистка секционных перегородок, стен регенераторов и колосниковой решетки перед укладкой насадки на печах с нижним подводом газа и воздуха с помощью: промышленных пылесосов	4 разр.	1 секция	0,55	0-49,3	1
вакуум-установки	To же	то же	0,33	0-29,6	2
Выполнение горизонтального шва скольжения между динамовой и шамотной кладкой с очисткой поверхности кладки, нанесением слоя толщиной 1,5–2 мм специальной графитовой массы и покрытием после затвердения мешочной влагопрочной бумагой	4 разр. — 1 3 " — 1	1 м ² шва скольжения	0,23	0-19,5	3

Продолжение табл. 3

Состав работ	Состав эвна огнеупори- ков	Измеритель	Н.вр.	Расч.	№-
Очистка температурных швов между перегородками секций регенераторов	4 разр.	1 простенок	1,8	1-61	4
Очистка газораспределительных каналов зоны косых ходов для печей: с боковым подводом газа и воздуха	То же	1 вертикаль	0,16	0-14,3	5
с нижним подводом газа и воздуха	"	то же	0,34	0-30,5	6
Очистка вертикалов с уровня их перекрытия до зоны косых ходов для печей вместимостью до: 32,3 м ³	4 разр.	1 вертикаль	0,32	0-28,7	7
41,6 м ³	То же	то же	0,83	0-74,4	8
Удаление щитов, закрывающих вертикалы на печах	"	100 щитов	13,5	12-11	9
Окончательная очистка вертикалов и косых ходов с верха батареи на печах вместимостью до: 32,3 м ³	"	1 вертикаль	0,56	0-50,2	10
41,6 м ³	"	то же	0,66	0-59,2	11
Очистка смотровых шахточек	"	1 шахточка	0,17	0-15,2	12
Очистка температурных швов в зоне косых ходов и перекрытия печей от раствора и мусора с заполнением опилками	4 разр.	100 м шва	4	3-59	13
Заливка температурных швов пеком на глубину 10-20 мм	То же	то же	5	4-48	14
Очистка горизонтальных каналов с установкой регистров в шамотных дюзах	"	1 канал	2	1-79	15
Райберовка растопочных отверстий и гнезд с установкой горелок на растворе	6 разр.	100 горелок	11	13-24	16
Установка рассекателей в секции	5 разр - 1 3 " - 1	100 рассекателей	3,2	2-92	17
Закладка устья подового канала фасонным кирпичом	6 разр.	1 канал	0,21	0-25,3	18
Очистка вертикальных шахточек контрфорсов на печах вместимостью до: 32,3 м ³	4 разр.	1 шахточка	1,2	1-08	19
41,6 м ³	То же	то же	1,6	1-43	20
Обкладка дымовых патрубков фасонным кирпичом	5 разр.	1 патрубок	0,56	0-57,8	21
Обмазка раствором зеркал регенераторов	3 разр.	1 м ²	0,16	0-12,7	22
временных топок	То же	то же	0,15	0-11,9	23

Продолжение табл. 3

Состав работ	Состав звена огнеупорщиков	Измеритель	Н.вр.	Расц.	№
Отделочные работы, выполняемые в период подготовки батарен к разогреву					
Очистка подовых каналов за 1 раз	4 разр.	1 канал	0,52	0-46,6	24
Забивка и уплотнение температурных швов с фасада печи асbestosовым шнуром	3 разр	100 м шва	6,7	5-32	25
Очистка зазоров вокруг дымовых патрубков газовоздушных клапанов, уплотнение их асbestosовым шнуром и обмазка раствором	4 разр	1 патрубок	0,17	0-15,2	26
Установка регистров в косые ходы	6 разр.	100 регистров	6	7-22	27
Зачеканка асbestosовым шнуром зазоров между кладкой и броней на печах вместимостью 32,3 м ³	3 разр	1 броня	1,7	1-35	28
Очистка температурных швов между изоляционными стенами контрфорсов	4 разр	1 м ² стены	0,26	0-23,3	29
Окончательная расшивка швов поверхности отдельных конструктивных элементов	То же	1 м ² поверхности	0,27	0-24,2	30
Работы, выполняемые в период разогрева и пуска батарен					
Уплотнение основания патрубков стояков асbestosовым шнуром	3 разр.	1 стояк	0,2	0-15,9	31
Очистка канавок поперечных и продольных анкерных стяжек и соединительных тяг путей загрузочного вагона	4 разр - 1 2 " - 1 1 " - 2	100 м канавки	15,5	11-48	32
Закладка канавок для верхних поперечных анкерных стяжек	4 разр - 2 3 " - 1 1 " - 1	то же	17	13-84	33
Закладка на участке против загрузочных и газоотводящих люков (закладка или бетонирование)	4 разр - 1 2 " - 2	1 люк	0,14	0-11	34
Заполнение канавок продольных анкерных стяжек и соединительных тяг путей загрузочного вагона раствором из шамотного боя и цемента (бетонирование канавок)	3 разр. - 1 2 " - 1 1 " - 1	100 м канавки	7,2	5-26	35
Установка шамотных пробок в растопочные отверстия с фасада коксовой батареи	6 разр - 1 1 " - 1	100 пробок	11	10-30	36
сверху коксовой батареи (через загрузочные люки)	То же	то же	6,6	6-18	37
Цементирование канавок под анкерные болты	5 разр.	100 м канавки	4,3	4-44	38
Уплотнение зазора в нижней части брони перед заливкой брони	3 разр	1 броня	0,16	0-12,7	39
Заливка раствором зазоров между головкой простенка и броней на печах вместимостью, м ³ , до: 32,3	4 разр	то же	1,5	1-35	40

Состав работ	Состав звена огнеупорщиков	Измеритель	Н.вр.	Расц.	№
41,6	4 разр.	1 броня	1,9	1-70	41
Заливка теплоизоляционным раствором зазора между щитами и кладкой зеркал регенераторов на печах вместимостью, м ³ , до: 32,3 вручную	4 разр. - 1 2 " - 1	1 регенератор	1,4	1-14	42
41,6 с применением растворо-насоса	To же	то же	1	0-81,2	43

§ Е15-19. Капитальный ремонт коксовых печей

А. ПЕРЕКЛАДКА ВЕРХА ПЕЧЕЙ

Таблица 1

Нормы времени и расценки на измерители, указанные в таблице

Вид работ	Состав работ	Состав звена огнеупорщиков	Измеритель	Н.вр.	Расц.	№
Замена загрузочных люков	1. Изъятие гарнитуры загрузочных люков из гнезд при помощи ломиков. 2. Установка и выверка нового комплекта гарнитуры загрузочных люков на растворе с установкой крышки. 3. Перекладка фасонных марок огнеупорного кирпича вокруг загрузочных люков с разборкой старой кладки	5 разр. - 1 4 " - 1 3 " - 1 2 " - 1	1 люк	2,9	2-50	1
Замена смотровых лючков	1. Разборка фасонных марок кирпича между смотровыми лючками. 2. Удаление чугунной гарнитуры. 3. Укладка на растворе новых фасонных марок кирпича. 4. Установка нового комплекта чугунной гарнитуры с зачеканкой зазоров вокруг лючков асbestosовым шнуром на жидкое стекло и заливкой раствором	5 разр. - 1 4 " - 1 3 " - 1	1 лючок	0,57	0-51,8	2
Замена фасонных марок кирпича газовых люков под стояками	1. Разборка прилегающей к патрубку выстилки (ребрика), удаление из-под патрубка старых фасонных марок кирпича. 2. Очистка стенок кладки люка от графита. 3. Очистка основания кладки под стояками со смачиванием горячей поверхности водой и удалением мусора. 4. Укладка и выверка новых фасонных марок кирпича на растворе. 5. Закладка выстилки (ребрика) вокруг фасонных марок кирпича	To же	1 стояк	3,2	2-91	3
Перекладка выстилки верха печей	1. Разборка и удаление старой кладки выстилки верха коксовой печи. 2. Очистка кладки верха от мусора. 3. Кладка выстилки верха из шамотного кирпича на ребро с обкладкой газовых, загрузочных и смотровых люков и устройством каналов для поперечных и продольных анкерных стяжек и соединительных тяг путей загрузочного вагона	"	1 м ³	11,5	10-44	4

П р и м е ч а н и е. Демонтаж стояка при замене фасонных марок кирпича газовых люков нормами не учтен и оплачивается особо.

**Б. РЕМОНТ ФУТЕРОВКИ ДВЕРЕЙ
КОКСОВЫХ ПЕЧЕЙ**

Таблица 2

Нормы времени и расценки на 1 дверь

Состав работ	Состав зве- на огне- упорщиков	Размер дверей, мм		№
		4715x580x800	5180x580x800	
Ремонт футеровки двери. Всего		12,4 10-70	15,4 13-29	1
В том числе				
1 Разборка старой футеровки двери коксовых печей при помощи пневматического отбойного молотка и вручную с очисткой кирпичодержателей и корпуса двери от пека. 2. Относка боя кирпича и мусора юсилками	5 разр - 1 4 " - 1 3 " - 1 2 " - 1	6,6 ----- 5-69	8,4 ----- 7-25	2
1. Подборка и подноска шамотного фасонного кирпича и раствора к месту футеровки на расстояние до 15 м. 2. Футеровка двери шамотным кирпичом с пригонкой теской и заполнением зазоров между корпусом двери и футеровкой теплоизоляционной крошкой с очисткой кладки и расшивкой швов	<i>To же</i>	5,8 5-00	7 6-04	3
		a	b	№

П р и м е ч а н и е. Нормами предусмотрена подноска материалов и относка строительного мусора и отходов на расстояние до 15 м.

§ Е15-20. Футеровка камер установки сухого тушения кокса (УСТК)

Указания по применению норм

Нормами предусмотрена футеровка камеры с передвижных подмостей. Диаметр металлического корпуса камеры 8,2–10 м, высота 14–17,54 м.

Состав работ

1. Подноска кирпича и раствора внутри камеры к местам кладки на расстояние до 5 м. 2. Укладка гофрированного картона толщиной 4 мм в два слоя по всей площади прилегания кладки к корпусу камеры. 3. Футеровка камеры из красного, изоляционного диатомового или легковесного шамотного кирпича и шамотного кирпича повышенной прочности с выкладкой массивов зоны накопления, кладкой газораспределительных каналов (косых ходов), кольцевых каналов с разделительными перегородками, вертикальных шахточек и арочного свода камеры. 4. Устройство шва скольжения между рядами кладки газораспределительных каналов и кольцевыми каналами с укладкой графитовой мастики и слоя бумаги. 5. Укладка картона в температурные швы при кладке косых ходов с засыпкой опилками. 6. Установка регулировочных шиберов в камере косых

ходов. 7. Очистка косых ходов с уровня пода нижнего кольцевого канала. 8. Очистка поверхности кладки от наплывов и подтеков раствора с расшивкой швов. 9. Установка щитков, закрывающих косые ходы на нижнем кольцевом канале с последующей очисткой их по окончании кладки и вытаскиванием из кольцевого канала.

Состав звена

Огнеупорщики б разр. – 1	
" 5 "	- 2
" 2 "	- 2

Нормы времени и расценки на 1 м³ кладки

Конструктивные элементы кладки	Н.вр.	Расц.	№
Массив зоны накопления	4,4	4-16	1
Газораспределительные каналы (косые ходы)	8,9	8-41	2
Кольцевые каналы, разделительные перегородки, перекрытие каналов и конус камеры зоны тушения	5,7	5-38	3

П р и м е ч а н и е. Подача поддонов с кирпичом и ящиков с раствором внутрь камеры, а также устройство и перестановка подмостей нормами не учтены и оплачиваются отдельно.

ГЛАВА 2 ОБЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ КЛАДКИ ДЛЯ ПЕЧЕЙ РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Указания по применению норм

Нормами предусмотрена кладка всех видов печей, кроме указанных в первой главе настоящего сборника.

§ Е15-21. Кладка конструктивных элементов печей из кирпича и фасонных изделий

Состав работы

Кладка конструктивных элементов из глиняного обыкновенного кирпича, диатомового и огнеупорного кирпича или фасонных изделий на соответствующих растворах по заранее установленным кружкам или опалубке (при кладке сводов и арок) с готовых подмостей, с подборкой фасонных изделий.

Состав рабочих

Таблица 1

Наименование профессии	Кладка				из глиняного обыкновенного и диатомового кирпича
	из огнеупорного кирпича и фасонных изделий	из огнеупорного кирпича и фасонных изделий	стен криволинейных, сводов и арок	стен прямых	
горелок, подиц и прочих видов кладки при толщине шва до 2 мм, криволинейных стен	подиц и прочих видов кладки при толщине шва св. 2 мм, массивов и выстилок	стен криволинейных, сводов и арок	стен прямых	массивов и выстилок	
Огнеупорщик	5 разр.	4 разр.	5 разр.	4 разр.	3 разр.

A. КЛАДКА СТЕН

Нормы времени и расценки на 1 м³ кладки

Таблица 2

Вид стен	Толщина	Кирпич								
		шамотный легковесный			шамотный или динасовый		магнезитохромитовый или высокоглиноземистый			
		Проемность стен								
Кладка из огнеупорного кирпича										
Прямые	1/2	2	4,5 4-10	5,7 5-19	5 4-55	6,4 5-82	6 5-46	7,6 6-92	1	
		3	3,7 2-92	5,3 4-19	4,1 3-24	5,9 4-66	4,9 3-87	7,1 5-61	2	
	1-2	2	4 3-64	5,1 4-64	4,5 4-10	5,6 5-10	5,4 4-91	6,7 6-10	3	
		3	3,3 2-61	4,3 3-40	3,7 2-92	4,8 3-79	4,4 3-48	5,7 4-50	4	
	Закругленные	1/2	5,1 4-64	8,5 7-74	5,7 5-19	9,5 8-63	6,8 6-19	11,5 10-47	5	
		2	4,5 4-10	6,4 5-82	5 4-55	7 6-37	6 5-46	8,5 7-74	6	

Вид стен	Толщина		Кирпич					
	стен в кирпи- чах	шва кладки, мм	шамотный легко- весный		шамотный или динасовый		магнезитохромито- вый или высокогли- ноземистый	
			Проемность стен					
Закруг- ленные	1-2	2	глухие	с проема- ми	глухие	с прое- мами	глухие	с проема- ми
			4,4 — 4-00	6,1 — 5-55	4,9 — 4-46	6,8 — 6-19	5,8 — 5-28	8,2 — 7-46
		3	3,8 — 3-46	5 — 4-55	4,3 — 3-91	5,6 — 5-10	5,2 — 4-73	6,8 — 6-19
	3	2	7					
			—	—	—	—	—	—
		3	—	—	3,8 — 3-00	4,5 — 3-56	4,4 — 3-48	5,5 — 4-35
Прямы	2	2	8					
			—	—	4,1 — 3-73	5,3 — 4-82	4,9 — 4-46	6,3 — 5-73
		3	—	—	3,8 — 3-00	4,5 — 3-56	4,4 — 3-48	5,5 — 4-35
	3	2	9					
			—	—	4,7 — 4-28	6,3 — 5-73	5,7 — 5-19	7,5 — 6-83
		3	—	—	4,1 — 3-73	5,3 — 4-82	4,9 — 4-46	6,3 — 5-73
Закруг- ленные	2	2	10					
			—	—	4,7 — 4-28	6,3 — 5-73	5,7 — 5-19	7,5 — 6-83
		3	—	—	4,1 — 3-73	5,3 — 4-82	4,9 — 4-46	6,3 — 5-73
	3	2	11					
			—	—	4,1 — 3-73	5,3 — 4-82	4,9 — 4-46	6,3 — 5-73
		3	—	—	—	—	—	—
		а	б	в	г	д	е	№

Б. КЛАДКА СТЕН ИЗ ГЛИНЯНОГО ОБЫКНОВЕННОГО И ДИАТОМОВОГО КИРПИЧА

Таблица 3

Нормы времени и расценки на 1 м³ кладки

Вид стен (глу- хие и с прое- мами)	Толщина стен в кир- пичах	Н.вр.	Расц.	№
Закругленные	1/2 - 1	3,9	3-55	1
	1 1/2 - 2	3,3	3-00	2
Прямые	1/2 - 1	3,3	2-61	3
	1 1/2 - 2	2,9	2-29	4

При мечания: 1. Стены с просмами, имею-
щие простенки шириной св. 1,5 м, или стены с
каналами, расположенные внутри кладки на рас-

стоянии св. 1,5 м один от другого, нормировать
как глухие стены.

2. Кладку стен толщиной 2 1/2 кирпича и св.
нормировать, как кладку массивов без пустот
по табл. 6 настоящего параграфа.

3. Кладку стен газоходов и топливных труб-
очек колпачковой печи оплачивать по строке № 2
табл. 3, умножая Н.вр. и Расц. на 2 (ПР-1).

4. При кладке стен с соблюдением лица с двух
сторон Н.вр. и Расц. табл. 2 и 3 умножать на
1,25 (ПР-2).

5. Нормами табл. 2 и 3 предусмотрена кладка
вертикальных стен, не имеющих металлического
каркаса. При кладке наклонных стен, а также стен
в каркасах, когда в процессе кладки производит-
ся частичная подгонка (подколка) кирпича к
каркасу, Н.вр. и Расц. умножать на 1,2 (ПР-3).
(При кладке стен в каркасах коэффициент при-
менять только на объем кладки, примыкающей
до 0,5 м к месту подгонки к каркасу.)

В. КЛАДКА АРОК И СВОДОВ
Нормы времени и расценки на 1 м³ кладки

Таблица 4

Вид материалов	Арки и мелкие своды объемом, м ³ , до				Своды и арки объемом св. 0,8 м ³		Своды	
	0,05	0,2	0,5	0,8	шиллиндрические	лучковые	купольные	подвесные из фасонных изделий, кг
Кирпич огнеупорный	шамотный легковесный	14,5 13-20	11 10-01	8,4 7-64	6,8 6-19	3,9 3-55	4,5 4-10	7,3 6-64
	шамотный и динасовый	16 14-56	12 10-92	9,3 8-46	7,5 6-83	4,3 3-91	5 4-55	8,1 7-37
	магнезитовый, хромомагнезитовый и высокоглиноземистый	19,5 17-75	14 12-74	11,5 10-47	9 8-19	5,2 4-73	6 5-46	9,6 8-74
Фасонные изделия	шамотные и динасовые	12 10-92	10,5 9-56	9,3 8-46	6,7 6-10	4,1 3-73	5 4-55	7,3 6-64
	магнезитовые, хромомагнезитовые и высокоглиноземистые	14,5 13-20	12 10-92	11 10-01	8 7-28	5 4-55	6 5-46	8,7 7-92
	Кирпич глиняный обыкновенный и диатомовый	- 6-46	- 4-82	- 4-19	- 4-00	- 5-28	- 5-28	- 8-74
		a	b	v	g	d	e	ж
								з
								и №

П р и м е ч а н и я: 1. При кладке сводов с отверстиями (при строительстве кольцевых и электродуговых печей) Н.вр. и Расц. умножать на 1,3 (ПР-4).
 2. При кладке понурых (наклонных) или ступенчатых сводов и арок, а также при кладке стрельчатой части сводов Н.вр. и Расц. умножать на 1,25 (ПР-5).
 3. Установка и навеска арматуры (якоря и пр.) при кладке подвесных сводов нормами не учтены и оплачиваются отдельно по соответствующим параграфам гл. 3 настоящего Сборника.
 4. Нормами предусмотрена кладка прямолинейной части свода. При кладке свода на закруглениях Н.вр. и Расц. умножать на 1,15 (ПР-6).

Г. КЛАДКА РАБОЧЕЙ ЛИЦЕВОЙ ЧАСТИ ПОДИНЫ ИЗ ОГНЕУПОРНЫХ ИЗДЕЛИЙ

Таблица 5

Нормы времени и расценки на 1 м³ кладки

Вид огнеупоров	Толщина шва кладки, мм	Характеристика подины					
		глухая горизонтальная или на-клонная		глухая сферичес-кая вогнутая		с каналами или решетчатая	
		Н.вр.	Расц.	Н.вр.	Расц.	Н.вр.	Расц.
Шамотный и динасовый	1	4,9	4-46	6,4	5-82	5,9	5-37
	2	3,9	3-55	5,2	4-73	4,8	4-37
Магнезитовый, талько-магнезитовый, хромомагнезитовый и высокоглиноземистый	1	5,8	5-28	7,7	7-01	7,2	6-55
	2	4,6	4-19	6,2	5-64	5,8	5-28

Кладка из нормального кирпича

Шамотный и динасовый	1	4,9	4-46	6,4	5-82	5,9	5-37	1
	2	3,9	3-55	5,2	4-73	4,8	4-37	2
Магнезитовый, талько-магнезитовый, хромомагнезитовый и высокоглиноземистый	1	5,8	5-28	7,7	7-01	7,2	6-55	3
	2	4,6	4-19	6,2	5-64	5,8	5-28	4

Вид огнеупоров	Толщина шва кладки, мм	Характеристика подины					
		глухая горизонтальная или наклонная		глухая сферическая вогнутая		с каналами или решетчатая	
		Н.вр.	Расц.	Н.вр.	Расц.	Н.вр.	Расц.
Кладка из фасонных изделий							
Шамотный и динасовый	1	-	-	5,7	5-19	5,1	4-64
	2	2,7	2-46	4,5	4-10	3,9	3-55
Магнезитовый, талько-магнезитовый, хромомагнезитовый и высокоглиноземистый	1	-	-	6,8	6-19	6,1	5-55
	2	3,3	3-00	5,5	5-01	4,6	4-19
		a		b		v	N ^o

При мечания: 1. Нормами табл. 2-5 предусмотрена кладка на растворе. При кладке насухо Н.вр. и Расц. умножать на 0,9 (ПР-7).
 2. При кладке из шамотного легковесного кирпича Н.вр. и Расц. табл. 5 (по строкам № 1, 2, 5 и 6) умножать на 0,9 (ПР-8).

Д. КЛАДКА МАССИВОВ И ВЫСТИЛОК

Е. ФУТЕРОВКА ГОРЕЛОК

Таблица 6

Нормы времени и расценки на 1 м ³ кладки							
Конструктивные элементы	Кирпич огнеупорный прямой или клиновой	Кирпич глиняный обычновенный или диатомовый					
		Н.вр.	Расц.	Н.вр.	Расц.	Н.вр.	Расц.
Массы	без пустот	3,1	2-45	2,2	1-54	1	
	с пустотами	3,9	3-08	2,9	2-03	2	
Выстилки (поды)		3,1	2-45	2,8	1-96	3	
		a		b		N ^o	

При мечания. При кладке из шамотного легковесного кирпича Н.вр. и Расц. табл. 6 (попп. 1"а", 2"а", 3"а") умножать на 0,9 (ПР-9).

Таблица 7
Норма времени и расценка на 1 м³ кладки

Вид изделий	Н.вр.	Расц.
Шамотный кирпич или фасонные изделия массой св. 10 кг	10,5	9-56

§ Е15-22. Монтаж конструктивных элементов печей из жаростойких бетонных блоков

Состав работы

- Подготовка поверхности под установку блоков.
- Нанесение и расстилание раствора (постели).
- Установка блоков с помощью крана, выверка и закрепление.
- Заливка и промазка швов вручную и заделка вертикальных стыков (только при монтаже стен и сводов).

Состав звена

Огнеупорщик 5 разр. - 1	
" 4 " - 1	
" 3 " - 1	

Нормы времени и расценки на 1 м³ сборного жаростойкого бетона

Конструктивные элементы печей	Масса блоков, т, до							
	0,5	1	1,5	2	3	св. 3		
	Н.вр.	Расц.	Н.вр.	Расц.	Н.вр.	Расц.	Н.вр.	Расц.
Стены	3,7	2-96	3,2	2-56	2,7	2-16	2,3	1-84
							1,6	1-28
							1,2	0-96
								1

Конструктивные элементы печей	Масса блоков, т, до										№
	0,5		1		1,5		2		3		
	Н.вр	Расц.	Н.вр	Расц.	Н.вр	Расц.	Н.вр	Расц.	Н.вр	Расц.	
Своды и арки	6,3	5-04	5,3	4-24	4,1	3-28	3,4	2-72	2,8	2-24	2,6
Подины, выстилки и фундаменты	2,2	1-76	1,7	1-36	1,5	1-20	1,2	0-96	1	0-80	0,82
	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	№

П р и м е ч а н и е. Нормами не учтены и оплачиваются отдельно следующие работы: электросварка монтажных стыков, заделка их после электросварки и работа машиниста крана.

§ Е15-23. Футеровка и набивка огнеупорным бетоном выдвижных подов (вагонеток) и дверок

Состав работы

Футеровка выдвижных подов, дверок (подвесных заслонок и рабочих окон) печей кирпичом и фасонными изделиями или набивка огнеупорным бетоном с трамбованием.

Состав рабочих

При футеровке дверок

Огнеупорщик 5 разр.

При футеровке пода и набивке пода и дверок огнеупорным бетоном

Огнеупорщик 4 разр.

Нормы времени и расценки на 1 м³ кладки

Конструктивные элементы	Вид материалов					№	
	огнеупорные				изоляционные		
	кирпичи		фасонные изделия	бетоны			
Под (вагонетка)	шамотные нормальные прямые или клинья	шамотные легковесные			диатомовые кирпичи		
Под (вагонетка)	5,2 4-11	3,1 2-45	3,6 2-84	3,8 3-00	2,6 2-05	1	
Дверки	7,6 6-92	5,3 4-82	-	6,8 5-37	4,5 4-10	2	
	a	b	c	g	d	№	

§ Е15-24. Кладка насадок полостей печей и нагревательных колодцев

Состав работы

1. Кладка насадок полостей и нагревательных колодцев из нормального кирпича или фасонных изделий либо шамотно-карборундовых труб.
2. Подколка по мере надобности кирпича и шамотных изделий.
3. Тщательная пригонка соединений рекуператорного фасона и шамотно-карборундовых труб и уплотнительная обмазка шамотно-карборундовых труб.
4. Укладка под но-

ги щитов, предохраняющих насадку от засорения. 5. Проверка правильности сечения ячеек и прочистка их в процессе кладки.

Таблица 1
Состав звена

Наименование профессии	Насадки	
	регенераторные	рекуператорные
Огнеупорщик 6 разр.	-	1
" 5 "	2	-
" 4 "	1	-

Таблица 2
Нормы времени и расценки на 1 т насадок

Вид материалов	Насадки		
	рекуператорные		рекуператорные
	со сплошными каналами	прочие	
Нормальный прямоугольный кирпич	1,1 0-95,7	1,2 1-04	1,4 1-48
Пустотельные фасонные изделия	-	-	9,2 9-75
Шамотно-карборундовые трубы	-	-	5,8 6-15
	a	b	v №

Примечание. Нормами предусмотрена кладка последующих рядов насадки, кроме двух первых рядов. При кладке двух первых рядов соответствующие Н.вр. и Расц. умножать на 2 (ПР-1).

§ Е15-25. Футеровка газовоздухопроводов

Состав работы

Футеровка газовоздухопроводов огнеупорным (шамотным нормальным или легковесным) и теплоизоляционным кирпичом на готовом растворе при установленных стальных трубопроводах и по готовой опалубке с приемкой материалов.

Таблица 1
Состав рабочих

Наименование профессии	Кирпич	
	огнеупорный	теплоизоляционный
Огнеупорщик	5 разр.	4 разр.

Таблица 2

Нормы времени и расценки на 1 м³ футеровки

Кирпич	Толшина футеровки в кирпичах	Газовоздухопроводы										
		вертикальные					горизонтальные и наклонные					
		600	750	1000	2000	3000	600	750	1000	2000	3000	
Шамотный	нормальный	1/2	7,7 7-01	6,7 6-10	6,1 5-55	5,1 4-64	4,4 4-00	11 10-01	9,9 9-01	8,8 8-01	7,7 7-01	6,9 6-28
		1	6,1 5-55	5,3 4-82	4,9 4-46	4,1 3-73	3,5 3-19	8,4 7-64	7,6 6-92	6,8 6-19	6 5-46	5,4 4-91
легко-веский	1/2	7 6-37	6 5-46	5 5-01	4 4-19	4 3-64	4 9-01	9,9 8-10	8,9 7-19	7,9 6-37	7 5-64	6,2 5-64
		5,5 5-01	4,7 4-28	4,4 4-00	3,7 3-37	3,1 2-82	7,5 6-83	6,9 6-28	6,1 5-55	5,5 5-01	4,8 4-37	4
	1	5,1 4-03	4,4 3-48	4 3-16	3,4 2-69	2,9 2-29	6,6 5-21	6 4-74	5,4 4-27	4,6 3-63	4,1 3-24	5
		3,8 3-00	3,3 2-61	3 2-37	2,5 1-98	2,2 1-74	5,1 4-03	4,6 3-63	4,1 3-24	3,7 2-92	3,3 2-61	6
		a	b	v	g	d	e	j	z	i	k №	

Примечания: 1. При футеровке перегибов свечей доменных печей соответствующие Н.вр. и Расц. умножать на 1,5 (ПР-1)

2 Кладку стен вагранок нормировать по Н.вр. и Расц. строк 2 и 5 "Г" табл. 2.

3 Нормами табл. 2 предусмотрена футеровка прямолинейных газовоздухопроводов. При футеровке криволинейных газовоздухопроводов с радиусом закругления до 6 м соответствующие Н.вр. и Расц. умножать на 1,2 (ПР-2).

4. Нормами табл. 2 предусмотрена футеровка газовоздухопроводов постоянного сечения. При футеровке конусообразных частей газовоздухопроводов Н.вр. и Расц. принимать по среднему сечению. При футеровке вертикальных, наклонных и горизонтальных конусообразных частей газовоздухопроводов, в том числе, суживающихся кверху конусообразных участков вертикальных и наклонных газовоздухопроводов и также конусов, находящихся в горизонтальном по оси положении, Н.вр. и Расц. умножать на 2 (ПР-3), а для суживающихся книзу - на 1,5 (ПР-4).

§ Е15-26. Покрытие поверхности кладки растворами и порошкообразными материалами

Нормы времени и расценки на 1 м² поверхности

Состав работ	Состав рабочих-огнеупорщиков	Н.вр.	Расц.	№
Покрытие составами на жидким стекле поверхности стен при состоянии кладки	холодном	4 разр	0,22	0-17,4 1
	горячем	То же	0,41	0-32,4 2
Покрытие поверхности сводов при состоянии кладки	холодном	"	0,29	0-22,9 3
	горячем	"	0,5	0-39,5 4
Заливка жидким глиняным раствором поверхности свода печи	"	0,1	0-07,9	5
Засыпка порошком поверхности свода печи	3 разр	0,05	0-03,5	6
Обмазка раствором мест, пропускающих газ, с приготовлением раствора	4 разр	0,29	0-22,9	7
Очистка и затирка мелких трещин наружных стен обмуровки котла в период его действия	3 разр	0,18	0-12,6	8
Обмазка внутренней поверхности кладки котлов готовым раствором и затирка при поверхностях	открытой	4 разр	0,19	0-15 9
	за экранными трубами	То же	0,3	0-23,7 10

§ Е15-27. Закладка полостей

Состав работы

1. Закладка пазух сводов и полостей половняком из глиняного обыкновенного или огнеупорного кирпича на соответствующем растворе. 2. Грубая подколка кирпича. 3. Заполнение глинобетоном с приготовлением его, тщательным уплотнением.

Огнеупорщик 3 разр.

Нормы времени и расценки на 1 м³ заполненной полости (пазух)

Вид материалов	Н.вр	Расц.	№
Кирпич (половняк)	глиняный или диатомовый	1,6	1-12 1
	огнеупорный	2,2	1-54 2
Глино-бетон	из красной глины и боя глиняного обыкновенного кирпича	2,4	1-68 3
	из огнеупорной глины и боя огнеупорного кирпича	3,3	2-31 4

§ Е15-28. Изоляция огнеупорной кладки

Огнеупорщик 3 разр.

Нормы времени и расценки на измерители, указанные в таблице

Состав работ	Измеритель	Н.вр	Расц.	№
Засыпка прослоек порошкообразными материалами с разравниванием и легким трамбованием при толщине св 150 мм, до	50 1 м ³ 100 то же 150 "	6,5 4,4 2,6	4-55 3-08 1-82	1 2 3
Засыпка полости	"	2,1	1-47	4
Укладка асбестового картона с обрезкой по размерам	1 м ² изоляции в 1 слой	0,14	0-09,8	5 6

Продолжение

Состав работ	Измен. ритель	Н.вр.	Расц.	№
Укладка асбестового шнура пакетными рядами	100 м шнура в деле	3,7	2-59	7
Укладка асбестовых концов или минеральной ваты в местах прохода экранных труб через обмуровку котлов с подготовкой концов или ваты, легким проконопачиванием и промазкой с внутренней стороны глиноасбестовой мас-тикой при толщине обмуровки до 640 мм	1 место	0,23	0-16,1	8

**Нормы времени и расценки на 1 м³ кладки
(за вычетом пустот) и на 1 т насадки**

Кладка	Состав зве- на огне- упорши- ков	Состояние кладки	сплавив- шаяся или ош- лако- вавшая- ся	№
Из глиняного обыкновен- ного кирпича	2 разр.	2,2 --- 1-41	—	1
Из огнеупор- ного кирпи- ча и фасон- ных изделий	3 разр. — 1 2 " — 2	3 --- 1-98	4,2 --- 2-77	2
Из огнеупор- ных пусто- тельных фа- сонных из- делий	4 разр. — 1 3 " — 2	3,5 --- 2-56	5,2 --- 3-80	3
Насадка полостей	To же	1,1 --- 0-80,3	1,5 --- 1-10	4
		a	b	№

ГЛАВА 3. РАЗНЫЕ РАБОТЫ

§ Е15-29. Укладка огнеупорных изделий в пакеты и на поддоны

Состав работы

1. Установка поддонов.
2. Укладка огнеупорных изделий на поддоны правильными и плотными рядами с перевязкой их.

Огнеупорщик 1 разр.

Нормы времени и расценки на 1000 шт. изделий

Масса ог- неупо- ров, кг, до	2	3	4	5	7	10
Н.вр.	1,4	2	2,4	2,8	2,9	3
Расц.	0-82,6	1-18	1-42	1-65	1-71	1-77
	a	b	v	g	d	e

§ Е15-30. Разборка кладки

Состав работы

1. Разборка кладки печи или отдельных конструктивных элементов при помощи скрепели и кувалочки с сохранением годности в дело кирпича и фасонных изделий.
2. Укладка годного кирпича в клети.
3. Отbrasывание половняка и мусора в сторону.

П р и м е ч а н и я: 1. Разборка или удаление "коэля" нормами не предусмотрены и оплачиваются по § Е15-36 п. 2

2 При грубой ломке кладки и при применении пневмомолотков Н.вр и Расц. умножать на 0,5 (ПР-1).

3. Ломку стекла и ошлакованвшейся со стеклом кладки стекловаренных печей оплачивать по п. 2 "б" настоящей таблицы с умножением на 1,4 (ПР-2).

§ Е15-31. Приготовление огнеупорного раствора

Огнеупорщик 3 разр.

Норма времени и расценка на 1 м³ раствора

Состав работы	Н.вр.	Расц.
Приготовление растворов в растворосмесителе емкостью 40 л с загрузкой составляющих и выгрузкой готового раствора, пуском и остановкой растворосмесителя и содержанием его в чистоте	2	1-40

П р и м е ч а н и я: 1. При приготовлении раствора в растворосмесителе емкостью 80 л применять коэффициент 0,85 (ПР-1).

2. Работа по эксплуатации и техническому уходу нормами не учтена и оплачивается отдельно.

§ Е15-32. Подогрев и просеивание материалов

Подсобный рабочий 2 разр.

Нормы времени и расценки на 1 м³ материала

Состав работ	Н.вр.	Расц.	№
Подогрев материалов с загрузкой в емкости и выгрузкой, подноской тошлива на расстояние до 30 м:			
песка	1,1	0-70,4	1
воды	1,3	0-83,2	2
огнеупорной глины	2,9	1-86	3
Просевание материалов с установкой грохота и отсыпанием высевов до 3 м при размере отверстий сита:			
2 мм песка	0,9	0-57,6	4
порошкообразного огнеупорного материала	1,3	0-83,2	5
5 мм песка	0,56	0-35,8	6
порошкообразного огнеупорного материала	0,83	0-53,1	7

П р и м е ч а н и я: 1. Нормами предусмотрены объемы работ по просеванию не менее 3 м³. При меньшем объеме работ Н.вр. и Расц. умножать на 1,25 (ПР-1).

2. При просевании материалов через сито с отверстиями менее 2 мм Н.вр. и Расц. умножать на 1,5 (ПР-2), при отверстиях менее 1 мм Н.вр. и Расц. умножать на 2 (ПР-3).

3. Нормыпп. 4-7 предусмотрены на 1 м³ непросеянных материалов.

§ Е15-33. Маркировка огнеупорного кирпича и фасонных изделий

Состав звена

Огнеупорщик 4 разр. - 1

" 3 " - 1

Нормы времени и расценки на 1 т

Состав работ	Н.вр.	Расц.	№
Маркировка огнеупорного кирпича и фасонных изделий с укладкой в штабель, нанесение кистью размера, марки и сорта краской на штабелях при числе разновидностей по фигурам и классам при одновременной маркировке изделий до:			
10	1,3	0-96,9	1
20	1,5	1-12	2
50	1,8	1-34	3
св. 50	2,2	1-64	4

П р и м е ч а н и я: 1. Нормами предусмотрена масса фасонных изделий 3-6 кг. При массе фасонных изделий менее 3 кг Н.вр. и Расц. умножать на 1,25 (ПР-1), при массе фасонных изделий св. 6 кг Н.вр. и Расц. умножать на 0,75 (ПР-2).
2. При налесении грифелем на каждом кирпиче цифры, указывающей марку и сорт кирпича, Н.вр. и Расц. умножать на 1,5 (ПР-3).

§ Е15-34. Конструктивная и пригоночная теска кирпича и фасонных изделий

Состав работы

1. Конструктивная или пригоночная теска, резка и сколка кирпича и фасонных изделий с предварительной разметкой и налесением рисок. 2. Затирка отесанной поверхности кирпичом или специальной теркой. 3. Укладка готовой продукции в клетки.

Таблица 1
Состав рабочих

Наименование профессии	Ручная теска					Механизированная теска	
	Конструктивная			Пригоночная			
	Фигурная	остальные виды	фасонных изделий	Фигурная	по плоскости		
Огнеупорщик	6 разр.	4 разр.	5 разр.	6 разр.	4 разр.	5 разр.	

**КОНСТРУКТИВНАЯ ТЕСКА КИРПИЧА
РУЧНЫМ СПОСОБОМ**

Таблица 2

Нормы времени и расценки на 100 шт. кирпича

Теска	Кирпич					№
	глиняный обыкновен- ный	шамотный	шамотный легковес- ный	динасовый	магнезито- вый, хромо- магнезито- вый, магне- зитохроми- товый	
На клин по ребру (для сводов и закругленных стен)	2,7 2-13	4,5 3-56	2,2 1-74	6,2 4-90	7,7 6-08	1
На клин по плоскости (для сводов)	4,5 3-56	7,5 5-93	4,3 3-40	9,7 7-66	13 10-27	2
Для пят сводов или на фаску вдоль (по лож- ку)	1,5 1-19	2,7 2-13	1,5 1-19	3,3 2-61	4,5 3-56	3
На фаску поперек (по тычку)	1,1 0-86,9	1,9 1-50	1,1 0-86,9	2,8 2-21	3,4 2-69	4
Фигурная по шаблону	4,9 5-19	9 9-54	—	10,5 11-13	13,5 14-31	5
Грубая теска	0,65 0-51,4	0,81 0-64	0,61 0-48,2	0,76 0-60	1,1 0-86,9	6
	а	б	в	г	д	№

**КОНСТРУКТИВНАЯ ТЕСКА ПРОСТЫХ
ФАСОННЫХ ИЗДЕЛИЙ**

**ПРИГОНОЧНАЯ ТЕСКА КИРПИЧА
И ФАСОННЫХ ИЗДЕЛИЙ**

Таблица 3

Нормы времени и расценки на 1 м²

Способ тески	Изделия	Н.вр.	Расц.	№
	Шамотные	2,9	2-64	1
	Динасовые	4,3	3-91	2
Ручной	Магнезитовые, магнезитохромитовые, хромомагнезитовые и высокоглиноземистые	4,7	4-28	3
Механико-изи- рован-	Шамотные	0,48	0-43,7	4
	Динасовые	0,74	0-67,3	5

Нормы времени и расценки на 1 м²

Способ тески	Изделия	Фигурная теска		Теска по плоскости		№
		Н.вр.	Расц.	Н.вр.	Расц.	
	Шамотные	2	2-12	2	1-58	1
	Динасовые	2,7	2-86	2,7	2-13	2
Ручной	Магнезито- вые, высо- коглино- земистые	2,8	2-97	2,8	2-21	3
						4
						5

П р и м е ч а н и я: 1. Под конструктивной теской подразумевается теска кирпича для изменения его формы и размеров; под пригоночной теской – притеска кирпича друг к другу для возможности получения шва соответствующей толщины.

2. При механизированной теске кирпича подноска его к станку и отоска с укладкой нормами табл. 3 не предусмотрены и нормируются по сборнику Е1 "Внутрипостроенные транспортные работы".

3. Нормами табл. 2-4 на теску шамотного кирпича предусмотрен кирпич с временными сопротивлением до 14,7 МПа (150 кгс/см²).

При теске шамотного кирпича с временными сопротивлением св. 14,7 МПа (150 кгс/см²) к Н.вр. и Расц. применять коэффициенты, приведенные в табл. 5.

Таблица 5

Величины временного сопротивления, МПа (кгс/см ²), до	Коэффициент к Н.вр. и Расц.	№
24,3 (250)	1,15 (ПР-1)	1
34,3 (350)	1,3 (ПР-2)	2
св. 34,3 (350)	1,5 (ПР-3)	3

§ E15-35. Изготовление, установка, и разборка опалубки арок и сводов

Состав работ

При изготовлении

1. Заготовка стоек, брусьев, раскосов.
2. Изготовление кружал.
3. Заготовка досок опалубки.

При установке

1. Установка всех элементов опалубки.
2. Выверки.

При разборке

1. Разборка всех элементов опалубки.
2. Маркировка и укладка в штабель.

Состав звена

При изготовлении и установке

Плотник 6 разр. - 1
" 3 " - 1

При разборке
Плотник 4 разр. - 1
" 3 " - 1

Нормы времени и расценки на 1 м² развернутой опалубки

Вид работ	Стрела подъема	Величина пролета, м, до						№	
		1		2		3			
		Н.вр.	Расц.	Н.вр.	Расц.	Н.вр.	Расц.		
Изготовление	1/2	0,36	0-31,7	0,26	0-22,9	0,22	0-19,4	1	
	1/4 1/8	0,47	0-41,4	0,36	0-31,7	0,3	0-26,4	2	
Установка	1/2	0,46	0-40,5	0,34	0-29,9	0,28	0-24,6	3	
	1/4 1/8	0,62	0-54,6	0,46	0-40,5	0,37	0-32,6	4	
Разборка	1/2	0,27	0-20,1	0,21	0-15,6	0,17	0-12,7	5	
	1/4 1/8	0,37	0-27,6	0,27	0-20,1	0,24	0-17,9	6	

§ 15-36 Прочие работы при кладке промышленных печей

Нормы времени и расценки на измерители, указанные в таблице

Таблица 1

Наименование работ	Состав рабочих	Измеритель	Н.вр.	Расц.	№
Спуск шамотного и строительного кирпича по самотормозящему желобу с приемкой и укладкой в стопки с перестановкой желобов	Огнеупорщик 2 разр.	1 т	0,69	0-44,2	1
Выбивка и удаление спекшегося шлака из шлаковиков мартеновской печи	Огнеупорщик 4 разр.	1 м ³	8,3	6-56	2
Подача раствора растворонасосом	Машинист растворонасоса 3 разр.	то же	0,33	0-23,1	3

Наименование работ	Состав рабочих	Измеритель	Н.вр	Расц.	№	
Сортировка высокоглиноземистого лещадного кирпича с нанесением размеров грифелем на каждом кирпиче	Огнеупорщик 4 разр.	100 шт. по обмеру до сортировки	1,9	1-50	4	
Распаковка лещадного кирпича от бумажной обертки с укладкой в штабели и отмоской бумаги до 100 м	Огнеупорщик 2 разр.	100 шт.	0,95	0-60,8	5	
Распаковка шамотного легковесного кирпича БЛ-04 от бумажной обертки, укладка его в штабель или на поддоны	То же	то же	0,51	0-32,6	6	
Подача углеродистых блоков по рольгангу и тельфером на рабочее место	"	1 м ³	5	3-20	7	
Подъем на высоту до 40 м и установка поддонов с материалами на рабочее место шахтоподъемником МПО-2 с подачей поддонов по рольгангу под захватное приспособление крана и возвращение пустых поддонов на рольганг	Машинист подъемника шахтного 3 разр.	1 т	0,16	0-11,2	8	
	Огнеупорщик 2 разр.-2	то же	0,32	0-20,5	9	
Подъем материалов подъемников на высоту до 30 м с нагрузкой материалов внизу и выгрузкой наверху	То же растворя и кирпича	1 т	1,2	0-76,8	10	
	фасонных шамотных изделий	"	то же	1,7	1-09	11
Передача материалов через препятствия из рук в руки	кирпича и фасонных изделий	"	"	1,7	1-09	12
	раствора	"	1 м ³	2,1	1-34	13
Установка керамических трубок размером 35-120 мм с разметкой мест в кладке, теской кирпича вручную	Огнеупорщик 5 разр.	1 м	0,6	0-54,6	14	
Сверление отверстий ручной дрелью и установка подвесок (для навешивания сводовых электронагревателей) с креплением их шайбой с вырезом	Слесари строительные 4 разр. - 1 3 " - 1	100 отверстий	5,9	4-40	15	
При торкетировании котельных агрегатов заготовка арматуры из 5-6 мм стали, установка стержней с разметкой мест расположения, вязка узлов для сетки с ячейками 50x50 мм	коллекторов	Огнеупорщики 5 разр. - 1 4 " - 1	1 м ² обмурованной поверхности	1,9	1-62	16
	барабанов	То же	то же	1,6	1-36	17
	газовоздухопроводов	"	"	1,5	1-28	18
Обыкновенная расшивка шовов поверхности кладки котельных агрегатов под окраску одновременно с кладкой	Огнеупорщик 4 разр.	"	0,07	0-05,5	19	
Установка готовых кляммеров крепления огнеупорных кирпичей одновременно с кладкой	То же	100 шт.	5	3-95	20	
При торкетировании коллекторов: заготовка из толя или картона манжет и установка с креплением проволокой на трубы с заранее установленных подмостей и подвесок	Огнеупорщик 3 разр.	100 шт.	5	3-50	21	

**ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ОГНЕУПОРНЫХ МАТЕРИАЛОВ
НА ПОДДОНАХ КРАН-БАЛКОЙ
НА РАССТОЯНИЕ ДО 30 М**

Состав работы

1. Зацепка груза.
2. Подъем и перемещение груза с установкой его на рабочее место.
3. Отцепка груза и возвращение к месту строповки.

Огнеупорщик 2 разр.

**Таблица 2
Нормы времени и расценки на 1000 шт.**

	Емкость одного поддона, шт. кирпича, до				
	200	250	300	350	450
Огнеупор- ный кир- пич, мм 230x113x х65	0,26 0-16,6	0,2 0-12,8	0,17 0-10,9	0,13 0-08,3	0,11 0-07
	a	b	v	g	d

**ГЛАВА 4 ИЗГОТОВЛЕНИЕ, МОНТАЖ
И ДЕМОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ,
МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ ГАРНИТУРЫ,
СТРОИТЕЛЬНЫХ МЕХАНИЗМОВ
И ПРИСПОСОБЛЕНИЙ**

**§ Е15-37. Изготовление и монтаж каркасов
мелких и средних печей и сушил**

Состав работ

При изготовлении конструкций

1. Изготовление каркасов печей и сушил с подносной материалов на расстояние до 30 м, разметкой, выправкой и зачисткой после обработки.
2. Сборка узлов каркаса с постановкой соединительных планок и косьинок при помощи болтов; поддержка при электроприхватке.
3. Проверка укрупненных частей, отоска их на расстояние до 20 м с укладкой в штабель.

При монтаже конструкций

1. Сборка и монтаж каркасов и кожухов печей и сушил при помощи электролебедок и талей с креплением деталей на анкерные монтажные болты и расчалки.
2. Выверка и закрепление каркасов под клепку или электросварку.
3. Снятие и перестановка подъемных и вспомогательных приспособлений.

Состав звена

**Монтажник конструкций 5 разр. – 1
" " " 3 " – 2**

Нормы времени и расценки на 1 т

Элементы конструкций	Общая мас- са, т, до	Номер ос- новного профиля	Вид работ				№	
			изготовление		монтаж			
			Н.вр.	Расц.	Н.вр.	Расц.		
Стойки каркаса	3	14-16	22	16-94	14	10-78	1	
		18-30	18,5	14-25	13	10-01	2	
	5	14-16	18	13-86	11	8-47	3	
		18-30	13	10-01	8,2	6-31	4	
	10	14-16	16	12-32	6,9	5-31	5	
		18-30	12	9-24			6	
Кожухи и обвязки	3	Незави- симо от профиля	29	22-33	17	13-09	7	
	5		28	21-56	16	12-32	8	
	Св 5		23	17-71	12	9-24	9	
Мелкие конструкции (лестницы), перила, площадки	–	То же	35	26-95	24	18-48	10	
Каркасы, рельсовый путь, стяжные болты	1	"	–	–	19,5	15-02	11	
Подподовые балки	–	Незави- симо от профиля	–	–	4,2	3-23	12	
					a	b		

П р и м е ч а н и я: 1. Нормами предусмотрен монтаж конструкций при помощи электролебедок: При монтаже конструкций ручной лебедкой Н.вр. и Расц. умножать на 1,25 (ПР-1), при монтаже краном Н.вр. и Расц. умножать на 0,9 (ПР-2).

2. Обслуживание электролебедок предусмотрено монтажниками конструкций.

§ E15-38. Установка гарнитуры

Продолжение

Состав работы

1. Установка гарнитуры с очисткой от грязи и окалины.
2. Тщательное уплотнение стыков.
3. Выверка установленной гарнитуры и закрепление ее анкерными и натяжными болтами.
4. Укрепление и снятие подъемной тали.

Состав рабочих

Гарнитура сложная

Монтажник конструкций 5 разр.

Гарнитура простая

Монтажник конструкций 4 разр.

Нормы времени и расценки на 1 т гарнитуры

Гарнитура	Масса гарнитуры, кг, до				
	20	40	65	100	св. 100
Простая, не требующая уплотнения стыков	16,5 13-04	14 11-06	11 8-69	8,5 6-72	5,7 4-50
					1

При мечание. Установку шиберов и заслонок к печам нормировать по строке 2, умножая Н.вр. и Расц. на 1,4 (ПР-1).

§ E15-39. Монтаж газовоздухопроводов

Состав работы

1. Монтаж газовоздухопроводов с установкой звеньев и фасонных частей на опоры или подвеской при помощи тали или лебедки с подтаскиванием вручную на катках на расстояние до 30 м.
2. Подготовка стыков под электросварку или соединение болтами с установкой прокладок, выверкой и проверкой магистрали и фасонных частей.
3. Снятие и перестановка подъемных приспособлений к следующему звену.

Состав звена

Монтажник конструкций 5 разр. – 1
" " 4 " – 2

Нормы времени и расценки на 1 т трубопроводов или фасонных частей

Конструкции	Периметр или длина окружности, мм, до						
	700	1000	1500	2000	3000	4500	6000
Трубопроводы прямогоугольного или круглого сечения	23,5 19-51	20,5 17-02	18,5 15-36	17 14-11	14 11-62	12 9-96	10,5 8-72
Фасонные части прямогоугольного или круглого сечения	29 24-07	26 21-58	23 19-09	20 16-60	19 15-77	17 14-11	15 12-45
	а	б	в	г	д	е	ж №

§ E15-40. Монтаж и демонтаж строительных механизмов и приспособлений

Состав работ

При монтаже

1. Подноска или подтаскивание на расстояние до 30 м механизмов и приспособлений к месту монтажа или подъема.
2. Подъем тяжелых частей механизмов и приспособлений краном или электролебедкой, а легких – вручную (при монтаже на высо-

- те).
2. Монтаж механизмов и приспособлений с установкой и перестановкой лестниц, подмостей, с выверкой правильности монтажа, с постановкой болтов, с электроприхваткой и электросваркой.
4. Смазка, регулировка и испытание механизмов на холостом ходу.
5. Уборка инструментов и приспособлений.

При демонтаже

1. Установка и перестановка лестниц и подмостей, подноска такелажных и монтажных инструментов и приспособлений ав-

тогенных аппаратов. 2. Демонтаж механизмов и приспособлений с подноской или подтаскиванием их на расстояние до 30 м к месту опускания или к месту укладки в штабель. 3. Опускание тяжелых механиз- мов и приспособлений краном или электролебедкой, а легких – вручную (при демонтаже на высоте). 4. Укладка демонтиро- ванных частей в штабель. 5. Уборка при- способлений и инструментов.

МОНТАЖ КОНВЕЙЕРОВ

Нормы времени и расценки на измерители, указанные в таблице

Таблица 1

Характеристика вспомогательных механизмов, приспособлений и видов работ	Состав звена монтажников конструкций	Измеритель	Н.вр	Расц.	№
Монтаж ленточного конвейера длиной до 20 м	5 разр - 1 4 " - 2 3 " - 2 12 " - 1	1 конвейер	9.6	7-25	1
На каждые 5 м св 20 м добавляется	To же	5 м длины конвейера	0,83	0-62,7	2
Монтаж секционного конвейера длиной 10 м внизу без подъема деталей	"	1 конвейер	3,9	2-95	3
На каждые следующие 5 м добавляется	"	5 м длины конвейера	1,6	1-21	4
Монтаж узколенточного конвейера длиной 10 м	"	1 конвейер	5,1	3-85	5

Причина 1. Нормами данной таблицы предусмотрен монтаж конвейера внизу. При монта- же конвейера на высоте подъем деталей нормировать по сб Е25 "Такелажные работы".
2. При демонтаже Н.вр. и Расц. умножать на 0,5 (ПР-1)

МОНТАЖ МОНОРЕЛЬСОВ, РОЛЬГАНГОВ И ДРУГИХ МЕХАНИЗМОВ И ПРИСПОСОБЛЕНИЙ

Нормы времени и расценки на измерители, указанные в таблице

Таблица 2

Наименование работ	Состав звена	Измеритель	Н.вр.	Расц.	№
Монтаж рольганга для подачи углеродистых блоков через шлаковую лептуку внутрь доменной печи с подъемом деталей	Монтажник подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр - 1 Электросварщик ручной сварки 5 разр - 1	1 рольганг	7	6-37	1
Место закругленного монорельса длиной 10 м	Монтажники подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 6 разр - 1 5 " - 2 4 " - 2 3 " - 1 Электросварщик ручной сварки 5 разр - 1	1 монорельс	41	35-55	2
Монтаж подвесной площадки диаметром до 12 м с подъемом деталей	To же	1 площадка	126	109-25	3
Монтаж прямого монорельса с электротельфером длиной 25 м по железобетонным или металлическим балкам перекрытия с подъемом деталей	Монтажники подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 6 разр - 1 5 " - 1 4 " - 3 3 " - 1 Электросварщик ручной сварки 5 разр - 1	1 монорельс	65	55-25	4

Продолжение табл. 2

Наименование работ	Состав звена	Измеритель	Н.вр	Расц.	№
Монтаж кольцевого монорельса диаметром до 15 м с подъемом деталей	То же	то же	68	57-80	5
Монтажник двухдюймового магистрального растворопровода на фланцах с резиновыми прокладками, с гнутьем труб	Монтажники подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия 5 разр - 1 4 " - 1 3 " - 1	1 м	0,14	0-11,2	6
Подъем подвесной площадки на высоту 1-1,3 м ручными талями	Тягелажники на монтаже 5 разр - 2 4 " - 3	1 подъем	5,9	4-94	7
Обрубка подвесной площадки по периметру перед подъемом	Тягелажники на монтаже 5 разр - 2 4 " - 2	1 площадка при одном подъеме	5,6	4-76	8

При мечание При демонтаже оборудования и приспособлений Н.вр. и Расц. строк № 1-7 умножать на 0,5 (ПР-2)

§ Е15-41. Демонтаж каркасов, подовых путей и гарнитуры печей

Состав работы

1. Демонтаж каркаса печи, подового пути и подподовых балок или демонтаж гарнитуры печи. 2. Установка и снятие подъемных приспособлений. 3. Относка деталей до 30 м с укладкой их в штабель. 4. Срубка и выбивка заклепок (при демонтаже каркасов), отвертывание или срубание гаек. 5. Отсоединение гарнитуры от стальных конструкций, очистка от настылей, раствора или шлака (при демонтаже гарнитуры).

Нормы времени и расценки на 1 т разобранных элементов

Конструктивные элементы	Н.вр.	Расц.	№
Каркасы	5,9	4-54	1
Подовые пути	6,3	4-85	2
Подподовые балки	3,1	2-39	3
Гарнитура массой, кг	до 50 св 50	4,6 3,4	3-54 2-62

Состав звена

Монтажник конструкций 5 разр. - 1
" " 3 " - 2

РАЗДЕЛ II. ПРОМЫШЛЕННЫЕ ДЫМОВЫЕ ТРУБЫ

Техническая часть

На работы по строительству кирпичных и монолитных железобетонных труб (кроме сборных железобетонных труб), производимые на высоте св. 10 м, к Н.вр. и Расц. гл. 5 и 6 применять следующие коэффициенты при работе на высоте, м:

св. 10-30 . . . 1,15 (ТЧ-1)

" 30-60 . . . 1,3 (ТЧ-2)

- " 60-160 . . . 1,5 (ТЧ-3)
- " 150-200 . . . 1,6 (ТЧ-4)
- " 200-250 . . . 1,8 (ТЧ-5)
- " 250-300 . . . 1,9 (ТЧ-6)
- " 300-350 . . . 2 (ТЧ-7)
- " 350-400 . . . 2,2 (ТЧ-8)
- " 400 . . . 2,5 (ТЧ-9)

ГЛАВА 5 КИРПИЧНЫЕ И СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЫМОВЫЕ ТРУБЫ

Техническая часть

1. Нормами настоящей главы, за исключением особо оговоренных случаев, предусмотрена подноска и перемещение материалов, изделий и конструкций в пределах рабочего места на расстояние до 10 м включительно. Подноску материалов на расстояние св. 10 м следует оплачивать по сб. Е1 "Внутрипостроечные транспортные работы".

2. Нормами настоящей главы, за исключением особо оговоренных случаев, не предусмотрены и оплачиваются отдельно работы по изготовлению шаблонов, подмостей, вороб, а также изготовление, установка и перестановка опалубки.

§ E15-42. Кладка ствола трубы

Состав работы

1. Центровка ствола трубы. 2. Кладка ствола трубы из кирпича с верстовкой лицевого ряда. 3. Закладка наружных и внутренних скоб. 4. Проверка кладки косым (сбавочным) уровнем. 6. Расшивка наружных и затирка внутренних швов. 6. Заделка держателей молниеотвода и анкеров. 7. Установка и заделка металлических консолей для светофорных площадок.

Таблица 1
Состав звена

Профессия и разряд рабочего	Толщина кладки в кирпичах, до			
	1	1 1/2	2 1/2	3
Трубоклад 6 разр	1	1	1	1
		1	2	3

Таблица 2
Нормы времени и расценки на 1 м³ кладки

Кирпич	Толщина кладки в кирпичах, до			
	1	1 1/2	2 1/2	3
Глиняный обычновенный	4,4	3,8	2,8	2,4
	4-66	3-74	2-69	2-27

а б в г

При мечания: 1. При кладке частей трубы, в которых имеется арматура, Н.вр. и Расц. табл. 2 умножать на 1,15 (ПР-1).

2. Наколка стандартного кирпича нормами не предусмотрена и нормируется по п. 6 "а" табл. 2 § E15-34 с коэффициентом 0,7 (ПР-2). Процент скользящего кирпича с одной стороны принимать по табл. 3.

Таблица 3

Средний внутренний диаметр отдельных поясов труб, м, до	Процент наколки от общего количества кирпича, %	Средний внутренний диаметр отдельных поясов труб, м, до	Процент наколки от общего количества кирпича, %
2	70	5 св. 5	15 5

§ E15-43. Кладка футеровки трубы

Состав рабочих

1. Футеровка трубы из кирпича с верстовкой лицевого ряда насухо и заделкой гнезд от пальцев.

Трубоклад 5 разр.

Таблица 1

Нормы времени и расценки на 1 м³ кладки

Кирпич	Толщина футеровки в кирпичах	Верхний внутренний диаметр футеруемого пояса трубы, м, до			
		1	2	3	5
Глиняный обычновенный	1/2	6,1 5-55	5,2 4-73	4,5 4-10	3,6 3-28
	1	5,5 5-01	4,9 4-46	4,2 3-82	3,5 3-19
Отгнеупорный	1/2	8,3 7-55	7,3 6-64	6 5-46	5 4-55
	1	7 6-37	6 5-46	5,2 4-73	4,2 3-82
Изоляционный кирпич (заполнение полостей)	Независимо от толщины		1,6 1-46		5
		a	b	v	g

При мечания: 1. При кладке из специального клинового кирпича Н.вр. и Расц. умножить на 0,9 (ПР-1).

2. Теску кирпича при футеровке труб нормировать по Н.вр. и Расц. графы "б" табл. 2 § E15-34, а при футеровке глиняным кирпичом (трубная наколка) по Н.вр. и Расц. строки 6 "а" табл. 2 § E15-34 с коэффициентом 0,7 (ПР-2).

Процент тески с одной стороны принимать по табл. 2.

Таблица 2

Средний внутренний диаметр отдельных поясов труб, м, до	Процент тески от общего количества кирпича, %	Средний внутренний диаметр отдельных поясов труб, м, до	Процент тески от общего количества кирпича, %
1	100	3	40
1,5	80	4	20
2	60	Св. 4	10

§ Е15-44. Прием и разноска кирпича и раствора по верху ствола трубы

Состав работы

- Прием на верху ствола трубы с подъемных приспособлений кирпича и раствора с соблюдением осторожности.
- Подноска и укладка материалов у рабочих мест и отправка вниз тары.

Трубоклад 4 разр.

Нормы времени и расценки на 1 м³ кладки

Вид подачи	Верхний внутренний диаметр пояса ствола трубы, м, до				№
	2	3	5	св. 5	
Кирпич в рамках	0,89	1	1,2	1,4	1
	0-70,3	0-79	0-94,8	1-11	
Кирпич без рамок	1	1,2	1,5	1,6	2
	0-79	0-94,8	1-19	1-26	
	а	б	в	г	№

§ Е15-45. Подъем материалов подъемниками

Состав работ

При подъеме материалов краном-укосиной

- Прицепка пакета к крюку.
- Подача сигнала о готовности к подъему.
- Подъем пакета с оттяжкой его веревкой.
- Наблюдение за приемом, установкой на месте, отцепкой пакета и прицепкой тары.
- Опускание и отцепка порожней тары.

При подъеме материалов шахтоподъемником

- Укладка материалов на тележку вручную.
- Закатывание груженой тележки в клеть шахтоподъемника с ее установкой.
- Подача сигнала о готовности к подъему.
- Подъем клети.
- Прием материалов на верху трубы.
- Спуск клети шахтоподъемника с пустой тарой.
- Выкатывание тележки из клети шахтоподъемника до 10 м.

Тяжелажники на монтаже 2 разр.

Нормы времени и расценки на 100 м³ кладки ствола или футеровки трубы

Подъемные механизмы	Подъем груза за один раз, кг, до	При высоте подъема до 8 м	Добавлять на каждые последующие 6 м
Кран-укосина	200	58 37-12	9,1 1 5-82
Четырехстоечный шахтоподъемник	800	20 12-80	1,7 2 1-09

§ Е15-46. Установка и перестановка крана-укосины

УСТАНОВКА

Состав работы

- Подъем, установка с выверкой и закреплением укосины и блоков.
- Запасовка рабочего троса.
- Подвешивание бады.
- Отprobование прочности всей установки.

Трубоклад 4 разр.

Таблица 1 Норма времени и расценка на 1 установку

Верхний диаметр трубы, м	Н.вр.	Расц.
3	7,7	6-08

ПЕРЕСТАНОВКА

Состав работы

- Застроповка стойки укосины на тали.
- Освобождение стойки от клиньев и штырей.
- Подъем укосины тросом.
- Перестановка по мере надобности талей, штырей и подкладок.
- Установка укосины с выверкой и закреплением.

Трубоклад 4 разр.

Таблица 2 Нормы времени и расценки на 1 подъем

Высота подъема за один раз, м	
1,2	2,4
3,8	6,5
3-00	5-14

П р и м е ч а н и е. Разборку крана-укосины со спуском вниз нормировать по норме табл. 1 с коэффициентом 0,5 (ПР-1).

§ Е15-47. Подмащивание на кронштейнах и на пальцах

Состав работ

При наружном подмащивании на кронштейнах

1. Пробивка борозд для крюков кронштейнов. 2. Укрепление блоков. 3. Подъем и установка кронштейнов. 4. Установка или перестановка (при перемашивании) до 1,2 м подмостей. 5. Разборка подмостей.

При внутреннем подмащивании на пальцах

1. Устройство гнезд для опоры пальцев.
2. Подъем и укладка пальцев и готовых кружал (щитов). 3. Установка или перестановка (при перемашивании) до 1,2 м подмостей. 4. Разборка подмостей.

Состав рабочих

При наружном подмащивании на кронштейнах
Трубоклад 5 разр.

При внутреннем подмащивании на пальцах
Трубоклад 4 разр.

Нормы времени и расценки на 1 ярус подмостей

Подмости	Верхний внутренний диаметр пояса трубы, м, до							№
	1	2	3	4	5	6	7	
На кронштейнах	1,3	1,7	2,2	2,6	3,2	3,6	4,2	1
	1-18	1-55	2-00	2-37	2-91	3-28	3-82	
На пальцах	1,8	3	4,1	4,9	-	-	-	2
	1-42	2-37	3-24	3-87	-	-	-	
	а	б	в	г	д	е	ж	

П р и м е ч а н и е. При разборке и спуске подмостей Н.вр. и Расц. умножать на 0,5 (ПР-1).

§ Е15-48. Установка стяжных колец и монтаж светофорных площадок

МОНТАЖ СВЕТОФОРНЫХ ПЛОЩАДОК НА ТРУБАХ

УСТАНОВКА СТЯЖНЫХ КОЛЕЦ НА НОВЫЕ И СТАРЫЕ ТРУБЫ С ГОТОВЫХ ПОДМОСТЕЙ

Состав работы

1. Прием поднятых деталей колец. 2. Забивка опорных костьлей. 3. Укладка звеньев колец на опорные костьли. 4. Постановка деталей затяжных болтов. 5. Стягивание замков болтами. 6. Проверка правильности установки колец.

Трубоклад 5 разр.

Таблица 1
Нормы времени и расценки на 1 м колца

Звенья из стали размером, мм	Н.вр.	Расц.	№
10x100	0,17	0-15,5	1
8x80	0,15	0-13,7	2

П р и м е ч а н и е. При перетяжке старых колец на месте монтажа Н.вр. и Расц., предусмотренные на установку колец, умножать на 0,5 (ПР-1).

Состав работы

1. Застроповка и подъем деталей к месту монтажа светофорной площадки. 2. Сборка деталей на болты с оправкой отверстий, выверкой площадки и окончательной затяжкой болтов.

Таблица 2

Нормы времени и расценки на 1 т конструкций

Тип площадки	Состав звена трубокладов	Н.вр.	Расц.	№
На опорных кольцах или дюбелях	6 разр. - 1 5 " - 2 4 " - 2	40	35-68	1
На консолях		26	23-19	2

**§ Е15-49. Прочие работы при кладке
кирпичных дымовых труб**

Нормы времени и расценки на измерители, указанные в таблице

Состав работ	Состав звена трубоукладов	Измеритель	Н.вр.	Расц.	№
Нанесение изолирующего слоя с жидким стеклом за три раза на внутреннюю поверхность ствола или футеровки трубы с приготовлением состава и приемкой его наверху	5 разр - I 4 " - I	1 м ² поверхности	0,32	0-27,2	1
Нанесение изолирующего слоя кислотоупорным раствором за один раз	То же	то же	0,62	0-52,7	2
Установка на стволе трубы молниеввода с навинчиванием молниевводного наконечника, прикрепление кабеля к наконечнику и закрепам, натягивание кабеля, постановка и укрепление внизу ствола защитной трубы	6 разр.	1 м надземной части кабеля	0,16	0-17	3
Окраска масляной краской за 1 раз с готовых подмостей	ходовых скоб на трубе	4 разр	1 шт.	0,1	0-07,9
	кабельных закрепов	То же	100 шт.	3,5	2-77
	стяжных колец трубы и их деталей (с одной стороны)	"	1 м	0,14	0-11,1
Окраска на земле стяжных колец и их деталей с двух сторон масляной краской за 1 раз	"	то же	0,12	0-09,5	7
Забивка ходовых скоб на глубину не менее 150 мм с пробивкой отверстий диаметром до 36 мм на глубину не менее 155 мм, с забивкой пробок при отсутствии сплошных подмостей при забивке на одной трубе	до 10 скоб	5 разр	1 скоба	0,6	0-54,6
	св. 10 скоб	То же	То же	0,46	0-41,9
Заделка трещин в стволе трубы кирпичом с пробивкой штрабы, приготовлением раствора и расшивкой швов	То же	1 м трещин	1,4	1-27	10
Заделка трещин в стволе трубы раствором	"	то же	0,21	0-19,1	11
Снятие стяжных колец со ствола трубы со свертыванием или срубанием гаек, выколачиванием болтов и опусканием деталей колец при помощи блока	"	1 разобранный стык	0,86	0-78,3	12
Замена молниевводного наконечника со свертыванием его со штанги, отсоединением от кабеля, закреплением конца кабеля в отверстии нового наконечника и навинчиванием его на верхний конец штанги	6 разр.	1 наконечник	4,7	4-98	13
Монтаж полос ограждения ходовых скоб с подъемом полосы к месту сборки, застropовкой, подвеской к скобам и закреплением	5 разр	1 м	0,1	0-09,1	14

Состав работ	Состав звена трубокладов	Измеритель	Н.вр.	Расц.	№
Устройство на кронштейны защитного козырька вокруг ствола трубы на высоте 3 м из двух слоев досок или настила с их подъемом и предварительной установкой кронштейнов	То же	1 м ² козырька	0,24	0-21,8	15
Замена кабеля молниеотводного наконечника со свертыванием и снятием старого наконечника и кабеля, с закреплением нового кабеля в закрепах, а верхнего конца его — в отверстии нового молниеотводного наконечника с навертыванием на штангу на трубах высотой до 30 м	6 разр.	1 молние-отвод	6,9	7-31	16

П р и м е ч а н и е. При замене кабеля и молниеотводного наконечника на трубах высотой св. 30 м добавлять на каждый следующий метр к Н.вр. строки № 16 — 0,18 чел.-ч, а к Расц. 0-19,1 (ПР-1).

§ Е15-50. Возвведение дымовой трубы высотой до 45 м из жаростойких бетонных колышевых блоков при помощи крана

Состав работы

1. Расчистка отверстий для шпилек от напльвов бетона.
2. Установка лестничного блока с креплением болтами к бетонному блоку трубы.
3. Раскантовка блоков, установка их в вертикальное положение с креплением в кондукторе.
4. Установка монтажных площадок, грузовой траверсы и соединительных шпилек.
5. Монтаж блоков с расстиланием раствора и тщательной выверкой по теодолиту, с установкой выравнивающих прокладок.
6. Соединение арматурных стыков высокопрочными шпильками с затяжкой их.
7. Заделка стыков и ниш раствором.
8. Демонтаж грузовой траверсы и монтажной площадки.
9. Установка молниеотвода.

Нормы времени и расценки на 1 соединение (стык)

Состав звена	Н.вр.	Расц.	№
Монтажники конструкций 6 разр. — 1	15,6	14-35	1
“ 5 ” — 1			
“ 4 ” — 1			
Машинист крана автомобильного 6 разр.	5,2	5-51	2

П р и м е ч а н и я: 1. Н.вр. и Расц. предусматривают монтаж блоков при креплении их на восьми шпильках. При увеличении количества креплений на каждые две шпильки (сверх восьми) добавлять для монтажников конструкций

к Н.вр. 1,5 чел.-ч, к Расц. 1-38 руб. (ПР-1), для машиниста крана — к Н.вр. 0,5 чел.-ч, к Расц. 0-53 руб. (ПР-2).

2. Н.вр. и Расц. предусматривают монтаж блоков наружным диаметром 1,2 м. При увеличении диаметра блока на каждый метр окружности при дополнительной заделке стыка принимают для монтажников Н.вр. 0,14 чел.-ч и Расц. 0-12,9 руб. (ПР-3).

ГЛАВА 6. МОНОЛИТНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЫМОВЫЕ ТРУБЫ

Техническая часть

1. Стержни арматуры перед установкой должны быть очищены от отслаивающейся ржавчины. На поверхности арматуры не должно быть масляных пятен, следов краски и других загрязнений.

При установке арматуры в местах расположения радиальных балок рабочей площадки, прогонов и домкратных рам расстояние между стержнями вертикальной арматуры может быть увеличено на толщину этих элементов, при этом должно сохраняться количество стержней в горизонтальном сечении сооружения.

Пересечения вертикальной и горизонтальной арматуры должны перевязываться взаимной проволокой крестообразными петлями, при этом в каждом ряду должно быть перевязано не менее 50% пересечений.

Проектное расположение арматурных стержней должно обеспечиваться правильной установкой шаблонов или фиксаторов. Смещение арматурных стержней при их установке в опалубку не должно превышать 1/5 наибольшего диаметра стержня и 1/4 диаметра устанавливаемого стержня.

2. Отклонения от проектной толщины бетонного защитного слоя недолжны превышать: при толщине защитного слоя 20 мм – 3 мм, при толщине защитного слоя св. 20 мм – 5 мм.

Местные отклонения радиусов установленной наружной опалубки в секциях ствола трубы не должны превышать ± 30 мм.

Отклонения размеров толщины стен ствола трубы не должны превышать ± 30 мм и -15 мм.

Местные отклонения радиусов секций ствола трубы не должны превышать ± 50 мм.

Отклонение оси трубы от вертикали допускается:

для трубы высотой до 100 м – 0,002 ее высоты (но не более 150 мм); для трубы высотой св. 100 м – 0,0015 ее высоты (но не более 200 мм).

3. Укладка бетонной смеси в пределах секции или яруса должна производиться непрерывно. В опалубку ствола трубы бетонную смесь следует укладывать слоями толщиной 0,20 – 0,25 м. Укладка в опалубку бетонной смеси должна производиться способами, исключающими ее расслоение. Уплотнение бетонной смеси следует производить глубинными вибраторами с гибким валом.

4. При маркировочной окраске и антикоррозионном покрытии на нанесенном покрытии не должно быть трещин, отслоений, пузырей, раковин и пор, напльзов морщин и складок. Покрытие должно быть сплошным и иметь достаточное сцепление с основанием (не должно отслаиваться), толщина покрытия должна соответствовать требованиям проекта или нормативных документов.

5. Составы работ, приведенные в параграфах норм, даны с указанием основных операций, характеризующих процесс в целом. Вспомогательные и второстепенные процессы, за исключением оговоренных в соответствующих параграфах случаев, в составе работ не указываются, но их выполнение нормами предусмотрено и отдельно не оплачивается. К числу таких процессов относятся: установка, разборка и перестановка подмостей, лестниц, стремянок, переноска кабеля вибраторов и пистолетов-распылителей, их подключение и отключение; уход за механизмами, заправка и наладка их во время работы; монтаж и демонтаж тяжелых приспособлений; очистка и промывка инструмента, тары.

6. Нормами и расценками главы учтены и отдельной оплате не подлежат, за исключением оговоренных в соответствующих параграфах случаев, следующие виды работ:

перемещение деталей (элементов), грузоподъемных машин и технологического оборудования, а также материалов, необходимых для выполнения подготовительных работ (монтаж шахтного подъемника, механической подъемной головки, опалубки, рабочего пола опалубки, подвесных лесов);

подача демонтируемых элементов и деталей, грузоподъемных машин и технологического оборудования на рабочий пол опалубки, загрузка их в клеть и закрепление, приемка деталей, элементов грузовых машин и технологического оборудования, а также материалов из клети шахтного подъемника на рабочий пол опалубки и перемещение их на расстояние до 30 м;

проверка наличия комплектности грузовых машин и технологического оборудования по спецификациям и чертежам, сортировка узлов и деталей по маркам, размещение их в монтажной зоне в технологической последовательности, временное крепление элементов;

опробование и наладка механизмов (грузовых машин и технологического оборудования);

выверка и регулировка отдельных узлов и деталей по проектным осям и отметкам.

7. Нормами и расценками главы не учтены и оплачиваются особо, за исключением оговоренных в соответствующих параграфах случаев, следующие виды работ:

разгрузка и перемещение к месту складирования деталей (элементов) грузовых машин и технологического оборудования, а также материалов;

перемещение деталей, элементов грузовых машин и технологического оборудования, а также материалов с места складирования к клети шахтного подъемника с погрузкой их в клеть и закреплением (за исключением работ, указанных в п. 8 "а");

разгрузка клети шахтного подъемника от материалов, демонтируемых деталей (элементов), грузовых машин и технологического оборудования на перекрытии на уровне обреза стакана фундамента;

исправление дефектов грузовых машин и технологического оборудования, допущенных заводом-изготовителем или возникших при транспортировке;

обслуживание кранов и электролебедок шахтного подъемника.

§ Е15-51. Монтаж и демонтаж шахтных подъемников

Нормы времени и расценки на измерителя, указанные в таблице

Наименование и состав работ	Состав звена трубокладов	Измеритель	Н.вр.	Расц.	№
Монтаж опорной рамы шахтного подъемника					
1. Сборка опорной рамы 2. Крепление башмаков к опорной раме под стойки шахтного подъемника и направляющие грузовой клети 3. Подливка под раму цементного раствора с прокладкой слоя толи или рубероида и установкой прокладок	5 разр. - 2 4 " - 1	1 т металлоконструкций	22,5	19-58	1
Монтаж и наращивание шахтных подъемников					
1. Монтаж стоек, ригелей, раскосов и направляющих грузовых клетей шахтного подъемника. 2. Выверка смонтированной части шахтного подъемника с окончательной затяжкой болтовых соединений. 3. Устройство переходных площадок внутри ячеек шахтного подъемника с навешиванием лестниц и сеток ограждения (размер ячеек 900x900 мм) при количестве стоек 16	5 разр. - 2 4 " - 1	1 секция высотой 2,5 м	24	20-88	2
Монтаж и наращивание шахтного подъемника с размером ячеек 900x900 мм при количестве стоек 12	то же	то же	17	14-79	3
Монтаж и наращивание шахтного подъемника с размером ячеек 1200x1200 мм при количестве стоек 16	"	"	29	25-23	4
Монтаж и наращивание "ромбического" шахтного подъемника (проект 1220 м) при количестве стоек 12	"	"	21	18-27	5
Монтаж и наращивание шахтного подъемника с размером ячеек 1200x1200 мм при количестве стоек 36	"	"	65	56-55	6
Развитие 16-стоечных шахтных подъемников до 24 стоек с размером ячеек 1200x1200 мм					
1. Монтаж стоек, ригелей, раскосов с раскреплением узлов соединения ранее смонтированного шахтного подъемника. 2. Выверка развитой части шахтного подъемника с окончательной затяжкой болтовых соединений	5 разр. - 2 4 " - 1	"	13	11-31	7
Крепление шахтных подъемников к стволу трубы гибкими связями					
1 Установка выносных инвентарных площадок. 2. Установка гибких связей. 3. Выверка шахтного подъемника с регулировкой связей при помощи фаркопов	5 разр. - 2 4 " - 1	1 связь	0,55	0-47,9	8
Установка диагональных (жестких) связей в ячейках шахтного подъемника. Установка и закрепление связей к стойкам шахтного подъемника с помощью хомутов	5 разр. - 1 4 " - 2	то же	0,52	0-43,2	9
Монтаж грузовых клетей					
1 Установка клети в ячейку шахтного подъемника. 2. Запасовка каната. 3. Установка и регулировка механизма ловителя клети. 4. Устройство проема в шахтном подъемнике с установкой металлической двери и ее блокировкой	6 разр. - 1 4 " - 2	1 клеть	14	12-32	10

Продолжение

Наименование и состав работ	Состав звена трубокладов	Измеритель	Н.вр.	Расц.	№
Монтаж нижнего отводного блока с центровкой и закреплением к элементам шахтного подъемника	5 разр. - 1 4 " - 1	1 блок	4,3	3-66	11
Монтаж верхнего направляющего блока с центровкой и закреплением к элементам подъемной головки	То же	то же	2,7	2-30	12

Устройство проемов в шахтном подъемнике

1. Устройство проемов в шахтах подъемника для приема материалов в клети с удалением ригелей и подкосов из секции шахт над рабочим полом опалубки. 2. Установка их на место в проемах ниже рабочего пола опалубки	5 разр. - 3 4 " - 4	1 проем	1,4	1-18	13
Устройство перекрытия шахтного подъемника с укладкой досок на ригели и крепление их гвоздями	То же	1 м ² настила	0,28	0-23,6	14
Разборка перекрытия шахтного подъемника	"	то же	0,12	0-10,1	15

Демонтаж 16-стоечного шахтного подъемника с размером ячеек 900x900 мм

1. Демонтаж сеток ограждения, звеньев ходовой лестницы, переходных щитов, раскосов, ригелей, направляющих грузовых клетей и стоек шахтного подъемника. 2. Перестановка головки блкового устройства с перепасовкой каната грузовой клети и перестановкой вспомогательных щитов	5 разр. - 2 4 " - 1	1 секция высотой 2,5 м	17	14-79	16
---	------------------------	------------------------	----	-------	----

§ Е15-52. Монтаж и демонтаж механических подъемных головок

Нормы времени и расценки на измерители, указанные в таблице

Наименование и состав работ	Состав звена трубокладов	Измеритель	Н.вр.	Расц.	№
-----------------------------	--------------------------	------------	-------	-------	---

Монтаж механических подъемных головок

1. Монтаж опорно-переставной рамы с редукторами, винтами и механизмами подъема. 2. Сборка каркаса головки с опорным устройством. 3. Монтаж шатра головки. 4. Установка приемно-раздаточного бункера. 5. Установка секций кольца монтажной площадки	6 разр. - 1 5 " - 2 4 " - 2	1 т металлоконструкций	25	22-30	1
--	-----------------------------------	------------------------	----	-------	---

Демонтаж механических подъемных головок

1. Демонтаж приемно-раздаточного бункера, покрытия шатра и секций кольца монтажной площадки. 2. Демонтаж опорно-переставной рамы с редукторами, винтами и механизмом подъема. 3. Демонтаж каркаса головки с опорным устройством	6 разр. - 1 5 " - 2 4 " - 2	то же	20	17-84	2
---	-----------------------------------	-------	----	-------	---

Устройство покрытия шатра подъемной головки

1. Установка деревянных брусьев. 2. Устройство обрешетки из досок. 3. Обшивка фанерой и покрытие брезентом	4 разр.	1 м ² поверхности покрытия шатра	0,44	0-34,8	3
--	---------	---	------	--------	---

§ Е15-53. Монтаж и демонтаж рабочего пола опалубки и подвесных площадок

Нормы времени и расценки на измерители, указанные в таблице

Наименование и состав работ	Состав зве-на трубокла-дов	Измеритель	Н.вр.	Расц.	№
Монтаж металлоконструкций рабочего пола опалубки					
1. Сборка несущих колец с подъемом деталей колец к месту сборки. 2. Сборка, застroppовка и подвеска к шахтному подъемнику. 3. Установка уголков жесткости и направляющих брусьев. 4. Выверка и закрепление смонтированного кольца	6 разр. - 1 5 " - 3 4 " - 3	1 м наружного кольца	5,9	5-19	1
Демонтаж металлоконструкций рабочего пола опалубки. Разборка несущих колец со снятием регулируемых болтов с втулками уголков жесткости с подвеской и разборкой звеньев ободов	5 разр. - 1 4 " - 3	то же	4,1	3-36	2
Смена втулок регулируемых болтов	5 разр.	1 регулирующий болт	0,35	0-31,9	3
Устройство деревянного перекрытия на обрезе стакана фундамента					
1. Установка деревянных стоек. 2. Укладка балок на стойки и на обрез по периметру фундамента с креплением. 3. Устройство двухслойного дошатого настила с установкой бортовой доски	5 разр. - 1 4 " - 2	1 м ² настила	1,8	1-49	4
Устройство деревянного настила рабочего пола опалубки и подвесных площадок					
1. Устройство площадки на несущем кольце с заготовкой материалов. 2. Укладка балок и закрепление их хомутами. 3. Настилка досок и пришивка их гвоздями	5 разр.	то же	2	1-70	5
Разборка настила рабочего пола опалубки и подвесных площадок со снятием с несущего кольца настила хомутов и балок	5 разр. - 1 4 " - 1	"	1	0-85	6
Устройство дошатого настила монтажной площадки подъемной головки					
1. Укладка деревянных прогонов из металлических балок с закреплением их. 2. Устройство дошатого настила с установкой бортовой доски	5 разр. - 1 4 " - 2	"	1,4	1-16	7
Монтаж металлоконструкций модернизированного рабочего пола опалубки					
1. Монтаж обрамляющей рамы, основных и вспомогательных радиальных балок колец жесткости. 2. Подвеска рабочего пола опалубки к подъемной головке и выравнивание с помощью фаркопов. 3. Монтаж механизмов радиального перемещения. 4. Подъем рабочего пола опалубки на высоту 1,25 м. 5. Выверка горизонтальности площадки	6 разр. - 1 5 " - 2 4 " - 2	1 т металло-конструкций	27	24-06	8
Разборка выработанной части модернизированного рабочего пола опалубки					
1. Разборка настила выработанной части, укладка досок в пакеты и спуск вниз. 2. Закрепление демонтированных балок канатом к металлоконструкциям пола опалубки, отсоединение подвесок, расстыковка секций кольца и радиальных балок, строповка элементов и отправка их вниз. 3. Устройство ограждения по краю рабочего пола опалубки	5 разр. - 1 4 " - 2	1 м ² настила	1,2	1-00	9

Продолжение

Наименование и состав работ	Состав звена трубо-кладов	Измеритель	Н.вр.	Расц.	№
Демонтаж металлоконструкций модернизированного рабочего пола опалубки					
1. Переопирание рабочего пола опалубки на бетон и опорные стульчики шахтного подъемника. 2. Разборка всех металлоконструкций	6 разр. - 1 5 " - 2 4 " - 2	1 т металло-конструкций	19,5	17-39	10
Разборка металлоконструкций выработанной части модернизированного рабочего пола опалубки					
1. Устройство временного настила над кольцевым проемом рабочего пола опалубки. 2. Демонтаж главных и вспомогательных колец жесткости и отсоединение тяг	6 разр. - 1 5 " - 2 4 " - 2	то же	23,5	20-96	11

§ Е15-54. Монтаж футеровочных обойм и подвесных площадок, подъем или опускание подвесных площадок

МОНТАЖ ПОДВЕСНЫХ ПЛОЩАДОК

Таблица 1

Нормы времени и расценки на измерители, указанные в таблице

Наименование и состав работ	Состав звена трубо-кладов	Измеритель	Н.вр.	Расц.	№
Монтаж металлоконструкций подвесных площадок					
1. Сборка несущих колец и обрамляющей рамы подвесной площадки. 2. Раскладка временных брусьев в радиальном направлении на защитном перекрытии. 3. Крепление подвесок к несущим кольцам, обрамляющей раме и обойме	6 разр. - 1 5 " - 2 4 " - 2	1 м наружного кольца	1,7	1-52	1
Нарачивание подвесной площадки после прохождения консоляй					
1. Частичная разборка и восстановление настила в местах установки хомутов. 2. Установка дополнительных прогонов и закрепление их хомутами. 3. Устройство дошатого настила по дополнительным прогонам	4 разр.	1 м ² настила	0,32	0-25,3	2
Опиловка брусьев подвесных площадок					
1. Подвязывание пенькового каната к концу бруса и закрепление конца каната. 2. Опиловка конца бруса. 3. Подъем бруса на площадку. 4. Отвязывание пенькового каната	4 разр.	1 брус	0,17	0-13,4	3
Демонтаж несущего кольца подвесных площадок					
1. Перестановка подвески на новое несущее кольцо. 2. Демонтаж секций кольца, хомутов с подъемом демонтированной секции на подвесную площадку	5 разр. - 1 4 " - 1	1 м кольца	0,5	0-42,5	4

МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ ФУТЕРОВОЧНЫХ ОБОЙМ

Таблица 2

Нормы времени и расценки на измерители, указанные в таблице

Наименование и состав работ	Обойма	Состав звена трубо-кладов	Измеритель	Н.вр.	Расц.	№
Монтаж футеровочных обойм						
1. Монтаж опорно-переставной рамы. 2. Установка опорных устройств рефлекторов, электродвигателя, подъемных винтов. 3. Сборка опорных каркасов, подкосов, крестовин, блоков. 4. Опробование	УПО-40 ОФ-50	б разр. - 1 5 " - 2 4 " - 2 <i>To же</i>	1 т металло-конструкций то же	23 22	20-52 19-62	1 2

Наименование и состав работ	Обойма	Состав зве-на трубокладов	Измеритель	Н.вр.	Расц.	№
Демонтаж футеровочных обойм						
1. Опускание обоймы на опорные стаканы. 2. Демонтаж механизма привода с электродвигателем. 3. Разборка металлоконструкций, снятие редукторов, подъемных винтов, подкосов	УПО-40	6 разр. - 1 5 " - 2 4 " - 2	1 т металлоконструкций	20	17-84	3

При мечание. Н.вр. и Расц. при монтаже футеровочных обойм не учтены: подача металлоконструкций обоймы на перекрытие, монтаж и демонтаж такелажных приспособлений для производства работ.

ПОДЪЕМ ИЛИ ОПУСКАНИЕ ПОДВЕСНЫХ ПЛОЩАДОК С ПОМОЩЬЮ ОБОЙМЫ

Таблица 3
Нормы времени и расценки на измерители, указанные в таблице

Наименование и состав работ	Обойма	Состав зве-на трубокладов	Измеритель	Н.вр.	Расц.	№
1. Подъем верхней опорной рамы обоймы. 2. Перестановка опорных стаканов и опускание рамы на стаканы. 3. Подъем площадки с вышкой	ОФ-50	5 разр. - 2 4 " - 1	1 м подъема или опускания	4,2	3-65	1
	УПО-40	то же	то же	3,3	2-87	2

§ Е15-55. Сборка, разборка и перестановка опалубки

Нормы времени и расценки на измерители, указанные в таблице

Наименование и состав работ	Состав зве-на трубокладов	Измеритель	Н.вр.	Расц.	№
1. Первичная сборка наружной опалубки с установкой на несущее кольцо панелей (листов) опалубки, соединением болтами и установкой по радиусу ствола трубы со стягиванием секций и склепкой их. 2. Очистка и смазка внутренней поверхности опалубки	5 разр. - 1 4 " - 5	1 м ² опалубки	1	0-81	1
Разборка наружной опалубки со срубкой заклепок в соединениях секций и распусканием опалубки, снятием с подвесок панелей (листов) опалубки, очисткой листов от раствора	5 разр. - 1 4 " - 2	то же	0,76	0-63,1	2

Перестановка наружной опалубки с модернизированным рабочим полом

опалубки подъемной головкой					
1. Снятие стяжных болтов и отрыв наружных щитов опалубки от бетона. 2. Подъем опорно-переставной рамы на высоту 2,5 м с перестановкой опорных стаканов. 3. Очистка щитов опалубки от бетона и смазка их техническим маслом. 4. Подъем наружной опалубки с рабочим полом опалубки и навесным оборудованием механической подъемной головкой с перестановкой опорных стаканов. 5. Стягивание панелей при уменьшении радиуса. 6. Центровка опалубки по радиусу с передвижкой наружных и внутренних лесов	5 разр. - 2 4 " - 1	1 м ² наружной бетонной поверхности	0,31	0-27	3

Продолжение

Наименование и состав работ	Состав зве-на трубокладов	Измеритель	Н.вр.	Расп.	№
1. Установка внутренней опалубки с очисткой и смазкой поверхности, соприкасающейся с бетоном. 2. Установка щитов по окружности трубы с выверкой и закреплением их прутьями	5 разр. - 1 4 " - 3	1 м ² опалубки	0,39	0-32	4
1. Перестановка внутренней опалубки с разборкой ее, очисткой от раствора и смазкой соприкасающейся с бетоном поверхности щитов. 2. Установка щитов на новое место с выверкой их и закреплением прутьями	То же	1 м ² внутренней поверхности трубы	0,51	0-41,8	5
Разборка внутренней опалубки с очисткой щитов от раствора	5 разр. - 1 4 " - 1	1 м ² опалубки	0,3	0-24,9	6
1. Установка скруток из проволоки диаметром 4-5 мм с протягиванием в отверстия наружной и внутренней опалубки. 2. Скручивание проволоки со стягиванием опалубки	4 разр.	100 скруток	14,5	11-46	7

§ Е15-56. Монтаж и демонтаж подвесных лесов и переходных площадок

Нормы времен и расценки на измерители, указанные в таблице

Наименование и состав работ	Состав зве-на трубокладов	Измеритель	Н.вр.	Расп.	№
1. Монтаж наружных подвесных лесов, устройство настила из готовых щитов с подачей всех деталей к месту монтажа. 2. Монтаж панели люка с лестницей	5 разр. - 1 4 " - 1	1 м одного яруса лесов	0,26	0-22,1	1
Монтаж внутренних подвесных лесов	То же	то же	0,22	0-18,7	2
1. Демонтаж наружных подвесных лесов, настила и ограждения. 2. Демонтаж люка с лестницей	"	"	0,22	0-18,7	3
Демонтаж внутренних подвесных лесов	"	"	0,18	0-15,3	4
Монтаж переходных подвесных мостиков от шахтного подъемника к внутренним подвесным лесам, устройство настила из готовых щитов и ограждения с подачей всех деталей к месту монтажа	"	"	0,21	0-17,9	5
Демонтаж переходных подвесных мостиков от шахтного подъемника к внутренним подвесным лесам. Демонтаж подвесок, настила и ограждения	"	"	0,16	0-13,6	6

§ Е15-57. Установка и вязка арматуры

Состав работы

1. Установка и перестановка монтажного фиксирующего кольца, арматуродержателя с центровкой и привязкой к нему вертикальной арматурой. 2. Установка и вязка

вертикальной и горизонтальной арматуры.
3. Гнутье горизонтальной арматуры по радиусу в процессе установки.

Состав звена трубокладов

5 разр. - 1
4 " - 1

Нормы времени и расценки на 1 т арматуры

Вид армирования	Диаметр арматуры, мм, до								№
	14	16	18	20	22	25	28	32	
Одинарная сетка	32	27	24,5	21,5	20,5	18,5	17	15,5	1
	27-20	22-95	20-83	18-28	17-43	15-73	14-45	13-18	1
Двойная сетка	37	32,5	28,5	25,5	24,5	22,5	21	18,5	2
	31-45	27-63	24-23	21-68	20-83	19-13	17-85	15-73	2
	a	b	v	g	d	e	ж	з	

§ Е15-58. Укладка бетонной смеси и выравнивание бетонной поверхности ствола трубы

УКЛАДКА БЕТОННОЙ СМЕСИ

Состав работы

1. Приемка бетонной смеси из приемно-раздаточного бункера с подачей ее по м-

орельсу или при помощи виброжелоба и других приспособлений или механизмов к месту укладки. 2. Удаление цементной пленки с продувкой поверхности ранее уложенного бетона сжатым воздухом. 3. Укладка бетонной смеси в установленную опалубку трубы. 4. Уплотнение вибраторами.

Трубоклад 5 разр.

Таблица 1

Нормы времени и расценки на 1 м³ железобетона в деле

Толщина стены ствола трубы, см, до	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60
Н.вр.	6,5	5,4	4,5	3,6	3	2,5	2	1,7	1,5	1,3	1,1
Расц.	5-92	4-91	4-10	3-28	2-73	2-28	1-82	1-55	1-37	1-18	1-00
	a	b	v	g	d	e	ж	з	и	к	л

ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ СТВОЛА ТРУБЫ С ПОДВЕСНЫХ ЛЕСОВ

Состав работы

1. Приготовление раствора. 2. Очистка напльзов и неровностей. 3. Нанесение раствора, затирка теркой и окраска цементным молоком.

Состав звена трубокладов

*5 разр. - 1
4 " - 1*

Норма времени и расценка на 1 м² выровненной поверхности

Н.вр. 0,37

Расц. 0-31,5

П р и м е ч а н и е. Нормой не предусмотрены установка, перестановка и разборка подвесных лесов.

§ Е15-59. Кладка футеровки монолитных железобетонных труб, затирка слезниковых поясов

КЛАДКА ФУТЕРОВКИ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ТРУБ

Состав работы

1. Раскладка (верстовка) кирпича по маркам. 2. Нанесение раствора (замазки) на предварительно уложенный ряд. 3. Кладка футеровки под лопатку. 4. Очистка футеровки от лишнего раствора (замазки).

Трубоклад 5 разр.

Таблица 1

Нормы времени и расценки на 1 м³ футеровки в деле

Материалы и способы кладки	Толщина кладки в кирпичах			
	1/2	1	1 1/2	2
Обыкновенным глиняным кирпичом на цементно-глиняном растворе	3,7 3-37	3,6 3-28	3,5 3-19	- 1

Продолжение табл. 1

Материалы и способы кладки	Толщина кладки в кирпичах			
	1/2	1	1 1/2	2
Диатомовым кирпичом на трепельном или цементно-диатомовом растворе	2,7 -- 2-46	2,4 -- 2-18	--	-- 2

Продолжение табл. 1

Материалы и способы кладки	Толщина кладки в кирпичах			
	1/2	1	1 1/2	2
Кислотоупорным кирпичом на кислотоупорной замазке	4,7 -- 4-28	4,4 -- 4-00	4,1 -- 3-73	3,8 -- 3-46

а б в г №

П р и м е ч а н и я: 1 Нормами настоящего параграфа предусмотрена футеровка железобетонных промышленных труб с внутренним диаметром футеруемого пояса св. 5 м. При внутреннем диаметре футеруемого пояса до 5 м, работу нормировать по § E15-43.

2 При футеровке из обыкновенного глиняного кирпича грубую наколку нормировать по

строке № 6 табл. 2 § E15-34 с коэффициентом 0,7 (ПР-1).

3. Процент тески с одной стороны принимать по табл. 2 § E15-43.

4. При футеровке частей трубы, в которых имеется арматура Н.вр и Расч., умножать на 1,15 (ПР-2).

КЛАДКА СЛЕЗНИКОВЫХ ПОЯСОВ И ЗАТИРКА ФУТЕРОВКИ

Таблица 2

Нормы времени и расценки на измерители, указанные в таблице

Наименование и состав работ	Состав звена трубокладов	Измеритель	Н.вр	Расч.	№
Кладка слезниковых поясов					
1. Кладка слезникового пояса с верстковой кирпича, нанесением раствора (замазки) на предварительно уложенный ряд с очисткой от лишнего раствора	5 разр. - 1 4 " - 1	1 м ³ кладки	7.2	6-12	1
Затирка футеровки					
Затирка футеровки с нанесением раствора (замазки) на поверхность футеровки толщиной 3 мм при помощи мастерка	5 разр. - 1 4 " - 1	1 м ² поверхности футеровки	0.11	0-09,4	2

§ E15-60. Теплоизоляция ствола трубы минераловатными плитами

Состав работы

Заполнение зазора между стволовом трубы и футеровкой минераловатными плитами (прошивными матами) с заготовкой плит по толщине.

Трубоклад 4 разр.

Нормы времени и расценки на 1 м³ плит

Толщина зазора, мм	Н.вр.	Расч.	№
25	3,2	2-53	1
50	3,1	2-45	2
75	2,9	2-29	3
100	2,7	2-13	4
125	2,5	1-98	5
150	2,3	1-82	6
175	2,1	1-66	7
200	1,9	1-50	8

§ E15-61. Антикоррозионная защита внутренней поверхности ствола трубы

Нормы времени и расценки на измерители, указанные в таблице

Наименование работ	Состав звена трубокладов	Измеритель	Н.вр.	Расч.	№
Покрытие внутренней бетонной поверхности ствола трубы противокоррозионными лаками пистолетом-распылителем за один раз	5 разр.	100 м ² поверхности	2,2	2-00	1

Наименование работ	Состав звена трубокладов	Измеритель	Н.вр.	Расц.	№
Покрытие внутренней бетонной поверхности ствола трубы эпоксидным или эпоксидно-каменноугольным составом за один раз: пистолетом-распылителем	5 разр.	100 м ² поверхности	5	4-55	2
валиком	4 разр.	то же	7,2	5-69	3
кистью	To же	"	10,5	8-30	4
Покрытие внутренней бетонной поверхности ствола трубы битумным лаком кистью за один раз	"	"	6,2	4-90	5

§ Е15-62. Монтаж металлоконструкций ствола трубы

Нормы времени и расценки на измерители, указанные в таблице

Наименование и состав работ	Состав звена трубокладов	Измеритель	Н.вр.	Расц.	№
Установка ходовых лестниц 1. Подноска звеньев ходовой лестницы и ограждений. 2. Прикрепление кронштейнов и соединительных планок. 3. Застроповка и подъем деталей и закрепление их на анкерных болтах	5 разр. - 1 4 " - 3	1 т металлоконструкций	62	50-84	1
Установка и закрепление дюбелей с определением мест установки по уровню и отвесу	5 разр. - 1 4 " - 1	1 дюбель	0,45	0-38,3	2
Монтаж защитного чугунного колпака 1. Подача звеньев к месту установки. 2. Контрольная сборка звеньев колпака на бойке. 3. Установка звеньев колпака на растворе	5 разр. - 1 4 " - 1	1 т металлоконструкций	19,5	16-58	3
Установка закладных деталей в опалубку 1. Разметка мест установки. 2. Подача детали к месту установки. 3. Установка и закрепление детали в проектном положении. Масса детали, кг, до:	10 20 50	5 разр. - 1 To же "	1 деталь " " "	0,4 1,6 2,8	0-34 1-36 2-38
Установка с помощью механизмов или такелажных приспособлений. Детали массой, кг, св. 50 до:	80 100	"	3,2 3,6	2-72 3-06	7 8

§ Е15-63. Монтаж тепляков

Нормы времени и расценки на измерители, указанные в таблице

Наименование и состав работ	Состав звена трубокладов	Измеритель	Н.вр.	Расц.	№
Монтаж шатра тепляков 1. Монтаж металлоконструкций каркаса шатра (ферм, несущего кольца, тяг) с закреплением к конструкциям подъемной головки и рабочему полу опалубки. 2. Устройство обрешетки с обшивкой листовым материалом. 3. Установка прижимных планок с уплотнением углов перелома брезентовыми полосами	5 разр. - 1 4 " - 2	1 м ² поверхности шатра	0,32	0-26,6	1

Продолжение

Наименование и состав работ	Состав звена трубокладов	Измеритель	Н.вр.	Расц.	№
-----------------------------	--------------------------	------------	-------	-------	---

Вязка веревочного каркаса

1. Укладка пологов на боек с раскладкой и креплением досок-шаблонов. 2. Вязка веревочного каркаса из пенькового каната с креплением к пологу. 3. Скатывание пологов в рулон	5 разр. - 1 4 " - 1	100 м ² каркаса	7,6	6-46	2
---	------------------------	----------------------------	-----	------	---

Монтаж юбок тепляков

1. Закрепление пологов тепляка к рабочему полу опалубки и подвескам лесов. 2. Соединение (сшивка) пологов по всему периметру. 3. Установка стягивающих канатов и ручных лебедок	To же	100 м ² юбки тепляка	5,6	4-76	3
---	-------	---------------------------------	-----	------	---

§ Е15-64. Прочие работы при возведении монолитных железобетонных труб

Нормы времени и расценки на измерители, указанные в таблице

Наименование и состав работ	Состав звена трубокладов	Измеритель	Н.вр.	Расц.	№
-----------------------------	--------------------------	------------	-------	-------	---

Монтаж защитного перекрытия

1. Монтаж рамы на опорных столиках по периметру шахтного подъемника. 2. Установка бортовой доски и ограждения. 3. Установка деревянных прогонов. 4. Устройство двухслойного настила из досок. При внутреннем диаметре ствола трубы до 16 м	5 разр. - 1 4 " - 1	1 м ² двухслойного настила	0,9	0-76,5	1
То же, со сборкой и подвеской к шахтному подъемнику металлического кольца. При внутреннем диаметре ствола трубы 16-28 м	To же	то же	1	0-85	2

Приготовление эпоксидно-каменноугольных составов

1. Нагревание эпоксидной и каменноугольной смолы. 2. Отвешивание расчетных количеств нагретых смол, растворителя, наполнителя, отвердителя. 3. Смешивание составляющих компонентов и маркировка составов	4 разр.	1 т состава	12	9-48	3
--	---------	-------------	----	------	---

Установка бункера для приема бетонной смеси

1. Установка приемного бункера у шахтного подъемника с устройством опорного каркаса. 2. Закрепление бункера	4 разр. 4 " - 1	1 бункер	21	16-59	4
Устройство опалубки проемов с заготовкой элементов и креплением готовых щитов к каркасу	5 разр. - 1 4 " - 1	1 м ² опалубки	0,92	0-78,2	5

Маркировочная окраска эмалями ХСЭ или ПХВ наружной поверхности ствола трубы с наружных подвесных лесов механизированным способом

1. Разметка мест окраски. 2. Заправка и наладка окрасочных агрегатов. 3. Окраска поверхности за один раз пистолетом-распылителем с предварительным обессыпыванием поверхности сжатым воздухом	To же	100 м ² окрашенной поверхности	8,1	6-89	6
---	-------	---	-----	------	---

П р и м е ч а н и е. Н.вр и Расц. строки № 6 не предусмотрено устройство наружных подвесных лесов

**Средняя масса главнейших материалов,
употребляемых при кладке
промышленных печей и труб**

Продолжение

Наименование материалов	Измеритель	Масса, т	Наименование материалов			Измеритель	Масса, т
			1	2	3		
1	2	3	Kирпич диатомитовый прямой 250x123x65 мм	1000 шт.	1-1,4		
Картон асбестовый	1 м ³	1-1,3	Кирпич магнезитовый, мм:				
Вата минеральная, каолиновая	то же	0,15-0,3	прямой 230x115x65	то же	4,47		
Маты минеральные (прошивные)	"	0,6	клиновой 230x x115x65 (55)	"	4,1		
Известь гашеная	"	1,15-1,25	Kирпич хромомагне- зитовый, мм:				
То же (тесто)	"	1,2-1,4	прямой 230x115x65	"	4,8		
Изделия: высокоглинозе- мистые	"	2,2-2,48	клиновой 230x x115x65 (55)	"	4,45		
динасовые	"	1,3-2	Kирпич высокоглино- земистый прямой 230x150x75 мм	"	6,58		
карборундовые	"	2-2,6	Углеродистая масса и паста	1 м ³	1,5		
магнезитовые	"	2,6-2,7	Pесок:				
муллитовые	"	2,8-3	горный	то же	1,5		
талькомагнезито- вые	"	2,85	речной	"	1,65		
углеродистые (блоки)	"	1,6	Половняк глиняного обыкновенного кир- пича	"	1,7-1,8		
шамотные	"	1,9-2,17	Порошок:				
хромитовые и маг- незитохромитовые	"	2,8-3,2	динасовый	"	1,3-1,45		
Kирпич шамотный, мм: прямой: 250x124x65	1000 шт.	3,8	магнезитовый	"	1,9-2,1		
230x114 (113)x65	то же	3,2	тальковый	"	1,45		
клиновой: 250x124x65 (55)	"	3,5	шамотный	"	1,35-1,5		
230x114 (113)x x65 (55)	"	3	диатомитовый	"	0,45-0,5		
Kирпич динасовый, мм: прямой: 230x140x65	"	4	асбестовый	"	0,5		
230x113x65	"	3,2	хромовый железняк	"	2,35-2,6		
клиновой 230x113x x65 (55)	"	3	Шлак:				
Kирпич шамотный лег- ковесный прямой 230x114 (113)x65 мм	"	0,7-1,4	гранулированный	"	0,6-0,7		
			доменный	"	2,7		
			Щебень:				
			шамотный	"	0,9-1		
			хромомагнезито- вый	"	1,3-1,6		

Официальное издание

ГОССТРОЙ СССР

**ЕНиР
Сборник Е15
Кладка промышленных печей
и возведение дымовых труб**

Редакция инструктивно нормативной литературы

Зав. редакцией *Л Г Балык*

Редактор *Л В Павлова*

Мл. редактор *Н И Рябинина*

Технический редактор *Р Я Лаврентьев*

Корректор *Л А Егорова*

Оператор *Т И Сандрацкая*

Н/К

Подписано в печать 2 10 87 Формат 60x90 1/16 Бумага офсетная № 2
Печать офсетная Печл 4,0 Усл кр отт 4,37 Уч-изд л 6,0 Тираж
50000 экз Изд № XII 2431 Заказ 1047 Цена 30 коп

ВТИС Даряус и Гирено, 39

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОЛЖНОСТЕЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, СПЕЦИАЛИСТОВ И СЛУЖАЩИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

дополнение к Общеотраслевому квалификационному справочнику

*Извлечение из постановления
Госстроя СССР
от 3 июля 1987 г. № 131*

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Квалификационные характеристики служат основой при разработке должностных инструкций исполнителям, закрепляющим их обязанности, права и ответственность, составлении положений о структурных подразделениях, определяющих их роль и место в системе управления строительной организации и ее подразделений*, подборе и расстановке кадров, осуществ-

* К строительной организации относятся строительно-монтажные тресты, производственные строительно-монтажные объединения, проектно-промышленно-строительные объединения, проекто-строительные объединения, тресты механизации: домостроительные и сельские строительные комбинаты, управления строительства, шахтостроительные, углестроительные и разрезо-строительные комбинаты (на правах и со структурой треста); строительно-монтажные управление, передвижные механизированные колонны и другие приравненные к ним организации, на которые распространено действие Положения о социалистическом государственном предприятии: организации, выполняющие работы по сооружению, ремонту и реставрации памятников культуры, мемориальных комплексов и монументально-декоративному оформлению, ремонтно-строительные организации, а также подразделения (бригады, участки) производственных объединений, предприятий, организаций, осуществляющих строительство и капитальный ремонт хозяйственным способом за счет специальных ассигнований на строительство и капитальный ремонт зданий и сооружений, когда указанным объединениям, предприятиям, организациям вышестоящими организациями устанавливается план по труду в строительстве.

влении контроля за правильностью их использования в соответствии со специальностью и квалификацией, а также при проведении аттестации руководителей и специалистов.

2. Должностные наименования работников, квалификационные характеристики которых включены в настоящий сборник, установлены в соответствии с Общесоюзным классификатором профессий рабочих, должностей руководителей, специалистов и служащих, утвержденным Госстандартом СССР по согласованию с Госкомтрудом СССР, Госпланом СССР и ЦСУ СССР, и постановлением ЦК КПСС, Совета Министров СССР и ВЦСПС от 17 сентября 1986 г.

3. Конкретные требования к каждой квалификационной категории утверждаются руководителем организации по согласованию с профсоюзным комитетом, исходя из особенностей организации производства, труда и управления, при соблюдении требований к уровню подготовки и стажу работы, указанных в квалификационных характеристиках должностей.

4. В справочник не включены квалификационные характеристики должностей ведущих специалистов, а также заместителей руководителей, поскольку их должностные обязанности, требования к знаниям и квалификации определяются на основе содержащихся в Справочнике характеристик соответствующих должностей.

Должностные обязанности "ведущих" устанавливаются на основе характеристик соответствующих должностей специалистов. Кроме того, на них возлагаются функции руководителя и ответственного исполнителя работ по одному из направлений деятельности строительной организации или ее подразделений, либо обязанности по координации и методическому руководству группами исполнителей, создаваемыми в отделах, с учетом рационального разделения группами исполнителей, создаваемыми в отделах, с учетом рационального разделения труда в конкретных организационно-технических условиях. Требования к необходимому стажу работы повышаются на 2–3 года по сравнению с предусмотренными для специалистов 1 квалификационной категории.

Должностные обязанности, требования к знаниям и квалификации заместителей руководителей определяются на основе характеристик соответствующих должностей руководителей

5. Характеристика каждой должности имеет три раздела. В разделе "Должностные обязанности" перечислены функции, которые могут быть полностью или частично поручены для выполнения работнику, занимающему данную должность.

В разделе "Должен знать" содержатся основные требования, предъявляемые к работнику в отношении специальных знаний, законодательных актов, положений, инструкций и других руководящих и нормативных документов, а также методов и средств, которые работник должен уметь применять при выполнении должностных обязанностей.

В разделе "Квалификационные требования" определены уровень и профиль специальной подготовки работника, необходимые для выполнения возложенных на него обязанностей, и требований к стажу работы.

6. В характеристиках приведен перечень основных, наиболее часто встречающихся

работ, исходя из сложившегося разделения и кооперации труда. При необходимости обязанности, включенные в характеристику той или иной должности, могут быть распределены между несколькими исполнителями без увеличения численности работников по сравнению с определенной по нормативу. В процессе постоянного совершенствования организации управленческого труда, проведения мероприятий по повышению его эффективности возможно экономически целесообразное расширение круга обязанностей работников по сравнению с установленными соответствующей характеристикой. В этом случае работнику может быть поручено выполнение обязанностей, предусмотренных характеристиками других должностей, родственных по содержанию работ, т.е. относящихся к одной функции управления, равных по сложности, выполнение которых не требует другой специальности, квалификации, изменения должностного наименования.

7. Соответствие фактически выполняемых обязанностей и квалификации работников требованиям должностных характеристик определяется аттестационными комиссиями согласно действующему Положению о порядке проведения аттестации руководителей, инженерно-технических работников и других специалистов. При этом особое внимание уделяется качеству выполняемых работ, ответственности за порученное дело

8. Лица, не имеющие специальной подготовки или стажа работы, установленных квалификационными требованиями, но обладающие достаточным практическим опытом и выполняющие качественно и в полном объеме возложенные на них должностные обязанности, по рекомендации аттестационных комиссий, в порядке исключения, могут быть назначены на соответствующие должности так же, как лица, имеющие специальную подготовку и стаж работы.

ТЕХНИК-ГЕОДЕЗИСТ

Должностные обязанности. Выполняет геодезические работы, обеспечивающие соответствие возводимых строительных объектов проекту. Участвует в приемке от заказчика геодезической разбивочной основы на объекты строительства, в том числе главных осей зданий и сооружений, трасс инженерных коммуникаций. Выполняет разбивочные работы в процессе строительства, исполнительную съемку законченных строительством этапов. Участвует в выборочном контроле работ, выполняемых производственным линейным персоналом в части соблюдения точности геометрических параметров, докладывает непосредственному руководителю о выявленных нарушениях. Ведет журнал геодезических измерений. Следит за сохранностью геодезических знаков на строительной площадке, неизменностью их положения в процессе строительства, обеспечивает ремонт поврежденных и замену уничтоженных знаков. Участвует в подготовке исполнительной геодезической документации, которая используется при сдаче законченных строительством объектов.

Должен знать геодезические приборы и правила их технической эксплуатации; положения, инструкции, требования и рекомендации нормативно-методических документов по производству геодезических работ; основы технологии строительно-го производства; передовой отечественный и зарубежный опыт производства геодезических работ; основы трудового законодательства; правила и нормы охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии и противопожарной защиты при выполнении геодезических работ.

Квалификационные требования.

Техник-геодезист 1 категории: среднее специальное (техническое) образование и стаж работы в строительных организациях в должности техника-геодезиста II категории не менее 2 лет

Техник-геодезист II категории: среднее специальное (техническое) образование и стаж работы в строительных организациях в должности техника-геодезиста не менее 2 лет.

Техник-геодезист: среднее специальное (техническое) образование без предъявления требований к стажу работы.

**ТЕХНИК ПО ПОДГОТОВКЕ
ПРОИЗВОДСТВА**

Должностные обязанности. Участвует в обеспечении инженерной подготовки строительного производства. Получает проектно-сметную документацию и ведет журнал ее регистрации. Проверяет ее комплектность и наличие необходимых согласований и утверждений. Обеспечивает хранение, учет и передачу проектно-сметной документации производственным подразделениям и субподрядным организациям. Осуществляет контроль за хранением проектно-сметной и ведением исполнительной документации на строительных участках. Подготавливает с заполнением реквизитов и передает на строительные участки журналы ведения работ. Подготавливает документацию для сдачи объектов в эксплуатацию. Принимает участие в разработке проектов производства работ, проектировании временных зданий, сооружений, нестандартизированного оборудования, приспособлений и инвентаря, составлении сводных графиков ввода объектов в эксплуатацию, работы строительных машин, движения рабочих. Составляет ведомости объемов работ в натуральных и стоимостных измерениях, заявки на строительные материалы, детали и конструкции, заказы на изготовление изделий. Размещает заказы на подсобных предприятиях строительной организации и осуществляет контроль за их выполнением. Составляет комплектовочные ведомости и лимитно-зaborные

карты для хозрасчетных бригад. Сопоставляет фактический расход материалов с нормативным.

Должен знать систему инженерной подготовки строительного производства; технологию и организацию строительного производства; состав, требования к оформлению и правила передачи проектно-сметной документации; порядок разработки проектов производства работ; номенклатуру выпускаемых изделий подсобных предприятий строительной организации; номенклатуру применяемых строительных материалов, изделий и конструкций; основы трудового законодательства; нормы и правила охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии и противопожарной защиты.

Квалификационные требования.

Техник по подготовке производства I категории: среднее специальное (техническое) образование и стаж работы в строительных организациях в должности техника II категории не менее 2 лет.

Техник по подготовке производства II категории: среднее специальное (техническое) образование и стаж работы в строительных организациях в должности техника или других должностях, замещаемых специалистами со средним специальным образованием, не менее 2 лет.

Техник по подготовке производства: среднее специальное (техническое) образование без предъявления требований к стажу работы.

**НАЧАЛЬНИК
ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОМПЛЕКТОВОЧНОГО
УЧАСТКА УПТК**

Должностные обязанности. Осуществляет руководство производственно-хозяйственной деятельностью на участке, обеспечивает комплектование, контейнеризацию, пакетирование материалов, изделий и полуфабрикатов. Организует изготовление нетиповых или несерийных конструкций и изделий. Осуществляет централизованную поставку скомплектованных конструкций, изделий, полуфабрикатов и материалов непосредственно в рабочую зону объектов. Организует оперативный учет и контроль за своевременным поступлением на участок изделий, материалов, оборудования и последующей поставкой их на объекты в установленные сроки, необходимого количества и соответствующего качества. Контролирует подачу вагонов со станций общего пользования к прирельсовым складам УПТК и возврат их обратно, раскредитование вагонов. Организует своевременную разгрузку и погрузку на автотранспорт материальных ресурсов, сортировку прибывших материалов и изделий. Оформляет товарно-транспортные накладные. Получает и обрабатывает информацию за сутки и неделю (декаду) о ходе выполнения запланированных объемов комплектной поставки изделий, материалов, полуфабрикатов, заготовок. Организует эксплуатацию и ремонт оборудования, находящегося на балансе участка, контейнеров, рациональное использование автотранспортных и погрузочно-разгрузочных машин и механизмов. Содействует повышению строительной готовности материалов и изделий, поступающих из промышленности. Организует проверку объема, сортности и сохранности грузов, прибывающих на производственно-комплектовочный участок, прием мате-

риальных ресурсов. Контролирует движение запасов материальных ресурсов. Обеспечивает рациональную организацию складского хозяйства и рациональное размещение и хранение материально-технических ресурсов, осуществляет подбор работников участка, их расстановку и целесообразное использование. Организует планирование, учет и составление отчетности о производственной деятельности участка. Разрабатывает мероприятия по экономному расходованию материалов, фонда заработной платы. Осуществляет контроль за выполнением коллективом участка правил по охране труда. Участвует в расследовании несчастных случаев на участке. Обеспечивает развитие социалистического соревнования, оказывает помощь рационализаторам, содействует распространению на участке передового отечественного и зарубежного опыта.

Должен знать постановления, распоряжения, приказы вышестоящих органов, методические, нормативные и другие руководящие материалы, касающиеся производственно-хозяйственной деятельности участка; организацию и планирование материально-технического обеспечения и комплектации строительства; порядок составления документов оперативного учета и статистической отчетности; технические характеристики и правила эксплуатации грузоподъемных машин и механизмов, технологического оборудования; основы экономики, организации труда, производства и управления; основы трудового законодательства; правила и нормы охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии и противопожарной защиты.

Квалификационные требования. Высшее техническое образование и стаж работы в строительных организациях на инженерно-технических должностях не менее 3 лет или среднее специальное (техническое) образование и стаж работы в строительных организациях на инженерно-технических должностях не менее 5 лет

НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА ПЛАНОВО-ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНОГО РЕМОНТА

Должностные обязанности. Организует и обеспечивает функционирование системы планово-предупредительного ремонта строительной техники в соответствии с технической, эксплуатационной и ремонтной документацией заводов – изготовителей машин, действующими государственными стандартами, строительными нормами и правилами, рекомендациями по организации технического обслуживания и ремонта строительных машин, а также системы оперативного устранения возникающих в процессе эксплуатации отказов строительной техники. Доводит до инженерно-технического персонала задания по объемам работ, себестоимости, внедрению новой техники и научной организации труда, а также в соответствии с утвержденными планами и графиками выполнения работ, плановые показатели по использованию материалов, топлива, энергии. Обеспечивает своевременное представление в аппарат управления механизации заявок на материально-технические и энергетические ресурсы, транспорт, технологическое оборудование, механизмы, запасные части, спецодежду, индивидуальные средства защиты и т.п. Обеспечивает: выполнение в установленные сроки плановых заданий, а также соблюдение установленных технологических процессов; проведение аттестации и рационализации рабочих мест; разработку и внедрение мероприятий по механизации и автоматизации трудоемких процессов и ручных работ; эффективное использование производственных площадей и оборудования, станков, оснастки и инструмента; своевременную подготовку производства и ритмичную работу участка; сдачу на заводы в ремонт и получение из ремонта строительных машин и их сборочных единиц; контроль наличия запаса дефицитных и быстроизнашивающихся деталей, сборочных единиц и их восстановление и ремонт; снижение затрат на ремонт строительной техники; ведение учетной и отчетной документации участка. Внедряет на участке прогрессивные формы организации, нормирования, оплаты и стимулирования труда. Предъявляет заводам – изготовителям строительных машин и оборудования рекламации по их качеству, организует ведение учета отказов и затрат на техническую эксплуатацию по каждой машине и внедрение комплексной системы управления качеством; паспортизацию производства. Изучает условия работы машин и их

рабочего оборудования, сборочных единиц и деталей и направляет в аппарат управления механизации предложения по повышению их надежности. Участвует в подборе кадров, формирует бригады и звенья по количественному и профессиональному составу. Создает в трудовом коллективе обстановку взаимопомощи и взыскательности: развития у подчиненного персонала чувства ответственности за выполнение плановых заданий и повышение эффективности труда. Участвует в работе по повышению их профессионального мастерства и в организации повышения квалификации и обучения вторым надежным профессиям. Организует внедрение бригадного подряда и хозяйственного расчета. Обеспечивает снижение расходования фонда заработной платы на единицу производимой продукции. Проверяет и согласовывает размеры сумм заработной платы и премий по участку. Участвует в определении коэффициента трудового участия бригад и отдельных работников. Подготавливает предложения по премированию отдельных работников. Обеспечивает создание благоприятных условий труда: повышение культуры производства; рациональное использование рабочего времени, соблюдение работниками трудовой и производственной дисциплины; проведение мероприятий по выполнению правил охраны труда, техники безопасности и производственной санитарии, а также контроль за их соблюдением. Обеспечивает сохранность на участке технических средств и других товарно-материальных ценностей. Принимает участие в периодической проверке знаний работниками участка правил и норм охраны труда, контролирует своевременное получение и использование спецодежды и средств защиты. Участвует в расследовании несчастных случаев на участке. Обеспечивает развитие социалистического соревнования. Осуществляет руководство работой по рационализации и изобретательству, оказывает необходимую помощь в разработке и внедрении изобретений и рационализаторских предложений. Содействует распространению на участке передового отечественного и зарубежного опыта. Участвует в разработке коллективного договора и выполнении его мероприятий.

Должен знать: постановления, распоряжения, приказы вышестоящих органов, методические, нормативные и другие руководящие материалы, касающиеся производственно-хозяйственной деятельности участка: организацию и технологию планово-предупредительного ремонта и ремонтной

службы на участке, устройство, технические, эксплуатационные характеристики строительно-дорожных машин и механизмов и их систем, находящихся на балансе участка, их конструктивные особенности; порядок и методы планирования ремонтных работ, технические условия по ремонту, монтажу и испытанию оборудования; основы экономики, организации производства, труда и управления; основы планирования, методы хозяйственного расчета, нормирования и системы оплаты труда и формы материального стимулирования, передовой отечественный и зарубежный опыт по техническому обслужива-

нию и ремонту строительных машин и механизмов, виды и формы технической документации, учета и отчетности, правила их оформления; основы трудового законодательства; нормы и правила охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии и противопожарной защиты.

Квалификационные требования. Высшее техническое образование и стаж работы в строительных организациях на инженерно-технических должностях не менее 3 лет или среднее специальное (техническое) образование и стаж работы в строительных организациях на инженерно-технических должностях не менее 5 лет.

Читать цену правильную 30 коп.

НОВЫЕ ЕТКС, ЕНиР и ВНиР

В соответствии с постановлением ЦК КПСС, Совета Министров СССР и ВЦСПС 1986 г. "О совершенствовании организации заработной платы и введении новых тарифных ставок и должностных окладов работников производственных отраслей народного хозяйства" Госстрой СССР, Госкомтруд СССР и ВЦСПС утвердили новые Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, вып. 3, раздел "Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы" (ЕТКС), Единые нормы и расценки на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы (ЕНиР). Соответствующими министерствами и ведомствами утверждены Ведомственные нормы и расценки на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы (ВНиР).

Новые ЕТКС, ЕНиР и ВНиР предназначены для применения в строительно-монтажных, ремонтно-строительных и приравненных к ним организациях, а также в подразделениях (бригадах, участках) производственных объединений, предприятий, организаций и учреждений, осуществляющих строительство и капитальный ремонт хозяйственным способом, переведенных на новые условия оплаты труда.