

СССР	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 2 ТИПОВЫЕ ПРОЕКТЫ ПРЕДПРИЯТИЙ, ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	ТИПОВЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ 407-03-332.83 УДК 621.315.172.001.2
ЦИТП		D C F A
СЕНТЯБРЬ 1983	СХЕМЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ ШКАФОВ КРУ И КРУН 6-10 кВ ПС ЭНЕРГОСИСТЕМ НА ПОСТОЯННОМ И ВЫПРЯМЛЕННОМ ОПЕРАТИВНОМ ТОКЕ	На I-м листе На I-й странице Страница I

D1A А ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Работа содержит схемы разверток шкафов КРУ (КРУН) 6-10 кВ, которые по разновидности охватывают все типы присоединений на стороне 6-10 кВ подстанций 110+500 кВ энергосистем на постоянном и выпрямленном оперативном токе со щитом управления. Схемы выполнены с применением новых выключателей типов: ВК-10 со встроенным пружинным приводом, ВКЭ-10 со встроенным электромагнитным приводом на номинальные токи 630, 1000 и 1600 А и ВМКЭ-10 на 3200 А со встроенным электромагнитным приводом.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Работа предназначается для использования при конкретном проектировании и является заданием КРУ-строительным заводам.

B7EA СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Альбом I. Шкафы вводов, секционных выключателей, трансформаторов напряжения и общеподстанционных элементов.

Альбом II. Шкафы линий 6-10 кВ.

Объем проектных материалов, приведенных к формату -604 форматки

B7BA АВТОР ПРОЕКТА Горьковское отделение ВППИ и НИИ "Энергосетьпроект", 603005, г.Горький, ул.Пискунова, 59

B7BA УТВЕРЖДЕНИЕ Утверждены и введены в действие Минэнерго СССР протоколом от 08.10.82 № 33
Срок действия 1990 год.

B7KA ПОСТАНЦИК Свердловский филиал ЦИТП, 620062 г.Свердловск,
ул.Чебышева, 4.

Изв. №
Катал. л. № 048326