



СССР	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 2 ТИПОВЫЕ ПРОЕКТЫ ПРЕДПРИЯТИЙ, ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	ТИПОВОЕ ПРОЕКТНОЕ РЕШЕНИЕ 407-09-26.85 УДК 658.26.001.2
ЦИТП	ПОМЕЩЕНИЯ РАБОЧЕГО МЕСТА ОПЕРАТИВНЫХ И РЕМОНТНЫХ БРИГАД, РАЗМЕЩЕНИЕ УСТРОЙСТВ СДТУ И ХРАНЕНИЕ СРЕДСТВ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ И ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ В ПРОИЗВОДСТВЕННО- ХОЛОДНОМ ЗДАНИИ.	DXFA
НОЯБРЬ 1985		на 1-м листе на 2-х страницах Страница I

ПЛАН НА ОТМ. 0.00
С РАЗМЕЩЕНИЕМ ОБОРУДОВАНИЯ



ЭКСПЛИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Поз	Наименование и марка	Кол.
I	Выпрямительное устройство СВ-24-9	I
2	Шит зарядно-разрядный ЗРЧ-УАТС-400	I
3	Шкаф аккумуляторный	I
4	Шиток электропитания устройств связи и телемеханики ШС2-О1	I
5	Шиток заземления ШЗ-Н2	I
6	Аппаратура резервного питания АРП	I
7	Аппаратура телемеханики КУСТ-АКИ	I
8	Аппаратура передачи телемеханики АПТ	2
9	Аппаратура связи АСК-1С	I
10	Подставка под аппаратуру связи	I
11	УКВ-радиостанция ФМ-300	I
12	Стол	I
13	Пульт управления УКВ-радиостанцией ФК-402	I

ПОМЕЩЕНИЯ РАБОЧЕГО МЕСТА ОПЕРАТИВНЫХ И РЕМОНТНЫХ БРИГАД, РАЗМЕЩЕНИЕ УСТРОЙСТВ СДТУ И ХРАНЕНИЕ СРЕДСТВ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ И ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ В ПРОИЗВОДСТВЕННО-ЖИЛОМ ЗДАНИИ		ТИПОВОЕ ПРОЕКТНОЕ РЕШЕНИЕ 407-09-26.85	Лист 1 Страница 2
Д1АА ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА			
<p>На подстанциях без ОПУ с дежурством на дому для организации рабочего места оперативных и ремонтных бригад, размещения средств СДТУ, а также хранения средств техники безопасности и технической документации в производственно-жилом здании предусматривается комната.</p> <p>Комната выделяется из трехкомнатной квартиры двухквартирного жилого дома, расположенного на расстоянии не более 0,3 км от подстанции.</p>			
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ			
<p>Сметная документация составлена в нормах и ценах 1984 г.</p>			
В1СА СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ			
<p>Альбом 1. Пояснительная записка и чертежи</p> <p>Альбом 2. Сметы</p>			
Объем проектных материалов, приведенных к формату А4 – 77 форматок			
В1ВА АВТОР ПРОЕКТА			
<p>Горьковское отделение Сельвэнергопроекта, 600600, Горький, проспект Ленина, 20</p>			
В1НА УТВЕРЖДЕНИЕ			
<p>Утверждено и введено в действие Минэнерго СССР, протокол № 10 от 27.04.83. Срок действия – 1988 год</p>			
В1КА ПОСТАВЩИК			
<p>Свердловский филиал ЦИПИ – 620062, Свердловск, ул.Чебышева, 4</p>			
Инв. № Катал.л. № 052293			