

СССР	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 3 ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия 3.407.2-156 Вып. 0, 1, 2, 3
ЦИТП	УНИФИЦИРОВАННЫЕ КОНСТРУКЦИИ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ И АНКЕРНО- УГЛОВЫХ СТАЛЬНЫХ ОПОР ВЛ 110-330 кВ ДЛЯ РАЙОНОВ	УДК 621.315.66
АПРЕЛЬ 1989	С ЗАГРЯЗНЕННОЙ АТМОСФЕРОЙ	На 2 листах На 4 страницах Страница I

ДИАА ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА



В настоящей серии представлены стальные свободстоящие решетчатые промежуточные опоры с консольными траверсами и анкерно-угловые опоры с горизонтальным расположением проводов для подвески проводов сокращенной (унифицированной) номенклатуры.

Материал конструкций - углеродистая сталь марки ВСт3 по ГОСТ 380-71, ТУ14-I-3023-80 и низколегированная сталь марки 09Г2С по ГОСТ 19281-71 и 19282-73, ТУ-I-3023-80.




Соединение элементов в условиях строительства на болтах нормальной точности. Болты класса прочности 5.8, гайки класса прочности 4 по ГОСТ 1759-70.

Защита от коррозии элементов опор и метизов способом горячей оцинковки в соответствии с указаниями СНиП 2.03.11-85.




НОМЕНКЛАТУРА ОПОР**ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ОДНОЦЕПНЫЕ
И ДВУХЦЕПНЫЕ ОПОРЫ ВЛ 110 кВ**

Э с к и з	Шифр опоры	Цепность	Марка провода	Марка троса	Масса, кг (без цинка)
	ЗП110-1	I	АС70/II АС120/19 АС240/32	С50	2680
	ЗП110-3	I	АС70/II	С50	2317
	ЗП110-2	2	АС70/II АС120/19	С50	3906

ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ОДНОШЕПНЫЕ И ДВУШЕПНЫЕ ОПОРЫ ВЛ 220-330 кВ

Э с к и з	Шифр опоры	Напряжение ВЛ, кВ	Цепность	Марка провода	Марка тросса	Масса, кг
	ЗП330-1	330	I	2хАС240/32 2хАС400/51	С70	6259
	ЗП220-2	220	2	АС240/32 АС400/51	С70	7120
	ЗП330-2	330	2	2хАС240/32 2хАС400/51	С70	10749

АНКЕРНО-УГЛОВЫЕ ОПОРЫ С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ ПРОВОДОВ ВЛ 110-330 кВ

Э с к и з	Шифр опоры	Напряжение ВЛ, кВ	Цепность	Марка провода	Марка тросса	Масса, кг
	ЛУ110-5	110	I	АС70/II АС120/19 АС240/32	С50	3751
	ЛУ220-5	220	I	АС240/32 АС400/51	С70	7282
	ЛУ330-3	330	I	2хАС240/32 2хАС400/51	С70	11951

УНИФИЦИРОВАННЫЕ КОНСТРУКЦИИ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ И АНКЕРНО-УГЛОВЫХ
СТАЛЬНЫХ ОПОР ВЛ 110-330 кВ ДЛЯ РАЙОНОВ С ЗАГРЯЗНЕННОЙ
АТМОСФЕРОЙ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
КОНСТРУКЦИИ
И ИЗДЕЛИЯ
Серия 3.407.2-156
Вып. 0, 1, 2, 3

Лист 2
Страница 3

С2ВА УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Опоры предназначены для крепления проводов и грозозащитных тросов на линиях электропередачи 110-330 кВ в районах с умеренной пыльной пылью при III-IV степенях загрязнения атмосферы.

Анкерно-угловые опоры могут применяться также в районах с незагрязненной атмосферой при необходимости горизонтального расположения проводов.

Элементы опор изготавливаются из углового и листового проката на специализированных заводах ВПО "Союзэнергостройпром".

Монтаж опор должен выполняться в соответствии с технологическими картами.

С2ВВ КЛИМАТИЧЕСКИЕ РАЙОНЫ СССР

Опоры устанавливаются в регионах с III-IV степенями загрязнения атмосферы (3-ий регион) при скоростном напоре ветра 0,5 м/с, I-IV районах гололедности (толщина стенки гололеда 5-20 мм).

1ВВ РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА - до минус 65 °С

С2ВЕ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ - любые

С2ВД АГРЕССИВНОСТЬ СРЕДЫ - неагрессивная, слабо- и среднеагрессивная

1ЗДА ВРЕМЕННАЯ НАГРУЗКА - толщина стенки гололеда 5-20 мм,

Удельная объемная масса - 0,9 г/см³

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Расшифровка типа опоры (ЗП110-3, ПУ330-3, ЗП220-2)

I или 3 - регион

П - промежуточная опора

У - анкерно-угловая опора

110, 220, 330 - напряжение линии

1, 3, 5 - одноцепная опора

2 - двухцепная опора

Серия 3.407.2-156 выпуски 0, 1, 2, 3 разработана взамен серии 3.407-99.

К серии 3.407.2-156 разработаны карты технического уровня и качества продукции, которые распространяет организация - разработчик.

В состав проекта входят пониженные промежуточные и повышенные анкерно-угловые опоры, а также тросостойки для двух грозозащитных тросов.

УНИФИЦИРОВАННЫЕ КОНСТРУКЦИИ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ И АНКЕРНО-УГЛОВЫХ СТАЛЬНЫХ ОПОР ВЛ 110-330 кВ ДЛЯ РАЙОНОВ С ЗАГРЯЗНЕННОЙ АТМОСФЕРОЙ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия 3.407.2-156 Вып. 0, 1, 2, 3	Лист 2 Страница 4
В7БА СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ		
Выпуск 0	Промежуточные и анкерно-угловые опоры 110-330 кВ Материалы для проектирования	
Выпуск 1	Промежуточные опоры 110 кВ Рабочие чертежи	
Выпуск 2	Промежуточные опоры 220-330 кВ Рабочие чертежи	
Выпуск 3	Анкерно-угловые опоры 110-330 кВ с горизонтальным расположением проводов. Рабочие чертежи	
Объем проектных материалов, приведенных к формату А4-670 форматок.		
В7ВА АВТОР ПРОЕКТА	СЭО института "Энергосетьпроект" 193036, Ленинград, Невский, III/3	
В7НА УТВЕРЖДЕНИЕ	Утверждены и введены в действие Минэнерго СССР протоколом № 23 от 18.08.88 г. Срок действия -до 1999 года	
В7КА ПОСТАВЩИК	Свердловский филиал ЦИТИ 620062, г.Свердловск, ул.Чебышева, 4	
<div style="text-align: right;"> Инв. № Катал.л. № 062614 </div>		

С.А. Пугин

инженер проекта

Главный

Е.И. Беранов

Главный инженер СЭО института