

СССР	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 3 ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия 3.407.2-155 Вып. 0, I, 2
ЦИТП	УНИФИЦИРОВАННЫЕ КОНСТРУКЦИИ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ И АНКЕРНО-УГЛОВЫХ СТАЛЬНЫХ ОПОР ВЛ 500 кВ ДЛЯ НОРМАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ	УДК 621.315.66
ОКТАБРЬ 1988		На 3 листах На 5 страницах Страница I

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

D IAA Опоры представляют собой конструкции башенного типа и конструкции с системой оттяжек. Соединение элементов в условиях строительства на болтах.

Материал конструкции - углеродистая сталь марки ВСт.3 по ГОСТ 380-71 или ТУ I4-I-3023-80 и низколегированная сталь марки 09Г2С по ГОСТ I928I-73 и I9282-73 или по ТУ I4-I-3023-80.

Болты класса прочности 5.8 по ГОСТ I759-70.

Стальной канат для оттяжек по ГОСТ 3064-80.

НОМЕНКЛАТУРА ОПОР

ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ПОРТАЛЬНЫЕ ОПОРЫ НА ОТТЯЖКАХ

Эскиз	Марка опоры	Размеры, м		Масса опоры, т
		h	A	
	ШП500-I ШП500-3			6,83 7,23
	ШП500-I-I ШП500-I-II ШП500-I-III ШП500-I-IV ШП500-3-I ШП500-3-II ШП500-3-III ШП500-3-IV	1,27 2,53 3,8 5,06 1,27 2,53 3,8 5,06	11,57 11,31 11,06 10,81 11,57 11,31 11,06 10,81	6,77 6,71 6,65 6,6 7,16 7,1 7,04 6,97

УНИФИЦИРОВАННЫЕ КОНСТРУКЦИИ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ И АНКЕРНО-УГЛОВЫХ СТАЛЬНЫХ ОПОР ВЛ 500 кВ ДЛЯ НОРМАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия 3.4072-155 Вып. 0, I, 2	Лист I Страница 2
---	--	----------------------

ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ СВОБОДНОСТОЯЩИЕ ОПОРЫ

Эскиз	Марка опоры	Размеры, м		Масса опоры, т
		Н	А	
	ПС500-I	32,0	10,8	11,66
	ПС500-I+5	37,0	10,4	13,79
	ПС500-I+10	37,0	11,6	16,97

ПРОМЕЖУТОЧНО-УГЛОВЫЕ ОПОРЫ НА ОТТЯЖКАХ

Эскиз	Марка опоры	Размеры, м		Масса опоры, т
		Н	А	
	ПУ500-I	22,0	8,4	11,64
	ПУ500-I+5	27,0	10,0	13,25

АНКЕРНО-УГЛОВЫЕ ОПОРЫ НА ОТТЯЖКАХ

Эскиз	Марка опоры	Размеры, м		Масса опоры, т
		Н	А	
	УО500-I	17,0	9,0	12,08
	УО500-I+5	22,0	11,5	14,32
	УО500-I+13	30,0	15,0	17,65
	УОК500-I	17,0	9,0	13,33
	УОК500-I+5	22,0	11,5	15,56
	УОК500-I+13	30,0	15,0	18,91

АНКЕРНО-УГЛОВЫЕ СВОБОДНОСТОЯЩИЕ ОПОРЫ

Эскиз	Марка опоры	Размеры, м		Масса опоры, т
		б	А	
	UC500-I	-	5,68	14,7
	UC500-I+5	5,0	6,93	19,64
	UC500-I+I3	13,0	8,93	28,59
	UCK500-I	-	5,68	15,97
	UCK500-I+5	5,0	6,93	20,88
	UCK500-I+I3	13,0	8,93	29,83
	UCT500-I+5	5,0	6,93	21,51
	UCT500-I+I3	13,0	8,93	30,46
	UKCT500-I+5	5,0	6,93	21,77
	UKCT500-I+I3	13,0	8,93	30,72

G2BA УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Опоры предназначены для крепления проводов и грозозащитных тросов на линиях электропередачи 500 кВ.

Элементы опор изготавливаются из уголкового и листового проката.

Конструкции разработаны для применения в обычных условиях строительства.

J30B НОРМАТИВНОЕ ВЕТРОВОЕ ДАВЛЕНИЕ - 55 кгс/м² и 80 кгс/м²
0,54 кПа и 0,78 кПа

N1BD РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА - минус 40°С

C2DD ГОЛОЛЕДНЫЕ РАЙОНЫ СССР - П, Ш, IY

G2BQ СТЕПЕНЬ АГРЕССИВНОСТИ СРЕДЫ - неагрессивная, слабоагрессивная
и среднеагрессивная

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

РАСШИФРОВКА МАРОК ОПОР: ПП500-I-I, ПП500-3-Ш, ПС500-I+5; ПУ500-I+5,
УО500-I+I3, УОК500-I+5, УС500-I, УСК500-I+5;
УСТ500-I+5, УСКТ500-I+I3

ПП - промежуточная порталная на оттяжках
ПС - промежуточная свободностоящая
ПУ - промежуточно-угловая
УО - анкерно-угловая на оттяжках
УОК - анкерно-угловая на оттяжках с консолями
УС - анкерно-угловая свободностоящая
УСК - анкерно-угловая свободностоящая с консолями
УСТ - анкерно-угловая свободностоящая транспозиционная
УСКТ - анкерно-угловая свободностоящая транспозиционная с консолями
500 - напряжение ВЛ в кВ
I или 3 - порядковые номера типов одноцепных опор
I, П, Ш, IY - схема косогорности опор
+5, +I0, +I3 - величина повышения опор в метрах
Данная серия разработана взамен серии 3.407-I06

B7EA СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Выпуск 0. Материалы для проектирования.
Выпуск I. Промежуточные опоры.
Чертежи КМ
Выпуск 2. Анкерно-угловые и промежуточно-угловые опоры.
Чертежи КМ

К настоящим выпускам разработаны карты технического уровня и качества продукции, распространяемые институтом "Энергосетьпроект".

УНИФИЦИРОВАННЫЕ КОНСТРУКЦИИ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ И АНКЕРНО-УГЛОВЫХ
СТАЛЬНЫХ ОПОР ВЛ 500 кВ ДЛЯ НОРМАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
КОНСТРУКЦИИ
И ИЗДЕЛИЯ
Серия 34072-155
Вып. 0, 1, 2

Лист 3
Страница 5

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4-696 форматок.

В7ВА	АВТОР ПРОЕКТА	ОДП института "Энергосетьпроект", 107895, г.Москва, 2-я Бауманская, 7
В7НА	УТВЕРЖДЕНИЕ	Утверждены Минэнерго СССР, протокол от 22.06.88 № 8 введены в действие с 22.06.88 срок действия до 1999 года
В7КА	ПОСТАВЩИК	Институт "Энергосетьпроект", 107895, г.Москва, 2-я Бауманская, 7

Инв. №

Катал.л. № 062081

Ф. И. Лялин

Главный инженер проекта

Б. И. Смирнов

Главный инженер ОДП