

 <b>ЧАСТЬ</b> <b>3</b> Раздел 3 Группа 3.407	<b>МОСТИКИ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ЭЛЕКТРОСВЕТИЛЬНИКОВ В ЗДАНИЯХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ</b>	<b>ПАСПОРТ ТИПОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ</b> <b>Шифр 3031-Э-77</b> <b>У/К 69.026</b>
		<b>Разработаны</b> ГПИ Промстройпроект Москва, Г-48, Комсомольский проспект, 42 Одобрены Отделом типового проектирования и организа- ции проектно-изыскатель- ских работ Госстроя СССР Протокол от 30.II.78г. №56

### ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

В настоящей серии разработаны рабочие чертежи марки КМ мостиков для обслуживания электросветильников в зданиях промышленных предприятий.

Применение мостиков регламентируется требованиями Технических правил по экономическому расходованию основных строительных материалов, утверждаемых Госстроем СССР.

Мостики предназначены для монтажа и обслуживания электросветильников в зданиях предприятий различных отраслей промышленности.

В зависимости от требуемого количества светильников в пролете здания может быть установлено от одной до трех линий мостиков.

Подвеска мостиков производится к верхним узлам стропильных ферм.

Настил мостиков дан в двух вариантах: из просечно-вытяжной стали и деревянных щитов.

Вход на мостики с уровня пола, тормозных или ремонтных площадок производится по лестницам, которые должны разрабатываться в конкретных проектах.

### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Разработанные чертежи мостиков допускается применять только в соответствии с требованиями п.2.31 ТПО1-76.

Настоящие рабочие чертежи разработаны взамен рабочих чертежей КМ серии 3.407-77 "Светотехнические мостики для обслуживания светильников на предприятиях различных отраслей промышленности".

Объем проектных материалов 44 форматки.

Проект распространяет Центральный институт  
типового проектирования по адресу:  
125878, Москва, А-445, ул. Смольная, 22.

Инв. № 15878  
Пасп. № 039839