

СК-2	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 2 ТИПОВЫЕ ПРОЕКТЫ ПРЕДПРИЯТИЙ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ								ТИПОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 902-08-1.88
	БЛОК ЕМКОСТЕЙ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ ПРОМСТОКОВ								
ОАО «ЦПП»									УДК 696.12
МАЙ 1989									На 1-м листе На 2-х страницах Страница 1

Д.1АА**ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА**

Типовые материалы для проектирования предназначены для использования при проектировании блока емкостей очистных сооружений промстоков для конкретных объектов.

На основании исходных данных химически загрязненных стоков по приведенным таблицам определяется набор секций и даны рекомендации по компоновке их в блок.

В зависимости от состава среды и требований, предъявляемых к материалам и конструкциям, приведены технические решения по антикоррозионной защите.

Предприятие обеспечивает административно-техническое обслуживание блока, а также энергообеспечение в объеме, который определяется при выполнении конкретного объекта.

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БЛОКА

Секция или емкость	Среда	Химзапита	Внешние габариты			Полез- ный объем (м3)	Расход строит. материалов					Примечание	
			Высо- та (м)	Длина (м)	Шир. (м)		Сталь А-1 Ст.3	Це- мент М400	Лесо- мате- риал при- вед.	Бетон (м3)	Кир- пич (тыс. шт.)		
усреднитель	слабощелоч- ная	не требуется	4,23	9	2	43	4,8	II,3	0,48	35,5	0,63		
	кислотно- щелочная	эпоксидно- сланцевое покрытие ЭСД-2			3	65	6,2	I3,7	0,72	42,7	0,63		
	кислотно- хромсодержащая				4,5	96	9,0	20,4	I,08	63,6	0,63		
	щелочно- циансодержащая				6	I30	I0,6	22,5	I,44	70,3	0,63		
	кислая фторсодержащая		12	I2	2	43	6,2	I4,8	0,48	46,3	0,63		
					3	65	8,1	I8,3	0,72	57,1	0,63		
уплотнитель осадка	от нейтральной до слабощелочной	не требуется			аналогично емкости усреднителя								
					аналогично емкости усреднителя								
резервуар очищенных стоков	от нейтральной до слабощелочной	не требуется			аналогично емкости усреднителя								
Горизонталь- ный отстой- ник	нейтральная	не требуется	4,23	I5	2	40	6,8	I7,2	0,94	53,8	-	с установ- кой скребко- вой тележки	
	кислая фтор- содержащая	ЭСД-2		2I	3	90.	I2,3	29,8	I,6	93,2	-		

БЛОК ЕМКОСТЕЙ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ ПРОМСТОКОВ	ТИПОВЫЕ МАТЕ- РИАЛЫ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 902-08-1.88	Лист 1 Страница 2
----------------------------------------------	-------------------------------------------------------------	----------------------

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Основные показатели указаны для района с обычными геологическими условиями. Показатели приведены для варианта с зимней температурой наружного воздуха минус 30 °С.

B7EA

СОСТАВ ПРОЕКТА

Альбом I ПЗ - Общая пояснительная записка
ч.1,2 ТВК - Технология
ОВ - Отопление и вентиляция
ЭТ - Электротехническая часть
АТМ - Автоматизация

Альбом П КЖ - Конструкции железобетонные

Альбом III А3 – Антикоррозионная защита

Альбом ЦУКИИ – Строительные изделия

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4 706 форматок

В7ВА	АВТОР ПРОЕКТА	Московский государственный союзный проектный институт 125299, Москва, ул.Космонавта Волкова, 12
В7НА	УТВЕРЖДЕНИЕ	Утвержден и введен в действие Министерством, приказ от 25.04.88 г., № 303 ДСП
В7КА	ПОСТАВЩИК	ОАО «ИППИ», 127238, Москва, Дмитровское ш., 46, к. 2

Инв. № 23275