



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА “ЗНАК ПОЧЕТА” НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»**

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903
телефон: (495) 521-23-33, факс: (495) 529-82-52, 524-98-99, e-mail: vniipo@vniipo.ru; http://www.vniipo.ru

01.07.2024 № ИГ-117-1418-13-4 Гр. Хрунову А.В.
На № _____ б/н _____ от 03.06.2024

E-mail: 89056670385@ya.ru

**О разъяснении требований
нормативных документов**

В ответ на Ваше обращение сообщаем, что требования п. 5.2.7 СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» и требования п. 7.1.11 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» предусматривают взаимно дополняющий комплекс мероприятий по ограничению распространения пожара из помещений на пути эвакуации.

Таким образом, в зданиях высотой 28 м и более внутренние стены и перегородки (в том числе из светопрозрачных материалов), отделяющие общие пути эвакуации (коридоры, холлы, вестибюли, фойе), должны иметь предел огнестойкости не менее (R)EI(W) 45, в зданиях меньшей высоты I-III степеней огнестойкости – не менее (R)EI(W) 30, IV степени огнестойкости – не менее (R)EI 15.

Указанные перегородки не являются противопожарными преградами, а являются строительными конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости. Их следует предусматривать с классом пожарной опасности К0 и предусматривать от пола до перекрытия (покрытия).

Указанные стены и перегородки должны примыкать к глухим участкам наружных стен и не иметь открытых проемов, не заполненных дверями, люками, светопрозрачными конструкциями и др. (в том числе над подвесными потолками и фальшполами).

По мнению специалистов института, светопропускающие элементы в данных перегородках и стенах следует предусматривать из материалов НГ.

Их допускается предусматривать с ненормируемым пределом огнестойкости только в случае, если суммарная площадь окон и дверей в пределах каждого помещения не превышает 25% от площади перегородки, отделяющей помещения от коридора.

Временно исполняющий обязанности
начальника института

Пехотиков Сергей Андреевич
(495) 524-82-53

А.Б. Сивенков