



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА “ЗНАК ПОЧЕТА” НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»**

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903
телефон: (495) 521-23-33, факс: (495) 529-82-52, 524-98-99, e-mail: vniipo@vniipo.ru; http://www.vniipo.ru

12.01.2026 № ИГ-117-5-13-2
На № 34844884 от 17.12.2025

гр. Хрунову А.В.

О рассмотрении обращения

E-mail: fire-library@yandex.ru

По поручению руководства МЧС России специалистами института рассмотрено Ваше обращение от 17 декабря 2025 г. № 34844884, поступившее в форме электронного документа и зарегистрированное от 17 декабря 2025 г. № ГИ-20980.

В ответ на Ваше обращение сообщаем, что в соответствии с п. 5.4.18 СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» (с изм. № 1) предел огнестойкости междуэтажного пояса должен быть предусмотрен:

1) равным пределу огнестойкости наружных несущих стен, при устройстве ненормируемых по огнестойкости участков стен (проемов) площадью не более 6 м² (при ширине простенка менее 0,8 м общая площадь ненормируемых по огнестойкости отдельных участков не должна превышать 6 м², при ширине простенков более 0,8 м допускается устройство отдельных участков площадью не более 6 м² для каждого),

2) равным пределу огнестойкости перекрытия, при устройстве ненормируемых по огнестойкости участков стен (проемов) площадью больше 6 м².

При этом площадь участков стен (проемов) с ненормируемыми пределами огнестойкости рассчитывается в пределах этажа, выделенного простенками (участками стен) с нормируемым пределом огнестойкости.

Временно исполняющий обязанности
начальника института

Э.М. Идрисов

Лежнев Сергей Тимофеевич
(495) 524-81-39

